

от 08.11.21 № 3111
на № 5681/1328 от 02.11.2021г.

**Руководителю
управления муниципальных услуг и мониторинга
градостроительной деятельности
администрации городского округа Тольятти
В.В. Рябову
445017, Российская Федерация, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Победы, д.52, тел. (8482)26-24-40,
факс (8482)28-53-28**

На основании запроса №456/5.1-1 (343(ИТИ) от 29.10.2021г. сообщая Вам технические условия на проектирование сетей электроснабжения складов, расположенных по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, юго-восточнее ул. Громовой, д.56-Б, земельный участок КН №63:09:0202053:1223, площадь земельного участка 14536,0 кв.м. Заказчик - Администрация городского округа Тольятти.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя
проектируемые КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ складов
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:
склады, РФ, Самарская обл, Тольятти г, юго-восточнее ул. Громовой, д.56-Б, земельный участок кадастровый номер 63:09:0202053:1223, площадь земельного участка 14536,0 кв.м
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 153 (кВт)
(если энергопринимающее устройство вводится

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)

4. Категория надежности II
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ).
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя проектирование
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-250/10/0,4, 153 кВт
8. Основной источник питания ф-52, 62 п/ст "МИС"
9. Резервный источник питания нет



10. Присоединение объектов капитального строительства к электрическим сетям производится на основании договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО "ОРЭС-Тольятти" в соответствии с приказом Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.

По приказу Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28 декабря 2020г. №887 "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области на 2021 год" размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ОРЭС-Тольятти» составляет: 5 288 721,01 (пять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать один рубль одна копейка) рубля в том числе НДС - 20% в размере 881 453,5 (восемьсот восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят три рубля пятьдесят копеек) рубля.

Размер платы за технологическое присоединение, установленный настоящим приказом, действует до 31.12.2020года.

11. Сетевая организация осуществляет:

11.1. Проектом предусмотреть и выполнить строительство (реконструкцию) сетей:

- На земельном участке КН №63:09:0202053:1223 установить блочную двухтрансформаторную подстанцию БКТП-10/0,4 кВ проходного типа. Мощность трансформаторов 2х250 кВА.
- Выполнить реконструкцию РЯ-128 с установкой на разных секциях по одной дополнительной линейной ячейки 10 кВ с выключателем нагрузки.
- Проложить две нитки кабеля 10 кВ от РЯ-128 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ. Марку и сечение кабелей определить проектом.

Проектирование и строительство выполнить в соответствии со следующими документами:

- действующим законодательством;
- "Правилами устройства электроустановок" (7 издание).

11.2. Обеспечить учет электрической энергии заявителя в соответствии с требованиями раздела X "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии", утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, Федерального закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на границе балансовой принадлежности электрических сетей.

11.3. Урегулирование отношений с третьими лицами.

12. Заявитель осуществляет:

12.1 Строительство и проектирование сетей электроснабжения 0,4 кВ выполнить согласно действующему законодательству РФ и "Правилам устройства электроустановок" (7 издание) от электрических сетей АО «ОРЭС-Тольятти» (РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП-250/10/0,4) кабельными линиями 0,4 кВ. Марку и сечение кабелей определить проектом.


12.2. Представление в АО "ОРЭС-Тольятти" разработанной проектной документации на подтверждение ее соответствия техническим условиям в соответствии с требованиями Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

12.3. При необходимости, на безвозмездной основе предоставление места размещения прибора учета электрической энергии и иного необходимого оборудования.

13. Письмо исх. №3414 от 03.10.2019г. аннулировано.

14. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года.

Главный управляющий директор



А.А. Ганин

Технический директор
А.Б.Кулешов
55-12-92

