

03, 02.20 № 1013
№ 00524-B от 23.11.2020 г.

Руководителю управления
архитектуры и градостроительства
администрации г.о. Тольятти
А.А. Шишкину
445017, РФ, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Победы, 52
тел. 54-44-33 доб. 3574

О выдаче технических условий

На основании запроса сообщая Вам информацию по техническим условиям на проектирование сетей водоснабжения и водоотведения объекта на земельном участке с разрешенным использованием – *объекты придорожного сервиса* (4.9.1) (ПК-3, зона промышленных объектов IV-I классов опасности), расположенные по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Магистральная, 11-В, (Sz.y.=12843,0 кв.м), кадастровый номер 63:09:0202052:1458, выставляемом на торги:

1. Наименование и место нахождения объектов капитального строительства, подключаемых к сетям инженерно-технического обеспечения:

объекты придорожного сервиса (ПК-3, зона промышленных объектов IV-I классов опасности), расположенные по адресу: РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Магистральная, 11-В, (Sz.y.=12843,0 кв.м, кадастровый номер 63:09:0202052:1458).

2. Вид сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должно быть осуществлено подключение: *водоснабжение*.

3. Возможные точки подключения объекта капитального строительства:

3.1. *к существующей сети водопровода Д63мм (ПНД), после получения письменного согласования от владельцев сети Д63мм (ПНД) - ИП Кистерева Г.А., сети Ду100мм (ст.) - владельцев объектов, расположенных на территории базы по ул. Магистральной, 11. Гарантированное давление в сети водопровода Ду100мм (ст.) по ул.Магистральной, находящейся на обслуживании и в эксплуатации ООО «Волжские коммунальные системы» составляет 2,5 кгс/см² (см. Приложение 1).*

3.2. *для удаления канализационных стоков предусмотреть выгребную яму (септик, локальные очистные сооружения и др.), устройство и расположение которой предварительно согласовать с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области в г.о. Тольятти».*

4. На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сети водоснабжения:

- максимальная нагрузка в точке водоотбора — $2,0 \text{ м}^3/\text{сут.}$

5. Срок подключения объекта капитального строительства: *в течение 18 месяцев с даты заключения договора о подключении (технологическом*

присоединении) с правообладателем земельного участка после выполнения условий в п.б.

6. Срок действия настоящих условий: обязательства организации, выдавшей условия по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты их получения правообладатель земельного участка не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

7. Согласно Приказу № 823 от 19.12.2019 г. Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области тарифы на подключение объекта к централизованным системам водоснабжения ООО «Волжские коммунальные системы» составляют:

по водоснабжению:

- за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку – 0,839 тыс.руб./куб.м в сут. (с учетом НДС);

- за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем для сетей диаметром 40 мм и менее – 6,596 тыс.руб./м (с учетом НДС).

Дата окончания срока действия указанного тарифа – 31.12.2020 г.

Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение – 01.01.2021.

Приложение:

Схема расположения точек подключения к централизованной системе холодного на 1 л. в 1 экз.

Технический директор



Е.М. Тимофеева

СХЕМА
расположения точек подключения к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения

