

14.12.2018 № 5100-25-05969

на № _____ от _____

Руководителю
управления архитектуры и
градостроительства департамента
градостроительной деятельности
администрации городского округа
Тольятти
А.А. Шишкину
ул. Победы, 52, г. Тольятти, 445017

Технические условия


Технические условия

1. Заказчик: Администрация городского округа Тольятти.
2. Объект: Объект расположенный по адресу: г. Тольятти, Центральный район, восточнее здания, имеющего адрес: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, севернее здания, имеющего адрес: ул. Магистральная, 11-В, на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0202052:1458.
3. Возможные точки подключения к тепловым сетям: в МТК-32/4 у здания ул. Магистральная, 3 (теплосеть 2Д108мм от МТК-32/1).
4. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 1 Гкал/час.
5. Срок подключения к тепловым сетям: в течение 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе теплоснабжения.
6. Срок действия технических условий: 3 года.

Справочно:

В соответствии с п. 13 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения и Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 5.07.2018 N 787, обязательства организации, предоставившей технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и срок действия технических условий прекращаются в случае, если в течение одного года (при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства - в течение 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для подключения к системе теплоснабжения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о заключении договора о подключении.

Директор



А.А. Гришатов