

Заяв.; 458394-П

01.06.2021

№ 54100-23-03474

на № 198/5.1-1(№306(ИТИ)) от 24.02.2021

Руководителю Управления  
архитектуры и  
градостроительства  
администрации г.о. Тольятти  
А.А. Шишкину  
ул. Победы, 45, г. Тольятти,  
445017  
[pirozhkova.eg@tgl.ru](mailto:pirozhkova.eg@tgl.ru)

### Технические условия

Наименование объекта: объект гостиничного обслуживания (в соответствии с разрешенным использованием земельного участка)

Адрес объекта: Самарская область, г. Тольятти, ул. Баныкина, уч. 15, кадастровый номер земельного участка: 63:09:0304060:1226

1. Возможные точки подключения к тепловым сетям: от существующей тепловой сети 2Ду=400мм XII магистраль ТoТЭЦ (XII - 45/8).
2. Нагрузка в возможных точках подключения: 1Гкал/час.
3. Срок подключения: в течение 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе теплоснабжения.
4. Срок действия: 3 года.

Обращаю внимание, что, согласно п. 13 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787, если в течение одного года (при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства – в течение трех лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка настоящих технических условий он не определит необходимую ему для подключения к системе теплоснабжения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о заключении договора о подключении, обязательства организации, предоставившей технические условия, прекращаются.

Заместитель директора филиала  
по коммерции и развитию

Д.Н. Бобров

