

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА
(актуализация на 2027 год)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 8

**Предложения по строительству, реконструкции и (или)
модернизации тепловых сетей**

СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА.....	2
СОДЕРЖАНИЕ	4
СПИСОК ТАБЛИЦ.....	6
СПИСОК РИСУНКОВ	7
ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	8
СОКРАЩЕНИЯ	10
Раздел 1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	11
Раздел 2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования.....	12
Раздел 3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.....	39
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных....	40
4.1. Мероприятия по строительству тепловых сетей для подключения потребителей выводимых из эксплуатации котельных.....	40
4.2. Мероприятия по строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	40
4.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей с уменьшением их диаметра в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с.....	40
4.4. Предложения по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) и предложения по переключению существующей и перспективной тепловой нагрузки на близлежащие тепловые сети	40
4.5. Предложения по реконструкции тепловых сетей, ограничивающие пропускную способность тепловых сетей	40
Раздел 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	41
Раздел 6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.....	42

Раздел 7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	45
Раздел 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.....	65
Раздел 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации центральных тепловых пунктов.....	66
Раздел 10. Мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	68
Раздел 11. Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей.....	69
Раздел 12. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	72
Раздел 13. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	83

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Мероприятия по строительству тепловых сетей ПАО «Т Плюс» для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией	13
Таблица 2. Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	38
Таблица 3. Общее увеличение материальной характеристики тепловых сетей при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	38
Таблица 4. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов ПАО «Т Плюс»	43
Таблица 5. Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении с увеличением диаметра трубопроводов ПАО «Т Плюс»	43
Таблица 6. Общее увеличение материальной характеристики тепловых сетей в двухтрубном исполнении с увеличением диаметра трубопроводов ПАО «Т Плюс»	44
Таблица 7. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истечением эксплуатационного ресурса ПАО «Т Плюс»	46
Таблица 8. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, запланированных к реконструкции в связи с истечением эксплуатационного ресурса	63
Таблица 9. Общая материальная характеристика тепловых сетей, запланированных к реконструкции в связи с истечением эксплуатационного ресурса	64
Таблица 10. Мероприятия по реконструкции ЦТП в зоне деятельности ЕТО № 1 ПАО «Т Плюс»	67
Таблица 11. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО №1 ПАО «Т Плюс» городского округа Тольятти	69
Таблица 12. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их текущих и перспективных температурных графиков	72
Таблица 12. Выполненные мероприятия на тепловых сетях в городском округе Тольятти за 2025 г.	84

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 16. Утвержденный температурный график отпуска тепла от ТЭЦ ВАЗа на ОЗП 2025-2026 годов.....	74
Рисунок 17. Утвержденный температурный график отпуска тепла от ТoТЭЦ на ОЗП 2025-2026 годов.....	75
Рисунок 18. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии в тепловую сеть от котельных №2, №8 на ОЗП 2025-2026 гг.	76
Рисунок 19. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии в тепловую сеть от котельной БМК-34 на ОЗП 2025-2026 гг.	77
Рисунок 20. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии в тепловую сеть от котельной №14 на ОЗП 2025-2026 гг.	78
Рисунок 21. Утвержденный температурный график отпуска тепла от котельной №3 на ОЗП 2025-2026 годов.....	79
Рисунок 22. Утвержденный температурный график отпуска тепла от котельной №4 на ОЗП 2025-2026 годов.....	80
Рисунок 23. Утвержденный температурный график отпуска тепла от котельной №5 на ОЗП 2025-2026 годов.....	81
Рисунок 24. Утвержденный температурный график отпуска тепла от котельной №7 на ОЗП 2025-2026 годов.....	82

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Термины	Определения
Теплоснабжение	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.
Система теплоснабжения	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.
Схема теплоснабжения	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Источник тепловой энергии	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии
Тепловая сеть	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.
Потребитель топлива (далее потребитель)	Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках
Теплоснабжающая организация	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Теплосетевая организация	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Зона действия системы теплоснабжения	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.
Котельно-печное топливо	Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива
Коэффициент использования тепла топлива	Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС
Установленная мощность источника тепловой энергии	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды
Располагаемая мощность источника тепловой энергии	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)
Мощность источника тепловой энергии нетто	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды
Топливоно-энергетический баланс	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов

Термины	Определения
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии
Неснижаемый нормативный запас топлива	Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года
Нормативный эксплуатационный запас топлива	Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии
Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива	Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива
Условное топливо	Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете
Энергетический ресурс	Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии)
Элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.
Расчетный элемент территориального деления	Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
Технологическая зона	Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района.
Тепловой район	Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии.
Централизованное теплоснабжение	Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть.

СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукиционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия.

Раздел 1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в разработанной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Раздел 2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергии приведен для ЕТО № 1 ПАО «Т Плюс» в таблице 1;

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей определены по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-13-2026. Сборник № 13. Наружные тепловые сети». Расчет стоимости строительства выполнен с учетом индексов-дефляторов МЭР на год реализации мероприятия.

Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлено в таблице 2.

Общее увеличение материальной характеристики тепловых сетей при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведено в таблице 3. Общая протяженность новых тепловых сетей в целом по городу составит 32 906,6 м в двухтрубном исполнении. Материальная характеристика новых тепловых сетей в целом по городу составит 10 667,5 м².

В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году реализации указан справочно, в информационных целях. Фактический объем инвестиций может отклоняться от указанного в таблице.

Таблица 1. Мероприятия по строительству тепловых сетей ПАО «Т Плюс» для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Мат. хар., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации																Источники инвестиций
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Всего		
001.02.01.000	ЕТО № 1 ПАО «Т Плюс»																											
001.02.01.000	Мероприятия ПАО «Т Плюс» в зоне действия ЕТО № 1 ПАО «Т Плюс»																											
001.02.01.085	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Реконструкция инженерно-лабораторного корпуса для	уз	Реконструкция инженерно-лабораторного корпуса для	Перспективный потребитель площадка №461	10	2030	70	Подземная бесканальная	1,4	ППУ						243,6										243,6	Плата за подключение
001.02.01.086	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 014а-Уз.23-2в до Многоквартирный жилой дом поз.Л1.5 в ЖК "Greenwood	014а-Уз.23-2в	Многоквартирный жилой дом поз.Л1.5 в ЖК "Greenwood	Перспективный потребитель площадка №165	184	2026	80	Подземная бесканальная	29,4	ППУ		4 015,7														4 015,7	Плата за подключение
001.02.01.087	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Магазин, северо-восточнее здания № 5-а по ул. Заст	уз	Магазин, северо-восточнее здания № 5-а по ул. Заст	Перспективный потребитель площадка №456	91,34	2030	25	Подземная бесканальная	4,6	ППУ						2 074,2										2 074,2	Плата за подключение
001.02.01.088	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ваз-Тк.8-12а до Здание делового управления, западнее здания ул. Во	ваз-Тк.8-12а	Здание делового управления, западнее здания ул. Во	Перспективный потребитель площадка №396	41,92	2029	25	Подземная бесканальная	2,1	ППУ					912,7											912,7	Плата за подключение
001.02.01.089	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от Персп уз. до Объекты торговли, западнее здания ул. Воскресенска	Персп уз.	Объекты торговли, западнее здания ул. Воскресенска	Перспективный потребитель площадка №397	37,24	2030	25	Подземная бесканальная	1,9	ППУ						845,7										845,7	Плата за подключение
001.02.01.090	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз2-Тк.10Г до Общественное-деловая застройка, ул. Заставная, ряд	сзз2-Тк.10Г	Общественное-деловая застройка, ул. Заставная, ряд	Перспективный потребитель площадка №389	143,25	2033	50	Подземная бесканальная	14,3	ППУ							3 691,0									3 691,0	Плата за подключение
001.02.01.091	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз4-ТКП-АиГ-1 до Склад, северо-западнее КПП ул. Ботаническая, д. 20	сзз4-ТКП-АиГ-1	Склад, северо-западнее КПП ул. Ботаническая, д. 20	Перспективный потребитель площадка №404	50,12	2030	40	Подземная бесканальная	4,0	ППУ						1 138,2										1 138,2	Плата за подключение
001.02.01.092	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз2-Уз.86(13) до Магазин, ул. Борковская, западнее д. 76, з/у №76А	сзз2-Уз.86(13)	Магазин, ул. Борковская, западнее д. 76, з/у №76А	Перспективный потребитель площадка №401	65,58	2029	40	Подземная бесканальная	5,2	ППУ					1 427,9											1 427,9	Плата за подключение
001.02.01.093	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз2-вв.1-НО-22 до Торговый комплекс, ул. Борковская, 78	сзз2-вв.1-НО-22	Торговый комплекс, ул. Борковская, 78	Перспективный потребитель площадка №279	183	2029	50	Подземная бесканальная	18,3	ППУ					3 984,4											3 984,4	Плата за подключение
001.02.01.094	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-т.А* до ДОУ на 140 мест (поз. 33 ПП) в мкр. Калина	сзз10-т.А*	ДОУ на 140 мест (поз. 33 ПП) в мкр. Калина	Перспективный потребитель площадка №356	84,33	2029	50	Подземная бесканальная	8,4	ППУ					1 836,1											1 836,1	Плата за подключение
001.02.01.095	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз4-ТК-бн-4 до Административно-технический центр "Авто-Баня", ул.	сзз4-ТК-бн-4	Административно-технический центр "Авто-Баня", ул.	Перспективный потребитель площадка №271	191,25	2026	50	Подземная бесканальная	19,1	ППУ		3 662,9														3 662,9	Плата за подключение
001.02.01.096	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут13/1 до Многофункциональный торгово-развлекательный компле	сзз10-Ут13/1	Многофункциональный торгово-развлекательный компле	Перспективный потребитель площадка №355	46,57	2028	100	Подземная бесканальная	9,3	ППУ					1 141,5											1 141,5	Плата за подключение
001.02.01.097	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут13/1 до ТРК, ул. Ботаническая	сзз10-Ут13/1	ТРК, ул. Ботаническая	Перспективный потребитель площадка №446	40,85	2031	80	Подземная бесканальная	6,5	ППУ						1 102,5										1 102,5	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Мат. хар., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации													Источники инвестиций		
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038	Всего
001.02.01.098	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут13/1 до сзз10-Ут13/2	сзз10-Ут13/1	сзз10-Ут13/2	Перспективный потребитель площадка №357	176	2028	80	Подземная бесканальная	28,2	ППУ				4 186,6											4 186,6	Плата за подключение
001.02.01.099	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут13/2 до Культурно-развлекательный комплекс с гостиницей (п	сзз10-Ут13/2	Культурно-развлекательный комплекс с гостиницей (п	Перспективный потребитель площадка №537	30,57	2028	80	Подземная бесканальная	4,9	ППУ				727,2											727,2	Плата за подключение
001.02.01.100	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут13/2 до Объекты инженерной инфраструктуры: лаборатории и б	сзз10-Ут13/2	Объекты инженерной инфраструктуры: лаборатории и б	Перспективный потребитель площадка №358	74,9	2029	50	Подземная бесканальная	7,5	ППУ				1 630,8											1 630,8	Плата за подключение
001.02.01.101	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут13 до сзз10-Ут13/1	сзз10-Ут13	сзз10-Ут13/1	Перспективный потребитель площадка №355,446	137,42	2028	150	Подземная бесканальная	41,2	ППУ				4 572,9											4 572,9	Плата за подключение
001.02.01.102	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-УТ-6 до Жилой комплекс на пересечении Южного ш. и ул. Поля	сзз10-УТ-6	Жилой комплекс на пересечении Южного ш. и ул. Поля	Перспективный потребитель площадка №47	56	2026	100	Подземная бесканальная	11,2	ППУ		1 259,3													1 259,3	Плата за подключение
001.02.01.103	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-УТ-6 до Административное здание с офисами и техническим це	сзз10-УТ-6	Административное здание с офисами и техническим це	Перспективный потребитель площадка №272	130,27	2028	50	Подземная бесканальная	13,0	ППУ				2 719,4											2 719,4	Плата за подключение
001.02.01.104	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут12 до ООО "АвтоВАЗагро" МКД №21	сзз10-Ут12	ООО "АвтоВАЗагро" МКД №21	Перспективный потребитель площадка №179	32	2032	80	Подземная бесканальная	5,1	ППУ						900,8									900,8	Плата за подключение
001.02.01.105	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут25 до ООО "АвтоВАЗагро" МКД №20	сзз10-Ут25	ООО "АвтоВАЗагро" МКД №20	Перспективный потребитель площадка №179	16	2033	125	Подземная бесканальная	4,0	ППУ							598,8								598,8	Плата за подключение
001.02.01.106	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут25 до сзз10-Ут-26	сзз10-Ут25	сзз10-Ут-26	Перспективный потребитель площадка №180,349	80	2034	200	Подземная бесканальная	32,0	ППУ								5 260,1							5 260,1	Плата за подключение
001.02.01.107	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут11 до ООО "АвтоВАЗагро" МКД № 22	сзз10-Ут11	ООО "АвтоВАЗагро" МКД № 22	Перспективный потребитель площадка №177	32	2031	80	Подземная бесканальная	5,1	ППУ						863,7									863,7	Плата за подключение
001.02.01.108	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут10 до ООО "АвтоВАЗагро" МКД № 25	сзз10-Ут10	ООО "АвтоВАЗагро" МКД № 25	Перспективный потребитель площадка №176	66	2030	80	Подземная бесканальная	10,6	ППУ					1 707,9										1 707,9	Плата за подключение
001.02.01.109	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут11 до Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г.	сзз10-Ут11	Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г.	Перспективный потребитель площадка №347	12	2026	70	Подземная бесканальная	1,7	ППУ		246,6													246,6	Плата за подключение
001.02.01.110	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут9' до Магазин (МАГЗ) в составе ЖК "Южный бульвар", на за	сзз10-Ут9'	Магазин (МАГЗ) в составе ЖК "Южный бульвар", на за	Перспективный потребитель площадка №257	63,83	2026	50	Подземная бесканальная	6,4	ППУ		1 222,5													1 222,5	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Мат. хар., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источники инвестиций
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
001.02.01.111	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут-бн-1 до Магазин (МАГЗ.1) в составе ЖК "Южный бульвар", в р	сзз10-Ут-бн-1	Магазин (МАГЗ.1) в составе ЖК "Южный бульвар", в р	Перспективный потребитель площадка №258	33,99	2026	50	Подземная бесканальная	3,4	ППУ		651,0												651,0	Плата за подключение
001.02.01.112	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз31-ТК.036-Ут2 до Объект бытового обслуживания и торговли, ул. Борко	сзз31-ТК.036-Ут2	Объект бытового обслуживания и торговли, ул. Борко	Перспективный потребитель площадка №414	119,92	2031	50	Подземная бесканальная	12,0	ППУ					2 840,4									2 840,4	Плата за подключение
001.02.01.113	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз4-Ут6/1 до сзз4-Ут6/1-2	сзз4-Ут6/1	сзз4-Ут6/1-2	Перспективный потребитель площадка №392,390	29,52	2027	50	Подземная бесканальная	3,0	ППУ			590,8											590,8	Плата за подключение
001.02.01.114	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз4-Ут6/1-2 до Коммунально-складской объект, ул. Борковская, вост	сзз4-Ут6/1-2	Коммунально-складской объект, ул. Борковская, вост	Перспективный потребитель площадка №392	14,97	2030	40	Подземная бесканальная	1,2	ППУ					340,0									340,0	Плата за подключение
001.02.01.115	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз4-Ут6/1-2 до Склад, ул. Борковская, севернее д. 77	сзз4-Ут6/1-2	Склад, ул. Борковская, севернее д. 77	Перспективный потребитель площадка №390	86,34	2027	40	Подземная бесканальная	6,9	ППУ			1 728,1											1 728,1	Плата за подключение
001.02.01.116	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз4-Ут4 до Склады №1,2,3, ул. Ботаническая, з/у №30А	сзз4-Ут4	Склады №1,2,3, ул. Ботаническая, з/у №30А	Перспективный потребитель площадка №419	37,7	2026	80	Подземная бесканальная	6,0	ППУ		822,8												822,8	Плата за подключение
001.02.01.117	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Склад, севернее здания ул. Ботаническая, 32	уз	Склад, севернее здания ул. Ботаническая, 32	Перспективный потребитель площадка №399	54,55	2030	50	Подземная бесканальная	5,5	ППУ					1 238,8									1 238,8	Плата за подключение
001.02.01.118	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 031-Уз.10-1(7) до Культовое здание - комплекс «Джума Джаме мечеть»,	031-Уз.10-1(7)	Культовое здание - комплекс «Джума Джаме мечеть»,	Перспективный потребитель площадка №443	58,74	2027	50	Подземная бесканальная	5,9	ППУ			1 175,7											1 175,7	Плата за подключение
001.02.01.119	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут1 до сзз10-Ут1/1	сзз10-Ут1	сзз10-Ут1/1	Перспективный потребитель площадка №120,125,119,126	96,18	2028	150	Подземная бесканальная	28,9	ППУ				3 200,6										3 200,6	Плата за подключение
001.02.01.120	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут1/1 до сзз10-Ут1/2	сзз10-Ут1/1	сзз10-Ут1/2	Перспективный потребитель площадка №120,125	110,84	2034	100	Подземная бесканальная	22,2	ППУ						3 497,5								3 497,5	Плата за подключение
001.02.01.121	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут1/1 до ДОУ на 120 мест (поз. 17 ПП) в мкр. Калина	сзз10-Ут1/1	ДОУ на 120 мест (поз. 17 ПП) в мкр. Калина	Перспективный потребитель площадка №351	16,54	2028	50	Подземная бесканальная	1,7	ППУ				345,3										345,3	Плата за подключение
001.02.01.122	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут2 до Объекты торговли и бытового обслуживания (поз. 23	сзз10-Ут2	Объекты торговли и бытового обслуживания (поз. 23	Перспективный потребитель площадка №354	109,91	2032	50	Подземная бесканальная	11,0	ППУ						2 715,2								2 715,2	Плата за подключение
001.02.01.123	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут1/1 до Многоквартирные многоэтажные жилые дома (МКД №26)	сзз10-Ут1/1	Многоквартирные многоэтажные жилые дома (МКД №26)	Перспективный потребитель площадка №119	37,13	2033	80	Подземная бесканальная	5,9	ППУ							1 090,2							1 090,2	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Мат. хар., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации													Источники инвестиций	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
001.02.01.124	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут1/1 до Многоквартирные многоэтажные жилые дома (МКД №27,	сзз10-Ут1/1	Многоквартирные многоэтажные жилые дома (МКД №27,	Перспективный потребитель площадка №126	37,25	2037	80	Подземная бесканальная	6,0	ППУ												1 294,3		1 294,3	Плата за подключение
001.02.01.125	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут1/2 до Многоквартирные многоэтажные жилые дома (МКД №25)	сзз10-Ут1/2	Многоквартирные многоэтажные жилые дома (МКД №25)	Перспективный потребитель площадка №120	35,93	2034	80	Подземная бесканальная	5,7	ППУ						1 100,3								1 100,3	Плата за подключение
001.02.01.126	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут1/2 до Многоквартирные многоэтажные жилые дома (МКД №24)	сзз10-Ут1/2	Многоквартирные многоэтажные жилые дома (МКД №24)	Перспективный потребитель площадка №125	23,81	2037	80	Подземная бесканальная	3,8	ППУ									827,3					827,3	Плата за подключение
001.02.01.127	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут5 до Многоквартирные многоэтажные жилые дома (МКД №21)	сзз10-Ут5	Многоквартирные многоэтажные жилые дома (МКД №21)	Перспективный потребитель площадка №124	28,57	2036	80	Подземная бесканальная	4,6	ППУ								951,8						951,8	Плата за подключение
001.02.01.128	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут4 до Многоквартирные многоэтажные жилые дома (МКД №22)	сзз10-Ут4	Многоквартирные многоэтажные жилые дома (МКД №22)	Перспективный потребитель площадка №121	26,28	2034	80	Подземная бесканальная	4,2	ППУ						804,8								804,8	Плата за подключение
001.02.01.129	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут3 до Многоквартирные многоэтажные жилые дома (МКД №20)	сзз10-Ут3	Многоквартирные многоэтажные жилые дома (МКД №20)	Перспективный потребитель площадка №123	28,45	2038	80	Подземная бесканальная	4,6	ППУ										1 031,0			1 031,0	Плата за подключение	
001.02.01.130	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут2 до Многоквартирные многоэтажные жилые дома (МКД №19)	сзз10-Ут2	Многоквартирные многоэтажные жилые дома (МКД №19)	Перспективный потребитель площадка №122	45,64	2035	80	Подземная бесканальная	7,3	ППУ							1 457,7							1 457,7	Плата за подключение
001.02.01.131	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут-26 до сзз10-Ут-27	сзз10-Ут-26	сзз10-Ут-27	Перспективный потребитель площадка №180,349	50	2034	150	Подземная бесканальная	15,0	ППУ						2 142,0								2 142,0	Плата за подключение
001.02.01.132	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут-27 до Общеобразовательная школа на 2200 мест (поз. 25 ПП	сзз10-Ут-27	Общеобразовательная школа на 2200 мест (поз. 25 ПП	Перспективный потребитель площадка №349	25	2032	100	Подземная бесканальная	5,0	ППУ						725,2								725,2	Плата за подключение
001.02.01.133	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут-27 до ООО "АвтоВАЗагро" МКД №19	сзз10-Ут-27	ООО "АвтоВАЗагро" МКД №19	Перспективный потребитель площадка №180	25	2034	125	Подземная бесканальная	6,3	ППУ							975,9							975,9	Плата за подключение
001.02.01.134	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут6/1 до Объект торговли (поз. 18 ПП) в мкр. Калина	сзз10-Ут6/1	Объект торговли (поз. 18 ПП) в мкр. Калина	Перспективный потребитель площадка №352	55,52	2029	50	Подземная бесканальная	5,6	ППУ					1 208,8									1 208,8	Плата за подключение
001.02.01.135	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут2 до сзз10-Ут2/1	сзз10-Ут2	сзз10-Ут2/1	Перспективный потребитель площадка №173,174	90	2030	200	Подземная бесканальная	36,0	ППУ						5 000,4								5 000,4	Плата за подключение
001.02.01.136	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут2/1 до ООО "АвтоВАЗагро" МКД №28	сзз10-Ут2/1	ООО "АвтоВАЗагро" МКД №28	Перспективный потребитель площадка №173	32,56	2030	80	Подземная бесканальная	5,2	ППУ						842,6								842,6	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Мат. хар., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации													Источники инвестиций		
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038	Всего
001.02.01.137	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут2/1 до МКД №24, в районе ул. Ботаническая - ул. Офицерска	сзз10-Ут2/1	МКД №24, в районе ул. Ботаническая - ул. Офицерска	Перспективный потребитель площадка №174	69,58	2031	80	Подземная бесканальная	11,1	ППУ						1 878,0									1 878,0	Плата за подключение
001.02.01.138	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут9 до ООО "АвтоВАЗагро" МКД № 26	сзз10-Ут9	ООО "АвтоВАЗагро" МКД № 26	Перспективный потребитель площадка №175	33	2029	80	Подземная бесканальная	5,3	ППУ					818,7										818,7	Плата за подключение
001.02.01.139	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут1 до ООО "АвтоВАЗагро" МКД №29	сзз10-Ут1	ООО "АвтоВАЗагро" МКД №29	Перспективный потребитель площадка №172	33	2029	100	Подземная бесканальная	6,6	ППУ					843,6										843,6	Плата за подключение
001.02.01.140	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут6 до сзз10-Ут6/1	сзз10-Ут6	сзз10-Ут6/1	Перспективный потребитель площадка №350,352,353	110,34	2029	80	Подземная бесканальная	17,7	ППУ					2 737,6										2 737,6	Плата за подключение
001.02.01.141	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут6/1 до ДОУ на 380 мест (поз. 13 ПП) в мкр. Калина	сзз10-Ут6/1	ДОУ на 380 мест (поз. 13 ПП) в мкр. Калина	Перспективный потребитель площадка №350	77,97	2030	70	Подземная бесканальная	10,9	ППУ					1 899,7										1 899,7	Плата за подключение
001.02.01.142	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сзз10-Ут6/1 до Объект торговли и бытового обслуживания (поз. 19 П	сзз10-Ут6/1	Объект торговли и бытового обслуживания (поз. 19 П	Перспективный потребитель площадка №353	68,5	2032	70	Подземная бесканальная	9,6	ППУ						1 815,6									1 815,6	Плата за подключение
001.02.01.143	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз5-Тк.1 (14/5) до Производственный корпус № 1, ул. Борковская, з/у №	уз5-Тк.1 (14/5)	Производственный корпус № 1, ул. Борковская, з/у №	Перспективный потребитель площадка №543	80,36	2026	100	Подземная бесканальная	16,1	ППУ		1 807,2													1 807,2	Плата за подключение
001.02.01.144	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от пкз-Тк.5/1-б/н1 до пкз-Тк.5/1-б/н1-1	пкз-Тк.5/1-б/н1	пкз-Тк.5/1-б/н1-1	Перспективный потребитель площадка №395,415	219,23	2027	50	Подземная бесканальная	21,9	ППУ				4 387,8											4 387,8	Плата за подключение
001.02.01.145	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от пкз-Тк.5/1-б/н1-1 до Коммунально-складской объект, севернее здания ул.	пкз-Тк.5/1-б/н1-1	Коммунально-складской объект, севернее здания ул.	Перспективный потребитель площадка №395	58,65	2027	40	Подземная бесканальная	4,7	ППУ				1 173,9											1 173,9	Плата за подключение
001.02.01.146	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от пкз-Тк.5/1-б/н1-1 до Склад, западнее здания ул. Коммунальная, 46	пкз-Тк.5/1-б/н1-1	Склад, западнее здания ул. Коммунальная, 46	Перспективный потребитель площадка №415	26,13	2029	40	Подземная бесканальная	2,1	ППУ					568,9										568,9	Плата за подключение
001.02.01.147	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от пкз-Тк.9/15-б/н11 до Объекты промышленного назначения IV-V класса опасн	пкз-Тк.9/15-б/н11	Объекты промышленного назначения IV-V класса опасн	Перспективный потребитель площадка №542	188,92	2027	200	Подземная бесканальная	75,6	ППУ				9 251,1											9 251,1	Плата за подключение
001.02.01.148	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от пкз-Тк.9 до Объект придорожного сервиса, ул. Коммунальная, 1-я	пкз-Тк.9	Объект придорожного сервиса, ул. Коммунальная, 1-я	Перспективный потребитель площадка №405	47,9	2027	40	Подземная бесканальная	3,8	ППУ				958,7											958,7	Плата за подключение
001.02.01.149	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от мжк-Ут.7 до мжк-Ут.7/1	мжк-Ут.7	мжк-Ут.7/1	Перспективный потребитель площадка №135-137	34,47	2028	150	Подземная бесканальная	10,3	ППУ				1 147,1											1 147,1	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Мат. хар., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации																Источники инвестиций
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Всего		
001.02.01.150	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от мжк-Ут.7/1 до ППТ в границах улиц Полякова, 70 лет Октября, Авто	мжк-Ут.7/1	ППТ в границах улиц Полякова, 70 лет Октября, Авто	Перспективный потребитель площадка №135	51,06	2028	125	Подземная бесканальная	12,8	ППУ				1 548,3										1 548,3	Плата за подключение		
001.02.01.151	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от мжк-Ут.7/1 до ППТ в границах улиц Полякова, 70 лет Октября, Авто	мжк-Ут.7/1	ППТ в границах улиц Полякова, 70 лет Октября, Авто	Перспективный потребитель площадка №136	66,81	2029	80	Подземная бесканальная	10,7	ППУ				1 657,6										1 657,6	Плата за подключение		
001.02.01.152	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от мжк-Ут.7/1 до ППТ в границах улиц Полякова, 70 лет Октября, Авто	мжк-Ут.7/1	ППТ в границах улиц Полякова, 70 лет Октября, Авто	Перспективный потребитель площадка №137	51,28	2030	80	Подземная бесканальная	8,2	ППУ				1 327,0										1 327,0	Плата за подключение		
001.02.01.153	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-4/1 до ТКп-4/2	ТКп-4/1	ТКп-4/2	Перспективный потребитель площадка №237,314,313	227,62	2028	150	Подземная бесканальная	68,3	ППУ				7 574,5										7 574,5	Плата за подключение		
001.02.01.154	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-4/2 до Микрорайон II-3 планировочного района «Треугольник	ТКп-4/2	Микрорайон II-3 планировочного района «Треугольник	Перспективный потребитель площадка №313	70,05	2036	100	Подземная бесканальная	14,0	ППУ							2 404,6						2 404,6	Плата за подключение			
001.02.01.155	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-4/2 до ТКп-4/3	ТКп-4/2	ТКп-4/3	Перспективный потребитель площадка №237,314	163,16	2028	125	Подземная бесканальная	40,8	ППУ				4 947,4										4 947,4	Плата за подключение		
001.02.01.156	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-4/3 до Микрорайон III-1 планировочного района «Треугольни	ТКп-4/3	Микрорайон III-1 планировочного района «Треугольни	Перспективный потребитель площадка №314	44,55	2038	100	Подземная бесканальная	8,9	ППУ										1 663,6			1 663,6	Плата за подключение			
001.02.01.157	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 019-Уз.17-3в до ТКп-1	019-Уз.17-3в	ТКп-1	Перспективный потребитель площадка №74,311,312,237,314,313,75,73,309,310,308,72,307	854,71	2028	400	Подземная бесканальная	68,3,8	ППУ				88 976,9										88 976,9	Плата за подключение		
001.02.01.158	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 018-Ут.8 от Ут.7 до Строительство общеобразовательной школы на 630 мес	018-Ут.8 от Ут.7	Строительство общеобразовательной школы на 630 мес	Перспективный потребитель площадка №244	110,52	2026	100	Подземная бесканальная	22,1	ППУ		2 485,4											2 485,4	Плата за подключение			
001.02.01.159	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 015-Ут.8 до Административное здание, ул. Автостроителей, 54а	015-Ут.8	Административное здание, ул. Автостроителей, 54а	Перспективный потребитель площадка №463	36	2026	40	Подземная бесканальная	2,9	ППУ		689,5											689,5	Плата за подключение			
001.02.01.160	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 016-Ут.3 ю-в до Объект дошкольного образования, б-р Цветной, 17	016-Ут.3 ю-в	Объект дошкольного образования, б-р Цветной, 17	Перспективный потребитель площадка №211	55	2029	50	Подземная бесканальная	5,5	ППУ				1 197,5									1 197,5	Плата за подключение			
001.02.01.161	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-4/1 до Микрорайон II-2 планировочного района «Треугольник	ТКп-4/1	Микрорайон II-2 планировочного района «Треугольник	Перспективный потребитель площадка №75	75,43	2035	125	Подземная бесканальная	18,9	ППУ							3 071,1						3 071,1	Плата за подключение			
001.02.01.162	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-3 до ТКп-4	ТКп-3	ТКп-4	Перспективный потре-	471,63	2030	150	Подземная бесканальная	14,1,5	ППУ					17 073,1								17 073,1	Плата за			

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Ма т. ха р., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации													Источники инвестиций		
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038	Всего
					битель площадка №74,311,312																					подключение	
001.02.01.163	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-2 до ТКп-3	ТКп-2	ТКп-3	Перспективный потребитель площадка №74,311,312,237,314,313,75	224,6	2028	250	Подземная бесканальная	112,3	ппу				14 990,5										14 990,5	Плата за подключение	
001.02.01.164	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-3 до Микрорайон II-2 планировочного района «Треугольник	ТКп-3	Микрорайон II-2 планировочного района «Треугольник	Перспективный потребитель площадка №75	81,49	2036	125	Подземная бесканальная	20,4	ппу													3 460,6		Плата за подключение	
001.02.01.165	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-3 до ТКп-4/1	ТКп-3	ТКп-4/1	Перспективный потребитель площадка №237,314,313,75	248,93	2028	150	Подземная бесканальная	74,7	ппу				8 283,6										8 283,6	Плата за подключение	
001.02.01.166	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-4 до ТКп-5	ТКп-4	ТКп-5	Перспективный потребитель площадка №74,311	353,83	2031	125	Подземная бесканальная	88,5	ппу						12 173,5								12 173,5	Плата за подключение	
001.02.01.167	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-4 до Микрорайон II-2 планировочного района «Треугольник	ТКп-4	Микрорайон II-2 планировочного района «Треугольник	Перспективный потребитель площадка №312	104,57	2030	125	Подземная бесканальная	26,1	ппу					3 449,4									3 449,4	Плата за подключение	
001.02.01.168	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-5 до Микрорайон II-1 планировочного района «Треугольник	ТКп-5	Микрорайон II-1 планировочного района «Треугольник	Перспективный потребитель площадка №311	120,22	2031	100	Подземная бесканальная	24,0	ппу						3 343,4								3 343,4	Плата за подключение	
001.02.01.169	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-5 до Микрорайон II-1 планировочного района «Треугольник	ТКп-5	Микрорайон II-1 планировочного района «Треугольник	Перспективный потребитель площадка №74	253,36	2031	100	Подземная бесканальная	50,7	ппу						7 046,1								7 046,1	Плата за подключение	
001.02.01.170	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-1 до ТКп-2	ТКп-1	ТКп-2	Перспективный потребитель площадка №74,311,312,237,314,313,75,73,309	161,39	2028	250	Подземная бесканальная	80,7	ппу				10 771,7											10 771,7	Плата за подключение
001.02.01.171	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-2 до Микрорайон I-2 планировочного района «Треугольник»	ТКп-2	Микрорайон I-2 планировочного района «Треугольник»	Перспективный потребитель площадка №73	81	2030	100	Подземная бесканальная	16,2	ппу					2 159,8										2 159,8	Плата за подключение
001.02.01.172	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-2 до Микрорайон I-2 планировочного района «Треугольник»	ТКп-2	Микрорайон I-2 планировочного района «Треугольник»	Перспективный потребитель площадка №309	67,24	2036	80	Подземная бесканальная	10,8	ппу													2 240,0		Плата за подключение	
001.02.01.173	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-1/1 до ТКп-1	ТКп-1/1	ТКп-1	Перспективный потребитель площадка №72,307,308,310	254,47	2027	150	Подземная бесканальная	76,3	ппу				8 118,8										8 118,8	Плата за подключение	
001.02.01.174	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-1/2 до ТКп-1/1	ТКп-1/2	ТКп-1/1	Перспективный потре-	551,37	2027	150	Подземная бесканальная	165,4	ппу				17 591,4											17 591,4	Плата за

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Мат. хар., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источники инвестиций
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
					битель площадка №72,307,308																					подключение
001.02.01.175	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-1/1 до Микрорайон I-2 планировочного района «Треугольник»	ТКп-1/1	Микрорайон I-2 планировочного района «Треугольник»	Перспективный потребитель площадка №310	104,85	2029	100	Подземная бесканальная	21,0	ППУ					2 680,5									2 680,5	Плата за подключение
001.02.01.176	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-1/2 до Микрорайон I-1 планировочного района «Треугольник»	ТКп-1/2	Микрорайон I-1 планировочного района «Треугольник»	Перспективный потребитель площадка №308	94,17	2034	125	Подземная бесканальная	23,5	ППУ							3 676,1							3 676,1	Плата за подключение
001.02.01.177	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 020-Уз.16-3в до ТКп-1/2	020-Уз.16-3в	ТКп-1/2	Перспективный потребитель площадка №74,311,312,237,314,313,75,73,309,310,308,72,307	619,46	2030	400	Подземная бесканальная	49,5,6	ППУ						70 152,0								70 152,0	Плата за подключение
001.02.01.178	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-1/2 до ТКп-1/3	ТКп-1/2	ТКп-1/3	Перспективный потребитель площадка №72,307	294,34	2027	150	Подземная бесканальная	88,3	ППУ				9 390,9										9 390,9	Плата за подключение
001.02.01.179	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 0146-НО 130 до Торгово-развлекательный центр, ул. 40 лет Победы,	0146-НО 130	Торгово-развлекательный центр, ул. 40 лет Победы,	Перспективный потребитель площадка №538	59,01	2030	80	Подземная бесканальная	9,4	ППУ					1 527,0									1 527,0	Плата за подключение
001.02.01.180	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 014-КТС до Жилой дом-вставка, ул. Автостроителей, квартал 14,	014-КТС	Жилой дом-вставка, ул. Автостроителей, квартал 14,	Перспективный потребитель площадка №6	62,73	2029	50	Подземная бесканальная	6,3	ППУ					1 365,8									1 365,8	Плата за подключение
001.02.01.181	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от мг-Уз.14 до Пристрой к инфекционному корпусу, б-р Здоровья, 25	мг-Уз.14	Пристрой к инфекционному корпусу, б-р Здоровья, 25	Перспективный потребитель площадка №410	18,72	2029	50	Подземная бесканальная	1,9	ППУ					407,6									407,6	Плата за подключение
001.02.01.182	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 012-Тк.1 до Магазины, в районе домов № 23А и 25 по ул. Ворошило	012-Тк.1	Магазины, в районе домов № 23А и 25 по ул. Ворошило	Перспективный потребитель площадка №464	88,62	2027	40	Подземная бесканальная	7,1	ППУ				1 773,7										1 773,7	Плата за подключение
001.02.01.183	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 009-КЗ(5) до Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. Ворошил	009-КЗ(5)	Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. Ворошил	Перспективный потребитель площадка №522	18,21	2026	40	Подземная бесканальная	1,5	ППУ			348,8											348,8	Плата за подключение
001.02.01.184	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 003а-ТК.3 до Многоэтажный 6-ти секционный жилой дом, кв. 3А, се	003а-ТК.3	Многоэтажный 6-ти секционный жилой дом, кв. 3А, се	Перспективный потребитель площадка №536	46,23	2026	125	Подземная бесканальная	11,6	ППУ			1 286,1											1 286,1	Плата за подключение
001.02.01.185	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 003а-ТК.4 до Многоэтажный жилой дом №1 в ЖК "Уникум на Ленинско	003а-ТК.4	Многоэтажный жилой дом №1 в ЖК "Уникум на Ленинско	Перспективный потребитель площадка №158	65	2026	80	Подземная бесканальная	10,4	ППУ			1 418,6											1 418,6	Плата за подключение
001.02.01.186	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-1/3 до Микрорайон I-1 планировочного района «Треугольник»	ТКп-1/3	Микрорайон I-1 планировочного района «Треугольник»	Перспективный потребитель площадка №72	232,02	2027	100	Подземная бесканальная	46,4	ППУ				5 452,6										5 452,6	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Мат. хар., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источники инвестиций
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
001.02.01.187	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТКп-1/3 до Многофункциональный торгово-складской комплекс на	ТКп-1/3	Многофункциональный торгово-складской комплекс на	Перспективный потребитель площадка №307	218,14	2027	125	Подземная бесканальная	54,5	ППУ			6 341,9											6 341,9	Плата за подключение
001.02.01.188	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от задвижка до Магазин с объектами общественного питания вместимо	задвигка	Магазин с объектами общественного питания вместимо	Перспективный потребитель площадка №213	18,44	2027	70	Подземная бесканальная	2,6	ППУ			396,0											396,0	Плата за подключение
001.02.01.189	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 005-Уз.58 до Объект торговли, ул. Юбилейная, з/у 21Г	005-Уз.58	Объект торговли, ул. Юбилейная, з/у 21Г	Перспективный потребитель площадка №459	155	2028	50	Подземная бесканальная	15,5	ППУ				3 235,7										3 235,7	Плата за подключение
001.02.01.190	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 007-Уз.17-1(26)-1 до Бизнес центр, ул. Юбилейная, уч. 16а	007-Уз.17-1(26)-1	Бизнес центр, ул. Юбилейная, уч. 16а	Перспективный потребитель площадка №535	89,85	2027	50	Подземная бесканальная	9,0	ППУ			1 798,3											1 798,3	Плата за подключение
001.02.01.191	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 007-Уз.17-1(26)-1 до Общественно-деловой комплекс, южнее здания ул. Юби	007-Уз.17-1(26)-1	Общественно-деловой комплекс, южнее здания ул. Юби	Перспективный потребитель площадка №409	77,53	2028	150	Подземная бесканальная	23,3	ППУ				2 579,9										2 579,9	Плата за подключение
001.02.01.192	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 007-Уз.17-1(26) до 007-Уз.17-1(26)-1	007-Уз.17-1(26)	007-Уз.17-1(26)-1	Перспективный потребитель площадка №409,535	126,41	2027	150	Подземная бесканальная	37,9	ППУ			4 033,1											4 033,1	Плата за подключение
001.02.01.193	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от д/с 5-ДС-3 до Многоквартирный жилой дом поз.1, ул. Фрунзе, 39	д/с 5-ДС-3	Многоквартирный жилой дом поз.1, ул. Фрунзе, 39	Перспективный потребитель площадка №156	68,51	2028	70	Подземная бесканальная	9,6	ППУ				1 534,4										1 534,4	Плата за подключение
001.02.01.194	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 001-т.А(ввод вгар) до Магазин, ул. Революционная, 48	001-т.А(ввод вгар)	Магазин, ул. Революционная, 48	Перспективный потребитель площадка №411	76,93	2027	40	Подземная бесканальная	6,2	ППУ			1 539,7											1 539,7	Плата за подключение
001.02.01.195	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 020-УТ-4 до Объект бытового обслуживания населения, ул. Льва Я	020-УТ-4	Объект бытового обслуживания населения, ул. Льва Я	Перспективный потребитель площадка №393	75,9	2028	50	Подземная бесканальная	7,6	ППУ				1 584,4										1 584,4	Плата за подключение
001.02.01.196	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 001-Тк.б/н - ПРОЕКТИРУЕМАЯ до Объект бытового обслуживания, Ленинский просп., 38	001-Тк.б/н - ПРОЕКТИРУЕМАЯ	Объект бытового обслуживания, Ленинский просп., 38	Перспективный потребитель площадка №408	7	2027	25	Подземная бесканальная	0,4	ППУ			140,1											140,1	Плата за подключение
001.02.01.197	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 001-для ФК Импульс до Спортивно-тренировочный комплекс, Ленинский просп.	001-для ФК Импульс	Спортивно-тренировочный комплекс, Ленинский просп.	Перспективный потребитель площадка №412	68,5	2030	100	Подземная бесканальная	13,7	ППУ				1 826,5										1 826,5	Плата за подключение
001.02.01.198	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-ТК-3 до Дошкольное образовательное учреждение на 180 мест	017а-ТК-3	Дошкольное образовательное учреждение на 180 мест	Перспективный потребитель площадка №283	84,75	2029	70	Подземная бесканальная	11,9	ППУ				1 979,8										1 979,8	Плата за подключение
001.02.01.199	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от Задвижка до Объект общественного питания, Московский пр-т, 56	Задвигка	Объект общественного питания, Московский пр-т, 56	Перспективный потребитель площадка №457	72,92	2026	50	Подземная бесканальная	7,3	ППУ		1 396,6												1 396,6	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наиме- нова- ние начал а участк а	Наименование конца участка	Перспектив- ный потре- битель	Протя- жен- ность участк а в 2-х тр. исп., м	Год стро итель ств а	Усл ов- ный диа мет р, мм	Вид про- кладк и тепло- вой сети	Ма т. ха р., м2	Теп- ло- изо- ляци- он- ный мате- риал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источ- ники инве- сти- ций	
												202 5	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		Всего
001.02.01.200	ТЭЦ Волжского ав- тозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзаль- ная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потре- бителей от ТКп-4/3 до Админи- стративное здание, ул. Комму- нальная, 1	ТКп- 4/3	Административное здание, ул. Комму- нальная, 1	Перспектив- ный потре- битель пло- щадка №237	224,75	2028	80	Подзем- ная бес- каналь- ная	36, 0	ППУ				5 346,2											5 346,2	Плата за под- клю- чение
001.02.01.201	ТЭЦ Волжского ав- тозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзаль- ная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потре- бителей от 036-ТК-1' до ПП_У3.1-17-4-2	036- ТК-1'	ПП_У3.1-17-4-2	Перспектив- ный потре- битель пло- щадка №142,379,14 3,380,141,37 8,139,376	44,98	2033	300	Подзем- ная бес- каналь- ная	27, 0	ППУ						4 037,8									4 037,8	Плата за под- клю- чение
001.02.01.202	ТЭЦ Волжского ав- тозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзаль- ная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потре- бителей от 036-Ут.4 до Мкр. 8 территории западнее Москов- ского проспекта.	036- Ут.4	Мкр. 8 территории западнее Москов- ского проспекта.	Перспектив- ный потре- битель пло- щадка №377	32,32	2029	70	Подзем- ная бес- каналь- ная	4,5	ППУ				755,0											755,0	Плата за под- клю- чение
001.02.01.203	ТЭЦ Волжского ав- тозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзаль- ная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потре- бителей от 036-Ут.4 до Мкр. 8 территории западнее Москов- ского проспекта.	036- Ут.4	Мкр. 8 территории западнее Москов- ского проспекта.	Перспектив- ный потре- битель пло- щадка №140	79,14	2029	80	Подзем- ная бес- каналь- ная	12, 7	ППУ				1 963,5											1 963,5	Плата за под- клю- чение
001.02.01.204	ТЭЦ Волжского ав- тозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзаль- ная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потре- бителей от 036-Тк1а/ до Обще- ственно-деловая застройка, мкр. 9, территории	036- Тк1а/	Общественно-дело- вая застройка, мкр. 9, территории	Перспектив- ный потре- битель пло- щадка №376	33,56	2032	125	Подзем- ная бес- каналь- ная	8,4	ППУ						1 204,3									1 204,3	Плата за под- клю- чение
001.02.01.205	ТЭЦ Волжского ав- тозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзаль- ная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потре- бителей от 036-Тк1а/ до Много- квартирные многоэтажные жи- лые дома, мкр. 9, т	036- Тк1а/	Многоквартирные многоэтажные жи- лые дома, мкр. 9, т	Перспектив- ный потре- битель пло- щадка №139	50,21	2032	150	Подзем- ная бес- каналь- ная	15, 1	ППУ						1 977,3									1 977,3	Плата за под- клю- чение
001.02.01.206	ТЭЦ Волжского ав- тозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзаль- ная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потре- бителей от 036-Тк1а/1 до 036- Тк1а/	036- Тк1а/1	036-Тк1а/	Перспектив- ный потре- битель пло- щадка №139,376	56,05	2032	200	Подзем- ная бес- каналь- ная	22, 4	ППУ						3 387,7									3 387,7	Плата за под- клю- чение
001.02.01.207	ТЭЦ Волжского ав- тозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзаль- ная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потре- бителей от 036-Тк1а/1 до 036- Тк1а/	036- Тк1а/1	036-Тк1а/	Перспектив- ный потре- битель пло- щадка №138,375	49,42	2031	125	Подзем- ная бес- каналь- ная	12, 4	ППУ						1 700,3									1 700,3	Плата за под- клю- чение
001.02.01.208	ТЭЦ Волжского ав- тозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзаль- ная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потре- бителей от 036-Тк1а до 036- Тк1а/1	036- Тк1а	036-Тк1а/1	Перспектив- ный потре- битель пло- щадка №139,376,13 8,375	198,12	2031	200	Подзем- ная бес- каналь- ная	79, 2	ППУ						11 481,0									11 481,0	Плата за под- клю- чение
001.02.01.209	ТЭЦ Волжского ав- тозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзаль- ная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потре- бителей от ПП_У3.1-17-4-5/1 до Многоквартирные многоэтажные жилые дома, мкр. 7, т	ПП_У 3.1- 17-4- 5/1	Многоквартирные многоэтажные жи- лые дома, мкр. 7, т	Перспектив- ный потре- битель пло- щадка №141	39,99	2033	150	Подзем- ная бес- каналь- ная	12, 0	ППУ						1 642,5									1 642,5	Плата за под- клю- чение
001.02.01.210	ТЭЦ Волжского ав- тозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзаль- ная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потре- бителей от ПП_У3.1-17-4-5/1 до Общественно-деловая за- стройка, мкр. 7, территории	ПП_У 3.1- 17-4- 5/1	Общественно-дело- вая застройка, мкр. 7, территории	Перспектив- ный потре- битель пло- щадка №378	44,39	2033	125	Подзем- ная бес- каналь- ная	11, 1	ППУ						1 661,4									1 661,4	Плата за под- клю- чение
001.02.01.211	ТЭЦ Волжского ав- тозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзаль- ная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потре- бителей от ПП_У3.1-17-4-5 до ПП_У3.1-17-4-5/1	ПП_У 3.1- 17-4-5	ПП_У3.1-17-4-5/1	Перспектив- ный потре- битель пло- щадка №141,378	238,63	2033	150	Подзем- ная бес- каналь- ная	71, 6	ППУ						9 801,4									9 801,4	Плата за под- клю- чение
001.02.01.212	ТЭЦ Волжского ав- тозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзаль- ная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потре- бителей от ПП_У3.1-17-4-2 до ПП_У3.1-17-4-5	ПП_У 3.1- 17-4-2	ПП_У3.1-17-4-5	Перспектив- ный потре- битель пло- щадка №142,379,14	248,29	2033	300	Подзем- ная бес- каналь- ная	14 9,0	ППУ						22 288,7									22 288,7	Плата за под- клю- чение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Ма т. ха р., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации													Источники инвестиций					
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038	Всего			
					3,380,141,378,139,376																									
001.02.01.213	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_УТ-3 до 036-ТК-1'	ПП_УТ-3	036-ТК-1'	Перспективный потребитель площадка №	478,07	2033	400	Подземная бесканальная	382,5	ППУ							61 428,7								61 428,7	Плата за подключение			
001.02.01.214	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-20 до Мкр. 1 территории западнее Московского проспекта.	ПП_У3.1-17-4-20	Мкр. 1 территории западнее Московского проспекта.	Перспективный потребитель площадка №384	48,14	2037	150	Подземная бесканальная	14,4	ППУ														2 339,9		2 339,9	Плата за подключение		
001.02.01.215	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-19 до ПП_У3.1-17-4-20	ПП_У3.1-17-4-19	ПП_У3.1-17-4-20	Перспективный потребитель площадка №147,384	450,99	2037	200	Подземная бесканальная	180,4	ППУ															33 645,2		33 645,2	Плата за подключение	
001.02.01.216	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-20 до Мкр. 1 территории западнее Московского проспекта.	ПП_У3.1-17-4-20	Мкр. 1 территории западнее Московского проспекта.	Перспективный потребитель площадка №147	49,4	2037	200	Подземная бесканальная	19,8	ППУ															3 685,4		3 685,4	Плата за подключение	
001.02.01.217	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-14 до Мкр. 5 территории западнее Московского проспекта.	ПП_У3.1-17-4-14	Мкр. 5 территории западнее Московского проспекта.	Перспективный потребитель площадка №380	175,02	2036	150	Подземная бесканальная	52,5	ППУ															8 156,5		8 156,5	Плата за подключение	
001.02.01.218	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-12 до ПП_У3.1-17-4-14	ПП_У3.1-17-4-12	ПП_У3.1-17-4-14	Перспективный потребитель площадка №143,380	178,26	2036	200	Подземная бесканальная	71,3	ППУ																12 750,5		12 750,5	Плата за подключение
001.02.01.219	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-14 до Мкр. 5 территории западнее Московского проспекта.	ПП_У3.1-17-4-14	Мкр. 5 территории западнее Московского проспекта.	Перспективный потребитель площадка №143	54,32	2036	200	Подземная бесканальная	21,7	ППУ																3 885,4		3 885,4	Плата за подключение
001.02.01.220	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-13 до Мкр. 6 территории западнее Московского проспекта.	ПП_У3.1-17-4-13	Мкр. 6 территории западнее Московского проспекта.	Перспективный потребитель площадка №379	63,85	2038	125	Подземная бесканальная	16,0	ППУ																2 949,6		2 949,6	Плата за подключение
001.02.01.221	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-13 до Мкр. 6 территории западнее Московского проспекта.	ПП_У3.1-17-4-13	Мкр. 6 территории западнее Московского проспекта.	Перспективный потребитель площадка №142	159,3	2038	125	Подземная бесканальная	39,8	ППУ																7 359,1		7 359,1	Плата за подключение
001.02.01.222	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-5 до ПП_У3.1-17-4-12	ПП_У3.1-17-4-5	ПП_У3.1-17-4-12	Перспективный потребитель площадка №142,379,143,380	564,45	2036	250	Подземная бесканальная	282,2	ППУ																52 760,2		52 760,2	Плата за подключение
001.02.01.223	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-12 до ПП_У3.1-17-4-13	ПП_У3.1-17-4-12	ПП_У3.1-17-4-13	Перспективный потребитель площадка №142,379	128,02	2038	150	Подземная бесканальная	38,4	ППУ																6 490,3		6 490,3	Плата за подключение
001.02.01.224	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Тк1а/ до Многоквартирные многоэтажные жилые дома, мкр. 10,	036-Тк1а/	Многоквартирные многоэтажные жилые дома, мкр. 10,	Перспективный потребитель площадка №138	69,18	2031	100	Подземная бесканальная	13,8	ППУ							1 923,9									1 923,9	Плата за подключение		
001.02.01.225	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Тк1а/ до Общественно-деловая застройка, мкр. 10, территории	036-Тк1а/	Общественно-деловая застройка, мкр. 10, территории	Перспективный потребитель площадка №375	51,92	2031	80	Подземная бесканальная	8,3	ППУ							1 401,3									1 401,3	Плата за подключение		

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Ма т. х а р., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации															Источники инвестиций
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Всего	
001.02.01.226	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Ут-2-6 до 036-Ут-2-7	036-Ут-2-6	036-Ут-2-7	Перспективный потребитель площадка №152	75	2028	125	Подземная бесканальная	18,8	ППУ				2 274,2											2 274,2	Плата за подключение
001.02.01.227	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Ут-2-7 до ООО СтройДом МКД поз.1	036-Ут-2-7	ООО СтройДом МКД поз.1	Перспективный потребитель площадка №152	5	2028	125	Подземная бесканальная	1,3	ППУ				151,6											151,6	Плата за подключение
001.02.01.228	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Ут-2-2 до Многоквартирный многоквартирный жилой дом поз. 5 по Г	036-Ут-2-2	Многоквартирный многоквартирный жилой дом поз. 5 по Г	Перспективный потребитель площадка №168	59,51	2027	70	Подземная бесканальная	8,3	ППУ			1 277,9												1 277,9	Плата за подключение
001.02.01.229	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Ут-2-3 до п. Приморский (ЖК "Юго-Западный"). Жилые дома поз.	036-Ут-2-3	п. Приморский (ЖК "Юго-Западный"). Жилые дома поз.	Перспективный потребитель площадка №153	40,63	2029	70	Подземная бесканальная	5,7	ППУ				949,1											949,1	Плата за подключение
001.02.01.230	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Ут-2-4 до п. Приморский (ЖК "Юго-Западный"). Жилые дома поз.	036-Ут-2-4	п. Приморский (ЖК "Юго-Западный"). Жилые дома поз.	Перспективный потребитель площадка №153	21,98	2030	70	Подземная бесканальная	3,1	ППУ					535,5										535,5	Плата за подключение
001.02.01.231	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Ут-2-5 до п. Приморский (ЖК "Юго-Западный"). Жилые дома поз.	036-Ут-2-5	п. Приморский (ЖК "Юго-Западный"). Жилые дома поз.	Перспективный потребитель площадка №153	22,1	2031	70	Подземная бесканальная	3,1	ППУ					561,6										561,6	Плата за подключение
001.02.01.232	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Ут-2-6 до п. Приморский (ЖК "Юго-Западный"). Жилые дома поз.	036-Ут-2-6	п. Приморский (ЖК "Юго-Западный"). Жилые дома поз.	Перспективный потребитель площадка №153	20,03	2032	70	Подземная бесканальная	2,8	ППУ						530,9									530,9	Плата за подключение
001.02.01.233	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Тк3 до Жилой дом В (12В+ 15В), северо-западнее здания пр-	036-Тк3	Жилой дом В (12В+ 15В), северо-западнее здания пр-	Перспективный потребитель площадка №62	38	2028	125	Подземная бесканальная	9,5	ППУ				1 152,3											1 152,3	Плата за подключение
001.02.01.234	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Тк2 до пр-т Московский, 64 (поз.Г)	036-Тк2	пр-т Московский, 64 (поз.Г)	Перспективный потребитель площадка №63	33	2027	150	Подземная бесканальная	9,9	ППУ				1 052,9											1 052,9	Плата за подключение
001.02.01.235	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Тк3 до Жилой дом Б (19Б+ 24Б), северо-западнее здания пр-	036-Тк3	Жилой дом Б (19Б+ 24Б), северо-западнее здания пр-	Перспективный потребитель площадка №61	154	2029	100	Подземная бесканальная	30,8	ППУ				3 937,0											3 937,0	Плата за подключение
001.02.01.236	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Ут-8 до Многоквартирный жилой дом, в районе ул. Спортивная	036-Ут-8	Многоквартирный жилой дом, в районе ул. Спортивная	Перспективный потребитель площадка №503	20	2029	100	Подземная бесканальная	4,0	ППУ				511,3											511,3	Плата за подключение
001.02.01.237	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Ут-12 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Панорама", 3 этап	036-Ут-12	Многоквартирный жилой дом в ЖК "Панорама", 3 этап	Перспективный потребитель площадка №54	10	2029	100	Подземная бесканальная	2,0	ППУ				255,6											255,6	Плата за подключение
001.02.01.238	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сц-ТК2 до Объект общественного питания, Московский пр-т, 56	сц-ТК2	Объект общественного питания, Московский пр-т, 56	Перспективный потребитель площадка №71	285,2	2027	150	Подземная бесканальная	85,6	ППУ				9 099,3											9 099,3	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Ма т. ха р., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации													Источники инвестиций		
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038	Всего
001.02.01.239	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 006-К15 до Многоквартирный жилой дом поз.2, ул. Фрунзе, 39	006-К15	Многоквартирный жилой дом поз.2, ул. Фрунзе, 39	Перспективный потребитель площадка №156	79,69	2029	70	Подземная бесканальная	11,2	ППУ					1 861,6										1 861,6	Плата за подключение
001.02.01.240	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 036-Ут-13 до Многоквартирный жилой дом (секции 1 и 2), ул. Спор	036-Ут-13	Многоквартирный жилой дом (секции 1 и 2), ул. Спор	Перспективный потребитель площадка №502	15	2030	125	Подземная бесканальная	3,8	ППУ					494,8										494,8	Плата за подключение
001.02.01.241	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сц-КТС1 до Центр спортивной гимнастики "Немов-центр", северне	сц-КТС1	Центр спортивной гимнастики "Немов-центр", северне	Перспективный потребитель площадка №248	67,23	2028	80	Подземная бесканальная	10,8	ППУ				1 599,2											1 599,2	Плата за подключение
001.02.01.242	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от сц-Уз.22(20) до Акватермальный комплекс "Атолл", ул. Юбилейная, 38	сц-Уз.22(20)	Акватермальный комплекс "Атолл", ул. Юбилейная, 38	Перспективный потребитель площадка №537	105,92	2026	100	Подземная бесканальная	21,2	ППУ		2 382,0													2 382,0	Плата за подключение
001.02.01.243	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 007-К2 до Храм во имя святого преподобного Серафима Саровско	007-К2	Храм во имя святого преподобного Серафима Саровско	Перспективный потребитель площадка №474	15	2026	50	Подземная бесканальная	1,5	ППУ		287,3													287,3	Плата за подключение
001.02.01.244	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 0036-ТКП-18-Г-2 до Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземной	0036-ТКП-18-Г-2	Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземной	Перспективный потребитель площадка №148	60,97	2032	70	Подземная бесканальная	8,5	ППУ					1 616,0										1 616,0	Плата за подключение
001.02.01.245	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от дс-Тк.3(7) до Объект общественно-делового значения, ул. Маршала	дс-Тк.3(7)	Объект общественно-делового значения, ул. Маршала	Перспективный потребитель площадка №422	121	2029	100	Подземная бесканальная	24,2	ППУ				3 093,3											3 093,3	Плата за подключение
001.02.01.246	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от дс-Тк.3(7) до Жилой многоквартирный комплекс малой этажности. Эт	дс-Тк.3(7)	Жилой многоквартирный комплекс малой этажности. Эт	Перспективный потребитель площадка №170	85,7	2029	50	Подземная бесканальная	8,6	ППУ				1 865,9											1 865,9	Плата за подключение
001.02.01.247	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 008-Тк1 до Строительство торгово-офисного комплекса 17-Б-МАГ	008-Тк1	Строительство торгово-офисного комплекса 17-Б-МАГ	Перспективный потребитель площадка №215	41,08	2027	70	Подземная бесканальная	5,8	ППУ			882,1												882,1	Плата за подключение
001.02.01.248	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 011а-ТК-У-2 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Люксор" (6 этап ст	011а-ТК-У-2	Многоквартирный жилой дом в ЖК "Люксор" (6 этап ст	Перспективный потребитель площадка №21	22,9	2027	70	Подземная бесканальная	3,2	ППУ			491,8												491,8	Плата за подключение
001.02.01.249	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 011а-ТК-У-2 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Люксор" (5 этап ст	011а-ТК-У-2	Многоквартирный жилой дом в ЖК "Люксор" (5 этап ст	Перспективный потребитель площадка №20	18,04	2026	70	Подземная бесканальная	2,5	ППУ		370,7													370,7	Плата за подключение
001.02.01.250	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 011а-Ут.4 до Строительство корпуса МБУ ДО "Детская хореографиче	011а-Ут.4	Строительство корпуса МБУ ДО "Детская хореографиче	Перспективный потребитель площадка №263	91,65	2029	70	Подземная бесканальная	12,8	ППУ				2 141,0											2 141,0	Плата за подключение
001.02.01.251	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 011а-ТК-У-3 до 011а-ТК-У-3-1	011а-ТК-У-3	011а-ТК-У-3-1	Перспективный потребитель площадка №315,316	105,25	2030	70	Подземная бесканальная	14,7	ППУ					2 564,4										2 564,4	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Мат. хар., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации															Источники инвестиций
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Всего	
001.02.01.252	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 011а-Уз.19-15(65) до 11-А квартал. Административное здание	011а-Уз.19-15(65)	11-А квартал. Административное здание	Перспективный потребитель площадка №317	86,47	2031	50	Подземная бесканальная	8,6	ППУ						2 048,1								2 048,1	Плата за подключение	
001.02.01.253	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 011а-ТК-У-3-1 до 11-А квартал. Детский сад на 110 мест по ул. Марша	011а-ТК-У-3-1	11-А квартал. Детский сад на 110 мест по ул. Марша	Перспективный потребитель площадка №315	77,12	2030	50	Подземная бесканальная	7,7	ППУ					1 751,3									1 751,3	Плата за подключение	
001.02.01.254	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 011а-ТК-У-3-1 до 11-А квартал. Общеобразовательная школа на 380 уча	011а-ТК-У-3-1	11-А квартал. Общеобразовательная школа на 380 уча	Перспективный потребитель площадка №316	13,51	2030	70	Подземная бесканальная	1,9	ППУ					329,2									329,2	Плата за подключение	
001.02.01.255	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 011а-Уз.12-2в до Перп ТК	011а-Уз.12-2в	Перп ТК	Перспективный потребитель площадка №166,523	130	2026	150	Подземная бесканальная	39,0	ППУ		3 969,0												3 969,0	Плата за подключение	
001.02.01.256	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от Перп ТК до Магазин сопутствующих товаров, кафе и мойка, по ад	Перп ТК	Магазин сопутствующих товаров, кафе и мойка, по ад	Перспективный потребитель площадка №523	121,65	2026	50	Подземная бесканальная	12,2	ППУ		2 329,9												2 329,9	Плата за подключение	
001.02.01.257	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от Перп ТК до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Статус Парк", ул.	Перп ТК	Многоквартирный жилой дом в ЖК "Статус Парк", ул.	Перспективный потребитель площадка №166	27,58	2026	125	Подземная бесканальная	6,9	ППУ		767,3												767,3	Плата за подключение	
001.02.01.258	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 011а-КТС-5 (НО-19) до Строительство спортивно-оздоровительного досуговог	011а-КТС-5 (НО-19)	Строительство спортивно-оздоровительного досуговог	Перспективный потребитель площадка №216	20,43	2028	70	Подземная бесканальная	2,9	ППУ				457,6										457,6	Плата за подключение	
001.02.01.259	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от пр.-Тк.1а до Инфекционное отделение Тольяттинской гор. больницы	пр.-Тк.1а	Инфекционное отделение Тольяттинской гор. больницы	Перспективный потребитель площадка №414	45	2028	80	Подземная бесканальная	7,2	ППУ				1 070,4										1 070,4	Плата за подключение	
001.02.01.260	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_УЗ.1-17-4-19/1-1 до юго-западнее пересечения ул. Свердлова и пр-т Моск	ПП_УЗ.1-17-4-19/1-1	юго-западнее пересечения ул. Свердлова и пр-т Моск	Перспективный потребитель площадка №534	57,43	2028	50	Подземная бесканальная	5,7	ППУ				1 198,9										1 198,9	Плата за подключение	
001.02.01.261	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 001-Уз.11-4 (5) до ПП_УТ-1	001-Уз.11-4 (5)	ПП_УТ-1	Перспективный потребитель площадка №	586,73	2028	400	Подземная бесканальная	469,4	ППУ				61 079,7										61 079,7	Плата за подключение	
001.02.01.262	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_УЗ.1-17-4-19 до Мкр. 2 территории западнее Московского проспекта.	ПП_УЗ.1-17-4-19	Мкр. 2 территории западнее Московского проспекта.	Перспективный потребитель площадка №383	41,2	2034	150	Подземная бесканальная	12,4	ППУ						1 765,0								1 765,0	Плата за подключение	
001.02.01.263	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_УЗ.1-17-4-19 до Мкр. 2 территории западнее Московского проспекта.	ПП_УЗ.1-17-4-19	Мкр. 2 территории западнее Московского проспекта.	Перспективный потребитель площадка №146	31,63	2034	200	Подземная бесканальная	12,7	ППУ						2 079,7								2 079,7	Плата за подключение	
001.02.01.264	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_УЗ.1-17-4-19/1 до ПП_УЗ.1-17-4-19	ПП_УЗ.1-17-4-19/1	ПП_УЗ.1-17-4-19	Перспективный потребитель площадка №147,384,146,383	365,39	2034	250	Подземная бесканальная	182,7	ППУ						31 395,6								31 395,6	Плата за подключение	

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Ма т. ха р., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источники инвестиций	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		Всего
001.02.01.265	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-5/7 до Мкр. 3 территории западнее Московского проспекта.	ПП_У 3.1-17-4-5/7	Мкр. 3 территории западнее Московского проспекта.	Перспективный потребитель площадка №382	152,15	2038	150	Подземная бесканальная	45,6	ППУ														7 713,6	7 713,6	Плата за подключение
001.02.01.266	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-5/7 до Мкр. 3 территории западнее Московского проспекта.	ПП_У 3.1-17-4-5/7	Мкр. 3 территории западнее Московского проспекта.	Перспективный потребитель площадка №145	58,3	2038	200	Подземная бесканальная	23,3	ППУ														4 536,4	4 536,4	Плата за подключение
001.02.01.267	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-5/5 до ПП_У3.1-17-4-5/7	ПП_У 3.1-17-4-5/5	ПП_У3.1-17-4-5/7	Перспективный потребитель площадка №145,382	266,81	2038	200	Подземная бесканальная	106,7	ППУ														20 760,7	20 760,7	Плата за подключение
001.02.01.268	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-5/5 до ПП_У3.1-17-4-5/6	ПП_У 3.1-17-4-5/5	ПП_У3.1-17-4-5/6	Перспективный потребитель площадка №144,381	154,71	2035	200	Подземная бесканальная	61,9	ППУ								10 609,8							10 609,8	Плата за подключение
001.02.01.269	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-5/6 до Многоквартирные многоэтажные жилые дома, мкр. 4, т	ПП_У 3.1-17-4-5/6	Многоквартирные многоэтажные жилые дома, мкр. 4, т	Перспективный потребитель площадка №144	38,93	2035	150	Подземная бесканальная	11,7	ППУ									1 739,5						1 739,5	Плата за подключение
001.02.01.270	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-5/6 до Общественно-деловая застройка, мкр. 4, территории	ПП_У 3.1-17-4-5/6	Общественно-деловая застройка, мкр. 4, территории	Перспективный потребитель площадка №381	33,26	2035	150	Подземная бесканальная	10,0	ППУ									1 486,1						1 486,1	Плата за подключение
001.02.01.271	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-19/1 до ПП_У3.1-17-4-19/1-1	ПП_У 3.1-17-4-19/1	ПП_У3.1-17-4-19/1-1	Перспективный потребитель площадка №534	45,14	2028	80	Подземная бесканальная	7,2	ППУ				1 073,8											1 073,8	Плата за подключение
001.02.01.272	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-19/1-1 до юго-западнее пересечения ул. Свердлова и пр-т Моск	ПП_У 3.1-17-4-19/1-1	юго-западнее пересечения ул. Свердлова и пр-т Моск	Перспективный потребитель площадка №534	59,99	2028	50	Подземная бесканальная	6,0	ППУ				1 252,3											1 252,3	Плата за подключение
001.02.01.273	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-19/1-1 до юго-западнее пересечения ул. Свердлова и пр-т Моск	ПП_У 3.1-17-4-19/1-1	юго-западнее пересечения ул. Свердлова и пр-т Моск	Перспективный потребитель площадка №534	60,61	2028	50	Подземная бесканальная	6,1	ППУ				1 265,2											1 265,2	Плата за подключение
001.02.01.274	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-19/1 до ПП_У3.1-17-4-19/1-2	ПП_У 3.1-17-4-19/1	ПП_У3.1-17-4-19/1-2	Перспективный потребитель площадка №534	25,25	2028	80	Подземная бесканальная	4,0	ППУ				600,6											600,6	Плата за подключение
001.02.01.275	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-19/1-2 до юго-западнее пересечения ул. Свердлова и пр-т Моск	ПП_У 3.1-17-4-19/1-2	юго-западнее пересечения ул. Свердлова и пр-т Моск	Перспективный потребитель площадка №534	53,22	2028	50	Подземная бесканальная	5,3	ППУ				1 111,0											1 111,0	Плата за подключение
001.02.01.276	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-19/1-2 до ПП_У3.1-17-4-19/1-3	ПП_У 3.1-17-4-19/1-2	ПП_У3.1-17-4-19/1-3	Перспективный потребитель площадка №534	45,7	2028	70	Подземная бесканальная	6,4	ППУ				1 023,6											1 023,6	Плата за подключение
001.02.01.277	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-19/1-3 до юго-западнее пересечения ул. Свердлова и пр-т Моск	ПП_У 3.1-17-4-19/1-3	юго-западнее пересечения ул. Свердлова и пр-т Моск	Перспективный потребитель площадка №534	37,46	2028	50	Подземная бесканальная	3,7	ППУ				782,0											782,0	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Мат. хар., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации													Источники инвестиций		
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038	Всего
001.02.01.278	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_УТ-1 до ПП_У3.1-17-4-19/1	ПП_УТ-1	ПП_У3.1-17-4-19/1	Перспективный потребитель площадка №534	556,84	2028	300	Подземная бесканальная	334,1	ППУ				40 498,0											40 498,0	Плата за подключение
001.02.01.279	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-19/1-3 до юго-западнее пересечения ул. Свердлова и пр-т Моск	ПП_У3.1-17-4-19/1-3	юго-западнее пересечения ул. Свердлова и пр-т Моск	Перспективный потребитель площадка №534	39,36	2028	50	Подземная бесканальная	3,9	ППУ				821,6											821,6	Плата за подключение
001.02.01.280	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_УТ-1 до ПП_УТ-2	ПП_УТ-1	ПП_УТ-2	Перспективный потребитель площадка №	511,11	2033	400	Подземная бесканальная	408,9	ППУ						65 674,1									65 674,1	Плата за подключение
001.02.01.281	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 001-К4(63) до Нежилое помещение, ул. Революционная, 3У №24В	001-К4(63)	Нежилое помещение, ул. Революционная, 3У №24В	Перспективный потребитель площадка №452	58,57	2027	40	Подземная бесканальная	4,7	ППУ			1 172,3												1 172,3	Плата за подключение
001.02.01.282	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от Революц.11Г до Офисный объект (I очередь стр.), ул. Революционная	Революц.11Г	Офисный объект (I очередь стр.), ул. Революционная	Перспективный потребитель площадка №229	28,77	2027	25	Подземная бесканальная	1,4	ППУ			575,8												575,8	Плата за подключение
001.02.01.283	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_УТ-2 до ПП_У3.1-17-4-5/2	ПП_УТ-2	ПП_У3.1-17-4-5/2	Перспективный потребитель площадка №144,381,145,382	400,79	2035	300	Подземная бесканальная	240,5	ППУ									39 139,1						39 139,1	Плата за подключение
001.02.01.284	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_У3.1-17-4-5/2 до ПП_У3.1-17-4-5/5	ПП_У3.1-17-4-5/2	ПП_У3.1-17-4-5/5	Перспективный потребитель площадка №144,381,145,382	205,48	2035	250	Подземная бесканальная	102,7	ППУ									18 414,8						18 414,8	Плата за подключение
001.02.01.285	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_УТ-2 до ПП_УТ-3	ПП_УТ-2	ПП_УТ-3	Перспективный потребитель площадка №	366,99	2033	400	Подземная бесканальная	293,6	ППУ						47 155,7									47 155,7	Плата за подключение
001.02.01.286	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПП_УТ-3 до Объект бытового обслуживания населения, Московский	ПП_УТ-3	Объект бытового обслуживания населения, Московский	Перспективный потребитель площадка №268	87,08	2026	50	Подземная бесканальная	8,7	ППУ		1 667,8													1 667,8	Плата за подключение
001.02.01.287	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от разв. Ларина,139 до Объект строительства, ул. Ларина, 126В	разв. Ларина,139	Объект строительства, ул. Ларина, 126В	Перспективный потребитель площадка №290	445,91	2037	50	Подземная бесканальная	44,6	ППУ											13 596,8				13 596,8	Плата за подключение
001.02.01.288	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-3/1 до 12-ти этажный жилой дом с техническим этажом и неж	УТ-3/1	12-ти этажный жилой дом с техническим этажом и неж	Перспективный потребитель площадка №11	23,98	2028	70	Подземная бесканальная	3,4	ППУ				537,1											537,1	Плата за подключение
001.02.01.289	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-6 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Нива", ул. Калмыцк	УТ-6	Многоквартирный жилой дом в ЖК "Нива", ул. Калмыцк	Перспективный потребитель площадка №57	69,18	2031	100	Подземная бесканальная	13,8	ППУ					1 923,9										1 923,9	Плата за подключение
001.02.01.290	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-6 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Нива", ул. Калмыцк	УТ-6	Многоквартирный жилой дом в ЖК "Нива", ул. Калмыцк	Перспективный потребитель площадка №56	41,29	2031	100	Подземная бесканальная	8,3	ППУ						1 148,3									1 148,3	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Мат. хар., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации													Источники инвестиций		
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038	Всего
001.02.01.291	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-2 до Жилая застройка по ул. Калмыцкой. Этап 3. Многоква	ТК-2	Жилая застройка по ул. Калмыцкой. Этап 3. Многоква	Перспективный потребитель площадка №544	90,1	2033	70	Подземная бесканальная	12,6	ППУ								2 490,8							2 490,8	Плата за подключение
001.02.01.292	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-1 до Жилая застройка по ул. Калмыцкой. Этап 1. Многоква	ТК-1	Жилая застройка по ул. Калмыцкой. Этап 1. Многоква	Перспективный потребитель площадка №549	45,15	2029	70	Подземная бесканальная	6,3	ППУ					1 054,7										1 054,7	Плата за подключение
001.02.01.293	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5/4 до ТК-XVI-5-5	ТК-XVI-5/4	ТК-XVI-5-5	Перспективный потребитель площадка №132-134,367-369	1000	2032	200	Подземная бесканальная	40,0,0	ППУ							60 441,4								60 441,4	Плата за подключение
001.02.01.294	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5-5 до Объект начального среднего и общего образования, ш	ТК-XVI-5-5	Объект начального среднего образования, ш	Перспективный потребитель площадка №369	95	2033	80	Подземная бесканальная	15,2	ППУ								2 789,3							2 789,3	Плата за подключение
001.02.01.295	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5-5 до ДОУ на 120 мест (поз. 2 ПП), мкр. "Тимофеевка-2"	ТК-XVI-5-5	ДОУ на 120 мест (поз. 2 ПП), мкр. "Тимофеевка-2"	Перспективный потребитель площадка №368	95,3	2032	50	Подземная бесканальная	9,5	ППУ							2 354,3								2 354,3	Плата за подключение
001.02.01.296	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5-5 до Объект торгового назначения и общественного питания	ТК-XVI-5-5	Объект торгового назначения и общественного питания	Перспективный потребитель площадка №367	90,87	2035	125	Подземная бесканальная	22,7	ППУ									3 699,8						3 699,8	Плата за подключение
001.02.01.297	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5-5 до Многоквартирный жилой дом (поз. 5 ПП, площ.15), мк	ТК-XVI-5-5	Многоквартирный жилой дом (поз. 5 ПП, площ.15), мк	Перспективный потребитель площадка №134	85,3	2032	70	Подземная бесканальная	11,9	ППУ							2 260,9								2 260,9	Плата за подключение
001.02.01.298	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5-5 до Многоквартирный жилой дом (поз. 3 ПП, площ.15), мк	ТК-XVI-5-5	Многоквартирный жилой дом (поз. 3 ПП, площ.15), мк	Перспективный потребитель площадка №133	97,37	2033	100	Подземная бесканальная	19,5	ППУ								2 945,8							2 945,8	Плата за подключение
001.02.01.299	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5-5 до Многоквартирный жилой дом (поз. 1 ПП, площ.15), мк	ТК-XVI-5-5	Многоквартирный жилой дом (поз. 1 ПП, площ.15), мк	Перспективный потребитель площадка №132	127,14	2032	100	Подземная бесканальная	25,4	ППУ							3 687,9								3 687,9	Плата за подключение
001.02.01.300	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от XV-УТ-15Б до Дошкольное образовательное учреждение на 180 мест	XV-УТ-15Б	Дошкольное образовательное учреждение на 180 мест	Перспективный потребитель площадка №541	47,77	2030	70	Подземная бесканальная	6,7	ППУ						1 163,9									1 163,9	Плата за подключение
001.02.01.301	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/11 до мМногоквартирный жилой дом поз.Л 2.4 (в составе 4	017а-УТ.19а/11	мМногоквартирный жилой дом поз.Л 2.4 (в составе 4	Перспективный потребитель площадка №90	40,08	2028	70	Подземная бесканальная	5,6	ППУ					897,7										897,7	Плата за подключение
001.02.01.302	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/11 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Булгаков" поз.Л 2.	017а-УТ.19а/11	Многоквартирный жилой дом в ЖК "Булгаков" поз.Л 2.	Перспективный потребитель площадка №89	80,33	2026	70	Подземная бесканальная	11,2	ППУ			1 650,7												1 650,7	Плата за подключение
001.02.01.303	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПС-3, ОС-4 до ТК-XVI-5	ПС-3, ОС-4	ТК-XVI-5	Перспективный потребитель площадка №108-116	485	2032	350	Подземная бесканальная	33,9,5	ППУ								50 746,4							50 746,4	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Мат. хар., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источники инвестиций
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
001.02.01.304	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5-3 до Объект торгового назначения и общественного питания	ТК-XVI-5-3	Объект торгового назначения и общественного питания	Перспективный потребитель площадь №372	27,95	2038	70	Подземная бесканальная	3,9	ППУ													953,7	953,7	Плата за подключение
001.02.01.305	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5/2 до ТК-XVI-5-3	ТК-XVI-5/2	ТК-XVI-5-3	Перспективный потребитель площадь №132-134,367-369,371,374,373,372	51,47	2030	300	Подземная бесканальная	30,9	ППУ					4 072,2									4 072,2	Плата за подключение
001.02.01.306	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5 до ТК-XVI-5/2	ТК-XVI-5	ТК-XVI-5/2	Перспективный потребитель площадь №132-134,367-369,370-374	150	2030	300	Подземная бесканальная	90,0	ППУ					11 867,6									11 867,6	Плата за подключение
001.02.01.307	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5/1 до №108-116 Многоквартирные многоэтажные жилые дома,	ТК-XVI-5/1	№108-116 Многоквартирные многоэтажные жилые дома,	Перспективный потребитель площадь №108-116	150,47	2032	300	Подземная бесканальная	90,3	ППУ						12 950,6								12 950,6	Плата за подключение
001.02.01.308	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5 до ТК-XVI-5/1	ТК-XVI-5	ТК-XVI-5/1	Перспективный потребитель площадь №108-116	208,97	2032	300	Подземная бесканальная	125,4	ППУ						17 985,6								17 985,6	Плата за подключение
001.02.01.309	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5/1 до Общественная застройка в границах мкр. 10 "Северны	ТК-XVI-5/1	Общественная застройка в границах мкр. 10 "Северны	Перспективный потребитель площадь №348-346	92,44	2032	150	Подземная бесканальная	27,7	ППУ						3 640,3								3 640,3	Плата за подключение
001.02.01.310	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5/2 до ДОУ на 120 мест (поз. 6 ПП), мкр. "Тимофеевка-2"	ТК-XVI-5/2	ДОУ на 120 мест (поз. 6 ПП), мкр. "Тимофеевка-2"	Перспективный потребитель площадь №370	332,39	2034	50	Подземная бесканальная	33,2	ППУ							8 932,7							8 932,7	Плата за подключение
001.02.01.311	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-54-1 до Объект торгового назначения и общественного питания	ТК-XVI-54-1	Объект торгового назначения и общественного питания	Перспективный потребитель площадь №373	47,43	2037	125	Подземная бесканальная	11,9	ППУ										2 100,8				2 100,8	Плата за подключение
001.02.01.312	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5-3 до ТК-XVI-5/4	ТК-XVI-5-3	ТК-XVI-5/4	Перспективный потребитель площадь №132-134,367-369,371,374,373	285	2030	250	Подземная бесканальная	142,5	ППУ					20 692,9									20 692,9	Плата за подключение
001.02.01.313	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5/4 до ТК-XVI-54-1	ТК-XVI-5/4	ТК-XVI-54-1	Перспективный потребитель площадь №371,374,373	167,01	2030	125	Подземная бесканальная	41,8	ППУ					5 509,1									5 509,1	Плата за подключение
001.02.01.314	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-10А до Многоквартирный дом с элементами благоустройства,	УТ-10А	Многоквартирный дом с элементами благоустройства,	Перспективный потребитель площадь №76	98,22	2029	70	Подземная бесканальная	13,8	ППУ					2 294,5									2 294,5	Плата за подключение
001.02.01.315	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-10/1 до Детский	УТ-10/1	Детский сад на 230 мест поз. ЛДС-1 (в составе 6 э	Перспективный потребитель площадь №318	63,05	2028	70	Подземная бесканальная	8,8	ППУ				1 412,1										1 412,1	Плата за

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Мат. хар., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источники инвестиций
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
		сад на 230 мест поз. Л ДС-1 (в составе 6 э																								подключение
001.02.01.316	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-7(от УТ-27) до Многоквартирная жилая застройка, ул. 40 лет Победы	УТ-7(от УТ-27)	Многоквартирная жилая застройка, ул. 40 лет Победы	Перспективный потребитель площадка №539	104,38	2030	125	Подземная бесканальная	26,1	ППУ						3 443,1								3 443,1	Плата за подключение
001.02.01.317	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-7(от УТ-27) до Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. 40 лет	УТ-7(от УТ-27)	Физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. 40 лет	Перспективный потребитель площадка №303	116,28	2028	70	Подземная бесканальная	16,3	ППУ				2 604,4										2 604,4	Плата за подключение
001.02.01.318	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-9 до Подземная автостоянка Л ГАР-3 с инженерно-техничес	УТ-9	Подземная автостоянка Л ГАР-3 с инженерно-техничес	Перспективный потребитель площадка №462	35,82	2026	70	Подземная бесканальная	5,0	ППУ		736,1												736,1	Плата за подключение
001.02.01.319	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-III-41 до Офисный комплекс, в границах улиц Кирова, Лесная,	ТК-III-41	Офисный комплекс, в границах улиц Кирова, Лесная,	Перспективный потребитель площадка №328	254,58	2031	125	Подземная бесканальная	63,6	ППУ						8 758,8								8 758,8	Плата за подключение
001.02.01.320	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Нежилое здание, ул. Родины, 1Г (дополнительная наг	уз	Нежилое здание, ул. Родины, 1Г (дополнительная наг	Перспективный потребитель площадка №430	47,52	2027	70	Подземная бесканальная	6,7	ППУ			1 020,4											1 020,4	Плата за подключение
001.02.01.321	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Нежилое здание, ул. Родины, 1И	уз	Нежилое здание, ул. Родины, 1И	Перспективный потребитель площадка №528	18,56	2026	50	Подземная бесканальная	1,9	ППУ		355,5												355,5	Плата за подключение
001.02.01.322	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-93а-9 до Часовня в честь св. мученицы Татианы, севернее зда	ТК-93а-9	Часовня в честь св. мученицы Татианы, севернее зда	Перспективный потребитель площадка №432	80,23	2026	40	Подземная бесканальная	6,4	ППУ		1 536,6												1 536,6	Плата за подключение
001.02.01.323	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XII-45/10 до ТК-XII-45/10-1	ТК-XII-45/10	ТК-XII-45/10-1	Перспективный потребитель площадка №65,55,302,67,68	15,45	2035	150	Подземная бесканальная	4,6	ППУ								690,3						690,3	Плата за подключение
001.02.01.324	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XII-45/10-1 до Таун-хаусы поз. 4, западнее территории ЗАО "Тольят	ТК-XII-45/10-1	Таун-хаусы поз. 4, западнее территории ЗАО "Тольят	Перспективный потребитель площадка №68	26,36	2035	70	Подземная бесканальная	3,7	ППУ								792,7						792,7	Плата за подключение
001.02.01.325	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XII-45/10-1 до ТК-XII-45/10-2	ТК-XII-45/10-1	ТК-XII-45/10-2	Перспективный потребитель площадка №65,55,302,67,301	85,27	2036	150	Подземная бесканальная	25,6	ППУ									3 973,9					3 973,9	Плата за подключение
001.02.01.326	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XII-45/10-2 до Торгово-офисное здание с автостоянкой поз. 6, запа	ТК-XII-45/10-2	Торгово-офисное здание с автостоянкой поз. 6, запа	Перспективный потребитель площадка №301	25,01	2037	70	Подземная бесканальная	3,5	ППУ										818,2				818,2	Плата за подключение
001.02.01.327	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XII-45/10-2 до ТК-XII-45/10-3	ТК-XII-45/10-2	ТК-XII-45/10-3	Перспективный потребитель площадка №65,55,302,67	60,96	2036	125	Подземная бесканальная	15,2	ППУ										2 588,7				2 588,7	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Мат. хар., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации													Источники инвестиций		
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038	Всего
001.02.01.328	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХИ-45/10-3 до Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями	ТК-ХИ-45/10-3	Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями	Перспективный потребитель площадка №67	16,54	2038	80	Подземная бесканальная	2,6	ППУ													599,4	599,4	Плата за подключение	
001.02.01.329	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХИ-45/10-3 до ТК-ХИ-45/10-4	ТК-ХИ-45/10-3	ТК-ХИ-45/10-4	Перспективный потребитель площадка №65,55,302	46,2	2036	125	Подземная бесканальная	11,6	ППУ													1 961,9		1 961,9	Плата за подключение
001.02.01.330	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХИ-45/10-4 до ТК-ХИ-45/10-5	ТК-ХИ-45/10-4	ТК-ХИ-45/10-5	Перспективный потребитель площадка №65,55	27,1	2036	125	Подземная бесканальная	6,8	ППУ													1 150,8		1 150,8	Плата за подключение
001.02.01.331	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХИ-45/10-4 до Магазин поз. 5, западнее территории ЗАО "Тольяттис	ТК-ХИ-45/10-4	Магазин поз. 5, западнее территории ЗАО "Тольяттис	Перспективный потребитель площадка №302	83,58	2037	50	Подземная бесканальная	8,4	ППУ													2 548,5		2 548,5	Плата за подключение
001.02.01.332	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХИ-45/10-5 до Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями	ТК-ХИ-45/10-5	Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями	Перспективный потребитель площадка №66	31,14	2037	80	Подземная бесканальная	5,0	ППУ													1 082,0		1 082,0	Плата за подключение
001.02.01.333	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХИ-45/10-5 до Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями	ТК-ХИ-45/10-5	Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями	Перспективный потребитель площадка №65	54,29	2036	80	Подземная бесканальная	8,7	ППУ													1 808,6		1 808,6	Плата за подключение
001.02.01.334	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Объект гостиничного обслуживания, ул. Баныкина, з/	уз	Объект гостиничного обслуживания, ул. Баныкина, з/	Перспективный потребитель площадка №425	126,24	2030	50	Подземная бесканальная	12,6	ППУ					2 866,8										2 866,8	Плата за подключение
001.02.01.335	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-І-41 до Многоквартирный жилой дом, ул. Голосова, севернее	ТК-І-41	Многоквартирный жилой дом, ул. Голосова, севернее	Перспективный потребитель площадка №155	44,57	2026	70	Подземная бесканальная	6,2	ППУ		915,9													915,9	Плата за подключение
001.02.01.336	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-III-28 Демонтирована до Административное здание, с/т «Гидростроевец», ул.	ТК-III-28 Демонтирована	Административное здание, с/т «Гидростроевец», ул.	Перспективный потребитель площадка №284	67,13	2029	50	Подземная бесканальная	6,7	ППУ					1 461,6										1 461,6	Плата за подключение
001.02.01.337	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПС-3, ОС-4 до Многоэтажный многоквартирный жилой дом в ЖК "Сотый	ПС-3, ОС-4	Многоэтажный многоквартирный жилой дом в ЖК "Сотый	Перспективный потребитель площадка №549	36,2	2028	80	Подземная бесканальная	5,8	ППУ					861,1										861,1	Плата за подключение
001.02.01.338	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-119-3 Персп до Нежилое здание, бул. 50 лет Октября, з/у 16	ТК-119-3 Персп	Нежилое здание, бул. 50 лет Октября, з/у 16	Перспективный потребитель площадка №547	10,42	2027	40	Подземная бесканальная	0,8	ППУ				208,6											208,6	Плата за подключение
001.02.01.339	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-119-2 Персп до ТК-119-3 Персп	ТК-119-2 Персп	ТК-119-3 Персп	Перспективный потребитель площадка №547548	10,25	2027	50	Подземная бесканальная	1,0	ППУ					205,1										205,1	Плата за подключение
001.02.01.340	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-119-3 Персп до Магазин, бул. 50 лет Октября, 18	ТК-119-3 Персп	Магазин, бул. 50 лет Октября, 18	Перспективный потребитель площадка №548	11,32	2027	40	Подземная бесканальная	0,9	ППУ					226,6										226,6	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Мат. хар., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источники инвестиций
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
001.02.01.341	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-6-2 до ТК-6-2/2	ТК-6-2	ТК-6-2/2	Перспективный потребитель площадка №64,227	42,96	2026	70	Подземная бесканальная	6,0	ППУ		882,8												882,8	Плата за подключение
001.02.01.342	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-6-2/2 до Многоквартирный жилой до (реконструкция), ул. Лени	ТК-6-2/2	Многоквартирный жилой до (реконструкция), ул. Лени	Перспективный потребитель площадка №64,227	27,72	2026	70	Подземная бесканальная	3,9	ППУ		569,6												569,6	Плата за подключение
001.02.01.343	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-6-2/2 до Торгово-офисное здание с подземной автостоянкой, у	ТК-6-2/2	Торгово-офисное здание с подземной автостоянкой, у	Перспективный потребитель площадка №227	18,1	2026	50	Подземная бесканальная	1,8	ППУ		346,7												346,7	Плата за подключение
001.02.01.344	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-13-7 до ТК-13-7/1	ТК-13-7	ТК-13-7/1	Перспективный потребитель площадка №286,550	121,74	2027	80	Подземная бесканальная	19,5	ППУ			2 776,5											2 776,5	Плата за подключение
001.02.01.345	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-13-7/1 до Объект делового управления, на песечении ул. Комсо	ТК-13-7/1	Объект делового управления, на песечении ул. Комсо	Перспективный потребитель площадка №286	11,47	2030	50	Подземная бесканальная	1,1	ППУ				260,5										260,5	Плата за подключение
001.02.01.346	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-13-7/1 до Общественно-деловой объект, ул. Комсомольская, уч.	ТК-13-7/1	Общественно-деловой объект, ул. Комсомольская, уч.	Перспективный потребитель площадка №55	25,74	2027	70	Подземная бесканальная	3,6	ППУ			552,7											552,7	Плата за подключение
001.02.01.347	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-1 до Реконструкция АЗС №25, ул. Горького, 63	ТК-1	Реконструкция АЗС №25, ул. Горького, 63	Перспективный потребитель площадка №524	41,57	2026	40	Подземная бесканальная	3,3	ППУ		796,2												796,2	Плата за подключение
001.02.01.348	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от НО-Х-10 до Производственная база, ул. Ларина, 151, стр. 4 (ув	НО-Х-10	Производственная база, ул. Ларина, 151, стр. 4 (ув	Перспективный потребитель площадка №488	312,34	2026	50	Подземная бесканальная	31,2	ППУ		5 982,1												5 982,1	Плата за подключение
001.02.01.349	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Нежилое здание с КН 63:09:302051:3823, ул.Базовая,	уз	Нежилое здание с КН 63:09:302051:3823, ул.Базовая,	Перспективный потребитель площадка №483	10	2026	150	Подземная бесканальная	3,0	ППУ		305,3												305,3	Плата за подключение
001.02.01.350	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХIII-4 до Производственное здание (лит. АА1), ул. Базовая, 2	ТК-ХIII-4	Производственное здание (лит. АА1), ул. Базовая, 2	Перспективный потребитель площадка №552	62,6	2027	100	Подземная бесканальная	12,5	ППУ			1 471,1											1 471,1	Плата за подключение
001.02.01.351	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-ХIII-1а до Нежилые здания (адм быт Лит.А1, гаражи лит. А2, А3	ТК-ХIII-1а	Нежилые здания (адм быт Лит.А1, гаражи лит. А2, А3	Перспективный потребитель площадка №466	151,91	2029	50	Подземная бесканальная	15,2	ППУ				3 307,5										3 307,5	Плата за подключение
001.02.01.352	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Производственное здание (склад), ул. Базовая, 6А	уз	Производственное здание (склад), ул. Базовая, 6А	Перспективный потребитель площадка №473	60,42	2027	40	Подземная бесканальная	4,8	ППУ			1 209,3											1 209,3	Плата за подключение
001.02.01.353	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от XV-УТ-3 до 017а-УТ.19а/1	XV-УТ-3	017а-УТ.19а/1	Перспективный потребитель площадка №321	195	2026	125	Подземная бесканальная	48,8	ППУ		5 425,0												5 425,0	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Ма т. ха р., м2	Теплоизолирующий материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источники инвестиций	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		Всего
001.02.01.354	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/2 до Нежилое здание Л 8-МАГ с инженерно-техническим обе	017а-УТ.19а /2	Нежилое здание Л 8-МАГ с инженерно-техническим обе	Перспективный потребитель площадка №322	41,62	2026	50	Подземная бесканальная	4,2	ППУ		797,1													797,1	Плата за подключение
001.02.01.355	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/1 до Нежилое здание поз. Л6-МАГ с инженерно техническим	017а-УТ.19а /1	Нежилое здание поз. Л6-МАГ с инженерно техническим	Перспективный потребитель площадка №321	17,61	2026	50	Подземная бесканальная	1,8	ППУ		337,3													337,3	Плата за подключение
001.02.01.356	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/3 до 017а-УТ.19а/2	017а-УТ.19а /3	017а-УТ.19а/2	Перспективный потребитель площадка №92,94-98,88-90,327,540,324	131,91	2026	300	Подземная бесканальная	79,1	ППУ		8 802,0													8 802,0	Плата за подключение
001.02.01.357	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-54-1 до ТК-XVI-5/4-2	ТК-XVI-54-1	ТК-XVI-5/4-2	Перспективный потребитель площадка №371,374	62,42	2030	100	Подземная бесканальная	12,5	ППУ					1 664,4										1 664,4	Плата за подключение
001.02.01.358	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5/4-2 до Офисный объект, бизнесцентр (поз. 7 ПП), мкр. "Ти	ТК-XVI-5/4-2	Офисный объект, бизнесцентр (поз. 7 ПП), мкр. "Ти	Перспективный потребитель площадка №371	143,12	2030	80	Подземная бесканальная	22,9	ППУ					3 703,5										3 703,5	Плата за подключение
001.02.01.359	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-6 до Многоквартирный жилой дом поз.Л 2.1 в ЖК "Достоевс	УТ-6	Многоквартирный жилой дом поз.Л 2.1 в ЖК "Достоевс	Перспективный потребитель площадка №87	15	2027	80	Подземная бесканальная	2,4	ППУ			342,1												342,1	Плата за подключение
001.02.01.360	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/9 до Многоквартирный жилой дом поз.2 в составе жилого к	017а-УТ.19а /9	Многоквартирный жилой дом поз.2 в составе жилого к	Перспективный потребитель площадка №98	48,86	2029	70	Подземная бесканальная	6,8	ППУ				1 141,4											1 141,4	Плата за подключение
001.02.01.361	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/8 до Многоквартирный жилой дом поз.1 в составе жилого к	017а-УТ.19а /8	Многоквартирный жилой дом поз.1 в составе жилого к	Перспективный потребитель площадка №97	21,46	2029	70	Подземная бесканальная	3,0	ППУ				501,3											501,3	Плата за подключение
001.02.01.362	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от XV-УТ-21А до 017а-УТ.19а/9	XV-УТ-21А	017а-УТ.19а/9	Перспективный потребитель площадка №92,94-98,88-90,327,540,324,322,321,87	140	2026	300	Подземная бесканальная	84,0	ППУ		9 341,8													9 341,8	Плата за подключение
001.02.01.363	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/9 до 017а-УТ.19а/8	017а-УТ.19а /9	017а-УТ.19а/8	Перспективный потребитель площадка №98	31,7	2029	300	Подземная бесканальная	19,0	ППУ					2 404,6										2 404,6	Плата за подключение
001.02.01.364	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/10 до Многоквартирная жилая застройка, ул. 40 лет Победы	017а-УТ.19а /10	Многоквартирная жилая застройка, ул. 40 лет Победы	Перспективный потребитель площадка №540	16,87	2031	100	Подземная бесканальная	3,4	ППУ						469,2									469,2	Плата за подключение
001.02.01.365	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/11 до Дошкольное учреждение на 64 места (Л Ш-1, Л Ш2, Л	017а-УТ.19а /11	Дошкольное учреждение на 64 места (Л Ш-1, Л Ш2, Л	Перспективный потребитель площадка №327	48,73	2036	50	Подземная бесканальная	4,9	ППУ													1 424,6		1 424,6	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Мат. хар., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источники инвестиций
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
001.02.01.366	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/4 до Общеобразовательная школа (Л Ш-1, Л Ш2, Л Ш-3 в со	017а-УТ.19а/4	Общеобразовательная школа (Л Ш-1, Л Ш2, Л Ш-3 в со	Перспективный потребитель площадка №326	81,52	2026	125	Подземная бесканальная	20,4	ППУ		2 267,9												2 267,9	Плата за подключение
001.02.01.367	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/3 до Детский сад на 325 мест поз. Л ДС-3 (в составе 5 э	017а-УТ.19а/3	Детский сад на 325 мест поз. Л ДС-3 (в составе 5 э	Перспективный потребитель площадка №323	28,48	2031	70	Подземная бесканальная	4,0	ППУ					723,7									723,7	Плата за подключение
001.02.01.368	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/7 до Многоквартирный жилой дом поз.2 в составе жилого к	017а-УТ.19а/7	Многоквартирный жилой дом поз.2 в составе жилого к	Перспективный потребитель площадка №96	25,21	2028	70	Подземная бесканальная	3,5	ППУ				564,6										564,6	Плата за подключение
001.02.01.369	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-158-19В до Детский сад общеразвивающего вида № 210 "Ладушки",	ТК-158-19В	Детский сад общеразвивающего вида № 210 "Ладушки",	Перспективный потребитель площадка №293	94,32	2027	70	Подземная бесканальная	13,2	ППУ				2 025,4										2 025,4	Плата за подключение
001.02.01.370	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-III-7 до Административно - складские здания №№1,2,3, ул. То	ТК-III-7	Административно - складские здания №№1,2,3, ул. То	Перспективный потребитель площадка №546	165,25	2027	100	Подземная бесканальная	33,1	ППУ				3 883,4										3 883,4	Плата за подключение
001.02.01.371	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-XVI-5/4-2 до Многоэтажный гараж на 160 м/м (поз. 13 ПП), мкр. "	ТК-XVI-5/4-2	Многоэтажный гараж на 160 м/м (поз. 13 ПП), мкр. "	Перспективный потребитель площадка №374	31,37	2036	70	Подземная бесканальная	4,4	ППУ								984,0						984,0	Плата за подключение
001.02.01.372	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/4 до 017а-УТ.19а/3	017а-УТ.19а/4	017а-УТ.19а/3	Перспективный потребитель площадка №94-98,88-90,327,540	66,6	2026	300	Подземная бесканальная	40,0	ППУ		4 444,0												4 444,0	Плата за подключение
001.02.01.373	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/5 до 017а-УТ.19а/4	017а-УТ.19а/5	017а-УТ.19а/4	Перспективный потребитель площадка №94-98	134,21	2026	300	Подземная бесканальная	80,5	ППУ		8 955,5												8 955,5	Плата за подключение
001.02.01.374	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/5 до Многоквартирный жилой дом поз.Л 5.3 в ЖК "Ёлкипарк	017а-УТ.19а/5	Многоквартирный жилой дом поз.Л 5.3 в ЖК "Ёлкипарк	Перспективный потребитель площадка №94	33,32	2026	100	Подземная бесканальная	6,7	ППУ		749,3												749,3	Плата за подключение
001.02.01.375	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/3 до Многоквартирный жилой дом поз.Л 5.2 в ЖК "Ёлкипарк	017а-УТ.19а/3	Многоквартирный жилой дом поз.Л 5.2 в ЖК "Ёлкипарк	Перспективный потребитель площадка №92	29,95	2026	70	Подземная бесканальная	4,2	ППУ		615,4												615,4	Плата за подключение
001.02.01.376	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/4 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Лермонтов" поз.Л 2	017а-УТ.19а/4	Многоквартирный жилой дом в ЖК "Лермонтов" поз.Л 2	Перспективный потребитель площадка №88	154,96	2026	70	Подземная бесканальная	21,7	ППУ		3 184,3												3 184,3	Плата за подключение
001.02.01.377	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/4 до 017а-УТ.19а/10	017а-УТ.19а/4	017а-УТ.19а/10	Перспективный потребитель площадка №89,90,327,540	91,16	2026	125	Подземная бесканальная	22,8	ППУ		2 536,1												2 536,1	Плата за подключение
001.02.01.378	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/10 до 017а-УТ.19а/11	017а-УТ.19а/10	017а-УТ.19а/11	Перспективный потребитель площадка №89,90,327	93,92	2026	100	Подземная бесканальная	18,8	ППУ		2 112,1												2 112,1	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Ма т. ха р., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источники инвестиций	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		Всего
001.02.01.379	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/6 до 017а-УТ.19а/5	017а-УТ.19а/6	017а-УТ.19а/5	Перспективный потребитель площадка №95-98	42,53	2028	300	Подземная бесканальная	25,5	ППУ				3 093,1											3 093,1	Плата за подключение
001.02.01.380	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/7 до 017а-УТ.19а/6	017а-УТ.19а/7	017а-УТ.19а/6	Перспективный потребитель площадка №96-98	69	2028	300	Подземная бесканальная	41,4	ППУ				5 018,3											5 018,3	Плата за подключение
001.02.01.381	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/8 до 017а-УТ.19а/7	017а-УТ.19а/8	017а-УТ.19а/7	Перспективный потребитель площадка №97-98	61,64	2029	300	Подземная бесканальная	37,0	ППУ				4 675,7											4 675,7	Плата за подключение
001.02.01.382	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от 017а-УТ.19а/6 до Многоквартирный жилой дом поз.1 в составе жилого к	017а-УТ.19а/6	Многоквартирный жилой дом поз.1 в составе жилого к	Перспективный потребитель площадка №95	23,44	2028	70	Подземная бесканальная	3,3	ППУ				525,0											525,0	Плата за подключение
001.02.01.383	Котельная № 4 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Телеграфная ул., 34	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от Котельная №4 до Объект здравоохранения для осуществления судебно-м	Котельная №4	Объект здравоохранения для осуществления судебно-м	Перспективный потребитель площадка №289	1	2029	80	Подземная бесканальная	0,2	ППУ				24,8											24,8	Плата за подключение
001.02.01.384	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-1 до Храм в честь святой равноапостальной Мирносицы Ма	УТ-1	Храм в честь святой равноапостальной Мирносицы Ма	Перспективный потребитель площадка №228	19,64	2026	80	Подземная бесканальная	3,1	ППУ		428,6													428,6	Плата за подключение
001.02.01.385	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Ставрополь", Кв. 1	ТК	Многоквартирный жилой дом в ЖК "Ставрополь", Кв. 1	Перспективный потребитель площадка №42	102,66	2026	100	Подземная бесканальная	20,5	ППУ		2 308,7													2 308,7	Плата за подключение
001.02.01.386	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-57/6 до ФОК, ул. Гидротехническая, 36	ТК-57/6	ФОК, ул. Гидротехническая, 36	Перспективный потребитель площадка №427	40,88	2027	70	Подземная бесканальная	5,7	ППУ			877,9												877,9	Плата за подключение
001.02.01.387	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-57/6 до ФОК, ул. Гидротехническая, 36	ТК-57/6	ФОК, ул. Гидротехническая, 36	Перспективный потребитель площадка №427	32,73	2027	50	Подземная бесканальная	3,3	ППУ			655,1												655,1	Плата за подключение
001.02.01.388	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК-61/16а до МБУ детский сад № 36 "Якорек"	ТК-61/16а	МБУ детский сад № 36 "Якорек"	Перспективный потребитель площадка №304	49,3	2026	80	Подземная бесканальная	7,9	ППУ		1 076,0													1 076,0	Плата за подключение
001.02.01.389	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ТК до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Ставрополь", Кв. 1	ТК	Многоквартирный жилой дом в ЖК "Ставрополь", Кв. 1	Перспективный потребитель площадка №42	83,56	2026	50	Подземная бесканальная	8,4	ППУ		1 600,4													1 600,4	Плата за подключение
001.02.01.390	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПС-1, ОС-2/2 до Административное здание, ул. Коммунистическая, д.8	ПС-1, ОС-2/2	Административное здание, ул. Коммунистическая, д.8	Перспективный потребитель площадка №270	55,57	2030	50	Подземная бесканальная	5,6	ППУ					1 261,9										1 261,9	Плата за подключение
001.02.01.391	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Объект общественного питания, делового управления,	уз	Объект общественного питания, делового управления,	Перспективный потребитель площадка №426	109,76	2030	25	Подземная бесканальная	5,5	ППУ					2 492,5										2 492,5	Плата за подключение

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Перспективный потребитель	Протяженность участка в 2-х тр. исп., м	Год строительства	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Ма т. х а р., м2	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источники инвестиций	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		Всего
001.02.01.392	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от МТК-46/4 до ПС-1, ОС-2/1	МТК-46/4	ПС-1, ОС-2/1	Перспективный потребитель площадь №59,270,60	368,68	2029	150	Подземная бесканальная	11 0,6	ППУ					12 796,0										12 796,0	Плата за подключение
001.02.01.393	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПС-1, ОС-2/1 до Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями	ПС-1, ОС-2/1	Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями	Перспективный потребитель площадь №60	31,15	2030	125	Подземная бесканальная	7,8	ППУ					1 027,5										1 027,5	Плата за подключение
001.02.01.394	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПС-1, ОС-2/1 до ПС-1, ОС-2/2	ПС-1, ОС-2/1	ПС-1, ОС-2/2	Перспективный потребитель площадь №59,270	75,79	2029	100	Подземная бесканальная	15,2	ППУ					1 937,6										1 937,6	Плата за подключение
001.02.01.395	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от ПС-1, ОС-2/2 до Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями	ПС-1, ОС-2/2	Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями	Перспективный потребитель площадь №59	39,52	2029	100	Подземная бесканальная	7,9	ППУ					1 010,3										1 010,3	Плата за подключение
001.02.01.396	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от МТК-33/5 до Общественно-досуговый центр с инженерно-технически	МТК-33/5	Общественно-досуговый центр с инженерно-технически	Перспективный потребитель площадь №222	36,87	2026	150	Подземная бесканальная	11,1	ППУ		1 125,7													1 125,7	Плата за подключение
001.02.01.397	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Офисный объект, ул. Ярославская, 6а	уз	Офисный объект, ул. Ярославская, 6а	Перспективный потребитель площадь №553	200	2028	50	Подземная бесканальная	20,0	ППУ				4 175,0											4 175,0	Плата за подключение
001.02.01.398	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от МТК-4 до Крытый рынок, по адресу: ул. Громовой, здание 54А,	МТК-4	Крытый рынок, по адресу: ул. Громовой, здание 54А,	Перспективный потребитель площадь №428	90,54	2026	40	Подземная бесканальная	7,2	ППУ		1 734,1													1 734,1	Плата за подключение
001.02.01.399	Котельная БМК-34 ПАО «Т Плюс» - Пискалы с., Лесная ул., соор. № 15 (зона теплоснабжения на территории городского округа Тольятти; Поволжский мкр.)	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от УТ-19 до Нежилое здание (долгострой), мкр. Поволжский, запа	УТ-19	Нежилое здание (долгострой), мкр. Поволжский, запа	Перспективный потребитель площадь №439	54,63	2037	100	Подземная бесканальная	10,9	ППУ												1 955,9		1 955,9	Плата за подключение	
001.02.01.400	Котельная БМК-34 ПАО «Т Плюс» - Пискалы с., Лесная ул., соор. № 15 (зона теплоснабжения на территории городского округа Тольятти; Поволжский мкр.)	Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей от уз до Склад-магазин, ул. Академика Вавилова, 60	уз	Склад-магазин, ул. Академика Вавилова, 60	Перспективный потребитель площадь №554	43,33	2026	40	Подземная бесканальная	3,5	ППУ		829,9												829,9	Плата за подключение	
Итого по мероприятиям ПАО «Т Плюс»												0,0	105 835,8	105 848,6	306 514,3	75 201,8	178 547,0	61 387,7	168 940,5	227 296,2	61 629,8	81 101,0	100 502,0	63 894,3	54 057,5	1 590 756,4	

Таблица 2. Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м														Итого
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0	1 513,3	3 175,9	5 019,6	1 814,7	2 213,1	1 467,0	456,2	2 168,8	860,4	954,2	1 219,4	609,6	901,4	22 373,7
2	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	0,0	1 924,0	624,6	439,8	526,1	1 148,9	410,4	2 244,6	282,5	332,4	132,7	353,9	633,1	44,5	9 097,3
3	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	0,0	127,4	0,0	200,0	484,0	196,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 007,9
4	Котельная № 3 ПАО «Т Плюс» - Лесопарковое шоссе, д.2, стр.20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Котельная № 4 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Телеграфная ул., 34	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
6	Котельная № 5 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Брестская ул., 26А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Котельная № 7 ПАО «Т Плюс» - Ингельберга ул., 9А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	0,0	255,2	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,8
9	Котельная № 14 ПАО «Т Плюс» - Комсомольское ш., 6А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Котельная БМК-34 ПАО «Т Плюс» - Пискалы с., Лесная ул., соор. № 15 (зона теплоснабжения на территории город-ского округа Тольятти; Поволжский мкр.)	0,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,6	0,0	98,0
11	Котельная СамНЦ РАН - Комзина ул., 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего		0,0	3 863,2	3 874,1	5 659,3	2 825,8	3 558,4	1 877,4	2 700,9	2 451,3	1 192,8	1 086,9	1 573,3	1 297,3	945,9	32 906,6

Таблица 3. Общее увеличение материальной характеристики тепловых сетей при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Материальная характеристика тепловой сети, м2														Итого
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0	241,0	734,7	2 204,9	252,3	823,1	323,4	87,9	1 379,8	316,6	452,9	477,5	224,4	283,3	7 802,0
2	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	0,0	512,9	98,5	113,6	107,8	387,1	93,1	1 029,8	47,3	33,2	31,0	77,1	73,3	6,6	2 611,3
3	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	0,0	18,3	0,0	20,0	133,7	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,8
4	Котельная № 3 ПАО «Т Плюс» - Лесопарковое шоссе, д.2, стр.20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Котельная № 4 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Телеграфная ул., 34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
6	Котельная № 5 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Брестская ул., 26А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Котельная № 7 ПАО «Т Плюс» - Ингельберга ул., 9А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	0,0	39,9	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9
9	Котельная № 14 ПАО «Т Плюс» - Комсомольское ш., 6А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Котельная БМК-34 ПАО «Т Плюс» - Пискалы с., Лесная ул., соор. № 15 (зона теплоснабжения на территории городского округа Тольятти; Поволжский мкр.)	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	14,4
11	Котельная СамНЦ РАН - Комзина ул., 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего		0,0	815,5	842,2	2 338,5	494,0	1 229,0	416,5	1 117,7	1 427,1	349,9	484,0	554,6	308,6	289,9	10 667,5

Раздел 3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В разработанной схеме теплоснабжения не запланировано мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

4.1. Мероприятия по строительству тепловых сетей для подключения потребителей выводимых из эксплуатации котельных

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных в разработанной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

4.2. Мероприятия по строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Мероприятия по строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не предусмотрены.

4.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей с уменьшением их диаметра в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с уменьшением их диаметра не предусмотрены.

4.4. Предложения по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) и предложения по переключению существующей и перспективной тепловой нагрузки на близлежащие тепловые сети

Расчет потерь тепла в тепловых сетях источников централизованного теплоснабжения, выполненный в Разделе 3 Главы 1, показал, что в городском округе Тольятти отсутствуют тепловые сети с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети. По этой причине мероприятия по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой в актуализированной схеме теплоснабжения городского округа Тольятти не предусмотрены.

4.5. Предложения по реконструкции тепловых сетей, ограничивающие пропускную способность тепловых сетей

Мероприятия по увеличению диаметра с целью улучшения гидравлического режима работы тепловых сетей не запланированы.

Раздел 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Расчеты показателей надежности теплоснабжения выполнены в Главе 11. В расчетах перспективных показателей надежности теплоснабжения до 2038 года учтен комплекс мероприятий по реконструкции тепловых сетей, предусмотренный принятым Вариантом развития. По результатам расчета перспективных показателей надежности сделан вывод об отсутствии необходимости в дополнительном строительстве тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Раздел 6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в таблице 4.

Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении с увеличением диаметра трубопроводов представлено в таблице 5.

Общее увеличение материальной характеристики тепловых сетей в двухтрубном исполнении с увеличением диаметра трубопроводов 6.

Таблица 4. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов ПАО «Т Плюс»

№ проекта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации															Источник финансирования
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Всего	
001.02.04.000	ЕТО № 1 ПАО «Т Плюс»																										
001.02.04.000	Мероприятия ПАО «Т Плюс» в зоне деятельности ЕТО № 1 ПАО «Т Плюс»																										
001.02.04.649	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от 002-Уз.10 (3) до 002-КТС	002-Уз.10 (3)	002-КТС	852	2033	700	800	Подземная канальная	ППУ	1363,2									248 163,0						248 163,0	Плата за подключение
001.02.04.650	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от сц-Ск.* до сц-Тк.1	сц-Ск.*	сц-Тк.1	35	2027	80	250	Подземная канальная	ППУ	17,5			3 507,2												3 507,2	Плата за подключение
001.02.04.651	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от сц-Тк.1 до сц-ТК2	сц-Тк.1	сц-ТК2	183	2027	80	250	Подземная канальная	ППУ	91,5			18 337,7												18 337,7	Плата за подключение
001.02.04.652	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от 006-Тк.1 до 006-Уз.19-4(40а)	006-Тк.1	006-Уз.19-4(40а)	222,2	2027	300	400	Подземная канальная	ППУ	177,8			31 133,4												31 133,4	Плата за подключение
001.02.04.653	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от сц-Ск.1 до сц-ТКП.Большая арена	сц-Ск.1	сц-ТКП.Большая арена	297,62	2027	100	125	Подземная канальная	ППУ	74,4			20 807,1												20 807,1	Плата за подключение
001.02.04.654	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от сц-Ск.1 до сц-Ск.*	сц-Ск.1	сц-Ск.*	5	2027	150	250	Подземная канальная	ППУ	2,5			501,0												501,0	Плата за подключение
001.02.04.655	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от 011-УЗ.19-9(62) до 007-УЗ.19-7 (61)	011-УЗ.19-9(62)	007-УЗ.19-7 (61)	269,1	2028	300	400	Подземная канальная	ППУ	215,3				39 326,1											39 326,1	Плата за подключение
001.02.04.656	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от 011-Тк.119 до 011-УЗ.19-9(62)	011-Тк.119	011-УЗ.19-9(62)	230,3	2028	350	400	Подземная канальная	ППУ	184,2				33 655,9											33 655,9	Плата за подключение
001.02.04.657	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от 011-УЗ.11-2в до 011-Тк.119	011-УЗ.11-2в	011-Тк.119	247,56	2028	350	400	Подземная канальная	ППУ	198,0				36 178,3											36 178,3	Плата за подключение
001.02.04.658	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-93-2а до уз	ТК-93-2а	уз	40	2027	80	125	Подземная канальная	ППУ	10,0			2 796,5												2 796,5	Плата за подключение
001.02.04.659	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-93-1а до ТК-93-2а	ТК-93-1а	ТК-93-2а	35,6	2027	100	125	Подземная канальная	ППУ	8,9			2 488,9												2 488,9	Плата за подключение
001.02.04.660	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ПС-1, ОС-2 до ТК-93-1а	ПС-1, ОС-2	ТК-93-1а	86,7	2027	100	125	Подземная канальная	ППУ	21,7			6 061,3												6 061,3	Плата за подключение
001.02.04.661	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-93-4 до ТК-93-2	ТК-93-4	ТК-93-2	40,5	2027	100	125	Подземная канальная	ППУ	10,1			3 454,3												3 454,3	Плата за подключение
Итого по мероприятиям ПАО «Т Плюс»												0,0	0,0	89 087,5	109 160,2	0,0	0,0	0,0	0,0	248 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	446 410,8	-

Таблица 5. Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении с увеличением диаметра трубопроводов ПАО «Т Плюс»

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м														Итого
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0	0,0	742,8	747,0	0,0	0,0	0,0	0,0	852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 341,8
2	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	0,0	0,0	202,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,8
3	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Котельная № 3 ПАО «Т Плюс» - Лесопарковое шоссе, д.2, стр.20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Котельная № 4 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Телеграфная ул., 34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Котельная № 5 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Брестская ул., 26А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Котельная № 7 ПАО «Т Плюс» - Ингельберга ул., 9А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м															Итого
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
8	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	Котельная № 14 ПАО «Т Плюс» - Комсомольское ш., 6А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Котельная БМК-34 ПАО «Т Плюс» - Пискалы с., Лесная ул., соор. № 15 (зона теплоснабжения на территории городского округа Тольятти; Поволжский мкр.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Котельная СамНЦ РАН - Комзина ул., 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Всего		0,0	0,0	945,6	747,0	0,0	0,0	0,0	0,0	852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 544,6	

Таблица 6. Общее увеличение материальной характеристики тепловых сетей в двухтрубном исполнении с увеличением диаметра трубопроводов ПАО «Т Плюс»

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Материальная характеристика тепловой сети, м2														Итого
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	0,0	0,0	363,7	597,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 363,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 324,4
2	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	0,0	0,0	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,7
3	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Котельная № 3 ПАО «Т Плюс» - Лесопарковое шоссе, д.2, стр.20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Котельная № 4 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Телеграфная ул., 34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Котельная № 5 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Брестская ул., 26А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Котельная № 7 ПАО «Т Плюс» - Ингельберга ул., 9А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Котельная № 14 ПАО «Т Плюс» - Комсомольское ш., 6А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Котельная БМК-34 ПАО «Т Плюс» - Пискалы с., Лесная ул., соор. № 15 (зона теплоснабжения на территории городского округа Тольятти; Поволжский мкр.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Котельная СамНЦ РАН - Комзина ул., 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего		0,0	0,0	414,4	597,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 363,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 375,1

Раздел 7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в зоне действия ЕТО № 1 ПАО «Т Плюс» представлены в таблице 7.

Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей определены по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-13-2026. Сборник № 13. Наружные тепловые сети». Расчет стоимости строительства выполнен с учетом индексов-дефляторов МЭР на год реализации мероприятия.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, запланированных к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период с 2026 до 2038 годы, составит 213,821 км в двухтрубном исполнении (Таблица 8).

Общая материальная характеристика тепловых сетей, запланированных к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период с 2026 до 2038 годы, составит 70,051 тыс. м² или 21,01 % от общей материальной характеристики тепловых сетей в городском округе Тольятти (Таблица 9).

Таблица 7. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса ПАО «Т Плюс»

№ про-екта	Источник	Наименование мероприятия	Наимено-вание начала участка	Наименова-ние конца участка	Протя-жен-ность участка в 2х тр. пр. , м	Год строи-тель-ства / рекон-струк-ции	Сущес-твующий условный диа-метр, мм	Перспек-тивный условный диаметр, мм	Вид про-кладки теп-ловой сети	Тепло-изоля-ционный мате-риал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источник фи-нансирования	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		Всего
001.02.0 3.000	ЕТО № 1 ПАО «Т Плюс»																										
001.02.0 3.000	Мероприятия ПАО «Т Плюс» в зоне деятельности ЕТО № 1 ПАО «Т Плюс»																										
001.02.0 3.401	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 30	тепловые сети квар-тала 30	тепловые сети квар-тала 30	3 129,5	2025	125	125	Подземная канальная	ППУ	782,4	228 243,7														228 243,7	Собственные средства
001.02.0 3.402	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловых сетей квартала 12	тепловые сети квар-тала 12	тепловые сети квар-тала 12	748,5	2025	80	80	Подземная канальная	ППУ	119,8	73 037,1														73 037,1	Собственные средства
001.02.0 3.403	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловых сетей квартала 14-15	тепловые сети квар-тала 14-15	тепловые сети квар-тала 14-15	1 648,3	2025	100	100	Подземная канальная	ППУ	329,7	147 675,2														147 675,2	Собственные средства
001.02.0 3.404	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 47. Ин-женерные изыс-кания.	тепловые сети квар-тала 47	тепловые сети квар-тала 47	-	2025	-	-	Подземная канальная	ППУ	-	131,8														131,8	Собственные средства
001.02.0 3.405	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 90. Ин-женерные изыс-кания.	тепловые сети квар-тала 90	тепловые сети квар-тала 90	-	2025	-	-	Подземная канальная	ППУ	-	426,6														426,6	Собственные средства
001.02.0 3.406	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 94. Ин-женерные изыс-кания	тепловые сети квар-тала 94	тепловые сети квар-тала 94	-	2025	-	-	Подземная канальная	ППУ	-	265,5														265,5	Собственные средства
001.02.0 3.407	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-1. Инженер-ные изыскания	ЦТП-1	существующая т/с	-	2025	-	-	Подземная канальная	ППУ	-	752,0														752,0	Собственные средства
001.02.0 3.408	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 62. Ин-женерные изыс-кания	тепловые сети квар-тала 62	тепловые сети квар-тала 62	-	2025	-	-	Подземная канальная	ППУ	-	96,2														96,2	Собственные средства
001.02.0 3.409	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 46-48. Инженерные изыскания	тепловые сети квар-тала 46-48	тепловые сети квар-тала 46-48	-	2025	-	-	Подземная канальная	ППУ	-	505,2														505,2	Собственные средства
001.02.0 3.410	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 93а. Ин-женерные изыс-кания	тепловые сети квар-тала 93а	тепловые сети квар-тала 93а	-	2025	-	-	Подземная канальная	ППУ	-	145,9														145,9	Собственные средства
001.02.0 3.411	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 38. Ин-женерные изыс-кания.	тепловые сети квар-тала 38	тепловые сети квар-тала 38	-	2025	-	-	Подземная канальная	ППУ	-	213,7														213,7	Собственные средства
001.02.0 3.412	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 88-54. Инженерные изыскания	тепловые сети квар-тала 88-54	тепловые сети квар-тала 88-54	-	2025	-	-	Подземная канальная	ППУ	-	1 322,3														1 322,3	Собственные средства
001.02.0 3.413	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» -	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от	ЦТП-3	существующая т/с	-	2025	-	-	Подземная канальная	ППУ	-	71,5														71,5	Собственные средства

№ про-екта	Источник	Наименование мероприятия	Наимено-вание начала участка	Наименова-ние конца участка	Протя-жен-ность участка в 2х тр. пр. , м	Год строи-тельства / рекон-струк-ции	Суще-ствующий услов-ный диа-метр, мм	Перспек-тивный условный диаметр, мм	Вид про-кладки теп-ловой сети	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации													Источник фи-нансирования	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
	Громовой ул., 43	ЦТП-3. Инженер-ные изыскания																								
001.02.0 3.414	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 17. Ин-женерные изыс-кания	тепловые сети квар-тала 17	тепловые сети квар-тала 17	-	2025	-	-	Подземная канальная	ППУ	-	124,6													124,6	Собственные средства
001.02.0 3.415	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 71 от ЦТП-1, 9, 25	ЦТП-1,9	существую-щая т/с	1 894,5	2025	100,0	100,0	Подземная канальная	ППУ	378,9	121 691,4													121 691,4	Собственные средства
001.02.0 3.416	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция IV магистрали от ТК-12/16 до III-ТК-24. Инженерные изыскания	ТК-12/16	III-ТК-24	-	2025	-	-	Подземная канальная	ППУ	-	204,4													204,4	Собственные средства
001.02.0 3.417	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-2. Инженер-ные изыскания	ЦТП-2	существую-щая т/с	-	2025	-	-	Подземная канальная	ППУ	-	235,8													235,8	Собственные средства
001.02.0 3.418	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 73. Ин-женерные изыс-кания	тепловые сети квар-тала 73	тепловые сети квар-тала 73	-	2025	-	-	Подземная канальная	ППУ	-	628,4													628,4	Собственные средства
001.02.0 3.419	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция участка тепловой сети от МТК-34/1 до МТК-32	МТК-34/1	МТК-32	-	2025	-	-	Подземная канальная	ППУ	-	2 558,6													2 558,6	Собственные средства
001.02.0 3.420	Котельная БМК-34 ПАО «Т Плюс» - Пис-калы с., Лесная ул., соор. № 15 (зона тепло-снабжения на территории городского округа Тольятти; По-волжский мкр.)	Котельная БМК-34 - Самарская область, муници-пальный район Ставропольский, сельское поселе-ние Пискалы, село Пискалы, улица Лесная, со-оружение №15.	-	-	-	2025	-	-	-	-	-	49 032,3													49 032,3	Собственные средства
001.02.0 3.421	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети II ввода от Уз.23-2в до НО130.	Уз.23-2в	НО130	290,0	2025	500	500	Подземная канальная	ППУ	290,0	36 783,1													36 783,1	Собственные средства
001.02.0 3.422	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой изоля-ции на существу-ющих тепловых сетях.	-	-	-	2025	-	-	Подземная канальная	ППУ	-	1 009,1													1 009,1	Собственные средства
001.02.0 3.423	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети 4 квартала от К.6(54) до К.7(58)	К.6(54)	К.7(58)	0,3	2025	250	250	Подземная канальная	ППУ	0,2	22 851,0													22 851,0	Собственные средства
001.02.0 3.424	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция Лабораторного корпуса, лифт.	-	-	-	2025	-	-	-	-	-	2 066,0													2 066,0	Собственные средства
001.02.0 3.425	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	ОКН-Теплоснаб-жение. Рекон-струкция системы видеонаблюда-ния коллектора	-	-	-	2025	-	-	-	-	-	3 945,9													3 945,9	Собственные средства

№ про-екта	Источник	Наименование мероприятия	Наимено-вание начала участка	Наименова-ние конца участка	Протя-женность участка в 2х тр. пр. , м	Год строи-тельства / рекон-струкции	Суще-ствующий услов-ный диа-метр, мм	Перспек-тивный условный диаметр, мм	Вид про-кладки теп-ловой сети	Тепло-изоля-ционный мате-риал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации													Источник фи-нансирования	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
		зоны МДП-4. Ка-бельная линия от узла 72 МШ-СВН8 до Узла 25 МШ-СВН5																								
001.02.0 3.426	Котельная № 3 ПАО «Т Плюс» - Лесопарковое шоссе, д.2, стр.20	Реконструкция тепловых сетей котельной №3	тепловая сеть ко-тельной № 2	тепловая сеть котель-ной № 2	-	2026	-	-	Подземная канальная	ППУ	-		4 574,0												4 574,0	Собственные средства
001.02.0 3.427	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция внутрикварталь-ных тепловых се-тей по б-ру 50 лет Октября	тепловая сеть по б-ру 50 лет Октября	тепловая сеть по б-ру 50 лет Ок-тября	-	2026	-	-	Подземная канальная	ППУ	-		5 363,6												5 363,6	Собственные средства
001.02.0 3.428	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция внутрикварталь-ных тепловых се-тей по ул.Ленина	тепловая сеть по ул.Ленина	тепловая сеть по ул.Ленина	-	2026	-	-	Подземная канальная	ППУ	-		1 080,0												1 080,0	Собственные средства
001.02.0 3.429	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 27а	тепловые сети квар-тала 27а	тепловые сети квар-тала 27а	1 750,5	2026	80	80	Подземная канальная	ППУ	280,1		74 634,3												74 634,3	Собственные средства
001.02.0 3.430	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 89	тепловые сети квар-тала 89	тепловые сети квар-тала 89	1 428,5	2026	65	65	Подземная канальная	ППУ	185,7		65 432,5												65 432,5	Собственные средства
001.02.0 3.431	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 13	тепловые сети квар-тала 13	тепловые сети квар-тала 13	1 039,5	2026	100	100	Подземная канальная	ППУ	207,9		71 917,3												71 917,3	Собственные средства
001.02.0 3.432	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция участка тепловой сети от МТК-34/1 до МТК-32	МТК-34/1	МТК-32	271,7	2026	400	400	Подземная канальная	ППУ	217,4		37 048,7												37 048,7	Собственные средства
001.02.0 3.433	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция IV магистрали от ТК-12/22 до III-ТК-24	ТК-12/22	III-ТК-24	-	2026	-	-	Подземная канальная	ППУ	-		4 709,8												4 709,8	Собственные средства
001.02.0 3.434	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 47	тепловые сети квар-тала 47	тепловые сети квар-тала 47	-	2026	-	-	Подземная канальная	ППУ	-		2 233,1												2 233,1	Собственные средства
001.02.0 3.435	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 90	тепловые сети квар-тала 90	тепловые сети квар-тала 90	-	2026	-	-	Подземная канальная	ППУ	-		5 036,2												5 036,2	Собственные средства
001.02.0 3.436	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 94	тепловые сети квар-тала 94	тепловые сети квар-тала 94	-	2026	-	-	Подземная канальная	ППУ	-		3 482,6												3 482,6	Собственные средства
001.02.0 3.437	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-1	ЦТП-1	существую-щая т/с	-	2026	-	-	Подземная канальная	ППУ	-		5 890,3												5 890,3	Собственные средства
001.02.0 3.438	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 62	тепловые сети квар-тала 62	тепловые сети квар-тала 62	-	2026	-	-	Подземная канальная	ППУ	-		1 652,7												1 652,7	Собственные средства

№ про-екта	Источник	Наименование мероприятия	Наимено-вание начала участка	Наименова-ние конца участка	Протя-женность участка в 2х тр. пр. , м	Год строи-тельства / рекон-струкции	Суще-ствующий условный диаметр, мм	Перспек-тивный условный диаметр, мм	Вид про-кладки теп-ловой сети	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источник фи-нансирования	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		Всего
001.02.0 3.439	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 46-48	тепловые сети квар-тала 46-48	тепловые сети квар-тала 46-48	-	2026	-	-	Подземная канальная	ППУ	-		3 636,1													3 636,1	Собственные средства
001.02.0 3.440	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 88-54	тепловые сети квар-тала 88-54	тепловые сети квар-тала 88-54	-	2026	-	-	Подземная канальная	ППУ	-		5 063,9													5 063,9	Собственные средства
001.02.0 3.441	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловой сети кв.72 от ЦТП-14 до ж.д. по ул. Го-лосова 32	ЦТП-14	ж.д. по ул. Голосова 32	299,4	2026	125	125	Подземная канальная	ППУ	74,9		32 077,5													32 077,5	Собственные средства
001.02.0 3.442	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-2	ЦТП-2	существую-щая т/с	-	2031	-	-	Подземная канальная	ППУ	-						7 231,8									7 231,8	Собственные средства
001.02.0 3.443	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловых сетей квартала 73	тепловые сети квар-тала 73	тепловые сети квар-тала 73	-	2026	-	-	Подземная канальная	ППУ	-		10 609,2													10 609,2	Собственные средства
001.02.0 3.444	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 93а	тепловые сети квар-тала 93а	тепловые сети квар-тала 93а	-	2026	-	-	Подземная канальная	ППУ	-		2 252,2													2 252,2	Собственные средства
001.02.0 3.445	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-3	ЦТП-3	существую-щая т/с	-	2026	-	-	Подземная канальная	ППУ	-		2 345,7													2 345,7	Собственные средства
001.02.0 3.446	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 17	тепловые сети квар-тала 17	тепловые сети квар-тала 17	-	2026	-	-	Подземная канальная	ППУ	-		1 119,1													1 119,1	Собственные средства
001.02.0 3.447	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 38	тепловые сети квар-тала 38	тепловые сети квар-тала 38	-	2026	-	-	Подземная канальная	ППУ	-		2 472,8													2 472,8	Собственные средства
001.02.0 3.448	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 27 (2-й п.к.)	тепловые сети квар-тала 27	тепловые сети квар-тала 27	938,4	2026	80	80	Подземная канальная	ППУ	150,1		81 361,3													81 361,3	Собственные средства
001.02.0 3.449	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 100	тепловые сети квар-тала 100	тепловые сети квар-тала 100	0,0	2027	-	100,0	Подземная канальная	ППУ	-			14 503,8												14 503,8	Собственные средства
001.02.0 3.450	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловых сетей квартала 1, 4	тепловые сети квар-тала 1, 4	тепловые сети квар-тала 1, 4	0,0	2026	-	-	Подземная канальная	ППУ	-		9 372,0													9 372,0	Собственные средства
001.02.0 3.451	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-4	ЦТП-4	существую-щая т/с	0,0	2027	-	80,0	Подземная канальная	ППУ	-			7 390,0												7 390,0	Собственные средства
001.02.0 3.452	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-12	ЦТП-12	существую-щая т/с	0,0	2029	-	-	Подземная канальная	ППУ	-					5 493,6										5 493,6	Собственные средства

№ про-екта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протя-женность участка в 2х тр. пр. , м	Год строи-тельства / рекон-струкции	Суще-ствующий услов-ный диа-метр, мм	Перспек-тивный условный диаметр, мм	Вид про-кладки теп-ловой сети	Тепло-изоля-ционный мате-риал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источник фи-нансирования	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		Всего
001.02.0 3.453	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 46-48	тепловые сети квар-тала 46-48	тепловые сети квар-тала 46-48	821,4	2029	100	100	Подземная канальная	ППУ	164,3					44 228,6										44 228,6	Собственные средства
001.02.0 3.454	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция IV магистрали от ТК-12/22 до III-ТК-24	ТК-12/22	III-ТК-24	456,2	2031	500	500	Подземная канальная	ППУ	456,2						66 000,7									66 000,7	Собственные средства
001.02.0 3.455	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 90	тепловые сети квар-тала 90	тепловые сети квар-тала 90	817,0	2029	125	125	Подземная канальная	ППУ	204,3					46 563,6										46 563,6	Собственные средства
001.02.0 3.456	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-1	ЦТП-1	существую-щая т/с	1 314,5	2027	100	100	Подземная канальная	ППУ	262,9			83 858,3												83 858,3	Собственные средства
001.02.0 3.457	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция внутрикварталь-ных тепловых се-тей по 6-ру 50 лет Октября	тепловые сети по 6-ру 50 лет Октября	тепловые сети по 6-ру 50 лет Ок-тября	2 001,0	2027	80	80	Подземная канальная	ППУ	320,2			112 296,5												112 296,5	Собственные средства
001.02.0 3.458	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловых сетей квартала 1, 4	тепловые сети квар-тала 1, 4	тепловые сети квар-тала 1, 4	2 522,1	2029	100	100	Подземная канальная	ППУ	504,4					163 966,0										163 966,0	Собственные средства
001.02.0 3.459	Котельная № 14 ПАО «Т Плюс» - Комсомольское ш., 6А	Реконструкция тепловой сети ко-тельной №14 от ТК-4 до ТК-6; ТК-8/1	ТК-4	ТК-6; ТК-8/1	269,0	2027	80	80	Подземная канальная	ППУ	43,0			26 464,2												26 464,2	Собственные средства
001.02.0 3.460	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 42-44	тепловые сети квар-тала 42-44	тепловые сети квар-тала 42-44	-	2027	100,0	100,0	Подземная канальная	ППУ	-			8 811,1												8 811,1	Собственные средства
001.02.0 3.461	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 27 (3-й п.к.)	тепловые сети квар-тала 27	тепловые сети квар-тала 27	1 426,4	2029	125	125	Подземная канальная	ППУ	356,6					129 640,0										129 640,0	Собственные средства
001.02.0 3.462	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция внутрикварталь-ных сетей от маг.V кв. 83, 84	маг.V кв. 83, 84	существую-щая т/с	-	2027	80,0	80,0	Подземная канальная	ППУ	-			5 313,7												5 313,7	Собственные средства
001.02.0 3.463	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей кв.151 от ТК-2 до Кирова,64	ТК-2	Кирова,64	-	2027	100,0	100,0	Подземная канальная	ППУ	-			4 443,2												4 443,2	Собственные средства
001.02.0 3.464	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей маг. IX от ТК-14 до ТК-15	ТК-14	ТК-15	-	2027	100,0	100,0	Подземная канальная	ППУ	-			4 024,2												4 024,2	Собственные средства
001.02.0 3.465	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от МTK-51 до МTK-53	МTK-51	МTK-53	-	2027	-	-	Подземная канальная	ППУ	-			4 799,7												4 799,7	Собственные средства
001.02.0 3.466	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от	СТК-41	МTK-45	-	2027	-	-	Подземная канальная	ППУ	-			5 048,1												5 048,1	Собственные средства

№ про-екта	Источник	Наименование мероприятия	Наимено-вание начала участка	Наименова-ние конца участка	Протя-жен-ность участка в 2х тр. пр. , м	Год строи-тельства / рекон-струк-ции	Суще-ствующий услов-ный диа-метр, мм	Перспек-тивный условный диаметр, мм	Вид про-кладки теп-ловой сети	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источник фи-нансирования
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
		СТК-41 до МТК-45																								
001.02.0 3.467	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей ЦТП-51 от кот. №8	ЦТП-51	существую- щая т/с	-	2027	-	-	Подземная канальная	ППУ	-			5 416,8											5 416,8	Собственные средства
001.02.0 3.468	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново- заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 110а.	тепловые сети квар- тала 110а	тепловые сети квар- тала 110а	-	2027	-	-	Подземная канальная	ППУ	-			3 456,9											3 456,9	Собственные средства
001.02.0 3.469	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново- заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей маг. IX от ТК-6 до ТК-7	ТК-6	ТК-7	-	2027	-	-	Подземная канальная	ППУ	-			7 320,0											7 320,0	Собственные средства
001.02.0 3.470	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-5	ЦТП-5	существую- щая т/с	-	2028	-	-	Подземная канальная	ППУ	-				4 601,4										4 601,4	Собственные средства
001.02.0 3.471	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-7	ЦТП-7	существую- щая т/с	-	2028	-	-	Подземная канальная	ППУ	-				2 407,6										2 407,6	Собственные средства
001.02.0 3.472	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-23	ЦТП-23	существую- щая т/с	-	2028	-	-	Подземная канальная	ППУ	-				2 905,6										2 905,6	Собственные средства
001.02.0 3.473	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново- заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 93а	тепловые сети квар- тала 93а	тепловые сети квар- тала 93а	375,4	2030	100	100	Подземная канальная	ППУ	75,1						24 985,6								24 985,6	Собственные средства
001.02.0 3.474	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново- заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 38	тепловые сети квар- тала 38	тепловые сети квар- тала 38	234,0	2031	80	80	Подземная канальная	ППУ	37,4						20 896,0								20 896,0	Собственные средства
001.02.0 3.475	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-3	ЦТП-3	существую- щая т/с	198,5	2028	80	80	Подземная канальная	ППУ	31,8				21 597,4										21 597,4	Собственные средства
001.02.0 3.476	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново- заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 17	тепловые сети квар- тала 17	тепловые сети квар- тала 17	311,8	2030	100	100	Подземная канальная	ППУ	62,4						23 456,8								23 456,8	Собственные средства
001.02.0 3.477	Котельная № 3 ПАО «Т Плюс» - Лесопарковое шоссе, д.2, стр.20	Реконструкция тепловых сетей котельной №3	тепловые сети ко- тельной № 3	тепловые сети котель- ной № 3	1 942,7	2034	80	80	Подземная канальная	ППУ	310,8								131 901,6						131 901,6	Собственные средства
001.02.0 3.478	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново- заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 47	тепловые сети квар- тала 47	тепловые сети квар- тала 47	1 002,2	2030	125	125	Подземная канальная	ППУ	250,6						82 981,8								82 981,8	Собственные средства
001.02.0 3.479	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново- заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 94	тепловые сети квар- тала 94	тепловые сети квар- тала 94	191,9	2028	150	150	Подземная канальная	ППУ	57,6				19 862,5										19 862,5	Собственные средства
001.02.0 3.480	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново- заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 73	тепловые сети квар- тала 73	тепловые сети квар- тала 73	1 563,0	2028	100	100	Подземная канальная	ППУ	312,6				185 948,1										185 948,1	Собственные средства

№ про-екта	Источник	Наименование мероприятия	Наимено-вание начала участка	Наименова-ние конца участка	Протя-жен-ность участка в 2х тр. пр. , м	Год строи-тельства / рекон-струк-ции	Суще-ствующий услов-ный диа-метр, мм	Перспек-тивный условный диаметр, мм	Вид про-кладки теп-ловой сети	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источник фи-нансирования	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		Всего
001.02.0 3.481	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция-тепловых сетей квартала 100	тепловые сети квар-тала 100	тепловые сети квар-тала 100	2 454,1	2028	100	100	Подземная канальная	ППУ	490,8				198 503,5											198 503,5	Собственные средства
001.02.0 3.482	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-4	котельная № 2	ЦТП-4	1 151,9	2028	80	80	Подземная канальная	ППУ	184,3				117 990,7											117 990,7	Собственные средства
001.02.0 3.483	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 42-44	тепловые сети квар-тала 42-44	тепловые сети квар-тала 42-44	2 031,1	2028	100	100	Подземная канальная	ППУ	406,2				168 367,8											168 367,8	Собственные средства
001.02.0 3.484	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 27 (1-й п.к.)	тепловые сети квар-тала 27	тепловые сети квар-тала 27	2 214,6	2028	125	125	Подземная канальная	ППУ	553,6				254 549,4											254 549,4	Собственные средства
001.02.0 3.485	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция внутрикварталь-ных сетей от маг.V кв. 83, 84	маг.V кв. 83, 84	существую-щая т/с	734,6	2028	80	80	Подземная канальная	ППУ	117,5				45 496,3											45 496,3	Собственные средства
001.02.0 3.486	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей маг. IX от ТК-30/11А до ТК-IX-2	ТК-30/11А	ТК-IX-2	-	2028	250	250	Подземная канальная	ППУ	-				3 378,6											3 378,6	Собственные средства
001.02.0 3.487	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция маг. II от узла пе-реклучения ТоТЭЦ до ст. 68 (Ут.2)	узел пере-клучения ТоТЭЦ	ст. 68 (Ут.2)	-	2028	-	-	Подземная канальная	ППУ	-				26 837,5											26 837,5	Собственные средства
001.02.0 3.488	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 110а.	тепловые сети квар-тала 110а	тепловые сети квар-тала 110а	400,0	2028	100	100	Подземная канальная	ППУ	120,0				68 576,2											68 576,2	Собственные средства
001.02.0 3.489	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей ЦТП-51 от кот. №8	ЦТП-51	существую-щая т/с	1 804,9	2028	100	100	Подземная канальная	ППУ	541,5				188 593,3											188 593,3	Собственные средства
001.02.0 3.490	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей кв.151 от ТК-2 до Кирова,64	ТК-2	Кирова,64	600,0	2028	100	100	Подземная канальная	ППУ	180,0				44 144,1											44 144,1	Собственные средства
001.02.0 3.491	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей психиатрической больницы	тепловые сети пси-хиатрической боль-ницы	тепловые сети пси-хиатрической больницы	-	2029	-	-	Подземная канальная	ППУ	-				11 359,0											11 359,0	Собственные средства
001.02.0 3.492	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 157-159	тепловые сети квар-тала 157-159	тепловые сети квар-тала 157-159	-	2029	-	-	Подземная канальная	ППУ	-				14 826,6											14 826,6	Собственные средства
001.02.0 3.493	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-15	ЦТП-15	существую-щая т/с	-	2029	-	-	Подземная канальная	ППУ	-				7 621,3											7 621,3	Собственные средства
001.02.0 3.494	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-6	ЦТП-6	существую-щая т/с	-	2029	-	-	Подземная канальная	ППУ	-				6 108,2											6 108,2	Собственные средства
001.02.0 3.495	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» -	Реконструкция тепловых сетей	ЦТП-8	существую-щая т/с	-	2029	-	-	Подземная канальная	ППУ	-				6 680,9											6 680,9	Собственные средства

№ про-екта	Источник	Наименование мероприятия	Наимено-вание начала участка	Наименова-ние конца участка	Протя-женность участка в 2х тр. пр. , м	Год строи-тельства / рекон-струкции	Суще-ствующий услов-ный диа-метр, мм	Перспек-тивный условный диаметр, мм	Вид про-кладки теп-ловой сети	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источник фи-нансирования
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
	Громовой ул., 43	котельной №2 от ЦТП-8																								
001.02.0 3.496	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-9	ЦТП-9	существующая т/с	-	2029	-	-	Подземная канальная	ППУ	-					5 088,6									5 088,6	Собственные средства
001.02.0 3.497	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-11	ЦТП-11	существующая т/с	-	2029	-	-	Подземная канальная	ППУ	-					6 105,5									6 105,5	Собственные средства
001.02.0 3.498	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей кв.71 от ЦТП-10, ЦТП-11	ЦТП-10, ЦТП-11	существующая т/с	1 376,0	2029	100	100	Подземная канальная	ППУ	275,2					208 153,6									208 153,6	Собственные средства
001.02.0 3.499	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-2	ЦТП-2	существующая т/с	2 475,2	2031	100	100	Подземная канальная	ППУ	495,0						147 245,8								147 245,8	Собственные средства
001.02.0 3.500	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-1. 2-й пусковой	ЦТП-1	существующая т/с	1 370,8	2031	100	100	Подземная канальная	ППУ	274,2						97 117,6								97 117,6	Собственные средства
001.02.0 3.501	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей маг. IX от ТК-14 до ТК-15	ТК-14	ТК-15	58,0	2029	250	250	Подземная канальная	ППУ	29,0					22 983,6									22 983,6	Собственные средства
001.02.0 3.502	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от МTK-51 до МTK-53	МTK-51	МTK-53	301,5	2029	250	250	Подземная канальная	ППУ	150,8					31 303,5									31 303,5	Собственные средства
001.02.0 3.503	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от СTK-41 до МTK-45	СТK-41	МTK-45	323,0	2029	400	400	Подземная канальная	ППУ	258,4					49 643,0									49 643,0	Собственные средства
001.02.0 3.504	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей маг. IX от ТК-6 до ТК-7	ТК-6	ТК-7	193,7	2029	250	250	Подземная канальная	ППУ	96,9					46 437,5									46 437,5	Собственные средства
001.02.0 3.505	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей маг. IX от ТК-30/11А до ТК-IX-2	ТК-30/11А	ТК-IX-2	122,3	2029	250	250	Подземная канальная	ППУ	61,2					24 768,0									24 768,0	Собственные средства
001.02.0 3.506	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция маг. II от узла переключения ТоТЭЦ до ст. 68 (Ут.2)	маг. II от узла переключения	ст. 68 (Ут.2)	2 704,1	2029	800	800	Подземная канальная	ППУ	4 326,6					393 581,2									393 581,2	Собственные средства
001.02.0 3.507	Объекты ПАО "Т Плюс"	ОНМ	-	-	-	2029	-	-	Подземная канальная	ППУ	-					35 513,7									35 513,7	Собственные средства
001.02.0 3.508	Объекты ПАО "Т Плюс"	Реконструкция изоляции на магистральных тепловых сетях	-	-	-	2029	-	-	Подземная канальная	ППУ	-					45 438,0									45 438,0	Собственные средства
001.02.0 3.509	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-13	ЦТП-13	существующая т/с	-	2029	-	-	Подземная канальная	ППУ	-					6 328,9									6 328,9	Собственные средства
001.02.0 3.510	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-16	ЦТП-16	существующая т/с	-	2030	100	100	Подземная канальная	ППУ	-						8 636,7								8 636,7	Собственные средства

№ про-екта	Источник	Наименование мероприятия	Наимено-вание начала участка	Наименова-ние конца участка	Протя-жен-ность участка в 2х тр. пр. , м	Год строи-тель-ства / рекон-струк-ции	Суще-ствующий услов-ный диа-метр, мм	Перспек-тивный условный диаметр, мм	Вид про-кладки теп-ловой сети	Тепло-изоля-ционный мате-риал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источник фи-нансирования
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
001.02.0 3.511	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от МТК-14/3 до МТК-34	МТК-14/3	МТК-34	-	2030	-	-	Подземная канальная	ППУ	-						13 645,0								13 645,0	Собственные средства
001.02.0 3.512	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей от котельной №8 до ЦТП-52, ЦТП-58, ЦТП-59	Котельная № 8	ЦТП-52, ЦТП-58, ЦТП-59	-	2030	-	-	Подземная канальная	ППУ	-						8 948,8								8 948,8	Собственные средства
001.02.0 3.513	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 109-122	тепловые сети квар-тала 109-122	тепловые сети квар-тала 109-122	-	2030	-	-	Подземная канальная	ППУ	-						29 913,1								29 913,1	Собственные средства
001.02.0 3.514	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-50	ЦТП-50	существую-щая т/с	-	2030	-	-	Подземная канальная	ППУ	-						4 262,9								4 262,9	Собственные средства
001.02.0 3.515	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-19	ЦТП-19	существую-щая т/с	-	2030	-	-	Подземная канальная	ППУ	-						10 083,1								10 083,1	Собственные средства
001.02.0 3.516	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-20	ЦТП-20	существую-щая т/с	-	2030	-	-	Подземная канальная	ППУ	-						8 377,1								8 377,1	Собственные средства
001.02.0 3.517	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-21	ЦТП-21	существую-щая т/с	-	2030	-	-	Подземная канальная	ППУ	-						5 346,1								5 346,1	Собственные средства
001.02.0 3.518	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-22	ЦТП-22	существую-щая т/с	-	2030	-	-	Подземная канальная	ППУ	-						4 951,3								4 951,3	Собственные средства
001.02.0 3.519	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от СТК-49 до МТК-14/3	СТК-49	МТК-14/3	2 115,7	2030	500	500	Подземная канальная	ППУ	2 115,7						445 069,6								445 069,6	Собственные средства
001.02.0 3.520	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 149-151	тепловые сети квар-тала 149-151	тепловые сети квар-тала 149-151	3 757,0	2030	100	100	Подземная канальная	ППУ	751,4						262 706,3								262 706,3	Собственные средства
001.02.0 3.521	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 42	тепловые сети квар-тала 42	тепловые сети квар-тала 42	2 116,8	2030	100	100	Подземная канальная	ППУ	423,4						139 451,8								139 451,8	Собственные средства
001.02.0 3.522	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-5	ЦТП-5	существую-щая т/с	1 804,7	2030	100	100	Подземная канальная	ППУ	360,9						99 536,5								99 536,5	Собственные средства
001.02.0 3.523	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-12	ЦТП-12	существую-щая т/с	1 739,5	2031	100	100	Подземная канальная	ППУ	347,9						118 838,5								118 838,5	Собственные средства
001.02.0 3.524	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 71 от ЦТП-1, 9, 25. 2-й пусковой	ЦТП-1, 9, 25. 2-й пусковой	существую-щая т/с	1 946,0	2030	100	100	Подземная канальная	ППУ	389,2						101 114,2								101 114,2	Собственные средства
001.02.0 3.525	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей от ст.192	ст.192	существую-щая т/с	-	2031	-	-	Подземная канальная	ППУ	-						19 164,3								19 164,3	Собственные средства

№ про-екта	Источник	Наименование мероприятия	Наимено-вание начала участка	Наименова-ние конца участка	Протя-жен-ность участка в 2х тр. пр. , м	Год строи-тельства / рекон-струк-ции	Суще-ствующий услов-ный диа-метр, мм	Перспек-тивный условный диаметр, мм	Вид про-кладки теп-ловой сети	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации													Источник фи-нансирования		
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038	Всего
001.02.0 3.526	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от МТК-33 до СТК- 49	МТК-33	СТК-49	-	2031	-	-	Подземная канальная	ППУ	-							12 830,5								12 830,5	Собственные средства
001.02.0 3.527	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 от МТК-14 до СТК- 30	МТК-14	СТК-30	-	2031	-	-	Подземная канальная	ППУ	-							7 687,5								7 687,5	Собственные средства
001.02.0 3.528	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от МТК-34 до МТК- 48	МТК-34	МТК-48	-	2031	-	-	Подземная канальная	ППУ	-							7 569,6								7 569,6	Собственные средства
001.02.0 3.529	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-18	ЦТП-18	существую- щая т/с	-	2031	-	-	Подземная канальная	ППУ	-							5 777,6								5 777,6	Собственные средства
001.02.0 3.530	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловых сетей квартала 1-1а	тепловые сети квар- тала 1-1а	тепловые сети квар- тала 1-1а	-	2031	-	-	Подземная канальная	ППУ	-							6 257,0								6 257,0	Собственные средства
001.02.0 3.531	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-25	ЦТП-25	существую- щая т/с	-	2031	-	-	Подземная канальная	ППУ	-							8 939,5								8 939,5	Собственные средства
001.02.0 3.532	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-7	ЦТП-7	существую- щая т/с	805,1	2031	100	100	Подземная канальная	ППУ	161,0							54 163,6								54 163,6	Собственные средства
001.02.0 3.533	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново- заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 157-159	тепловые сети квар- тала 157- 159	тепловые сети квар- тала 157- 159	3 390,7	2031	125	125	Подземная канальная	ППУ	847,7							277 465,9								277 465,9	Собственные средства
001.02.0 3.534	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-8	ЦТП-8	существую- щая т/с	1 812,1	2031	80	80	Подземная канальная	ППУ	289,9							101 257,6								101 257,6	Собственные средства
001.02.0 3.535	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-9	ЦТП-9	существую- щая т/с	1 817,4	2031	125	125	Подземная канальная	ППУ	454,4							110 076,9								110 076,9	Собственные средства
001.02.0 3.536	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей от котельной №8 до ЦТП-52, ЦТП- 58, ЦТП-59	ЦТП-52, ЦТП-58, ЦТП-59	существую- щая т/с	1 130,3	2031	350	350	Подземная канальная	ППУ	791,2							186 135,2								186 135,2	Собственные средства
001.02.0 3.537	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново- заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей психиатрической больницы	тепловые сети пси- хиатриче- ской боль- ницы	тепловые сети психи- атрической больницы	2 106,3	2031	125	125	Подземная канальная	ППУ	526,6							286 309,9								286 309,9	Собственные средства
001.02.0 3.538	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-57	ЦТП-57	существую- щая т/с	0,0	2032			Подземная канальная	ППУ	-							9 644,6								9 644,6	Собственные средства
001.02.0 3.539	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-58	ЦТП-58	существую- щая т/с	0,0	2032			Подземная канальная	ППУ	-							3 562,8								3 562,8	Собственные средства
001.02.0 3.540	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от МТК-14/3 до МТК- 34	МТК-14/3	МТК-34	2 665,1	2032	400	400	Подземная канальная	ППУ	2 132,1							461 547,8								461 547,8	Собственные средства

№ про-екта	Источник	Наименование мероприятия	Наимено-вание начала участка	Наименова-ние конца участка	Протя-жен-ность участка в 2х тр. пр. , м	Год строи-тель-ства / рекон-струк-ции	Суще-ствующий услов-ный диа-метр, мм	Перспек-тивный условный диаметр, мм	Вид про-кладки теп-ловой сети	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источник фи-нансирования	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		Всего
001.02.0 3.541	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 109-122	тепловые сети квар-тала 109-122	тепловые сети квар-тала 109-122	8 142,1	2032	100	100	Подземная канальная	ППУ	1 628,4							615 789,8								615 789,8	Собственные средства
001.02.0 3.542	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-15	ЦТП-15	существую-щая т/с	1 845,9	2032	100	100	Подземная канальная	ППУ	369,2							126 464,6								126 464,6	Собственные средства
001.02.0 3.543	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-16	ЦТП-16	существую-щая т/с	2 814,2	2032	100	100	Подземная канальная	ППУ	562,8							186 828,9								186 828,9	Собственные средства
001.02.0 3.544		ОНМ	-	-	-	2032	-	-	Подземная канальная	ППУ	-							1 727,4								1 727,4	Собственные средства
001.02.0 3.545	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-13	ЦТП-13	существую-щая т/с	1 194,6	2032	100	100	Подземная канальная	ППУ	238,9							142 384,1								142 384,1	Собственные средства
001.02.0 3.546	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 72	тепловые сети квар-тала 72	тепловые сети квар-тала 72	-	2027	-	-	Подземная канальная	ППУ	-			7 320,2												7 320,2	Собственные средства
001.02.0 3.547	Котельная № 14 ПАО «Т Плюс» - Комсомольское ш., 6А	Реконструкция тепловых сетей котельной №4	тепловые сети ко-тельной № 4	тепловые сети котель-ной № 4	-	2033	-	-	Подземная канальная	ППУ	-							1 860,7								1 860,7	Собственные средства
001.02.0 3.548	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 от СТК-30 до МТК-36/3	СТК-30	МТК-36/3	-	2033	-	-	Подземная канальная	ППУ	-							11 881,8								11 881,8	Собственные средства
001.02.0 3.549	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловых сетей квартала 4-4а	тепловые сети квар-тала 4-4а	тепловые сети квар-тала 4-4а	1 330,5	2033	100	100	Подземная канальная	ППУ	266,1							115 000,5								115 000,5	Собственные средства
001.02.0 3.550	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-6	ЦТП-6	существую-щая т/с	1 212,6	2033	100	100	Подземная канальная	ППУ	242,5							119 517,9								119 517,9	Собственные средства
001.02.0 3.551	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловых сетей квартала 1-1а	тепловые сети квар-тала 1-1а	тепловые сети квар-тала 1-1а	1 494,8	2033	125	125	Подземная канальная	ППУ	373,7							135 351,3								135 351,3	Собственные средства
001.02.0 3.552	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-11	ЦТП-11	существую-щая т/с	2 105,3	2033	100	100	Подземная канальная	ППУ	421,1							142 851,3								142 851,3	Собственные средства
001.02.0 3.553	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-18	ЦТП-18	существую-щая т/с	1 811,0	2033	100	100	Подземная канальная	ППУ	362,2							124 981,4								124 981,4	Собственные средства
001.02.0 3.554	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 от МТК-14 до СТК-30	МТК-14	СТК-30	1 521,6	2033	350	350	Подземная канальная	ППУ	1 065,1							277 160,7								277 160,7	Собственные средства
001.02.0 3.555	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-50	ЦТП-50	существую-щая т/с	1 474,2	2033	100	100	Подземная канальная	ППУ	294,8							95 903,4								95 903,4	Собственные средства
001.02.0 3.556	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-19	ЦТП-19	существую-щая т/с	2 624,1	2033	125	125	Подземная канальная	ППУ	656,0							226 843,1								226 843,1	Собственные средства

№ про-екта	Источник	Наименование мероприятия	Наимено-вание начала участка	Наименова-ние конца участка	Протя-жен-ность участка в 2х тр. пр. , м	Год строи-тельства / рекон-струк-ции	Суще-ствующий услов-ный диа-метр, мм	Перспек-тивный условный диаметр, мм	Вид про-кладки теп-ловой сети	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источник фи-нансирования	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		Всего
001.02.0 3.557	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-20	ЦТП-20	существую-щая т/с	2 763,7	2033	100	100	Подземная канальная	ППУ	552,7								188 461,5							188 461,5	Собственные средства
001.02.0 3.558	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-21	ЦТП-21	существую-щая т/с	1 983,3	2033	100	100	Подземная канальная	ППУ	396,7								120 271,9							120 271,9	Собственные средства
001.02.0 3.559	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-22	ЦТП-22	существую-щая т/с	1 385,9	2033	100	100	Подземная канальная	ППУ	277,2								111 391,0							111 391,0	Собственные средства
001.02.0 3.560	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-70	ЦТП-70	существую-щая т/с	-	2034	-	-	Подземная канальная	ППУ	-								9 280,6							9 280,6	Собственные средства
001.02.0 3.561	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-71	ЦТП-71	существую-щая т/с	-	2034	-	-	Подземная канальная	ППУ	-								2 700,0							2 700,0	Собственные средства
001.02.0 3.562	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 от МТК-11 до ЦТП- 50	МТК-11	ЦТП-50	-	2034	-	-	Подземная канальная	ППУ	-								17 139,9							17 139,9	Собственные средства
001.02.0 3.563	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-53	ЦТП-53	существую-щая т/с	-	2034	-	-	Подземная канальная	ППУ	-								5 049,9							5 049,9	Собственные средства
001.02.0 3.564	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-60	ЦТП-60	существую-щая т/с	-	2034	-	-	Подземная канальная	ППУ	-								933,5							933,5	Собственные средства
001.02.0 3.565	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-54	ЦТП-54	существую-щая т/с	-	2034	-	-	Подземная канальная	ППУ	-								6 184,1							6 184,1	Собственные средства
001.02.0 3.566	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-55	ЦТП-55	существую-щая т/с	-	2034	-	-	Подземная канальная	ППУ	-								2 603,8							2 603,8	Собственные средства
001.02.0 3.567	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-56	ЦТП-56	существую-щая т/с	-	2034	-	-	Подземная канальная	ППУ	-								6 370,3							6 370,3	Собственные средства
001.02.0 3.568	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново- заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей по ул.Горького, кв.83, 83а, 83в	тепловые сети по ул.Горь- кого, кв.83, 83а, 83в	тепловые сети по ул.Горького, кв.83, 83а, 83в	-	2034	-	-	Подземная канальная	ППУ	-								19 062,1							19 062,1	Собственные средства
001.02.0 3.569	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-52	ЦТП-52	существую-щая т/с	-	2034	-	-	Подземная канальная	ППУ	-								3 655,8							3 655,8	Собственные средства
001.02.0 3.570	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 от МТК-36/3 до МТК- 11	МТК-36/3	МТК-11	-	2034	-	-	Подземная канальная	ППУ	-								17 497,8							17 497,8	Собственные средства
001.02.0 3.571	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново- заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 96	тепловые сети квар- тала 96	тепловые сети квар- тала 96	-	2034	-	-	Подземная канальная	ППУ	-								25 014,6							25 014,6	Собственные средства

№ про-екта	Источник	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Протяженность участка в 2х тр. пр. , м	Год строительства / реконструкции	Существующий условный диаметр, мм	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источник финансирования			
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		Всего		
001.02.0 3.572	Котельная № 14 ПАО «Т Плюс» - Комсомольское ш., 6А	Реконструкция тепловых сетей котельной №14	тепловые сети котельной № 14	тепловые сети котельной № 14	-	2034	-	-	Подземная канальная	ППУ	-													22 340,4			22 340,4	Собственные средства	
001.02.0 3.573	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-61	ЦТП-61	существующая т/с	-	2034	-	-	Подземная канальная	ППУ	-														23 301,0			23 301,0	Собственные средства
001.02.0 3.574	Котельная БМК-34 ПАО «Т Плюс» - Пискалы с., Лесная ул., соор. № 15 (зона теплоснабжения на территории городского округа Тольятти; Поволжский мкр.)	Реконструкция тепловых сетей котельная БМК-34	тепловые сети БМК-34	тепловые сети БМК-34	-	2034	-	-	Подземная канальная	ППУ	-														81 372,0			81 372,0	Собственные средства
001.02.0 3.575	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от МТК-34 до МТК-48	МТК-34	МТК-48	1 569,6	2034	350	350	Подземная канальная	ППУ	1 098,7														283 824,3			283 824,3	Собственные средства
001.02.0 3.576	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-23	ЦТП-23	существующая т/с	1 452,7	2034	100	100	Подземная канальная	ППУ	290,5														73 529,6			73 529,6	Собственные средства
001.02.0 3.577	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-25	ЦТП-25	существующая т/с	2 113,9	2034	125	125	Подземная канальная	ППУ	528,5														201 115,1			201 115,1	Собственные средства
001.02.0 3.578	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-57	ЦТП-57	существующая т/с	3 155,6	2034	100	100	Подземная канальная	ППУ	631,1														208 632,9			208 632,9	Собственные средства
001.02.0 3.579	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-58	ЦТП-58	существующая т/с	1 059,0	2034	100	100	Подземная канальная	ППУ	211,8														77 071,3			77 071,3	Собственные средства
001.02.0 3.580	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 72	тепловые сети квартала 72	тепловые сети квартала 72	2 156,0	2029	100	100	Подземная канальная	ППУ	431,2					245 400,0											245 400,0	Собственные средства	
001.02.0 3.581	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-14	ЦТП-14	существующая т/с	-	2034	-	-	Подземная канальная	ППУ	-														14 156,5			14 156,5	Собственные средства
001.02.0 3.582	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 92	тепловые сети квартала 92	тепловые сети квартала 92	314,5	2034	80	80	Подземная канальная	ППУ	50,3														37 075,1			37 075,1	Собственные средства
001.02.0 3.583	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция X магистрали от I-ТК-15а до УТ-6	I-ТК-15а	УТ-6	1 555,5	2034	250	250	Подземная канальная	ППУ	777,8														120 891,8			120 891,8	Собственные средства
001.02.0 3.584	Котельная № 7 ПАО «Т Плюс» - Ингельберга ул., 9А	Реконструкция тепловых сетей котельной №7	тепловые сети котельной № 7	тепловые сети котельной № 7	-	2035	-	-	Подземная канальная	ППУ	-														6 067,3			6 067,3	Собственные средства
001.02.0 3.585	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-51	ЦТП-51	существующая т/с	-	2035	-	-	Подземная канальная	ППУ	-														10 537,6			10 537,6	Собственные средства

№ про-екта	Источник	Наименование мероприятия	Наимено-вание начала участка	Наименова-ние конца участка	Протя-женность участка в 2х тр. пр. , м	Год строи-тельства / рекон-струк-ции	Суще-ствующий услов-ный диа-метр, мм	Перспек-тивный условный диаметр, мм	Вид про-кладки теп-ловой сети	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источник фи-нансирования	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		Всего
001.02.0 3.586	Котельная № 5 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Брест- ская ул., 26А	Реконструкция тепловых сетей котельной №5	тепловые сети ко- тельной № 5	тепловые сети котель- ной № 5	-	2035	-	-	Подземная канальная	ППУ	-													47,8		47,8	Собственные средства
001.02.0 3.587	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-59	ЦТП-59	сущест- вующая т/с	-	2035	-	-	Подземная канальная	ППУ	-														6 700,4	6 700,4	Собственные средства
001.02.0 3.588	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от МТК-33 до СТК- 49	МТК-33	СТК-49	2 988,6	2035	300	300	Подземная канальная	ППУ	1 793,2														500 327,8	500 327,8	Собственные средства
001.02.0 3.589	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 от СТК-30 до МТК- 36/3	СТК-30	МТК-36/3	2 102,1	2035	350	350	Подземная канальная	ППУ	1 471,5														377 981,7	377 981,7	Собственные средства
001.02.0 3.590	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново- заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей от ст.192	ст.192	сущест- вующая т/с	3 673,1	2035	200	200	Подземная канальная	ППУ	1 469,2														448 390,8	448 390,8	Собственные средства
001.02.0 3.591	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново- заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей квартала 96	тепловые сети квар- тала 96	тепловые сети квар- тала 96	6 228,6	2035	100	100	Подземная канальная	ППУ	1 245,7														515 500,5	515 500,5	Собственные средства
001.02.0 3.592	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново- заводская ул., 8А	Реконструкция тепловых сетей по ул.Горько- го, кв.83, 83а, 83в	тепловые сети по ул.Горь- кого, кв.83, 83а, 83в	тепловые сети по ул.Горького, кв.83, 83а, 83в	4 805,1	2036	100	100	Подземная канальная	ППУ	961,0														412 352,1	412 352,1	Собственные средства
001.02.0 3.593	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-70	ЦТП-70	сущест- вующая т/с	610,8	2036	125	125	Подземная канальная	ППУ	152,7														58 407,3	58 407,3	Собственные средства
001.02.0 3.594	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-71	ЦТП-71	сущест- вующая т/с	610,8	2036	80-200	80-200	Подземная канальная	ППУ	152,7														91 593,6	91 593,6	Собственные средства
001.02.0 3.595	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 от МТК-11 до ЦТП- 50	МТК-11	ЦТП-50	1 359,0	2036	100	100	Подземная канальная	ППУ	271,8														109 239,8	109 239,8	Собственные средства
001.02.0 3.596	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-53	ЦТП-53	сущест- вующая т/с	1 896,9	2036	100	100	Подземная канальная	ППУ	379,4														133 774,1	133 774,1	Собственные средства
001.02.0 3.597	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-54	ЦТП-54	сущест- вующая т/с	722,2	2036	100	100	Подземная канальная	ППУ	144,4														56 324,5	56 324,5	Собственные средства
001.02.0 3.598	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-55	ЦТП-55	сущест- вующая т/с	1 579,8	2036	125	125	Подземная канальная	ППУ	395,0														137 801,9	137 801,9	Собственные средства
001.02.0 3.599	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-14	ЦТП-14	сущест- вующая т/с	3 892,8	2036	125	125	Подземная канальная	ППУ	973,2														299 924,6	299 924,6	Собственные средства
001.02.0 3.600	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т	Рекон-ция XI маг от ТК- 0 до УТ-10	ТК- 0	УТ-10	1 102,0	2036	250	250	Подземная канальная	ППУ	551,0														180 388,9	180 388,9	Собственные средства

№ про-екта	Источник	Наименование мероприятия	Наимено-вание начала участка	Наименова-ние конца участка	Протя-жен-ность участка в 2х тр. пр. , м	Год строи-тельства / рекон-струк-ции	Суще-ствующий услов-ный диа-метр, мм	Перспек-тивный условный диаметр, мм	Вид про-кладки теп-ловой сети	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источник фи-нансирования	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		Всего
	Плюс» - Ново-заводская ул., 8А																										
001.02.0 3.601	Котельная № 4 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Теле- графная ул., 34	Реконструкция тепловых сетей котельной №4	тепловые сети ко- тельной № 4	тепловые сети котель- ной № 4	368,3	2037	125	125	Подземная канальная	ППУ	92,1													43 535,6		43 535,6	Собственные средства
001.02.0 3.602	Котельная № 14 ПАО «Т Плюс» - Комсомольское ш., 6А	Реконструкция тепловых сетей котельной №14	тепловые сети ко- тельной № 14	тепловые сети котель- ной № 14	5 736,6	2037	100	100	Подземная канальная	ППУ	1 147,3													502 597,7		502 597,7	Собственные средства
001.02.0 3.603	Котельная № 5 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Брест- ская ул., 26А	Реконструкция тепловых сетей котельной №5	тепловые сети ко- тельной № 5	тепловые сети котель- ной № 5	18,3	2037	50	50	Подземная канальная	ППУ	1,8													1 033,9		1 033,9	Собственные средства
001.02.0 3.604	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 от МТК-36/3 до МТК- 11	МТК-36/3	МТК-11	2 858,8	2037	400	400	Подземная канальная	ППУ	2 287,0													651 286,5		651 286,5	Собственные средства
001.02.0 3.605	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-51	ЦТП-51	существую- щая т/с	2 722,2	2037	100	100	Подземная канальная	ППУ	544,4													227 949,3		227 949,3	Собственные средства
001.02.0 3.606	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-60	ЦТП-60	существую- щая т/с	264,6	2037	100	100	Подземная канальная	ППУ	52,9													21 000,8		21 000,8	Собственные средства
001.02.0 3.607	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-61	ЦТП-61	существую- щая т/с	4 717,2	2037	125	125	Подземная канальная	ППУ	1 179,3													524 208,1		524 208,1	Собственные средства
001.02.0 3.608	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-59	ЦТП-59	существую- щая т/с	1 302,5	2037	150	150	Подземная канальная	ППУ	390,8													144 943,5		144 943,5	Собственные средства
001.02.0 3.609	Котельная БМК- 34 ПАО «Т Плюс» - Пис- калы с., Лесная ул., соор. № 15 (зона тепло- снабжения на территории го- родского округа Тольятти; По- волжский мкр.)	Реконструкция тепловых сетей котельной БМК- 34	тепловые сети БМК- 34	тепловые сети БМК- 34	21 924,2	2038	100	100	Подземная канальная	ППУ	4 384,8													1 362 378,7		1 362 378,7	Собственные средства
001.02.0 3.610	Котельная № 7 ПАО «Т Плюс» - Ингельберга ул., 9А	Реконструкция тепловых сетей котельной №7	тепловые сети ко- тельной № 7	тепловые сети котель- ной № 7	1 511,0	2038	30-100	30-100	Подземная канальная	ППУ	90,7													136 497,2		136 497,2	Собственные средства
001.02.0 3.611	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	Реконструкция тепловых сетей котельной №8 ЦТП-52	ЦТП-52	существую- щая т/с	1 037,4	2038	100	100	Подземная канальная	ППУ	207,5													85 534,3		85 534,3	Собственные средства
001.02.0 3.612	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново- заводская ул., 8А	Реконструкция магистральных тепловых сетей	тепловые сети Толь- ятинской ТЭЦ	тепловые сети Толь- ятинской ТЭЦ	1 700,0	2030	300- 1000	300-1000	Подземная канальная	ППУ	1 360,0						179 454,5								179 454,5		Собственные средства
001.02.0 3.613	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново- заводская ул., 8А	Реконструкция магистральных тепловых сетей	тепловые сети Толь- ятинской ТЭЦ	тепловые сети Толь- ятинской ТЭЦ	1 100,0	2031	300- 1000	300-1000	Подземная канальная	ППУ	660,0							71 530,6							71 530,6		Собственные средства

№ про-екта	Источник	Наименование мероприятия	Наимено-вание начала участка	Наименова-ние конца участка	Протя-жен-ность участка в 2х тр. пр. , м	Год строи-тель-ства / рекон-струкции	Суще-ствующий услов-ный диа-метр, мм	Перспек-тивный условный диаметр, мм	Вид про-кладки теп-ловой сети	Тепло-изоля-ционный мате-риал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источник фи-нансирования	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		Всего
001.02.0 3.614	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция I магистрали от ТК-25 до ТК-27	ТК-25	ТК-27	275,5	2032	800	800	Подземная канальная	ППУ	440,8							142 384,1								142 384,1	Собственные средства
001.02.0 3.615	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция магистральных тепловых сетей	тепловые сети Толь-ятинской ТЭЦ	тепловые сети Толь-ятинской ТЭЦ	1 500,0	2033	300-1000	300-1000	Подземная канальная	ППУ	900,0							113 682,6								113 682,6	Собственные средства
001.02.0 3.616	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция магистральных тепловых сетей	тепловые сети Толь-ятинской ТЭЦ	тепловые сети Толь-ятинской ТЭЦ	1 150,0	2034	300-1000	300-1000	Подземная канальная	ППУ	690,0								78 206,0							78 206,0	Собственные средства
001.02.0 3.617	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция магистральных тепловых сетей	тепловые сети Толь-ятинской ТЭЦ	тепловые сети Толь-ятинской ТЭЦ	1 170,0	2035	300-1000	300-1000	Подземная канальная	ППУ	702,0									81 587,3						81 587,3	Собственные средства
001.02.0 3.618	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция магистральных тепловых сетей	тепловые сети Толь-ятинской ТЭЦ	тепловые сети Толь-ятинской ТЭЦ	1 250,0	2036	300-1000	300-1000	Подземная канальная	ППУ	875,0										623 512,3					623 512,3	Собственные средства
001.02.0 3.619	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция магистральных тепловых сетей	тепловые сети Толь-ятинской ТЭЦ	тепловые сети Толь-ятинской ТЭЦ	1 170,0	2037	300-1000	300-1000	Подземная канальная	ППУ	585,0										81 587,8					81 587,8	Собственные средства
001.02.0 3.620	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Ново-заводская ул., 8А	Реконструкция магистральных тепловых сетей	тепловые сети Толь-ятинской ТЭЦ	тепловые сети Толь-ятинской ТЭЦ	900,0	2038	300-1000	300-1000	Подземная канальная	ППУ	450,0											81 587,1	81 587,1			81 587,1	Собственные средства
001.02.0 3.621	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция ОП и ОО т/с ТК-19/6 - Ут.4 Фруктохранилище 7 проезд	ТК-19/6	Ут.4	185,5	2026	100	100	Подземная канальная	ППУ	37,1		10 947,3													10 947,3	Собственные средства
001.02.0 3.622	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети 11 квартал (магистраль) 2 ввод от УТ 2 (П-11) до КТС-24	УТ 2 (П-11)	КТС-24	210,0	2026	700	700	Подземная канальная	ППУ	294,0		57 845,9													57 845,9	Собственные средства
001.02.0 3.623	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция Узла 10.3, I ввод, 2 квартал	тепловые сети квар-тала 2	тепловые сети квар-тала 2	120,0	2026	250	250	Подземная канальная	ППУ	60,0		11 397,6													11 397,6	Собственные средства
001.02.0 3.624	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети 15 квартала от Ут.26 до Ут.16	Ут.26	Ут.16	239,0	2034	250	250	Подземная канальная	ППУ	119,5								40 215,5							40 215,5	Собственные средства
001.02.0 3.625	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети II ввода от Уз.23-2в до НО130.	Уз.23-2в	НО130	325,5	2027	500	500	Подземная канальная	ППУ	325,5			48 494,8												48 494,8	Собственные средства
001.02.0 3.626	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловых сетей 2 квартала от К76-К12(308)-К14(323)-К15(325)-ж.д.4-Ч (Кулибина,19)	К76-К12(308)	ж.д.4-Ч (Кулибина,19)	289,5	2027	300	300	Подземная канальная	ППУ	173,7			46 088,7												46 088,7	Собственные средства

№ про-екта	Источник	Наименование мероприятия	Наимено-вание начала участка	Наименова-ние конца участка	Протя-жен-ность участка в 2х тр. пр. , м	Год строи-тельства / рекон-струк-ции	Суще-ствующий услов-ный диа-метр, мм	Перспек-тивный условный диаметр, мм	Вид про-кладки теп-ловой сети	Тепло-изоля-цион-ный мате-риал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источник фи-нансирования	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		Всего
001.02.0 3.627	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети от Уз.7-2в до Уз.8-2в	Уз.7-2в	Уз.8-2в	308	2027	700	700	Подземная канальная	ППУ	431,2			1 661,0												1 661,0	Собственные средства
001.02.0 3.628	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети кв.13 от 013-КТС-65 до – 013-КТС-6/Н	013-КТС-65	013-КТС-6/Н	435	2027	400	400	Подземная канальная	ППУ	348,0			2 963,0												2 963,0	Собственные средства
001.02.0 3.629	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция пожарной сигна-лизации коммуни-кационного кол-лектора зона МДП-3, МДП-4	-	-	-	2027	-	-	-	-	-			4 000,0												4 000,0	Собственные средства
001.02.0 3.630	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	СМР. Реконструк-ция узла электро-фицированных задвижек. Рекон-струкция П-9 (пе-ремычка между II и III вводами теп-лосети), замена задвижек №1 и №2 на электро-фицированные шаровые краны Д 800 мм	-	-	-	2034	-	-	-	-	-							20 882,9								20 882,9	Собственные средства
001.02.0 3.631	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети 1 квартала от Уз.11-6(81) до К.2(87)	Уз.11-6(81)	К.2(87)	322,0	2034	300	300	Подземная канальная	ППУ	193,2								79 915,9							79 915,9	Собственные средства
001.02.0 3.632	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети квартала 6 от К.2 до К.3, от К.3 до К.4, от К.4 до 6-Р	К.2	К.3	282,5	2034	125-200	125-200	Подземная канальная	ППУ	84,8								53 318,9							53 318,9	Собственные средства
001.02.0 3.633	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети от Уз.7-2в до Уз.8-2в	Уз.7-2в	Уз.8-2в	313,0	2028	700	700	Подземная канальная	ППУ	438,2				96 049,6											96 049,6	Собственные средства
001.02.0 3.634	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловых сетей кв. С33 2 от ТК-2а до Уз.10(3)	ТК-2а	Уз.10(3)	-	2028	-	-	Подземная канальная	ППУ	-				3 719,9											3 719,9	Собственные средства
001.02.0 3.635	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети кв.13 от 013-КТС-65 до – 013-КТС-6/Н	013-КТС-65	013-КТС-6/Н	435,0	2028	400	400	Подземная канальная	ППУ	348,0				113 047,7											113 047,7	Собственные средства
001.02.0 3.636	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети (магистраль) от Уз.24(59) до Уз.25(66), коллек-тор.	Уз.24(59)	Уз.25(66)	167,0	2034	400	400	Подземная канальная	ППУ	133,6								54 871,9							54 871,9	Собственные средства
001.02.0 3.637	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция тепловой сети (магистраль) от Уз. 16-2в до КТС-40	Уз. 16-2в	КТС-40	141,0	2034	600	600	Подземная канальная	ППУ	169,2								158 277,4							158 277,4	Собственные средства
001.02.0 3.638	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» -	Реконструкция тепловых сетей	ТК-2а	Уз.10(3)	264,0	2029	1000	1000	Подземная канальная	ППУ	528,0					110 932,9										110 932,9	Собственные средства

№ про-екта	Источник	Наименование мероприятия	Наимено-вание начала участка	Наименова-ние конца участка	Протя-жен-ность участка в 2х тр. пр. , м	Год строи-тель-ства / рекон-струк-ции	Суще-ствующий услов-ный диа-метр, мм	Перспек-тивный условный диаметр, мм	Вид про-кладки теп-ловой сети	Тепло-изоля-ционный мате-риал	Мат. хар., м2	Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации														Источник фи-нансирования	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		Всего
	Вокзальная ул., 100	кв. С33 2 от ТК-2а до Уз.10(3)																									
001.02.0 3.639	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция пожарной сигна-лизации коммуни-кационного кол-лектора зона МДП-3, МДП-4	-	-	-	2029	-	-	-	-	-					30 567,6									30 567,6	Собственные средства	
001.02.0 3.640	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция магистральных, внутрикварталь-ных тепловых се-тей	тепловые сети ТЭЦ Волжского автоза-вода	тепловые сети ТЭЦ Волжского автозавода	1 300,0	2030	50-1000	50-1000	Подземная канальная	ППУ	650,0						119 994,9								119 994,9	Собственные средства	
001.02.0 3.641	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция магистральных, внутрикварталь-ных тепловых се-тей	тепловые сети ТЭЦ Волжского автоза-вода	тепловые сети ТЭЦ Волжского автозавода	1 300,0	2031	50-1000	50-1000	Подземная канальная	ППУ	650,0						119 994,9								119 994,9	Собственные средства	
001.02.0 3.642	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция магистральных, внутрикварталь-ных тепловых се-тей	тепловые сети ТЭЦ Волжского автоза-вода	тепловые сети ТЭЦ Волжского автозавода	1 300,0	2032	50-1000	50-1000	Подземная канальная	ППУ	650,0							119 994,9							119 994,9	Собственные средства	
001.02.0 3.643	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция магистральных, внутрикварталь-ных тепловых се-тей	тепловые сети ТЭЦ Волжского автоза-вода	тепловые сети ТЭЦ Волжского автозавода	1 300,0	2033	50-1000	50-1000	Подземная канальная	ППУ	650,0								119 994,9						119 994,9	Собственные средства	
001.02.0 3.644	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция магистральных, внутрикварталь-ных тепловых се-тей	тепловые сети ТЭЦ Волжского автоза-вода	тепловые сети ТЭЦ Волжского автозавода	1 300,0	2034	50-1000	50-1000	Подземная канальная	ППУ	650,0									119 994,9					119 994,9	Собственные средства	
001.02.0 3.645	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция магистральных, внутрикварталь-ных тепловых се-тей	тепловые сети ТЭЦ Волжского автоза-вода	тепловые сети ТЭЦ Волжского автозавода	1 300,0	2035	50-1000	50-1000	Подземная канальная	ППУ	650,0										119 994,9				119 994,9	Собственные средства	
001.02.0 3.646	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция магистральных, внутрикварталь-ных тепловых се-тей	тепловые сети ТЭЦ Волжского автоза-вода	тепловые сети ТЭЦ Волжского автозавода	1 300,0	2036	50-1000	50-1000	Подземная канальная	ППУ	650,0											119 994,9			119 994,9	Собственные средства	
001.02.0 3.647	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция магистральных, внутрикварталь-ных тепловых се-тей	тепловые сети ТЭЦ Волжского автоза-вода	тепловые сети ТЭЦ Волжского автозавода	1 300,0	2037	50-1000	50-1000	Подземная канальная	ППУ	650,0												119 994,9		119 994,9	Собственные средства	
001.02.0 3.648	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция магистральных, внутрикварталь-ных тепловых се-тей	тепловые сети ТЭЦ Волжского автоза-вода	тепловые сети ТЭЦ Волжского автозавода	1 300,0	2038	50-1000	50-1000	Подземная канальная	ППУ	650,0													119 994,9	119 994,9	Собственные средства	
Итого по мероприятиям ПАО «Т Плюс»												694 017,3	513 555,8	403 674,3	1 566 577,1	1 698 733,6	1 572 916,0	1 732 491,0	1 810 329,0	1 905 154,0	1 996 387,2	2 067 136,0	2 223 314,0	2 318 138,0	1 785 992,1	22 288 415,4	

Таблица 8. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, запланированных к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м														Итого
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	2 687,1	515,5	1 358,0	748,0	2 786,1	1 300,0	1 300,0	1 300,0	4 125,2	2 451,5	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	23 771,4
2	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	5 024,0	5 456,3	2 001,0	10 189,3	9 674,9	11 209,2	7 287,2	8 417,6	1 500,0	3 020,0	11 071,7	7 157,1	1 170,0	900,0	84 078,2
3	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	0,0	0,0	1 314,5	1 350,4	624,5	5 659,9	8 280,6	8 519,8	13 885,8	5 136,2	2 988,6	3 892,8	0,0	0,0	51 653,1

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м														Итого
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
4	Котельная № 3 ПАО «Т Плюс» - Лесопарковое шоссе, д.2, стр.20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Котельная № 4 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Телеграфная ул., 34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,3	0,0	368,3
6	Котельная № 5 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Брестская ул., 26А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	18,3
7	Котельная № 7 ПАО «Т Плюс» - Ингельберга ул., 9А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 511,0	1 511,0
8	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	0,0	271,7	0,0	1 804,9	0,0	0,0	1 130,3	0,0	2 995,8	4 214,6	2 102,1	6 779,4	11 865,3	1 037,4	32 201,5
9	Котельная № 14 ПАО «Т Плюс» - Комсомольское ш., 6А	0,0	0,0	269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 736,6	0,0	6 005,6
10	Котельная БМК-34 ПАО «Т Плюс» - Пискалы с., Лесная ул., соор. № 15 (зона теплоснабжения на территории городского округа Тольятти; Поволжский мкр.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 924,2	21 924,2
11	Котельная СамНЦ РАН - Комзина ул., 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего		7 711,1	6 243,5	4 942,5	14 092,5	13 085,5	18 169,1	17 998,1	18 237,4	22 506,8	14 822,3	17 462,4	19 129,3	20 458,4	26 672,6	221 531,6

Таблица 9. Общая материальная характеристика тепловых сетей, запланированных к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Материальная характеристика тепловой сети, м2														Итого
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	739,6	391,1	1 278,4	786,2	1 032,4	650,0	650,0	650,0	1 289,8	1 350,3	650,0	650,0	650,0	650,0	11 417,7
2	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	1 161,3	898,7	320,2	2 238,4	5 945,1	3 312,0	2 527,9	2 069,2	900,0	1 518,1	3 417,0	2 387,0	585,0	450,0	27 729,7
3	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	0,0	0,0	262,9	216,1	409,2	2 824,5	1 674,5	3 303,0	2 908,4	1 917,7	1 793,2	973,2	0,0	0,0	16 282,6
4	Котельная № 3 ПАО «Т Плюс» - Лесопарковое шоссе, д.2, стр.20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Котельная № 4 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Телеграфная ул., 34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	46,0
6	Котельная № 5 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Брестская ул., 26А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8
7	Котельная № 7 ПАО «Т Плюс» - Ингельберга ул., 9А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,7	90,7
8	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	0,0	217,4	0,0	541,5	0,0	0,0	791,2	0,0	1 360,0	842,9	1 471,5	1 496,0	4 454,4	207,5	11 382,3
9	Котельная № 14 ПАО «Т Плюс» - Комсомольское ш., 6А	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	573,7	0,0	616,7
10	Котельная БМК-34 ПАО «Т Плюс» - Пискалы с., Лесная ул., соор. № 15 (зона теплоснабжения на территории городского округа Тольятти; Поволжский мкр.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 384,8	4 384,8
11	Котельная СамНЦ РАН - Комзина ул., 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего		1 900,9	1 507,1	1 904,5	3 782,1	7 386,7	6 786,5	5 643,6	6 022,2	6 458,1	5 629,0	7 331,6	5 506,2	6 311,0	5 783,0	71 952,4
- в том числе в % от общей материальной характеристики сетей го Тольятти		0,55	0,44	0,56	1,10	2,16	1,98	1,65	1,76	1,89	1,64	2,14	1,61	1,84	1,69	21,01

Раздел 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации насосных станций в разработанной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Раздел 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации центральных тепловых пунктов

Мероприятия по реконструкции ЦТП в зоне действия ЕТО № 1 ПАО «Т Плюс» представлены в таблице 10.

Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей определены по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-13-2026. Сборник № 13. Наружные тепловые сети». Расчет стоимости строительства выполнен с учетом индексов-дефляторов МЭР на год реализации мероприятия.

Таблица 10. Мероприятия по реконструкции ЦТП в зоне деятельности ЕТО № 1 ПАО «Т Плюс»

№ проекта	Наименование источника	Наименование мероприятия	Год реализации	Капитальные затраты без НДС, тыс. руб.															Источник финансирования	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Всего		
001.02.08.000	ЕТО № 1 ПАО «Т Плюс»																			
001.02.08.000	Мероприятия ПАО «Т Плюс» в зоне деятельности ЕТО № 1 ПАО «Т Плюс»																			
001.02.08.649	ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100	Реконструкция НС и ЦТП с установкой систем охранно-пожарной сигнализации		7 757,5														7 757,47	Собственные средства	
001.02.08.650	Объекты ПАО "Т Плюс"	Модернизация ЦТП	2027			2 000,0												2 000,0	Собственные средства	
001.02.08.651	Объекты ПАО "Т Плюс"	Модернизация ЦТП	2028				5 000,0											5 000,0	Собственные средства	
001.02.08.652	Объекты ПАО "Т Плюс"	Модернизация ЦТП	2029					10 000,0										10 000,0	Собственные средства	
001.02.08.653	Объекты ПАО "Т Плюс"	Реконструкция ЦТП	2035											50 450,0				50 450,0	Собственные средства	
001.02.08.654	Объекты ПАО "Т Плюс"	Реконструкция ЦТП	2036												18 361,0			18 361,0	Собственные средства	
001.02.08.655	Объекты ПАО "Т Плюс"	Реконструкция ЦТП	2037													5 000,0		5 000,0	Собственные средства	
001.02.08.656	Объекты ПАО "Т Плюс"	Реконструкция ЦТП	2037														54 945,0		54 945,0	Собственные средства
001.02.08.657	Объекты ПАО "Т Плюс"	Реконструкция ЦТП	2038															205 666,0	205 666,0	Собственные средства
001.02.08.658	Объекты ПАО "Т Плюс"	Реконструкция ЦТП-61	2034										7 776,8						7 776,8	Собственные средства
001.02.08.659	Объекты ПАО "Т Плюс"	Реконструкция НС и ЦТП с установкой ОПС	2028				14 591,0												14 591,0	Собственные средства
001.02.08.660	Объекты ПАО "Т Плюс"	Реконструкция НС и ЦТП с установкой ОПС	2029					20 516,3											20 516,3	Собственные средства
Итого по мероприятиям ПАО «Т Плюс»				7 757,5	0,0	2 000,0	19 591,0	30 516,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7 776,8	50 450,0	18 361,0	59 945,0	205 666,0	402 063,7		

Раздел 10. Мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Мероприятия по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом не предусмотрены.

Раздел 11. Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей

Финансовые потребности на реализацию мероприятий в целом на тепловых сетях городского округа Тольятти приведены в таблице 11

Таблица 11. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО №1 ПАО «Т Плюс» городского округа Тольятти

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Группа проектов 1-2. "Тепловые сети и сооружения на них"														
Всего капитальные затраты, без НДС	701 774,8	619 391,6	599 677,7	1 999 060,5	1 803 805,2	1 750 097,6	1 793 467,6	1 978 299,2	2 378 335,7	2 065 557,3	2 198 453,3	2 341 983,6	2 441 915,5	2 045 715,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	140 355,0	136 266,2	131 929,1	439 793,3	396 837,1	385 021,5	394 562,9	435 225,8	523 233,9	454 422,6	483 659,7	515 236,4	537 221,4	450 057,3
Всего стоимость группы проектов	842 129,8	755 657,8	731 606,8	2 438 853,8	2 200 642,3	2 135 119,1	2 188 030,5	2 413 525,0	2 901 569,6	2 519 980,0	2 682 113,1	2 857 219,9	2 979 136,9	2 495 772,3
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	842 129,8	1 597 787,6	2 329 394,4	4 768 248,2	6 968 890,5	9 104 009,6	11 292 040,1	13 705 565,1	16 607 134,6	19 127 114,6	21 809 227,7	24 666 447,6	27 645 584,5	30 141 356,8
Подгруппа проектов 1-2.1 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"														
Всего капитальные затраты, без НДС	694 017,3	513 555,8	403 674,3	1 566 577,1	1 698 733,6	1 572 916,0	1 732 491,0	1 810 329,0	1 905 154,0	1 996 387,2	2 067 136,0	2 223 314,0	2 318 138,0	1 785 992,1
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	138 803,5	112 982,3	88 808,4	344 647,0	373 721,4	346 041,5	381 148,0	398 272,4	419 133,9	439 205,2	454 769,9	489 129,1	509 990,4	392 918,3
Всего стоимость подгруппы проектов	832 820,8	626 538,1	492 482,7	1 911 224,0	2 072 455,0	1 918 957,5	2 113 639,0	2 208 601,4	2 324 287,9	2 435 592,4	2 521 905,9	2 712 443,1	2 828 128,4	2 178 910,3
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	832 820,8	1 459 358,9	1 951 841,6	3 863 065,6	5 935 520,6	7 854 478,1	9 968 117,2	12 176 718,5	14 501 006,4	16 936 598,8	19 458 504,7	22 170 947,8	24 999 076,1	27 177 986,5
Проект 1-2.1.1 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ТЭЦ"														
Всего капитальные затраты, без НДС	641 367,2	463 697,0	270 697,1	1 228 481,2	1 493 408,4	964 059,0	867 619,3	878 168,7	484 029,3	807 727,0	1 165 473,5	1 336 248,2	201 582,7	201 581,9
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	128 273,4	102 013,3	59 553,4	270 265,9	328 549,8	212 093,0	190 876,3	193 197,1	106 486,4	177 699,9	256 404,2	293 974,6	44 348,2	44 348,0
Всего стоимость подгруппы проектов	769 640,6	565 710,3	330 250,4	1 498 747,1	1 821 958,3	1 176 152,0	1 058 495,6	1 071 365,9	590 515,7	985 427,0	1 421 877,6	1 630 222,8	245 930,9	245 929,9
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	769 640,6	1 335 350,9	1 665 601,4	3 164 348,4	4 986 306,7	6 162 458,7	7 220 954,2	8 292 320,1	8 882 835,8	9 868 262,8	11 290 140,4	12 920 363,2	13 166 294,1	13 412 224,0
Подгруппа проектов 1-2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	105 835,8	105 342,1	304 462,8	74 555,2	177 181,6	60 976,6	167 970,2	226 207,5	61 393,3	80 867,3	100 308,6	63 832,5	54 056,9
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	0,0	23 283,9	23 175,3	66 981,8	16 402,1	38 979,9	13 414,9	36 953,4	49 765,6	13 506,5	17 790,8	22 067,9	14 043,1	11 892,5
Всего стоимость подгруппы проектов	0,0	129 119,7	128 517,4	371 444,6	90 957,4	216 161,5	74 391,5	204 923,6	275 973,1	74 899,9	98 658,1	122 376,4	77 875,6	65 949,5
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,0	129 119,7	257 637,1	629 081,7	720 039,1	936 200,6	1 010 592,1	1 215 515,7	1 491 488,8	1 566 388,7	1 665 046,8	1 787 423,3	1 865 298,9	1 931 248,3
Проект 1-2.2.1 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ТЭЦ"														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	96 732,5	103 816,5	300 315,7	58 922,1	172 436,1	60 976,6	167 970,2	226 207,5	61 393,3	80 867,3	100 308,6	61 878,5	54 056,9
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	0,0	21 281,2	22 839,6	66 069,5	12 962,9	37 936,0	13 414,9	36 953,4	49 765,6	13 506,5	17 790,8	22 067,9	13 613,3	11 892,5
Всего стоимость проекта	0,0	118 013,7	126 656,2	366 385,2	71 884,9	210 372,1	74 391,5	204 923,6	275 973,1	74 899,9	98 658,1	122 376,4	75 491,7	65 949,5
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	118 013,7	244 669,9	611 055,0	682 940,0	893 312,1	967 703,5	1 172 627,1	1 448 600,2	1 523 500,1	1 622 158,3	1 744 534,7	1 820 026,4	1 885 975,9
Подгруппа проектов 1-2.3 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных"														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проект 1-2.3.1 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных в зоне действия ТЭЦ"														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подгруппа проектов 1-2.4 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	88 661,3	108 429,6	0,0	0,0	0,0	0,0	246 974,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
НДС	0,0	0,0	19 505,5	23 854,5	0,0	0,0	0,0	0,0	54 334,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	108 166,7	132 284,1	0,0	0,0	0,0	0,0	301 308,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	108 166,7	240 450,9	240 450,9	240 450,9	240 450,9	240 450,9	541 759,5	541 759,5	541 759,5	541 759,5	541 759,5	541 759,5
Проект 1-2.4.1 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия ТЭЦ"														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	88 661,3	108 429,6	0,0	0,0	0,0	0,0	246 974,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	0,0	0,0	19 505,5	23 854,5	0,0	0,0	0,0	0,0	54 334,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	108 166,7	132 284,1	0,0	0,0	0,0	0,0	301 308,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	108 166,7	240 450,9	240 450,9	240 450,9	240 450,9	240 450,9	541 759,5	541 759,5	541 759,5	541 759,5	541 759,5	541 759,5
Подгруппа проектов 1-2.5 "Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов"														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проект 1-2.5.1 "Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов в зоне действия ТЭЦ"														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подгруппа проектов 1-2.6 "Строительство новых насосных станций"														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проект 1-2.6.1 "Строительство новых насосных станций в зоне действия ТЭЦ"														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подгруппа проектов 1-2.7 "Реконструкция насосных станций"														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проект 1-2.7.1 "Реконструкция насосных станций в зоне действия ТЭЦ"														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подгруппа проектов 1-2.8 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей"														
Всего капитальные затраты, без НДС	7 757,5	0,0	2 000,0	19 591,0	30 516,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7 776,8	50 450,0	18 361,0	59 945,0	205 666,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	1 551,5	0,0	440,0	4 310,0	6 713,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 710,9	11 099,0	4 039,4	13 187,9	45 246,5
Всего стоимость проекта	9 309,0	0,0	2 440,0	23 901,1	37 229,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9 487,7	61 549,0	22 400,4	73 132,9	250 912,5

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Всего стоимость проекта накопленным ито- гом	9 309,0	9 309,0	11 749,0	35 650,0	72 880,0	72 880,0	72 880,0	72 880,0	72 880,0	82 367,7	143 916,7	166 317,1	239 450,0	490 362,5
Проект 1-2.8.1 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей в зоне действия ТЭЦ"														
Всего капитальные затраты, без НДС	7 757,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	1 551,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	9 309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным ито- гом	9 309,0	9 309,0	9 309,0	9 309,0	9 309,0	9 309,0	9 309,0	9 309,0	9 309,0	9 309,0	9 309,0	9 309,0	9 309,0	9 309,0

Раздел 12. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Существующие и перспективные температурные графики источников тепловой энергии городского округа Тольятти представлены в таблице

12.

Таблица 12. Перечень источников тепловой энергии, с указанием их текущих и перспективных температурных графиков

№ п/п	Наименование котельной	Текущий температурный график			Перспективный температурный график	
		Температурный график	Описание температурного графика	Графический вид графика	Температурный график	Описание температурного графика
ЕТО №1 ПАО «Т Плюс»						
Источники комбинированной мощности ПАО "Т Плюс"						
1	ТЭЦ ВАЗа	150/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 142,6/67,6 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$)	Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, с срезкой на $115\text{ }^{\circ}\text{C}$ при температуре наружного воздуха $-16\text{ }^{\circ}\text{C}$	Рисунок 1	150/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 142,6/67,6 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$)	Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, с срезкой на $115\text{ }^{\circ}\text{C}$ при температуре наружного воздуха $-16\text{ }^{\circ}\text{C}$
2	Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	142/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 135/67,5 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$)	Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, с срезкой на $115\text{ }^{\circ}\text{C}$ при температуре наружного воздуха $-19\text{ }^{\circ}\text{C}$	Рисунок 2	142/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 135/67,5 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$)	Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, с срезкой на $115\text{ }^{\circ}\text{C}$ при температуре наружного воздуха $-19\text{ }^{\circ}\text{C}$
Котельные ПАО "Т Плюс"						
3	Котельная № 2 ПАО «Т Плюс» - Громовой ул., 43	142/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 135/67,5 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$)	Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, с срезкой на $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ при температуре наружного воздуха $-17\text{ }^{\circ}\text{C}$	Рисунок 3	142/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 135/67,5 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$)	Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, с срезкой на $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ при температуре наружного воздуха $-17\text{ }^{\circ}\text{C}$
4	Котельная № 3 ПАО «Т Плюс» - Лесопарковое шоссе, д.2, стр.20	1.Вывод на главный корпус санатория Лестное проектный 95/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 91/68 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$)	Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$,	Рисунок 6	1.Вывод на главный корпус санатория Лестное проектный 95/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 91/68 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$)	Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$,
5	Котельная № 4 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Телеграфная ул., 34	2.Вывод на жилфонд 95/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 91/68 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$)	Без спрямления и срезки	Рисунок 7	2.Вывод на жилфонд 95/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 91/68 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$)	Без спрямления и срезки

№ п/п	Наименование котельной	Текущий температурный график			Перспективный температурный график	
		Температурный график	Описание температурного графика	Графический вид графика	Температурный график	Описание температурного графика
6	Котельная № 5 ПАО «Т Плюс» - Жигулевское Море п., Брестская ул., 26А	95/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 91/68 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$)	Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$,	Рисунок 8	95/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 91/68 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$)	Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$,
7	Котельная № 7 ПАО «Т Плюс» - Ингельберга ул., 9А	95/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 91/68 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$)	Без спрямления и срезки	Рисунок 9	95/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 91/68 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$)	Без спрямления и срезки
8	Котельная № 8 ПАО «Т Плюс» - Энергетиков ул., 23	1. Отопление: 95/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 91/68 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$) 2. ГВС: $65\text{ }^{\circ}\text{C}$	Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$, с срезкой на $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ при температуре наружного воздуха $-19\text{ }^{\circ}\text{C}$	Рисунок 3	1. Отопление: 95/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 91/68 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$) 2. ГВС: $65\text{ }^{\circ}\text{C}$	Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$, с срезкой на $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ при температуре наружного воздуха $-19\text{ }^{\circ}\text{C}$
9	Котельная № 14 ПАО «Т Плюс» - Комсомольское ш., 6А	142/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 135/67,5 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$)	Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, с срезкой на $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ при температуре наружного воздуха $-17\text{ }^{\circ}\text{C}$	Рисунок 5	142/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 135/67,5 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$)	Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, с срезкой на $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ при температуре наружного воздуха $-17\text{ }^{\circ}\text{C}$
10	Котельная БМК-34 ПАО «Т Плюс» - Пискалы с., Лесная ул., соор. № 15 (зона теплоснабжения на территории городского округа Тольятти; Поволжский мкр.)	1. Отопление: 95/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 91/68 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$) 2. ГВС: $65\text{ }^{\circ}\text{C}$	Без спрямления и срезки	Рисунок 4	1. Отопление: 95/70 при $t_{нв}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (скорректированный 91/68 при $t_{нв}=-27\text{ }^{\circ}\text{C}$) 2. ГВС: $65\text{ }^{\circ}\text{C}$	Без спрямления и срезки
ЕТО №2 СамНЦ РАН						
Котельные ЕТО №2 СамНЦ РАН						
58	Котельная СамНЦ РАН - Комзина ул., 10	95/40	Без спрямления и срезки	-	95/40	Без спрямления и срезки

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор-главный инженер ТЭЦ
филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

 А.В. Танченко
20 25 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

 С.С. Сабитова
20 25 г.

ТЭЦ ВАЗа Автозаводского района г.Тольятти
Температура сетевой воды в отопительном периоде 2025-2026 гг.

Расчетная температура воздуха в отапливаемом помещении	t_{in}	18 °C
Расчетная температура наружного воздуха	t_{out}	-27 °C
Расчетная температура подающей сетевой воды источника	t_{12}	142,6 °C
Расчетная температура подающей сетевой воды абонента	t_{12}	91 / 100,4 °C
Расчетная температура обратной сетевой воды	t_{21}	67,6 °C
Температура среза	t_{120}	115 °C
Температура спрямления на ГВС	t_{12}	75 °C
Предельная температура среза		124,6 °C
Средняя разность температур теплоносителя в отопительном приборе и воздуха	$\Delta t_{\text{ср}}$	66,005 °C
Перепад температур сетевой воды	$\Delta t_{\text{ср}}$	75,0 °C
Расчетный перепад температур теплоносителя в нагревательных приборах	Δt	32,81 °C
Коэффициент смешения элеваторного узла	α	2,2 / 1,3

Температура наружного воздуха, °C	Температура сетевой воды по графику качественного регулирования по отопительной нагрузке, °C				Температура сетевой воды с учетом среза и/или излома по графику качественного регулирования по отопительной нагрузке, °C				Температура сетевой воды по повышенному графику качественного регулирования (регулирование по совмещенной нагрузке), °C	
	t_{in}	$t_{12} (10146)$	$t_{12} (12146)$	t_{21}	t_{120}	$t_{120} (10146)$	$t_{120} (12146)$	t_{21}	t_{120}	t_{21}
10,0	45,0	37,5	38,5	31,7	75,0	67,5	69,8	61,7	75,0	61,7
9,0	47,9	39,5	37,3	32,9	75,0	66,6	64,7	60,0	75,0	60,0
8,0	50,8	41,5	39,0	34,2	75,0	65,6	63,6	58,3	75,0	58,3
7,0	53,7	43,4	40,7	35,4	75,0	64,7	62,4	56,7	75,0	56,7
6,0	56,6	45,3	42,4	36,6	75,0	63,7	61,3	55,0	75,0	55,0
5,0	59,4	47,2	44,1	37,7	75,0	62,8	60,1	53,3	75,0	53,3
4,0	62,2	49,0	45,7	38,8	75,0	61,9	59,0	51,7	75,0	51,7
3,0	64,9	50,9	47,4	39,9	75,0	60,9	57,8	50,0	75,0	50,0
2,0	67,7	52,7	49,0	41,0	75,0	60,0	56,7	48,3	75,0	48,3
1,0	70,4	54,5	50,6	42,1	75,0	59,1	55,5	46,7	75,0	46,7
0,0	73,2	56,3	52,1	43,2	75,0	58,1	54,4	45,0	75,0	45,0
-1,0	75,9	58,0	53,7	44,2	75,0	58,0	53,7	44,2	75,0	44,2
-2,0	78,5	59,8	55,2	45,2	75,0	58,0	53,7	44,2	75,0	44,2
-3,0	81,2	61,5	56,8	46,2	81,2	61,5	56,8	46,2	81,2	46,2
-4,0	83,9	63,3	58,3	47,2	83,9	63,3	58,3	47,2	83,9	47,2
-5,0	86,5	65,0	59,8	48,2	86,5	65,0	59,8	48,2	86,5	48,2
-6,0	89,2	66,7	61,3	49,2	89,2	66,7	61,3	49,2	89,2	49,2
-7,0	91,8	68,4	62,8	50,1	91,8	68,4	62,8	50,1	91,8	50,1
-8,0	94,4	70,0	64,3	51,1	94,4	70,0	64,3	51,1	94,4	51,1
-9,0	97,0	71,7	65,8	52,0	97,0	71,7	65,8	52,0	97,0	52,0
-10,0	99,6	73,4	67,3	53,0	99,6	73,4	67,3	53,0	99,6	53,0
-11,0	102,2	75,0	68,7	53,9	102,2	75,0	68,7	53,9	102,2	53,9
-12,0	104,8	76,7	70,1	54,8	104,8	76,7	70,1	54,8	104,8	54,8
-13,0	107,4	78,3	71,6	55,7	107,4	78,3	71,6	55,7	107,4	55,7
-14,0	109,9	79,9	73,0	56,6	109,9	79,9	73,0	56,6	109,9	56,6
-15,0	112,5	81,5	74,4	57,5	112,5	81,5	74,4	57,5	112,5	57,5
-16,0	115,0	83,1	75,8	58,4	115,0	83,1	75,8	58,3	115,0	58,3
-17,0	117,6	84,7	77,2	59,2	115,0	82,8	75,6	57,8	115,0	57,8
-18,0	120,1	86,3	78,6	60,1	115,0	82,5	75,2	57,2	115,0	57,2
-19,0	122,6	87,9	80,0	60,9	115,0	82,2	74,9	56,6	115,0	56,6
-20,0	125,1	89,5	81,4	61,8	115,0	81,9	74,5	56,1	115,0	56,1
-21,0	127,6	91,1	82,8	62,6	115,0	81,5	74,1	55,5	115,0	55,5
-22,0	130,2	92,7	84,2	63,5	115,0	81,2	73,7	55,0	115,0	55,0
-23,0	132,7	94,2	85,6	64,3	115,0	80,9	73,4	54,4	115,0	54,4
-24,0	135,1	95,8	86,9	65,1	115,0	80,6	73,0	53,9	115,0	53,9
-25,0	137,6	97,3	88,3	66,0	115,0	80,3	72,6	53,3	115,0	53,3
-26,0	140,1	98,9	89,6	66,8	115,0	80,0	72,2	52,8	115,0	52,8
-27,0	142,6	100,4	91,0	67,6	115,0	79,7	71,9	52,2	115,0	52,2

Рисунок 1. Утвержденный температурный график отпуска тепла от ТЭЦ ВАЗа на ОЗП 2025-2026 годов

СОГЛАСОВАНО:
Технический директор-главный инженер ТоТС
филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

" 4. 12 / 08 А.В. Танченко
20 25 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

" 07. 12 / 08 С.С. Сабитов
20 25 г.

Тольяттинская ТЭЦ Центрального района г.Тольятти
Температура сетевой воды в отопительном периоде 2025-2026 гг.

Расчетная температура воздуха в отапливаемом помещении	$t_{\text{в}}$	18 °С
Расчетная температура наружного воздуха	$t_{\text{н}}$	-27 °С
Расчетная температура подающей сетевой воды источника	$t_{\text{п}}$	135 °С
Расчетная температура подающей сетевой воды абонента	$t_{\text{пз}}$	91 °С
Расчетная температура обратной сетевой воды	$t_{\text{об}}$	67,5 °С
Температура среза	$t_{\text{ср}}$	115 °С
Температура спрямления на ГВС	$t_{\text{сп}}$	72 °С
Предельная температура среза		118,1 °С
Средняя разность температур теплоносителя в отопительном приборе и воздуха	$\Delta t_{\text{ср}}$	61,25 °С
Перепад температур сетевой воды	$\Delta t_{\text{сн}}$	67,5 °С
Расчетный перепад температур теплоносителя в нагревательных приборах	$\Delta t_{\text{р}}$	23,5 °С
Коэффициент смешения элеваторного узла	μ	1,9

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды по графику качественного регулирования по отопительной нагрузке, °С				Температура сетевой воды с учетом среза и/или излома по графику качественного регулирования по отопительной нагрузке, °С			Температура сетевой воды по повышенному графику качественного регулирования (регулирование по совмещенной нагрузке), °С	
$t_{\text{н}}$	$t_{\text{пк}}$	$t_{\text{пз}}$	$t_{\text{об}}$		$t_{\text{ср}}$	$t_{\text{сп}}$	$t_{\text{ср}}$	$t_{\text{пкв}}$	$t_{\text{обкв}}$
10,0	43,3	35,5	31,3		72,0	64,2	60,0	72,0	60,0
9,0	46,1	37,3	32,6		72,0	63,2	58,5	72,0	58,5
8,0	48,8	39,0	33,8		72,0	62,2	57,0	72,0	57,0
7,0	51,5	40,7	35,0		72,0	61,2	55,5	72,0	55,5
6,0	54,1	42,4	36,1		72,0	60,3	54,0	72,0	54,0
5,0	56,8	44,1	37,3		72,0	59,3	52,5	72,0	52,5
4,0	59,4	45,7	38,4		72,0	58,3	51,0	72,0	51,0
3,0	62,0	47,4	39,5		72,0	57,3	49,5	72,0	49,5
2,0	64,6	49,0	40,6		72,0	56,4	48,0	72,0	48,0
1,0	67,2	50,6	41,7		72,0	55,4	46,5	72,0	46,5
0,0	69,7	52,1	42,7		72,0	54,4	45,0	72,0	45,0
-1,0	72,3	53,7	43,8		72,3	53,7	43,8	72,3	43,8
-2,0	74,8	55,2	44,8		74,8	55,2	44,8	74,8	44,8
-3,0	77,3	56,8	45,8		77,3	56,8	45,8	77,3	45,8
-4,0	79,8	58,3	46,8		79,8	58,3	46,8	79,8	46,8
-5,0	82,3	59,8	47,8		82,3	59,8	47,8	82,3	47,8
-6,0	84,8	61,3	48,8		84,8	61,3	48,8	84,8	48,8
-7,0	87,2	62,8	49,7		87,2	62,8	49,7	87,2	49,7
-8,0	89,7	64,3	50,7		89,7	64,3	50,7	89,7	50,7
-9,0	92,2	65,8	51,7		92,2	65,8	51,7	92,2	51,7
-10,0	94,6	67,2	52,6		94,6	67,2	52,6	94,6	52,6
-11,0	97,0	68,7	53,5		97,0	68,7	53,5	97,0	53,5
-12,0	99,4	70,1	54,4		99,4	70,1	54,4	99,4	54,4
-13,0	101,9	71,6	55,4		101,9	71,6	55,4	101,9	55,4
-14,0	104,3	73,0	56,3		104,3	73,0	56,3	104,3	56,3
-15,0	106,7	74,4	57,2		106,7	74,4	57,2	106,7	57,2
-16,0	109,1	75,8	58,1		109,1	75,8	58,1	109,1	58,1
-17,0	111,5	77,2	59,0		111,5	77,2	59,0	111,5	59,0
-18,0	113,8	78,6	59,8		113,8	78,6	59,8	113,8	59,8
-19,0	116,2	80,0	60,7		116,2	79,1	60,0	116,2	60,0
-20,0	118,6	81,4	61,6		118,6	78,8	59,5	118,6	59,5
-21,0	120,9	82,8	62,4		120,9	78,5	58,9	120,9	58,9
-22,0	123,3	84,2	63,3		123,3	78,1	58,4	123,3	58,4
-23,0	125,6	85,6	64,1		125,6	77,8	57,9	125,6	57,9
-24,0	128,0	86,9	65,0		128,0	77,4	57,4	128,0	57,4
-25,0	130,3	88,3	65,8		130,3	77,1	56,9	130,3	56,9
-26,0	132,7	89,6	66,7		132,7	76,8	56,3	132,7	56,3
-27,0	135,0	91,0	67,5		135,0	76,4	55,8	135,0	55,8

Рисунок 2. Утвержденный температурный график отпуска тепла от ТоТЭЦ на ОЗП 2025-2026 годов

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор-главный инженер ТОС
филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

 А.В. Танченко
" 4 " 04 20 25 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

 С.С. Сабитов
" 04 " 08 20 25 г.


Котельные №2 и №8 Комсомольского района г.Тольятти
Температура сетевой воды в отопительном периоде 2025-2026 гг.

Расчетная температура воздуха в отапливаемом помещении	$t_{в}$	18 °C
Расчетная температура наружного воздуха	$t_{вн}^p$	-27 °C
Расчетная температура подающей сетевой воды источника	$t_{1п}$	135 °C
Расчетная температура подающей сетевой воды абонента	$t_{2п}$	91 °C
Расчетная температура обратной сетевой воды	$t_{2о}$	67,5 °C
Температура срезки	$t_{1ср}$	110 °C
Температура спрямления на ГВС	$t_{1к}$	72 °C
Предельная температура срезки		118,1 °C
Средняя разность температур теплоносителя в отопительном приборе и воздуха	$\Delta t_{ср}$	61,25 °C
Перепад температур сетевой воды	$\delta t_{ср}$	67,5 °C
Расчетный перепад температур теплоносителя в нагревательных приборах	Θ^*	23,5 °C
Коэффициент смешения элеваторного узла	α	1,9

Температура наружного воздуха, °C	Температура сетевой воды по графику качественного регулирования по отопительной нагрузке, °C			Температура сетевой воды с учетом срезки и/или излома по графику качественного регулирования по отопительной нагрузке, °C			Температура сетевой воды по повышенному графику качественного регулирования (регулирование по совмещенной нагрузке), °C	
$t_{вн}$	$t_{1к}$	$t_{2к}$	$t_{3к}$	$t_{1ср}$	$t_{2ср}$	$t_{2ср}$	$t_{1нов}$	$t_{2нов}$
10,0	43,3	35,5	31,3	72,0	64,2	60,0	72,0	60,0
9,0	46,1	37,3	32,6	72,0	63,2	58,5	72,0	58,5
8,0	48,8	39,0	33,8	72,0	62,2	57,0	72,0	57,0
7,0	51,5	40,7	35,0	72,0	61,2	55,5	72,0	55,5
6,0	54,1	42,4	36,1	72,0	60,3	54,0	72,0	54,0
5,0	56,8	44,1	37,3	72,0	59,3	52,5	72,0	52,5
4,0	59,4	45,7	38,4	72,0	58,3	51,0	72,0	51,0
3,0	62,0	47,4	39,5	72,0	57,3	49,5	72,0	49,5
2,0	64,6	49,0	40,6	72,0	56,4	48,0	72,0	48,0
1,0	67,2	50,6	41,7	72,0	55,4	46,5	72,0	46,5
0,0	69,7	52,1	42,7	72,0	54,4	45,0	72,0	45,0
-1,0	72,3	53,7	43,8	72,3	53,7	43,8	72,3	43,8
-2,0	74,8	55,2	44,8	74,8	53,2	44,8	74,8	44,8
-3,0	77,3	56,8	45,8	77,3	56,8	45,8	77,3	45,8
-4,0	79,8	58,3	46,8	79,8	58,3	46,8	79,8	46,8
-5,0	82,3	59,8	47,8	82,3	59,8	47,8	82,3	47,8
-6,0	84,8	61,3	48,8	84,8	61,3	48,8	84,8	48,8
-7,0	87,2	62,8	49,7	87,2	62,8	49,7	87,2	49,7
-8,0	89,7	64,3	50,7	89,7	64,3	50,7	89,7	50,7
-9,0	92,2	65,8	51,7	92,2	65,8	51,7	92,2	51,7
-10,0	94,6	67,2	52,6	94,6	67,2	52,6	94,6	52,6
-11,0	97,0	68,7	53,5	97,0	68,7	53,5	97,0	53,5
-12,0	99,4	70,1	54,4	99,4	70,1	54,4	99,4	54,4
-13,0	101,9	71,6	55,4	101,9	71,6	55,4	101,9	55,4
-14,0	104,3	73,0	56,3	104,3	73,0	56,3	104,3	56,3
-15,0	106,7	74,4	57,2	106,7	74,4	57,2	106,7	57,2
-16,0	109,1	75,8	58,1	109,1	75,8	58,1	109,1	58,1
-17,0	111,5	77,2	59,0	110,0	76,2	58,1	110,0	58,1
-18,0	113,8	78,6	59,8	110,0	75,8	57,6	110,0	57,6
-19,0	116,2	80,0	60,7	110,0	75,5	57,0	110,0	57,0
-20,0	118,6	81,4	61,6	110,0	75,1	56,5	110,0	56,5
-21,0	120,9	82,8	62,4	110,0	74,8	56,0	110,0	56,0
-22,0	123,3	84,2	63,3	110,0	74,5	55,5	110,0	55,5
-23,0	125,6	85,6	64,1	110,0	74,1	55,0	110,0	55,0
-24,0	128,0	86,9	65,0	110,0	73,8	54,5	110,0	54,5
-25,0	130,3	88,3	65,8	110,0	73,5	53,9	110,0	53,9
-26,0	132,7	89,6	66,7	110,0	73,1	53,4	110,0	53,4
-27,0	135,0	91,0	67,5	110,0	72,8	52,9	110,0	52,9

Рисунок 3. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии
в тепловую сеть от котельных №2, №8 на ОЗП 2025-2026 гг.

СОГЛАСОВАНО:
Директор-главный инженер ТсТС
филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

 А.В. Танченко
20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс"

 С.С. Сабитов
20 25 г.

Котельная БМК-34

Температура сетевой воды в отопительном периоде 2025-2026 гг.

Расчетная температура воздуха в отапливаемом помещении	$t_{в}$	18 °C
Расчетная температура наружного воздуха	$t_{н.р.}$	-27 °C
Расчетная температура подающей сетевой воды источника	$t_{п.и.}$	123,8 °C
Расчетная температура подающей сетевой воды абонента	$t_{п.а.}$	87,2 °C
Расчетная температура обратной сетевой воды	$t_{об.}$	67,5 °C
Температура срезки	$t_{ср.}$	112 °C
Температура спрямления на ГВС	$t_{сп.}$	°C
Предельная температура срезки		108,6 °C
Средняя разность температур теплоносителя в отопительном приборе и воздуха	$\Delta t_{ср.}$	59,35 °C
Перепад температур сетевой воды	$\Delta t_{с.в.}$	56,3 °C
Расчетный перепад температур теплоносителя в нагревательных приборах	$\Delta t_{н.п.}$	19,7 °C
Коэффициент смешения элеваторного узла	μ	1,86

Температура наружного воздуха, °C	Температура сетевой воды по графику качественного регулирования по отопительной нагрузке, °C			Температура сетевой воды с учетом срезки или излома по графику качественного регулирования по отопительной нагрузке, °C			Температура сетевой воды по повышенному графику качественного регулирования (регулирование по совмещенной нагрузке), °C	
$t_{н.р.}$	$t_{п.к.}$	$t_{п.с.}$	$t_{об.к.}$	$t_{п.ср.}$	$t_{ср.п.}$	$t_{ср.об.}$	$t_{п.выс.}$	$t_{ср.выс.}$
10,0	41,2	34,7	31,2	41,2	34,7	31,2		
9,0	43,7	36,3	32,4	43,7	36,3	32,4		
8,0	46,1	38,0	33,6	46,1	38,0	33,6		
7,0	48,6	39,6	34,8	48,6	39,6	34,8		
6,0	51,0	41,2	36,0	51,0	41,2	36,0		
5,0	53,4	42,8	37,1	53,4	42,8	37,1		
4,0	55,8	44,4	38,3	55,8	44,4	38,3		
3,0	58,1	45,9	39,4	58,1	45,9	39,4		
2,0	60,5	47,5	40,4	60,5	47,5	40,4		
1,0	62,8	49,0	41,5	62,8	49,0	41,5		
0,0	65,1	50,5	42,6	65,1	50,5	42,6		
-1,0	67,4	51,9	43,6	67,4	51,9	43,6		
-2,0	69,7	53,4	44,6	69,7	53,4	44,6		
-3,0	71,9	54,9	45,7	71,9	54,9	45,7		
-4,0	74,2	56,3	46,7	74,2	56,3	46,7		
-5,0	76,4	57,7	47,7	76,4	57,7	47,7		
-6,0	78,7	59,1	48,6	78,7	59,1	48,6		
-7,0	80,9	60,6	49,6	80,9	60,6	49,6		
-8,0	83,1	62,0	50,6	83,1	62,0	50,6		
-9,0	85,3	63,4	51,5	85,3	63,4	51,5		
-10,0	87,5	64,7	52,5	87,5	64,7	52,5		
-11,0	89,7	66,1	53,4	89,7	66,1	53,4		
-12,0	91,9	67,5	54,3	91,9	67,5	54,3		
-13,0	94,0	68,8	55,3	94,0	68,8	55,3		
-14,0	96,2	70,2	56,2	96,2	70,2	56,2		
-15,0	98,4	71,5	57,1	98,4	71,5	57,1		
-16,0	100,5	72,9	58,0	100,5	72,9	58,0		
-17,0	102,7	74,2	58,9	102,7	74,2	58,9		
-18,0	104,8	75,5	59,8	104,8	75,5	59,8		
-19,0	106,9	76,8	60,6	106,9	76,8	60,6		
-20,0	109,1	78,2	61,5	109,1	78,2	61,5		
-21,0	111,2	79,5	62,4	111,2	79,5	62,4		
-22,0	113,3	80,8	63,3	112,0	79,8	62,4		
-23,0	115,4	82,1	64,1	112,0	79,5	62,0		
-24,0	117,5	83,4	65,0	112,0	79,2	61,5		
-25,0	119,6	84,6	65,8	112,0	78,9	61,0		
-26,0	121,7	85,9	66,7	112,0	78,6	60,6		
-27,0	123,8	87,2	67,5	112,0	78,3	60,1		

Рисунок 4. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии
в тепловую сеть от котельной БМК-34 на ОЗП 2025-2026 гг.

2.2. Температурный график регулирования отпуска тепла потребителям от котельной № 14 Центрального района (п. Портовый) (91-68°C).

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор – главный инженер
ТотС филиала «Самарский»
ПАО «Т Плюс»
А.В. Танченко
2025 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
регулирования отпуска тепла потребителям
от котельной № 14 Центрального района (91–68 °С)

Тн.в	T1	T2	T1 на гвс	Примечание
10	35,5	31,4	65,0	
9	37,3	32,7	65,0	
8	39,0	33,9	65,0	
7	40,7	35,1	65,0	
6	42,4	36,3	65,0	
5	44,1	37,5	65,0	
4	45,7	38,6	65,0	
3	47,4	39,7	65,0	
2	49,0	40,8	65,0	
1	50,6	41,9	65,0	Тн.в – температура наружного воздуха (по замерам на котельной)
0	52,1	42,9	65,0	
-1	53,7	44,0	65,0	
-2	55,3	45,0	65,0	
-3	56,8	46,1	65,0	T1 – температура прямой сетевой воды
-4	58,3	47,1	65,0	
-5	59,8	48,1	65,0	
-6	61,3	49,1	65,0	
-7	62,8	50,0	65,0	T2 – температура обратной сетевой воды системы отопления
-8	64,3	51,0	65,0	
-9	65,8	52,0	65,0	
-10	67,2	52,9	65,0	
-11	68,7	53,9	65,0	
-12	70,1	54,8	65,0	T1 на гвс – температура прямой сетевой воды на нужды ГВС
-13	71,6	55,7	65,0	
-14	73,0	56,6	65,0	
-15	74,4	57,6	65,0	
-16	75,8	58,5	65,0	Допустимое отклонение параметров: T1, T2 ± 3%
-17	77,2	59,4	65,0	
-18	78,6	60,2	65,0	
-19	80,0	61,1	65,0	
-20	81,4	62,0	65,0	
-21	82,8	62,9	65,0	
-22	84,2	63,7	65,0	
-23	85,6	64,6	65,0	
-24	86,9	65,5	65,0	
-25	88,3	66,3	65,0	
-26	89,6	67,2	65,0	
-27	91,0	68,0	65,0	

Руководитель ГРИН

Начальник ПТО

Начальник ОДС

С.С. Учнин
О.В. Сычева
М.Ю. Токарев

ОЗП 2025-2026

18

Рисунок 5. Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии в тепловую сеть от котельной №14 на ОЗП 2025-2026 гг.

2.3. Температурный график регулирования отпуска тепла потребителям от котельной №3 Комсомольского района (91-68°С).

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор – главный инженер
ТотС филиала «Самарский»
ПАО «Т Плюс»
 А. В. Танченко
2025 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
регулирования отпуска тепла потребителям
от котельной № 3 Комсомольского района (91- 68 °С)

Тн.в	T1	T2	T1жф	T2жф	Tгвс	Примечание
10	65,0	60,9	35,5	31,4	65,0	Тн.в. – температура наружного воздуха (по замерам на котельной)
9	65,0	60,4	37,3	32,7	65,0	
8	65,0	59,9	39,0	33,9	65,0	
7	65,0	59,4	40,7	35,1	65,0	
6	65,0	58,9	42,4	36,3	65,0	T1 – температура прямой сетевой воды на гл. корпус сан. «Лесное»
5	65,0	58,4	44,1	37,5	65,0	
4	65,0	57,8	45,7	38,6	65,0	
3	65,0	57,3	47,4	39,7	65,0	
2	65,0	56,8	49,0	40,8	65,0	T2 – температура обратной сетевой воды системы отопления от гл. корпус сан. «Лесное»
1	65,0	56,3	50,6	41,9	65,0	
0	65,0	55,8	52,1	42,9	65,0	
-1	65,0	55,3	53,7	44,0	65,0	
-2	65,0	54,8	55,3	45,0	65,0	T1жф– температура прямой сетевой воды на жилой фонд
-3	65,0	54,3	56,8	46,1	65,0	
-4	65,0	53,8	58,3	47,1	65,0	
-5	65,0	53,2	59,8	48,1	65,0	
-6	65,0	52,7	61,3	49,1	65,0	T2жф– температура обратной сетевой воды системы отопления жилого фонда
-7	65,0	52,2	62,8	50,0	65,0	
-8	65,0	51,7	64,3	51,0	65,0	
-9	65,8	52,0	65,8	52,0	65,0	
-10	67,2	52,9	67,2	52,9	65,0	Tгвс– температура гвс
-11	68,7	53,9	68,7	53,9	65,0	
-12	70,1	54,8	70,1	54,8	65,0	
-13	71,6	55,7	71,6	55,7	65,0	
-14	73,0	56,6	73,0	56,6	65,0	Допустимое отклонение параметров: T1, T2 ± 3%
-15	74,4	57,6	74,4	57,6	65,0	
-16	75,8	58,5	75,8	58,5	65,0	
-17	77,2	59,4	77,2	59,4	65,0	
-18	78,6	60,2	78,6	60,2	65,0	
-19	80,0	61,1	80,0	61,1	65,0	
-20	81,4	62,0	81,4	62,0	65,0	
-21	82,8	62,9	82,8	62,9	65,0	
-22	84,2	63,7	84,2	63,7	65,0	
-23	85,6	64,6	85,6	64,6	65,0	
-24	86,9	65,5	86,9	65,5	65,0	
-25	88,3	66,3	88,3	66,3	65,0	
-26	89,6	67,2	89,6	67,2	65,0	
-27	91,0	68,0	91,0	68,0	65,0	

Руководитель ГРиН

Начальник ПТО

Начальник ОДС

 С.С. Учевин
 О.В. Сычева
 М.Ю. Токарев

Рисунок 6. Утвержденный температурный график отпуска тепла от котельной №3 на ОЗП 2025-2026 годов

2.4. Температурный график регулирования отпуска тепла потребителям от котельной № 4 Комсомольского района (91-68°C).

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор - главный инженер
ТотС филиала «Самарский»
ПАО «Т Плюс»
А.В. Танченко
2025 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
регулирования отпуска тепла потребителям
от котельной № 4 Комсомольского района (91-68 °С)

Тн.в	T1	T2	Примечание
10	66,0	61,9	
9	66,0	61,4	
8	66,0	60,9	
7	66,0	60,4	
6	66,0	59,9	
5	66,0	59,4	
4	66,0	58,8	
3	66,0	58,3	
2	66,0	57,8	
1	66,0	57,3	
0	66,0	56,8	Тн.в – температура наружного воздуха (по замерам на котельной)
-1	66,0	56,3	
-2	66,0	55,8	
-3	66,0	55,3	T1 – температура прямой сетевой воды
-4	66,0	54,8	
-5	66,0	54,2	
-6	66,0	53,7	
-7	66,0	53,2	T2 – температура обратной сетевой воды системы отопления
-8	66,0	52,7	
-9	66,0	52,2	
-10	67,2	52,9	
-11	68,7	53,9	
-12	70,1	54,8	Допустимое отклонение параметров: T1, T2 ± 3%
-13	71,6	55,7	
-14	73,0	56,6	
-15	74,4	57,6	
-16	75,8	58,5	
-17	77,2	59,4	
-18	78,6	60,2	
-19	80,0	61,1	
-20	81,4	62,0	
-21	82,8	62,9	
-22	84,2	63,7	
-23	85,6	64,6	
-24	86,9	65,5	
-25	88,3	66,3	
-26	89,6	67,2	
-27	91,0	68,0	

Руководитель ГРиН

Начальник ПТО

Начальник ОДС

 С.С. Учинин

 О.В. Сычева

 М.Ю. Тонарев

ОЗП 2025-2026

20

Рисунок 7. Утвержденный температурный график отпуска тепла от котельной №4 на ОЗП 2025-2026 годов

2.5. Температурный график регулирования отпуска тепла потребителям от котельной № 5 (миникотельная) Комсомольского района (91-68°C).

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор - главный инженер
ТоТС филиала «Самарской»
ПАО «Т Плюс»
А.В. Тарченко
2025 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
регулирования отпуска тепла потребителям
от котельной № 5 (миникотельная) Комсомольского района (91–68 °С)

Тн.в	T1	T2	Примечание
10	35,5	31,4	
9	37,3	32,7	
8	39,0	33,9	
7	40,7	35,1	
6	42,4	36,3	
5	44,1	37,5	
4	45,7	38,6	
3	47,4	39,7	
2	49,0	40,8	
1	50,6	41,9	
0	52,1	42,9	Тн.в – температура наружного воздуха (по замерам на котельной)
-1	53,7	44,0	
-2	55,3	45,0	
-3	56,8	46,1	T1 – температура прямой сетевой воды
-4	58,3	47,1	
-5	59,8	48,1	
-6	61,3	49,1	
-7	62,8	50,0	T2 – температура обратной сетевой воды системы отопления
-8	64,3	51,0	
-9	65,8	52,0	
-10	67,2	52,9	
-11	68,7	53,9	
-12	70,1	54,8	Допустимое отклонение параметров: T1, T2 ± 3%
-13	71,6	55,7	
-14	73,0	56,6	
-15	74,4	57,6	
-16	75,8	58,5	
-17	77,2	59,4	
-18	78,6	60,2	
-19	80,0	61,1	
-20	81,4	62,0	
-21	82,8	62,9	
-22	84,2	63,7	
-23	85,6	64,6	
-24	86,9	65,5	
-25	88,3	66,3	
-26	89,6	67,2	
-27	91,0	68,0	

Руководитель ГРиН

Начальник ПТО

Начальник ОДС

С.С. Учинин
О.В. Сычева
М.Ю. Токарев

ОЗП 2025-2026

21

Рисунок 8. Утвержденный температурный график отпуска тепла от котельной №5 на ОЗП 2025-2026 годов

2.6. Температурный график регулирования отпуска тепла потребителям от котельной №7 Комсомольского района (с учетом п.128 СанПиН 2.1.3684-21).

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор - главный инженер
ТотС филиала «Самарский»
ПАО «Т Плюс»
А.В. Танченко
«4» / 08 / 2025 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
регулирования отпуска тепла потребителям
от котельной № 7 Комсомольского района (91-68 °С со срезкой на 80 °С)

T _{н.в.}	T ₁	T ₂	T _{гвс}	Примечание
10	66,0	61,8	65,0	T _{н.в.} – температура наружного воздуха (по замерам на котельной)
9	66,0	61,3	65,0	
8	66,0	60,8	65,0	
7	66,0	60,3	65,0	
6	66,0	59,7	65,0	
5	66,0	59,2	65,0	
4	66,0	58,7	65,0	
3	66,0	58,2	65,0	
2	66,0	57,6	65,0	
1	66,0	57,1	65,0	
0	66,0	56,6	65,0	T ₁ – температура прямой сетевой воды
-1	66,0	56,1	65,0	
-2	66,0	55,6	65,0	
-3	66,0	55,0	65,0	
-4	66,0	54,5	65,0	
-5	66,0	54,0	65,0	T ₂ – температура обратной сетевой воды системы отопления
-6	66,0	53,5	65,0	
-7	66,0	52,9	65,0	
-8	66,0	52,4	65,0	
-9	66,0	51,9	65,0	
-10	67,2	52,6	65,0	T _{гвс} – температура ГВС
-11	68,7	53,5	65,0	
-12	70,1	54,4	65,0	
-13	71,6	55,4	65,0	
-14	73,0	56,3	65,0	
-15	74,4	57,2	65,0	Допустимое отклонение параметров: T ₁ , T ₂ ± 3%
-16	75,8	58,1	65,0	
-17	77,2	59,0	65,0	
-18	78,6	59,8	65,0	
-19	80,0	60,7	65,0	
-20	80,0	60,4	65,0	
-21	80,0	60,2	65,0	
-22	80,0	59,9	65,0	
-23	80,0	59,7	65,0	
-24	80,0	59,4	65,0	
-25	80,0	59,2	65,0	
-26	80,0	58,9	65,0	
-27	80,0	58,7	65,0	

Руководитель ГРиН

Начальник ПТО

Начальник ОДС

С.С. Учинин
О.В. Сычева
М.Ю. Токарев

ОЗП 2025-2026

22

Рисунок 9. Утвержденный температурный график отпуска тепла от котельной №7 на ОЗП 2025-2026 годов

Раздел 13. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

1. Актуализированы мероприятия ПАО «Т Плюс».
2. Определены объемы нового строительства тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.
3. Предложены мероприятия по увеличению пропускной способности тепловых сетей исходя из расчетов перспективных гидравлических режимов работы тепловых сетей с учетом подключения новых потребителей.

Фактические капитальные вложения в реализацию мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения приведены в таблице 13.

Таблица 13. Выполненные мероприятия на тепловых сетях в городском округе Тольятти за 2025 г.

№ п.п	Шифр СхТС	Наименование мероприятия	Плановые обязательства в СхТС, тыс.руб. без НДС	Год реализации	Протяженность, км в 1тр	Ду, мм	Статус выполнения (выполнено/не выполнено)	Фактическая стоимость работ, тыс. руб. без НДС	Протяженность, км в 1 тр.	Ду, мм
Схема теплоснабжения								Исполнение и Фактические значения		
1	001-3.02.03.001	Реконструкция тепловых сетей квартала 30	218 199	2025	6,259	125	выполнено	228 244	6,259	45-300
2	001-3.02.03.002	Реконструкция тепловых сетей квартала 12	71 069	2025	1,497	80	выполнено	73 037	1,881	50-100
3	001-3.02.03.003	Реконструкция тепловых сетей квартала 14-15	149 811	2025	3,297	100	выполнено	147 675	3,297	50-200
4	001-3.02.03.004	Реконструкция тепловых сетей квартала 47. Инженерные изыскания.	132	2025			выполнено	132		
5	001-3.02.03.005	Реконструкция тепловых сетей квартала 90. Инженерные изыскания.	427	2025			выполнено	427		
6	001-3.02.03.006	Реконструкция тепловых сетей квартала 94. Инженерные изыскания	266	2025			выполнено	266		
7	001-3.02.03.007	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-1. Инженерные изыскания	752	2025			выполнено	752		
8	001-3.02.03.008	Реконструкция тепловых сетей квартала 62. Инженерные изыскания	96	2025			выполнено	96		
9	001-3.02.03.009	Реконструкция тепловых сетей квартала 46-48. Инженерные изыскания	505	2025			выполнено	505		
10	001-3.02.03.010	Реконструкция тепловых сетей квартала 93а. Инженерные изыскания	146	2025			выполнено	146		
11	001-3.02.03.011	Реконструкция тепловых сетей квартала 38. Инженерные изыскания.	214	2025			выполнено	214		
12	001-3.02.03.012	Реконструкция тепловых сетей квартала 88-54. Инженерные изыскания	1 322	2025			выполнено	1 322		
13	001-3.02.03.013	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-3. Инженерные изыскания	740	2025			выполнено	71		
14	001-3.02.03.014	Реконструкция тепловых сетей квартала 17. Инженерные изыскания	125	2025			выполнено	125		
15	001-3.02.03.015	Реконструкция тепловых сетей квартала 71 от ЦТП-1, 9, 25	123 745	2025	3,789	100	выполнено	121 691	3,789	65-250
16	001-3.02.03.016	Реконструкция IV магистрали от ТК-12/16 до III-ТК-24. Инженерные изыскания	204	2025			выполнено	204		
17	001-3.02.03.017	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 от ЦТП-2. Инженерные изыскания	71	2025			выполнено	236		
18	001-3.02.03.018	Реконструкция тепловых сетей квартала 73. Инженерные изыскания	1 385	2025			выполнено	628		
19	001-3.02.03.019	Реконструкция участка тепловой сети от МТК-34/1 до МТК-32	3 970	2025			выполнено	2 559		

№ п.п	Шифр СхТС	Наименование мероприятия	Плановые обязательства в СхТС, тыс.руб. без НДС	Год реализации	Протяженность, км в 1тр	Ду, мм	Статус выполнения (выполнено/не выполнено)	Фактическая стоимость работ, тыс. руб. без НДС	Протяженность, км в 1 тр.	Ду, мм
Схема теплоснабжения								Исполнение и Фактические значения		
20	001-3.02.03.020	Котельная БМК-34 - Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Пискалы, село Пискалы, улица Лесная, сооружение №15.	49 032	2025			выполнено	49 032		
Выполненные мероприятия на тепловых сетях АО «ТЕВИС»										
1	001-1.02.03.001	Реконструкция тепловой сети II ввода от Уз.23-2в до НО130.	32 774	2025	0,380	500	выполнено	36 783	0,580	500
2	001-1.02.03.002	Реконструкция тепловой изоляции на существующих тепловых сетях.	1 009	2025			выполнено	1 009		
3	001-1.02.03.003	Реконструкция тепловой сети 4 квартала от К.6(54) до К.7(58)	17 817	2025	0,312	250	выполнено	22 851	0,312	250
4	001-1.02.03.004	Реконструкция Лабораторного корпуса, лифт.	1 861	2025			выполнено	2 066		
5	001-1.02.03.005	Реконструкция НС и ЦТП с установкой систем охранно-пожарной сигнализации	4 888	2025			выполнено	7 757		
6	001-1.02.03.006	ОКН-Теплоснабжение. Реконструкция системы видеонаблюдения коллектора зоны МДП-4. Кабельная линия от узла 72 МШ-СВН8 до Узла 25 МШ-СВН5	1 123	2025			выполнено	3 946		