

Унифицированный алгоритм действий по завершению отопительного периода в муниципальных образованиях Самарской области

1. Мониторинг и фиксация метеорологических условий формирования долгосрочного прогноза.

При наступлении температуры наружного воздуха на территории муниципального образования $+8^{\circ}\text{C}$ приступить к отслеживанию среднесуточной температуры.

Замеры температуры производить в тени не менее пяти раз в сутки с промежутками не менее трех часов между замерами.

При фиксации в течении пяти суток подряд температуры более $+8^{\circ}\text{C}$ провести анализ прогноза температуры и погодных условий на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС» <https://pogoda-sv.ru/>, а также ФГБУ «Гидрометцентр России» <https://meteoinfo.ru/> (прогнозы > другие виды прогнозов > прогноз температуры и осадков на месяц).

2. Принятие решения о завершении отопительного периода.

В целях комплексной проработки вопросов завершения отопительного периода, а также обеспечения сбалансированного учёта мнений заинтересованных сторон, органом местного самоуправления в рамках заседаний штабов по подготовке и прохождению отопительного периода рассматривается вопрос завершения отопительного периода в муниципальном образовании, совместно с представителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, обслуживающих жилищный фонд организаций, общественных организаций, а также специалистов территориальных подразделений гидрометеорологической службы.

В случае подтверждения благоприятных погодных условий на территории муниципального образования и по Самарской области органом местного самоуправления принимается решение о завершении отопительного периода, утверждается соответствующий нормативный правовой акт в котором указываются даты завершения отопительного

периода. При принятии решения о завершении отопительного периода необходимо учитывать такие прогнозные погодные условия как наличие осадков, порывы ветра, облачность, влажность воздуха и пр.

Информация о датах завершения отопительного периода и реквизиты нормативного правового акта вносятся в соответствующий раздел автоматизированной информационной системы публично – правовой компании «Фонд развития территорий» (<https://аис.фрт.рф/>) и сообщается устно в адрес единой дежурно-диспетчерской службы министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (ООО «СамРЭК-Эксплуатация» тел. +7 (846) 212-02-75, +7(927)004-32-58).

3. Информирование населения о завершении отопительного периода.

Официальное опубликование информации о датах и этапах завершения отопительного периода в муниципальном образовании на сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях, общедомовых чатах многоквартирных домов, рассылки уведомлений по учреждениям социальной сферы и пр.

4. Координация теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии.

Организация взаимодействия с теплоснабжающими организациями, управляющими многоквартирными домами компаниями, учреждениями социальной сферы по вопросам завершения отопительного периода, согласования сроков закрытия запорной арматуры, подготовки к межсезонной эксплуатации.

5. Мероприятия, выполняемые при понижении температуры наружного воздуха ниже нормативных параметров.

В случаях, когда по завершении отопительного периода зафиксировано понижение температуры наружного воздуха ниже нормативных значений, органами местного самоуправления реализуются следующие мероприятия:

организация работы оперативных штабов в органах местного самоуправления по контролю за температурными режимами на объектах социальной сферы и жилищного фонда с участием представителей теплоснабжающих организаций, учреждений социальной сферы, обслуживающих многоквартирные дома организаций, а также общественных организаций;

оперативное рассмотрение и проработка обращений граждан по вопросам ненадлежащих температурных режимов в помещениях объектов социальной сферы и жилищного фонда;

замер температурных режимов в помещениях объектов социальной сферы и многоквартирных домов с выездом на место представителей органов местного самоуправления;

формирование адресного перечня объектов социальной сферы и жилищного фонда по которым наблюдаются ненадлежащие температурные режимы в помещениях;

поадресная проработка восстановления нормативных параметров температурных режимов в помещениях, в том числе с использованием альтернативных источников теплоснабжения.

5. Решение о повторном запуске теплоснабжения

В случае фиксации фактов нарушения температурных режимов в помещениях объектов социальной сферы и жилищного фонда, орган местного самоуправления:

принимает решение о возобновлении теплоснабжения на территории муниципального образования путем утверждения соответствующего нормативного правового акта;

совместно с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, учреждениями социальной сферы, обслуживающими многоквартирные дома организациями в штабном режиме прорабатывает вопрос частичного или полного возобновления подачи теплоносителя потребителям, оценив

возможные риски по нормальному функционированию объектов теплоснабжения и целесообразности повторного запуска;

информирует о факте повторного запуска единую дежурно-диспетчерскую службу министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (ООО «СамРЭК-Эксплуатация» тел. +7 (846) 212-02-75, +7(927)004-32-58).

доводит информацию населению о повторном запуске теплоснабжения с указанием адресных списков, путем публикации информации на сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях, общедомовых чатах многоквартирных домов, рассылки уведомлений по учреждениям социальной сферы и пр.

организует мониторинг температуры наружного воздуха на территории муниципального образования до момента ее повышения выше нормативных параметров.