

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие указания:

1. Данный комплект чертежей выполнен на основании эскизного проекта и задания Заказчика.
2. За относительно отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке
3. Здание рассчитано на эксплуатацию в природно-климатических условиях со следующими характеристиками:
 - расчетное значение веса снегового покрова - 2,4 кПа;
 - нормативное значение ветрового давления - 0,38 кПа;
 - расчетная зимняя температура наружного воздуха - -30°C ;
4. Уровень ответственности здания - II (нормальный).
Степень огнестойкости здания - II.
5. Наружные стены толщиной 380 мм выполнить из марки КОРПу 1НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-2007 на растворе М100 с утеплением пенополистиролом толщиной 100 мм.
Распределительный пояс в местах опирания плит перекрытия, а также цоколь на 600 мм выше фундамента, выполнить из полного керамического кирпича марки КОРПо 1НФ/150/2,0/50 по ГОСТ 530-2007 на растворе М100.
6. Перегородки выполнять из керамического пустотного кирпича марки КОРПу 1НФ/75/1,0 по ГОСТ 530-2007 на растворе М50, армировать через 5 рядов кладки сетками из проволоки $\varnothing 6\text{В}400$ с ячейками 50х50.
Внутренние стены толщиной 380 мм выполнять из керамического пустотного кирпича марки КОРПу 1НФ/150/2,0 по ГОСТ 530-2007, толщиной 20 мм и 400 мм - из керамзитобетонных блоков.
7. Наружную отделку выполнить фасадной штукатуркой.
8. По периметру здания выполнить асфальтобетонную отмостку толщиной 30 мм шириной 1.5 м по уплотненному щебеночному основанию.
9. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Ведомость отделки помещений

| Наименование или номер помещения | Потолок | | Стены или перегородки | | Низ стен или перегородок | | | Примечания |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| | Площадь, м² | Вид отделки | Площадь, м² | Вид отделки | Площадь, м² | Вид отделки | Высота, мм | |
| Тамбуры, коридоры, гостинные-столовые, кухни, жилые комнаты | 711 | Затирка швов, окраска ЭВА-27 | 1756 | Улучшенная штукатурка, оклейка обоями | | | | |
| Гардеробы, котельные | 70,8 | Затирка швов, окраска ЭВА-27 | 363 | Улучшенная штукатурка, окраска ЭВА-27 | | | | |
| Санузлы | 108 | Затирка швов, окраска ЭВА-27 | 159 | Улучшенная штукатурка, окраска ЭВА-27 | 246 | Улучшенная штукатурка, керамическая плитка | 1800 | |
| Гаражи | 127 | Затирка швов, известковая побелка | 793 | Улучшенная штукатурка, известковая побелка | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|
| | | | | | | 54/20.Р-АР | | | |
| | | | | | | Блокированный жилой дом по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Грачева | | | |
| Изм. | Кол. | Лист | Недок | Подп. | Дата | | | | |
| Разраб. ГИП | Куркина Новиков |  |  | | | Блокированный жилой дом тип 2 | стадия | лист | листов |
| | | | | | | | П | 1 | |
| | | | | | | Общие данные | ООО "Алана" | | |
| | | | | | | | | | |