

07.08.2026 № 51100-23-06423

на № _____ от _____

Главе городского округа
Тольятти
Сухих И.Г.
445011, г. Тольятти,
ул. пл. Свободы, 4
tgl@tgl.ru

Копия:
Руководителю департамента
ЖКХ и Природопользования
Соловьеву С.Г.
deep@tgl.ru


*О направлении замечаний к проекту схемы
теплоснабжения г.о. Тольятти на период
до 2038 г. (актуализация на 2027 г.)*

Уважаемый Илья Геннадьевич!

В рамках реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения», направляю Вам перечень замечаний к проекту схемы теплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 года (актуализация на 2027 год).

Приложение: Перечень замечаний ПАО «Т Плюс» на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора филиала
по коммерции и развитию



К.И. Артюхин

**Приложение "Перечень замечаний ПАО "Т Плюс" к проекту актуализированной схемы теплоснабжения г.о. Тольятти на период до 2038 года"
(актуализация на 2027 год)"**

№	стр	Название раздела/главы/части	Текст, график, рисунок	Предложения, замечания, вопросы
1		Утверждаемая часть, Главы 5, 7, 8, 12, 13, 16		Скорректировать мероприятия и привести параметры по инвестиционным мероприятиям по источникам и тепловым сетям ПАО «Т Плюс» в соответствии с направленными исходными данными.
2	10	Глава 10, пункт 1.1.1. "Топливо-энергетические балансы «ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс»..."	Таблица 1. Топливо-энергетический баланс ТЭЦ Волжского автозавода ПАО «Т Плюс» - Вокзальная ул., 100 (таблица П45.1 МУ)	Имеются расхождения в показателях с формой 4 СПБ: - "УРУТ на отпуск эл.энергии" за 2026 - 2027 гг. - "УРУТ на отпуск тепловой энергии" за 2026 - 2027 гг. - Отпуск тэ с коллекторов за 2026 г. Привести в соответствие.
3	10	Глава 10. 1.1.1. Топливо-энергетические балансы «Тольяттинская ТЭЦ» ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А	Таблица 2. Топливо-энергетический баланс Тольяттинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс» - Новозаводская ул., 8А (таблица П45.1 МУ)	Имеются расхождения в показателях с формой 4 СПБ: - "УРУТ на отпуск эл.энергии" за 2026 - 2027 гг. - "УРУТ на отпуск тепловой энергии" за 2026 - 2027 гг. - Отпуск тэ с коллекторов за 2026 г.
4	316	Глава 1, Часть 6, пункт 6.1, табл. 100-101	Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	Заполнить таблицы 100, 101 пункта 6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, так как информация отсутствует.
5	114	Утверждаемая часть, раздел 5, пункт 5.8	таблица 53. Температурные графики	Скорректировать БМК-34. тг 123,8/67,5. Указан 91/68
6	69	Глава 8, Раздел 11 "Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей"	Таблица 11. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО №1 ПАО «Т Плюс» городского округа Тольятти	Сумма капитальных затрат без НДС таблицам 1, 4, 7, 10 не соответствует показателю "всего капитальные затраты без НДС" таблицы 11 начиная с 2027 г. При этом в главе 16 (таблица 1, стр. 10) указаны значения капитальных затрат без НДС из таблицы 11 главы 8 (стр. 69) Прошу синхронизировать между собой показатели таблиц 1,4,7,10 и 11 главы 8 и таблицы 1 главы 16
7				Проверить по всей схеме наличие орфографических, пунктуационных ошибок, убрать лишние дефисы, привести текст к единообразию по шрифту.
8		Глава 1.		Добавить в проект схемы теплоснабжения перечень потребителей тепловой энергии с привязкой их к источникам теплоснабжения.
9		Глава 1, Глава 7.		Привести данные по УТМ в Главе 1 и 7 к данным (в том числе ретроспективным), сформированным по итогам выверки уст.мощности источников в соответствии с направленными исходными данными.
10		Глава 1, п.9.7.		Убрать из схемы ссылку на письмо от Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области об оценке надежности систем, указать что система мер не разработана, а также что показатели надежности по Приказу Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 (ред. от 11.09.2024) "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" по системам в нормативных значениях.
11		Глава 13, таблица 14; Утверждаемая часть, таблица 102		Скорректировать значения плановых и фактических инвестиций за 2025 год в соответствии с направленными исходными данными.