



## **ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА**

**(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)**

### **ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗ- ВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР- ГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

### **ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ АБОНЕНТАМИ»**

## СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 года (актуализация на 2026 год)	36440.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 года (актуализация на 2026 год)</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	36440.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	36440.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	36440.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	36440.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	36440.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.003.000
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	36440.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	36440.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.005.000
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварий-	36440.ОМ-ПСТ.006.000

Наименование документа	Шифр
ных режимах»	
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	36440.ОМ-ПСТ.007.000
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	36440.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	36440.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	36440.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	36440.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	36440.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	36440.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.018.000
Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»	36440.ОМ-ПСТ.019.000

## СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц.....	5
1        Тепловые нагрузки и значения теплотребления абонентов в зоне действия ЕТО ПАО «Т Плюс».....	6



## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки и теплопотребление абонентов в зоне действия ЕТО ПАО «Т Плюс» .....	6
--	---

## 1 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И ЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ АБОНЕНТОВ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ЕТО ПАО «Т ПЛЮС»

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки и теплотребление абонентов в зоне действия ЕТО ПАО «Т Плюс»

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Толстого, д. 23	ОДЗ			0,0035	0,0035		8,04	8,04	4,86
, ул Советская, д. 74	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
, ул Победы, д. 60	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Победы, д. 60	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Куйбышева, д. 18	ОДЗ			0,0021	0,0021		4,87	4,87	2,94
, ул Калмыцкая, д. 34	ЖФ			0,6726	0,6726		4904,06	4904,06	3163,91
Толстого ул, двл. 20Б	ЖФ			0,6200	0,6200		4520,54	4520,54	2916,48
, ул Железнодорожная, влд. 45	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,03	0,03	0,02
, ул Мурысева, влд. 52Б	ОДЗ			0,0143	0,0143		33,06	33,06	19,98
, ул Железнодорожная, влд. 21	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,56	0,56	0,34
, ул Лесная, д. 46	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул Мира, д. 138	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Горького, д. 74	ЖФ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
Майский проезд, домовладение № 9	ОДЗ	0,7891			0,7891	1950,74		1950,74	1950,74
60 лет СССР ул, дом № 30	ОДЗ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
, ул Гидротехническая, д. 10	ОДЗ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67
Гидротехническая ул, дом № 14	ОДЗ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67
Гидротехническая ул, дом № 17	ОДЗ	1,4600			1,4600	3609,27		3609,27	3609,27
Гидротехническая ул, дом № 19	ОДЗ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
Гидротехническая ул, дом № 30	ОДЗ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Гидротехническая, д. 33	ОДЗ	1,2070			1,2070	2983,83		2983,83	2983,83
Гидротехническая ул, дом № 39	ОДЗ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Гидротехническая ул, дом № 43	ОДЗ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Есенина ул, дом № 12	ОДЗ	0,5225			0,5225	1291,72		1291,72	1291,72
Есенина ул, дом № 2	ОДЗ	0,5225			0,5225	1291,72		1291,72	1291,72
Железнодорожная ул, дом № 15	ОДЗ	0,2097			0,2097	518,28		518,28	518,28
, ул Железнодорожная, влд. 21	ОДЗ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ	0,2205			0,2205	545,10		545,10	545,10
Железнодорожная ул, дом № 27	ОДЗ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
Железнодорожная ул, дом № 29	ОДЗ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Железнодорожная ул, дом № 3	ОДЗ	0,3040			0,3040	751,52		751,52	751,52
Железнодорожная ул, дом № 35	ОДЗ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Железнодорожная ул, дом № 37	ОДЗ	0,7787			0,7787	1924,96		1924,96	1924,96
Железнодорожная ул, дом № 41	ОДЗ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Железнодорожная ул, дом № 43	ОДЗ	0,8093			0,8093	2000,78		2000,78	2000,78
Железнодорожная ул, дом № 49А	ОДЗ	0,2307			0,2307	570,31		570,31	570,31
, ул Железнодорожная, д. 9	ОДЗ	0,3040			0,3040	751,52		751,52	751,52
Куйбышева ул, дом № 12	ОДЗ	0,2226			0,2226	550,29		550,29	550,29
, ул Куйбышева, д. 30	ОДЗ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,8630			0,8630	2133,42		2133,42	2133,42
Матросова ул, дом № 43	ОДЗ	0,4260			0,4260	1053,12		1053,12	1053,12
, ул Механизаторов, д. 15	ОДЗ	0,5225			0,5225	1291,72		1291,72	1291,72
Мурысева ул, дом № 67	ОДЗ			0,1243	0,1243		288,01	174,05	
Новосадовая ул, дом № 10	ОДЗ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Новосадовая ул, дом № 11	ОДЗ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Новосадовая ул, дом № 12	ОДЗ	0,1723			0,1723	425,82		425,82	425,82
Новосадовая ул, дом № 13	ОДЗ	0,1723			0,1723	425,82		425,82	425,82
Новосадовая ул, дом № 14	ОДЗ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Новосадовая ул, дом № 15	ОДЗ	0,1723			0,1723	425,82		425,82	425,82
Новосадовая ул, дом № 16	ОДЗ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Новосадовая ул, дом № 17	ОДЗ	0,1723			0,1723	425,82		425,82	425,82
Новосадовая ул, дом № 18	ОДЗ	0,1943			0,1943	480,21		480,21	480,21
Новосадовая ул, дом № 19	ОДЗ	0,1943			0,1943	480,21		480,21	480,21
Носова ул, дом № 17	ОДЗ	0,1990			0,1990	491,95		491,95	491,95
Олимпийская ул, дом № 21	ОДЗ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Олимпийская ул, дом № 23	ОДЗ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
, ул Олимпийская, д. 28	ОДЗ	0,5000			0,5000	1236,05		1236,05	1236,05
, ул Олимпийская, д. 29	ОДЗ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
, ул Олимпийская, д. 31	ОДЗ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Олимпийская ул, дом № 35	ОДЗ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Олимпийская ул, дом № 37	ОДЗ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
, ул Полевая, д. 11	ОДЗ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
Полевая ул, дом № 12	ОДЗ	0,1723			0,1723	425,82		425,82	425,82
, ул Полевая, д. 13	ОДЗ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
, ул Полевая, д. 14	ОДЗ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
, ул Полевая, д. 16	ОДЗ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
, ул Полевая, д. 23	ОДЗ	0,0228			0,0228	56,31		56,31	56,31
, ул Полевая, д. 25	ОДЗ	0,0228			0,0228	56,31		56,31	56,31
, ул Полевая, д. 27	ОДЗ	0,0228			0,0228	56,31		56,31	56,31
, ул Полевая, д. 30	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,39		49,39	49,39
, ул Полевая, д. 32	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,39		49,39	49,39
, ул Шлюзовая, д. 29	ОДЗ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Энергетиков ул, дом № 3	ОДЗ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
Энергетиков ул, дом № 7	ОДЗ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
, ул Ярославская, д. 59	ОДЗ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
, Самарская обл, р-н Ставропольский, с Русская Борковка, ул Вокзальная, д. 30	ЖФ			0,2500	0,2500		1822,80	1822,80	1176,00
, Самарская обл, р-н Ставропольский, с Русская Борковка, ул Вокзальная, д. 30	ЖФ	0,5900			0,5900	1458,54		1458,54	1458,54
, Самарская обл, р-н Ставропольский, с Русская Борковка, ул Вокзальная, д. 32	ЖФ			0,2500	0,2500		1822,80	1822,80	1176,00
, Самарская обл, р-н Ставропольский, с Русская Борковка, ул Вокзальная, д. 32	ЖФ	0,5900			0,5900	1458,54		1458,54	1458,54
Самарская обл, г Тольятти	ОДЗ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Самарская обл, г Тольятти	ОДЗ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
, Самарская обл, Тольятти г	ОДЗ	0,0000		0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,14
, б-р 50 лет Октября, д. 1	ЖФ	0,2330			0,2330	576,00		576,00	576,00
50 лет Октября б-р, дом № 22	ЖФ			0,0619	0,0619		451,47	451,47	291,27
50 лет Октября б-р, дом № 22	ЖФ	0,1947			0,1947	481,32		481,32	481,32
50 лет Октября б-р, д. 24	ЖФ			0,1377	0,1377		1004,00	1004,00	647,74
, б-р 50 лет Октября, д. 24	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46		424,46	424,46
50 лет Октября б-р, д. 24А	ЖФ			0,0689	0,0689		502,36	502,36	324,11
, б-р 50 лет Октября, д. 24А	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46		424,46	424,46
, б-р 50 лет Октября, д. 26	ЖФ	0,2028			0,2028	501,34		501,34	501,34
, б-р 50 лет Октября, д. 26	ЖФ			0,0811	0,0811		591,46	591,46	381,59
50 лет Октября б-р, дом № 28	ЖФ	0,2280			0,2280	563,64		563,64	563,64
50 лет Октября б-р, дом № 28	ЖФ			0,0740	0,0740		539,55	539,55	348,10
, б-р 50 лет Октября, д. 3	ЖФ	0,2310			0,2310	571,06		571,06	571,06
, б-р 50 лет Октября, д. 30	ЖФ			0,0740	0,0740		539,55	539,55	348,10
, б-р 50 лет Октября, д. 30	ЖФ	0,2265			0,2265	559,93		559,93	559,93
50 лет Октября б-р, дом № 32	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
50 лет Октября б-р, дом № 32	ЖФ			0,0919	0,0919		669,84	669,84	432,16
50 лет Октября б-р, дом № 34	ЖФ			0,0918	0,0918		669,33	669,33	431,83
50 лет Октября б-р, дом № 34	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
50 лет Октября б-р, дом № 36	ЖФ			0,0919	0,0919		669,84	669,84	432,16
50 лет Октября б-р, дом № 36	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, б-р 50 лет Октября, д. 38	ЖФ	0,2037			0,2037	503,56		503,56	503,56
, б-р 50 лет Октября, д. 38	ЖФ			0,0664	0,0664		484,14	484,14	312,35
50 лет Октября б-р, дом № 42	ЖФ			0,0818	0,0818		596,42	596,42	384,79
50 лет Октября б-р, дом № 42	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
50 лет Октября б-р, дом № 44	ЖФ	0,3240			0,3240	800,96		800,96	800,96
50 лет Октября б-р, дом № 44	ЖФ			0,0968	0,0968		705,79	705,79	455,35
, б-р 50 лет Октября, д. 5	ЖФ	0,2310			0,2310	571,06		571,06	571,06
, б-р 50 лет Октября, д. 53	ЖФ			0,0919	0,0919		669,92	669,92	432,20
, б-р 50 лет Октября, д. 53	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, б-р 50 лет Октября, д. 53А	ЖФ			0,0904	0,0904		659,12	659,12	425,24

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р 50 лет Октября, д. 53А	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, б-р 50 лет Октября, д. 55	ЖФ	0,2030			0,2030	501,84		501,84	501,84
, б-р 50 лет Октября, д. 57	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, б-р 50 лет Октября, д. 59	ЖФ	0,1830			0,1830	452,39		452,39	452,39
, б-р 50 лет Октября, д. 63	ЖФ			0,0919	0,0919		669,92	669,92	432,20
, б-р 50 лет Октября, д. 63	ЖФ	0,0875			0,0875	216,19		216,19	216,19
, б-р 50 лет Октября, д. 65	ЖФ			0,0919	0,0919		669,84	669,84	432,16
, б-р 50 лет Октября, д. 65	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, б-р 50 лет Октября, д. 65А	ЖФ			0,0919	0,0919		669,84	669,84	432,16
, б-р 50 лет Октября, д. 65А	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
50 лет Октября б-р, дом № 67	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
50 лет Октября б-р, дом № 67	ЖФ			0,0919	0,0919		669,84	669,84	432,16
50 лет Октября б-р, дом № 69	ЖФ			0,0919	0,0919		669,84	669,84	432,16
50 лет Октября б-р, дом № 69	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
50 лет Октября б-р, дом № 71	ЖФ			0,0919	0,0919		669,84	669,84	432,16
50 лет Октября б-р, дом № 71	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
50 лет Октября б-р, дом № 73	ЖФ			0,2300	0,2300		1676,98	1676,98	1081,92
50 лет Октября б-р, дом № 73	ЖФ	0,2710			0,2710	669,94		669,94	669,94
60 лет СССР ул, дом № 1	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
60 лет СССР ул, дом № 1	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
60 лет СССР ул, дом № 11	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
60 лет СССР ул, дом № 11	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
60 лет СССР ул, дом № 11А	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
60 лет СССР ул, дом № 11А	ЖФ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
60 лет СССР ул, дом № 13	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
60 лет СССР ул, дом № 13	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
60 лет СССР ул, дом № 16	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
60 лет СССР ул, дом № 16	ЖФ	0,0228			0,0228	56,31		56,31	56,31
60 лет СССР ул, дом № 20	ЖФ			0,0600	0,0600		437,47	437,47	282,24
60 лет СССР ул, дом № 20	ЖФ	0,0228			0,0228	56,31		56,31	56,31
60 лет СССР ул, дом № 24	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
60 лет СССР ул, дом № 24	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
60 лет СССР ул, дом № 26	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
60 лет СССР ул, дом № 26	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
60 лет СССР ул, дом № 28	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
60 лет СССР ул, дом № 28	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
60 лет СССР ул, дом № 3	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
60 лет СССР ул, дом № 3	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
60 лет СССР ул, дом № 30	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
60 лет СССР ул, дом № 32	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
60 лет СССР ул, дом № 32	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
60 лет СССР ул, дом № 34	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
60 лет СССР ул, дом № 34	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
60 лет СССР ул, дом № 36	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
60 лет СССР ул, дом № 36	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
60 лет СССР ул, дом № 38	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
60 лет СССР ул, дом № 38	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
60 лет СССР ул, дом № 44	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
60 лет СССР ул, дом № 44	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
60 лет СССР ул, дом № 46	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
60 лет СССР ул, дом № 46	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
60 лет СССР ул, дом № 48	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
60 лет СССР ул, дом № 48	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
60 лет СССР ул, дом № 5	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
60 лет СССР ул, дом № 5	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
60 лет СССР ул, дом № 50	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
60 лет СССР ул, дом № 50	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
60 лет СССР ул, дом № 7	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
60 лет СССР ул, дом № 7	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
60 лет СССР ул, дом № 9	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
60 лет СССР ул, дом № 9	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
60 лет СССР ул, д. 9А	ЖФ			0,1040	0,1040		758,28	758,28	489,22
, ул 60 лет СССР, д. 9А	ЖФ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
, ул 70 лет Октября, д. 18	ЖФ	0,6790			0,6790	1678,56		1678,56	1678,56
, ул 70 лет Октября, д. 18	ЖФ			0,3760	0,3760		2741,49	2741,49	1768,70
70 лет Октября ул, д. 20	ЖФ			0,5000	0,5000		3645,60	3645,60	2352,00
70 лет Октября ул, д. 20	ЖФ	0,7490		0,5000	1,2490	1851,60	3645,60	5497,20	4203,60
, ул 70 лет Октября, д. 21	ЖФ	0,6000			0,6000	1483,26		1483,26	1483,26
, ул 70 лет Октября, д. 21	ЖФ			0,2860	0,2860		2085,28	2085,28	1345,34
, ул 70 лет Октября, д. 22	ЖФ	0,9680			0,9680	2392,99		2392,99	2392,99
, ул 70 лет Октября, д. 22	ЖФ			0,7500	0,7500		5468,40	5468,40	3528,00
, ул 70 лет Октября, д. 23	ЖФ			0,1990	0,1990		1450,95	1450,95	936,10
, ул 70 лет Октября, д. 23	ЖФ	0,4970			0,4970	1228,63		1228,63	1228,63
, ул 70 лет Октября, д. 33	ЖФ			0,2150	0,2150		1567,61	1567,61	1011,36
, ул 70 лет Октября, д. 33	ЖФ	0,5210			0,5210	1287,97		1287,97	1287,97
, ул 70 лет Октября, д. 34	ЖФ			0,3770	0,3770		2748,78	2748,78	1773,41
, ул 70 лет Октября, д. 34	ЖФ	0,9810			0,9810	2425,13		2425,13	2425,13
, ул 70 лет Октября, д. 35	ЖФ			0,2990	0,2990		2180,07	2180,07	1406,50
, ул 70 лет Октября, д. 35	ЖФ	0,5220			0,5220	1290,44		1290,44	1290,44
, ул 70 лет Октября, д. 36	ЖФ	0,8520			0,8520	2106,23		2106,23	2106,23

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул 70 лет Октября, д. 36	ЖФ			0,3340	0,3340		2435,26	2435,26	1571,14
, ул 70 лет Октября, д. 39	ЖФ			0,2260	0,2260		1647,81	1647,81	1063,10
, ул 70 лет Октября, д. 39	ЖФ	0,4020			0,4020	993,79		993,79	993,79
, ул 70 лет Октября, д. 41	ЖФ			0,2980	0,2980		2172,78	2172,78	1401,79
, ул 70 лет Октября, д. 41	ЖФ	0,5220			0,5220	1290,44		1290,44	1290,44
, ул 70 лет Октября, д. 42	ЖФ			0,2770	0,2770		2019,66	2019,66	1303,01
, ул 70 лет Октября, д. 42	ЖФ	0,6740			0,6740	1666,20		1666,20	1666,20
, ул 70 лет Октября, д. 45	ЖФ			0,3300	0,3300		2406,10	2406,10	1552,32
, ул 70 лет Октября, д. 45	ЖФ	0,9550			0,9550	2360,86		2360,86	2360,86
, ул 70 лет Октября, д. 46	ЖФ	0,3790		0,2080	0,5870	936,93	1516,57	2453,50	1915,36
, ул 70 лет Октября, д. 46	ЖФ	0,3790		0,2080	0,5870	936,93	1516,57	2453,50	1915,36
, ул 70 лет Октября, д. 55	ЖФ			0,4710	0,4710		3434,16	3434,16	2215,58
, ул 70 лет Октября, д. 55	ЖФ	1,2560			1,2560	3104,96		3104,96	3104,96
, ул 70 лет Октября, д. 58	ЖФ	0,7890			0,7890	1950,49		1950,49	1950,49
, ул 70 лет Октября, д. 58	ЖФ			0,4370	0,4370		3186,25	3186,25	2055,65
, ул 70 лет Октября, д. 59	ЖФ			0,1480	0,1480		1079,10	1079,10	696,19
, ул 70 лет Октября, д. 59	ЖФ	0,6350			0,6350	1569,78		1569,78	1569,78
, ул 70 лет Октября, д. 61	ЖФ			0,1490	0,1490		1086,39	1086,39	700,90
, ул 70 лет Октября, д. 61	ЖФ	0,6380			0,6380	1577,20		1577,20	1577,20
, ул 70 лет Октября, д. 64	ЖФ			0,3750	0,3750		2734,20	2734,20	1764,00
, ул 70 лет Октября, д. 64	ЖФ	0,7000			0,7000	1730,47		1730,47	1730,47
, ул 70 лет Октября, д. 68	ЖФ	0,9320			0,9320	2304,00		2304,00	2304,00
, ул 70 лет Октября, д. 68	ЖФ			0,4770	0,4770		3477,90	3477,90	2243,81
, ул 70 лет Октября, д. 74	ЖФ			0,1350	0,1350		984,31	984,31	635,04
, ул 70 лет Октября, д. 74	ЖФ	0,2320			0,2320	573,53		573,53	573,53
, ул 70 лет Октября, д. 78	ЖФ			0,4600	0,4600		3353,95	3353,95	2163,84
, ул 70 лет Октября, д. 78	ЖФ	0,8770			0,8770	2168,03		2168,03	2168,03
, ул Автостроителей, д. 1	ЖФ	0,4830			0,4830	1194,03		1194,03	1194,03
, ул Автостроителей, д. 1	ЖФ			0,2080	0,2080		1516,57	1516,57	978,43
, ул Автостроителей, д. 11	ЖФ	0,6070			0,6070	1500,57		1500,57	1500,57
, ул Автостроителей, д. 11	ЖФ			0,3500	0,3500		2551,92	2551,92	1646,40
, ул Автостроителей, д. 12	ЖФ	0,7530			0,7530	1861,49		1861,49	1861,49
, ул Автостроителей, д. 12	ЖФ			0,2960	0,2960		2158,20	2158,20	1392,38
, ул Автостроителей, д. 13	ЖФ			0,2260	0,2260		1647,81	1647,81	1063,10
, ул Автостроителей, д. 13	ЖФ	0,4020			0,4020	993,79		993,79	993,79
, ул Автостроителей, д. 15	ЖФ			0,7160	0,7160		5220,50	5220,50	3368,06
, ул Автостроителей, д. 15	ЖФ	1,3630			1,3630	3369,48		3369,48	3369,48
, ул Автостроителей, д. 16	ЖФ	0,6300			0,6300	1557,42		1557,42	1557,42
, ул Автостроителей, д. 16	ЖФ			0,2730	0,2730		1990,50	1990,50	1284,19
, ул Автостроителей, д. 17	ЖФ	0,6250			0,6250	1545,06		1545,06	1545,06



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Автостроителей, д. 17	ЖФ			0,2140	0,2140		1560,32	1560,32	1006,66
, ул Автостроителей, д. 22	ЖФ	0,2720			0,2720	672,41		672,41	672,41
, ул Автостроителей, д. 22	ЖФ			0,0770	0,0770		561,42	561,42	362,21
, ул Автостроителей, д. 23	ЖФ			0,1720	0,1720		1254,09	1254,09	809,09
, ул Автостроителей, д. 23	ЖФ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67
, ул Автостроителей, д. 24	ЖФ			0,0770	0,0770		561,42	561,42	362,21
, ул Автостроителей, д. 24	ЖФ	0,2720			0,2720	672,41		672,41	672,41
, ул Автостроителей, д. 25	ЖФ	1,5940			1,5940	3940,53		3940,53	3940,53
, ул Автостроителей, д. 25	ЖФ			0,4950	0,4950		3609,14	3609,14	2328,48
, ул Автостроителей, д. 27	ЖФ			0,3700	0,3700		2697,74	2697,74	1740,48
, ул Автостроителей, д. 27	ЖФ	0,7240			0,7240	1789,80		1789,80	1789,80
, ул Автостроителей, д. 28	ЖФ	0,2720			0,2720	672,41		672,41	672,41
, ул Автостроителей, д. 28	ЖФ			0,0770	0,0770		561,42	561,42	362,21
, ул Автостроителей, д. 3	ЖФ	0,4850			0,4850	1198,97		1198,97	1198,97
, ул Автостроителей, д. 3	ЖФ			0,2090	0,2090		1523,86	1523,86	983,14
, ул Автостроителей, д. 31	ЖФ	0,9840			0,9840	2432,55		2432,55	2432,55
, ул Автостроителей, д. 31	ЖФ			0,3350	0,3350		2442,55	2442,55	1575,84
, ул Автостроителей, д. 32	ЖФ			0,1720	0,1720		1254,09	1254,09	809,09
, ул Автостроителей, д. 32	ЖФ	0,5750			0,5750	1421,46		1421,46	1421,46
, ул Автостроителей, д. 33	ЖФ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67
, ул Автостроителей, д. 33	ЖФ			0,1710	0,1710		1246,80	1246,80	804,38
, ул Автостроителей, д. 36	ЖФ			0,2760	0,2760		2012,37	2012,37	1298,30
, ул Автостроителей, д. 36	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
, ул Автостроителей, д. 38	ЖФ			0,3130	0,3130		2282,15	2282,15	1472,35
, ул Автостроителей, д. 38	ЖФ	0,9860			0,9860	2437,49		2437,49	2437,49
, ул Автостроителей, д. 39	ЖФ			0,1630	0,1630		1188,47	1188,47	766,75
, ул Автостроителей, д. 39	ЖФ	0,4890			0,4890	1208,86		1208,86	1208,86
, ул Автостроителей, д. 4	ЖФ			0,2490	0,2490		1815,51	1815,51	1171,30
, ул Автостроителей, д. 4	ЖФ	0,5960			0,5960	1473,37		1473,37	1473,37
, ул Автостроителей, д. 42	ЖФ	0,2720			0,2720	672,41		672,41	672,41
, ул Автостроителей, д. 42	ЖФ			0,0758	0,0758		552,67	552,67	356,56
, ул Автостроителей, д. 44	ЖФ			0,0770	0,0770		561,42	561,42	362,21
, ул Автостроителей, д. 44	ЖФ	0,2720			0,2720	672,41		672,41	672,41
, ул Автостроителей, д. 48	ЖФ	0,2710			0,2710	669,94		669,94	669,94
, ул Автостроителей, д. 48	ЖФ			0,0760	0,0760		554,13	554,13	357,50
Автостроителей ул, д. 49	ЖФ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67
Автостроителей ул, д. 49	ЖФ			0,1700	0,1700		1239,50	1239,50	799,68
, ул Автостроителей, д. 52	ЖФ			0,2710	0,2710		1975,92	1975,92	1274,78
, ул Автостроителей, д. 52	ЖФ	0,7140			0,7140	1765,08		1765,08	1765,08
, ул Автостроителей, д. 54	ЖФ			0,2170	0,2170		1582,19	1582,19	1020,77



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Автостроителей, д. 54	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
Автостроителей ул, д. 56	ЖФ			0,3260	0,3260		2376,93	2376,93	1533,50
Автостроителей ул, д. 56	ЖФ	0,8490			0,8490	2098,81		2098,81	2098,81
, ул Автостроителей, д. 6	ЖФ	0,6250			0,6250	1545,06		1545,06	1545,06
, ул Автостроителей, д. 6	ЖФ			0,2490	0,2490		1815,51	1815,51	1171,30
, ул Автостроителей, д. 60	ЖФ	0,2360			0,2360	583,42		583,42	583,42
, ул Автостроителей, д. 60	ЖФ			0,0730	0,0730		532,26	532,26	343,39
, ул Автостроителей, д. 62	ЖФ	0,2390			0,2390	590,83		590,83	590,83
, ул Автостроителей, д. 62	ЖФ			0,0770	0,0770		561,42	561,42	362,21
, ул Автостроителей, д. 64	ЖФ	0,2380			0,2380	588,36		588,36	588,36
, ул Автостроителей, д. 64	ЖФ			0,0758	0,0758		552,67	552,67	356,56
, ул Автостроителей, д. 88а	ЖФ			0,0130	0,0130		94,79	94,79	61,15
, ул Автостроителей, д. 88а	ЖФ	0,0510			0,0510	126,08		126,08	126,08
, ул Автостроителей, д. 88б	ЖФ	0,0270			0,0270	66,75		66,75	66,75
, ул Автостроителей, д. 88б	ЖФ			0,0140	0,0140		102,08	102,08	65,86
, ул Автостроителей, д. 9	ЖФ	0,6070			0,6070	1500,57		1500,57	1500,57
, ул Автостроителей, д. 9	ЖФ			0,3500	0,3500		2551,92	2551,92	1646,40
Академика Вавилова ул, дом № 19	ЖФ			0,0653	0,0653		475,97	475,97	307,08
Академика Вавилова ул, дом № 19	ЖФ	0,1723			0,1723	425,82		425,82	425,82
Академика Вавилова ул, дом № 21	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Академика Вавилова ул, дом № 21	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Академика Вавилова ул, дом № 23	ЖФ			0,0653	0,0653		475,97	475,97	307,08
Академика Вавилова ул, дом № 23	ЖФ	0,1723			0,1723	425,82		425,82	425,82
Академика Вавилова ул, дом № 25	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Академика Вавилова ул, дом № 25	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Академика Вавилова ул, дом № 27	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Академика Вавилова ул, дом № 27	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Академика Вавилова ул, дом № 29	ЖФ			0,0653	0,0653		475,97	475,97	307,08
Академика Вавилова ул, дом № 29	ЖФ	0,1723			0,1723	425,82		425,82	425,82
Академика Скрябина ул, дом № 13	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
Академика Скрябина ул, дом № 13	ЖФ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
Академика Скрябина ул, дом № 15	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
Академика Скрябина ул, дом № 15	ЖФ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
Академика Скрябина ул, дом № 19	ЖФ			0,0960	0,0960		699,96	699,96	451,58
Академика Скрябина ул, дом № 19	ЖФ	0,2845			0,2845	703,31		703,31	703,31
, ул Академика Скрябина, д. 21	ЖФ			0,1560	0,1560		1137,43	1137,43	733,82
Академика Скрябина ул, дом № 21	ЖФ	0,3900			0,3900	964,12		964,12	964,12
Академика Скрябина ул, дом № 4	ЖФ			0,1428	0,1428		1041,18	1041,18	671,73
Академика Скрябина ул, дом № 4	ЖФ	0,4984			0,4984	1232,21		1232,21	1232,21
, ул Баныкина, д. 56	ЖФ			0,4080	0,4080		2974,81	2974,81	1919,23

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Баныкина, д. 56	ЖФ	1,2730			1,2730	3146,99		3146,99	3146,99
, ул Баныкина, д. 58	ЖФ			0,2400	0,2400		1749,89	1749,89	1128,96
, ул Баныкина, д. 58	ЖФ	0,6500			0,6500	1606,87		1606,87	1606,87
, ул Баныкина, д. 62	ЖФ			0,3600	0,3600		2624,83	2624,83	1693,44
, ул Баныкина, д. 62	ЖФ	1,2000			1,2000	2966,52		2966,52	2966,52
, ул Баныкина, д. 68	ЖФ			0,2680	0,2680		1954,04	1954,04	1260,67
, ул Баныкина, д. 68	ЖФ	0,7000			0,7000	1730,47		1730,47	1730,47
, ул Брестская, д. 26	ЖФ	0,0700			0,0700	173,05		173,05	173,05
, ул Ворошилова, д. 1	ЖФ			0,3740	0,3740		2726,91	2726,91	1759,30
, ул Ворошилова, д. 1	ЖФ	1,0550			1,0550	2608,07		2608,07	2608,07
, ул Ворошилова, д. 19	ЖФ			0,3700	0,3700		2697,74	2697,74	1740,48
, ул Ворошилова, д. 19	ЖФ	1,1230			1,1230	2776,17		2776,17	2776,17
, ул Ворошилова, д. 35	ЖФ	0,4610			0,4610	1139,64		1139,64	1139,64
, ул Ворошилова, д. 35	ЖФ			0,1740	0,1740		1268,67	1268,67	818,50
, ул Гагарина, д. 10	ЖФ			0,0713	0,0713		520,15	520,15	335,58
, ул Гагарина, д. 10	ЖФ	0,2206			0,2206	545,46		545,46	545,46
, ул Гагарина, д. 8	ЖФ			0,0822	0,0822		599,34	599,34	386,67
, ул Гагарина, д. 8	ЖФ	0,2090			0,2090	516,67		516,67	516,67
Гидротехническая ул, д. 10	ЖФ			0,1560	0,1560		1137,43	1137,43	733,82
Гидротехническая ул, дом № 14	ЖФ			0,1625	0,1625		1184,82	1184,82	764,40
Гидротехническая ул, дом № 15	ЖФ			0,4427	0,4427		3228,08	3228,08	2082,63
Гидротехническая ул, дом № 15	ЖФ	0,9840			0,9840	2432,55		2432,55	2432,55
Гидротехническая ул, дом № 16	ЖФ			0,4291	0,4291		3128,80	3128,80	2018,58
Гидротехническая ул, дом № 16	ЖФ	1,1314			1,1314	2796,84		2796,84	2796,84
Гидротехническая ул, дом № 17	ЖФ			0,4960	0,4960		3616,44	3616,44	2333,18
Гидротехническая ул, дом № 19	ЖФ			0,1040	0,1040		758,28	758,28	489,22
Гидротехническая ул, дом № 23	ЖФ			0,4960	0,4960		3616,44	3616,44	2333,18
Гидротехническая ул, дом № 23	ЖФ	1,4600			1,4600	3609,27		3609,27	3609,27
Гидротехническая ул, дом № 3	ЖФ			0,2242	0,2242		1634,45	1634,45	1054,48
Гидротехническая ул, дом № 3	ЖФ	0,3040			0,3040	751,52		751,52	751,52
Гидротехническая ул, дом № 30	ЖФ			0,1736	0,1736		1265,75	1265,75	816,61
, ул Гидротехническая, д. 32	ЖФ			0,1736	0,1736		1265,75	1265,75	816,61
, ул Гидротехническая, д. 32	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
Гидротехническая ул, д. 33	ЖФ			0,4879	0,4879		3557,21	3557,21	2294,97
Гидротехническая ул, дом № 35	ЖФ			0,3232	0,3232		2356,52	2356,52	1520,33
, ул Гидротехническая, д. 35	ЖФ	1,2132			1,2132	2999,15		2999,15	2999,15
Гидротехническая ул, дом № 39	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Гидротехническая ул, дом № 40	ЖФ			0,1736	0,1736		1265,75	1265,75	816,61
Гидротехническая ул, дом № 40	ЖФ	0,6380			0,6380	1577,20		1577,20	1577,20
Гидротехническая ул, дом № 43	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Гидротехническая ул, дом № 5	ЖФ			0,1664	0,1664		1213,26	1213,26	782,75
Гидротехническая ул, дом № 5	ЖФ	0,4690			0,4690	1159,42		1159,42	1159,42
Гидротехническая ул, д. 6	ЖФ			0,2080	0,2080		1516,57	1516,57	978,43
Гидротехническая ул, дом № 6	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
Гидротехническая ул, д. 9	ЖФ			0,4879	0,4879		3557,21	3557,21	2294,97
Гидротехническая ул, дом № 9	ЖФ	1,1880			1,1880	2936,86		2936,86	2936,86
, ул Голосова, д. 20	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
, ул Голосова, д. 20	ЖФ	0,3661			0,3661	905,04		905,04	905,04
, ул Голосова, д. 24	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
, ул Голосова, д. 24	ЖФ	0,2260			0,2260	558,70		558,70	558,70
, ул Горького, д. 45	ЖФ	0,1790			0,1790	442,51		442,51	442,51
, ул Горького, д. 45	ЖФ			0,0720	0,0720		524,97	524,97	338,69
, ул Горького, д. 48	ЖФ			0,0400	0,0400		291,65	291,65	188,16
, ул Горького, д. 48	ЖФ	0,1500			0,1500	370,82		370,82	370,82
Горького ул, дом № 57	ЖФ	0,3950			0,3950	976,48		976,48	976,48
Горького ул, дом № 57	ЖФ			0,1568	0,1568		1143,26	1143,26	737,59
Горького ул, дом № 68	ЖФ			0,1000	0,1000		729,12	729,12	470,40
Горького ул, дом № 68	ЖФ	0,2532			0,2532	625,84		625,84	625,84
, ул Горького, д. 92	ЖФ			0,2938	0,2938		2141,86	2141,86	1381,85
, ул Горького, д. 92	ЖФ	0,6760			0,6760	1671,14		1671,14	1671,14
Громовой ул, владение № 16	ЖФ			0,0990	0,0990		721,83	721,83	465,70
Громовой ул, владение № 16	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
Громовой ул, дом № 12	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Громовой ул, дом № 12	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Громовой ул, дом № 14	ЖФ			0,0990	0,0990		721,83	721,83	465,70
Громовой ул, дом № 14	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
Громовой ул, дом № 18	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
Громовой ул, дом № 18	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
Громовой ул, дом № 24	ЖФ			0,0740	0,0740		539,55	539,55	348,10
Громовой ул, дом № 24	ЖФ	0,2055			0,2055	508,02		508,02	508,02
Громовой ул, дом № 28	ЖФ			0,0740	0,0740		539,55	539,55	348,10
Громовой ул, дом № 28	ЖФ	0,2055			0,2055	508,02		508,02	508,02
Громовой ул, дом № 32	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
Громовой ул, дом № 32	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
Громовой ул, дом № 34	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
Громовой ул, дом № 34	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
Громовой ул, дом № 36	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
Громовой ул, дом № 36	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
Громовой ул, дом № 4	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Громовой ул, дом № 4	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Громовой ул, дом № 42	ЖФ			0,0740	0,0740		539,55	539,55	348,10
Громовой ул, дом № 42	ЖФ	0,2073			0,2073	512,47		512,47	512,47
Громовой ул, дом № 44	ЖФ			0,0740	0,0740		539,55	539,55	348,10
Громовой ул, дом № 44	ЖФ	0,2030			0,2030	501,84		501,84	501,84
Громовой ул, дом № 46	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
Громовой ул, дом № 46	ЖФ	0,3172			0,3172	784,15		784,15	784,15
Громовой ул, дом № 50	ЖФ			0,1488	0,1488		1084,93	1084,93	699,96
Громовой ул, дом № 50	ЖФ	0,4688			0,4688	1158,92		1158,92	1158,92
Громовой ул, дом № 6	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
Громовой ул, дом № 6	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
Громовой ул, дом № 8	ЖФ	1,0700			1,0700	2645,15		2645,15	2645,15
Громовой ул, дом № 8	ЖФ			0,3560	0,3560		2595,67	2595,67	1674,62
, ул Дзержинского, д. 14	ЖФ	0,4000			0,4000	988,84		988,84	988,84
, ул Дзержинского, д. 14	ЖФ			0,1704	0,1704		1242,42	1242,42	801,56
, ул Дзержинского, д. 18	ЖФ			0,1704	0,1704		1242,42	1242,42	801,56
, ул Дзержинского, д. 18	ЖФ	0,4000			0,4000	988,84		988,84	988,84
, ул Дзержинского, д. 22	ЖФ	0,6430			0,6430	1589,56		1589,56	1589,56
, ул Дзержинского, д. 22	ЖФ			0,2560	0,2560		1866,55	1866,55	1204,22
Дзержинского ул, д. 26	ЖФ	0,3990			0,3990	986,37		986,37	986,37
Дзержинского ул, д. 26	ЖФ			0,1690	0,1690		1232,21	1232,21	794,98
, ул Дзержинского, д. 3	ЖФ			0,1083	0,1083		789,64	789,64	509,44
, ул Дзержинского, д. 3	ЖФ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
, ул Дзержинского, д. 32	ЖФ			0,1690	0,1690		1232,21	1232,21	794,98
, ул Дзержинского, д. 32	ЖФ	0,4410			0,4410	1090,20		1090,20	1090,20
, ул Дзержинского, д. 38	ЖФ	2,0010			2,0010	4946,68		4946,68	4946,68
, ул Дзержинского, д. 38	ЖФ			0,7330	0,7330		5344,45	5344,45	3448,03
, ул Дзержинского, д. 3А	ЖФ			0,1625	0,1625		1184,82	1184,82	764,40
, ул Дзержинского, д. 3А	ЖФ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67
, ул Дзержинского, д. 42	ЖФ			0,1620	0,1620		1181,17	1181,17	762,05
, ул Дзержинского, д. 42	ЖФ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67
, ул Дзержинского, д. 44	ЖФ			0,6250	0,6250		4557,00	4557,00	2940,00
, ул Дзержинского, д. 44	ЖФ	1,7330			0,6250	4284,15	4557,00	8841,15	7224,15
Дзержинского ул, д. 5	ЖФ			0,3790	0,3790		2763,36	2763,36	1782,82
Дзержинского ул, д. 5	ЖФ	1,1210			0,3790	2771,23	2763,36	5534,59	4554,04
, ул Дзержинского, д. 69	ЖФ			0,2790	0,2790		2034,24	2034,24	1312,42
, ул Дзержинского, д. 69	ЖФ	0,8340			0,8340	2061,73		2061,73	2061,73
, ул Дзержинского, д. 7	ЖФ			0,1083	0,1083		789,64	789,64	509,44
, ул Дзержинского, д. 7	ЖФ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
, ул Дзержинского, д. 7А	ЖФ			0,1625	0,1625		1184,82	1184,82	764,40
, ул Дзержинского, д. 7А	ЖФ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Дзержинского, д. 9	ЖФ			0,1080	0,1080		787,45	787,45	508,03
, ул Дзержинского, д. 9	ЖФ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
Есенина ул, дом № 10	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Есенина ул, дом № 10	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Есенина ул, дом № 12	ЖФ			0,1161	0,1161		846,25	846,25	545,97
Есенина ул, дом № 16Б	ЖФ			0,1724	0,1724		1257,00	1257,00	810,97
Есенина ул, дом № 16Б	ЖФ	0,2267			0,2267	560,37		560,37	560,37
Есенина ул, дом № 2	ЖФ			0,1203	0,1203		876,99	876,99	565,80
Есенина ул, дом № 4	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
Есенина ул, дом № 4	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
Есенина ул, дом № 6	ЖФ	0,5225			0,5225	1291,72		1291,72	1291,72
Есенина ул, дом № 6	ЖФ			0,1203	0,1203		876,99	876,99	565,80
Есенина ул, дом № 8	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Есенина ул, дом № 8	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Железнодорожная ул, вл. 21	ЖФ			0,1736	0,1736		1265,62	1265,62	816,53
Железнодорожная ул, вл. 25	ЖФ			0,1132	0,1132		825,36	825,36	532,49
Железнодорожная ул, дом № 1	ЖФ			0,1054	0,1054		768,49	768,49	495,80
Железнодорожная ул, дом № 1	ЖФ	0,3040			0,3040	751,52		751,52	751,52
Железнодорожная ул, дом № 11	ЖФ			0,1550	0,1550		1130,14	1130,14	729,12
Железнодорожная ул, дом № 11	ЖФ	0,4688			0,4688	1158,92		1158,92	1158,92
, ул Железнодорожная, д. 13	ЖФ			0,1015	0,1015		739,91	739,91	477,36
, ул Железнодорожная, д. 13	ЖФ	0,2809			0,2809	694,49		694,49	694,49
Железнодорожная ул, дом № 15	ЖФ			0,1019	0,1019		742,89	742,89	479,28
Железнодорожная ул, дом № 17	ЖФ			0,1736	0,1736		1265,62	1265,62	816,53
Железнодорожная ул, дом № 17	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
Железнодорожная ул, дом № 23	ЖФ			0,1736	0,1736		1265,62	1265,62	816,53
Железнодорожная ул, дом № 23	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
Железнодорожная ул, дом № 27	ЖФ			0,1674	0,1674		1220,55	1220,55	787,45
Железнодорожная ул, дом № 29	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Железнодорожная ул, дом № 3	ЖФ			0,1098	0,1098		800,52	800,52	516,46
, ул Железнодорожная, д. 33	ЖФ			0,0919	0,0919		669,88	669,88	432,18
, ул Железнодорожная, д. 33	ЖФ	0,3051			0,3051	754,19		754,19	754,19
Железнодорожная ул, дом № 35	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Железнодорожная ул, дом № 37	ЖФ			0,2520	0,2520		1837,38	1837,38	1185,41
Железнодорожная ул, дом № 41	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Железнодорожная ул, дом № 43	ЖФ			0,2520	0,2520		1837,38	1837,38	1185,41
, ул Железнодорожная, д. 47	ЖФ			0,1438	0,1438		1048,47	1048,47	676,44
, ул Железнодорожная, д. 47	ЖФ	0,6065			0,6065	1499,33		1499,33	1499,33
Железнодорожная ул, дом № 49А	ЖФ			0,0731	0,0731		532,99	532,99	343,86
Железнодорожная ул, дом № 49Б	ЖФ			0,0325	0,0325		236,96	236,96	152,88

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Железнодорожная ул, дом № 49Б	ЖФ	0,1026			0,1026	253,64		253,64	253,64
Железнодорожная ул, дом № 49В	ЖФ			0,0736	0,0736		536,63	536,63	346,21
Железнодорожная ул, дом № 49В	ЖФ	0,2324			0,2324	574,52		574,52	574,52
Железнодорожная ул, дом № 49Г	ЖФ			0,0329	0,0329		239,88	239,88	154,76
Железнодорожная ул, дом № 49Г	ЖФ	0,1038			0,1038	256,60		256,60	256,60
Железнодорожная ул, дом № 49Д	ЖФ			0,0734	0,0734		535,17	535,17	345,27
Железнодорожная ул, дом № 49Д	ЖФ	0,2317			0,2317	572,79		572,79	572,79
Железнодорожная ул, дом № 53	ЖФ			0,0938	0,0938		683,62	683,62	441,05
Железнодорожная ул, дом № 53	ЖФ	0,1860			0,1860	459,81		459,81	459,81
Железнодорожная ул, д. 9	ЖФ			0,1054	0,1054		768,49	768,49	495,80
, ул Жилина, д. 7	ЖФ	0,0525			0,0525	129,66		129,66	129,66
, ул Зеленая, д. 10	ЖФ	0,2730			0,2730	674,88		674,88	674,88
, ул Зеленая, д. 2А	ЖФ	0,2465			0,2465	609,37		609,37	609,37
, ул Зеленая, д. 4	ЖФ	0,2465			0,2465	609,37		609,37	609,37
, ул Зеленая, д. 6	ЖФ	0,2600			0,2600	642,75		642,75	642,75
Зеленая ул, дом № 7	ЖФ			0,2646	0,2646		1929,54	1929,54	1244,87
Зеленая ул, дом № 7	ЖФ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67
Зеленая ул, дом № 9	ЖФ			0,2646	0,2646		1929,54	1929,54	1244,87
Зеленая ул, дом № 9	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
, ул Карбышева, д. 14	ЖФ			0,1200	0,1200		874,94	874,94	564,48
, ул Карбышева, д. 14	ЖФ	0,3281			0,3281	811,10		811,10	811,10
Карбышева ул, д. 16	ЖФ			0,2600	0,2600		1895,71	1895,71	1223,04
, ул Карбышева, д. 16	ЖФ	0,7140			0,7140	1765,08		1765,08	1765,08
Карбышева ул, дом № 4	ЖФ			0,0720	0,0720		524,97	524,97	338,69
Карбышева ул, дом № 4	ЖФ	0,1830			0,1830	452,39		452,39	452,39
, ул Карбышева, д. 5	ЖФ			0,0640	0,0640		466,64	466,64	301,06
, ул Карбышева, д. 5	ЖФ	0,1850			0,1850	457,34		457,34	457,34
, ул Карбышева, д. 6	ЖФ			0,0740	0,0740		539,55	539,55	348,10
, ул Карбышева, д. 6	ЖФ	0,1758			0,1758	434,60		434,60	434,60
, ул Карбышева, д. 7	ЖФ			0,0742	0,0742		541,01	541,01	349,04
, ул Карбышева, д. 7	ЖФ	0,1855			0,1855	458,57		458,57	458,57
Карбышева ул, дом № 8	ЖФ			0,0916	0,0916		667,87	667,87	430,89
Карбышева ул, дом № 8	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Карбышева, д. 9	ЖФ			0,0820	0,0820		597,59	597,59	385,54
, ул Карбышева, д. 9	ЖФ	0,2049			0,2049	506,53		506,53	506,53
, ул Карла Маркса, д. 27А	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
, ул Карла Маркса, д. 27А	ЖФ	0,2300			0,2300	568,58		568,58	568,58
, ул Карла Маркса, д. 29	ЖФ	0,0901			0,0901	222,78		222,78	222,78
, ул Карла Маркса, д. 72	ЖФ	0,1365			0,1365	337,44		337,44	337,44
, ул Коммунистическая, влд. 63	ЖФ	0,0814			0,0814	201,26		201,26	201,26



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Коммунистическая ул, дом № 22	ЖФ			0,0936	0,0936		682,46	682,46	440,29
Коммунистическая ул, дом № 22	ЖФ	0,3123			0,3123	772,11		772,11	772,11
, ул Коммунистическая, д. 31	ЖФ	0,1279			0,1279	316,18		316,18	316,18
Коммунистическая ул, дом № 33	ЖФ	0,1279			0,1279	316,18		316,18	316,18
Коммунистическая ул, дом № 34	ЖФ			0,1736	0,1736		1265,75	1265,75	816,61
Коммунистическая ул, дом № 34	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
Коммунистическая ул, дом № 35	ЖФ	0,1279			0,1279	316,18		316,18	316,18
Коммунистическая ул, дом № 36	ЖФ			0,0936	0,0936		682,46	682,46	440,29
Коммунистическая ул, дом № 36	ЖФ	0,3123			0,3123	772,11		772,11	772,11
Коммунистическая ул, дом № 38	ЖФ			0,1560	0,1560		1137,43	1137,43	733,82
Коммунистическая ул, дом № 38	ЖФ	0,5100			0,5100	1260,77		1260,77	1260,77
Коммунистическая ул, дом № 4	ЖФ			0,1483	0,1483		1081,43	1081,43	697,70
Коммунистическая ул, дом № 4	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
Коммунистическая ул, дом № 41	ЖФ			0,1736	0,1736		1265,75	1265,75	816,61
Коммунистическая ул, дом № 41	ЖФ	0,6300			0,6300	1557,42		1557,42	1557,42
Коммунистическая ул, дом № 55	ЖФ	0,2050			0,2050	506,78		506,78	506,78
Коммунистическая ул, дом № 57	ЖФ	0,0883			0,0883	218,25		218,25	218,25
, ул Коммунистическая, д. 59	ЖФ	0,1387			0,1387	342,93		342,93	342,93
, ул Коммунистическая, д. 61	ЖФ	0,1074			0,1074	265,61		265,61	265,61
, ул Коммунистическая, д. 65	ЖФ	0,1068			0,1068	264,02		264,02	264,02
, ул Коммунистическая, д. 69	ЖФ	0,0830			0,0830	205,18		205,18	205,18
, ул Коммунистическая, д. 71	ЖФ	0,0830			0,0830	205,18		205,18	205,18
, ул Коммунистическая, д. 75А	ЖФ	0,1571			0,1571	388,37		388,37	388,37
, ул Коммунистическая, д. 77	ЖФ	0,1618			0,1618	399,99		399,99	399,99
, ул Коммунистическая, д. 79	ЖФ	0,1618			0,1618	399,99		399,99	399,99
, ул Коммунистическая, д. 81	ЖФ	0,1107			0,1107	273,68		273,68	273,68
, ул Коммунистическая, д. 81А	ЖФ	0,1345			0,1345	332,50		332,50	332,50
, ул Коммунистическая, д. 83А	ЖФ	0,1345			0,1345	332,50		332,50	332,50
, ул Коммунистическая, д. 85	ЖФ	0,1107			0,1107	273,68		273,68	273,68
, ул Коммунистическая, д. 89	ЖФ	0,1977			0,1977	488,73		488,73	488,73
, ул Коммунистическая, д. 91	ЖФ	0,1977			0,1977	488,73		488,73	488,73
, ул Коммунистическая, д. 95	ЖФ	0,1685			0,1685	416,43		416,43	416,43
, ул Коммунистическая, д. 97	ЖФ	0,1107			0,1107	273,68		273,68	273,68
Коммунистическая ул, дом № 99	ЖФ			0,0714	0,0714		520,65	520,65	335,90
, ул Комсомольская, д. 125	ЖФ			0,1000	0,1000		729,12	729,12	470,40
, ул Комсомольская, д. 125	ЖФ	0,1680			0,1680	415,31		415,31	415,31
, ул Комсомольская, д. 135	ЖФ			0,0916	0,0916		667,87	667,87	430,89
, ул Комсомольская, д. 135	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Комсомольская, д. 137	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Комсомольская, д. 137	ЖФ			0,0916	0,0916		667,87	667,87	430,89

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Комсомольская ул, дом № 139	ЖФ	0,2268			0,2268	560,67		560,67	560,67
Комсомольская ул, дом № 139	ЖФ			0,0640	0,0640		466,64	466,64	301,06
Комсомольская ул, дом № 143	ЖФ	0,1982			0,1982	490,08		490,08	490,08
Комсомольская ул, дом № 143	ЖФ			0,0920	0,0920		670,79	670,79	432,77
, ул Комсомольская, д. 145	ЖФ			0,0919	0,0919		669,84	669,84	432,16
, ул Комсомольская, д. 145	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Комсомольская, д. 151	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
, ул Комсомольская, д. 151	ЖФ			0,0740	0,0740		539,55	539,55	348,10
, ул Комсомольская, д. 153	ЖФ			0,0400	0,0400		291,65	291,65	188,16
, ул Комсомольская, д. 153	ЖФ	0,2123			0,2123	524,83		524,83	524,83
, ул Комсомольская, д. 167	ЖФ	0,4150			0,4150	1025,92		1025,92	1025,92
, ул Комсомольская, д. 167	ЖФ			0,1912	0,1912		1394,08	1394,08	899,40
, ул Комсомольская, д. 171	ЖФ			0,1912	0,1912		1394,08	1394,08	899,40
, ул Комсомольская, д. 171	ЖФ	0,4150			0,4150	1025,92		1025,92	1025,92
Космодемьянской ул, дом № 3	ЖФ	0,1279			0,1279	316,18		316,18	316,18
, б-р Космонавтов, д. 1	ЖФ			0,1480	0,1480		1079,10	1079,10	696,19
, б-р Космонавтов, д. 1	ЖФ	0,6360			0,6360	1572,26		1572,26	1572,26
, б-р Космонавтов, д. 11	ЖФ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67
, б-р Космонавтов, д. 11	ЖФ			0,1625	0,1625		1184,82	1184,82	764,40
, б-р Космонавтов, д. 12	ЖФ			0,3250	0,3250		2369,64	2369,64	1528,80
, б-р Космонавтов, д. 12	ЖФ	0,8500			0,8500	2101,29		2101,29	2101,29
, б-р Космонавтов, д. 15	ЖФ	2,1410			2,1410	5292,77		5292,77	5292,77
, б-р Космонавтов, д. 15	ЖФ			0,7880	0,7880		5745,47	5745,47	3706,75
, б-р Космонавтов, д. 16	ЖФ			0,1500	0,1500		1093,68	1093,68	705,60
, б-р Космонавтов, д. 16	ЖФ	0,6340			0,6340	1567,31		1567,31	1567,31
, б-р Космонавтов, д. 18	ЖФ			0,3250	0,3250		2369,64	2369,64	1528,80
, б-р Космонавтов, д. 18	ЖФ	0,8500			0,8500	2101,29		2101,29	2101,29
, б-р Космонавтов, д. 19	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
, б-р Космонавтов, д. 19	ЖФ			0,2160	0,2160		1574,90	1574,90	1016,06
Космонавтов б-р, д. 21	ЖФ			0,3250	0,3250		2369,64	2369,64	1528,80
Космонавтов б-р, д. 21	ЖФ	0,8500		0,3250	1,1750	2101,29	2369,64	4470,93	3630,09
, б-р Космонавтов, д. 26	ЖФ			0,1500	0,1500		1093,68	1093,68	705,60
, б-р Космонавтов, д. 26	ЖФ	0,6340			0,6340	1567,31		1567,31	1567,31
Космонавтов б-р, д. 28	ЖФ			0,3040	0,3040		2216,52	2216,52	1430,02
Космонавтов б-р, д. 28	ЖФ	0,8500			0,8500	2101,29		2101,29	2101,29
, б-р Космонавтов, д. 32	ЖФ			0,1480	0,1480		1079,10	1079,10	696,19
, б-р Космонавтов, д. 32	ЖФ	0,6370			0,6370	1574,73		1574,73	1574,73
, б-р Космонавтов, д. 4	ЖФ			0,1510	0,1510		1100,97	1100,97	710,30
, б-р Космонавтов, д. 4	ЖФ	0,6390			0,6390	1579,67		1579,67	1579,67
, б-р Космонавтов, д. 5	ЖФ			0,1500	0,1500		1093,68	1093,68	705,60



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Космонавтов, д. 5	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, б-р Космонавтов, д. 7	ЖФ			0,1500	0,1500		1093,68	1093,68	705,60
, б-р Космонавтов, д. 7	ЖФ	0,6380			0,6380	1577,20		1577,20	1577,20
, б-р Космонавтов, д. 8	ЖФ			0,6770	0,6770		4936,14	4936,14	3184,61
, б-р Космонавтов, д. 8	ЖФ	1,8670			1,8670	4615,41		4615,41	4615,41
, б-р Космонавтов, д. 9	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
, б-р Космонавтов, д. 9	ЖФ			0,2160	0,2160		1574,90	1574,90	1016,06
, ул Кошеля, д. 69	ЖФ	0,1823			0,1823	450,66		450,66	450,66
, ул Кошеля, д. 81	ЖФ	0,1014			0,1014	250,67		250,67	250,67
, ул Крылова, д. 3А	ЖФ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, ул Крылова, д. 5	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Крылова, д. 5А	ЖФ	0,1500			0,1500	370,82		370,82	370,82
, ул Крылова, д. 6	ЖФ	0,1790			0,1790	442,51		442,51	442,51
, ул Крылова, д. 7	ЖФ	0,2130			0,2130	526,56		526,56	526,56
, ул Крылова, д. 8	ЖФ	0,2130			0,2130	526,56		526,56	526,56
Куйбышева ул, дом № 12	ЖФ			0,1888	0,1888		1376,58	1376,58	888,12
Куйбышева ул, дом № 16	ЖФ			0,2872	0,2872		2094,11	2094,11	1351,04
Куйбышева ул, дом № 16	ЖФ	0,7180			0,7180	1774,97		1774,97	1774,97
Куйбышева ул, дом № 22	ЖФ			0,2080	0,2080		1516,57	1516,57	978,43
Куйбышева ул, дом № 22	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
, ул Куйбышева, д. 26	ЖФ	0,1758			0,1758	434,60		434,60	434,60
, ул Куйбышева, д. 28	ЖФ	0,1758			0,1758	434,60		434,60	434,60
Куйбышева ул, д. 30	ЖФ			0,1040	0,1040		758,28	758,28	489,22
, ул Куйбышева, д. 32	ЖФ			0,1483	0,1483		1081,43	1081,43	697,70
, ул Куйбышева, д. 32	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
Куйбышева ул, дом № 38	ЖФ			0,1483	0,1483		1081,43	1081,43	697,70
Куйбышева ул, дом № 38	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
Куйбышева ул, дом № 46	ЖФ			0,1736	0,1736		1265,75	1265,75	816,61
Куйбышева ул, дом № 46	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
Ларина ул, дом № 64	ЖФ			0,0811	0,0811		591,46	591,46	381,59
Ларина ул, дом № 64	ЖФ	0,1860			0,1860	459,81		459,81	459,81
, ул Ленина, д. 100	ЖФ			0,0760	0,0760		554,13	554,13	357,50
, ул Ленина, д. 100	ЖФ	0,1900			0,1900	469,70		469,70	469,70
, ул Ленина, д. 102	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
Ленина ул, д. 102	ЖФ	0,1982			0,1982	490,08		490,08	490,08
Ленина ул, дом № 104	ЖФ			0,0680	0,0680		495,80	495,80	319,87
Ленина ул, дом № 104	ЖФ	0,1680			0,1680	415,31		415,31	415,31
Ленина ул, дом № 106	ЖФ			0,1900	0,1900		1385,33	1385,33	893,76
Ленина ул, дом № 106	ЖФ	0,1900			0,1900	469,70		469,70	469,70
, ул Ленина, д. 110	ЖФ	0,1900			0,1900	469,70		469,70	469,70

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ленина, д. 110	ЖФ			0,0760	0,0760		554,13	554,13	357,50
, ул Ленина, д. 112	ЖФ			0,0840	0,0840		612,46	612,46	395,14
, ул Ленина, д. 112	ЖФ	0,1900			0,1900	469,70		469,70	469,70
Ленина ул, дом № 114	ЖФ			0,0314	0,0314	229,24	229,24	147,89	
Ленина ул, дом № 114	ЖФ	0,0786			0,0786	194,31		194,31	194,31
Ленина ул, д. 116	ЖФ	0,1900			0,1900	469,70		469,70	469,70
Ленина ул, д. 116	ЖФ			0,0840	0,0840		612,46	612,46	395,14
, ул Ленина, д. 118	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
, ул Ленина, д. 118	ЖФ	0,1880			0,1880	464,76		464,76	464,76
Ленина ул, дом № 48	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08		569,08	569,08
Ленина ул, дом № 48	ЖФ			0,0924	0,0924		673,71	673,71	434,65
, ул Ленина, д. 54	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08		569,08	569,08
, ул Ленина, д. 54	ЖФ			0,0924	0,0924		673,71	673,71	434,65
, ул Ленина, д. 56	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08		569,08	569,08
, ул Ленина, д. 56	ЖФ			0,0924	0,0924		673,71	673,71	434,65
Ленина ул, дом № 60	ЖФ			0,0811	0,0811		591,46	591,46	381,59
Ленина ул, дом № 60	ЖФ	0,2040			0,2040	504,31		504,31	504,31
Ленина ул, дом № 62	ЖФ			0,0811	0,0811		591,46	591,46	381,59
Ленина ул, дом № 62	ЖФ	0,2040			0,2040	504,31		504,31	504,31
Ленина ул, дом № 64	ЖФ	0,4045			0,4045	999,97		999,97	999,97
Ленина ул, дом № 64	ЖФ			0,1568	0,1568		1143,26	1143,26	737,59
, ул Ленина, д. 78	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Ленина, д. 78	ЖФ			0,0952	0,0952		694,12	694,12	447,82
, ул Ленина, д. 80	ЖФ			0,0984	0,0984		717,45	717,45	462,87
, ул Ленина, д. 80	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Ленина, д. 81	ЖФ	0,2532			0,2532	625,84		625,84	625,84
, ул Ленина, д. 81	ЖФ			0,1000	0,1000		729,12	729,12	470,40
, ул Ленина, д. 84	ЖФ	0,2062			0,2062	509,85		509,85	509,85
, ул Ленина, д. 84	ЖФ			0,0811	0,0811		591,46	591,46	381,59
, ул Ленина, д. 86	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Ленина, д. 86	ЖФ			0,0952	0,0952		694,12	694,12	447,82
Ленина ул, дом № 88	ЖФ			0,0952	0,0952		694,12	694,12	447,82
Ленина ул, дом № 88	ЖФ	0,2223			0,2223	549,61		549,61	549,61
, ул Ленина, д. 90	ЖФ			0,1000	0,1000		729,12	729,12	470,40
, ул Ленина, д. 90	ЖФ	0,2474			0,2474	611,60		611,60	611,60
Ленина ул, дом № 94	ЖФ	0,1929			0,1929	476,74		476,74	476,74
Ленина ул, дом № 94	ЖФ			0,0813	0,0813		592,92	592,92	382,53
, ул Ленина, д. 96	ЖФ			0,1102	0,1102		803,49	803,49	518,38
, ул Ленина, д. 96	ЖФ	0,2532			0,2532	625,84		625,84	625,84
, ул Ленина, д. 97	ЖФ	0,1100			0,1100	271,93		271,93	271,93

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ленина, д. 98	ЖФ	0,2737			0,2737	676,61		676,61	676,61
, ул Ленина, д. 98	ЖФ			0,0811	0,0811		591,46	591,46	381,59
, пр-кт Ленинский, д. 23	ЖФ			0,4040	0,4040		2945,64	2945,64	1900,42
, пр-кт Ленинский, д. 23	ЖФ	1,1540			1,1540	2852,81		2852,81	2852,81
Лесная ул, дом № 36	ЖФ			0,1022	0,1022		744,87	744,87	480,56
Лесная ул, дом № 36	ЖФ	0,2441			0,2441	603,44		603,44	603,44
, ул Лесная, д. 40	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
, ул Лесная, д. 40	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
, ул Лесная, д. 42	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
, ул Лесная, д. 42	ЖФ	0,2340			0,2340	578,47		578,47	578,47
, ул Лесная, д. 48	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
, ул Лесная, д. 48	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
Лесная ул, д. 50	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
, ул Лесная, д. 50	ЖФ	0,2340			0,2340	578,47		578,47	578,47
, ул Лесная, д. 52	ЖФ			0,0713	0,0713		520,01	520,01	335,49
, ул Лесная, д. 52	ЖФ	0,2012			0,2012	497,39		497,39	497,39
Лизы Чайкиной ул, владение № 47	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
Лизы Чайкиной ул, владение № 47	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
Лизы Чайкиной ул, владение № 67А	ЖФ			0,0914	0,0914		666,71	666,71	430,13
Лизы Чайкиной ул, владение № 67А	ЖФ	0,1896			0,1896	468,72		468,72	468,72
Лизы Чайкиной ул, дом № 23	ЖФ			0,2880	0,2880		2099,87	2099,87	1354,75
Лизы Чайкиной ул, дом № 23	ЖФ	0,9325			0,9325	2305,24		2305,24	2305,24
Лизы Чайкиной ул, дом № 25	ЖФ			0,1040	0,1040		758,28	758,28	489,22
Лизы Чайкиной ул, дом № 25	ЖФ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
Лизы Чайкиной ул, дом № 26	ЖФ			0,2080	0,2080		1516,57	1516,57	978,43
Лизы Чайкиной ул, дом № 26	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
Лизы Чайкиной ул, дом № 28	ЖФ			0,1438	0,1438		1048,77	1048,77	676,62
Лизы Чайкиной ул, дом № 28	ЖФ	0,6300			0,6300	1557,42		1557,42	1557,42
Лизы Чайкиной ул, дом № 29	ЖФ			0,1203	0,1203		876,99	876,99	565,80
Лизы Чайкиной ул, дом № 29	ЖФ	0,5225			0,5225	1291,72		1291,72	1291,72
Лизы Чайкиной ул, дом № 39	ЖФ			0,3728	0,3728		2717,94	2717,94	1753,51
Лизы Чайкиной ул, дом № 39	ЖФ	0,7600			0,7600	1878,80		1878,80	1878,80
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ЖФ			0,4516	0,4516		3292,71	3292,71	2124,33
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ЖФ	1,4427			1,4427	3566,50		3566,50	3566,50
Лизы Чайкиной ул, дом № 52	ЖФ			0,1720	0,1720		1254,09	1254,09	809,09
Лизы Чайкиной ул, дом № 52	ЖФ	0,6020			0,6020	1488,21		1488,21	1488,21
Лизы Чайкиной ул, дом № 58	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
Лизы Чайкиной ул, дом № 58	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
Лизы Чайкиной ул, дом № 61А	ЖФ			0,1062	0,1062		774,62	774,62	499,75
Лизы Чайкиной ул, дом № 61А	ЖФ	0,4250			0,4250	1050,64		1050,64	1050,64

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Лизы Чайкиной ул, дом № 62	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
Лизы Чайкиной ул, дом № 62	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ЖФ			0,2246	0,2246		1637,60	1637,60	1056,52
Лизы Чайкиной ул, дом № 68	ЖФ			0,4280	0,4280		3120,63	3120,63	2013,31
Лизы Чайкиной ул, дом № 68	ЖФ	1,3516			1,3516	3341,29		3341,29	3341,29
Лизы Чайкиной ул, дом № 69	ЖФ			0,1174	0,1174		855,70	855,70	552,06
Лизы Чайкиной ул, дом № 69	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
Лизы Чайкиной ул, дом № 75	ЖФ			0,0952	0,0952		694,12	694,12	447,82
Лизы Чайкиной ул, дом № 75	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
Лизы Чайкиной ул, дом № 77	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
Лизы Чайкиной ул, дом № 77	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
Лизы Чайкиной ул, дом № 79	ЖФ			0,1174	0,1174		855,70	855,70	552,06
Лизы Чайкиной ул, дом № 79	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
Лизы Чайкиной ул, дом № 81	ЖФ			0,1240	0,1240		904,11	904,11	583,30
Лизы Чайкиной ул, дом № 81	ЖФ	0,3200			0,3200	791,03		791,03	791,03
Лизы Чайкиной ул, дом № 83А	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Лизы Чайкиной ул, дом № 83А	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Лизы Чайкиной ул, домовладение № 53	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
Лизы Чайкиной ул, домовладение № 53	ЖФ			0,1174	0,1174		855,70	855,70	552,06
Лизы Чайкиной ул, домовладение № 56	ЖФ			0,5200	0,5200		3791,42	3791,42	2446,08
Лизы Чайкиной ул, домовладение № 61	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
Лизы Чайкиной ул, домовладение № 61	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
Лизы Чайкиной ул, домовладение № 71	ЖФ			0,1174	0,1174		855,70	855,70	552,06
Лизы Чайкиной ул, домовладение № 71	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
Лизы Чайкиной ул, домовладение № 83	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Лизы Чайкиной ул, домовладение № 83	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
, ул Льва Яшина, д. 8	ЖФ	0,7060			0,7060	1745,30		1745,30	1745,30
, ул Льва Яшина, д. 8	ЖФ			0,2580	0,2580		1881,13	1881,13	1213,63
, проезд Майский, д. 11	ЖФ			0,4308	0,4308		3140,84	3140,84	2026,35
, проезд Майский, д. 11	ЖФ	1,0169			1,0169	2513,88		2513,88	2513,88
Майский проезд, д. 13	ЖФ			0,1736	0,1736		1265,75	1265,75	816,61
, проезд Майский, д. 13	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, проезд Майский, д. 15	ЖФ			0,1736	0,1736		1265,75	1265,75	816,61
, проезд Майский, д. 15	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, проезд Майский, д. 62	ЖФ			0,1736	0,1736		1265,75	1265,75	816,61
, проезд Майский, д. 62	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
Майский проезд, дом № 64	ЖФ			0,1736	0,1736		1265,75	1265,75	816,61
Майский проезд, дом № 64	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, проезд Майский, д. 66	ЖФ			0,1736	0,1736		1265,75	1265,75	816,61
, проезд Майский, д. 66	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, проезд Майский, д. 68	ЖФ			0,1736	0,1736		1265,75	1265,75	816,61
, проезд Майский, д. 68	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
Майский проезд, домовладение № 9	ЖФ			0,4200	0,4200		3062,30	3062,30	1975,68
, ул Макарова, д. 1	ЖФ	0,5430			0,5430	1342,35		1342,35	1342,35
, ул Макарова, д. 12	ЖФ	0,2465			0,2465	609,37		609,37	609,37
Макарова ул, дом № 22	ЖФ			0,2646	0,2646		1929,54	1929,54	1244,87
Макарова ул, дом № 22	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
, ул Макарова, д. 3	ЖФ	0,3620			0,3620	894,90		894,90	894,90
, ул Макарова, д. 5	ЖФ	0,3620			0,3620	894,90		894,90	894,90
, ул Макарова, д. 8	ЖФ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
, ул Маршала Жукова, д. 16	ЖФ			0,1330	0,1330		969,73	969,73	625,63
, ул Маршала Жукова, д. 16	ЖФ	0,2190			0,2190	541,39		541,39	541,39
, ул Маршала Жукова, д. 2В	ЖФ			0,1250	0,1250		911,40	911,40	588,00
, ул Маршала Жукова, д. 2В	ЖФ	0,2120			0,2120	524,09		524,09	524,09
, ул Маршала Жукова, д. 34	ЖФ	0,5230			0,5230	1292,91		1292,91	1292,91
, ул Маршала Жукова, д. 34	ЖФ			0,1720	0,1720		1254,09	1254,09	809,09
, ул Матросова, д. 1	ЖФ	0,2146			0,2146	530,51		530,51	530,51
Матросова ул, дом № 12	ЖФ			0,2520	0,2520		1837,38	1837,38	1185,41
Матросова ул, дом № 12	ЖФ	0,7650			0,7650	1891,16		1891,16	1891,16
Матросова ул, дом № 14	ЖФ			0,3970	0,3970		2894,31	2894,31	1867,30
, ул Матросова, д. 14	ЖФ	0,9180			0,9180	2269,39		2269,39	2269,39
Матросова ул, дом № 15	ЖФ			0,3970	0,3970		2894,31	2894,31	1867,30
Матросова ул, дом № 15	ЖФ	0,9180			0,9180	2269,39		2269,39	2269,39
, ул Матросова, д. 15А	ЖФ			0,2234	0,2234		1629,20	1629,20	1051,10
Матросова ул, дом № 15А	ЖФ	0,5133			0,5133	1269,02		1269,02	1269,02
Матросова ул, дом № 16	ЖФ			0,3970	0,3970		2894,31	2894,31	1867,30
Матросова ул, дом № 16	ЖФ	0,9180			0,9180	2269,39		2269,39	2269,39
, ул Матросова, д. 2	ЖФ	0,0830			0,0830	205,18		205,18	205,18
Матросова ул, дом № 21	ЖФ			0,3970	0,3970		2894,31	2894,31	1867,30
Матросова ул, дом № 21	ЖФ	0,8650			0,8650	2138,37		2138,37	2138,37
Матросова ул, дом № 22	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
Матросова ул, дом № 22	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
Матросова ул, дом № 23	ЖФ			0,3970	0,3970		2894,31	2894,31	1867,30
Матросова ул, дом № 23	ЖФ	0,9170			0,9170	2266,92		2266,92	2266,92
Матросова ул, дом № 24	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
Матросова ул, дом № 24	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
Матросова ул, дом № 28	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Матросова ул, дом № 28	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
, ул Матросова, д. 3	ЖФ	0,0976			0,0976	241,27		241,27	241,27
Матросова ул, дом № 30	ЖФ			0,3600	0,3600		2624,83	2624,83	1693,44

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Матросова ул, дом № 30	ЖФ	0,9180			0,9180	2269,39		2269,39	2269,39
Матросова ул, дом № 36	ЖФ			0,2120	0,2120		1545,73	1545,73	997,25
Матросова ул, дом № 36	ЖФ	0,5268			0,5268	1302,38		1302,38	1302,38
, ул Матросова, д. 4	ЖФ	0,1090			0,1090	269,46		269,46	269,46
Матросова ул, дом № 40	ЖФ			0,0912	0,0912		664,96	664,96	429,00
Матросова ул, дом № 40	ЖФ	0,2598			0,2598	642,25		642,25	642,25
Матросова ул, дом № 41	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
Матросова ул, дом № 41	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
Матросова ул, дом № 42	ЖФ			0,0740	0,0740		539,55	539,55	348,10
Матросова ул, дом № 42	ЖФ	0,3184			0,3184	787,03		787,03	787,03
Матросова ул, дом № 43	ЖФ			0,1062	0,1062		774,62	774,62	499,75
Матросова ул, дом № 44	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
Матросова ул, дом № 44	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
Матросова ул, дом № 45	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
Матросова ул, дом № 45	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
Матросова ул, дом № 46	ЖФ			0,1240	0,1240		904,11	904,11	583,30
Матросова ул, дом № 46	ЖФ	0,3457			0,3457	854,52		854,52	854,52
Матросова ул, дом № 48	ЖФ			0,0734	0,0734		535,47	535,47	345,46
Матросова ул, дом № 48	ЖФ	0,1684			0,1684	416,18		416,18	416,18
Матросова ул, дом № 50	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Матросова ул, дом № 50	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Матросова ул, дом № 54	ЖФ			0,0748	0,0748		545,38	545,38	351,86
Матросова ул, дом № 54	ЖФ	0,2598			0,2598	642,25		642,25	642,25
Матросова ул, дом № 56	ЖФ			0,1240	0,1240		904,11	904,11	583,30
Матросова ул, дом № 56	ЖФ	0,3200			0,3200	791,03		791,03	791,03
Матросова ул, дом № 58	ЖФ			0,0734	0,0734		535,47	535,47	345,46
Матросова ул, дом № 58	ЖФ	0,1684			0,1684	416,18		416,18	416,18
, ул Матросова, д. 6	ЖФ	0,1090			0,1090	269,46		269,46	269,46
Матросова ул, дом № 60	ЖФ			0,0710	0,0710		517,68	517,68	333,98
Матросова ул, дом № 60	ЖФ	0,2473			0,2473	611,25		611,25	611,25
, ул Матросова, д. 6А	ЖФ	0,1107			0,1107	273,68		273,68	273,68
, ул Матросова, д. 7	ЖФ	0,0974			0,0974	240,68		240,68	240,68
Матросова ул, дом № 8	ЖФ			0,1670	0,1670		1217,92	1217,92	785,76
Матросова ул, дом № 8	ЖФ	0,6120			0,6120	1512,93		1512,93	1512,93
, ул Матросова, д. 9	ЖФ	0,2651			0,2651	655,36		655,36	655,36
Механизаторов ул, дом № 11А	ЖФ			0,1432	0,1432		1044,10	1044,10	673,61
Механизаторов ул, дом № 11А	ЖФ	0,2390			0,2390	590,83		590,83	590,83
Механизаторов ул, дом № 12	ЖФ			0,1670	0,1670		1217,92	1217,92	785,76
Механизаторов ул, дом № 12	ЖФ	0,6120			0,6120	1512,93		1512,93	1512,93
Механизаторов ул, дом № 14	ЖФ			0,2080	0,2080		1516,57	1516,57	978,43

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Механизаторов ул, дом № 14	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
Механизаторов ул, д. 15	ЖФ			0,1208	0,1208		880,78	880,78	568,24
Механизаторов ул, дом № 24	ЖФ			0,2080	0,2080		1516,57	1516,57	978,43
Механизаторов ул, дом № 24	ЖФ	0,6120			0,6120	1512,93		1512,93	1512,93
Механизаторов ул, дом № 3	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Механизаторов ул, дом № 3	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Механизаторов ул, дом № 5	ЖФ			0,2000	0,2000		1458,24	1458,24	940,80
Механизаторов ул, дом № 5	ЖФ	0,6584			0,6584	1627,73		1627,73	1627,73
Механизаторов ул, дом № 5Б	ЖФ	0,2222			0,2222	549,30		549,30	549,30
Механизаторов ул, дом № 5Б	ЖФ			0,1392	0,1392		1014,94	1014,94	654,80
Мира ул, дом № 106	ЖФ			0,0812	0,0812		592,05	592,05	381,96
Мира ул, дом № 106	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
Мира ул, д. 110	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
, ул Мира, д. 110	ЖФ	0,2260			0,2260	558,70		558,70	558,70
Мира ул, дом № 112	ЖФ			0,2000	0,2000		1458,24	1458,24	940,80
Мира ул, дом № 112	ЖФ	0,5070			0,5070	1253,36		1253,36	1253,36
Мира ул, дом № 114	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
Мира ул, дом № 114	ЖФ	0,2260			0,2260	558,70		558,70	558,70
Мира ул, дом № 117	ЖФ			0,1040	0,1040		758,28	758,28	489,22
Мира ул, дом № 117	ЖФ	0,3500			0,3500	865,24		865,24	865,24
Мира ул, дом № 118	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
Мира ул, дом № 118	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
Мира ул, дом № 120	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
Мира ул, дом № 120	ЖФ	0,2800			0,2800	692,19		692,19	692,19
Мира ул, д. 122	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
, ул Мира, д. 122	ЖФ	0,2028			0,2028	501,34		501,34	501,34
, ул Мира, д. 123	ЖФ			0,4000	0,4000		2916,48	2916,48	1881,60
, ул Мира, д. 123	ЖФ	1,1220			1,1220	2773,70		2773,70	2773,70
Мира ул, дом № 124	ЖФ			0,0919	0,0919		669,86	669,86	432,17
Мира ул, дом № 124	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
Мира ул, дом № 125	ЖФ			0,0542	0,0542		394,94	394,94	254,80
Мира ул, дом № 125	ЖФ	1,2000			1,2000	2966,52		2966,52	2966,52
Мира ул, д. 126	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
, ул Мира, д. 126	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
Мира ул, дом № 128	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
Мира ул, дом № 128	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
Мира ул, дом № 130	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
Мира ул, дом № 130	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
Мира ул, дом № 132	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
Мира ул, дом № 132	ЖФ	0,5070			0,5070	1253,36		1253,36	1253,36



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Мира ул, д. 134	ЖФ			0,0906	0,0906		660,87	660,87	426,37
, ул Мира, д. 134	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
Мира ул, д. 136	ЖФ			0,0906	0,0906		660,87	660,87	426,37
, ул Мира, д. 136	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Мира, д. 138	ЖФ			0,0870	0,0870		634,63	634,63	409,44
, ул Мира, д. 138	ЖФ	0,2176			0,2176	537,93		537,93	537,93
Мира ул, дом № 140	ЖФ			0,0870	0,0870		634,63	634,63	409,44
Мира ул, дом № 140	ЖФ	0,2176			0,2176	537,93		537,93	537,93
Мира ул, д. 144	ЖФ			0,0684	0,0684		498,72	498,72	321,75
, ул Мира, д. 144	ЖФ	0,1710			0,1710	422,73		422,73	422,73
Мира ул, д. 146	ЖФ			0,0684	0,0684		498,72	498,72	321,75
, ул Мира, д. 146	ЖФ	0,1710			0,1710	422,73		422,73	422,73
Мира ул, дом № 148	ЖФ			0,0906	0,0906		660,87	660,87	426,37
Мира ул, дом № 148	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Мира, д. 150	ЖФ			0,1964	0,1964		1432,28	1432,28	924,05
, ул Мира, д. 150	ЖФ	0,4911			0,4911	1214,05		1214,05	1214,05
Мира ул, дом № 152	ЖФ			0,1964	0,1964		1432,28	1432,28	924,05
Мира ул, дом № 152	ЖФ	0,4911			0,4911	1214,05		1214,05	1214,05
Мира ул, дом № 154	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
Мира ул, дом № 154	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
Мира ул, дом № 158	ЖФ			0,0740	0,0740		539,55	539,55	348,10
Мира ул, дом № 158	ЖФ	0,1758			0,1758	434,60		434,60	434,60
Мира ул, дом № 160	ЖФ			0,0680	0,0680		495,80	495,80	319,87
Мира ул, дом № 160	ЖФ	0,4911			0,4911	1214,05		1214,05	1214,05
Мира ул, дом № 162	ЖФ			0,0919	0,0919		669,86	669,86	432,17
Мира ул, дом № 162	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
Мира ул, дом № 164	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
Мира ул, дом № 164	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
Мира ул, дом № 166	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
Мира ул, дом № 166	ЖФ	0,2290			0,2290	566,11		566,11	566,11
Мира ул, д. 168	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
, ул Мира, д. 168	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
Мира ул, дом № 170	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
Мира ул, дом № 170	ЖФ	0,3268			0,3268	807,88		807,88	807,88
, ул Мира, д. 92	ЖФ			0,1920	0,1920		1399,91	1399,91	903,17
, ул Мира, д. 92	ЖФ	0,5070			0,5070	1253,36		1253,36	1253,36
Мира ул, дом № 94	ЖФ			0,1920	0,1920		1399,91	1399,91	903,17
Мира ул, дом № 94	ЖФ	0,5070			0,5070	1253,36		1253,36	1253,36
, ул Мира, д. 96	ЖФ			0,1600	0,1600		1166,59	1166,59	752,64
, ул Мира, д. 96	ЖФ	0,5070			0,5070	1253,36		1253,36	1253,36



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Молодежный б-р, дом № 17	ЖФ			0,0660	0,0660		481,15	481,15	310,42
Молодежный б-р, дом № 17	ЖФ	0,1650			0,1650	407,81		407,81	407,81
, б-р Молодежный, д. 18	ЖФ	0,1360			0,1360	336,21		336,21	336,21
Молодежный б-р, дом № 19	ЖФ			0,0938	0,0938		683,62	683,62	441,05
Молодежный б-р, дом № 19	ЖФ	0,1810			0,1810	447,45		447,45	447,45
, б-р Молодежный, д. 21	ЖФ			0,0640	0,0640		466,64	466,64	301,06
, б-р Молодежный, д. 21	ЖФ	0,1988			0,1988	491,52		491,52	491,52
, б-р Молодежный, д. 22	ЖФ			0,1203	0,1203		876,99	876,99	565,80
, б-р Молодежный, д. 22	ЖФ	0,4107			0,4107	1015,29		1015,29	1015,29
Молодежный б-р, дом № 24	ЖФ	0,2532			0,2532	625,84		625,84	625,84
Молодежный б-р, дом № 24	ЖФ			0,1014	0,1014		739,33	739,33	476,99
Молодежный б-р, дом № 25	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
Молодежный б-р, дом № 25	ЖФ	0,1980			0,1980	489,48		489,48	489,48
Молодежный б-р, дом № 26	ЖФ	0,2532			0,2532	625,84		625,84	625,84
Молодежный б-р, дом № 26	ЖФ			0,1014	0,1014		739,33	739,33	476,99
Молодежный б-р, дом № 29	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
Молодежный б-р, дом № 29	ЖФ	0,2164			0,2164	534,89		534,89	534,89
, б-р Молодежный, д. 3	ЖФ	0,1806			0,1806	446,51		446,51	446,51
Молодежный б-р, дом № 31	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
Молодежный б-р, дом № 31	ЖФ	0,1942			0,1942	480,14		480,14	480,14
, б-р Молодежный, д. 32	ЖФ	0,2520			0,2520	622,97		622,97	622,97
, б-р Молодежный, д. 32	ЖФ			0,1013	0,1013		738,60	738,60	476,52
, б-р Молодежный, д. 33	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
, б-р Молодежный, д. 33	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, б-р Молодежный, д. 34	ЖФ	0,2532			0,2532	625,84		625,84	625,84
, б-р Молодежный, д. 34	ЖФ			0,1012	0,1012		737,87	737,87	476,04
Молодежный б-р, дом № 36	ЖФ	0,2056			0,2056	508,26		508,26	508,26
Молодежный б-р, дом № 36	ЖФ			0,0811	0,0811		591,46	591,46	381,59
, б-р Молодежный, д. 37	ЖФ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
, б-р Молодежный, д. 37	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
Молодежный б-р, дом № 38	ЖФ			0,0760	0,0760		554,13	554,13	357,50
Молодежный б-р, дом № 38	ЖФ	0,2007			0,2007	496,15		496,15	496,15
, б-р Молодежный, д. 4	ЖФ	0,2020			0,2020	499,36		499,36	499,36
, б-р Молодежный, д. 7	ЖФ	0,1762			0,1762	435,55		435,55	435,55
Мурысева ул, дом № 100	ЖФ			0,0689	0,0689		502,39	502,39	324,12
Мурысева ул, дом № 100	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46		424,46	424,46
, ул Мурысева, д. 102	ЖФ	0,2049			0,2049	506,53		506,53	506,53
Мурысева ул, дом № 44	ЖФ			0,1904	0,1904		1388,24	1388,24	895,64
Мурысева ул, дом № 44	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
Мурысева ул, дом № 46	ЖФ			0,1560	0,1560		1137,43	1137,43	733,82

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Мурысева ул, дом № 46	ЖФ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67
Мурысева ул, дом № 48	ЖФ			0,2520	0,2520		1837,38	1837,38	1185,41
Мурысева ул, дом № 48	ЖФ	0,7140			0,7140	1765,08		1765,08	1765,08
Мурысева ул, дом № 50	ЖФ			0,2520	0,2520		1837,38	1837,38	1185,41
Мурысева ул, дом № 50	ЖФ	0,7140			0,7140	1765,08		1765,08	1765,08
, ул Мурысева, д. 51	ЖФ			0,2400	0,2400		1749,89	1749,89	1128,96
, ул Мурысева, д. 51	ЖФ	0,9180			0,9180	2269,39		2269,39	2269,39
Мурысева ул, дом № 52	ЖФ			0,2016	0,2016		1469,91	1469,91	948,33
Мурысева ул, дом № 52	ЖФ	0,8460			0,8460	2091,40		2091,40	2091,40
Мурысева ул, дом № 55	ЖФ			0,1670	0,1670		1217,92	1217,92	785,76
Мурысева ул, дом № 55	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
Мурысева ул, дом № 57	ЖФ			0,2816	0,2816		2053,20	2053,20	1324,65
Мурысева ул, дом № 57	ЖФ	0,7140			0,7140	1765,08		1765,08	1765,08
Мурысева ул, дом № 58	ЖФ			0,1243	0,1243		906,44	906,44	584,80
Мурысева ул, дом № 58	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
Мурысева ул, дом № 59	ЖФ			0,2820	0,2820		2056,12	2056,12	1326,53
Мурысева ул, дом № 59	ЖФ	0,8460			0,8460	2091,40		2091,40	2091,40
Мурысева ул, дом № 62	ЖФ			0,1670	0,1670		1217,92	1217,92	785,76
Мурысева ул, дом № 62	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
Мурысева ул, дом № 65	ЖФ			0,1243	0,1243		906,44	906,44	584,80
Мурысева ул, дом № 65	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
Мурысева ул, дом № 67	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
, ул Мурысева, д. 68	ЖФ	0,0639			0,0639	158,05		158,05	158,05
Мурысева ул, дом № 69	ЖФ			0,1230	0,1230		896,82	896,82	578,59
Мурысева ул, дом № 69	ЖФ	0,3343			0,3343	826,47		826,47	826,47
Мурысева ул, дом № 73	ЖФ			0,2938	0,2938		2142,10	2142,10	1382,00
Мурысева ул, дом № 73	ЖФ	0,6427			0,6427	1588,89		1588,89	1588,89
, ул Мурысева, д. 76	ЖФ	0,1107			0,1107	273,68		273,68	273,68
, ул Мурысева, д. 80	ЖФ	0,1739			0,1739	429,90		429,90	429,90
Мурысева ул, дом № 83	ЖФ			0,2520	0,2520		1837,38	1837,38	1185,41
Мурысева ул, дом № 83	ЖФ	0,7140			0,7140	1765,08		1765,08	1765,08
, ул Мурысева, д. 83А	ЖФ	0,2377			0,2377	587,55		587,55	587,55
Мурысева ул, дом № 85	ЖФ			0,2520	0,2520		1837,38	1837,38	1185,41
Мурысева ул, дом № 85	ЖФ	0,7290			0,7290	1802,16		1802,16	1802,16
, ул Мурысева, д. 85А	ЖФ	0,2377			0,2377	587,55		587,55	587,55
, ул Мурысева, д. 86	ЖФ	0,1107			0,1107	273,66		273,66	273,66
Мурысева ул, дом № 87	ЖФ			0,1560	0,1560		1137,43	1137,43	733,82
Мурысева ул, дом № 87	ЖФ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67
, ул Мурысева, д. 88	ЖФ	0,1659			0,1659	410,00		410,00	410,00
, ул Мурысева, д. 90	ЖФ	0,1661			0,1661	410,62		410,62	410,62

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Мурысева, д. 92	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46		424,46	424,46
Мурысева ул, дом № 93	ЖФ			0,4220	0,4220		3076,89	3076,89	1985,09
Мурысева ул, дом № 93	ЖФ	0,9860			0,9860	2437,49		2437,49	2437,49
Мурысева ул, дом № 94	ЖФ			0,0689	0,0689		502,39	502,39	324,12
Мурысева ул, дом № 94	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46		424,46	424,46
, ул Мурысева, д. 96	ЖФ	0,2340			0,2340	578,47		578,47	578,47
Мурысева ул, дом № 98	ЖФ			0,0698	0,0698		508,93	508,93	328,34
Мурысева ул, дом № 98	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46		424,46	424,46
, ул Никонова, влд. 1	ЖФ	0,3040			0,3040	751,52		751,52	751,52
, ул Никонова, влд. 19	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46		424,46	424,46
, ул Никонова, влд. 19	ЖФ			0,0689	0,0689		502,39	502,39	324,12
, ул Никонова, д. 10	ЖФ	0,4540			0,4540	1122,33		1122,33	1122,33
, ул Никонова, д. 12	ЖФ	0,3040			0,3040	751,52		751,52	751,52
, ул Никонова, д. 13	ЖФ	0,1600			0,1600	395,54		395,54	395,54
Никонова ул, дом № 15	ЖФ			0,0485	0,0485		353,48	353,48	228,05
Никонова ул, дом № 15	ЖФ	0,1710			0,1710	422,73		422,73	422,73
, ул Никонова, д. 16	ЖФ	0,1910			0,1910	472,17		472,17	472,17
, ул Никонова, д. 17	ЖФ			0,0760	0,0760		554,42	554,42	357,69
, ул Никонова, д. 17	ЖФ	0,1977			0,1977	488,73		488,73	488,73
, ул Никонова, д. 2	ЖФ	0,5000			0,5000	1236,05		1236,05	1236,05
, ул Никонова, д. 22	ЖФ			0,1480	0,1480		1079,10	1079,10	696,19
, ул Никонова, д. 22	ЖФ	0,4110			0,4110	1016,03		1016,03	1016,03
Никонова ул, дом № 24	ЖФ			0,0952	0,0952		694,12	694,12	447,82
Никонова ул, дом № 24	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Никонова, д. 3	ЖФ	0,1700			0,1700	420,26		420,26	420,26
Никонова ул, дом № 34	ЖФ			0,0920	0,0920		670,79	670,79	432,77
Никонова ул, дом № 34	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
Никонова ул, дом № 36	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Никонова ул, дом № 36	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
, ул Никонова, д. 4	ЖФ	0,1250			0,1250	309,01		309,01	309,01
, ул Никонова, д. 6	ЖФ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
, ул Никонова, д. 7	ЖФ	0,2930			0,2930	724,33		724,33	724,33
, ул Никонова, д. 8	ЖФ	0,2378		0,0952	0,3330	587,87	694,12	1281,99	1035,69
, ул Никонова, д. 8	ЖФ			0,0952	0,0952		694,12	694,12	447,82
, ул Никонова, д. 8	ЖФ	0,2876			0,2876	710,98		710,98	710,98
, ул Никонова, д. 9	ЖФ	0,3000			0,3000	741,63		741,63	741,63
Новопромышленная ул, дом № 17	ЖФ	0,2720			0,2720	672,41		672,41	672,41
Новопромышленная ул, дом № 17	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
Новопромышленная ул, дом № 19	ЖФ	0,2720			0,2720	672,41		672,41	672,41
Новопромышленная ул, дом № 19	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Новопромышленная ул, дом № 23	ЖФ			0,1092	0,1092		796,20	796,20	513,68
Новопромышленная ул, дом № 23	ЖФ	0,1860			0,1860	459,81		459,81	459,81
Новопромышленная ул, д. 25	ЖФ			0,1488	0,1488		1084,93	1084,93	699,96
, ул Новопромышленная, д. 25	ЖФ	0,3720			0,3720	919,62		919,62	919,62
, ул Новопромышленная, д. 9	ЖФ			0,0532	0,0532		387,89	387,89	250,25
, ул Новопромышленная, д. 9	ЖФ	0,2453			0,2453	606,41		606,41	606,41
Новосадовая ул, дом № 1	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Новосадовая ул, дом № 1	ЖФ	0,1054			0,1054	260,49		260,49	260,49
Новосадовая ул, дом № 10	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Новосадовая ул, дом № 11	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Новосадовая ул, дом № 12	ЖФ			0,0653	0,0653		475,97	475,97	307,08
Новосадовая ул, дом № 13	ЖФ			0,0653	0,0653		475,97	475,97	307,08
Новосадовая ул, дом № 14	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Новосадовая ул, дом № 15	ЖФ			0,0653	0,0653		475,97	475,97	307,08
Новосадовая ул, дом № 16	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Новосадовая ул, дом № 17	ЖФ			0,0653	0,0653		475,97	475,97	307,08
Новосадовая ул, дом № 18	ЖФ			0,0653	0,0653		475,97	475,97	307,08
Новосадовая ул, дом № 19	ЖФ			0,0653	0,0653		475,97	475,97	307,08
Новосадовая ул, дом № 2	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Новосадовая ул, дом № 2	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Новосадовая ул, дом № 21	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Новосадовая ул, дом № 21	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Новосадовая ул, дом № 2А	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Новосадовая ул, дом № 2А	ЖФ	0,2646			0,2646	654,12		654,12	654,12
Новосадовая ул, дом № 3	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Новосадовая ул, дом № 3	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Новосадовая ул, дом № 4	ЖФ			0,0653	0,0653		475,97	475,97	307,08
Новосадовая ул, дом № 4	ЖФ	0,1723			0,1723	425,82		425,82	425,82
Новосадовая ул, дом № 4а	ЖФ			0,0229	0,0229		167,09	167,09	107,80
Новосадовая ул, дом № 4а	ЖФ	0,0400			0,0400	98,88		98,88	98,88
Новосадовая ул, дом № 5	ЖФ			0,0653	0,0653		475,97	475,97	307,08
Новосадовая ул, дом № 5	ЖФ	0,1723			0,1723	425,82		425,82	425,82
Новосадовая ул, дом № 6	ЖФ			0,0653	0,0653		475,97	475,97	307,08
Новосадовая ул, дом № 6	ЖФ	0,1723			0,1723	425,82		425,82	425,82
Новосадовая ул, дом № 7	ЖФ			0,0653	0,0653		475,97	475,97	307,08
Новосадовая ул, дом № 7	ЖФ	0,1723			0,1723	425,82		425,82	425,82
Новосадовая ул, дом № 8	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Новосадовая ул, дом № 8	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Новосадовая ул, дом № 9	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Новосадовая ул, дом № 9	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Носова, д. 13	ЖФ	0,3040			0,3040	751,52		751,52	751,52
Носова ул, дом № 17	ЖФ			0,0734	0,0734		535,47	535,47	345,46
Носова ул, дом № 19	ЖФ			0,0714	0,0714		520,65	520,65	335,90
Носова ул, дом № 19	ЖФ	0,2285			0,2285	564,83		564,83	564,83
Носова ул, дом № 21	ЖФ			0,1428	0,1428		1041,30	1041,30	671,81
Носова ул, дом № 21	ЖФ	0,3942			0,3942	974,55		974,55	974,55
, ул Носова, д. 3	ЖФ	0,2270			0,2270	561,17		561,17	561,17
, ул Носова, д. 5	ЖФ	0,1900			0,1900	469,70		469,70	469,70
, ул Октябрьская, д. 1	ЖФ	0,2020			0,2020	499,36		499,36	499,36
, ул Октябрьская, д. 59	ЖФ	0,2392			0,2392	591,33		591,33	591,33
, ул Октябрьская, д. 59	ЖФ			0,0740	0,0740		539,55	539,55	348,10
Октябрьская ул, дом № 76	ЖФ			0,0689	0,0689		502,36	502,36	324,11
Октябрьская ул, дом № 76	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46		424,46	424,46
Октябрьская ул, дом № 78	ЖФ			0,0689	0,0689		502,36	502,36	324,11
Октябрьская ул, дом № 78	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46		424,46	424,46
, ул Октябрьская, двлд. 66	ЖФ	0,0695			0,0695	171,74		171,74	171,74
Олимпийская ул, дом № 19	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Олимпийская ул, дом № 19	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Олимпийская ул, дом № 21	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Олимпийская ул, дом № 23	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Олимпийская ул, д. 28	ЖФ			0,1600	0,1600	1166,59	1166,59	752,64	752,64
Олимпийская ул, д. 29	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Олимпийская ул, д. 30	ЖФ			0,1600	0,1600	1166,59	1166,59	752,64	752,64
, ул Олимпийская, д. 30	ЖФ	0,5000			0,5000	1236,05		1236,05	1236,05
Олимпийская ул, д. 31	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Олимпийская ул, дом № 32	ЖФ			0,1600	0,1600	1166,59	1166,59	752,64	752,64
Олимпийская ул, дом № 32	ЖФ	0,5000			0,5000	1236,05		1236,05	1236,05
Олимпийская ул, дом № 35	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Олимпийская ул, дом № 37	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Олимпийская ул, дом № 42	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Олимпийская ул, дом № 42	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Олимпийская ул, дом № 42б	ЖФ			0,0229	0,0229		167,09	167,09	107,80
Олимпийская ул, дом № 42б	ЖФ	0,0400			0,0400	98,88		98,88	98,88
Олимпийская ул, дом № 44	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Олимпийская ул, дом № 44	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Олимпийская ул, дом № 46	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Олимпийская ул, дом № 46	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Олимпийская ул, дом № 48	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Олимпийская ул, дом № 48	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Олимпийская ул, дом № 50	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Олимпийская ул, дом № 50	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Офицерская ул, д. 4	ЖФ			0,1475	0,1475		1075,45	1075,45	693,84
Офицерская ул, д. 4	ЖФ	0,3100			0,3100	766,35		766,35	766,35
, ул Победы, д. 11	ЖФ	0,2140			0,2140	529,03		529,03	529,03
, ул Победы, д. 11	ЖФ			0,0856	0,0856		624,13	624,13	402,66
Победы ул, дом № 15	ЖФ			0,0918	0,0918		669,62	669,62	432,02
Победы ул, дом № 15	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
Победы ул, дом № 16	ЖФ			0,0640	0,0640		466,64	466,64	301,06
Победы ул, дом № 16	ЖФ	0,1980			0,1980	489,48		489,48	489,48
Победы ул, дом № 20	ЖФ			0,0520	0,0520		379,14	379,14	244,61
Победы ул, дом № 20	ЖФ	0,1340			0,1340	331,26		331,26	331,26
, ул Победы, д. 33	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Победы, д. 33	ЖФ			0,0915	0,0915		666,93	666,93	430,27
, ул Победы, д. 35	ЖФ	0,1265			0,1265	312,72		312,72	312,72
, ул Победы, д. 35	ЖФ			0,0885	0,0885		645,13	645,13	416,21
, ул Победы, д. 37	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Победы, д. 37	ЖФ			0,0919	0,0919		669,84	669,84	432,16
, ул Победы, д. 37А	ЖФ			0,0919	0,0919		669,84	669,84	432,16
, ул Победы, д. 37А	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Победы, д. 38	ЖФ			0,0811	0,0811		591,46	591,46	381,59
, ул Победы, д. 38	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46		424,46	424,46
Победы ул, дом № 39	ЖФ			0,0792	0,0792		577,46	577,46	372,56
Победы ул, дом № 39	ЖФ	0,1980			0,1980	489,48		489,48	489,48
, ул Победы, д. 43	ЖФ			0,0793	0,0793		578,19	578,19	373,03
, ул Победы, д. 43	ЖФ	0,1982			0,1982	490,08		490,08	490,08
Победы ул, д. 45	ЖФ			0,0932	0,0932		679,54	679,54	438,41
, ул Победы, д. 45	ЖФ	0,1812			0,1812	447,94		447,94	447,94
, ул Победы, д. 47	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Победы, д. 47	ЖФ			0,0932	0,0932		679,54	679,54	438,41
Победы ул, дом № 49	ЖФ			0,0932	0,0932		679,54	679,54	438,41
Победы ул, дом № 49	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
Победы ул, дом № 5	ЖФ	0,3530			0,3530	872,65		872,65	872,65
Победы ул, дом № 5	ЖФ			0,1828	0,1828		1332,83	1332,83	859,89
, ул Победы, д. 50А	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
, ул Победы, д. 50А	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
, ул Победы, д. 51	ЖФ	0,1910			0,1910	472,17		472,17	472,17
, ул Победы, д. 51	ЖФ			0,0640	0,0640		466,64	466,64	301,06
Победы ул, дом № 53	ЖФ	0,1900			0,1900	469,70		469,70	469,70
Победы ул, дом № 53	ЖФ			0,0640	0,0640		466,64	466,64	301,06
Победы ул, д. 56	ЖФ			0,0952	0,0952		694,12	694,12	447,82

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Победы, д. 56	ЖФ	0,2046			0,2046	505,79		505,79	505,79
Победы ул, д. 58	ЖФ			0,0952	0,0952		694,12	694,12	447,82
, ул Победы, д. 58	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
Полевая ул, дом № 11	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
Полевая ул, дом № 12	ЖФ			0,0653	0,0653		475,97	475,97	307,08
Полевая ул, д. 13	ЖФ			0,0800	0,0800		583,30	583,30	376,32
Полевая ул, д. 14	ЖФ			0,0312	0,0312		227,49	227,49	146,76
Полевая ул, д. 16	ЖФ			0,0312	0,0312		227,49	227,49	146,76
Полевая ул, д. 19	ЖФ			0,0060	0,0060		43,75	43,75	28,22
, ул Полевая, д. 19	ЖФ	0,0228			0,0228	56,31		56,31	56,31
Полевая ул, дом № 22	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Полевая ул, дом № 22	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Полевая ул, д. 23	ЖФ			0,0060	0,0060		43,75	43,75	28,22
Полевая ул, дом № 24	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Полевая ул, дом № 24	ЖФ	0,1000			0,1000	247,11		247,11	247,11
Полевая ул, д. 25	ЖФ			0,0060	0,0060		43,75	43,75	28,22
Полевая ул, дом № 26	ЖФ			0,0470	0,0470		342,98	342,98	221,28
Полевая ул, дом № 26	ЖФ	0,1039			0,1039	256,90		256,90	256,90
Полевая ул, дом № 27	ЖФ			0,0060	0,0060		43,75	43,75	28,22
Полевая ул, д. 30	ЖФ			0,0060	0,0060		43,75	43,75	28,22
Полевая ул, д. 32	ЖФ			0,0060	0,0060		43,75	43,75	28,22
Полевая ул, д. 21	ЖФ			0,0060	0,0060		43,75	43,75	28,22
, ул Полевая, двлд. 21	ЖФ	0,0228			0,0228	56,31		56,31	56,31
, ул Революционная, д. 4	ЖФ			0,1730	0,1730		1261,38	1261,38	813,79
, ул Революционная, д. 4	ЖФ	0,3970			0,3970	981,42		981,42	981,42
, б-р Рябиновый, д. 1	ЖФ			0,3460	0,3460		2522,76	2522,76	1627,58
, б-р Рябиновый, д. 1	ЖФ	0,7320			0,7320	1809,58		1809,58	1809,58
, ул Свердлова, д. 4	ЖФ			0,1080	0,1080		787,45	787,45	508,03
, ул Свердлова, д. 4	ЖФ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
, ул Севастопольская, влд. 3	ЖФ	0,1083			0,1083	267,73		267,73	267,73
, ул Севастопольская, д. 4	ЖФ	0,1500			0,1500	370,82		370,82	370,82
, ул Севастопольская, д. 8	ЖФ	0,2130			0,2130	526,56		526,56	526,56
Советская ул, дом № 55	ЖФ			0,0600	0,0600		437,47	437,47	282,24
Советская ул, дом № 55	ЖФ	0,1800			0,1800	444,98		444,98	444,98
, ул Советская, д. 82	ЖФ	0,1355			0,1355	334,93		334,93	334,93
, ул Ставропольская, д. 43	ЖФ	0,1610			0,1610	398,01		398,01	398,01
, пр-кт Степана Разина, д. 11	ЖФ			0,1220	0,1220		889,53	889,53	573,89
, пр-кт Степана Разина, д. 11	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
, пр-кт Степана Разина, д. 83	ЖФ			0,1220	0,1220		889,53	889,53	573,89
, пр-кт Степана Разина, д. 83	ЖФ	0,4890			0,4890	1208,86		1208,86	1208,86



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, пр-кт Степана Разина, д. 91	ЖФ	0,4610			0,4610	1139,64		1139,64	1139,64
, пр-кт Степана Разина, д. 91	ЖФ			0,1740	0,1740		1268,67	1268,67	818,50
, б-р Татищева, д. 1	ЖФ			0,3330	0,3330		2427,97	2427,97	1566,43
, б-р Татищева, д. 1	ЖФ	0,9900			0,9900	2447,38		2447,38	2447,38
, б-р Татищева, д. 13	ЖФ			0,4210	0,4210		3069,60	3069,60	1980,38
, б-р Татищева, д. 13	ЖФ	1,0110			1,0110	2499,30		2499,30	2499,30
, б-р Татищева, д. 17	ЖФ	0,5370			0,5370	1327,52		1327,52	1327,52
, б-р Татищева, д. 17	ЖФ			0,2500	0,2500		1822,80	1822,80	1176,00
, б-р Татищева, д. 2	ЖФ	0,9370			0,9370	2316,36		2316,36	2316,36
, б-р Татищева, д. 2	ЖФ			0,4490	0,4490		3273,75	3273,75	2112,10
, б-р Татищева, д. 21	ЖФ	0,6810			0,6810	1683,50		1683,50	1683,50
, б-р Татищева, д. 21	ЖФ			0,3760	0,3760		2741,49	2741,49	1768,70
, б-р Татищева, д. 3	ЖФ	0,5240			0,5240	1295,38		1295,38	1295,38
, б-р Татищева, д. 3	ЖФ			0,1875	0,1875		1367,10	1367,10	882,00
, б-р Татищева, д. 6	ЖФ			0,5030	0,5030		3667,47	3667,47	2366,11
, б-р Татищева, д. 6	ЖФ	1,1050			1,1050	2731,67		2731,67	2731,67
, б-р Татищева, д. 7	ЖФ			0,3270	0,3270		2384,22	2384,22	1538,21
, б-р Татищева, д. 7	ЖФ	0,6130			0,6130	1515,40		1515,40	1515,40
, ул Тополиная, д. 16	ЖФ			0,1720	0,1720		1254,09	1254,09	809,09
, ул Тополиная, д. 16	ЖФ	0,5930			0,5930	1465,96		1465,96	1465,96
, ул Тополиная, д. 17	ЖФ	0,6800			0,6800	1681,03		1681,03	1681,03
, ул Тополиная, д. 17	ЖФ			0,4375	0,4375		3189,90	3189,90	2058,00
, ул Тополиная, д. 22	ЖФ	1,1780			1,1780	2912,14		2912,14	2912,14
, ул Тополиная, д. 22	ЖФ			0,4400	0,4400		3208,13	3208,13	2069,76
, ул Тополиная, д. 25	ЖФ			0,1580	0,1580		1152,01	1152,01	743,23
, ул Тополиная, д. 25	ЖФ	0,4590			0,4590	1134,69		1134,69	1134,69
, ул Тополиная, д. 27	ЖФ	0,6000			0,6000	1483,26		1483,26	1483,26
, ул Тополиная, д. 27	ЖФ			0,2850	0,2850		2077,99	2077,99	1340,64
, ул Тополиная, д. 28	ЖФ			0,2120	0,2120		1545,73	1545,73	997,25
, ул Тополиная, д. 28	ЖФ	0,5200			0,5200	1285,49		1285,49	1285,49
, ул Тополиная, д. 29	ЖФ	0,8860			0,8860	2190,28		2190,28	2190,28
, ул Тополиная, д. 29	ЖФ			0,5440	0,5440		3966,41	3966,41	2558,98
Тополиная ул, д. 3	ЖФ	0,9620			0,9620	2378,16		2378,16	2378,16
Тополиная ул, д. 3	ЖФ			0,6240	0,6240		4549,71	4549,71	2935,30
, ул Тополиная, д. 30	ЖФ			0,1240	0,1240		904,11	904,11	583,30
, ул Тополиная, д. 30	ЖФ	0,2790			0,2790	689,72		689,72	689,72
, ул Тополиная, д. 31	ЖФ			0,2790	0,2790		2034,24	2034,24	1312,42
, ул Тополиная, д. 31	ЖФ	1,1120			1,1120	2748,98		2748,98	2748,98
, ул Тополиная, д. 32	ЖФ			0,2120	0,2120		1545,73	1545,73	997,25
, ул Тополиная, д. 32	ЖФ	0,5200			0,5200	1285,49		1285,49	1285,49



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Тополиная, д. 34	ЖФ			0,3000	0,3000		2187,36	2187,36	1411,20
, ул Тополиная, д. 34	ЖФ	0,8000			0,8000	1977,68		1977,68	1977,68
, ул Тополиная, д. 36	ЖФ	0,5890			0,5890	1456,07		1456,07	1456,07
, ул Тополиная, д. 36	ЖФ			0,2750	0,2750		2005,08	2005,08	1293,60
, ул Тополиная, д. 39	ЖФ			0,3000	0,3000		2187,36	2187,36	1411,20
, ул Тополиная, д. 39	ЖФ	0,6410			0,6410	1584,62		1584,62	1584,62
, ул Тополиная, д. 40	ЖФ	0,5200			0,5200	1285,49		1285,49	1285,49
, ул Тополиная, д. 40	ЖФ			0,2120	0,2120		1545,73	1545,73	997,25
, ул Тополиная, д. 46	ЖФ	1,3580			1,3580	3357,11		3357,11	3357,11
, ул Тополиная, д. 46	ЖФ			0,4540	0,4540		3310,20	3310,20	2135,62
Тополиная ул, д. 47	ЖФ	0,7340			0,7340	1814,52		1814,52	1814,52
Тополиная ул, д. 47	ЖФ			0,4300	0,4300		3135,22	3135,22	2022,72
, ул Тополиная, д. 48	ЖФ	0,5220			0,5220	1290,44		1290,44	1290,44
, ул Тополиная, д. 48	ЖФ			0,2140	0,2140		1560,32	1560,32	1006,66
, ул Тополиная, д. 52	ЖФ	0,5210			0,5210	1287,97		1287,97	1287,97
, ул Тополиная, д. 52	ЖФ			0,2090	0,2090		1523,86	1523,86	983,14
, ул Тополиная, д. 54	ЖФ			0,5690	0,5690		4148,69	4148,69	2676,58
, ул Тополиная, д. 54	ЖФ	1,3680			1,3680	3381,84		3381,84	3381,84
, ул Тюленина, д. 3	ЖФ	0,0639			0,0639	158,05		158,05	158,05
, ул Тюленина, д. 8	ЖФ	0,8829			0,8829	2182,50		2182,50	2182,50
, б-р Цветной, д. 11	ЖФ			0,2550	0,2550		1859,26	1859,26	1199,52
, б-р Цветной, д. 11	ЖФ	0,6430			0,6430	1589,56		1589,56	1589,56
, б-р Цветной, д. 12	ЖФ	0,6450			0,6450	1594,51		1594,51	1594,51
, б-р Цветной, д. 12	ЖФ			0,3770	0,3770		2748,78	2748,78	1773,41
, б-р Цветной, д. 14	ЖФ			0,3770	0,3770		2748,78	2748,78	1773,41
, б-р Цветной, д. 14	ЖФ	0,6460			0,6460	1596,98		1596,98	1596,98
, б-р Цветной, д. 19	ЖФ			0,1590	0,1590		1159,30	1159,30	747,94
, б-р Цветной, д. 19	ЖФ	0,4600			0,4600	1137,17		1137,17	1137,17
, б-р Цветной, д. 2	ЖФ			0,2260	0,2260		1647,81	1647,81	1063,10
, б-р Цветной, д. 2	ЖФ	0,4020	0,0850		0,4870	1203,91		1203,91	1203,91
, б-р Цветной, д. 21	ЖФ			0,1570	0,1570		1144,72	1144,72	738,53
, б-р Цветной, д. 21	ЖФ	0,4590			0,4590	1134,69		1134,69	1134,69
, б-р Цветной, д. 22	ЖФ			0,1580	0,1580		1152,01	1152,01	743,23
, б-р Цветной, д. 22	ЖФ	0,4590			0,4590	1134,69		1134,69	1134,69
, б-р Цветной, д. 25	ЖФ			0,1500	0,1500		1093,68	1093,68	705,60
, б-р Цветной, д. 25	ЖФ	0,5660			0,5660	1399,21		1399,21	1399,21
, б-р Цветной, д. 26	ЖФ			0,1454	0,1454		1060,14	1060,14	683,96
, б-р Цветной, д. 26	ЖФ	0,4410			0,4410	1090,20		1090,20	1090,20
, б-р Цветной, д. 28	ЖФ			0,1925	0,1925		1403,56	1403,56	905,52
, б-р Цветной, д. 28	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Цветной б-р, д. 3	ЖФ			0,1700	0,1700		1239,50	1239,50	799,68
Цветной б-р, д. 3	ЖФ	0,4000		0,1700	0,5700	988,84	1239,50	2228,34	1788,52
, б-р Цветной, д. 31	ЖФ	0,6280			0,6280	1552,48		1552,48	1552,48
, б-р Цветной, д. 31	ЖФ			0,2480	0,2480		1808,22	1808,22	1166,59
, б-р Цветной, д. 37	ЖФ			0,0484	0,0484		352,89	352,89	227,67
, б-р Цветной, д. 37	ЖФ	0,1810			0,1810	447,45		447,45	447,45
, б-р Цветной, д. 4	ЖФ	0,5670			0,5670	1401,68		1401,68	1401,68
, б-р Цветной, д. 4	ЖФ			0,3225	0,3225		2351,41	2351,41	1517,04
, б-р Цветной, д. 5	ЖФ			0,3000	0,3000		2187,36	2187,36	1411,20
, б-р Цветной, д. 5	ЖФ	0,5700			0,5700	1409,10		1409,10	1409,10
, б-р Цветной, д. 8	ЖФ			0,1587	0,1587		1157,11	1157,11	746,52
, б-р Цветной, д. 8	ЖФ	0,4600			0,4600	1137,17		1137,17	1137,17
, б-р Цветной, д. 9	ЖФ			0,1570	0,1570		1144,72	1144,72	738,53
, б-р Цветной, д. 9	ЖФ	0,4590			0,4590	1134,69		1134,69	1134,69
, ул Чапаева, д. 129	ЖФ	0,0572			0,0572	141,50		141,50	141,50
, ул Чапаева, д. 131	ЖФ	0,0744			0,0744	183,85		183,85	183,85
, ул Чапаева, д. 135	ЖФ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
, ул Чапаева, д. 135	ЖФ			0,1050	0,1050		765,58	765,58	493,92
, ул Чапаева, д. 141	ЖФ	0,0765			0,0765	189,14		189,14	189,14
, ул Чапаева, д. 145	ЖФ	0,2140			0,2140	529,03		529,03	529,03
, ул Чапаева, д. 145	ЖФ			0,0640	0,0640		466,64	466,64	301,06
, ул Шлюзовая, д. 13	ЖФ	0,1760			0,1760	435,09		435,09	435,09
, ул Шлюзовая, д. 15	ЖФ	0,1760			0,1760	435,09		435,09	435,09
, ул Шлюзовая, д. 19	ЖФ	0,1592			0,1592	393,56		393,56	393,56
, ул Шлюзовая, д. 21	ЖФ	0,1790			0,1790	442,51		442,51	442,51
, ул Шлюзовая, д. 23	ЖФ			0,0952	0,0952		694,12	694,12	447,82
, ул Шлюзовая, д. 23	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
Шлюзовая ул, дом № 27	ЖФ			0,2856	0,2856		2082,37	2082,37	1343,46
Шлюзовая ул, дом № 27	ЖФ	0,7140			0,7140	1765,08		1765,08	1765,08
Шлюзовая ул, дом № 29	ЖФ			0,1612	0,1612		1175,34	1175,34	758,28
Шлюзовая ул, дом № 33	ЖФ			0,1612	0,1612		1175,34	1175,34	758,28
Шлюзовая ул, дом № 33	ЖФ	0,3532			0,3532	873,15		873,15	873,15
, ул Шлюзовая, д. 35	ЖФ			0,3232	0,3232		2356,52	2356,52	1520,33
Шлюзовая ул, дом № 35	ЖФ	1,0044			1,0044	2482,98		2482,98	2482,98
, ул Шлюзовая, д. 6	ЖФ			0,0083	0,0083		60,52	60,52	39,04
, ул Шлюзовая, д. 6	ЖФ	0,1856			0,1856	458,82		458,82	458,82
, ул Шлюзовая, двлд. 11	ЖФ	0,1190			0,1190	294,18		294,18	294,18
, ул Шлюзовая, двлд. 17	ЖФ	0,1760			0,1760	435,09		435,09	435,09
Энергетиков ул, дом № 11	ЖФ			0,1560	0,1560		1137,43	1137,43	733,82
Энергетиков ул, дом № 11	ЖФ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Энергетиков ул, дом № 3	ЖФ			0,1670	0,1670		1217,92	1217,92	785,76
Энергетиков ул, дом № 7	ЖФ			0,1670	0,1670		1217,98	1217,98	785,79
, ш Южное, д. 27	ЖФ	1,3970			1,3970	3453,53		3453,53	3453,53
, ш Южное, д. 27	ЖФ			0,6970	0,6970		5081,97	5081,97	3278,69
Южное ш, д. 29	ЖФ			0,1770	0,1770		1290,54	1290,54	832,61
Южное ш, д. 29	ЖФ	0,8100			0,8100	2002,40		2002,40	2002,40
, ш Южное, д. 45	ЖФ			0,8420	0,8420		6139,19	6139,19	3960,77
, ш Южное, д. 45	ЖФ	0,9430			0,9430	2331,19		2331,19	2331,19
, ш Южное, д. 67	ЖФ			0,4375	0,4375		3189,90	3189,90	2058,00
, ш Южное, д. 67	ЖФ	0,8670		0,4375	1,3045	2143,31	3189,90	5333,21	4201,31
Ярославская ул, дом № 13	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Ярославская ул, дом № 13	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Ярославская ул, дом № 15	ЖФ			0,0775	0,0775		565,07	565,07	364,56
Ярославская ул, дом № 15	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Ярославская ул, дом № 17	ЖФ			0,2520	0,2520		1837,38	1837,38	1185,41
Ярославская ул, дом № 17	ЖФ	0,7140			0,7140	1765,08		1765,08	1765,08
Ярославская ул, дом № 21	ЖФ			0,0740	0,0740		539,55	539,55	348,10
Ярославская ул, дом № 21	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Ярославская ул, дом № 23	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Ярославская ул, дом № 23	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Ярославская ул, дом № 25	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
Ярославская ул, дом № 25	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
Ярославская ул, дом № 31	ЖФ			0,0740	0,0740		539,55	539,55	348,10
Ярославская ул, дом № 31	ЖФ	0,2055			0,2055	508,02		508,02	508,02
Ярославская ул, дом № 33	ЖФ			0,0952	0,0952		694,12	694,12	447,82
Ярославская ул, дом № 33	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
Ярославская ул, дом № 35	ЖФ			0,0914	0,0914		666,71	666,71	430,13
Ярославская ул, дом № 35	ЖФ	0,2598			0,2598	642,25		642,25	642,25
Ярославская ул, дом № 37	ЖФ			0,1480	0,1480		1079,10	1079,10	696,19
Ярославская ул, дом № 37	ЖФ	0,4045			0,4045	999,97		999,97	999,97
Ярославская ул, дом № 39	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Ярославская ул, дом № 39	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
, ул Ярославская, д. 41	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
, ул Ярославская, д. 41	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Ярославская ул, дом № 43	ЖФ			0,0952	0,0952		694,12	694,12	447,82
Ярославская ул, дом № 43	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
Ярославская ул, дом № 45	ЖФ			0,0952	0,0952		694,12	694,12	447,82
Ярославская ул, дом № 45	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
Ярославская ул, дом № 49	ЖФ			0,0914	0,0914		666,71	666,71	430,13
Ярославская ул, дом № 49	ЖФ	0,2598			0,2598	642,25		642,25	642,25

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Ярославская ул, дом № 51	ЖФ			0,1488	0,1488		1084,93	1084,93	699,96
Ярославская ул, дом № 51	ЖФ	0,4688			0,4688	1158,92		1158,92	1158,92
Ярославская ул, дом № 53	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Ярославская ул, дом № 53	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Ярославская ул, дом № 55	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Ярославская ул, дом № 55	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Ярославская ул, д. 59	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Ярославская ул, дом № 61	ЖФ			0,0912	0,0912		664,96	664,96	429,00
Ярославская ул, дом № 61	ЖФ	0,2598			0,2598	642,25		642,25	642,25
Ярославская ул, дом № 7	ЖФ			0,0115	0,0115		83,82	83,82	54,08
Ярославская ул, дом № 7	ЖФ	0,5225			0,5225	1291,72		1291,72	1291,72
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
Толстого ул, д. 20А	ЖФ			0,6200	0,6200		4520,54	4520,54	2916,48
, ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,83	0,83	0,50
Голосова ул, вл. 32А	ОДЗ			0,0063	0,0063		14,48	14,48	8,75
, ул Победы, д. 78	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,05	0,05	0,03
Победы ул, д. 78	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ			0,0026	0,0026		6,02	6,02	3,64
Банькина ул, вл. 30Б	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
Академика Скрябина ул, дом № 19	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,93	0,93	0,56
, ул Ушакова, д. 48	ОДЗ			0,0044	0,0044		10,26	10,26	6,20
Ярославская ул, дом № 37	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
Матросова ул, дом № 11	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,46	1,46	0,88
, проезд Майский, д. 15	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,81	0,81	0,49
, проезд Майский, д. 15	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,81	0,81	0,49
, проезд Майский, д. 15	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,62	1,62	0,98
Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ			0,0014	0,0014		3,29	3,29	1,99
Голосова ул, дом № 30	ОДЗ			0,1460	0,1460		338,23	338,23	204,40
Громовой ул, владение № 36А	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Лизы Чайкиной ул, владение № 47А	ОДЗ			0,0181	0,0181		41,89	41,89	25,32
Лизы Чайкиной ул, дом № 85	ОДЗ			0,0012	0,0012		2,78	2,78	1,68
Лизы Чайкиной ул, дом № 85	ОДЗ			0,0012	0,0012		2,78	2,78	1,68
Носова ул, дом № 19	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
Громовой ул, владение № 36А	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,39	1,39	0,84
Громовой ул, владение № 36А	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,39	1,39	0,84

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Академика Скрябина ул, дом № 19	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
Кожевненная ул, владение № 10, строение 2	ОДЗ			0,0270	0,0270		62,55	62,55	37,80
, ул Олимпийская, влд. 58	ОДЗ			0,0120	0,0120		27,80	27,80	16,80
, ул Ленинградская, д. 49	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,95	1,95	1,18
, ул Советская, д. 87	ЖФ			0,0003	0,0003		2,19	2,19	1,41
, ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0027	0,0027		6,26	6,26	3,78
Лизы Чайкиной ул, вл. 71А	ОДЗ			0,0038	0,0038		8,80	8,80	5,32
Гидротехническая ул, вл. 37	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,02	0,02	0,01
Голосова ул, владение № 99	ОДЗ			0,0016	0,0016		3,71	3,71	2,24
, ул Жилина, д. 34	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,55	2,55	1,54
Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ			0,0019	0,0019		4,40	4,40	2,66
Куйбышева ул, дом № 14	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,41	0,41	0,25
, ул Куйбышева, д. 32	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,52	0,52	0,31
, ул Лесная, д. 60	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,62	1,62	0,98
Матросова ул, дом № 36	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,51	0,51	0,31
Мира ул, дом № 106	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,76	0,76	0,46
, ул Мурысева, влд. 59А	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,04	0,04	0,03
, ул Никонова, д. 22	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,60	0,60	0,36
, ул Победы, д. 62	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ул Ушакова, д. 48	ОДЗ			0,0021	0,0021		4,87	4,87	2,94
Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,51	0,51	0,31
, ул Лесная, д. 54	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,05	0,05	0,03
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0028	0,0028		6,37	6,37	3,85
Лизы Чайкиной ул, дом № 52	ОДЗ			0,0042	0,0042		9,80	9,80	5,92
Мурысева ул, д. 77	ОДЗ			0,0028	0,0028		6,51	6,51	3,93
, ул Тимирязева, д. 74	ЖФ			0,6720	0,6720		4899,69	4899,69	3161,09
, ул Победы, д. 50	ОДЗ			0,0037	0,0037		8,57	8,57	5,18
Голосова ул, владение № 73А	ОДЗ			0,0035	0,0035		8,04	8,04	4,86
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0013	0,0013		9,48	9,48	6,12
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0013	0,0013		9,48	9,48	6,12
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0028	0,0028		20,42	20,42	13,17
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0028	0,0028		20,42	20,42	13,17
Мира ул, д. 133	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
, б-р Ленина, д. 11	ОДЗ			0,1740	0,1740		403,10	403,10	243,60
, б-р Ленина, д. 13	ОДЗ			0,1740	0,1740		403,10	403,10	243,60
Ленина б-р, д. 9	ОДЗ			0,1740	0,1740		403,10	403,10	243,60
Банькина ул, д. 36	ОДЗ			0,1545	0,1545		357,93	357,93	216,30
Банькина ул, д. 40	ОДЗ			0,4483	0,4483		1038,64	1038,64	627,67
Банькина ул, д. 46	ОДЗ			0,1542	0,1542		357,15	357,15	215,83
Банькина ул, д. 50	ОДЗ			0,5125	0,5125		1187,29	1187,29	717,50
Банькина ул, д. 52	ОДЗ			0,1542	0,1542		357,15	357,15	215,83
, ул Банькина, д. 30	ОДЗ			0,2750	0,2750		637,08	637,08	385,00
, ул Голосова, д. 103	ОДЗ			0,2537	0,2537		587,74	587,74	355,18
Голосова ул, д. 105	ОДЗ			0,2166	0,2166		501,79	501,79	303,24
Голосова ул, д. 107	ОДЗ			0,2754	0,2754		638,01	638,01	385,56
, ул Голосова, д. 113	ОДЗ			0,2500	0,2500		579,17	579,17	350,00
Голосова ул, д. 28	ОДЗ			0,1167	0,1167		270,28	270,28	163,33
Голосова ул, д. 97	ОДЗ			0,2166	0,2166		501,79	501,79	303,24
Карбышева ул, д. 15	ОДЗ			0,1458	0,1458		337,85	337,85	204,17
, ул Карбышева, д. 21	ОДЗ			0,0975	0,0975		225,88	225,88	136,50
Карбышева ул, д. 23	ОДЗ			0,0975	0,0975		225,88	225,88	136,50
, ул Карбышева, д. 25	ОДЗ			0,1458	0,1458		337,85	337,85	204,17
Мира ул, д. 79	ОДЗ			0,4166	0,4166		965,12	965,12	583,24
, ул Мира, д. 101	ОДЗ			0,3608	0,3608		835,93	835,93	505,17
Мира ул, д. 107	ОДЗ			0,1542	0,1542		357,15	357,15	215,83
Мира ул, д. 109	ОДЗ			0,1542	0,1542		357,15	357,15	215,83
Мира ул, д. 111	ОДЗ			0,5125	0,5125		1187,29	1187,29	717,50
, ул Мира, влд. 95	ОДЗ			0,1542	0,1542		357,15	357,15	215,83
, ул Банькина, д. 26	ЖФ			0,4166	0,4166		3037,51	3037,51	1959,69
, ул Банькина, д. 28	ЖФ			0,3479	0,3479		2536,61	2536,61	1636,52
, ул Банькина, д. 42	ЖФ			0,1583	0,1583		1154,42	1154,42	744,78

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Мира, д. 99	ЖФ			0,1583	0,1583		1154,44	1154,44	744,80
Лизы Чайкиной ул, д. 46	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
Лизы Чайкиной ул, д. 46	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
Лизы Чайкиной ул, д. 46	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
Лизы Чайкиной ул, д. 46	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
, ул Маршала Жукова, д. 34	ОДЗ	0,0113			0,0113	27,98		27,98	27,98
, ул Мира, д. 152	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
, ул Баныкина, д. 14	ОДЗ			0,0047	0,0047		10,96	10,96	6,63
Советская ул, д. 74	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
Жилина ул, д. 56	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,63	0,63	0,38
Мира ул, д. 79	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
, ш Автозаводское, д. 49	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,39	1,39	0,84
, ул Кирова, влд. 3Б	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,85	1,85	1,12
Матросова ул, дом № 25	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,63	0,63	0,38
Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ			0,0012	0,0012		2,78	2,78	1,68
Октябрьская ул, двл. 16А	ОДЗ	0,1946			0,1946	481,09		481,09	481,09
Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
, ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
Мира ул, владение № 92А	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,49	1,49	0,90
Матросова ул, владение № 21Б	ОДЗ			0,0050	0,0050		11,58	11,58	7,00
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, б-р Молодежный, д. 37	ОДЗ	0,0161			0,0161	39,90		39,90	39,90
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
, ш Автозаводское, д. 49	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,03	0,03	0,02
Городской округ Тольятти, Новосадовая ул, д. 17	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,39	1,39	0,84
Баныкина ул, вл. 48	ОДЗ			0,0013	0,0013		3,08	3,08	1,86
, ул Калмыцкая, д. 36	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
Никонова ул, вл. 44	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,52	0,52	0,32
Матросова ул, д. 26А	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,48	2,48	1,50
, ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,74	0,74	0,45
, ул Карла Маркса, д. 25А	ОДЗ			0,0021	0,0021		4,83	4,83	2,92
, ул Лесная, д. 60	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,63	0,63	0,38
Мира ул, дом № 152	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
Голосова ул, д. 113	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,56	0,56	0,34



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Майский проезд, д. 5	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
, ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,56	0,56	0,34
Ярославская ул, дом № 41	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,69	1,69	1,02
Александра Кудашева ул, д. 118	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,85	1,85	1,12
Громовой ул, дом № 28	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,44	0,44	0,27
Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Мира ул, д. 133	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Карбышева, д. 3	ЖФ	37,7590		0,1417	37,9007	93344,05	1033,16	94377,22	94010,61
, ул Ленина, д. 52	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08		569,08	569,08
Коммунистическая ул, дом № 41	ОДЗ			0,0040	0,0040		9,27	9,27	5,60
, ул Мира, д. 115	ОДЗ			0,0067	0,0067		15,45	15,45	9,33
Лизы Чайкиной ул, дом № 52	ОДЗ			0,0046	0,0046		10,57	10,57	6,39
Мира ул, дом № 140	ОДЗ			0,0028	0,0028		6,56	6,56	3,97
Мира ул, дом № 140	ОДЗ			0,0028	0,0028		6,56	6,56	3,96
, ул 40 лет Победы, влд. 41Б	ОДЗ	0,0950	0,2083	0,0302	0,3334	749,71	69,89	819,61	791,95
Голосова ул, владение № 99	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,06	1,06	0,64
, ул Баныкина, д. 32	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Мурысева ул, вл. 52Б	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,76	0,76	0,46
Самарская обл, Тольятти г, Борковская ул, здание № 92	ОДЗ	0,0880			0,0880	217,54		217,54	217,54
Железнодорожная ул, вл. 11А	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,56		16,56	16,56
Баныкина ул, вл. 54	ОДЗ			0,0194	0,0194		44,94	44,94	27,16
, ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
Баныкина ул, владение № 42А	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,13	2,13	1,29
, ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,93	0,93	0,56
Вокзальная ул, дом № 90	ОДЗ	0,2400			0,2400	593,30		593,30	593,30
, ул Советская, д. 74	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0069		0,0001	0,0071	17,16	0,30	17,46	17,34
Толстого ул, зд. 12	ОДЗ	0,0633			0,0633	156,48		156,48	156,48
, ул Толстого, зд. 12	ОДЗ			0,0053	0,0053		12,35	12,35	7,46
Лесная ул, д. 52	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,58	0,58	0,35
Карла Маркса ул, вл. 44А	ОДЗ	0,0922		0,0088	0,1010	227,93	20,39	248,31	240,25
Клавдии Вавиловой ул, вл. 2	ОДЗ	0,1590		0,0104	0,1694	393,06	24,09	417,16	407,62

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Клавдии Вавиловой ул, вл. 2	ОДЗ	0,0700			0,0700	173,05		173,05	173,05
Жигулевская ул, двл. 11	ОДЗ	0,0840			0,0840	207,66		207,66	207,66
Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0260			0,0260	64,27		64,27	64,27
Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,18		28,18	28,18
Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0960			0,0960	237,32		237,32	237,32
Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0714		0,0108	0,0822	176,51	25,09	201,60	191,67
Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28		19,28	19,28
Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,27		20,27	20,27
Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,22		25,22	25,22
Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0395			0,0395	97,65		97,65	97,65
Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0395			0,0395	97,65		97,65	97,65
Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,07		38,07	38,07
, ул Новозаводская, влд. 51	ОДЗ	0,0125	0,0160		0,0285	70,45		70,45	70,45
, ул Комсомольская, влд. 94	ОДЗ	1,4272	2,9760	0,1215	4,5247	10885,16	281,54	11166,70	11055,30
Гагарина ул, владение № 14	ОДЗ	0,3116	0,1220	0,1820	0,6156	1071,90	421,63	1493,54	1326,70
, ул Ленина, влд. 92	ОДЗ	0,0580	0,2178	0,0170	0,2928	681,71	39,38	721,09	705,51
Банькина ул, вл. 48А	ОДЗ	0,0440			0,0440	108,77		108,77	108,77
Родиной ул, владение № 36А	ОДЗ	0,0570		0,0088	0,0658	140,91	20,43	161,34	153,26
, ул Ленинградская, влд. 53	ОДЗ	0,2835	0,9590		1,2425	3071,59		3071,59	3071,59
Ленинградская ул, владение № 53, строение 2	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12		11,12	11,12
Ленинградская ул, владение № 53, строение 1	ОДЗ	0,0220			0,0220	54,39		54,39	54,39
Горького ул, вл. 65	ОДЗ	0,1165		0,0018	0,1183	288,00	4,15	292,15	290,51
, ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,26		23,26	23,26
, ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,54		14,54	14,54
Автозаводское ш, дом № 2	ОДЗ	0,1076	0,5593		0,6669	1648,64		1648,64	1648,64
Автозаводское ш, дом № 2	ОДЗ	0,6380	1,4561	0,0302	2,1243	5176,83	69,96	5246,79	5219,11
Гидростроевская ул, вл. 15	ОДЗ	0,0414			0,0414	102,42		102,42	102,42
Толстого ул, вл. 27	ОДЗ	0,1090	0,0825	0,0208	0,2123	473,41	48,26	521,66	502,57
Новозаводская ул, владение № 51А	ОДЗ	0,1660	0,0900	0,0035	0,2595	632,86	8,04	640,90	637,72
, ул Базовая, влд. 42	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
Автозаводское ш, вл. 26А	ОДЗ	0,1165		0,0083	0,1248	287,93	19,23	307,15	299,55
Горького ул, здание № 45А	ОДЗ	0,0480		0,0011	0,0491	118,66	2,62	121,28	120,24
Новозаводская ул, вл. 57В	ОДЗ	0,2120	0,1820		0,3940	974,01		974,01	974,01
Банькина ул, вл. 60	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,55		17,55	17,55
, ул Победы, д. 8	ОДЗ	0,1780			0,1780	440,03		440,03	440,03
Победы ул, владение № 10	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
Победы ул, владение № 10	ОДЗ	0,0570	0,0920	0,0057	0,1547	368,34	13,21	381,55	376,32
Победы ул, владение № 10	ОДЗ	0,0420			0,0420	103,83		103,83	103,83
Победы ул, владение № 10, строение 1	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83		14,83	14,83

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Победы ул, владение № 10, строение 10	ОДЗ	0,2800			0,2800	692,19		692,19	692,19
Победы ул, владение № 10, строение 11	ОДЗ	0,2700			0,2700	667,47		667,47	667,47
Победы ул, владение № 10, строение 12	ОДЗ	0,1610			0,1610	398,01		398,01	398,01
Победы ул, владение № 10, строение 13	ОДЗ	0,0240			0,0240	59,33		59,33	59,33
Победы ул, владение № 10, строение 14	ОДЗ	0,2890			0,2890	714,44		714,44	714,44
Победы ул, владение № 10, строение 15	ОДЗ	0,0770			0,0770	190,35		190,35	190,35
Победы ул, владение № 10, строение 16	ОДЗ	0,1080			0,1080	266,99		266,99	266,99
Победы ул, владение № 10, строение 17	ОДЗ	0,1120			0,1120	276,88		276,88	276,88
Победы ул, владение № 10, строение 18	ОДЗ	0,0670			0,0670	165,63		165,63	165,63
Победы ул, владение № 10, строение 19	ОДЗ	0,0450			0,0450	111,24		111,24	111,24
Победы ул, владение № 10, строение 22	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67		29,67	29,67
Победы ул, владение № 10, строение 22	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67		29,67	29,67
Победы ул, владение № 10, строение 23	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78		19,78	19,78
Победы ул, владение № 10, строение 24	ОДЗ	0,0290			0,0290	71,69		71,69	71,69
Победы ул, владение № 10, строение 25	ОДЗ	0,1480			0,1480	365,87		365,87	365,87
Победы ул, владение № 10, строение 29	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61		34,61	34,61
Победы ул, владение № 10, строение 31	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19		27,19	27,19
Победы ул, владение № 10, строение 32	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36		12,36	12,36
Победы ул, владение № 10, строение 33	ОДЗ	0,1270			0,1270	313,96		313,96	313,96
Победы ул, владение № 10, строение 34	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30		17,30	17,30
Победы ул, владение № 10, строение 35	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83		14,83	14,83
Победы ул, владение № 10, строение 38	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
Победы ул, владение № 10, строение 39	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
Победы ул, владение № 10, строение 7	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78		19,78	19,78
, ул Комсомольская, зд. 76	ОДЗ	0,2900	0,1738	0,0154	0,4792	1146,56	35,68	1182,24	1168,12
, б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ	0,0491	0,0603		0,1095	270,65		270,65	270,65
, б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ			0,0101	0,0101		23,40	23,40	14,14
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,70		26,70	26,70
, ул Мира, д. 94А	ОДЗ	0,0558			0,0558	137,94		137,94	137,94
Белорусская ул, владение № 6А	ОДЗ			0,0061	0,0061		14,13	14,13	8,54
, ул Белорусская, влд. 6А	ОДЗ	0,5577			0,5577	1378,69		1378,69	1378,69
Ленинградская ул, владение № 16	ОДЗ	0,2342		0,0044	0,2386	578,97	10,15	589,11	585,10
, ул Ленина, д. 53	ОДЗ			0,0017	0,0017		3,86	3,86	2,33
, ул Ленина, д. 53	ОДЗ	0,0149			0,0149	36,83		36,83	36,83
, ул Ленина, д. 53	ОДЗ			0,0017	0,0017		3,86	3,86	2,33
Толстого ул, вл. 18А	ОДЗ	0,0498			0,0498	123,11		123,11	123,11
, ул Ларина, д. 191	ОДЗ	0,2060			0,2060	509,25		509,25	509,25
, ул Ларина, д. 191	ОДЗ	0,4376			0,4376	1081,67		1081,67	1081,67
Тупиковый проезд, вл. 12	ОДЗ	0,3300	0,0210	0,0058	0,3568	867,71	13,44	881,14	875,83

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
50 лет Октября б-р, д. 79	ОДЗ	0,2260	0,7160	0,0021	0,9441	2328,72	4,87	2333,59	2331,66
Тольятти, 50 лет Октября б-р, д. 79	ОДЗ		0,3000	0,0082	0,3082	741,63	19,00	760,63	753,11
, ул Белорусская, влд. 33	ОДЗ	0,1175		0,0019	0,1194	290,47	4,40	294,87	293,13
Индустриальная ул, владение № 3В	ОДЗ	0,2000	0,5000		0,7000	1730,47		1730,47	1730,47
Новопромышленная ул, вл. 16	ОДЗ	0,2110	0,0650	0,0090	0,2850	682,30	20,90	703,20	694,93
, б-р 50 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0378			0,0378	93,45		93,45	93,45
, ул Белорусская, д. 27	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,11	2,11	1,27
, ул Белорусская, д. 27	ОДЗ	0,0431			0,0431	106,55		106,55	106,55
, ул Белорусская, д. 3	ОДЗ			0,0018	0,0018		4,17	4,17	2,52
, ул Белорусская, д. 3	ОДЗ	0,0347			0,0347	85,78		85,78	85,78
Голосова ул, вл. 97А	ОДЗ	0,0560			0,0560	138,44		138,44	138,44
Карбышева ул, д. 14	ОДЗ	0,1570	0,1200		0,2770	684,77		684,77	684,77
, ул Карбышева, д. 6	ОДЗ	0,0742			0,0742	183,43		183,43	183,43
, ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ			0,0040	0,0040		9,27	9,27	5,60
, ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ	0,0306			0,0306	75,65		75,65	75,65
Комсомольская ул, дом № 40	ОДЗ	0,0420			0,0420	103,83		103,83	103,83
, ул Ленина, д. 39	ОДЗ			0,0032	0,0032		7,41	7,41	4,48
, ул Ленина, д. 39	ОДЗ	0,0380			0,0380	93,94		93,94	93,94
, ул Ленина, д. 71	ОДЗ			0,0163	0,0163		37,76	37,76	22,82
, ул Ленина, д. 71	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33		148,33	148,33
, ул Ленина, д. 71	ОДЗ			0,1630	0,1630		377,62	377,62	228,20
450000, ул Ленина, д. 77	ОДЗ	0,0212			0,0212	52,41		52,41	52,41
450000, ул Ленина, д. 77	ОДЗ			0,0131	0,0131		30,23	30,23	18,27
Ленинградская ул, д. 35	ОДЗ	0,0228			0,0228	56,36		56,36	56,36
, ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ	0,0534	0,0650		0,1184	292,70		292,70	292,70
, ул Лесная, д. 54	ОДЗ	0,0287			0,0287	70,95		70,95	70,95
Мира ул	ОДЗ	0,1450	0,4560	0,0800	0,6810	1485,73	185,33	1671,07	1597,73
Мира ул, дом № 170	ОДЗ	0,0386			0,0386	95,42		95,42	95,42
Мира ул, дом № 170	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50		44,50	44,50
, ул Мира, д. 65	ОДЗ	0,0524			0,0524	129,54		129,54	129,54
, ул Новопромышленная, влд. 27А	ОДЗ	0,0490			0,0490	121,13		121,13	121,13
, ул Победы, д. 50	ОДЗ	0,0333			0,0333	82,32		82,32	82,32
, ул Победы, д. 50А	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80		61,80	61,80
, ул Мира, д. 108	ОДЗ	0,1575			0,1575	389,36		389,36	389,36
Банькина ул, вл. 27	ОДЗ	0,2340		0,0057	0,2397	578,47	13,27	591,74	586,49
Новопромышленная ул, вл. 1	ОДЗ	0,2007	0,1580	0,0147	0,3734	886,74	34,06	920,80	907,32
Молодежный б-р, д. 6	ОДЗ	0,0671	0,0886		0,1557	384,91		384,91	384,91
Комсомольская ул, вл. 165А	ОДЗ	0,0601	0,0420		0,1021	252,52		252,52	252,52
Новопромышленная ул, вл. 18	ОДЗ	0,0809			0,0809	199,99		199,99	199,99
Новопромышленная ул, вл. 18, стр. 3	ОДЗ	0,2380			0,2380	588,36		588,36	588,36

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Новопромышленная ул, вл. 18, стр. 2	ОДЗ	0,0948			0,0948	234,36		234,36	234,36
Новопромышленная ул, вл. 18, стр. 1	ОДЗ	0,0571		0,0024	0,0595	141,16	5,63	146,79	144,56
Мира ул, вл. 96А	ОДЗ	0,1300	0,2600		0,3900	964,12		964,12	964,12
Мира ул, вл. 31А	ОДЗ	0,0720		0,0198	0,0918	177,99	45,95	223,94	205,76
Толстого ул, вл. 15	ОДЗ	0,0747			0,0747	184,67		184,67	184,67
Карла Маркса ул, вл. 66	ОДЗ	0,1889	0,3094	0,0200	0,5183	1231,85	46,33	1278,18	1259,85
Автозаводское ш, д. 33	ОДЗ	0,0520		0,0040	0,0560	128,55	9,27	137,82	134,15
Лесная ул, дом № 36	ОДЗ	0,0393			0,0393	97,23		97,23	97,23
50 лет Октября б-р, д. 54	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44		49,44	49,44
50 лет Октября б-р, вл. 52А	ОДЗ	0,0347			0,0347	85,78		85,78	85,78
Мира ул, вл. 60Б	ОДЗ	0,0972		0,0011	0,0983	240,40	2,55	242,95	241,94
Мира ул, вл. 62	ОДЗ	0,7759		0,0286	0,8045	1918,10	66,26	1984,36	1958,14
Мира ул, вл. 62	ОДЗ	0,5540	0,3060	0,0765	0,9365	2126,01	177,23	2303,23	2233,11
, б-р 50 лет Октября, д. 7А	ОДЗ			0,0029	0,0029		6,76	6,76	4,08
, б-р 50 лет Октября, д. 7А	ОДЗ	0,0720			0,0720	177,99		177,99	177,99
Карбышева ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0212			0,0212	52,47		52,47	52,47
50 лет Октября б-р, д. 77А	ОДЗ	0,0341			0,0341	84,30		84,30	84,30
Ларина ул, дом № 139	ОДЗ	0,2460			0,2460	608,14		608,14	608,14
, ул Индустриальная, влд. 9	ОДЗ	0,6210	0,4065	0,0105	1,0380	2540,08	24,23	2564,31	2554,73
Суворова проезд, вл. 41	ОДЗ	0,1390		0,0735	0,2125	343,62	170,28	513,90	446,52
, ул Комсомольская, д. 107	ОДЗ	0,0214			0,0214	52,90		52,90	52,90
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,27	1,27	0,77
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,27	1,27	0,77
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0468			0,0468	115,69		115,69	115,69
Мира ул, зд. 172	ОДЗ	0,0595	0,0543		0,1138	281,28		281,28	281,28
, б-р Ленина, д. 19	ОДЗ	0,0636	0,0525		0,1161	287,01		287,01	287,01
Мира ул, вл. 90А	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,35		13,35	13,35
Мира ул, владение № 92А	ОДЗ	0,0244			0,0244	60,32		60,32	60,32
Индустриальная ул, вл. 12	ОДЗ	0,1399		0,0083	0,1482	345,85	19,30	365,14	357,51
Радищева ул, вл. 8	ОДЗ	0,0143			0,0143	35,23		35,23	35,23
, ул Мичурина, влд. 78Б	ОДЗ	0,1313			0,1313	324,52		324,52	324,52
Ларина ул, дом № 139	ОДЗ	0,2940	0,1000		0,3940	974,01		974,01	974,01
Комсомольская ул, вл. 93	ОДЗ	0,0720			0,0720	177,99		177,99	177,99
Белорусская ул, вл. 5	ОДЗ	0,0734	0,3956		0,4690	1159,42		1159,42	1159,42
Банькина ул, владение № 38	ОДЗ	0,0495	0,1340		0,1835	453,63		453,63	453,63
Карла Маркса ул, вл. 57	ОДЗ	0,2405	0,6955	0,0470	0,9830	2313,89	108,96	2422,85	2379,73
, ул Ларина, д. 173	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,59		9,59	9,59
, ул Индустриальная, влд. 6	ОДЗ	0,1813	0,1162	0,0067	0,3042	735,45	15,45	750,90	744,78
, б-р Ленина, д. 5	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88		98,88	98,88
, ул Новозаводская, влд. 35	ОДЗ	0,1420			0,1420	351,04		351,04	351,04

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Новозаводская ул, вл. 35	ОДЗ	0,2640		0,0252	0,2892	652,63	58,38	711,01	687,91
Автозаводское ш, двл. 19	ОДЗ	0,0194			0,0194	47,96		47,96	47,96
Победы ул, владение № 19А	ОДЗ	0,0912		0,0035	0,0947	225,46	8,04	233,50	230,32
Победы ул, д. 22	ОДЗ	0,0465			0,0465	114,84		114,84	114,84
, ул Советская, д. 74	ОДЗ	0,1018			0,1018	251,66		251,66	251,66
, ул Комсомольская, д. 171А	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
Голосова ул, вл. 32А	ОДЗ	0,1738	0,2639		0,4377	1081,92		1081,92	1081,92
, ул Ларина, зд. 161	ОДЗ		0,1547		0,1547	382,43		382,43	382,43
Городской округ Тольятти, Ларина ул, зд. 161	ОДЗ	0,8721	0,2903		1,1624	2873,57		2873,57	2873,57
Банькина ул, владение № 72	ОДЗ	0,0300			0,0300	74,16		74,16	74,16
Автозаводское ш, владение № 21	ОДЗ	0,1500			0,1500	370,82		370,82	370,82
Индустриальная ул, владение № 4А	ОДЗ	0,3630			0,3630	897,37		897,37	897,37
, ул Карла Маркса, д. 76	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
Ларина ул, дом № 149	ОДЗ	0,0680			0,0680	168,10		168,10	168,10
Ленина ул, владение № 131	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10		13,10	13,10
Мира ул, вл. 90А	ОДЗ	0,0530			0,0530	131,02		131,02	131,02
Мира ул, вл. 90А	ОДЗ	0,0232	0,0650		0,0882	218,04		218,04	218,04
Ларина ул, дом № 149	ОДЗ	0,3290			0,3290	813,32		813,32	813,32
Городской округ Тольятти, Новозаводская ул, вл. 10А	ОДЗ	0,0750	0,2250		0,3000	741,63		741,63	741,63
, ул Индустриальная, влд. 7В	ОДЗ	0,1400			0,1400	346,09		346,09	346,09
Ларина ул, дом № 161В	ОДЗ	0,1143	0,1000		0,2143	529,77		529,77	529,77
Гагарина ул, домовладение № 1	ОДЗ	0,0211			0,0211	52,17		52,17	52,17
, ул Жилина, д. 19	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,66		34,66	34,66
Коммунистическая ул, дом № 22	ОДЗ	0,0164			0,0164	40,52		40,52	40,52
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 40	ОДЗ	0,3760	0,4000	0,0050	0,7810	1918,35	11,58	1929,93	1925,35
Ларина ул, д. 173	ОДЗ	0,0545			0,0545	134,73		134,73	134,73
Белорусская ул, вл. 33	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
Свободы пл, домовладение № 4	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,45		4,45	4,45
Ленина ул, д. 76	ОДЗ	0,0605	0,1375	0,0226	0,2206	489,55	52,37	541,92	521,20
Садовая ул, вл. 42А	ОДЗ	0,0196			0,0196	48,45		48,45	48,45
Толстого ул, владение № 34	ОДЗ	1,0020			1,0020	2477,05		2477,05	2477,05
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 46	ОДЗ	0,1196	0,0810	0,0293	0,2299	495,90	67,88	563,78	536,92
Молодежный б-р, дом № 39	ОДЗ			0,0127	0,0127		29,42		17,78
Молодежный б-р, дом № 39	ОДЗ	0,0510		0,0127	0,0637	126,08	29,42	155,50	143,86
Ленинградская ул, владение № 57	ОДЗ	0,0700	0,0800		0,1500	370,82		370,82	370,82
, ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0790			0,0790	195,30		195,30	195,30
, ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Толстого ул, вл. 7	ОДЗ	0,0980			0,0980	242,17		242,17	242,17
50 лет Октября б-р, домовладение № 20а	ОДЗ	0,0491	0,1085	0,0025	0,1601	389,58	5,79	395,37	393,08
Комсомольская ул, дом № 131	ОДЗ	0,0520			0,0520	128,55		128,55	128,55



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Комсомольская ул, дом № 131	ОДЗ			0,0104	0,0104		24,12	24,12	14,57
Голосова ул, владение № 30А	ОДЗ	0,0608	0,1890		0,2498	617,53		617,53	617,53
Комсомольская ул, владение № 86	ОДЗ	1,7883	1,1112		2,8995	7167,86		7167,86	7167,86
Громовой ул, владение № 72	ОДЗ	0,1151	0,1200	0,0146	0,2497	581,29	33,82	615,11	601,73
, ул Ленина, д. 98	ОДЗ	0,0113		0,0013	0,0126	28,01	2,97	30,98	29,80
Городской округ Тольятти, Новозаводская ул, зд. 10	ОДЗ	0,2068	0,2917	0,1030	0,6015	1232,34	238,62	1470,96	1376,54
Тупиковый проезд, владение № 30	ОДЗ	0,2510	0,1010	0,0242	0,3762	870,18	56,06	926,24	904,06
Тупиковый проезд, владение № 42	ОДЗ	0,3280	0,0420	0,0239	0,3939	914,68	55,37	970,05	948,14
Тупиковый проезд, владение № 42	ОДЗ	0,3220	1,0000	0,3180	1,6400	3268,12	736,70	4004,82	3713,32
Октябрьская ул, владение № 55А	ОДЗ	0,1600		0,0700	0,2300	395,54	162,17	557,70	493,54
, ул Карла Маркса, д. 82	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,64		7,64	7,64
Ленина ул, владение № 131	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,64		31,64	31,64
Жилина ул, владение № 9	ОДЗ	0,1285			0,1285	317,74		317,74	317,74
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61		34,61	34,61
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
Новопромышленная ул, владение № 14	ОДЗ	0,0504		0,0016	0,0520	124,59	3,71	128,30	126,83
, ул Базовая, влд. 6	ОДЗ	0,1901			0,1901	470,04		470,04	470,04
, ул Базовая, влд. 6	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88		98,88	98,88
Городской округ Тольятти, Мичурина ул, вл. 78А	ОДЗ	0,1008			0,1008	249,19		249,19	249,19
Толстого ул, владение № 22А	ОДЗ	0,0620	0,1980		0,2600	642,75		642,75	642,75
Автозаводское ш, владение № 11	ОДЗ	0,0180		0,0008	0,0188	44,50	1,93	46,43	45,66
Победы ул, владение № 2	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
, ул Мира, зд. 133А	ОДЗ	0,1520			0,1520	375,76		375,76	375,76
Матросова ул, дом № 56	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
Матросова ул, дом № 56	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,63		12,63	12,63
Карбышева ул, владение № 19	ОДЗ	0,1180	0,3820	0,8709	1,3709	1236,05	2017,63	3253,68	2455,34
, ул Базовая, влд. 12Б	ОДЗ	0,0640			0,0640	158,21		158,21	158,21
, ул Карла Маркса, д. 60	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33		15,33	15,33
Ставропольская ул, владение № 29	ОДЗ	0,0201			0,0201	49,69		49,69	49,69
Новозаводская ул, дом № 8	ОДЗ	0,0245			0,0245	60,44		60,44	60,44
50 лет Октября б-р, дом № 75А	ОДЗ	0,3310			0,3310	818,27		818,27	818,27
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 10А	ОДЗ	0,0570			0,0570	140,91		140,91	140,91
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,0567			0,0567	140,17		140,17	140,17
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,1593			0,1593	393,81		393,81	393,81
, ул Базовая, влд. 32, стр. 1	ОДЗ	0,1500			0,1500	370,82		370,82	370,82
, ул Базовая, зд. 1А	ОДЗ	0,0596			0,0596	147,34		147,34	147,34
Базовая ул, здание № 20	ОДЗ	0,0415			0,0415	102,59		102,59	102,59
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 24А	ОДЗ	0,0305			0,0305	75,40		75,40	75,40
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,1150			0,1150	284,29		284,29	284,29
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,1050			0,1050	259,57		259,57	259,57



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Базовая, влд. 12, стр. 27	ОДЗ	0,7160	0,2160		0,9320	2304,00		2304,00	2304,00
, ул Баныкина, д. 14	ОДЗ	0,0890			0,0890	220,12		220,12	220,12
Ларина ул, владение № 183	ОДЗ	0,2720			0,2720	672,41		672,41	672,41
, ул Базовая, влд. 6Б	ОДЗ	0,1039			0,1039	256,95		256,95	256,95
Городской округ Тольятти, Ларина ул, вл. 185	ОДЗ	0,2848			0,2848	704,05		704,05	704,05
, ул Мира, д. 158	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
Базовая ул, здание № 20	ОДЗ	0,1361			0,1361	336,55		336,55	336,55
Победы ул, дом № 8	ОДЗ	0,0186			0,0186	46,03		46,03	46,03
Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,1145			0,1145	283,01		283,01	283,01
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,0676			0,0676	167,11		167,11	167,11
Базовая ул, здание № 20	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,63		19,63	19,63
Тупиковый проезд, вл. 46	ОДЗ	0,0880			0,0880	217,48		217,48	217,48
Базовая ул, владение № 26	ОДЗ	0,1460			0,1460	360,93		360,93	360,93
Комсомольская ул, вл. 88	ОДЗ	0,1651	0,0835	0,0068	0,2553	614,50	15,68	630,18	623,98
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 28	ОДЗ	0,6000			0,6000	1483,26		1483,26	1483,26
Базовая ул, д. 1, л. А4	ОДЗ	0,5100			0,5100	1260,77		1260,77	1260,77
Карбышева ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0620			0,0620	153,27		153,27	153,27
Городской округ Тольятти, Баныкина ул, вл. 7	ОДЗ	0,0290			0,0290	71,69		71,69	71,69
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 40	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25		22,25	22,25
, ул Ленина, влд. 42, стр. 3	ОДЗ	0,3478			0,3478	859,80		859,80	859,80
, ул Толстого, влд. 34	ОДЗ	0,0189			0,0189	46,72		46,72	46,72
50 лет Октября б-р, д. 77	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,30		2,30	2,30
Ленина ул, владение № 131	ОДЗ	0,0420			0,0420	103,83		103,83	103,83
Мира ул, владение № 117А	ОДЗ	0,0335			0,0335	82,82		82,82	82,82
Победы ул, вл. 40	ОДЗ	0,0650		0,0216	0,0866	160,69	50,04	210,73	190,93
Молодежный б-р, владение № 30А	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,15		6,15	6,15
50 лет Октября б-р, дом № 9А	ОДЗ	0,0409	0,0081		0,0490	121,13		121,13	121,13
Новозаводская ул, вл. 55А	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78		19,78	19,78
, ул Индустриальная, влд. 1, стр. 61	ОДЗ	5,3000			5,3000	13102,14		13102,14	13102,14
Индустриальная ул, д. 1	ОДЗ	5,3500	13,2500		18,6000	45981,10		45981,10	45981,10
Победы ул, вл. 40	ОДЗ	0,1630		0,0933	0,2563	402,95	216,15	619,10	533,57
, ул Индустриальная, влд. 9	ОДЗ	6,3300	9,4300	0,2396	15,9996	38960,33	555,03	39515,36	39295,75
Индустриальная ул, владение № 4	ОДЗ	1,0121	0,2686	0,0138	1,2945	3166,02	31,99	3198,01	3185,36
, ул Базовая, влд. 24	ОДЗ	1,0689	0,3010		1,3699	3386,53		3386,53	3386,53
Толстого ул, владение № 33	ОДЗ	1,0345	1,3460	0,0378	2,4183	5884,84	87,57	5972,41	5937,76
Новозаводская ул, владение № 25Б	ОДЗ	0,3730	0,3480	0,0194	0,7404	1782,39	44,94	1827,33	1809,55
Карбышева ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0235			0,0235	58,18		58,18	58,18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
50 лет Октября б-р, дом № 50	ОДЗ	1,6960		0,0859	1,7819	4192,69	199,00	4391,69	4312,95
Ларина ул, дом № 139, строение 1	ОДЗ	0,1470			0,1470	363,40		363,40	363,40
Автозаводское ш, владение № 6	ОДЗ	0,7600	7,2420	0,1882	8,1902	19781,76	435,93	20217,69	20045,20
, ул Мира, влд. 77, помещ. 1001	ОДЗ	0,4960	0,3480	0,2829	1,1269	2086,45	655,39	2741,84	2482,51
Новозаводская ул, вл. 53	ОДЗ	0,1380			0,1380	341,15		341,15	341,15
50 лет Октября б-р, д. 52	ОДЗ	0,1662	0,0486	0,0026	0,2174	531,01	6,02	537,03	534,65
Родиной ул, вл. 1И	ОДЗ	0,0460		0,0017	0,0477	113,72	3,86	117,58	116,05
Горького ул, вл. 96	ОДЗ	0,4780	0,5710	0,0243	1,0733	2593,24	56,31	2649,54	2627,26
Горького ул, дом № 41	ЖФ			0,1030	0,1030		750,99	750,99	484,51
Горького ул, дом № 41	ЖФ	0,2275			0,2275	562,40		562,40	562,40
Горького ул, дом № 41	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,73		23,73	23,73
Горького ул, дом № 41	ОДЗ			0,0030	0,0030		6,95	6,95	4,20
Горького ул, дом № 41а	ЖФ	0,2245			0,2245	554,99		554,99	554,99
Горького ул, дом № 41а	ЖФ			0,1030	0,1030		750,99	750,99	484,51
Горького ул, дом № 41а	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,73		23,73	23,73
Горького ул, дом № 41а	ОДЗ			0,0030	0,0030		6,95	6,95	4,20
Банькина ул, вл. 19, стр. 1	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44		49,44	49,44
Банькина ул, вл. 19А	ОДЗ	0,1784	0,0612	0,0127	0,2523	592,32	29,42	621,74	610,10
Банькина ул, вл. 74	ОДЗ	0,9286	1,4439	0,0287	2,4012	5865,06	66,49	5931,55	5905,24
, ул Банькина, зд. 16	ОДЗ	0,1821	0,1325	0,0038	0,3184	777,78	8,80	786,58	783,10
Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,16	1,16	0,70
Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ	0,0170			0,0170	41,99		41,99	41,99
, ул Банькина, зд. 21Б	ОДЗ	0,0430	0,2786	0,0105	0,3321	795,08	24,21	819,29	809,71
, ул Банькина, зд. 21Б	ОДЗ	0,2539	0,6353	0,1558	1,0450	2198,07	360,94	2559,01	2416,19
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,38		6,38	6,38
, б-р Ленина, д. 3	ОДЗ	0,0351	0,1594		0,1945	480,82		480,82	480,82
50 лет Октября б-р, вл. 48	ОДЗ	0,1560		0,0024	0,1584	385,65	5,56	391,21	389,01
Ларина ул, вл. 181	ОДЗ	0,1980		0,0179	0,2159	489,48	41,47	530,94	514,54
Новозаводская ул, вл. 14А	ОДЗ	0,2187	0,2550	0,0049	0,4786	1171,03	11,26	1182,30	1177,84
Ленина б-р, д. 1	ОДЗ	1,0562	0,6322	0,0417	1,7301	4173,90	96,61	4270,50	4232,28
Ленина б-р, д. 1	ОДЗ	0,1386	0,0783	0,0746	0,2915	536,20	172,82	709,02	640,64
Мира ул, вл. 56	ОДЗ	0,8800		0,0500	0,9300	2175,45	115,83	2291,28	2245,45
Мира ул, вл. 56	ОДЗ	0,0800			0,0800	197,77		197,77	197,77
Громовой ул, владение № 55	ОДЗ	0,8576	2,9159	0,0612	3,8347	9328,35	141,78	9470,13	9414,03
Карбышева ул, вл. 19А	ОДЗ	0,0241			0,0241	59,58		59,58	59,58
Ленина ул, вл. 83В	ОДЗ	0,0293		0,0016	0,0309	72,43	3,70	76,13	74,67
Родиной ул, вл. 7	ОДЗ	0,0104		0,0014	0,0118	25,64	3,22	28,85	27,58
Комсомольская ул, д. 101	ОДЗ	0,1200			0,1200	296,65		296,65	296,65
, ул Толстого, д. 23	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,61		123,61	123,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Комсомольская, д. 151	ОДЗ	0,0463			0,0463	114,51		114,51	114,51
, ул Комсомольская, д. 151	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,79	0,79	0,48
Новозаводская ул, вл. 10Г	ОДЗ	0,0424			0,0424	104,89		104,89	104,89
Новозаводская ул, вл. 10Г	ОДЗ	0,0563			0,0563	139,15		139,15	139,15
Горького ул, владение № 39А	ОДЗ	0,0310	0,0956	0,0292	0,1558	312,97	67,65	380,61	353,85
, ул Ленина, д. 43	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67		29,67	29,67
, ул Ленина, д. 43	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,85	1,85	1,12
50 лет Октября б-р, дом № 75	ОДЗ	0,0189	0,0110		0,0299	73,87		73,87	73,87
Строителей ул, д. 14А	ОДЗ	0,0153			0,0153	37,82		37,82	37,82
50 лет Октября б-р, дом № 9А	ОДЗ	0,0195			0,0195	48,21		48,21	48,21
Молодежный б-р, владение № 30А	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,06		17,06	17,06
Советская ул, владение № 50	ОДЗ	0,0256			0,0256	63,31		63,31	63,31
Мира ул, владение № 123А	ОДЗ	0,0523	0,1453		0,1976	488,39		488,39	488,39
Мира ул, дом № 117	ОДЗ	0,0749	0,0376		0,1125	278,04		278,04	278,04
Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,94		11,94	11,94
Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0089			0,0089	21,90		21,90	21,90
40 лет Победы ул, домовладение № 17Б	ОДЗ	0,0338	0,0413	0,0073	0,0825	185,83	16,91	202,74	196,05
Карла Маркса ул, владение № 16А	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,19		23,19	23,19
Ленинградская ул, владение № 10	ОДЗ	0,0566		0,0035	0,0601	139,92	8,04	147,96	144,78
Ленинградская ул, владение № 10	ОДЗ			0,0035	0,0035		8,04	8,04	4,86
, б-р Ленина, д. 7А	ОДЗ	0,0572			0,0572	141,40		141,40	141,40
Ленинградская ул, владение № 16	ОДЗ	0,0486			0,0486	120,09		120,09	120,09
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,1430			0,1430	353,51		353,51	353,51
, ул Базовая, влд. 14А	ОДЗ	0,1570			0,1570	388,12		388,12	388,12
, ул Базовая, влд. 12, стр. 15	ОДЗ	0,0159	0,0272		0,0431	106,55		106,55	106,55
Мира ул, владение № 113	ОДЗ	0,6207	0,4569	0,0144	1,0920	2663,91	33,36	2697,27	2684,07
Победы ул, владение № 29	ОДЗ	0,1875	0,9356	0,1100	1,2331	2776,29	254,83	3031,13	2930,29
Победы ул, владение № 29, литера А10	ОДЗ	0,0894			0,0894	221,01		221,01	221,01
Победы ул, владение № 29, строение 9	ОДЗ		0,1920	0,0296	0,2216	474,64	68,53	543,18	516,06
Победы ул, домовладение № 31а	ОДЗ	0,1901			0,1901	469,95		469,95	469,95
, ул Базовая, влд. 1	ОДЗ	0,0730			0,0730	180,46		180,46	180,46
Базовая ул, вл. 20, стр. 8	ОДЗ	0,1930			0,1930	477,12		477,12	477,12
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,12		34,12	34,12
, проезд Тупиковый, влд. 30	ОДЗ	0,0770			0,0770	190,35		190,35	190,35
Тупиковый проезд, владение № 30, строение 9	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30		17,30	17,30
Индустриальная ул, вл. 9А	ОДЗ	0,0486			0,0486	120,20		120,20	120,20
Новозаводская ул, владение № 8А	ОДЗ	0,0970			0,0970	239,79		239,79	239,79
, ул Базовая, влд. 32, стр. 5	ОДЗ	0,2500			0,2500	618,03		618,03	618,03
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 2	ОДЗ	0,0323			0,0323	79,92		79,92	79,92
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 2	ОДЗ	0,0153			0,0153	37,75		37,75	37,75

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
40 лет Победы ул, вл. 9	ОДЗ	0,0805	0,3131		0,3936	973,02		973,02	973,02
40 лет Победы ул, вл. 9	ОДЗ	0,1577	0,3378		0,4955	1224,93		1224,93	1224,93
, ул Александра Кудашева, д. 116	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,63		14,63	14,63
, ул Голосова, влд. 99	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,93		12,93	12,93
Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0365			0,0365	90,23		90,23	90,23
Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0450			0,0450	111,24		111,24	111,24
, б-р 50 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0186			0,0186	45,88		45,88	45,88
Комсомольская ул, д. 151	ОДЗ	0,0559			0,0559	138,29		138,29	138,29
, ул Комсомольская, д. 151	ОДЗ	0,0329			0,0329	81,23		81,23	81,23
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,62		17,62	17,62
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,02		31,02	31,02
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,10		31,10	31,10
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,18		7,18	7,18
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,59		9,59	9,59
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,67		13,67	13,67
Мира ул, вл. 60Б	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,08		37,08	37,08
, ул Мира, д. 138	ОДЗ	0,0248			0,0248	61,41		61,41	61,41
, ул Мира, д. 65	ОДЗ	0,0273			0,0273	67,36		67,36	67,36
Победы ул, владение № 8, строение 3	ОДЗ	0,0484			0,0484	119,65		119,65	119,65
Городской округ Тольятти, Победы ул, д. 8, л-а А1	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44		49,44	49,44
Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21		3,21	3,21
Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43		6,43	6,43
Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21		3,21	3,21
Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21		3,21	3,21
Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21		3,21	3,21
Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21		3,21	3,21
Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21		3,21	3,21
Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21		3,21	3,21
Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21		3,21	3,21
50 лет Октября б-р, д. 52	ОДЗ	0,1562		0,0019	0,1581	386,14	4,40	390,54	388,80
50 лет Октября б-р, д. 46	ОДЗ	0,1430	0,1159	0,0053	0,2642	640,03	12,21	652,24	647,41
, ул Базовая, влд. 12	ОДЗ	0,0570			0,0570	140,91		140,91	140,91
, ул Базовая, влд. 12А	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
Банькина ул, вл. 60	ОДЗ	0,0360		0,0040	0,0400	89,00	9,27	98,26	94,60
Ленина ул, владение № 35Б	ОДЗ	0,0440			0,0440	108,77		108,77	108,77
Карла Маркса ул, владение № 1	ОДЗ	0,1368			0,1368	338,28		338,28	338,28
, ул Родины, двлд. 3	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,50		22,50	22,50
Победы ул, владение № 7Б	ОДЗ	0,0900			0,0900	222,49		222,49	222,49
Новозаводская ул, дом № 53А	ОДЗ	0,3700		0,0333	0,4033	914,68	77,15	991,82	961,30

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72		2,72	2,72
, ул Базовая, влд. 22Г	ОДЗ	0,0850			0,0850	210,13		210,13	210,13
Ленина ул, владение № 131	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83		14,83	14,83
, ул Карла Маркса, д. 53	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
, ул Ленина, д. 81	ОДЗ	0,0370			0,0370	91,47		91,47	91,47
, ул Ленина, д. 81	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,72	0,72	0,44
Мира ул, дом № 166	ОДЗ	0,0243			0,0243	60,07		60,07	60,07
, ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17		7,17	7,17
Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0113			0,0113	27,93		27,93	27,93
Ларина ул, дом № 189	ОДЗ	0,3640	2,1498		2,5138	6214,30		6214,30	6214,30
, ул Мира, д. 95	ОДЗ	0,1677	0,3500		0,5177	1279,76		1279,76	1279,76
Ломоносова ул, владение № 57	ОДЗ	0,1134		0,0013	0,1147	280,34	3,01	283,35	282,16
, ул Ленинградская, д. 47	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34		14,34	14,34
Победы ул, вл. 44А	ОДЗ	0,0640		0,0011	0,0651	158,21	2,57	160,79	159,77
, ул Индустриальная, влд. 7	ОДЗ	0,0211			0,0211	52,26		52,26	52,26
Новопромышленная ул, владение № 15А	ОДЗ	0,0886	0,0441	0,0357	0,1684	327,97	82,71	410,68	377,95
Родины ул, владение № 1Д	ОДЗ	0,0104			0,0104	25,78		25,78	25,78
, ул Новопромышленная, д. 20А	ОДЗ	0,0313			0,0313	77,38		77,38	77,38
, ул Ларина, влд. 183	ОДЗ	0,1659			0,1659	410,12		410,12	410,12
Тупиковый проезд, вл. 58	ОДЗ	0,1572		0,0017	0,1589	388,61	4,03	392,65	391,05
, проезд Тупиковый, влд. 64	ОДЗ	0,0488		0,0006	0,0494	120,64	1,46	122,10	121,52
, ул Ларина, д. 151	ОДЗ	0,0863	0,1054		0,1917	473,90		473,90	473,90
, ул Ленинградская, д. 47	ОДЗ	0,0286			0,0286	70,70		70,70	70,70
, ул Ларина, д. 151	ОДЗ	0,7950			0,7950	1965,32		1965,32	1965,32
Ларина ул, дом № 189	ОДЗ	0,1850			0,1850	457,34		457,34	457,34
Ларина ул, дом № 189	ОДЗ	0,2580			0,2580	637,80		637,80	637,80
, ул Ларина, д. 151	ОДЗ	0,1420			0,1420	351,04		351,04	351,04
Ленина б-р, дом № 3А	ОДЗ	0,2200	0,5370	0,0208	0,7778	1871,38	48,19	1919,57	1900,50
, б-р Ленина, д. 3А	ОДЗ			0,0208	0,0208		48,19	48,19	29,12
Городской округ Тольятти, Баныкина ул, вл. 32А	ОДЗ	0,0333	0,0330		0,0663	163,90		163,90	163,90
Карбышева ул, владение № 2	ОДЗ	0,2900	0,2500		0,5400	1334,94		1334,94	1334,94
Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,1034			0,1034	255,57		255,57	255,57
Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,3540			0,3540	875,12		875,12	875,12
Городской округ Тольятти, Ларина ул, д. 191	ОДЗ	0,2430			0,2430	600,72		600,72	600,72
Городской округ Тольятти, Ларина ул, д. 191	ОДЗ	0,0452			0,0452	111,74		111,74	111,74
Жилина ул, владение № 9	ОДЗ	0,0251			0,0251	61,98		61,98	61,98
Индустриальная ул, владение № 2	ОДЗ	0,1350	0,0430		0,1780	440,03		440,03	440,03
, ул Индустриальная, влд. 1Г	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44		49,44	49,44
Городской округ Тольятти, Индустриальная ул, вл. 1, стр. 61	ОДЗ	0,1530			0,1530	378,23		378,23	378,23
Индустриальная ул, владение № 3	ОДЗ	0,2650			0,2650	655,11		655,11	655,11

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Индустриальная, влд. 2	ОДЗ	0,0376			0,0376	92,95		92,95	92,95
Индустриальная ул, владение № 1, строение 1	ОДЗ	1,3000	5,1400		6,4400	15920,34		15920,34	15920,34
, ул Индустриальная, влд. 7	ОДЗ	0,0480			0,0480	118,66		118,66	118,66
Индустриальная ул, вл. 7	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03		4,03	4,03
Индустриальная ул, вл. 1Д	ОДЗ	0,0360			0,0360	89,00		89,00	89,00
Индустриальная ул, вл. 2Б	ОДЗ	0,4500			0,4500	1112,45		1112,45	1112,45
Индустриальная ул, владение № 5А	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61		34,61	34,61
, ул Ленина, д. 125	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,04		41,04	41,04
, ул Победы, д. 72	ОДЗ	0,0356			0,0356	88,01		88,01	88,01
450000, ул Ленина, д. 77	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,66	0,66	0,40
450000, ул Ленина, д. 77	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,66	0,66	0,40
450000, ул Ленина, д. 77	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,37		33,37	33,37
Ларина ул, дом № 64	ОДЗ			0,0043	0,0043		9,96	9,96	6,02
Ларина ул, дом № 64	ОДЗ	0,0520			0,0520	128,55		128,55	128,55
Мира ул, д. 71	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44		49,44	49,44
, ул Мира, д. 71	ОДЗ	0,0202			0,0202	49,94		49,94	49,94
Комсомольская ул, дом № 40	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81		16,81	16,81
, ул Ушакова, д. 40А	ОДЗ	0,0398			0,0398	98,49		98,49	98,49
, ул Баныкина, д. 32	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10		13,10	13,10
Автозаводское ш, д. 49	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,08		15,08	15,08
, ул Комсомольская, д. 48	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
, ул Коммунистическая, д. 17	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,74		13,74	13,74
, ул Ленина, д. 81	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,84		9,84	9,84
, ул Ленина, д. 81	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
, ул Ленина, д. 90	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,72		9,72	9,72
, ул Ленина, д. 90	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,07	1,07	0,64
, ул Ленина, д. 83	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44		5,44	5,44
, ул Ленина, д. 83	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,93	0,93	0,56
Ларина ул, д. 137	ОДЗ	3,5500		0,3800	3,9300	8775,96	880,33	9656,30	9307,96
, б-р Ленина, д. 11	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43		6,43	6,43
Жилина ул, дом № 54	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92		28,92	28,92
, ул Карла Маркса, д. 41	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,82		28,82	28,82
, ул Карла Маркса, д. 74	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,20		24,20	24,20
, ул Карла Маркса, д. 74	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,55		24,55	24,55
, ул Карла Маркса, д. 74	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,04		25,04	25,04
, ул Карла Маркса, д. 76	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,45		6,45	6,45
, ул Карла Маркса, д. 76	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,86		9,86	9,86
, ул Мира, д. 160	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,16		23,16	23,16
Мира ул, дом № 160	ОДЗ	0,0145			0,0145	35,94		35,94	35,94

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
5, ул Мира, д. 160	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,69		18,69	18,69
, ул Карла Маркса, д. 47	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54		18,54	18,54
, ул Горького, д. 92	ОДЗ	0,0167			0,0167	41,28		41,28	41,28
, ул Горького, д. 92	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
, ул Базовая, влд. 40А	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60		13,60	13,60
, ул Баныкина, д. 16А	ОДЗ			0,0094	0,0094		21,73	21,73	13,13
, ул Баныкина, д. 16А	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72		24,72	24,72
, ул Баныкина, д. 16А	ОДЗ	0,0310			0,0310	76,64		76,64	76,64
, ул Баныкина, д. 16А	ОДЗ			0,0103	0,0103		23,86	23,86	14,42
Ларина ул, дом № 149	ОДЗ	0,0669			0,0669	165,50		165,50	165,50
Ларина ул, дом № 149А	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80		61,80	61,80
, ул Карла Маркса, д. 41	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,82		11,82	11,82
, ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,30	1,30	0,78
, ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,30	1,30	0,78
, ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,30	1,30	0,78
, ул Жилина, д. 34	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,56		16,56	16,56
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,37		27,37	27,37
, ул Карла Маркса, д. 65	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32		16,32	16,32
Ленинградская ул, владение № 53Б	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,07		13,07	13,07
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
, ул Мира, д. 37	ОДЗ			0,0040	0,0040		9,27	9,27	5,60
, ул Мира, д. 37	ОДЗ		0,0650	0,0040	0,0690	160,69	9,27	169,95	166,29
, ул Мира, д. 37	ОДЗ	0,0480			0,0480	118,66		118,66	118,66
, ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,12		29,12	29,12
, ул Победы, д. 21	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,70		4,70	4,70
, ул Победы, д. 21	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
, б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ			0,0015	0,0015		3,48	3,48	2,10
Толстого ул, дом № 5	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,46		3,46	3,46
, ул Жилина, д. 28	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
, ул Мира, д. 89	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,46		3,46	3,46
, ул Ленинградская, д. 47	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80		61,80	61,80
Карла Маркса ул, д. 79	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,42		11,42	11,42
, ул Карла Маркса, двлд. 86	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,52		15,52	15,52
, ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,96		25,96	25,96
, ул Карла Маркса, д. 23	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
, ул Карла Маркса, д. 58	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,72		20,72	20,72



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Жилина, д. 34	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92		6,92	6,92
, ул Карла Маркса, д. 45	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,69		11,69	11,69
, ул Жилина, д. 17	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30		17,30	17,30
, ул Советская, д. 73А	ОДЗ	0,0225			0,0225	55,62		55,62	55,62
, ул Советская, д. 73А	ОДЗ	0,0206			0,0206	50,93		50,93	50,93
Советская ул, д. 73А	ОДЗ	0,0451			0,0451	111,49		111,49	111,49
, б-р Молодежный, д. 20	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,22		7,22	7,22
Голосова ул, дом № 30	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78		19,78	19,78
, ул Мира, д. 21	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,58		21,58	21,58
, ул Жилина, д. 13А	ОДЗ	0,0139			0,0139	34,46		34,46	34,46
, ул Жилина, д. 13А	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,86	0,86	0,52
, ул Жилина, д. 3	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,70		15,70	15,70
, ул Ленина, д. 101	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,50		8,50	8,50
, ул Мира, д. 64	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57		15,57	15,57
, ул Мира, д. 57	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11		12,11	12,11
, ул Мира, д. 55	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
, ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,90		30,90	30,90
, ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0181	0,1950		0,2131	526,80		526,80	526,80
Ленина ул, дом № 104	ОДЗ			0,0020	0,0020		4,63	4,63	2,80
Ленина ул, дом № 104	ОДЗ	0,0330			0,0330	81,58		81,58	81,58
, ул Советская, д. 60	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,12		18,12	18,12
, ул Жилина, д. 24	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,14		10,14	10,14
, ул Карбышева, д. 25	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,85		19,85	19,85
, ул Победы, д. 62	ОДЗ	0,0219			0,0219	54,14		54,14	54,14
Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0141			0,0141	34,86		34,86	34,86
Горького ул, д. 92	ОДЗ	0,1400	0,2420		0,3820	944,34		944,34	944,34
, б-р Молодежный, д. 14	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61		12,61	12,61
, б-р Молодежный, д. 15	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
, ул Горького, д. 58	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92		6,92	6,92
, ул Горького, д. 58	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,44	0,44	0,27
, б-р Молодежный, д. 2	ОДЗ	0,0571			0,0571	141,16		141,16	141,16
, ул Ленина, д. 89	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,57		9,57	9,57
, ул Карла Маркса, д. 79	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92		6,92	6,92
, ул Карла Маркса, д. 79	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,20		4,20	4,20
, ул Карла Маркса, д. 65	ОДЗ	0,0105			0,0105	26,01		26,01	26,01
, ул Карла Маркса, д. 47	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,18		19,18	19,18
, ул Мира, д. 76	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,47		9,47	9,47
Карла Маркса ул, д. 25А	ОДЗ	0,0313			0,0313	77,43		77,43	77,43
, ул Карла Маркса, д. 25А	ОДЗ	0,0418			0,0418	103,33		103,33	103,33
, ул Ленинградская, д. 49	ОДЗ	0,0171			0,0171	42,27		42,27	42,27

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Молодежный, д. 14	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,06		17,06	17,06
, ул Белорусская, д. 4	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,93	0,93	0,56
, ул Белорусская, д. 4	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,67		15,67	15,67
, ул Карла Маркса, д. 51	ОДЗ	0,0313			0,0313	77,35		77,35	77,35
, ул Баныкина, д. 32	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54		18,54	18,54
, ул Лесная, д. 54	ОДЗ	0,0132			0,0132	32,63		32,63	32,63
, ул Карла Маркса, д. 50	ОДЗ	0,0478			0,0478	118,17		118,17	118,17
, ул Мира, д. 64	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
Мира ул, д. 64	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
, ул Карла Маркса, д. 69	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67		6,67	6,67
, ул Карла Маркса, д. 69	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11		12,11	12,11
, ул Ленина, д. 129	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
, ул Карла Маркса, д. 39	ОДЗ	0,0455			0,0455	112,48		112,48	112,48
Ленинградская ул, д. 56	ЖФ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, ул Мира, д. 57	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,48		15,48	15,48
Карла Маркса ул, владение № 43	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14		32,14	32,14
Карла Маркса ул, д. 45	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,14		16,14	16,14
Карла Маркса ул, д. 47	ЖФ	0,0065			0,0065	16,07		16,07	16,07
Карла Маркса ул, д. 47	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
Карла Маркса ул, д. 47	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30		17,30	17,30
, ул Карла Маркса, д. 47	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,22		25,22	25,22
, ул Победы, д. 74	ОДЗ	0,0511			0,0511	126,35		126,35	126,35
, ул Мира, д. 69	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,57		11,57	11,57
, ул Карла Маркса, д. 49	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
, ул Ленина, д. 125	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,02		9,02	9,02
Молодежный б-р, дом № 36	ОДЗ			0,0032	0,0032		7,41	7,41	4,48
Молодежный б-р, дом № 36	ОДЗ			0,0032	0,0032		7,41	7,41	4,48
Молодежный б-р, дом № 36	ОДЗ	0,0791			0,0791	195,47		195,47	195,47
, б-р Молодежный, д. 36А	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
Самарская обл, г Тольятти, б-р Молодежный, д. 36А	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
Лизы Чайкиной ул, дом № 79	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,66		14,66	14,66
, ул Мира, д. 69	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,15		18,15	18,15
, ул Ушакова, д. 40	ОДЗ	0,0283			0,0283	69,96		69,96	69,96
, ул Мира, д. 71	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,21		19,21	19,21
, ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28		19,28	19,28
, ул Мира, д. 60	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
, ул Мира, д. 29	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,16	1,16	0,70
Мира ул, д. 29	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67		29,67	29,67
, ул Гидростроевская, д. 9	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,20		15,20	15,20
Мира ул, д. 35	ОДЗ	0,0172			0,0172	42,52		42,52	42,52

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Мира, д. 35	ОДЗ	0,0670	0,0370		0,1040	257,10		257,10	257,10
, ул Мира, д. 35	ОДЗ			0,0025	0,0025		5,79	5,79	3,50
, ул Гидростроевская, д. 21	ОДЗ	0,0288			0,0288	71,25		71,25	71,25
, ул Карла Маркса, д. 58	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,00		24,00	24,00
Громовой ул, владение № 20А	ОДЗ	0,0293	0,1156		0,1449	358,21		358,21	358,21
, ул Лесная, д. 44	ОДЗ	0,0584			0,0584	144,37		144,37	144,37
, ул Победы, д. 78	ОДЗ	0,0710			0,0710	175,52		175,52	175,52
, ул Победы, д. 78	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,09		5,09	5,09
, ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,69		11,69	11,69
, ул Мира, д. 60	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,30	1,30	0,78
, ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,27		9,27	9,27
, ул Мира, д. 60	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,10	0,10	0,06
, ул Мира, д. 76	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,21		12,21	12,21
, ул Мира, д. 82	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,87		8,87	8,87
, ул Мира, д. 60	ОДЗ			0,0009	0,0009		1,99	1,99	1,20
, ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,48		6,48	6,48
, ул Горького, д. 60	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,09	2,09	1,26
, ул Горького, д. 60	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60		13,60	13,60
Чапаева ул, владение № 136	ОДЗ	0,0500		0,0031	0,0531	123,61	7,24	130,84	127,98
, ул Мира, д. 54	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,98	0,98	0,59
, ул Мира, д. 54	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,80		6,80	6,80
, б-р 50 лет Октября, д. 1	ОДЗ	0,0275			0,0275	67,98		67,98	67,98
, ул Гагарина, д. 2	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,04		12,04	12,04
, ул Мурысева, д. 77	ОДЗ	0,0195			0,0195	48,30		48,30	48,30
, ул Мира, д. 69	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59		14,59	14,59
, ул Мира, д. 39	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,02	2,02	1,22
, ул Мира, д. 39	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,55		6,55	6,55
, ул Ленина, д. 107	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
, ул Горького, д. 60	ОДЗ	0,0471			0,0471	116,46		116,46	116,46
, ул Горького, д. 60	ОДЗ			0,0027	0,0027		6,16	6,16	3,72
, ул Мира, д. 74	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83		14,83	14,83
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0137			0,0137	33,87		33,87	33,87
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, б-р Молодежный, д. 13	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,04		10,04	10,04
, б-р Молодежный, д. 13	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,65	1,65	1,00
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,44		27,44	27,44
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0192			0,0192	47,51		47,51	47,51
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,43		21,43	21,43

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0016	0,0016		3,61	3,61	2,18
, ул Карла Маркса, д. 50	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,44		16,44	16,44
, ул Карла Маркса, д. 82	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,43		15,43	15,43
, ул Карла Маркса, д. 82	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,47		11,47	11,47
, ул Мира, д. 86	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63
, ул Кирова, влд. 3Б	ОДЗ	0,0104			0,0104	25,71		25,71	25,71
, ул Карла Маркса, д. 65	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,62		20,62	20,62
Мира ул, дом № 158	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80		61,80	61,80
, ул Ленинградская, д. 50	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,97		8,97	8,97
Ленинградская ул, д. 50	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,97		8,97	8,97
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,09		27,09	27,09
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0019	0,0019		4,49	4,49	2,72
Ленина ул, дом № 114	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,73	0,73	0,44
Ленина ул, дом № 114	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10		13,10	13,10
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,39	1,39	0,84
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0204			0,0204	50,41		50,41	50,41
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0014	0,0014		3,17	3,17	1,92
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0136			0,0136	33,60		33,60	33,60
, ул Мира, д. 170	ОДЗ	0,0196			0,0196	48,38		48,38	48,38
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,33		30,33	30,33
, ул Карбышева, д. 3	ОДЗ			0,0016	0,0016		3,66	3,66	2,21
, ул Карбышева, д. 3	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,91		3,91	3,91
, ул Ленинградская, д. 24	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Ленинградская, д. 24	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
, ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14		32,14	32,14
, ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,62	1,62	0,98
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,16	1,16	0,70
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,98		30,98	30,98
, ул Горького, д. 29	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,04		19,04	19,04
, ул Ленина, д. 78	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,23		24,23	24,23
, ул Ленина, д. 78	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,55	2,55	1,54
, ул Победы, д. 74	ОДЗ	0,0246			0,0246	60,81		60,81	60,81
, ул Комсомольская, д. 143а	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80		17,80	17,80
Победы ул, д. 51	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,55		8,55	8,55
Победы ул, д. 51	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,84		9,84	9,84
Победы ул, д. 51	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,85	1,85	1,12
, ул Карла Маркса, д. 47	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61		34,61	34,61
, ул Победы, д. 13	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
, ул Победы, д. 13	ОДЗ	0,0113			0,0113	27,86		27,86	27,86

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Победы, д. 13	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,09		30,09	30,09
, ул Победы, д. 13	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,74		11,74	11,74
, ул Победы, д. 13	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,30	1,30	0,78
, ул Победы, д. 13	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,87		15,87	15,87
, ул Победы, д. 13	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,02		20,02	20,02
, ул Победы, д. 37	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, ул Победы, д. 37	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,46		32,46	32,46
, ул Победы, д. 31	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,44	0,44	0,26
, ул Победы, д. 31	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,83		12,83	12,83
, ул Мира, д. 23	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,58		26,58	26,58
, ул Горького, д. 50	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,55		15,55	15,55
, ул Горького, д. 50	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,51	1,51	0,91
, ул Ленинградская, д. 58	ОДЗ	0,0049			0,0049	11,99		11,99	11,99
, ул Мира, д. 69	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,02		9,02	9,02
Мира ул, д. 69	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,53		6,53	6,53
Молодежный б-р, дом № 17	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
Молодежный б-р, дом № 17	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,70		6,70	6,70
, ул Карла Маркса, д. 49	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,18		28,18	28,18
, ул Мира, д. 54	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,05	0,05	0,03
, ул Мира, д. 54	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43		6,43	6,43
, ул Мира, д. 29	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,96	1,96	1,19
, ул Мира, д. 29	ОДЗ	0,0431			0,0431	106,62		106,62	106,62
, ул Мира, д. 60	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
, ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67		6,67	6,67
, ул Мира, д. 60	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, б-р Молодежный, д. 32	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
, б-р Молодежный, д. 32	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Карла Маркса, д. 50	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30		17,30	17,30
, ул Карла Маркса, д. 39	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,77		20,77	20,77
, ул Победы, д. 78	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,19		14,19	14,19
, ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,08		8,08	8,08
Мира ул, дом № 158	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,85		17,85	17,85
, ул 40 лет Победы, влд. 61	ОДЗ			0,0020	0,0020		4,63	4,63	2,80
, ул 40 лет Победы, влд. 61	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,77		13,77	13,77
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,38		8,38	8,38
, ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,41		14,41	14,41
, ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,65		15,65	15,65

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,33		8,33	8,33
, ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,93	0,93	0,56
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,28		21,28	21,28
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,51	0,51	0,31
, ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07		16,07	16,07
, ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,81	0,81	0,49
, ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01		21,01	21,01
, ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,86	0,86	0,52
, ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
, ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул 40 лет Победы, д. 7	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, ул 40 лет Победы, д. 7	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,53		19,53	19,53
, ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38		10,38	10,38
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30		17,30	17,30
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,25	2,25	1,36
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,25	2,25	1,36
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,49	0,49	0,29
, ул 40 лет Победы, д. 61Б	ОДЗ	0,0069			0,0069	16,98		16,98	16,98
, ул 40 лет Победы, д. 61Б	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,12		34,12	34,12
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0012	0,0012		2,76	2,76	1,67
, ул 40 лет Победы, д. 47Б	ОДЗ	0,0189			0,0189	46,72		46,72	46,72
, ул 40 лет Победы, д. 47Б	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,49	0,49	0,29
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0101			0,0101	24,97		24,97	24,97
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,77		20,77	20,77
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, ул 40 лет Победы, д. 7	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
, ул 40 лет Победы, д. 7	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,83	1,83	1,11
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0153			0,0153	37,82		37,82	37,82
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
, ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,51	0,51	0,31
, ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,18		28,18	28,18
Комсомольское ш, вл. 22А	ОДЗ	0,0489			0,0489	120,95		120,95	120,95
Комзина ул, владение № 2А	ОДЗ			0,0136	0,0136		31,58	31,58	19,08

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Комзина ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0390	0,0560		0,0950	234,85		234,85	234,85
, ул Комзина, влд. 2А	ОДЗ	0,0940	0,0610		0,1550	383,18		383,18	383,18
, ул Комзина, влд. 2А	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83		14,83	14,83
, ул Комзина, влд. 2А	ОДЗ			0,0038	0,0038		8,80	8,80	5,32
Комзина ул, владение № 2А	ОДЗ			0,0090	0,0090		20,85	20,85	12,60
Комзина ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0574	0,2814		0,3388	837,53		837,53	837,53
Никонова ул, вл. 1А, стр. 34	ОДЗ	0,0097			0,0097	23,98		23,98	23,98
Никонова ул, вл. 1А, стр. 33	ОДЗ	0,0306			0,0306	75,66		75,66	75,66
Никонова ул, вл. 1А, стр. 35	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,66		27,66	27,66
Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,23		6,23	6,23
Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,59		3,59	3,59
Громовой ул, владение № 37	ОДЗ	0,8863			0,8863	2190,96		2190,96	2190,96
Громовой ул, владение № 37А	ОДЗ	0,0614			0,0614	151,80		151,80	151,80
Зеленая ул, владение № 11	ОДЗ	0,1890	0,0530		0,2420	598,25		598,25	598,25
, ул Коммунистическая, влд. 12	ОДЗ	0,0310	0,1116	0,0169	0,1595	352,55	39,18	391,73	376,22
Тольятти, Коммунистическая ул, вл. 12, стр. 2	ОДЗ	0,5588	1,4837	0,1667	2,2091	5049,22	386,11	5435,33	5282,55
Коммунистическая ул, владение № 12А	ОДЗ	5,7440	1,0800	0,1056	6,9296	16869,62	244,60	17114,23	17017,44
Лизы Чайкиной ул	ОДЗ	0,5400		0,2625	0,8025	1334,94	608,13	1943,06	1702,44
, ул Лизы Чайкиной, д. 66	ОДЗ	0,1490			0,1490	368,34		368,34	368,34
, ул Механизаторов, д. 25	ОДЗ	0,1472			0,1472	363,94		363,94	363,94
, ул Механизаторов, д. 25	ОДЗ	0,0198			0,0198	48,87		48,87	48,87
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0203			0,0203	50,27		50,27	50,27
Шевцовой ул, владение № 2	ОДЗ	0,1223			0,1223	302,34		302,34	302,34
, ул Громовой, влд. 54А	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80		61,80	61,80
, ул Ярославская, влд. 12	ОДЗ	2,4258	0,5478		2,9736	7351,11		7351,11	7351,11
Никонова ул, вл. 32	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, ул Громовой, влд. 33	ОДЗ	0,0104			0,0104	25,71		25,71	25,71
, ул Громовой, влд. 33	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,23		8,23	8,23
Городской округ Тольятти, Громовой ул, вл. 33	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,75		29,75	29,75
Городской округ Тольятти, Громовой ул, вл. 33	ОДЗ	0,1695			0,1695	419,13		419,13	419,13
Громовой ул, владение № 33, строение 2	ОДЗ	0,3700	0,3237		0,6937	1714,90		1714,90	1714,90
Громовой ул, владение № 33, строение 9	ОДЗ	0,0678			0,0678	167,66		167,66	167,66
, ул Матросова, д. 10	ОДЗ	0,0945			0,0945	233,61		233,61	233,61
, ул Матросова, д. 10	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83		14,83	14,83
Лизы Чайкиной ул, д. 85	ОДЗ	0,0290			0,0290	71,69		71,69	71,69
Лизы Чайкиной ул, д. 85	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36		12,36	12,36
Лизы Чайкиной ул, д. 85	ОДЗ	0,0520			0,0520	128,55		128,55	128,55
, ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,0680			0,0680	168,10		168,10	168,10



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0156			0,0156	38,56		38,56	38,56
Громовой ул, д. 54 к. А	ОДЗ	0,0256			0,0256	63,36		63,36	63,36
, ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,0538	0,0487		0,1025	253,27		253,27	253,27
, ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,0538	0,0487		0,1025	253,27		253,27	253,27
, ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,0538	0,0487		0,1025	253,27		253,27	253,27
, ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,1614	0,1460		0,3074	759,87		759,87	759,87
Тюленина ул, вл. 6	ОДЗ	0,1010			0,1010	249,68		249,68	249,68
Железнодорожная ул, вл. 45	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,68		8,68	8,68
, ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,1304			0,1304	322,24		322,24	322,24
, ул Мурысева, д. 77	ОДЗ	0,0165			0,0165	40,91		40,91	40,91
Громовой ул, вл. 54	ОДЗ	0,2818		0,0215	0,3033	696,73	49,76	746,49	726,80
Коммунистическая ул, вл. 38А	ОДЗ	0,0181			0,0181	44,75		44,75	44,75
Магистральная ул, вл. 3Б	ОДЗ	0,0386			0,0386	95,39		95,39	95,39
Матросова ул, вл. 35А	ОДЗ	0,0366			0,0366	90,37		90,37	90,37
Ярославская ул, вл. 8	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,49		34,49	34,49
, ул Ярославская, влд. 8, стр. 2	ОДЗ	0,2038			0,2038	503,69		503,69	503,69
, ул Ярославская, влд. 8, стр. 3	ОДЗ	0,0486			0,0486	120,08		120,08	120,08
, ул Ярославская, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,1025			0,1025	253,33		253,33	253,33
, ул Ярославская, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,1801			0,1801	445,29		445,29	445,29
Мурысева ул, вл. 70	ОДЗ	0,0484			0,0484	119,70		119,70	119,70
, ул Ярославская, влд. 7А	ОДЗ	0,0935			0,0935	231,19		231,19	231,19
Куйбышева ул, д. 21	ОДЗ	0,4426		0,0156	0,4582	1094,15	36,14	1130,29	1115,99
, ул Громовой, влд. 27	ОДЗ	0,2115		0,0011	0,2126	522,80	2,55	525,35	524,34
Механизаторов ул, д. 31А	ОДЗ	0,0440			0,0440	108,77		108,77	108,77
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0153			0,0153	37,84		37,84	37,84
Матросова ул, дом № 36	ОДЗ	0,0216			0,0216	53,33		53,33	53,33
Коммунистическая ул, владение № 102А, строение 1	ОДЗ	0,0562	0,0261		0,0823	203,47		203,47	203,47
Коммунистическая ул, владение № 102А, строение 2	ОДЗ	0,0858			0,0858	212,18		212,18	212,18
Космодемьянской ул, дом № 3	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,49		9,49	9,49
, ул Механизаторов, д. 20А	ОДЗ	0,0149			0,0149	36,72		36,72	36,72
Громовой ул, владение № 32А	ОДЗ	0,0182			0,0182	44,91		44,91	44,91
Краснодонцев ул, вл. 29	ОДЗ	0,0198			0,0198	48,92		48,92	48,92
Сиреневая ул, двл. 30	ОДЗ	0,0197			0,0197	48,70		48,70	48,70
Железнодорожная ул, вл. 45	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,51		10,51	10,51
Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0012			0,0012	2,97		2,97	2,97
, ул Железнодорожная, влд. 11А	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,67		13,67	13,67
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48		1,48	1,48
Матросова ул, вл. 37А	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,62		3,62	3,62
Громовой ул, владение № 33	ОДЗ	0,1110			0,1110	274,40		274,40	274,40
Громовой ул, владение № 33	ОДЗ	0,0556	0,1134		0,1690	417,79		417,79	417,79

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Мурысева ул, вл. 52А	ОДЗ	0,0208			0,0208	51,42		51,42	51,42
Магистральная ул, вл. 3	ОДЗ	0,0175			0,0175	43,30		43,30	43,30
Мурысева ул, вл. 64	ОДЗ	0,0430			0,0430	106,35		106,35	106,35
Городской округ Тольятти, Баныкина ул, вл. 3	ОДЗ			0,0060	0,0060		13,90	13,90	8,40
Городской округ Тольятти, Баныкина ул, вл. 3	ОДЗ	0,0620			0,0620	153,27		153,27	153,27
Громовой ул, вл. 51	ОДЗ	1,4280	9,4976	0,0842	11,0098	27009,10	195,18	27204,28	27127,05
, ул Коммунистическая, влд. 2Г	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,68		31,68	31,68
Городской округ Тольятти, Комсомольская ул, вл. 90	ОДЗ	3,1650		0,0590	3,2240	7824,20	136,68	7960,89	7906,80
Громовой ул, вл. 90	ОДЗ	0,0474		0,0158	0,0632	117,18	36,68	153,86	139,34
, ул Громовой, д. 54, к. А	ОДЗ	0,0145			0,0145	35,75		35,75	35,75
, ул Комзина, д. 29	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,62		24,62	24,62
, ул Комзина, д. 29	ОДЗ	0,0201			0,0201	49,69		49,69	49,69
Ярославская ул, дом № 31	ОДЗ	0,0454			0,0454	112,33		112,33	112,33
, ул Коммунистическая, влд. 39	ОДЗ	0,1032			0,1032	255,11		255,11	255,11
Комзина ул, д. 29	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,80		28,80	28,80
, ул Комзина, д. 29	ОДЗ	0,0227			0,0227	56,24		56,24	56,24
Гидротехническая ул, владение № 28	ОДЗ	0,1011			0,1011	249,86		249,86	249,86
Голосова ул, владение № 32Б	ОДЗ	0,2830	0,1290		0,4120	1018,51		1018,51	1018,51
Лизы Чайкиной ул, владение № 59	ОДЗ	0,2867			0,2867	708,70		708,70	708,70
, ул Мира, влд. 67А	ОДЗ	0,4630	0,1290	0,0093	0,6013	1463,48	21,55	1485,03	1476,50
Городской округ Тольятти, Полевая ул, д. 28	ОДЗ	0,1252			0,1252	309,51		309,51	309,51
Радищева ул, владение № 10В	ОДЗ	0,1910		0,0063	0,1973	472,17	14,48	486,65	480,92
Городской округ Тольятти, Самарская ул, вл. 68	ОДЗ	0,3530		0,0151	0,3681	872,65	34,98	907,63	893,79
, ул Толстого, д. 28	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,04		14,04	14,04
Громовой ул, вл. 60, стр. 4	ОДЗ	0,0624			0,0624	154,19		154,19	154,19
Мурысева ул, вл. 52А	ОДЗ	0,0223			0,0223	55,13		55,13	55,13
, б-р 50 лет Октября, д. 38	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,49	0,49	0,29
, б-р 50 лет Октября, д. 38	ОДЗ	0,0353			0,0353	87,27		87,27	87,27
, ш Автозаводское, д. 47а	ОДЗ	0,0228	0,0270		0,0497	122,97		122,97	122,97
Гидротехническая ул, вл. 10А	ОДЗ	0,0241			0,0241	59,46		59,46	59,46
, ул Гидротехническая, д. 41	ОДЗ	0,0277		0,0006	0,0283	68,52	1,39	69,91	69,36
, ул Горького, д. 31	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,08		37,08	37,08
Жилина ул, дом № 54	ОДЗ	0,0268			0,0268	66,25		66,25	66,25
, ул Комзина, д. 29	ОДЗ	0,0706			0,0706	174,43		174,43	174,43
Ленина ул, дом № 114	ОДЗ			0,0017	0,0017		3,87	3,87	2,34
Ленина ул, дом № 114	ОДЗ	0,0146			0,0146	35,99		35,99	35,99
, ул Ленина, д. 43	ОДЗ			0,0088	0,0088		20,39	20,39	12,32
, ул Ленина, д. 43	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61		34,61	34,61
, ул Механизаторов, влд. 14А	ОДЗ	0,0149			0,0149	36,91		36,91	36,91

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Мурысева, влд. 55А	ОДЗ	0,0433			0,0433	107,13		107,13	107,13
, ул Мурысева, д. 102	ОДЗ	0,0768			0,0768	189,78		189,78	189,78
, ул Советская, д. 73А	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80		61,80	61,80
, ул Ушакова, д. 40	ОДЗ	0,0313			0,0313	77,35		77,35	77,35
Ярославская ул, д. 29	ОДЗ	0,0178			0,0178	44,00		44,00	44,00
Ярославская ул, дом № 35	ОДЗ	0,0556			0,0556	137,52		137,52	137,52
Ярославская ул, дом № 43	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,45		26,45	26,45
, ул Коммунистическая, д. 53	ОДЗ	0,0242			0,0242	59,76		59,76	59,76
Громовой ул, д. 60 к. 3	ОДЗ	0,0667			0,0667	164,89		164,89	164,89
, ул Железнодорожная, д. 39	ОДЗ	0,0506			0,0506	125,19		125,19	125,19
Матросова ул, д. 32	ОДЗ	0,0353	0,0427	0,0033	0,0813	192,82	7,65	200,47	197,44
Громовой ул, вл. 31Б	ОДЗ	1,3900			1,3900	3436,22		3436,22	3436,22
Громовой ул, д. 31	ОДЗ	0,5827			0,5827	1440,44		1440,44	1440,44
Мурысева ул, владение № 45	ОДЗ	0,1637			0,1637	404,71		404,71	404,71
, ул Макарова, д. 14	ОДЗ	0,0324			0,0324	80,10		80,10	80,10
Матросова ул, дом № 40	ОДЗ	0,0317			0,0317	78,28		78,28	78,28
Голосова ул, владение № 28А	ОДЗ	0,0215			0,0215	53,08		53,08	53,08
, ул Ярославская, д. 61	ОДЗ	0,0326			0,0326	80,52		80,52	80,52
Лизы Чайкиной ул, д. 30	ОДЗ	0,1250			0,1250	309,01		309,01	309,01
Гидротехническая ул, вл. 14А	ОДЗ	0,0204			0,0204	50,34		50,34	50,34
, ул Гидротехническая, влд. 9Б	ОДЗ	0,0545			0,0545	134,61		134,61	134,61
, ул Гидротехническая, д. 43	ОДЗ	0,0330			0,0330	81,58		81,58	81,58
, ул Громовой, влд. 40	ОДЗ	0,0740			0,0740	182,94		182,94	182,94
Железнодорожная ул, вл. 45	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,44		15,44	15,44
Коммунистическая ул, вл. 17А	ОДЗ	0,0178			0,0178	44,06		44,06	44,06
Коммунистическая ул, дом № 22	ОДЗ	0,0319			0,0319	78,86		78,86	78,86
, ул Макарова, д. 14	ОДЗ	0,0859			0,0859	212,35		212,35	212,35
Матросова ул, дом № 36	ОДЗ	0,0343			0,0343	84,79		84,79	84,79
, ул Матросова, д. 9	ОДЗ	0,0415			0,0415	102,51		102,51	102,51
Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0224			0,0224	55,29		55,29	55,29
, ул Мурысева, д. 102	ОДЗ	0,0357			0,0357	88,24		88,24	88,24
Мурысева ул, дом № 63	ОДЗ	0,0178			0,0178	44,00		44,00	44,00
Никонова ул, дом № 15	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,55	1,55	0,94
Никонова ул, дом № 15	ОДЗ	0,0507			0,0507	125,29		125,29	125,29
, ул Коммунистическая, д. 6	ОДЗ	0,1700	0,2800	0,0217	0,4717	1112,45	50,27	1162,72	1142,83
Матросова ул, дом № 36	ОДЗ	0,0441			0,0441	109,08		109,08	109,08
, ул Макарова, д. 14	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92		6,92	6,92
Громовой ул, вл. 60	ОДЗ	0,0343			0,0343	84,80		84,80	84,80
Громовой ул, вл. 66	ОДЗ	0,1119	0,0981		0,2100	519,14		519,14	519,14
Громовой ул	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,93		4,93	4,93

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ленина, д. 67	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,33		21,33	
, ул Ленина, д. 67	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,39	0,39	0,24
, ул Матросова, д. 25	ОДЗ	0,0253			0,0253	62,62		62,62	62,62
Матросова ул, д. 25	ОДЗ	0,0253			0,0253	62,62		62,62	62,62
Громовой ул, вл. 92	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,05		22,05	22,05
Ярославская ул, владение № 8, строение 1	ОДЗ	0,1371			0,1371	338,95		338,95	338,95
, ул Никонова, д. 12	ОДЗ	0,0220			0,0220	54,28		54,28	54,28
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,09		30,09	30,09
Громовой ул, вл. 53	ОДЗ	0,3435		0,0805	0,4240	849,23	186,49	1035,72	961,93
, б-р 50 лет Октября, д. 2	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33		148,33	148,33
, б-р 50 лет Октября, д. 2	ОДЗ			0,0012	0,0012		2,78	2,78	1,68
Александра Кудашева ул, здание № 102А	ОДЗ	0,0300	0,0620	0,0003	0,0923	227,43	0,70	228,13	227,85
, ул Железнодорожная, д. 33	ОДЗ	0,0707			0,0707	174,67		174,67	174,67
, ул Победы, д. 23А	ОДЗ	0,0520	0,0650		0,1170	289,24		289,24	289,24
Шлюзовая ул, домовладение № 31	ОДЗ	0,0786			0,0786	194,31		194,31	194,31
Механизаторов ул, дом № 11	ОДЗ	0,0563	0,1238	0,0023	0,1823	444,98	5,21	450,19	448,13
Громовой ул, д. 56 к. 34	ОДЗ	0,2492			0,2492	616,01		616,01	616,01
Громовой ул, владение № 45, строение 1	ОДЗ	0,1595			0,1595	394,30		394,30	394,30
Громовой ул, владение № 45, строение 1	ОДЗ	0,1234		0,0000	0,1234	305,11	0,06	305,17	305,15
Громовой ул, владение № 45, строение 1	ОДЗ	0,0967		0,0000	0,0967	238,93	0,06	238,99	238,97
Громовой ул, владение № 45, строение 6	ОДЗ	0,0839			0,0839	207,45		207,45	207,45
Громовой ул, д. 45 к. 2	ОДЗ	0,0163			0,0163	40,30		40,30	40,30
Городской округ Тольятти, Комсомольская ул, вл. 92	ОДЗ	1,2890	2,6400	0,1076	4,0366	9712,89	249,27	9962,16	9863,53
Лизы Чайкиной ул, владение № 74	ОДЗ	0,0340			0,0340	84,05		84,05	84,05
Лизы Чайкиной ул, владение № 74	ОДЗ	0,1420	0,1250	0,0001	0,2671	660,05	0,13	660,18	660,13
Тупиковый проезд, владение № 3	ОДЗ	0,6810	2,7810	0,1033	3,5653	8558,42	239,31	8797,73	8703,04
, ул Коммунистическая, д. 97	ОДЗ	0,1020			0,1020	252,15		252,15	252,15
, ул Коммунистическая, влд. 8	ОДЗ	0,4202	0,3508		0,7710	1905,99		1905,99	1905,99
Энергетиков ул, вл. 2	ОДЗ	0,0601			0,0601	148,62		148,62	148,62
0	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,51		21,51	21,51
, ш Комсомольское, влд. 28	ОДЗ	0,0326			0,0326	80,66		80,66	80,66
Комсомольское ш, владение № 2А	ОДЗ	0,1200		0,0075	0,1275	296,65	17,38	314,03	307,15
Комсомольское ш, владение № 2А	ОДЗ	0,0170		0,0010	0,0180	42,03	2,32	44,34	43,43
Коммунистическая ул, вл. 126	ОДЗ	0,5386			0,5386	1331,47		1331,47	1331,47
Коммунистическая ул, вл. 126	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,65	0,65	0,39
, ул Матросова, влд. 64	ОДЗ	0,1710		0,0012	0,1722	422,69	2,85	425,54	424,42
, ул Матросова, влд. 64	ОДЗ	0,3210		0,0003	0,3213	793,51	0,79	794,30	793,98
, ул Матросова, влд. 64	ОДЗ	0,1500		0,0012	0,1512	370,82	2,78	373,60	372,50
Громовой ул, вл. 54А, стр. 1	ОДЗ	0,0322			0,0322	79,54		79,54	79,54
Громовой ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0713			0,0713	176,28		176,28	176,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Матросова, д. 10	ОДЗ	0,0133			0,0133	32,88		32,88	32,88
, ул Ярославская, д. 35а	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,18		18,18	18,18
Ярославская ул, дом № 35а	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,96		5,96	5,96
, ул Ярославская, д. 35а	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,42		21,42	21,42
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,55		1,55	1,55
Куйбышева ул, вл. 50	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,44		27,44	27,44
, проезд Майский, д. 13	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11		12,11	12,11
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0260			0,0260	64,37		64,37	64,37
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,83	1,83	1,10
Мурысева ул, дом № 63	ОДЗ	0,0364			0,0364	89,98		89,98	89,98
Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,28		6,28	6,28
, ул Железнодорожная, влд. 45	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,85		5,85	5,85
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0264			0,0264	65,26		65,26	65,26
, ул Матросова, д. 60	ОДЗ	0,0423			0,0423	104,47		104,47	104,47
, ул Громовой, влд. 36А	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,87		5,87	5,87
, ул Железнодорожная, влд. 45	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,29		1,29	1,29
Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,77		3,77	3,77
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,80		3,80	3,80
Матросова ул, дом № 25	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
, ул Железнодорожная, влд. 45	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,53		16,53	16,53
Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,89		13,89	13,89
Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,48		6,48	6,48
, ул Матросова, д. 9	ОДЗ	0,0101			0,0101	24,97		24,97	24,97
, ул Матросова, д. 26А	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72		24,72	24,72
, ул Громовой, влд. 32А	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,92		31,92	31,92
, ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,80		15,80	15,80
, ул Ленина, д. 53	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88		98,88	98,88
, ул Ленинградская, д. 24	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,22	2,22	1,34
, ул Ленинградская, д. 24	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
Лизы Чайкиной ул, дом № 81	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
Самарская обл, Тольятти г, Лизы Чайкиной ул, здание № 79А	ОДЗ	0,1140			0,1140	281,79		281,79	281,79
, ул Макарова, д. 8	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,47		24,47	24,47
, ул Макарова, д. 8	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59		14,59	14,59
Механизаторов ул	ОДЗ	0,0460			0,0460	113,72		113,72	113,72
Механизаторов ул, дом № 21, строение 2	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28		4,28	4,28
, ул Мира, д. 68	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,80		15,80	15,80
Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ	0,0693			0,0693	171,32		171,32	171,32
Куйбышева ул, владение № 18А	ОДЗ	0,0960			0,0960	237,34		237,34	237,34
Громовой ул, владение № 31В	ОДЗ	0,1567			0,1567	387,28		387,28	387,28
Комсомольское ш, вл. 24	ОДЗ	0,0634			0,0634	156,80		156,80	156,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,27		4,27	4,27
Громовой ул, вл. 60	ОДЗ	0,0364			0,0364	89,98		89,98	89,98
, ул Железнодорожная, влд. 45	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,40		8,40	8,40
Гидротехническая ул, дом № 40	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
Громовой ул, дом № 24	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09		14,09	14,09
Громовой ул, дом № 28	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,67		31,67	31,67
, ул Гидротехническая, д. 41	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
, ул Громовой, влд. 34А	ОДЗ	0,0174			0,0174	43,02		43,02	43,02
Лизы Чайкиной ул	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07		16,07	16,07
Лизы Чайкиной ул, вл. 71А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,81		4,81	4,81
Гидротехническая ул, вл. 19А	ОДЗ	0,0332			0,0332	82,15		82,15	82,15
Гидротехническая ул, вл. 28Г	ОДЗ	0,0207			0,0207	51,20		51,20	51,20
Лизы Чайкиной ул, вл. 71А	ОДЗ	0,0516			0,0516	127,45		127,45	127,45
Мира ул, владение № 92А	ОДЗ	0,0275			0,0275	67,98		67,98	67,98
, ул Карбышева, д. 3	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул Карбышева, д. 3	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33		15,33	15,33
Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,50		16,50	16,50
, ул Комзина, д. 29	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,04		31,04	31,04
, ул Громовой, д. 54, к. А	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,99		7,99	7,99
, ул Матросова, д. 36	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,19		7,19	7,19
Громовой ул, владение № 34А	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,74		22,74	22,74
Лизы Чайкиной ул, дом № 27	ОДЗ	0,0337			0,0337	83,31		83,31	83,31
Городской округ Тольятти, Матросова ул, д. 26А	ОДЗ	0,0700		0,0479	0,1179	173,05	111,01	284,05	240,13
Громовой ул, д. 60 к. 4	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,27		69,27	69,27
Громовой ул, вл. 62	ОДЗ	0,0349			0,0349	86,25		86,25	86,25
Громовой ул, владение № 33, строение 15	ОДЗ	0,1628			0,1628	402,45		402,45	402,45
Кожевенная ул, вл. 10	ОДЗ	0,1550			0,1550	383,18		383,18	383,18
, ул Олимпийская, влд. 58	ОДЗ	0,1560			0,1560	385,65		385,65	385,65
60 лет СССР ул, зд. 15	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,48		18,48	18,48
Мурысева ул, дом № 69	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38		10,38	10,38
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,15		22,15	22,15
, ул Мира, д. 68	ОДЗ	0,0109			0,0109	26,92		26,92	26,92
Механизаторов ул, дом № 5Б	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,88		13,88	13,88
Механизаторов ул, дом № 5Б	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,45	0,45	0,27
Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,70		26,70	26,70
Ярославская ул, дом № 35	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,29		69,29	69,29
, ул Никонова, д. 8	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,84		7,84	7,84
Никонова ул, д. 8	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,05		9,05	9,05
, ул Коммунистическая, д. 83А	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,89		11,89	11,89
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,93		10,93	10,93

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Ярославская ул, дом № 61	ОДЗ	0,0856			0,0856	211,61		211,61	211,61
, ул Гагарина, д. 2	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,55		6,55	6,55
, ул Гагарина, д. 2	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,22		9,22	9,22
, ул Гидротехническая, д. 33	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,00		7,00	7,00
Горького ул, д. 50	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
Горького ул, д. 50	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,24		18,24	18,24
, ул Карла Маркса, д. 32	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60		13,60	13,60
, ул Карла Маркса, д. 79	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43		6,43	6,43
, ул Куйбышева, д. 32	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
Ленина ул, д. 103	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
, ул Ленина, д. 107	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,26		8,26	8,26
, ул Ленина, д. 129	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,95		8,95	8,95
, ул Ленина, д. 78	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,23		6,23	6,23
, ул Ленина, д. 78	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,98	0,98	0,60
Матросова ул, дом № 12	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,24		7,24	7,24
Матросова ул, дом № 12	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,75		6,75	6,75
Матросова ул, дом № 56	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21		3,21	3,21
, ул Мира, д. 60	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,08	0,08	0,05
, ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,08		6,08	6,08
, ул Мира, д. 60	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,62	1,62	0,98
, ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,04		19,04	19,04
, ул Мира, д. 68	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,11		6,11	6,11
Победы ул, дом № 39	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
Победы ул, дом № 39	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
Победы ул, дом № 39	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,62	1,62	0,98
Победы ул, дом № 39	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
Победы ул, дом № 39	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
Победы ул, дом № 39	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,62	1,62	0,98
Победы ул, дом № 39	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71		3,71	3,71
Победы ул, дом № 39	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,62	1,62	0,98
Победы ул, д. 78	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,82		6,82	6,82
Громовой ул, дом № 44	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,45		6,45	6,45
, ул Горького, д. 59	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
, ул Горького, д. 59	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,50		22,50	22,50
, ул Горького, д. 59	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
, ул Карла Маркса, д. 45	ОДЗ	0,0065			0,0065	15,95		15,95	15,95
Коммунистическая ул, дом № 9	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05		18,05	18,05
Коммунистическая ул, дом № 9	ОДЗ			0,0015	0,0015		3,48	3,48	2,10
, ул Ленина, д. 97	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,62		9,62	9,62
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01		21,01	21,01



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
Коммунистическая ул, дом № 9	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,81	0,81	0,49
Коммунистическая ул, дом № 9	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,32		11,32	11,32
, ул Голосова, д. 26	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,15		15,15	15,15
, ул Голосова, д. 26	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,80		6,80	6,80
, ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,48		12,48	12,48
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,73		10,73	10,73
, ул Ленина, д. 90	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,81		9,81	9,81
, ул Ленина, д. 90	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,03		11,03	11,03
, ул Мира, д. 64	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,93		14,93	14,93
, ул Шлюзовая, д. 19	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
Коммунистическая ул, дом № 36	ОДЗ	0,0116			0,0116	28,68		28,68	28,68
Мурысева ул, д. 93А	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,24		23,24	23,24
, ул Мурысева, д. 93А	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72		24,72	24,72
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,20		13,20	13,20
, ул Мира, д. 86	ОДЗ	0,0077			0,0077	18,94		18,94	18,94
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,16		19,16	19,16
, ул Мира, д. 74	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,44		16,44	16,44
, ул Мира, д. 98	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,45		17,45	17,45
, ул Карла Маркса, д. 82	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,82		20,82	20,82
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,20		26,20	26,20
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,00		18,00	18,00
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,07		9,07	9,07
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,14		12,14	12,14
Железнодорожная ул, дом № 23	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,93		12,93	12,93
Мурысева ул, дом № 73	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
, ул Гидротехническая, д. 35	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36		12,36	12,36
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36		12,36	12,36
Лизы Чайкиной ул, дом № 81	ОДЗ	0,0306			0,0306	75,65		75,65	75,65
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92		6,92	6,92
Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
, ул Гидротехническая, д. 33	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60		13,60	13,60
, ул Гидротехническая, д. 32	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
Громовой ул, владение № 16	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
Матросова ул, дом № 15А	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78		19,78	19,78

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Гидротехническая ул, дом № 17	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60		13,60	13,60
Гидротехническая ул, дом № 40	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, ул Шлюзовая, д. 19	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57		15,57	15,57
, ул Никонова, д. 9	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,99		22,99	22,99
, ул Макарова, д. 8	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
, ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,56		14,56	14,56
, ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, ул Лесная, д. 60	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
, ул Мира, д. 54	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,11	1,11	0,67
, ул Мира, д. 54	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,82		6,82	6,82
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,02		20,02	20,02
Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,58		2,58	2,58
Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0299			0,0299	73,89		73,89	73,89
, ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,62		9,62	9,62
, проезд Майский, д. 13	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11		12,11	12,11
, ул Карла Маркса, д. 24	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,44		18,44	18,44
, ул Карла Маркса, д. 24	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,74	0,74	0,45
, ул Шлюзовая, двлд. 17	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33		15,33	15,33
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,39	0,39	0,24
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81		16,81	16,81
, ул Никонова, д. 7	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,35		13,35	13,35
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,75		21,75	21,75
Гидротехническая ул, дом № 3	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,84		13,84	13,84
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
Лизы Чайкиной ул, дом № 68	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34		14,34	14,34
Лизы Чайкиной ул, дом № 68	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28		19,28	19,28
, ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12		11,12	11,12
Коммунистическая ул, дом № 9	ОДЗ	0,0139			0,0139	34,36		34,36	34,36
Коммунистическая ул, дом № 9	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,56	0,56	0,34
Коммунистическая ул, дом № 22	ОДЗ	0,0175			0,0175	43,26		43,26	43,26
Матросова ул, дом № 56	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,46		3,46	3,46
, ул Голосова, д. 77	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11		12,11	12,11
Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ	0,0167			0,0167	41,28		41,28	41,28
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26		21,26	21,26
, ул Матросова, д. 9	ОДЗ	0,0384			0,0384	94,93		94,93	94,93
Мира ул, владение № 135	ОДЗ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67
Тюленина ул, дом № 4	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
Механизаторов ул, дом № 5Б	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,43		1,43	1,43
Механизаторов ул, дом № 5Б	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Железнодорожная, влд. 3А	ОДЗ	0,0830	0,1510		0,2340	578,47		578,47	578,47
Мира ул, дом № 120	ОДЗ	0,1210			0,1210	299,12		299,12	299,12
, ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54		18,54	18,54
, ул Толстого, д. 8	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25		22,25	22,25
, ул Толстого, д. 8	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул Громовой, д. 26	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,96		25,96	25,96
, ул Железнодорожная, д. 47	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,00		22,00	22,00
, ул Матросова, д. 10	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,27		33,27	33,27
, ул Механизаторов, влд. 20А	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80		17,80	17,80
Шлюзовая ул, двл. 11	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
, ул Коммунистическая, д. 71	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,04		41,04	41,04
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,51	0,51	0,31
, ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, ул Жилина, д. 25	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
Полевая ул, дом № 24	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62
Громовой ул, дом № 24	ОДЗ	0,0238			0,0238	58,84		58,84	58,84
Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72		2,72	2,72
, ул Ленина, д. 81	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Ленина, д. 81	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, ул Железнодорожная, д. 47	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26		21,26	21,26
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,79		18,79	18,79
Никонова ул, д. 9	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,43		28,43	28,43
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,01		19,01	19,01
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,88	0,88	0,53
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,89		11,89	11,89
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17		7,17	7,17
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0015	0,0015		3,51	3,51	2,12
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,20		4,20	4,20
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,88	0,88	0,53
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05		18,05	18,05
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,89		31,89	31,89
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,55		24,55	24,55
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,88	0,88	0,53
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,70		19,70	19,70

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,45		33,45	
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,20		24,20	24,20
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,72	0,72	0,43
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,44	0,44	0,27
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,92		8,92	8,92
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
, ул Гидротехническая, д. 32	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,42		9,42	9,42
, ул Матросова, д. 1	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,58		12,58	12,58
, проезд Майский, д. 66	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,90		12,90	12,90
, ул Коммунистическая, д. 87	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,28		15,28	15,28
, ул Мурысева, д. 76	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,33		28,33	28,33
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,15	2,15	1,30
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,25		9,25	9,25
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,31		3,31	3,31
Есенина ул, дом № 16Б	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,87		4,87	4,87
Есенина ул, дом № 16Б	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
Матросова ул, дом № 54	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,57		20,57	20,57
, ул Никонова, д. 2	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,34		7,34	7,34
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,52		9,52	9,52
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,80		10,80	10,80
Мира ул, д. 61	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,12		5,12	5,12
, ул Горького, д. 59	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ул Горького, д. 59	ОДЗ	0,0172			0,0172	42,42		42,42	42,42
, ул Горького, д. 66	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Горького, д. 66	ОДЗ	0,0488			0,0488	120,69		120,69	120,69
, ул Горького, д. 66	ОДЗ	0,0152			0,0152	37,67		37,67	37,67
, ул Горького, д. 66	ОДЗ	0,0213			0,0213	52,71		52,71	52,71
, ул Горького, д. 66	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
Коммунистическая ул, дом № 36	ОДЗ	0,0153			0,0153	37,92		37,92	37,92
Коммунистическая ул, дом № 36	ОДЗ	0,0186			0,0186	46,08		46,08	46,08
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,47		2,47	2,47
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21		3,21	3,21
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,47		0,47	0,47
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,20		0,20	0,20
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,36		1,36	1,36
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,73		3,73	3,73

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ш Автозаводское, д. 47	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,50		26,50	26,50
Горького ул, д. 29	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30		17,30	17,30
Коммунистическая ул, дом № 22	ОДЗ	0,0145			0,0145	35,92		35,92	35,92
, ул Ленина, д. 57	ОДЗ			0,0038	0,0038		8,87	8,87	5,36
, ул Ленина, д. 57	ОДЗ			0,0038	0,0038		8,87	8,87	5,36
, ул Ленина, д. 57	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,17		29,17	29,17
Матросова ул, дом № 56	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,75		21,75	21,75
, ул Матросова, д. 1	ОДЗ	0,0137			0,0137	33,87		33,87	33,87
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,21		1,21	1,21
, ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,12		5,12	5,12
, ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0012			0,0012	2,94		2,94	2,94
Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,95		6,95	6,95
, ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,39		16,39	16,39
Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,46		21,46	21,46
Коммунистическая ул, дом № 9	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
Коммунистическая ул, дом № 9	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,70		10,70	10,70
Коммунистическая ул, дом № 9	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,85		10,85	10,85
Коммунистическая ул, дом № 9	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Никонова, д. 8	ОДЗ	0,0171			0,0171	42,27		42,27	42,27
Матросова ул, дом № 56	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30		17,30	17,30
, ул Горького, д. 29	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33		15,33	15,33
, ул Карла Маркса, д. 65	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,34		29,34	29,34
Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0145			0,0145	35,85		35,85	35,85
Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0004			0,0004	0,87		0,87	0,87
, ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,50		22,50	22,50
, ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,35		13,35	13,35
, ул Матросова, д. 7	ОДЗ	0,0116			0,0116	28,68		28,68	28,68
, ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,67		13,67	13,67
, ул Победы, д. 37	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
, ул Победы, д. 37	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
, ул Победы, д. 78	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
Победы ул, д. 78	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,72		17,72	17,72
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0133			0,0133	32,88		32,88	32,88
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,57		0,57	0,57
Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,59		0,59	0,59
Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,50		4,50	4,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,22		1,22	1,22
, ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,85		17,85	17,85
Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71		3,71	3,71
Механизаторов ул, дом № 5Б	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17		7,17	7,17
Механизаторов ул, дом № 5Б	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,04	2,04	1,23
Громовой ул, дом № 24	ОДЗ	0,0159			0,0159	39,31		39,31	39,31
, ул Шлюзовая, д. 13	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
Есенина ул, дом № 16Б	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,14	0,14	0,08
Есенина ул, дом № 16Б	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28		19,28	19,28
Космодемьянской ул, дом № 3	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
Лизы Чайкиной ул, дом № 68	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
, ул Лизы Чайкиной, д. 63	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,84		13,84	13,84
Гидротехническая ул, дом № 40	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
Гидротехническая ул, дом № 40	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61		12,61	12,61
Куйбышева ул, д. 32	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,00		4,00	4,00
, ул Куйбышева, д. 32	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, ул Ленина, д. 49	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул Ленина, д. 49	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10		13,10	13,10
, ул Толстого, д. 20	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,61		10,61	10,61
, ул Мурысева, д. 77	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
, ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
, проезд Майский, д. 7Б	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
, проезд Майский, д. 7Б	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,14	0,14	0,08
Лизы Чайкиной ул, домовладение № 71	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,17		29,17	29,17
Коммунистическая ул, дом № 41	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
, ул Механизаторов, д. 9	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
Александра Кудашева ул, д. 108	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,94		7,94	7,94
Гидростроевская ул, д. 13	ОДЗ	0,0279			0,0279	68,97		68,97	68,97
, ул Железнодорожная, влд. 21	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62
, ул Карла Маркса, д. 29	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,73		23,73	23,73
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72		2,72	2,72
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,45		4,45	4,45
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48		1,48	1,48
Лизы Чайкиной ул, дом № 79	ОДЗ	0,0133			0,0133	32,88		32,88	32,88
Мира ул, дом № 106	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,13		13,13	13,13
, ул Никонова, д. 16	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,54		7,54	7,54
, ул Октябрьская, д. 1	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,68		8,68	8,68

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Победы, д. 35	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,87		15,87	15,87
Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17		7,17	7,17
Матросова ул, дом № 60	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
Лизы Чайкиной ул, дом № 55	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59		14,59	14,59
, ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,16		12,16	12,16
Железнодорожная ул, вл. 45	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
, ул Мурысева, д. 90	ОДЗ	0,0211			0,0211	52,14		52,14	52,14
, ул Победы, д. 35	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72		24,72	24,72
, ул Победы, д. 35	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
, ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17		7,17	7,17
, ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
40 лет Победы ул, д. 19	ОДЗ	0,1886	0,6692	0,0129	0,8707	2120,57	29,89	2150,45	2138,63
, ул 40 лет Победы, д. 47б	ОДЗ	0,0187			0,0187	46,20		46,20	46,20
, ул 40 лет Победы, д. 47б	ОДЗ			0,0017	0,0017		3,94	3,94	2,38
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,74	0,74	0,45
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0183			0,0183	45,31		45,31	45,31
Мира ул, дом № 117	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,03		42,03	42,03
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83		14,83	14,83
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,76	0,76	0,46
, ул Голосова, д. 97	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,24		7,24	7,24
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,02	2,02	1,22
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0724			0,0724	179,05		179,05	179,05
, ул Горького, д. 38	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, ул Горького, д. 38	ОДЗ	0,0145			0,0145	35,72		35,72	35,72
, ул Горького, д. 46	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
, ул Горького, д. 46	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,10		9,10	9,10
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,67		22,67	22,67
, ул Ленина, д. 67	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Ленина, д. 67	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60		13,60	13,60
, ул Голосова, д. 77	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, ул Ленина, д. 81	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,13	2,13	1,29
, ул Ленина, д. 81	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
Ленина ул, дом № 88	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
Ленина ул, дом № 88	ОДЗ			0,0004	0,0004		1,00	1,00	0,60
, ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38		10,38	10,38
, ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
, ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,77		20,77	20,77
, ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ			0,0016	0,0016		3,66	3,66	2,21
, ул Толстого, д. 8	ОДЗ			0,0016	0,0016		3,65	3,65	2,21



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Толстого, д. 8	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,02		27,02	27,02
, ул Гидростроевская, д. 26	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,35		20,35	20,35
, ул Мира, д. 138	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38		10,38	10,38
Победы ул, дом № 49	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,12
Победы ул, дом № 49	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,84		9,84	9,84
, ул Мира, д. 39	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,39	0,39	0,24
, ул Мира, д. 39	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,25		9,25	9,25
, ул Мира, д. 27	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,48	2,48	1,50
, ул Мира, д. 27	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,63		12,63	12,63
, ул Мира, д. 27	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
, ул Мира, д. 27	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,48		15,48	15,48
, ул Мира, д. 60	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,24		7,24	7,24
, ул Жилина, д. 16	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,79		18,79	18,79
, ул Ленина, д. 67	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
, ул Ленина, д. 67	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, ул Ленина, д. 129	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33		15,33	15,33
, ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,48		23,48	23,48
, ул Ленина, д. 81	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
, ул Ленина, д. 81	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, ул Ленина, д. 97	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
Мира ул, д. 82	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
, ул Мира, д. 82	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
Мира ул, дом № 132	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05		18,05	18,05
, ул Мира, д. 41	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,67	0,67	0,41
, ул Мира, д. 41	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,41		12,41	12,41
, ул Ушакова, д. 36	ОДЗ			0,0038	0,0038		8,91	8,91	5,39
, ул Ушакова, д. 36	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, ул Гагарина, д. 10	ОДЗ	0,0797			0,0797	197,03		197,03	197,03
, ул Гагарина, д. 10	ОДЗ			0,0038	0,0038		8,91	8,91	5,39
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,02	2,02	1,22
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0165	0,0407		0,0572	141,38		141,38	141,38
, ул Чуковского, д. 5	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,00		9,00	9,00
, ул Ленина, д. 100	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Ленина, д. 100	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,85		8,85	8,85
, ул Ленина, д. 81	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Ленина, д. 81	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,27		9,27	9,27
, ул Ленина, д. 56	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,71	1,71	1,04
, ул Ленина, д. 56	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,22		11,22	11,22
, ул Карла Маркса, д. 58	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,65		26,65	26,65

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Карла Маркса, д. 60	ОДЗ	0,0161			0,0161	39,80		39,80	39,80
, ул Ленинградская, д. 51	ОДЗ	0,0397			0,0397	98,07		98,07	98,07
, ул Голосова, д. 113	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,55		13,55	13,55
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,20		26,20	26,20
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,39	0,39	0,24
, ул Голосова, д. 75	ОДЗ	0,1577			0,1577	389,83		389,83	389,83
, ул Мира, д. 111	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21		3,21	3,21
, ул Мира, д. 123	ОДЗ	0,0085			0,0085	20,91		20,91	20,91
, ул Ушакова, д. 49	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,89		11,89	11,89
, ул Ушакова, д. 49	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
, ул Белорусская, д. 27	ОДЗ	0,0391			0,0391	96,54		96,54	96,54
, ул Белорусская, д. 27	ОДЗ			0,0020	0,0020		4,63	4,63	2,80
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0165			0,0165	40,81		40,81	40,81
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,42	0,42	0,25
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,82		31,82	31,82
, ул Ленинградская, д. 19	ОДЗ	0,0266			0,0266	65,71		65,71	65,71
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,67		15,67	15,67
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,50	2,50	1,51
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,42		49,42	49,42
, ул Победы, д. 44	ОДЗ	0,0734			0,0734	181,45		181,45	181,45
, ул Белорусская, д. 7	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,51		25,51	25,51
, ул Белорусская, д. 7	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,49	0,49	0,29
, ул Ленина, д. 89	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, ул Мира, д. 49	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,73		23,73	23,73
, ул Мира, д. 57	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,79		18,79	18,79
, ул Советская, д. 53	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Советская, д. 53	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,04		19,04	19,04
, б-р Молодежный, д. 3	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07		16,07	16,07
, ул Карла Маркса, д. 52	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
, б-р Молодежный, д. 3	ОДЗ	0,0524			0,0524	129,54		129,54	129,54
, ул Карла Маркса, д. 52	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, б-р Молодежный, д. 4	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
, ул Ленина, д. 101	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, ул Ленина, д. 103	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0175			0,0175	43,26		43,26	43,26
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Горького, д. 33	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	
, ул Горького, д. 33	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,14	0,14	0,08
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,37		33,37	33,37
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54		18,54	18,54
, ул Мира, д. 76	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32		16,32	16,32
Мира ул, дом № 160	ОДЗ	0,0320			0,0320	79,11		79,11	79,11
, ул Победы, д. 44	ОДЗ	0,0210			0,0210	51,91		51,91	51,91
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0151			0,0151	37,38		37,38	37,38
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, ул Белорусская, д. 3	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,40		4,40	4,40
, ул Белорусская, д. 3	ОДЗ			0,0187	0,0187		43,30	43,30	26,17
, ул Белорусская, д. 3	ОДЗ			0,0187	0,0187		43,30	43,30	26,17
, ул Белорусская, д. 3	ОДЗ	0,0410			0,0410	101,38		101,38	101,38
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0032	0,0032		7,31	7,31	4,42
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ	0,0285			0,0285	70,48		70,48	70,48
, ул Победы, д. 60	ОДЗ	0,0214			0,0214	53,00		53,00	53,00
, ул Мира, д. 47	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33		15,33	15,33
, ул Победы, д. 60	ОДЗ	0,0155			0,0155	38,32		38,32	38,32
, ул Карла Маркса, д. 53	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01		21,01	21,01
, ул Ленина, д. 107	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
, ул Мичурина, влд. 81А	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,23		24,23	24,23
, ул Победы, д. 51	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,86		9,86	9,86
, ул Победы, д. 51	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,51	1,51	0,91
, ул Победы, д. 17	ОДЗ			0,0023	0,0023		5,21	5,21	3,15
, ул Победы, д. 17	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,38		26,38	26,38
Победы ул, дом № 39	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52		7,52	7,52
Победы ул, дом № 39	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,39		29,39	29,39
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,41	1,41	0,85
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,41	1,41	0,85
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ	0,0295			0,0295	72,80		72,80	72,80
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,88	1,88	1,13
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,73		23,73	23,73
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,39	0,39	0,24
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0226			0,0226	55,97		55,97	55,97
, ул Карла Маркса, д. 82	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,89		11,89	11,89
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,26		19,26	19,26
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,02	2,02	1,22
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0085			0,0085	20,96		20,96	20,96

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,53	0,53	0,32
, ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80		17,80	17,80
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,36		21,36	21,36
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,42	0,42	0,25
, б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ	0,0085			0,0085	20,96		20,96	20,96
, б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0116			0,0116	28,65		28,65	28,65
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,80		10,80	10,80
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,72	0,72	0,43
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0236			0,0236	58,44		58,44	58,44
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,72	0,72	0,43
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,47		9,47	9,47
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0151			0,0151	37,25		37,25	37,25
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,83	0,83	0,50
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,39	1,39	0,84
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38		10,38	10,38
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,53		23,53	23,53
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0025	0,0025		5,84	5,84	3,53
, ул Ленина, д. 118	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,64	1,64	0,99
, ул Ленина, д. 118	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
, ул Ленина, влд. 69	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,57		13,57	13,57
, ул Ленина, влд. 69	ОДЗ			0,0012	0,0012		2,71	2,71	1,64
, ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,42		27,42	27,42
, ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,83	0,83	0,50
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0023	0,0023		5,21	5,21	3,15
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,21		30,21	30,21
, ул Победы, д. 62	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60		13,60	13,60
, ул Победы, д. 60	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,25		26,25	26,25
, ул Мира, д. 140	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,42		29,42	29,42
Мира ул, дом № 140	ОДЗ	0,0235			0,0235	58,09		58,09	58,09
, ул Мира, д. 122	ОДЗ	0,0489			0,0489	120,89		120,89	120,89
, ул Ленинградская, д. 49	ОДЗ	0,0448			0,0448	110,63		110,63	110,63
Матросова ул, дом № 54	ОДЗ	0,0205			0,0205	50,57		50,57	50,57
Мира ул, дом № 106	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92		6,92	6,92
, ул Мира, д. 76	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,06		17,06	17,06
, ул Жилина, д. 34	ОДЗ	0,0152			0,0152	37,58		37,58	37,58

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ленинградская, д. 51	ОДЗ	0,0408			0,0408	100,86		100,86	100,86
, ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
, ул Мира, д. 60	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
Голосова ул, вл. 93А	ОДЗ	0,0696		0,0013	0,0709	171,96	3,01	174,97	173,78
Ленинградская ул, владение № 25	ОДЗ	0,0520			0,0520	128,55		128,55	128,55
, ул Советская, д. 74	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93		5,93	5,93
, ул Мира, д. 111-а	ОДЗ	0,0470			0,0470	116,19		116,19	116,19
Радищева ул, вл. 49	ОДЗ	0,1379		0,0071	0,1450	340,90	16,41	357,31	350,82
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0171			0,0171	42,27		42,27	42,27
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
Самарская обл, г Тольятти	ОДЗ	0,2210		0,1400	0,3610	546,33	324,33	870,67	742,33
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,57		22,57	22,57
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,08		11,08	11,08
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,81		7,81	7,81
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,12		9,12	9,12
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,42		11,42	11,42
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,40		0,40	0,40
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0089			0,0089	21,95		21,95	21,95
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,42		18,42	18,42
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,51		3,51	3,51
, ул Октябрьская, двлд. 80	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,11	1,11	0,67
, ул Октябрьская, двлд. 80	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07		16,07	16,07
, ул Октябрьская, двлд. 80	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11		12,11	12,11
, ул Октябрьская, двлд. 80	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,11	1,11	0,67
, ул Базовая, влд. 14	ОДЗ	0,0480			0,0480	118,66		118,66	118,66
, ул Куйбышева, д. 18	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10		13,10	13,10
Молодежный б-р, владение № 30А	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,18		28,18	28,18
Молодежный б-р, владение № 30А	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25		22,25	22,25
, б-р Итальянский, д. 18	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
, б-р Итальянский, д. 20	ОДЗ	0,0289			0,0289	71,44		71,44	71,44
, ул Революционная, д. 49	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,18	0,02	6,20	6,19
, ул Ленина, влд. 60А	ОДЗ	0,0169			0,0169	41,88		41,88	41,88
, ул Ленина, влд. 60А	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,27		7,27	7,27
, ул Ленина, влд. 60А	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,73		22,73	22,73
, ул Революционная, д. 49	ОДЗ	0,0039		0,0011	0,0050	9,64	2,57	12,21	11,20
, ул Железнодорожная, влд. 45	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,16		5,16	5,16
Карла Маркса ул, вл. 54	ОДЗ	0,0590			0,0590	145,85		145,85	145,85
, ул Лесная, д. 46	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,48		23,48	23,48
, ул Комсомольская, д. 84	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Комсомольская, д. 84	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Мурысева, влд. 52Б	ОДЗ	0,1300	0,0120		0,1420	351,04		351,04	351,04
, пр-д Оптимистов, д. 9	ОДЗ	0,0075		0,0000	0,0075	18,54	0,09	18,63	18,60
, ул Карла Маркса, двлд. 86	ОДЗ	0,0209			0,0209	51,62		51,62	51,62
, ул Железнодорожная, влд. 21	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
, б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0050		0,0002	0,0052	12,36	0,42	12,78	12,61
, б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0067		0,0000	0,0067	16,56	0,09	16,66	16,62
Самарская обл, Тольятти, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,63	0,63	0,38
Самарская обл, Тольятти, Приморский б-р, дом № 61	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,22		25,22	25,22
Индустриальная ул, владение № 6, строение 2	ОДЗ	0,0865			0,0865	213,92		213,92	213,92
, ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,39	0,39	0,24
, ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ	0,0097			0,0097	23,95		23,95	23,95
Ларина ул, дом № 169, строение 10	ОДЗ	3,1327	2,4810		5,6137	13877,64		13877,64	13877,64
Индустриальная ул, владение № 6, строение 1	ОДЗ	0,2025	0,0345	0,0049	0,2418	585,80	11,26	597,07	592,61
Индустриальная ул, владение № 6, строение 1	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, ул Строителей, д. 14	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
, ул Голосова, влд. 105А	ОДЗ	0,0560			0,0560	138,44		138,44	138,44
Советская ул, вл. 51А	ОДЗ	0,0217			0,0217	53,64		53,64	53,64
, ул Республиканская, д. 12	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,59		20,59	20,59
Новопромышленная ул, д. 18г	ОДЗ	0,0272			0,0272	67,24		67,24	67,24
Индустриальная ул, вл. 9А	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,81		21,81	21,81
, б-р Итальянский, д. 24	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,34		12,34	12,34
, ул Белорусская, д. 6	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, ул Белорусская, д. 6	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
, ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,65		17,65	17,65
, ул Ленина, д. 129	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,33		4,33	4,33
, ул 40 лет Победы, д. 51В	ОДЗ			0,0154	0,0154		35,68	35,68	21,56
, ул 40 лет Победы, д. 51В	ОДЗ	0,0133			0,0133	32,88		32,88	32,88
Ярославская ул, дом № 37	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,08		15,08	15,08
, ул Фрунзе, д. 14в	ОДЗ	0,0087		0,0001	0,0088	21,51	0,19	21,69	21,62
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,61		18,61	18,61
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,57		18,57	18,57
, ул Революционная, д. 3а	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,48		23,48	23,48
, б-р Приморский, д. 29-б	ОДЗ	0,0980		0,0040	0,1020	242,27	9,27	251,53	247,87
Северная ул, вл. 79	ОДЗ	0,3737	0,5022	0,0041	0,8800	2165,33	9,57	2174,89	2171,11
Степана Разина пр-кт, владение № 22а	ОДЗ	0,0940		0,0042	0,0982	232,38	9,65	242,03	238,21
Итальянский б-р, д. 20	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,54		16,54	16,54
Революционная ул, д. 7	ОДЗ	0,1120		0,0002	0,1122	276,88	0,46	277,34	277,16
, б-р Итальянский, д. 24	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,68		12,68	12,68
, б-р Итальянский, д. 24	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,68		12,68	12,68

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Итальянский б-р, д. 22	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,47		7,47	7,47
Революционная ул, владение № 38а	ОДЗ	0,1630			0,1630	402,95		402,95	402,95
Академика Скрябина ул, дом № 19	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83		14,83	14,83
, ул Мичурина, влд. 81А	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,29		23,29	23,29
, ул Мичурина, влд. 81А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,62		4,62	4,62
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67		6,67	6,67
, ул Мира, д. 65	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,56		16,56	16,56
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0315			0,0315	77,80		77,80	77,80
Мира ул, дом № 166	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,08		37,08	37,08
, ул Голосова, д. 113	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
Мира ул, дом № 132	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67		6,67	6,67
Мира ул, дом № 166	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,53		19,53	19,53
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,67		20,67	20,67
, ул Ленинградская, д. 40	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, ул Ленинградская, д. 40	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,48		15,48	15,48
, ул Лесная, д. 52	ОДЗ	0,0089			0,0089	21,90		21,90	21,90
, ул Мира, д. 111	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17		7,17	7,17
, ул Толстого, д. 10	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,14		10,14	10,14
, ул Мира, д. 102	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0014	0,0014		3,24	3,24	1,96
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,40		24,40	24,40
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,47		7,47	7,47
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,27	1,27	0,77
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,27	1,27	0,77
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0209			0,0209	51,57		51,57	51,57
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,39	0,39	0,24
, ул Карла Маркса, д. 76	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,26		28,26	28,26
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,83	0,83	0,50
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,53		23,53	23,53
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,97	0,97	0,59
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,48		26,48	26,48
, ул Белорусская, д. 10	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,02	2,02	1,22
, ул Белорусская, д. 10	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,26		8,26	8,26
Мира ул, дом № 94	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83		14,83	14,83
Мира ул, дом № 94	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,41	1,41	0,85
, ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,54		0,54	0,54



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,59		0,59	0,59
, ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88		10,88	10,88
, ул Комсомольская, д. 125	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,82		24,82	24,82
, ул Комсомольская, д. 125	ОДЗ			0,0034	0,0034		7,95	7,95	4,80
, б-р Молодежный, д. 13	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,63	0,63	0,38
, б-р Молодежный, д. 13	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,08		15,08	15,08
, ул Карла Маркса, д. 31	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80		17,80	17,80
, б-р Итальянский, д. 18	ОДЗ	0,0139			0,0139	34,36		34,36	34,36
, ул Баныкина, д. 14	ОДЗ	0,0329	0,0460		0,0789	195,05		195,05	195,05
, ул Баныкина, д. 14	ОДЗ	0,0240			0,0240	59,40		59,40	59,40
Баныкина ул, д. 14	ОДЗ	0,0665			0,0665	164,39		164,39	164,39
, ул Карла Маркса, д. 69	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
, ул Карла Маркса, д. 77	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,00		18,00	18,00
, ул Горького, д. 84	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,33		28,33	28,33
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,83	1,83	1,10
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,97		22,97	22,97
, ул Советская, д. 74	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,59		5,59	5,59
, ул Ленина, д. 78	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,32		29,32	29,32
, ул Ленина, д. 78	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,44	0,44	0,27
, ул Ленинградская, д. 18	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,53		19,53	19,53
, ул Карла Маркса, д. 34	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,32		13,32	13,32
, ул Мира, д. 96	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72		24,72	24,72
Победы ул, дом № 39	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
Победы ул, дом № 39	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
, ул Мира, д. 101	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
, ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,33		28,33	28,33
Победы ул, дом № 53	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
Победы ул, дом № 53	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,87		8,87	8,87
, ул Белорусская, д. 2	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,83	1,83	1,11
, ул Белорусская, д. 2	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, ул Горького, д. 29	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,30		9,30	9,30
, ул Ленина, д. 107	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
, ул Ленина, д. 118	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,48		23,48	23,48
, ул Ленина, д. 118	ОДЗ			0,0013	0,0013		2,94	2,94	1,77
, ул Ленина, д. 118	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,87		8,87	8,87
, ул Ленина, д. 118	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,18	1,18	0,71
, ул Ленина, д. 129	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,23		8,23	8,23
, ул Ленинградская, д. 18	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,50		8,50	8,50
, б-р Молодежный, д. 13	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,76		7,76	7,76
, б-р Молодежный, д. 4	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,80		15,80	15,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Карла Маркса, д. 52	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,22		16,22	16,22
, ш Автозаводское, д. 51	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,09		34,09	34,09
, ул Ленинградская, д. 2А	ОДЗ	0,0639			0,0639	158,02		158,02	158,02
, ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ	0,0834		0,0001	0,0836	206,25	0,32	206,57	206,44
Новозаводская ул, вл. 55А	ОДЗ			0,0423	0,0423		97,97	97,97	59,21
Новозаводская ул, вл. 55А	ОДЗ	0,1283			0,1283	317,17		317,17	317,17
, ул Ушакова, д. 40	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17		7,17	7,17
, б-р Итальянский, д. 18	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,53		19,53	19,53
, ул Самарская, д. 56	ОДЗ			0,0004	0,0004		1,00	1,00	0,60
, ул Самарская, д. 56	ОДЗ			0,0004	0,0004		1,00	1,00	0,60
, ул Самарская, д. 56	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10		13,10	13,10
, ул Горького, д. 60	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,83		21,83	21,83
, ул Горького, д. 60	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул Горького, д. 60	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул Горького, д. 60	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,74		27,74	27,74
, ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
, ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Лесная, д. 52	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,79		18,79	18,79
Лесная ул, д. 52	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0045	0,0045		10,43	10,43	6,30
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0288			0,0288	71,20		71,20	71,20
, ул Карла Маркса, д. 79	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67		6,67	6,67
, ул Новопромышленная, д. 27	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Новопромышленная, д. 27	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,58		26,58	26,58
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул Голосова, д. 113	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,88		12,88	12,88
, б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0057		0,0004	0,0061	14,09	0,90	14,99	14,64
, б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,59	0,09	14,68	14,64
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,30		2,30	2,30
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,74	0,74	0,45
, б-р 50 лет Октября, д. 1	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,99		22,99	22,99
, б-р 50 лет Октября, д. 1	ОДЗ	0,0132			0,0132	32,63		32,63	32,63
, ул Карла Маркса, д. 74	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0019	0,0019		4,33	4,33	2,62
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,02		34,02	34,02
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,59		9,59	9,59
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,86		9,86	9,86
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,44		16,44	16,44
, ул Мира, д. 52	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17		7,17	7,17
, ул Мира, д. 52	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,11	1,11	0,67
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0012			0,0012	2,94		2,94	2,94
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,74		0,74	0,74
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,56		3,56	3,56
, б-р Молодежный, д. 11	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,85		10,85	10,85
, ул Ленина, д. 103	ОДЗ	0,0081			0,0081	19,90		19,90	19,90
, ул Мира, д. 98	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,84		11,84	11,84
, ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,28		15,28	15,28
, ул Мира, д. 98	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,78		8,78	8,78
, ул Ленинградская, д. 51	ОДЗ	0,0213			0,0213	52,71		52,71	52,71
, ул Советская, д. 74	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52		7,52	7,52
, б-р Ленина, д. 3	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,16		12,16	12,16
, б-р Ленина, д. 7А	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33		15,33	15,33
, ул Советская, д. 74	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,34		9,34	9,34
, ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,43		17,43	17,43
Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78		19,78	19,78
Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,53		10,53	10,53
, ул Ленина, д. 83	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,41	1,41	0,85
, ул Ленина, д. 83	ОДЗ	0,0168			0,0168	41,53		41,53	41,53
, ул Ленина, д. 83	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,41	1,41	0,85
, ул Комсомольская, д. 125	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,91		9,91	9,91
, ул Мира, д. 70	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,35		6,35	6,35
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,62		13,62	13,62
, ул Ленина, д. 81	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Ленина, д. 81	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,82		17,82	17,82
, ул Гагарина, д. 2	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,17		11,17	11,17
, ул Ленина, д. 82	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
, ул Ленина, д. 82	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10		13,10	13,10
, ул Карла Маркса, д. 58	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,81		9,81	9,81
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,15		26,15	26,15
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,49	0,49	0,29
, ул Горького, д. 92	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,09	1,09	0,66
, ул Горького, д. 92	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,69		9,69	9,69
, ул Карла Маркса, д. 65	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,15		4,15	4,15

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ленина, д. 98	ОДЗ			0,0017	0,0017		3,87	3,87	2,34
, ул Ленина, д. 98	ОДЗ	0,0159			0,0159	39,36		39,36	39,36
, ул Индустриальная, влд. 7	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,46		10,46	10,46
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,50		15,50	15,50
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78		3,78	3,78
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
Ленина ул, д. 107	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,47		9,47	9,47
, ул Ленина, д. 107	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,77		15,77	15,77
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,60		8,60	8,60
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,80		6,80	6,80
Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,14		7,14	7,14
, ул Мира, д. 70	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,87		6,87	6,87
, ул Ленинградская, д. 18	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
, ул Ленина, д. 110	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, ул Ленина, д. 110	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,57	2,57	1,55
Коммунистическая ул, дом № 33	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,60		17,60	17,60
, ул Мира, д. 104	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,59		18,59	18,59
, ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,02		14,02	14,02
, ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,86	0,86	0,52
, ул Александра Кудашева, д. 106	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,50		11,50	11,50
, ул Белорусская, д. 3	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,73		30,73	30,73
, ул Белорусская, д. 3	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,09	2,09	1,26
, ул Белорусская, д. 3	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,40		4,40	4,40
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,51		25,51	25,51
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,49	0,49	0,29
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,47		11,47	11,47
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, б-р Итальянский, д. 18	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36		12,36	12,36
, ул Мира, д. 82	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,76		14,76	14,76
, ул Индустриальная, влд. 7	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,31		19,31	19,31
, ул Мира, д. 140	ОДЗ	0,0097			0,0097	23,98		23,98	23,98
, ул Советская, д. 80	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,32		9,32	9,32
Гидростроевская ул, д. 13	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,29		12,29	12,29
, ул Гидростроевская, д. 21	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,35		13,35	13,35
Победы ул, дом № 49	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,53	0,53	0,32
Победы ул, дом № 49	ОДЗ	0,8000			0,8000	1977,68		1977,68	1977,68
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,63	0,63	0,38

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,64		22,64	22,64
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,66		21,66	21,66
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,67	0,67	0,41
, ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,86	0,86	0,52
, ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,40		13,40	13,40
, ул Мира, д. 122	ОДЗ	0,0388			0,0388	95,92		95,92	95,92
, ул 40 лет Победы, д. 61а	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,81	0,81	0,49
, ул 40 лет Победы, д. 61а	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07		16,07	16,07
, ул 40 лет Победы, д. 61а	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул 40 лет Победы, д. 61а	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0009	0,0009		1,99	1,99	1,20
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92		28,92	28,92
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92		28,92	28,92
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,50		22,50	22,50
, ул 40 лет Победы, д. 7	ОДЗ	0,0113			0,0113	27,93		27,93	27,93
, ул 40 лет Победы, д. 7	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,63	0,63	0,38
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,32		7,32	7,32
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, б-р Молодежный, д. 13	ОДЗ	0,0278			0,0278	68,82		68,82	68,82
, б-р Молодежный, д. 13	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,67	0,67	0,41
, б-р Молодежный, д. 13	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,67	0,67	0,41
, ул Жилина, д. 22	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
, ул 70 лет Октября, д. 33а	ОДЗ	0,0300		0,0023	0,0323	74,16	5,40	79,57	77,43
, ул Ленина, д. 67	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,88	0,88	0,53
, ул Ленина, д. 67	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,10		22,10	22,10
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,94		9,94	9,94
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,60	0,60	0,36
, ул Мичурина, влд. 81А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52		2,52	2,52
, ул Мира, д. 70	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,59		7,59	7,59
, ул Ленина, д. 99	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,15		15,15	15,15
, ул Баныкина, д. 21	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
, ул Баныкина, д. 21	ОДЗ	0,0155			0,0155	38,34		38,34	38,34
Жилина ул, дом № 54	ОДЗ	0,0240			0,0240	59,43		59,43	59,43
, б-р Ленина, д. 3	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,95		8,95	8,95
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, ул Баныкина, д. 16В	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,12		29,12	29,12
, ул Баныкина, д. 16В	ОДЗ			0,0017	0,0017		3,82	3,82	2,31

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Баныкина, д. 21	ОДЗ	0,0208			0,0208	51,35		51,35	
, ул Баныкина, д. 21	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,05	0,05	0,03
, ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
, ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, б-р Ленина, д. 15А	ОДЗ	0,0291			0,0291	71,86		71,86	71,86
, б-р Ленина, д. 15А	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01		21,01	21,01
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
, ул Мира, д. 27	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Мира, д. 27	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
, ул Ленина, д. 67	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,00		22,00	22,00
, ул Ленина, д. 67	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,44	0,44	0,27
, ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34		14,34	14,34
, б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0113			0,0113	27,91		27,91	27,91
, б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
, ул Победы, д. 62	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,74		13,74	13,74
, ул Победы, д. 62	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,27		18,27	18,27
Автозаводское ш, д. 43, л. А	ОДЗ	0,0325			0,0325	80,29		80,29	80,29
, ул Победы, д. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, ул Победы, д. 45	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33		15,33	15,33
, ул Комсомольская, д. 48	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,47		22,47	22,47
Коммунистическая ул, д. 41	ОДЗ	0,0798			0,0798	197,27		197,27	197,27
Коммунистическая ул, дом № 41	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52		7,52	7,52
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,38		15,38	15,38
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
Революционная ул, д. 7	ОДЗ	0,2410		0,0003	0,2413	595,78	0,58	596,36	596,13
70 лет Октября ул, вл. 38	ОДЗ	0,1250		0,0100	0,1350	309,01	23,17	332,18	323,01
, б-р Ленина, д. 15А	ОДЗ	0,0284			0,0284	70,11		70,11	70,11
, б-р Ленина, д. 15А	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,32	1,32	0,80
, ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ	0,0085			0,0085	20,94		20,94	20,94
, ул Мира, д. 57	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,20		9,20	9,20
, ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,07		9,07	9,07
, ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Ленина, д. 96	ОДЗ			0,0023	0,0023		5,28	5,28	3,19
, ул Ленина, д. 96	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,24		12,24	12,24
, ул Ленина, д. 79	ОДЗ	0,0244			0,0244	60,32		60,32	60,32
, пл Центральная, д. 8	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,15		15,15	15,15
, ул Жилина, д. 13	ОДЗ	0,0160			0,0160	39,60		39,60	39,60
, ул Жилина, д. 1	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,28		8,28	8,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Жилина, д. 24	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,78		8,78	
, ул Баныкина, д. 21	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Баныкина, д. 21	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,88		30,88	30,88
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,44		9,44	9,44
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,42		9,42	9,42
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,95	0,95	0,57
Жилина ул, д. 28	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57		15,57	15,57
Победы ул, дом № 49	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
Победы ул, дом № 49	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,81		9,81	9,81
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,80		24,80	24,80
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,32		20,32	20,32
, ул 40 лет Победы, д. 15Д	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,39		14,39	14,39
, ул 40 лет Победы, д. 15Д	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,42	0,42	0,25
, ул Ленинградская, д. 27	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,17		16,17	16,17
, ул Ленинградская, д. 27	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,44	0,44	0,27
, ул Мира, д. 29	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
, ул Мира, д. 29	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,43		21,43	21,43
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,44		14,44	14,44
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,39	0,39	0,24
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,77		22,77	22,77
, ул Победы, двлд. 27	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Победы, двлд. 27	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,76		12,76	12,76
, ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,78		12,78	12,78
Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0214			0,0214	52,90		52,90	52,90
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0069			0,0069	16,96		16,96	16,96
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,18	1,18	0,71
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,04		25,04	25,04
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,14	1,14	0,69
, ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,42		18,42	18,42
, ул Победы, д. 60	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,41		5,41	5,41
, ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,39		16,39	16,39
, ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
, ул Горького, д. 59	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,26		25,26	25,26
, ул Горького, д. 59	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
, ул Горького, д. 54	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
, ул Горького, д. 54	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,03		22,03	22,03



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Победы ул, дом № 38А	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
Победы ул, дом № 38А	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ул Мира, д. 70	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,01		12,01	12,01
, ул Мира, д. 70	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,81		12,81	12,81
, пр-д Оптимистов, д. 7	ОДЗ	0,0238		0,0068	0,0306	58,84	15,80	74,64	68,38
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,95		31,95	31,95
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
, ул Мира, д. 69	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,23		19,23	19,23
, ул Горького, д. 72	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,61		7,61	7,61
, ул Мира, д. 41	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,44	0,44	0,27
, ул Мира, д. 41	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,73		8,73	8,73
, ул Льва Яшина, зд. 11	ОДЗ	0,0490			0,0490	121,13		121,13	121,13
Ленинский пр-кт, д. 16	ОДЗ	0,1140	0,1090	0,0008	0,2238	551,28	1,88	553,16	552,41
Автостроителей ул, вл. 45	ОДЗ	0,1890	0,0530	0,0901	0,3321	598,25	208,73	806,98	724,39
Автостроителей ул, вл. 51	ОДЗ	0,1890	0,0530	0,0901	0,3321	598,25	208,73	806,98	724,39
Ворошилова ул, вл. 51	ОДЗ	0,2590	0,0390	0,0958	0,3938	736,69	221,94	958,62	870,81
, ул Ворошилова, влд. 65а	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,97	1083,85	992,46
, ул Дзержинского, влд. 11а	ОДЗ	0,1890	0,0530	0,0901	0,3321	598,25	208,73	806,98	724,39
Космонавтов б-р, вл. 20	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,97	1083,85	992,46
, б-р Кулибина, влд. 7	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,0722	0,2882	533,97	167,26	701,24	635,05
Ленинский пр-кт, вл. 22	ОДЗ	0,1950	0,0470	0,0099	0,2519	598,25	22,94	621,18	612,11
Ленинский пр-кт, вл. 7	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,97	1083,85	992,46
Маршала Жукова ул, вл. 5	ОДЗ	0,2220	0,1010	0,0958	0,4188	798,49	221,94	1020,43	932,61
Московский пр-кт, вл. 25	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,0722	0,2882	533,97	167,26	701,24	635,05
, пр-кт Московский, влд. 5	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,0722	0,2882	533,97	167,26	701,24	635,05
Революционная ул, вл. 36	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,0722	0,2882	533,97	167,26	701,24	635,05
, ул Свердлова, влд. 5а	ОДЗ	0,2590	0,0390	0,0997	0,3977	736,69	230,97	967,66	876,27
Свердлова ул, вл. 76	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,0722	0,2882	533,97	167,26	701,24	635,05
Степана Разина пр-кт, д. 61	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,97	1083,85	992,46
Цветной б-р, вл. 24	ОДЗ	0,2630	0,1150	0,1227	0,5007	934,45	284,26	1218,71	1106,23
Юбилейная ул, вл. 47	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,0722	0,2882	533,97	167,26	701,24	635,05
Юбилейная ул, д. 6	ОДЗ	1,1110	0,1260	0,1633	1,4003	3057,99	378,31	3436,30	3286,61
Степана Разина пр-кт, владение № 23	ОДЗ	0,1152	0,1044	0,0098	0,2294	542,87	22,70	565,58	556,59
Городской округ Тольятти, Революционная ул, вл. 25	ОДЗ	0,0210		0,0004	0,0214	51,91	0,81	52,72	52,40
Окраинная ул, д. 1	ОДЗ	0,2500		0,0021	0,2521	618,03	4,83	622,85	620,94
Юбилейная ул, д. 77	ОДЗ	0,1490	0,4080	0,0357	0,5927	1376,96	82,71	1459,67	1426,94
Фрунзе ул, д. 6В	ОДЗ	0,0780	0,1860	0,0042	0,2682	652,63	9,65	662,29	658,47
, ул Карла Маркса, д. 82	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,38		15,38	15,38
, ул Баныкина, д. 16В	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,56	0,56	0,34
, ул Баныкина, д. 16В	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,95		25,95	25,95

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Кирова, влд. 3Б	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,00		7,00	7,00
, ул Кирова, влд. 3Б	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,46		1,46	1,46
, ул Жилина, д. 24	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,67		9,67	9,67
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,65		13,65	13,65
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, ул Баныкина, д. 16А	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,44		27,44	27,44
, ул Баныкина, д. 16А	ОДЗ			0,0044	0,0044		10,26	10,26	6,20
, ул Баныкина, д. 16А	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,56		16,56	16,56
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,24		27,24	27,24
, ул Карла Маркса, д. 53	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,34		23,34	23,34
, ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,04	1,04	0,63
, ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,04	1,04	0,63
, ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,32		20,32	20,32
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0004	0,0004		1,02	1,02	0,62
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0228			0,0228	56,41		56,41	56,41
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,60		15,60	15,60
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,63	0,63	0,38
, ул Ленина, д. 90	ОДЗ	0,0065			0,0065	15,97		15,97	15,97
, ул Ленина, д. 90	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,71	1,71	1,04
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,07		18,07	18,07
, ул Революционная, д. 13а	ОДЗ	0,0057		0,0002	0,0059	14,09	0,42	14,51	14,34
, ул Карбышева, д. 3	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,09	1,09	0,66
, ул Карбышева, д. 3	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,30		22,30	22,30
Горького ул, д. 48	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Горького, д. 48	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,48		15,48	15,48
, ул Победы, д. 17	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,79	0,79	0,48
, ул Победы, д. 17	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,22		16,22	16,22
, ул Победы, д. 17	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,76		7,76	7,76
, ул Победы, д. 17	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,79	0,79	0,48
Победы ул, д. 19	ОДЗ	0,0057		0,0003	0,0060	14,07	0,74	14,81	14,51
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,44	0,44	0,27
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
, ул Ленина, д. 118	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,29		6,29	6,29
, ул Мира, д. 61	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
, б-р 50 лет Октября, д. 30	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
, б-р 50 лет Октября, д. 30	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,74	1,74	1,05
, ул Карла Маркса, д. 77	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,54		9,54	9,54

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Карла Маркса, д. 77	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0159			0,0159	39,21		39,21	39,21
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0060	0,0060		13,90	13,90	8,40
, б-р Молодежный, д. 8	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,11		21,11	21,11
, ул Никонова, д. 6	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01		21,01	21,01
, ул Фрунзе, д. 14в	ОДЗ	0,0185		0,0020	0,0205	45,76	4,68	50,44	48,59
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0221			0,0221	54,66		54,66	54,66
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
, ул Советская, д. 74	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,78		5,78	5,78
, ул Революционная, д. 13а	ОДЗ	0,0048		0,0004	0,0052	11,96	0,86	12,82	12,48
, ул Революционная, д. 13а	ОДЗ	0,0051		0,0004	0,0055	12,68	0,86	13,54	13,20
, ул Революционная, д. 13а	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0049	12,01	0,16	12,18	12,11
, ул Белорусская, д. 3	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,42	0,42	0,25
, ул Белорусская, д. 3	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,24		29,24	29,24
, б-р Кулибина, д. 26	ОДЗ	0,0080	0,0140	0,0170	0,0390	54,39	39,38	93,77	78,19
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,49	0,49	0,29
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,42		9,42	9,42
, ул Гагарина, д. 2	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,74		18,74	18,74
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,49		29,49	29,49
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,58		21,58	21,58
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0109			0,0109	26,92		26,92	26,92
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
, ул Лесная, д. 52	ОДЗ	0,0264			0,0264	65,16		65,16	65,16
, ул Баныкина, д. 16А	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,79	0,79	0,48
, ул Баныкина, д. 16А	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,05		42,05	42,05
, ул Гагарина, д. 10	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,82		17,82	17,82
, ул Гагарина, д. 10	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,48	1,48	0,90
, ул Карла Маркса, д. 77	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,53		6,53	6,53
, ул Карла Маркса, д. 77	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,47		9,47	9,47
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0009	0,0009		1,97	1,97	1,19
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0166			0,0166	40,99		40,99	40,99
, ул Ленинградская, д. 56	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, ул Ленинградская, д. 58	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,75		21,75	21,75
, ул Горького, д. 29	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,53		9,53	9,53
, ул Мира, д. 86	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,17		16,17	16,17
, ул Мира, д. 86	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Голосова, д. 77	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,59		9,59	9,59
Ленина ул, д. 129	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
, ул Мира, д. 127	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,99		8,99	8,99
, пр-д Оптимистов, д. 7	ОДЗ	0,0120		0,0000	0,0120	29,67	0,09	29,76	29,72
, пр-д Оптимистов, д. 9	ОДЗ	0,0105		0,0001	0,0106	25,96	0,30	26,26	26,14
, пр-д Оптимистов, д. 9	ОДЗ	0,0098		0,0001	0,0099	24,23	0,21	24,44	24,35
, ул Спортивная, влд. 33	ОДЗ	0,0065		0,0000	0,0065	16,07	0,09	16,16	16,12
, ул Спортивная, влд. 33	ОДЗ	0,0079		0,0006	0,0085	19,53	1,34	20,87	20,34
, ул Спортивная, влд. 33	ОДЗ	0,0140		0,0000	0,0140	34,61	0,09	34,70	34,67
, ул Спортивная, влд. 33	ОДЗ	0,0142		0,0010	0,0152	35,10	2,34	37,44	36,52
, ул Спортивная, влд. 33	ОДЗ	0,0317		0,0000	0,0317	78,37	0,09	78,46	78,42
, ул Республиканская, д. 12	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,33		17,33	17,33
, ул Мира, д. 49	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,79		9,79	9,79
, ул Карла Маркса, д. 69	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,43		8,43	8,43
, ул Советская, д. 67	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,58	1,58	0,95
, ул Советская, д. 67	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,38		15,38	15,38
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,19
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0014	0,0014		3,20	3,20	1,93
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,77		31,77	31,77
, ул Жилина, д. 25	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,80		15,80	15,80
, ул Мира, д. 69	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
, ул Гидростроевская, д. 14	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,52		24,52	24,52
, ул 40 лет Победы, д. 47	ОДЗ	0,0196			0,0196	48,38		48,38	48,38
, ул 40 лет Победы, д. 47	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,53	1,53	0,92
, ул Толстого, д. 8	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,49	0,49	0,29
, ул Толстого, д. 8	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,69		20,69	20,69
, ул Толстого, д. 8	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,49	0,49	0,29
, б-р Ленина, д. 3	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,74		11,74	11,74
, ул Карла Маркса, д. 31	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
, ул Карла Маркса, д. 26	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,34		9,34	9,34
, ул Карла Маркса, д. 26	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,32		9,32	9,32
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,04	1,04	0,63
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,25		9,25	9,25
, ул 40 лет Победы, д. 47	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,78	1,78	1,08
, ул 40 лет Победы, д. 47	ОДЗ	0,0191			0,0191	47,14		47,14	47,14
, ул 40 лет Победы, д. 47А	ОДЗ			0,0016	0,0016		3,68	3,68	2,23
, ул 40 лет Победы, д. 47А	ОДЗ	0,0189			0,0189	46,75		46,75	46,75
Есенина ул, дом № 12	ОДЗ	0,0339			0,0339	83,80		83,80	83,80
, ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,24		1,24	1,24
, ул Карла Маркса, д. 61	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,50		15,50	15,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Карла Маркса ул, д. 61	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48		1,48	1,48
, ул Советская, д. 74	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,65		4,65	4,65
, ул Голосова, д. 91	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,78		8,78	8,78
, ул Карла Маркса, д. 33	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,06		8,06	8,06
, ул Белорусская, д. 3	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,77		26,77	26,77
, ул Белорусская, д. 3	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,58	0,58	0,35
, ул Ленина, д. 80	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,62		13,62	13,62
, ул Ленина, д. 80	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
, ул Мира, д. 76	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,74	1,74	1,05
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,90		15,90	15,90
, ул Жилина, д. 13А	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,94		13,94	13,94
, б-р Молодежный, д. 20	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,37		22,37	22,37
Победы ул, дом № 5	ОДЗ			0,0018	0,0018		4,12	4,12	2,49
Победы ул, дом № 5	ОДЗ	0,0190			0,0190	46,85		46,85	46,85
, ул Победы, д. 31	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,90		12,90	12,90
, ул Победы, д. 31	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, ул Мира, д. 52	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, ул Мира, д. 52	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,57		22,57	22,57
, ул Ленина, д. 51	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,95		12,95	12,95
, ул Ленина, д. 51	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
, ул Толстого, д. 8	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Толстого, д. 8	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,92		22,92	22,92
, ул Карла Маркса, д. 82	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,01		15,01	15,01
, ул 70 лет Октября, д. 49	ОДЗ	0,0045		0,0010	0,0055	11,15	2,32	13,47	12,55
, ул 70 лет Октября, д. 49	ОДЗ	0,0049		0,0011	0,0060	12,16	2,55	14,71	13,70
, ул 70 лет Октября, д. 49	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,33		24,33	24,33
, ул 70 лет Октября, д. 49	ОДЗ	0,0062		0,0011	0,0073	15,20	2,55	17,75	16,74
, ул 70 лет Октября, д. 49	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,33		24,33	24,33
, ул 70 лет Октября, д. 49	ОДЗ	0,0049		0,0011	0,0060	12,16	2,55	14,71	13,70
, ул 70 лет Октября, д. 49	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01		1,01	1,01
, ул 70 лет Октября, д. 49	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01		1,01	1,01
, ул Ленина, д. 89	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,02		16,02	16,02
, ул Ленина, д. 41	ОДЗ	0,0275			0,0275	67,98		67,98	67,98
450000, ул Ленина, д. 77	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
450000, ул Ленина, д. 77	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,69		22,69	22,69
, ул Мира, д. 82	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43		6,43	6,43
, ул Чуковского, д. 1	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,15		15,15	15,15
, ул Мира, д. 69	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
, ул Жилина, д. 3	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,60		15,60	15,60

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Советская, д. 67	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Советская, д. 67	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,75		10,75	10,75
, ул Мира, д. 54	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Мира, д. 54	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,97		8,97	8,97
, ул Карла Маркса, д. 84	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62
, ул Калмыцкая, д. 36	ОДЗ	0,0057			0,0057	13,99		13,99	13,99
, ул Победы, д. 25	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, ул Победы, д. 25	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,51		11,51	11,51
, б-р 50 лет Октября, д. 8	ОДЗ	0,0081			0,0081	19,93		19,93	19,93
, б-р 50 лет Октября, д. 8	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,56	0,56	0,34
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,13		22,13	22,13
, б-р 50 лет Октября, д. 38	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, б-р 50 лет Октября, д. 38	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,09		30,09	30,09
, ул Комсомольская, д. 125	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44		5,44	5,44
, ул Толстого, д. 8	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,25		26,25	26,25
, ул Толстого, д. 8	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,41	0,41	0,25
, ул Толстого, д. 8	ОДЗ	0,0089			0,0089	21,88		21,88	21,88
, ул Толстого, д. 8	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,79	0,79	0,48
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,77		17,77	17,77
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
Коммунистическая ул, владение № 45Б	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,58		6,58	6,58
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72		2,72	2,72
, ул Матросова, д. 46	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93		5,93	5,93
, ул Победы, д. 25	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Победы, д. 25	ОДЗ	0,0085			0,0085	20,95		20,95	20,95
, ул Победы, д. 60	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,76		27,76	27,76
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92		6,92	6,92
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,03		7,03	7,03
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,67		1,67	1,67
Лесная ул, дом № 36	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,41		24,41	24,41
, ул Мичурина, влд. 81А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,50		2,50	2,50
, б-р Молодежный, д. 7	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,27		9,27	9,27
, ул Жилина, д. 17	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,84		11,84	11,84
, ул Голосова, д. 26	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,89		15,89	15,89
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0149			0,0149	36,95		36,95	36,95
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,48	1,48	0,90

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0149			0,0149	36,95		36,95	36,95
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,73		2,73	2,73
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,90	1,90	1,15
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,31		3,31	3,31
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,53	0,53	0,32
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,47		4,47	4,47
, ул Коммунистическая, д. 53	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,26		32,26	32,26
, ул Мира, д. 54	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Мира, д. 54	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,25		9,25	9,25
, ул Мира, д. 61	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,47		9,47	9,47
, ул Жилина, д. 13А	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09		14,09	14,09
, ул Карла Маркса, д. 52	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,41		16,41	16,41
Ленина ул, дом № 106	ОДЗ			0,0017	0,0017		3,94	3,94	2,38
Ленина ул, дом № 106	ОДЗ			0,0017	0,0017		3,94	3,94	2,38
Ленина ул, дом № 106	ОДЗ	0,0173			0,0173	42,67		42,67	42,67
, ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ	0,0105			0,0105	26,03		26,03	26,03
, б-р Ленина, д. 10	ОДЗ	0,0484			0,0484	119,65		119,65	119,65
, ул Карла Маркса, д. 82	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11		12,11	12,11
Новопромышленная ул, дом № 15	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,52		4,52	4,52
Новопромышленная ул, дом № 15	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ			0,0032	0,0032		7,31	7,31	4,42
, ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,57		18,57	18,57
, ул Карла Маркса, д. 28	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,68		8,68	8,68
, б-р 50 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0316			0,0316	78,07		78,07	78,07
, б-р 50 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,69		20,69	20,69
, ул Советская, д. 74	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,56		7,56	7,56
, ул Жилина, д. 13А	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,95		8,95	8,95
, ул Жилина, д. 13А	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,13		2,13	2,13
, ул Победы, д. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
, ул Победы, д. 45	ОДЗ	0,0275			0,0275	67,98		67,98	67,98
, ул 40 лет Победы, д. 47В	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,32		13,32	13,32
, ул 40 лет Победы, д. 47В	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,05	0,05	0,03
, б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0064		0,0001	0,0065	15,82	0,25	16,08	15,98
Победы ул, дом № 20	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,44	0,44	0,27
Победы ул, дом № 20	ОДЗ	0,0153			0,0153	37,87		37,87	37,87
, ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,09		10,09	10,09
, ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,38	0,38	0,23



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,38	0,38	0,23
, ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,09		10,09	10,09
, б-р Итальянский, д. 18	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83		14,83	14,83
, ул Карбышева, д. 3	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,37	1,37	0,83
, ул Карбышева, д. 3	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,56		3,56	3,56
, ул Ленина, д. 57	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92		6,92	6,92
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,14	0,14	0,08
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,55		8,55	8,55
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,05		2,05	2,05
, ул Победы, д. 60	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,79		22,79	22,79
, ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,00		11,00	11,00
, ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57		15,57	15,57
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,56		10,56	10,56
, ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
, ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
, ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,63	0,63	0,38
, ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,15		15,15	15,15
, б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0072		0,0000	0,0072	17,77	0,09	17,87	17,83
, ул 40 лет Победы, двлд. 43б	ОДЗ	0,0065	0,0097		0,0162	40,07		40,07	40,07
, ул 40 лет Победы, двлд. 43б	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,81	1,81	1,09
, пр-д Оптимистов, д. 7	ОДЗ	0,0083		0,0003	0,0086	20,59	0,70	21,29	21,01
, б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0058		0,0011	0,0069	14,34	2,57	16,91	15,89
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81		16,81	16,81
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0195			0,0195	48,18		48,18	48,18
Юбилейная ул, вл. 5а	ОДЗ	0,1900	0,0090	0,0044	0,2034	491,95	10,19	502,14	498,11
, ул Горького, д. 66	ОДЗ	0,0247			0,0247	60,96		60,96	60,96
, ул Горького, д. 66	ОДЗ			0,0037	0,0037		8,59	8,59	5,19
, ул Победы, д. 74	ОДЗ	0,0307			0,0307	75,89		75,89	75,89
50 лет Октября б-р, дом № 28	ОДЗ	0,1324			0,1324	327,31		327,31	327,31
50 лет Октября б-р, дом № 28	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,79	0,79	0,48
, ул 40 лет Победы, д. 51В	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
, ул 40 лет Победы, д. 51В	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,17		38,17	38,17
, ул Карла Маркса, д. 49	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,99		22,99	22,99
, ул Мира, д. 86	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,75		21,75	21,75
, б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0062		0,0002	0,0064	15,33	0,44	15,77	15,59
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0219			0,0219	54,24		54,24	54,24
Заставная ул, вл. 15	ОДЗ	0,2484	0,2400	0,0325	0,5209	1207,37	75,29	1282,67	1252,87

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Заставная ул, вл. 15	ОДЗ	0,2520	0,1290		0,3810	941,87		941,87	941,87
, ул Жилина, д. 34	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,14		16,14	16,14
, ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,39	1,39	0,84
, ул 40 лет Победы, д. 11А	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,23		28,23	28,23
, ул Мира, д. 49	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67		6,67	6,67
, ул Карла Маркса, д. 51	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,83		8,83	8,83
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,79	0,79	0,48
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,26		8,26	8,26
, ул Ленинградская, д. 68	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,10		15,10	15,10
, ул Ленинградская, д. 68	ОДЗ			0,0014	0,0014		3,13	3,13	1,89
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0812	0,5768		0,6580	1626,64		1626,64	1626,64
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, ул 40 лет Победы, д. 63А	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул 40 лет Победы, д. 63А	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07		16,07	16,07
, ул Ленинградская, д. 27	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09		14,09	14,09
, ул Ленинградская, д. 27	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	14,09	0,09	14,18	14,15
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,08		22,08	22,08
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Горького, д. 29	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,50		6,50	6,50
, ул Карла Маркса, д. 53	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
, ул Карла Маркса, д. 77	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,44		9,44	9,44
, ул Ленина, д. 107	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,54		9,54	9,54
Мира ул, д. 57	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67		6,67	6,67
, ул Мира, д. 61	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,44		4,44	4,44
, ул Мира, д. 61	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
, ул Мира, д. 86	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
, ул Советская, д. 63	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Советская, д. 63	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,41		16,41	16,41
, ул Фрунзе, влд. 8а	ОДЗ	0,0144			0,0144	35,65		35,65	35,65
, ул Фрунзе, влд. 8а	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
, ул Фрунзе, влд. 8а	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,84		7,84	7,84
, ул Горького, д. 70	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,34		23,34	23,34
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ	0,0133			0,0133	32,83		32,83	32,83
, ул 40 лет Победы, д. 17	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
Гидротехническая ул, вл. 37	ОДЗ	0,0516			0,0516	127,49		127,49	127,49
Гидротехническая ул, дом № 5	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,55		17,55	17,55
Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0157			0,0157	38,69		38,69	38,69
, ул Комзина, д. 27	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61		12,61	12,61
, ул Ленина, д. 57	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
, ул Ленина, д. 57	ОДЗ	0,0219			0,0219	54,16		54,16	54,16

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ленина, д. 57	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,05		29,05	29,05
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
Мира ул, д. 43	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
Мира ул, д. 43	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ул Мира, д. 43	ОДЗ	0,0306			0,0306	75,55		75,55	75,55
, ул Мурысева, д. 102	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,90		30,90	30,90
, ул Никонова, д. 10	ОДЗ	0,0339			0,0339	83,80		83,80	83,80
, ул Толстого, д. 20	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
Победы ул, д. 72	ОДЗ	0,0213	0,0224		0,0437	108,03		108,03	108,03
, ул Победы, д. 72	ОДЗ	0,0347	0,0366		0,0713	176,26		176,26	176,26
Мичурина ул, вл. 27А	ОДЗ	0,0430			0,0430	106,30		106,30	106,30
Мичурина ул, двл. 27	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61		34,61	34,61
Базовая ул, вл. 20, стр. 8	ОДЗ	0,0366			0,0366	90,48		90,48	90,48
, ул Победы, д. 14	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,96		9,96	9,96
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0557	0,0101	0,0022	0,0680	162,66	5,10	167,76	165,74
Лизы Чайкиной ул, дом № 43А	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,50		22,50	22,50
, ул Мира, д. 71	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,26		19,26	19,26
Льва Яшина ул, здание № 22	ОДЗ	0,0270	0,0360	0,0019	0,0649	155,74	4,49	160,24	158,46
Ларина ул, д. 139, стр. 9	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33		148,33	148,33
Ларина ул, дом № 139	ОДЗ	0,2760	0,7320		1,0080	2491,88		2491,88	2491,88
, б-р Итальянский, д. 20	ОДЗ	0,0060		0,0040	0,0100	14,83	9,27	24,10	20,43
, ул Белорусская, д. 6	ОДЗ			0,0030	0,0030		6,95	6,95	4,20
, ул Белорусская, д. 6	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,03		42,03	42,03
, ул Индустриальная, влд. 7	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,11		32,11	32,11
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0081			0,0081	19,93		19,93	19,93
, ул Карбышева, д. 9	ОДЗ	0,0232			0,0232	57,30		57,30	57,30
Революционная ул, дом № 51	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
Революционная ул, дом № 51	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,01
, ул Революционная, д. 11, к. 1	ОДЗ	0,0028		0,0000	0,0029	6,95	0,09	7,04	7,00
Самарская обл, Тольятти г, Индустриальная ул, владение № 1, строение 63	ОДЗ	1,0000			1,0000	2472,10		2472,10	2472,10
Банькина ул, вл. 60	ОДЗ	0,0381			0,0381	94,19		94,19	94,19
, ул Мира, д. 25	ОДЗ			0,0004	0,0004		1,00	1,00	0,60
, ул Мира, д. 25	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,20		9,20	9,20
Коммунистическая ул, дом № 55	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10		13,10	13,10
, ул Советская, д. 74	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69		5,69	5,69
Лесная ул, д. 52	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,75		21,75	21,75
Ленинградская ул, д. 51	ОДЗ	0,0173			0,0173	42,72		42,72	42,72

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Итальянский б-р, д. 20	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,74		7,74	7,74
Итальянский б-р, д. 22	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,76		7,76	7,76
Итальянский б-р, д. 22	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,76		7,76	7,76
Итальянский б-р, д. 22	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,89		7,89	7,89
, ул Карла Маркса, д. 79	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,00		22,00	22,00
Новопромышленная ул, вл. 22А	ОДЗ	0,1240			0,1240	306,54		306,54	306,54
Толстого ул, дом № 30	ОДЗ	0,1510		0,1050	0,2560	373,29	243,25	616,54	520,29
, ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,23		24,23	24,23
, ул Карла Маркса, д. 60	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,64		27,64	27,64
Жилина ул, дом № 54	ОДЗ	0,0210			0,0210	51,94		51,94	51,94
Жилина ул, дом № 54	ОДЗ	0,0269			0,0269	66,57		66,57	66,57
, ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
, ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81		16,81	16,81
Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0145			0,0145	35,85		35,85	35,85
Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0004			0,0004	0,87		0,87	0,87
, ул Мичурина, влд. 81А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,42		2,42	2,42
Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,88	0,88	0,53
Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,48		28,48	28,48
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,27		7,27	7,27
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
Матросова ул, дом № 11	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01		21,01	21,01
, ул Ленина, д. 129	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,63		14,63	14,63
Белорусская ул, вл. 33	ОДЗ	0,0210		0,0013	0,0223	51,91	3,08	55,00	53,78
Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,83		1,83	1,83
, ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0097			0,0097	23,98		23,98	23,98
, ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,49		0,49	0,49
Банькина ул, дом № 21А	ЖФ			0,0001	0,0001		0,73	0,73	0,47
Банькина ул, дом № 21А	ЖФ	0,0063			0,0063	15,48		15,48	15,48
Банькина ул, дом № 21А	ЖФ	0,0062			0,0062	15,40		15,40	15,40
Банькина ул, дом № 21А	ЖФ			0,0001	0,0001		0,73	0,73	0,47
Банькина ул, дом № 21А	ЖФ			0,0001	0,0001		0,73	0,73	0,47
Банькина ул, дом № 21А	ЖФ	0,0047			0,0047	11,54		11,54	11,54
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	9,00	0,73	9,73	9,47
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,97	0,73	9,70	9,44
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,95	0,73	9,68	9,42
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,17	0,73	5,90	5,64
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,19	0,73	5,92	5,66
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,12	0,73	7,85	7,59
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0017		0,0001	0,0018	4,08	0,73	4,81	4,55
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,05	0,73	4,78	4,52

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,05	0,73	7,77	7,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,22	0,73	5,95	5,69
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,17	0,73	5,90	5,64
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,85	0,73	9,58	9,32
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,07	0,73	5,80	5,54
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,95	0,73	9,68	9,42
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,17	0,73	5,90	5,64
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,17	0,73	5,90	5,64
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,12	0,73	7,85	7,59
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0017		0,0001	0,0018	4,08	0,73	4,81	4,55
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0017		0,0001	0,0018	4,08	0,73	4,81	4,55
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,07	0,73	7,80	7,54
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,24	0,73	5,97	5,71
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,19	0,73	5,92	5,66
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,87	0,73	9,60	9,35
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,12	0,73	5,85	5,59
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,97	0,73	9,70	9,44
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,73	5,87	5,61
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,73	5,87	5,61
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,09	0,73	7,82	7,57
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,05	0,73	4,78	4,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,05	0,73	7,77	7,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,19	0,73	5,92	5,66
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,17	0,73	5,90	5,64
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,85	0,73	9,58	9,32
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,09	0,73	7,82	7,57
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,95	0,73	9,68	9,42
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,73	5,87	5,61
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,73	5,87	5,61
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,07	0,73	7,80	7,54
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,03	0,73	4,76	4,50
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,05	0,73	4,78	4,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0028		0,0001	0,0029	7,02	0,73	7,75	7,49
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,24	0,73	5,97	5,71
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,17	0,73	5,90	5,64
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,87	0,73	9,60	9,35
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0017		0,0001	0,0018	4,10	0,73	4,83	4,57
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,95	0,73	9,68	9,42
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,73	5,87	5,61
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,73	5,87	5,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,09	0,73	7,82	7,57
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,05	0,73	4,78	4,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,05	0,73	4,78	4,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0028		0,0001	0,0029	7,02	0,73	7,75	7,49
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,19	0,73	5,92	5,66
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,19	0,73	5,92	5,66
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,85	0,73	9,58	9,32
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0017		0,0001	0,0018	4,08	0,73	4,81	4,55
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,92	0,73	9,65	9,39
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,73	5,87	5,61
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,73	5,87	5,61
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,07	0,73	7,80	7,54
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,05	0,73	4,78	4,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,22	0,73	5,95	5,69
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,17	0,73	5,90	5,64
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,83	0,73	9,55	9,30
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,09	0,73	7,82	7,57
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,95	0,73	9,68	9,42
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,73	5,87	5,61
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,73	5,87	5,61
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,12	0,73	7,85	7,59
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0017		0,0001	0,0018	4,08	0,73	4,81	4,55
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,09	0,73	7,82	7,57
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,24	0,73	5,97	5,71
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,19	0,73	5,92	5,66
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,87	0,73	9,60	9,35
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,12	0,73	5,85	5,59
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,97	0,73	9,70	9,44
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,19	0,73	5,92	5,66
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,73	5,87	5,61
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,05	0,73	4,78	4,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,09	0,73	7,82	7,57
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,22	0,73	5,95	5,69
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,17	0,73	5,90	5,64
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,86	0,73	9,59	9,33
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,07	0,73	5,80	5,54
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,83	0,73	9,55	9,30
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,07	0,73	5,80	5,54
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,92	0,73	9,65	9,39
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,07	0,73	5,80	5,54

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,09	0,73	5,82	5,56
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,07	0,73	7,80	7,54
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0017		0,0001	0,0018	4,08	0,73	4,81	4,55
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0017		0,0001	0,0018	4,08	0,73	4,81	4,55
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,07	0,73	7,80	7,54
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,73	5,87	5,61
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,07	0,73	5,80	5,54
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,80	0,73	9,53	9,27
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,09	0,73	5,82	5,56
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,97	0,73	9,70	9,44
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0020		0,0001	0,0021	5,04	0,73	5,77	5,51
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,07	0,73	5,80	5,54
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,07	0,73	5,80	5,54
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,03	0,73	4,76	4,50
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,05	0,73	4,78	4,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0028		0,0001	0,0029	7,02	0,73	7,75	7,49
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,73	5,87	5,61
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,09	0,73	5,82	5,56
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,83	0,73	9,55	9,30
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,12	0,73	7,85	7,59
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,95	0,73	9,68	9,42
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,07	0,73	5,80	5,54
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,07	0,73	5,80	5,54
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,05	0,73	7,77	7,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,05	0,73	4,78	4,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0017		0,0001	0,0018	4,08	0,73	4,81	4,55
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0028		0,0001	0,0029	7,02	0,73	7,75	7,49
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,12	0,73	5,85	5,59
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,09	0,73	5,82	5,56
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,83	0,73	9,55	9,30
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0017		0,0001	0,0018	4,18	0,73	4,91	4,65
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,95	0,73	9,68	9,42
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,73	5,87	5,61
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,17	0,73	5,90	5,64
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,14	0,73	7,87	7,61
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,05	0,73	4,78	4,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0017		0,0001	0,0018	4,08	0,73	4,81	4,55
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,07	0,73	7,80	7,54
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,19	0,73	5,92	5,66
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,17	0,73	5,90	5,64



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,90	0,73	9,63	9,37
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,03	0,73	4,76	4,50
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,97	0,73	9,70	9,44
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,17	0,73	5,90	5,64
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,19	0,73	5,92	5,66
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,09	0,73	7,82	7,57
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,05	0,73	4,78	4,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,05	0,73	4,78	4,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,07	0,73	7,80	7,54
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,24	0,73	5,97	5,71
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,19	0,73	5,92	5,66
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,87	0,73	9,60	9,35
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,05	0,73	7,77	7,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,95	0,73	9,68	9,42
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,19	0,73	5,92	5,66
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,73	5,87	5,61
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,12	0,73	7,85	7,59
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,05	0,73	4,78	4,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,05	0,73	4,78	4,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,07	0,73	7,80	7,54
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,24	0,73	5,97	5,71
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,19	0,73	5,92	5,66
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,85	0,73	9,58	9,32
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,09	0,73	5,82	5,56
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,97	0,73	9,70	9,44
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,17	0,73	5,90	5,64
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,73	5,87	5,61
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,09	0,73	7,82	7,57
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0017		0,0001	0,0018	4,08	0,73	4,81	4,55
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0017		0,0001	0,0018	4,08	0,73	4,81	4,55
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,05	0,73	7,77	7,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,22	0,73	5,95	5,69
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,73	5,87	5,61
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,83	0,73	9,55	9,30
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,85	0,73	9,58	9,32
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,95	0,73	9,68	9,42
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,17	0,73	5,90	5,64
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,73	5,87	5,61
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,09	0,73	7,82	7,57
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,05	0,73	4,78	4,52

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0016		0,0001	0,0017	4,05	0,73	4,78	4,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0029		0,0001	0,0030	7,05	0,73	7,77	7,52
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,24	0,73	5,97	5,71
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,19	0,73	5,92	5,66
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,0036		0,0001	0,0037	8,87	0,73	9,60	9,35
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0021		0,0001	0,0022	5,19	0,73	5,92	5,66
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0056		0,0001	0,0057	13,84	0,73	14,57	14,31
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,73	8,64	8,38
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,73	8,64	8,38
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0056		0,0001	0,0057	13,84	0,73	14,57	14,31
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,73	11,85	11,59
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,73	8,64	8,38
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,73	8,64	8,38
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,73	8,64	8,38
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,73	8,64	8,38
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,73	8,64	8,38
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,73	8,64	8,38
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,73	11,85	11,59
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,73	8,64	8,38

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,73	8,64	8,38
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,73	8,64	8,38
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,73	8,64	8,38
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,73	8,64	8,38
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0109		0,0034	0,0143	26,95	7,93	34,87	31,74
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0099		0,0034	0,0133	24,47	7,93	32,40	29,26
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0055		0,0034	0,0089	13,60	7,93	21,52	18,39
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0061		0,0034	0,0095	15,08	7,93	23,01	19,87
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ОДЗ	0,0073		0,0034	0,0107	18,05	7,93	25,97	22,84
, ул Советская, д. 87	ЖФ	0,0051			0,0051	12,61		12,61	12,61
, ш Автозаводское, д. 37	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
, ш Автозаводское, д. 37	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09		14,09	14,09
, ул Ленина, влд. 69	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,44		27,44	27,44
, ул Ленина, влд. 69	ОДЗ			0,0017	0,0017		3,94	3,94	2,38
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0136			0,0136	33,67		33,67	33,67
Банькина ул, владение № 25	ОДЗ	0,6822	0,5482		1,2304	3041,71		3041,71	3041,71
, ул Мира, д. 82	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,49	0,49	0,29
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,71		21,71	21,71
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,53	0,53	0,32
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,39		18,39	18,39
Победы ул, дом № 18	ОДЗ	0,0174			0,0174	43,01		43,01	43,01
Победы ул, дом № 18	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
Ленина ул, д. 125	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, ул Ленина, д. 125	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57		15,57	15,57
, ул Ленинградская, д. 68	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,55	2,55	1,54
, ул Ленинградская, д. 68	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,84		13,84	13,84
, ул Победы, д. 51	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,55	2,55	1,54
, ул Победы, д. 51	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36		12,36	12,36
Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0018	0,0004		0,0022	5,38		5,38	5,38
, ул Громовой, влд. 32А	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,42		29,42	29,42
Майский проезд, д. 15	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10		13,10	13,10
Майский проезд, д. 15	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,28		13,28	13,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, проезд Майский, д. 15	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,23		19,23	19,23
, ул Мира, д. 60	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,81		9,81	9,81
, ул Мира, д. 60	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,02	0,02	0,01
Никонова ул, д. 13	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71		3,71	3,71
, ул Никонова, д. 13	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19		5,19	5,19
Победы ул, д. 31	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,36		5,36	5,36
Победы ул, д. 31	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Победы ул, д. 31	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02		3,02	3,02
, ул Ларина, д. 151	ОДЗ	0,1000	0,1300		0,2300	568,58		568,58	568,58
, ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36		12,36	12,36
, ул Революционная, д. 49	ОДЗ	0,0026		0,0013	0,0039	6,43	3,10	9,53	8,30
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,49		9,49	9,49
, ул Мира, д. 61	ОДЗ	0,0065			0,0065	15,95		15,95	15,95
, ул Жилина, д. 13А	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,65		13,65	13,65
, ул Коммунистическая, д. 53	ОДЗ	0,0352			0,0352	87,02		87,02	87,02
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,63		14,63	14,63
, ул Ленинградская, д. 2А	ОДЗ			0,0032	0,0032		7,41	7,41	4,48
, ул Ленинградская, д. 2А	ОДЗ	0,0520			0,0520	128,52		128,52	128,52
Лизы Чайкиной ул, владение № 47А	ОДЗ	0,0274			0,0274	67,79		67,79	67,79
, ул Жилина, д. 7	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,46		25,46	25,46
, ул Жилина, д. 13А	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,05		9,05	9,05
Базовая ул, вл. 40А	ОДЗ	0,0318			0,0318	78,61		78,61	78,61
, ул Горького, д. 36	ОДЗ	0,0284			0,0284	70,08		70,08	70,08
, ул Горького, д. 36	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,85	1,85	1,12
Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,76		27,76	27,76
, ш Автозаводское, д. 37	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ш Автозаводское, д. 37	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09		14,09	14,09
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,49		5,49	5,49
, ул Карла Маркса, д. 45	ОДЗ	0,0065			0,0065	15,97		15,97	15,97
, ул Карла Маркса, д. 45	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,94		11,94	11,94
Громовой ул, владение № 36А	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
, ул 40 лет Победы, д. 47В	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,76	0,76	0,46
, ул 40 лет Победы, д. 47В	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
, ул Баныкина, д. 21	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,40		33,40	33,40
, ул Баныкина, д. 21	ОДЗ			0,0013	0,0013		3,06	3,06	1,85
Ленинградская ул, д. 68	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,33		17,33	17,33
Ленинградская ул, д. 68	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,58	0,58	0,35
Лизы Чайкиной ул, д. 85	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,42		29,42	29,42
, ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,0313			0,0313	77,38		77,38	77,38

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Лизы Чайкиной ул, д. 85	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,24		1,24	1,24
Мира ул, д. 68	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,37		0,37	0,37
Мира ул, д. 68	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,52		0,52	0,52
, ул Мира, д. 68	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,44		27,44	27,44
, ул Карбышева, д. 3	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,36		14,36	14,36
, ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59		14,59	14,59
, ул Горького, д. 36	ОДЗ			0,0057	0,0057		13,21	13,21	7,98
, ул Горького, д. 36	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,36		14,36	14,36
Коммунистическая ул, дом № 99	ОДЗ	0,0628			0,0628	155,25		155,25	155,25
Коммунистическая ул, дом № 99	ОДЗ	0,0206			0,0206	50,93		50,93	50,93
, ул Лесная, влд. 3Б	ОДЗ	0,0540	0,0210	0,0556	0,1306	185,41	128,74	314,14	263,21
Лизы Чайкиной ул, вл. 71А	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,87		3,87	3,87
Горького ул, дом № 68	ОДЗ			0,0019	0,0019		4,40	4,40	2,66
Горького ул, дом № 68	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
Гагарина ул, владение № 6	ОДЗ	0,3170	0,1000	0,0069	0,4239	1030,87	16,03	1046,90	1040,55
, ул Олимпийская, д. 19а	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
Носова ул, дом № 19	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,22		25,22	25,22
, б-р 50 лет Октября, д. 36А	ОДЗ			0,0026	0,0026		6,12	6,12	3,70
, б-р 50 лет Октября, д. 36А	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88		98,88	98,88
Громовой ул, владение № 36А	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,45		4,45	4,45
Городской округ Тольятти, Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81		16,81	16,81
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26		21,26	21,26
Городской округ Тольятти, Ярославская ул, д. 31	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81		16,81	16,81
Мурысева ул, владение № 85Б	ОДЗ	0,0208			0,0208	51,37		51,37	51,37
Громовой ул, владение № 36А	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
Академика Скрябина ул, дом № 19	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25		22,25	22,25
Чапаева ул, д. 133	ЖФ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
, б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0058		0,0000	0,0058	14,34	0,09	14,43	14,39
, ул Мичурина, влд. 81А	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,60		2,60	2,60
, ул 40 лет Победы, д. 47Б	ОДЗ	0,0194			0,0194	47,96		47,96	47,96
, ул 40 лет Победы, д. 47Б	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,20	2,20	1,33
Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,07		27,07	27,07
, ул Белорусская, д. 6	ОДЗ			0,0025	0,0025		5,79	5,79	3,50
Белорусская ул, д. 6	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
, ул Белорусская, д. 6	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,04		41,04	41,04
Белорусская ул, д. 6	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
40 лет Победы ул, д. 63А	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,55	2,55	1,54
40 лет Победы ул, д. 63А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
40 лет Победы ул, д. 63А	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,30		11,30	11,30

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
40 лет Победы ул, д. 63А	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
Майский проезд, здание № 7В	ОДЗ	0,0498			0,0498	123,11		123,11	123,11
, ул Индустриальная, влд. 1Д	ОДЗ	0,0227			0,0227	56,12		56,12	56,12
, ул 40 лет Победы, д. 7, кв. 1 002	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
, ул 40 лет Победы, д. 7, кв. 1 002	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, ул Гидротехническая, зд. 35А	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,80		30,80	30,80
, ул Гидротехническая, зд. 35А	ОДЗ	0,0324			0,0324	80,00		80,00	80,00
Громовой ул, владение № 31, стр. 5	ОДЗ	0,0787			0,0787	194,55		194,55	194,55
, ул Ленина, д. 89	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,17		11,17	11,17
Громовой ул, владение № 31, строение 4	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88		98,88	98,88
Лизы Чайкиной ул, вл. 71А	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,62		31,62	31,62
Горького ул, д. 29А	ОДЗ	0,0151			0,0151	37,43		37,43	37,43
, ул Ларина, д. 173	ОДЗ	0,2890			0,2890	714,44		714,44	714,44
, ул Карла Маркса, д. 53	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,11		19,11	19,11
, ул Лесная, д. 54	ОДЗ	0,0765			0,0765	189,04		189,04	189,04
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
Лизы Чайкиной ул, дом № 52	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,52		9,52	9,52
Лизы Чайкиной ул, дом № 52	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,62		9,62	9,62
Лизы Чайкиной ул, дом № 52	ОДЗ	0,1238			0,1238	306,05		306,05	306,05
Лизы Чайкиной ул, дом № 52	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07		16,07	16,07
, ул Ушакова, д. 36	ОДЗ			0,0004	0,0004		1,02	1,02	0,62
, ул Ушакова, д. 36	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
, ул 40 лет Победы, д. 7, кв. 1 001	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,51	0,51	0,31
, ул 40 лет Победы, д. 7, кв. 1 001	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07		16,07	16,07
, ул Мира, д. 68	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,20		4,20	4,20
Индустриальная ул, владение № 3В	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72		24,72	24,72
Индустриальная ул, владение № 3В	ОДЗ	0,5000			0,5000	1236,05		1236,05	1236,05
Железнодорожная ул, вл. 11А	ОДЗ	0,0261			0,0261	64,52		64,52	64,52
Железнодорожная ул, вл. 11А	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59		14,59	14,59
, ул Железнодорожная, влд. 11А	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,52		20,52	20,52
Карла Маркса ул, д. 60	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52		7,52	7,52
, ул Горького, д. 29	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
, ул Победы, д. 51	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Победы, д. 51	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,07		9,07	9,07
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,80		21,80	21,80
, ул Мира, д. 51	ОДЗ	0,0585			0,0585	144,54		144,54	144,54
, ул Карла Маркса, д. 84	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09		14,09	14,09
, ул Ленина, д. 89	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,14		10,14	10,14

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Комсомольская ул, владение № 169	ОДЗ	0,0225	0,0178		0,0403	99,67		99,67	99,67
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
, ул Мира, д. 74	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
, ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34		14,34	14,34
, ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,51	0,51	0,31
Тупиковый проезд, владение № 60	ОДЗ	0,1024			0,1024	253,14		253,14	253,14
Тупиковый проезд, владение № 64	ОДЗ	0,2989			0,2989	738,91		738,91	738,91
Мурысева ул, д. 77	ОДЗ	0,0251			0,0251	62,05		62,05	62,05
, ул Новопромышленная, влд. 12	ОДЗ	0,0455			0,0455	112,48		112,48	112,48
, ул Карла Маркса, д. 61	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
Баныкина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0142			0,0142	35,10		35,10	35,10
, ул Ленинградская, д. 46	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,73		8,73	8,73
40 лет Победы ул, двл. 17В	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,51	1,51	0,91
40 лет Победы ул, двл. 17В	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54		18,54	18,54
Победы ул, д. 50	ОДЗ	0,0116			0,0116	28,68		28,68	28,68
, ул Победы, д. 50	ОДЗ	0,0248	0,0650		0,0898	221,99		221,99	221,99
Механизаторов ул, дом № 21, строение 2	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54		18,54	18,54
Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,0574			0,0574	141,85		141,85	141,85
Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,2135			0,2135	527,80		527,80	527,80
Новозаводская ул, владение № 49	ОДЗ	0,0691	0,1648	0,1819	0,4158	578,22	421,36	999,59	832,86
, ул Базовая, влд. 4А	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,17		29,17	29,17
, ул Победы, д. 45	ОДЗ	0,0309			0,0309	76,39		76,39	76,39
Голосова ул, владение № 73А	ОДЗ	0,0450			0,0450	111,24		111,24	111,24
, ул Базовая, влд. 1, стр. 20	ОДЗ	0,1348			0,1348	333,19		333,19	333,19
Комсомольская ул, д. 82	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62
Комсомольская ул, д. 82	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,93	0,93	0,56
Белорусская ул, владение № 21	ОДЗ	0,0598			0,0598	147,83		147,83	147,83
Баныкина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0134			0,0134	33,13		33,13	33,13
Баныкина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0134			0,0134	33,13		33,13	33,13
Баныкина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0089			0,0089	22,00		22,00	22,00
Баныкина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0073			0,0073	18,05		18,05	18,05
Баныкина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0134			0,0134	33,13		33,13	33,13
Баныкина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0134			0,0134	33,13		33,13	33,13
Баныкина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0089			0,0089	22,00		22,00	22,00
Баныкина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
Баныкина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0134			0,0134	33,13		33,13	33,13
Баныкина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0134			0,0134	33,13		33,13	33,13
Баныкина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0089			0,0089	22,00		22,00	22,00
Баныкина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
Баныкина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0134			0,0134	33,13		33,13	33,13



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0133			0,0133	32,88		32,88	32,88
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0089			0,0089	22,00		22,00	22,00
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0073			0,0073	18,05		18,05	18,05
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0134			0,0134	33,13		33,13	33,13
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0133			0,0133	32,88		32,88	32,88
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0165			0,0165	40,79		40,79	40,79
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0130			0,0130	32,14		32,14	32,14
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0130			0,0130	32,14		32,14	32,14
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0149			0,0149	36,83		36,83	36,83
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,65		30,65	30,65
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32		16,32	16,32
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07		16,07	16,07
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,65		30,65	30,65
Горького ул, дом № 41б	ЖФ			0,4400	0,4400		3208,13	3208,13	2069,76
Горького ул, дом № 41б	ЖФ	0,1082			0,1082	267,48		267,48	267,48
Горького ул, дом № 41б	ОДЗ			0,0030	0,0030		6,95	6,95	4,20
Горького ул, дом № 41б	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,73		23,73	23,73
Лизы Чайкиной ул, д. 46	ЖФ	0,0149			0,0149	36,83		36,83	36,83
Лизы Чайкиной ул, д. 46	ЖФ	0,0110			0,0110	27,19		27,19	27,19
Лизы Чайкиной ул, д. 46	ЖФ	0,0068			0,0068	16,81		16,81	16,81
Лизы Чайкиной ул, д. 46	ЖФ	0,0058			0,0058	14,34		14,34	14,34
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0024			0,0024	5,93		5,93	5,93
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0024			0,0024	5,93		5,93	5,93
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0024			0,0024	5,93		5,93	5,93
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0024			0,0024	5,93		5,93	5,93
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0023			0,0023	5,69		5,69	5,69
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0024			0,0024	5,93		5,93	5,93
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0014			0,0014	3,46		3,46	3,46
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0022			0,0022	5,44		5,44	5,44
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0023			0,0023	5,69		5,69	5,69

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0027			0,0027	6,67		6,67	6,67
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
Мира ул, д. 133	ЖФ	0,0024			0,0024	5,93		5,93	5,93
Механизаторов ул, дом № 11	ОДЗ	0,0550		0,0015	0,0565	135,97	3,48	139,44	138,07
Носова ул, д. 13	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71		3,71	3,71
, б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0079		0,0000	0,0079	19,53	0,09	19,62	19,59
Матросова ул, дом № 31А	ОДЗ	0,0598			0,0598	147,91		147,91	147,91
Мира ул, д. 45	ОДЗ			0,0026	0,0026		5,95	5,95	3,59
, ул Мира, д. 45	ОДЗ	0,0600	0,0250		0,0850	210,13		210,13	210,13
Тупиковый проезд, владение № 30	ОДЗ	0,4510			0,4510	1114,92		1114,92	1114,92
Тупиковый проезд, владение № 30, строение 2	ОДЗ	0,0350			0,0350	86,52		86,52	86,52
40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,70		4,70	4,70
40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,60	0,60	0,36
40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
, ул Индустриальная, влд. 9	ЖФ	0,1220			0,1220	301,60		301,60	301,60
, ул Индустриальная, влд. 9	ЖФ			0,0213	0,0213		155,30	155,30	100,20
Ленинградская ул, владение № 16Б	ОДЗ	0,0182			0,0182	44,92		44,92	44,92
Банькина ул, вл. 13	ОДЗ	0,0560			0,0560	138,44		138,44	138,44
Ленинградская ул, д. 27	ОДЗ	0,0008			0,0008	1,98		1,98	1,98
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0018	0,0018		4,08	4,08	2,46
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0230			0,0230	56,78		56,78	56,78
Ленина ул, д. 90	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
Ленина ул, д. 90	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
Ленина ул, д. 90	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,60	0,60	0,36
Ленина ул, д. 90	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, ул Ленинградская, д. 2А	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,68		14,68	14,68
, ул Ленинградская, д. 2А	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,88	0,88	0,53
Ленина б-р, д. 9А, Литер А	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,03		42,03	42,03
, ул 40 лет Победы, д. 47	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,93	0,93	0,56
, ул 40 лет Победы, д. 47	ОДЗ	0,0191			0,0191	47,22		47,22	47,22
, ул Базовая, влд. 24	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, ул Базовая, влд. 24	ОДЗ	0,0750			0,0750	185,41		185,41	185,41
, ул Базовая, влд. 24	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, ул Ленинградская, д. 34	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Ленинградская, д. 34	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,21		17,21	17,21
Советская ул, д. 74	ЖФ	0,0042			0,0042	10,43		10,43	10,43
, ул 40 лет Победы, д. 7	ОДЗ	0,0085			0,0085	20,94		20,94	20,94
, ул 40 лет Победы, д. 7	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
, ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,08		28,08	28,08

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Александра Кудашева, д. 96	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,85	1,85	1,12
, ул Александра Кудашева, д. 96	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,52		20,52	20,52
, б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ	0,0160			0,0160	39,50		39,50	39,50
, б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
, б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ	0,0269			0,0269	66,40		66,40	66,40
, б-р Ленина, д. 15А	ОДЗ	0,0249			0,0249	61,65		61,65	61,65
, б-р Ленина, д. 15А	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,04	2,04	1,23
, ул Жилина, д. 56	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09		14,09	14,09
, ул Мира, д. 79	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,27		11,27	11,27
50 лет Октября б-р, дом № 52Б	ОДЗ	0,1366		0,0070	0,1436	337,69	16,22	353,91	347,49
, ул Мира, д. 70	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
Ленинградская ул, д. 68	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,60	0,60	0,36
Ленинградская ул, д. 68	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
, ул Карла Маркса, д. 47	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,77		24,77	24,77
, ул Мира, д. 73	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,50		15,50	15,50
, ул Ленина, д. 96	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
, ул Ленина, д. 96	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,18	0,18	0,11
, ш Автозаводское, д. 49	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,73		14,73	14,73
Карбышева ул, д. 9	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0039	0,0039		9,08	9,08	5,49
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0158			0,0158	39,06		39,06	39,06
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,83	1,83	1,10
, ул Ярославская, д. 10	ОДЗ	0,0141			0,0141	34,91		34,91	34,91
Итальянский б-р, д. 24	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,44		7,44	7,44
Итальянский б-р, д. 24	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,95		10,95	10,95
Итальянский б-р, д. 24	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,20		6,20	6,20
Карла Маркса ул, владение № 16А	ОДЗ	0,1360			0,1360	336,21		336,21	336,21
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ	0,0113			0,0113	27,98		27,98	27,98
, ул Кирова, влд. 3Б	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,27		20,27	20,27
Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92		28,92	28,92
Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44		5,44	5,44
Коммунистическая ул, вл. 100	ОДЗ	0,0300			0,0300	74,16		74,16	74,16
, ул 40 лет Победы, двлд. 43а	ОДЗ	0,0065	0,0097	0,0008	0,0170	40,07	1,81	41,88	41,16
, ул Новосадовая, д. 19а	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67		6,67	6,67
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,59		29,59	29,59
Мира ул, вл. 97	ОДЗ	0,0400		0,0010	0,0410	98,88	2,32	101,20	100,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Коммунистическая, д. 18А	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,25		15,25	15,25
, ул Мурысева, влд. 59А	ОДЗ	0,0639			0,0639	157,95		157,95	157,95
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,16		12,16	12,16
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
, ул Комсомольская, д. 121	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19		5,19	5,19
Матросова ул, дом № 25	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
Комсомольская ул, дом № 40	ОДЗ	0,0194			0,0194	47,96		47,96	47,96
Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, дом № 43Д, строение 1	ОДЗ	0,0470			0,0470	116,19		116,19	116,19
Мурысева ул, владение № 56А	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,62		31,62	31,62
, ул 40 лет Победы, д. 49а	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,99		22,99	22,99
, ул 40 лет Победы, д. 49а	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0141			0,0141	34,78		34,78	34,78
Родины ул, д. 36	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,85		30,85	30,85
Родины ул, д. 36	ОДЗ			0,0020	0,0020		4,68	4,68	2,83
, ул Гидростроевская, д. 26	ОДЗ	0,0121			0,0121	29,91		29,91	29,91
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,02		25,02	25,02
Родины ул, д. 36	ОДЗ			0,0013	0,0013		3,08	3,08	1,86
Родины ул, д. 36	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,58		30,58	30,58
Александра Кудашева ул, д. 108	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,83	1,83	1,11
Александра Кудашева ул, д. 108	ОДЗ	0,0157			0,0157	38,76		38,76	38,76
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44		5,44	5,44
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44		5,44	5,44
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92		6,92	6,92
Ленина ул, владение № 131	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,79		18,79	18,79
, ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28		19,28	19,28
, ул Баныкина, влд. 16Б	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,39	0,39	0,24
Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,34		49,34	49,34
, ул 40 лет Победы, д. 51В	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,62	1,62	0,98
, ул 40 лет Победы, д. 51В	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
Ларина ул, д. 151, стр. 4	ОДЗ	0,5901	0,2875		0,8776	2169,42		2169,42	2169,42
, ул Ленинградская, д. 68	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
, ул Ленинградская, д. 68	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,39	1,39	0,84
Ярославская ул, вл. 8	ОДЗ	1,5226		0,0070	1,5296	3764,05	16,22	3780,26	3773,85
Комсомольская ул, владение № 84А	ОДЗ	0,5100		0,0083	0,5183	1260,77	19,23	1280,00	1272,39
, ул Александра Кудашева, д. 108, кв. 2	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,78		10,78	10,78
, ул Александра Кудашева, д. 108, кв. 2	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Баныкина, д. 11Б	ОДЗ		0,0925		0,0925	228,62		228,62	228,62
, ул Баныкина, д. 11Б	ОДЗ	0,6985	0,0925	0,1538	0,9448	1955,43	356,19	2311,62	2170,68
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,08		4,08	4,08
Ленина ул, д. 84	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72		2,72	2,72
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71		3,71	3,71
Ленина ул, д. 84	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,73		1,73	1,73
, ул Карла Маркса, д. 84	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,80		15,80	15,80
, ул Ленина, д. 79	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,09	2,09	1,26
, ул Ленина, д. 79	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,09	2,09	1,26
, ул Ленина, д. 79	ОДЗ	0,0494			0,0494	122,12		122,12	122,12
, ул Мира, д. 64	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,33		6,33	6,33
, б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ	0,0178			0,0178	43,90		43,90	43,90
, б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,30	1,30	0,78
Гидротехническая ул, владение № 27А	ОДЗ	0,0330	0,0130	0,0021	0,0481	113,72	4,87	118,58	116,66
, ул Мира, д. 73	ОДЗ	0,0209			0,0209	51,67		51,67	51,67
Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26		21,26	21,26
, ул Мира, д. 104	ОДЗ	0,0193			0,0193	47,71		47,71	47,71
, ул Ушакова, д. 48	ОДЗ	0,0222			0,0222	54,93		54,93	54,93
Тупиковый проезд, здание № 4	ОДЗ	1,0634	1,0320	0,0128	2,1082	5180,04	29,61	5209,65	5197,93
Автозаводское ш, вл. 1	ОДЗ	0,0410			0,0410	101,36		101,36	101,36
, ул Мира, влд. 107А	ОДЗ	0,1327	0,1120		0,2447	604,92		604,92	604,92
Мира ул, вл. 107А	ОДЗ			0,0046	0,0046		10,54	10,54	6,37
, ул Карла Маркса, д. 77	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
, ул Белорусская, д. 7	ОДЗ	0,0159			0,0159	39,23		39,23	39,23
Белорусская ул, д. 7	ОДЗ	0,0204			0,0204	50,33		50,33	50,33
, б-р Молодежный, д. 22	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,43		21,43	21,43
, б-р Молодежный, д. 22	ОДЗ			0,0023	0,0023		5,31	5,31	3,21
, ул Карла Маркса, д. 60	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
, ул Карла Маркса, д. 60	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32		16,32	16,32
, ул Карла Маркса, д. 60	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,04		19,04	19,04
, ул Советская, д. 63	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,49	0,49	0,29
, ул Советская, д. 63	ОДЗ	0,0104			0,0104	25,61		25,61	25,61
Городской округ Тольятти, Ботаническая ул, д. 5Ж	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,16		6,16	6,16
Городской округ Тольятти, Ботаническая ул, д. 5Ж	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,50		24,50	24,50
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,14	1,14	0,69
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,38		28,38	28,38
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,41		16,41	16,41
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
, ул Карла Маркса, д. 61	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,77		11,77	11,77

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,14		10,14	10,14
, ул Мира, д. 25	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,84		20,84	20,84
Мира ул, д. 25	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ЖФ	0,0056			0,0056	13,84		13,84	13,84
Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ЖФ	0,0056			0,0056	13,84		13,84	13,84
Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ЖФ	0,0056			0,0056	13,84		13,84	13,84
Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ЖФ	0,0056			0,0056	13,84		13,84	13,84
Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ЖФ	0,0056			0,0056	13,84		13,84	13,84
Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ЖФ	0,0056			0,0056	13,84		13,84	13,84
, ул Ленина, влд. 44, стр. 1	ОДЗ	0,4370	0,2930	0,0068	0,7368	1804,63	15,75	1820,39	1814,15
, ул Ленина, влд. 44, стр. 2	ОДЗ	0,2160	0,0850	0,0042	0,3052	744,10	9,73	753,83	749,98
, ул Ленина, влд. 44, стр. 3, 4	ОДЗ	0,8047		0,0236	0,8283	1989,30	54,67	2043,97	2022,34
Ленина ул, владение № 44А	ОДЗ	0,2970	0,1130	0,0058	0,4158	1013,56	13,44	1027,00	1021,68
, ул Карла Маркса, д. 39	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,11		28,11	28,11
, ул Карла Маркса, д. 52	ОДЗ	0,0241			0,0241	59,45		59,45	59,45
Городской округ Тольятти, 40 лет Победы ул, д. 19А	ОДЗ	0,0245	0,1291	0,0028	0,1565	379,89	6,44	386,33	383,78
Мира ул, владение № 92А	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05		18,05	18,05
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60		13,60	13,60
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
, ул Революционная, д. 11, к. 2	ОДЗ	0,0260			0,0260	64,27		64,27	64,27
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61		34,61	34,61
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0048	0,0048		11,17	11,17	6,75
Матросова ул, владение № 21Б	ОДЗ	0,0580	0,0430		0,1010	249,68		249,68	249,68
, ул Ленина, д. 90	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, ул Ленина, д. 90	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,70		15,70	15,70
, ул Ленина, д. 81	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,65	1,65	1,00
, ул Ленина, д. 81	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,17		9,17	9,17
, ул Жилина, д. 25	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,25		9,25	9,25
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67		6,67	6,67
Банькина ул, вл. 66	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
Ленина ул, д. 107	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69		5,69	5,69
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,67		2,67	2,67
Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ	0,0012			0,0012	2,97		2,97	2,97
, б-р Молодежный, д. 18	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
, ул Белорусская, д. 3	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,50		26,50	26,50
, ул Белорусская, д. 3	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,49	0,49	0,29
, ул Белорусская, д. 3	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,33		24,33	24,33
, ул Белорусская, д. 3	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,49	0,49	0,29
, ш Автозаводское, д. 49	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12		11,12	11,12

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Ленинградская ул, д. 2А	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,21		14,21	
Ленинградская ул, д. 2А	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,27		5,27	5,27
Александра Кудашева ул, д. 118	ЖФ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
Гидротехническая ул, дом № 24	ЖФ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
, ул Жилина, д. 13А	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Жилина, д. 13А	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,63		12,63	12,63
, ул 40 лет Победы, д. 47В	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,37		13,37	13,37
, ул 40 лет Победы, д. 47В	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
Академика Скрябина ул, владение № 15А	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44		49,44	49,44
Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0265			0,0265	65,51		65,51	65,51
, проезд Майский, двлд. 1	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,98		25,98	25,98
Майский проезд, двл. 1	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,22		25,22	25,22
Мурысева ул, владение № 69А	ОДЗ	0,0879			0,0879	217,30		217,30	217,30
, ул Индустриальная, влд. 7	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01		21,01	21,01
, ул Баныкина, д. 21А, офис 1002	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,48		26,48	26,48
, ул Баныкина, д. 21А, офис 1002	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,23	1,23	0,74
Городской округ Тольятти, Новосадовая ул, д. 17	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
Баныкина ул, вл. 48	ОДЗ	0,1420	0,2100		0,3520	870,18		870,18	870,18
Мичурина ул, вл. 81А	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,71		21,71	21,71
Индустриальная ул, вл. 7	ОДЗ	0,0413			0,0413	102,10		102,10	102,10
Мичурина ул, вл. 81А	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,55		26,55	26,55
Мира ул, д. 29	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,62		26,62	26,62
Мира ул, д. 29	ОДЗ	0,0060		0,0002	0,0063	14,93	0,49	15,42	15,23
Мира ул, д. 29	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,93		14,93	14,93
Индустриальная ул, вл. 7	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,50		4,50	4,50
, ул Калмыцкая, д. 36	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,87		13,87	13,87
, ул Ленинградская, д. 2А	ОДЗ	0,1888			0,1888	466,76		466,76	466,76
, ул Ленинградская, д. 2А	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Горького, д. 36	ОДЗ			0,0031	0,0031		7,23	7,23	4,37
, ул Горького, д. 36	ОДЗ	0,0388			0,0388	95,87		95,87	95,87
, ул 40 лет Победы, д. 49а	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,03		42,03	42,03
, ул Карла Маркса, д. 77	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
Лизы Чайкиной ул, дом № 40	ОДЗ	0,0388			0,0388	95,92		95,92	95,92
Никонова ул, вл. 44	ОДЗ	0,0451			0,0451	111,38		111,38	111,38
Никонова ул, вл. 44	ОДЗ	0,0784			0,0784	193,85		193,85	193,85
, ул Горького, д. 40	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Горького, д. 40	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,65		6,65	6,65
Комсомольская ул, владение № 153а	ОДЗ	0,0261			0,0261	64,52		64,52	64,52
, ул Карла Маркса, д. 25А	ОДЗ	0,0316			0,0316	78,12		78,12	78,12



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Карла Маркса, д. 25А	ОДЗ	0,0316			0,0316	78,12		78,12	78,12
60 лет СССР ул, зд. 15	ОДЗ	0,4900			0,4900	1211,33		1211,33	1211,33
, ул Революционная, д. 3а	ОДЗ	0,0155		0,0005	0,0160	38,32	1,20	39,52	39,05
, ул Ленина, д. 73	ОДЗ	0,0995			0,0995	246,07		246,07	246,07
, ул Ленина, д. 73	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,74	1,74	1,05
Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0274			0,0274	67,71		67,71	67,71
Московский пр-кт, д. 44	ОДЗ	0,0063		0,0000	0,0063	15,57	0,09	15,67	15,63
Карла Маркса ул, д. 24	ОДЗ	0,0226			0,0226	55,87		55,87	55,87
Александра Кудашева ул, д. 106	ОДЗ	0,0057		0,0008	0,0065	14,09	1,83	15,92	15,20
Октябрьская ул, дом № 72А	ОДЗ	0,1298	0,1553	0,0468	0,3319	704,73	108,42	813,15	770,25
Железнодорожная ул, вл. 11А	ОДЗ	0,0595			0,0595	147,09		147,09	147,09
Железнодорожная ул, вл. 11А	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,99		22,99	22,99
, б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ			0,0022	0,0022		5,00	5,00	3,02
, б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,52		44,52	44,52
, ул Мира, д. 47	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,32		8,32	8,32
, ул Мира, д. 47	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,74		22,74	22,74
Городской округ Тольятти, Московский пр-кт, вл. 55	ОДЗ	0,0021		0,0000	0,0021	5,09	0,09	5,19	5,15
Городской округ Тольятти, Московский пр-кт, вл. 55	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,53	0,09	10,62	10,59
Городской округ Тольятти, Московский пр-кт, вл. 55	ОДЗ	0,0060		0,0000	0,0060	14,78	0,09	14,88	14,84
Городской округ Тольятти, Московский пр-кт, вл. 55	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	9,79	0,09	9,88	9,85
Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,3917			0,3917	968,37		968,37	968,37
Банькина ул, дом № 21А	ЖФ			0,0001	0,0001		0,73	0,73	0,47
Банькина ул, дом № 21А	ЖФ	0,0101			0,0101	24,87		24,87	24,87
Ленина ул, вл. 69	ОДЗ	0,0039		0,0003	0,0041	9,52	0,60	10,12	9,88
, ул Мира, д. 86	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,76		18,76	18,76
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,32		9,32	9,32
Гидротехническая ул, вл. 37	ОДЗ	0,0222			0,0222	54,88		54,88	54,88
, ул Голосова, д. 113	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,25		9,25	9,25
, ул Чапаева, д. 129	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,10		24,10	24,10
40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0143			0,0143	35,35		35,35	35,35
40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,88	1,88	1,13
Майский проезд, д. 5	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17		7,17	7,17
Ленина ул, дом № 46	ОДЗ	0,0143		0,0082	0,0225	35,35	19,00	54,35	46,83
Карбышева ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,26		27,26	27,26
, ул Карла Маркса, д. 79	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,63		6,63	6,63
Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,75		21,75	21,75
, ул Мира, д. 100	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
Громовой ул, владение № 56	ОДЗ	3,7299			3,7299	9220,78		9220,78	9220,78
40 лет Победы ул, владение № 49в	ОДЗ	0,0481	0,1262	0,0082	0,1825	430,88	19,00	449,88	442,36
40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,20		4,20	4,20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17		7,17	7,17
40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69		5,69	5,69
40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69		5,69	5,69
40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0012			0,0012	2,97		2,97	2,97
40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,70		4,70	4,70
, ул 40 лет Победы, зд. 33	ОДЗ	0,4765	1,4860	0,0423	2,0048	4851,50	97,97	4949,47	4910,71
40 лет Победы ул, здание № 43М	ОДЗ	0,0996			0,0996	246,15		246,15	246,15
, ул Ленина, д. 67	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Ленина, д. 67	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,06		17,06	17,06
, ул Матросова, д. 26А	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Белорусская ул, д. 3	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,67	0,67	0,41
Белорусская ул, д. 3	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,92		22,92	22,92
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,51	1,51	0,91
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,09		30,09	30,09
Победы ул, дом № 5	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,91		16,91	16,91
Ярославская ул, дом № 41	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, ул Индустриальная, влд. 7	ОДЗ	0,0430			0,0430	106,23		106,23	106,23
, ул Мира, д. 137	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17		7,17	7,17
, б-р Итальянский, д. 18	ОДЗ	0,0073		0,0003	0,0076	18,05	0,74	18,79	18,49
40 лет Победы ул, дом № 43в	ОДЗ	0,0327	0,1027	0,0096	0,1450	334,67	22,24	356,91	348,11
, ул Мичурина, влд. 81А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,59		5,59	5,59
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48		1,48	1,48
Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,61		11,61	11,61
Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,83		24,83	24,83
Ленина ул, дом № 94	ОДЗ	0,1029			0,1029	254,38		254,38	254,38
Ленина ул, дом № 94	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,67	1,67	1,01
, ул Гагарина, д. 8	ОДЗ	0,1026			0,1026	253,61		253,61	253,61
, ул Гагарина, д. 8	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,04	2,04	1,23
Ленина ул, д. 107	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
Шлютова ул, владение № 92	ОДЗ	0,0860			0,0860	212,60		212,60	212,60
Белорусская ул, д. 10	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,60	0,60	0,36
, ул Белорусская, д. 10	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,55		15,55	15,55
Московский пр-кт, д. 62	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,58		10,58	10,58
, ул Революционная, д. 53	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	5,93	0,01	5,94	5,94
, ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0167		0,0020	0,0187	41,28	4,63	45,92	44,08
, ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0185			0,0185	45,66		45,66	45,66
, ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0318		0,0006	0,0323	78,56	1,30	79,86	79,35
, ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0423			0,0423	104,57		104,57	104,57
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0199			0,0199	49,19		49,19	49,19
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,51	0,51	0,31

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Белорусская ул, д. 13	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,96		25,96	25,96
Белорусская ул, д. 13	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,41		30,41	30,41
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,15	2,15	1,30
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,18		28,18	28,18
, ул Гагарина, д. 2	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,53		6,53	6,53
, ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
Голосова ул, владение № 99	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,63	0,63	0,38
Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0041		0,0003	0,0044	10,14	0,63	10,76	10,51
, ул Революционная, д. 53	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0057	14,04	0,12	14,16	14,11
, ул 40 лет Победы, д. 17Г	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32		16,32	16,32
, ул 40 лет Победы, д. 17Г	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,42	0,42	0,25
40 лет Победы ул, д. 49а	ОДЗ			0,0030	0,0030		6,95	6,95	4,20
40 лет Победы ул, д. 49а	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78		19,78	19,78
Громовой ул, дом № 28	ОДЗ	0,0438			0,0438	108,33		108,33	108,33
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,06	1,06	0,64
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0235			0,0235	58,17		58,17	58,17
, ул Карла Маркса, д. 76	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,06		17,06	17,06
, ул Мурысева, д. 80	ОДЗ	0,0228			0,0228	56,27		56,27	56,27
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
, ул Базовая, влд. 22	ОДЗ	0,8010			0,8010	1980,06		1980,06	1980,06
Специалистов ул, вл. 3	ОДЗ	0,0205			0,0205	50,73		50,73	50,73
, ул Владимира Высоцкого, д. 9, офис 1	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,62		4,62	4,62
Мичурина ул, вл. 81А	ОДЗ	0,0304			0,0304	75,13		75,13	75,13
Мичурина ул, вл. 81А	ОДЗ	0,0324			0,0324	80,02		80,02	80,02

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Мурысева, д. 102	ОДЗ	0,0544			0,0544	134,38		134,38	134,38
, ул Жилина, д. 21	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,52		15,52	15,52
Комсомольская ул, двл. 38	ОДЗ			0,0032	0,0032		7,43	7,43	4,49
Комсомольская ул, двл. 38	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,77		61,77	61,77
Комсомольская ул, двл. 38	ОДЗ	0,0165			0,0165	40,75		40,75	40,75
, ул Строителей, д. 4	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,11		17,11	17,11
Ларина ул, д. 141	ОДЗ	2,0210	2,4370	0,0076	4,4656	11020,63	17,56	11038,19	11031,24
, ул Новозаводская, влд. 10А, стр. 13	ОДЗ	0,1990			0,1990	491,95		491,95	491,95
, ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,21		14,21	14,21
, ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,42	0,42	0,25
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54		18,54	18,54
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,79		18,79	18,79
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61		34,61	34,61
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61		34,61	34,61
, ул Революционная, д. 53	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	11,77	0,01	11,78	11,77
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,90		28,90	28,90
, ул Республиканская, д. 18	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
, ул Банькина, д. 11Б	ОДЗ	0,2879			0,2879	711,72		711,72	711,72
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0066			0,0066	16,32		16,32	16,32
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0123			0,0123	30,41		30,41	30,41
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0154			0,0154	38,07		38,07	38,07
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0123			0,0123	30,41		30,41	30,41
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0123			0,0123	30,41		30,41	30,41
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0132			0,0132	32,63		32,63	32,63
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0118			0,0118	29,17		29,17	29,17
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0118			0,0118	29,17		29,17	29,17
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0123			0,0123	30,41		30,41	30,41
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0123			0,0123	30,41		30,41	30,41
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0123			0,0123	30,41		30,41	30,41
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0066			0,0066	16,32		16,32	16,32
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0123			0,0123	30,41		30,41	30,41
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0123			0,0123	30,41		30,41	30,41
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0154			0,0154	38,07		38,07	38,07
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0123			0,0123	30,41		30,41	30,41
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0123			0,0123	30,41		30,41	30,41
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0123			0,0123	30,41		30,41	30,41
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0118			0,0118	29,17		29,17	29,17
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0118			0,0118	29,17		29,17	29,17
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0066			0,0066	16,32		16,32	16,32

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0080			0,0080	19,78		19,78	19,78
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0123			0,0123	30,41		30,41	30,41
Банькина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,0123			0,0123	30,41		30,41	30,41
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0146			0,0146	36,09		36,09	36,09
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0141			0,0141	34,86		34,86	34,86
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57		15,57	15,57
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0266			0,0266	65,76		65,76	65,76
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,42		29,42	29,42
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0148			0,0148	36,59		36,59	36,59
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,42		29,42	29,42
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0267			0,0267	66,01		66,01	66,01
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44		5,44	5,44
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44		5,44	5,44
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0239			0,0239	59,08		59,08	59,08
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,42		29,42	29,42
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0266			0,0266	65,76		65,76	65,76
Банькина ул, дом № 11Б	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,42		29,42	29,42
Комсомольская ул, владение № 52	ОДЗ	0,0580			0,0580	143,38		143,38	143,38
, ул Коммунистическая, д. 18А	ОДЗ	0,0139			0,0139	34,31		34,31	34,31
, ул Коммунистическая, д. 18А	ОДЗ	0,0228			0,0228	56,29		56,29	56,29
40 лет Победы ул, д. 49Д	ОДЗ	0,0064		0,0003	0,0067	15,82	0,63	16,45	16,20
40 лет Победы ул, д. 49Д	ОДЗ	0,0032		0,0030	0,0062	7,91	6,95	14,86	12,11
, ул Победы, д. 51	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,79		9,79	9,79
, ул Победы, д. 51	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,12
Коммунистическая ул, дом № 41	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,30		9,30	9,30
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72		2,72	2,72
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,30		2,30	2,30
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,89		4,89	4,89
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,70		6,70	6,70
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,35		0,35	0,35
, ул Карла Маркса, д. 74	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
, ул Банькина, влд. 16Б	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,83	0,83	0,50
, ул Банькина, влд. 16Б	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,18		28,18	28,18
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,93	0,93	0,56
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,41		19,41	19,41
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07		16,07	16,07
, ул Ленина, д. 98	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,16	1,16	0,70
, ул Ленина, д. 98	ОДЗ	0,0215			0,0215	53,20		53,20	53,20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Железнодорожная, влд. 45	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,59		7,59	7,59
, б-р 50 лет Октября, д. 1	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28		19,28	19,28
Лизы Чайкиной ул, дом № 52	ОДЗ	0,1430			0,1430	353,39		353,39	353,39
, ул Мира, д. 115	ОДЗ	0,2104			0,2104	520,13		520,13	520,13
Мира ул, дом № 140	ОДЗ	0,0341			0,0341	84,30		84,30	84,30
Автозаводское ш, д. 24	ОДЗ	0,0214			0,0214	52,90		52,90	52,90
Громовой ул, вл. 27	ОДЗ	0,0460			0,0460	113,72		113,72	113,72
, ул Белорусская, д. 4	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,81		9,81	9,81
, ул Белорусская, д. 4	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,14	0,14	0,08
, ул Советская, д. 59	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
, ул Советская, д. 59	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,30		9,30	9,30
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0223			0,0223	55,13		55,13	55,13
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0197			0,0197	48,68		48,68	48,68
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0197			0,0197	48,68		48,68	48,68
Победы ул, д. 13	ЖФ	0,0016			0,0016	3,83		3,83	3,83
Победы ул, д. 13	ЖФ	0,0015			0,0015	3,78		3,78	3,78
Победы ул, д. 13	ЖФ	0,0016			0,0016	3,83		3,83	3,83
Победы ул, д. 13	ЖФ	0,0015			0,0015	3,68		3,68	3,68
Победы ул, д. 13	ЖФ	0,0017			0,0017	4,10		4,10	4,10
Победы ул, д. 13	ЖФ	0,0016			0,0016	3,86		3,86	3,86
, ул Баныкина, д. 32	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62
, б-р Молодежный, д. 15	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67		6,67	6,67
Коммунистическая ул, владение № 45Б	ОДЗ	0,0146			0,0146	36,09		36,09	36,09
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,56	0,56	0,34
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0219			0,0219	54,11		54,11	54,11
Мурысева ул, вл. 52Б	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44		49,44	49,44
, ул 70 лет Октября, зд. 15Б	ОДЗ	0,0980			0,0980	242,27		242,27	242,27
, ул Комсомольская, д. 167	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,20		4,20	4,20
, ул Комсомольская, д. 167	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, б-р Итальянский, д. 24	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,91		14,91	14,91
, ул Революционная, д. 11, к. 2	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
, ул Революционная, д. 11, к. 2	ОДЗ	0,0017		0,0002	0,0019	4,30	0,46	4,76	4,58
, ул Революционная, д. 11, к. 2	ОДЗ	0,0035		0,0002	0,0037	8,65	0,46	9,12	8,93
, ул Революционная, д. 11, к. 2	ОДЗ	0,0038		0,0002	0,0040	9,32	0,46	9,78	9,60
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48		1,48	1,48
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,43		1,43	1,43
Победы ул, дом № 5	ОДЗ	0,0202			0,0202	50,01		50,01	50,01
Жилина ул, вл. 52А	ОДЗ	0,0463			0,0463	114,33		114,33	114,33
Баныкина ул, вл. 54	ОДЗ	0,1218			0,1218	301,10		301,10	301,10
Коммунистическая ул, дом № 55	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Горького, д. 54	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,88		30,88	
, ул Горького, д. 54	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ	0,0113			0,0113	27,93		27,93	27,93
, ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ	0,0189			0,0189	46,72		46,72	46,72
, ул 40 лет Победы, д. 17а	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,62	1,62	0,98
Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
Молодежный б-р, дом № 25	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
Молодежный б-р, дом № 25	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
Баныкина ул, владение № 42А	ОДЗ	0,0348			0,0348	86,03		86,03	86,03
, ул Горького, д. 36	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
, ул Горького, д. 36	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Мурысева ул, д. 76А	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,59		0,59	0,59
, ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,14		10,14	10,14
Борковская ул, дом № 50-а	ОДЗ	0,1218	0,0295	0,0012	0,1525	374,03	2,78	376,81	375,71
, ул Ворошилова, д. 30	ЖФ	1,1180			1,1180	2763,81		2763,81	2763,81
Голосова ул, вл. 32А	ОДЗ	0,0700	0,0600		0,1300	321,37		321,37	321,37
, ул Маршала Жукова, влд. 26	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,37		14,37	14,37
Революционная ул, д. 7	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,03		42,03	42,03
, пр-кт Степана Разина, влд. 16а	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44		49,44	49,44
Туполева б-р, вл. 6	ОДЗ	0,0250	0,0067	0,0109	0,0426	78,37	25,25	103,62	93,63
Туполева б-р, вл. 6	ОДЗ	0,0722	0,0019	0,0269	0,1010	183,21	62,24	245,45	220,82
Радищева ул, вл. 12	ОДЗ	0,1640		0,0021	0,1661	405,42	4,87	410,29	408,36
, ул Автостроителей, д. 102А	ЖФ	0,1672		0,0167	0,1839	413,34	121,76	535,10	491,89
, ул Автостроителей, д. 102б	ЖФ	0,0630		0,0033	0,0663	155,74	24,06	179,80	171,27
, ул Дзержинского, д. 12	ЖФ	0,2790		0,1796	0,4586	689,72	1309,50	1999,22	1534,55
, ул Дзержинского, д. 12	ЖФ	0,2790			0,2790	689,72		689,72	689,72
, пр-кт Ленинский, д. 9	ЖФ	0,4770			0,4770	1179,19		1179,19	1179,19
, пр-кт Ленинский, д. 9	ЖФ			0,0300	0,0300		218,74	218,74	141,12
, ул Маршала Жукова, д. 35в	ЖФ	0,2260		0,0700	0,2960	558,70	510,38	1069,08	887,98
, ул Маршала Жукова, д. 40б	ЖФ	0,1680		0,1221	0,2901	415,31	890,26	1305,57	989,67
, ул Революционная, д. 16	ЖФ	0,4480		0,0300	0,4780	1107,50	218,74	1326,24	1248,62
, ул Революционная, д. 8	ЖФ	0,4480		0,0300	0,4780	1107,50	218,74	1326,24	1248,62
, ул Спортивная, д. 16	ЖФ	2,0560		0,4246	2,4806	5082,64	3095,84	8178,49	7079,96
, пр-кт Степана Разина, д. 7	ЖФ	0,5530		0,1220	0,6750	1367,07	889,53	2256,60	1940,96
, пр-кт Степана Разина, д. 7	ЖФ	0,5530			0,5530	1367,07		1367,07	1367,07
, пр-кт Степана Разина, д. 88	ЖФ	0,4240		0,1646	0,5886	1048,17	1200,13	2248,30	1822,45
, ул Тополиная, д. 4	ЖФ	0,6380		0,3004	0,9384	1577,20	2190,28	3767,48	2990,28
, ул Фрунзе, д. 2б	ЖФ	0,6470		0,2400	0,8870	1599,45	1749,89	3349,34	2728,41
, ул Фрунзе, д. 6Б	ЖФ	0,0740		0,0725	0,1465	182,94	528,61	711,55	523,98



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Фрунзе, д. 6д	ЖФ	0,0670		0,0654	0,1324	165,63	476,84	642,48	473,27
, ул Юбилейная, д. 37	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, ул Юбилейная, д. 37	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Юбилейная, д. 49	ЖФ	0,6400		0,1000	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
, ул Юбилейная, д. 49	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул 40 лет Победы, д. 6	ЖФ	0,7810		0,3679	1,1489	1930,71	2682,43	4613,14	3661,31
Голосова ул, дом № 30	ЖФ	0,8534			0,8534	2109,69		2109,69	2109,69
, ул Баныкина, д. 26	ЖФ	1,1890			1,1890	2939,33		2939,33	2939,33
, ул Баныкина, д. 28	ЖФ	1,1840			1,1840	2926,97		2926,97	2926,97
Баныкина ул, д. 30	ЖФ	0,7140			0,7140	1765,08		1765,08	1765,08
, ул Баныкина, д. 36	ЖФ	0,6500			0,6500	1606,87		1606,87	1606,87
, ул Баныкина, д. 40	ЖФ	1,2360			1,2360	3055,52		3055,52	3055,52
, ул Баныкина, д. 42	ЖФ	0,4680			0,4680	1156,94		1156,94	1156,94
, ул Баныкина, д. 46	ЖФ	0,6500			0,6500	1606,87		1606,87	1606,87
, ул Баныкина, д. 50	ЖФ	1,2360			1,2360	3055,52		3055,52	3055,52
, ул Баныкина, д. 52	ЖФ	0,6500			0,6500	1606,87		1606,87	1606,87
, ул Голосова, д. 103	ЖФ	0,5760			0,5760	1423,93		1423,93	1423,93
, ул Голосова, д. 105	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
, ул Голосова, д. 107	ЖФ	0,6420			0,6420	1587,09		1587,09	1587,09
, ул Голосова, д. 113	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Голосова, д. 28	ЖФ	0,3516			0,3516	869,19		869,19	869,19
, ул Голосова, д. 97	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
, ул Карбышева, д. 15	ЖФ	0,0350			0,0350	86,52		86,52	86,52
, ул Карбышева, д. 21	ЖФ	0,2340			0,2340	578,47		578,47	578,47
, ул Карбышева, д. 23	ЖФ	0,2340			0,2340	578,47		578,47	578,47
, ул Карбышева, д. 25	ЖФ	0,3884			0,3884	960,16		960,16	960,16
, б-р Ленина, д. 11	ЖФ	0,3843			0,3843	950,03		950,03	950,03
, б-р Ленина, д. 13	ЖФ	0,3793			0,3793	937,69		937,69	937,69
, б-р Ленина, д. 9	ЖФ	0,3793			0,3793	937,69		937,69	937,69
, ул Мира, влд. 95	ЖФ	0,5230			0,5230	1292,91		1292,91	1292,91
, ул Мира, д. 101	ЖФ	0,8660			0,8660	2140,84		2140,84	2140,84
, ул Мира, д. 107	ЖФ	0,5500			0,5500	1359,66		1359,66	1359,66
, ул Мира, д. 109	ЖФ	0,5500			0,5500	1359,66		1359,66	1359,66
, ул Мира, д. 111	ЖФ	1,2306			1,2306	3042,17		3042,17	3042,17
, ул Мира, д. 79	ЖФ	1,2676			1,2676	3133,64		3133,64	3133,64
, ул Мира, д. 99	ЖФ	0,3510			0,3510	867,71		867,71	867,71
, ул Ставропольская, д. 31	ЖФ	0,1618		0,0660	0,2278	399,99	481,22	881,21	710,45
, ул Спортивная, влд. 33	ЖФ	0,6580		0,2350	0,8930	1626,64	1713,43	3340,08	2732,08
, ул Спортивная, влд. 33	ОДЗ	0,0170	0,0510		0,0680	168,10		168,10	168,10
, ул Спортивная, влд. 33	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Автостроителей ул, вл. 46а	ОДЗ			0,0022	0,0022		5,10	5,10	3,08
Автостроителей ул, вл. 46а	ОДЗ	0,1140	0,0500		0,1640	405,42		405,42	405,42
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ЖФ	0,3113			0,3113	769,57		769,57	769,57
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ЖФ			0,2042	0,2042		1488,86	1488,86	960,56
Полякова ул, д. 24	ЖФ	0,8170			0,8170	2019,71		2019,71	2019,71
, ул Полякова, д. 26	ЖФ	0,7830			0,7830	1935,66		1935,66	1935,66
, ул Полякова, д. 28	ЖФ	0,5720			0,5720	1414,04		1414,04	1414,04
Полякова ул, д. 30	ЖФ	0,8320			0,8320	2056,79		2056,79	2056,79
Громовой ул, зд. 29	ОДЗ	0,1538		0,0435	0,1973	380,28	100,78	481,06	441,18
, ул Комзина, влд. 4А	ОДЗ	0,1342			0,1342	331,69		331,69	331,69
Комсомольская ул, дом № 119	ОДЗ	0,0442		0,0090	0,0532	109,22	20,85	130,07	121,82
Комсомольская ул, дом № 119	ОДЗ	0,0788		0,0090	0,0878	194,80	20,85	215,65	207,40
40 лет Победы ул, вл. 94	ОДЗ	0,6350	0,6600	0,0745	1,3695	3201,37	172,59	3373,96	3305,67
Вокзальная ул, владение № 56	ОДЗ	0,5000		0,0078	0,5078	1236,05	17,95	1254,01	1246,90
Московский пр-кт, владение № 17	ОДЗ	0,1990	0,0120	0,0243	0,2353	521,61	56,30	577,91	555,63
Приморский б-р, дом № 6	ОДЗ	0,1990	0,0120	0,0243	0,2353	521,61	56,30	577,91	555,63
Транспортная ул, владение № 23	ОДЗ	0,1990	0,0120	0,0243	0,2353	521,61	56,30	577,91	555,63
, ул Автостроителей, влд. 61	ОДЗ	0,0400	0,0420	0,0003	0,0823	202,71	0,70	203,41	203,13
, ул Автостроителей, влд. 61	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
Татищева б-р, дом № 12	ОДЗ	0,2500	0,0420	0,0022	0,2942	721,85	5,10	726,95	724,93
Татищева б-р, дом № 12	ОДЗ			0,0022	0,0022		5,10	5,10	3,08
, ул Автостроителей, д. 104	ЖФ	0,2710		0,0771	0,3481	669,94	562,15	1232,09	1032,62
, б-р Курчатова, д. 7А	ЖФ	0,2810		0,0698	0,3508	694,66	508,93	1203,59	1023,00
, ул Маршала Жукова, д. 58	ЖФ	0,4860		0,1260	0,6120	1201,44	918,69	2120,13	1794,15
, ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0210	0,1640	0,0003	0,1853	457,34	0,63	457,96	457,72
Маршала Жукова ул, дом № 58А	ЖФ	0,2270		0,2420	0,4690	561,17	1764,47	2325,64	1699,54
, ул Маршала Жукова, д. 60	ЖФ	0,4870		0,1492	0,6362	1203,91	1087,85	2291,76	1905,75
40 лет Победы ул, д. 88	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
40 лет Победы ул, д. 88	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
Курчатова б-р, дом № 6В	ЖФ	0,2090		0,0130	0,2220	516,67	94,79	611,45	577,82
Лизы Чайкиной ул, вл. 70	ОДЗ	0,1940	0,1790		0,3730	922,09		922,09	922,09
Лизы Чайкиной ул, вл. 70	ОДЗ			0,0613	0,0613		141,90	141,90	85,75
, б-р Приморский, д. 15	ОДЗ	0,0600	0,1590		0,2190	541,39		541,39	541,39
, б-р Приморский, д. 15	ЖФ	0,7140		0,1336	0,8476	1765,08	974,10	2739,19	2393,54
, ул 40 лет Победы, двлд. 5а	ЖФ	0,6440		0,3204	0,9644	1592,03	2336,10	3928,13	3099,20
, ул Баныкина, д. 32	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Голосова, д. 26	ЖФ	0,8534			0,8534	2109,69		2109,69	2109,69
, ул Голосова, д. 40	ЖФ	0,4688			0,4688	1158,92		1158,92	1158,92
, ул Комсомольская, д. 84Б	ЖФ			0,1320	0,1320		962,44	962,44	620,93
, ул Комсомольская, д. 84Б	ЖФ	0,3193			0,3193	789,42		789,42	789,42

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Победы, д. 31	ЖФ	0,5686			0,5686	1405,55		1405,55	1405,55
, ул Победы, д. 31	ЖФ			0,1730	0,1730		1261,52	1261,52	813,89
, пр-кт Степана Разина, д. 90	ЖФ	0,5700		0,2446	0,8146	1409,10	1783,43	3192,53	2559,70
, ул Маршала Жукова, д. 18	ЖФ	0,6360		0,2020	0,8380	1572,26	1472,82	3045,08	2522,46
, пр-кт Степана Разина, д. 76	ЖФ	0,5710		0,2120	0,7830	1411,57	1545,73	2957,30	2408,82
, пр-кт Степана Разина, д. 76	ЖФ	0,5710			0,5710	1411,57		1411,57	1411,57
, ул Ворошилова, д. 2А	ОДЗ	6,7860	0,1500	1,0442	7,9802	17146,50	2419,06	19565,56	18608,38
, ул Ушакова, двлд. 34	ОДЗ	0,1187		0,0024	0,1211	293,44	5,56	299,00	296,80
Чапаева ул, двл. 160	ОДЗ	0,0900			0,0900	222,49		222,49	222,49
, ул Революционная, д. 49	ЖФ	0,2130		0,0963	0,3093	526,56	702,14	1228,70	979,55
, б-р Приморский, д. 1	ЖФ	1,4680			1,4680	3628,95		3628,95	3628,95
, б-р Приморский, д. 1	ЖФ	1,4560		0,4280	1,8840	3599,38	3120,41	6719,80	5612,55
, пр-кт Ленинский, д. 3А	ЖФ	0,2370		0,0521	0,2891	585,89	379,87	965,76	830,97
, б-р Кулибина, д. 6а	ЖФ	0,6500		0,1875	0,8375	1606,87	1367,10	2973,97	2488,87
, ул 40 лет Победы, д. 45Б	ЖФ	0,3982		0,1230	0,5212	984,39	896,82	1881,21	1562,98
40 лет Победы ул, дом № 45В	ЖФ	0,3987		0,1232	0,5219	985,63	897,91	1883,54	1564,92
, ул 40 лет Победы, д. 45Д	ЖФ	0,3962		0,2100	0,6062	979,45	1531,15	2510,60	1967,29
40 лет Победы ул, дом № 45Ж	ЖФ	0,2304		0,0752	0,3056	569,57	548,30	1117,87	923,31
, ул 40 лет Победы, д. 45к	ЖФ	0,2304			0,2304	569,57		569,57	569,57
, ул 40 лет Победы, д. 45к	ЖФ			0,0875	0,0875		637,98	637,98	411,60
40 лет Победы ул, дом № 45Л	ЖФ	0,2481			0,2481	613,33		613,33	613,33
40 лет Победы ул, дом № 45Л	ЖФ			0,0130	0,0130		94,79	94,79	61,15
, ул 40 лет Победы, д. 49Д	ЖФ	0,9720		0,2890	1,2610	2402,88	2107,16	4510,04	3762,34
Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 51М	ЖФ	0,2353		0,1118	0,3471	581,78	815,01	1396,79	1107,60
, ул 40 лет Победы, д. 63А	ЖФ			0,0799	0,0799		582,20	582,20	375,61
, ул 40 лет Победы, д. 63А	ЖФ	0,1755			0,1755	433,97		433,97	433,97
, ул 40 лет Победы, двлд. 43	ЖФ	0,5551			0,5551	1372,26		1372,26	1372,26
, ул 40 лет Победы, двлд. 43	ЖФ			0,1598	0,1598		1164,77	1164,77	751,46
, ул 40 лет Победы, двлд. 43а	ЖФ	0,5551			0,5551	1372,26		1372,26	1372,26
, ул 40 лет Победы, двлд. 43а	ЖФ			0,1598	0,1598		1164,77	1164,77	751,46
, ул 40 лет Победы, двлд. 43б	ЖФ			0,1598	0,1598		1164,77	1164,77	751,46
, ул 40 лет Победы, двлд. 43б	ЖФ	0,5551			0,5551	1372,26		1372,26	1372,26
, ул 40 лет Победы, двлд. 45	ЖФ	0,5053		0,2024	0,7077	1249,23	1475,37	2724,60	2201,08
, б-р Курчатова, д. 6а	ЖФ	0,2740		0,1421	0,4161	677,36	1035,93	1713,29	1345,70
, ул 70 лет Октября, д. 88	ЖФ	0,8820		0,4500	1,3320	2180,39	3281,04	5461,43	4297,19
, ул Спортивная, д. 10	ЖФ	0,3680		0,1842	0,5522	909,73	1343,04	2252,77	1776,21
, ул Матросова, д. 26А	ЖФ	0,0905			0,0905	223,73		223,73	223,73
, ул 70 лет Октября, д. 49	ЖФ	0,6010		0,0530	0,6540	1485,73	386,43	1872,17	1735,05
Самарская обл, г Тольятти, ул Спортивная, влд. 12а	ОДЗ	0,0300	0,1500		0,1800	444,98		444,98	444,98

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Спортивная, д. 12	ЖФ	0,7490		0,0983	0,8473	1851,60	716,72	2568,33	2314,01
, ул Спортивная, д. 14	ЖФ	0,7490		0,0983	0,8473	1851,60	716,72	2568,33	2314,01
, ул Горького, д. 53	ЖФ	0,3200		0,1291	0,4491	791,07	941,29	1732,37	1398,36
, ул 70 лет Октября, д. 84	ЖФ	0,4620		0,0908	0,5528	1142,11	662,04	1804,15	1569,23
, ул 70 лет Октября, д. 84	ЖФ	0,4620			0,4620	1142,11		1142,11	1142,11
, ул Фрунзе, влд. 8а	ЖФ	0,3020		0,1183	0,4203	746,57	862,77	1609,34	1303,20
, ул Офицерская, д. 2а	ЖФ	0,2560			0,2560	632,86		632,86	632,86
, ул Офицерская, д. 2а	ЖФ	0,2560		0,1310	0,3870	632,86	955,15	1588,01	1249,08
, ул Офицерская, д. 2Б	ЖФ	0,4200			0,4200	1038,28		1038,28	1038,28
, ул Офицерская, д. 2Б	ЖФ	0,4200		0,1920	0,6120	1038,28	1399,91	2438,19	1941,45
, ул Офицерская, д. 2В	ЖФ			0,0940	0,0940		685,37	685,37	442,18
, ул Офицерская, д. 2В	ЖФ	0,1350			0,1350	333,73		333,73	333,73
, ул Офицерская, д. 2Г	ЖФ	0,4020			0,4020	993,79		993,79	993,79
, ул Офицерская, д. 2Г	ЖФ	0,4020		0,2650	0,6670	993,79	1932,17	2925,95	2240,35
, ул Офицерская, д. 4а	ЖФ	0,2550			0,2550	630,39		630,39	630,39
, ул Офицерская, д. 4а	ЖФ	0,2550		0,1310	0,3860	630,39	955,15	1585,53	1246,61
, ул Офицерская, д. 4Б	ЖФ	0,4210			0,4210	1040,75		1040,75	1040,75
, ул Офицерская, д. 4Б	ЖФ	0,4210		0,1930	0,6140	1040,75	1407,20	2447,96	1948,63
, ул Офицерская, д. 4В	ЖФ	0,0890			0,0890	220,02		220,02	220,02
, ул Офицерская, д. 4В	ЖФ	0,0890		0,0300	0,1190	220,02	218,74	438,75	361,14
, ул Офицерская, д. 4Г	ЖФ	0,4010		0,2650	0,6660	991,31	1932,17	2923,48	2237,87
, ул Офицерская, д. 4Г	ЖФ	0,4010			0,4010	991,31		991,31	991,31
, ул Офицерская, д. 6Б	ЖФ	0,4200		0,1920	0,6120	1038,28	1399,91	2438,19	1941,45
, ул Офицерская, д. 6Б	ЖФ	0,4200			0,4200	1038,28		1038,28	1038,28
, ул Офицерская, д. 6В	ЖФ	0,1900			0,1900	469,70		469,70	469,70
, ул Офицерская, д. 6В	ЖФ	0,1900		0,0710	0,2610	469,70	517,68	987,37	803,68
, ул Офицерская, д. 6Г	ЖФ			0,2650	0,2650		1932,17	1932,17	1246,56
, ул Офицерская, д. 6Г	ЖФ	0,4020			0,4020	993,79		993,79	993,79
, ш Южное, д. 25	ЖФ	2,1620			2,1620	5344,68		5344,68	5344,68
, ш Южное, д. 25	ЖФ			1,1908	1,1908		8682,36	8682,36	5601,52
, б-р Цветной, д. 7	ЖФ	0,5660			0,5660	1399,21		1399,21	1399,21
, б-р Цветной, д. 7	ЖФ	0,5660		0,2470	0,8130	1399,21	1800,93	3200,14	2561,10
, ул Революционная, д. 47	ЖФ	0,1401		0,0695	0,2096	346,34	506,74	853,08	673,27
, ул Революционная, д. 47	ЖФ	0,1401			0,1401	346,34		346,34	346,34
Революционная ул, дом № 51	ЖФ	0,5770		0,1370	0,7140	1426,40	998,89	2425,30	2070,85
, ул Революционная, д. 53	ЖФ	1,0843		0,2553	1,3396	2680,50	1861,74	4542,24	3881,62
, ул Революционная, д. 53	ЖФ	1,0891			1,0891	2692,37		2692,37	2692,37
, б-р Баумана, д. 1	ЖФ	1,1610		0,1150	1,2760	2870,11	838,49	3708,60	3411,07
, б-р Баумана, д. 1	ЖФ	1,1610			1,1610	2870,11		2870,11	2870,11
, ул 70 лет Октября, д. 40	ЖФ	0,3086		0,1200	0,4286	762,89	874,94	1637,83	1327,37

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
450000, пр-кт Ленинский, д. 1г	ЖФ	0,3230		0,1403	0,4633	798,49	1022,81	1821,30	1458,37
450000, пр-кт Ленинский, д. 1д	ЖФ	0,3260		0,1454	0,4714	805,91	1060,14	1866,05	1489,87
, пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ЖФ	0,3080		0,1454	0,4534	761,41	1060,14	1821,55	1445,37
, ул Александра Кудашева, д. 100	ЖФ	0,3420		0,2058	0,5478	845,46	1500,53	2345,99	1813,54
, ул Горького, д. 43	ЖФ	0,6430			0,6430	1589,56		1589,56	1589,56
, ул Горького, д. 43	ЖФ			0,1496	0,1496		1090,62	1090,62	703,62
, ул Калмыцкая, д. 44	ЖФ	0,3400		0,2083	0,5483	840,51	1518,76	2359,27	1820,36
, ул Калмыцкая, д. 46	ЖФ	0,4700		0,2200	0,6900	1161,89	1604,06	2765,95	2196,77
, ул Калмыцкая, д. 48	ЖФ	0,3400		0,2083	0,5483	840,51	1518,76	2359,27	1820,36
, ул Ленина, д. 27	ЖФ	0,4070		0,1070	0,5140	1006,15	779,87	1786,01	1509,29
, ул 40 лет Победы, д. 65	ЖФ	0,7550		0,2958	1,0508	1866,44	2156,74	4023,17	3257,88
, ул 70 лет Октября, д. 51	ЖФ	0,6600		0,1856	0,8456	1631,59	1353,25	2984,83	2504,65
, ул 70 лет Октября, д. 51	ЖФ	0,6600			0,6600	1631,59		1631,59	1631,59
, ул Маршала Жукова, д. 54	ЖФ	0,0970		0,1320	0,2290	239,79	962,44	1202,23	860,72
, ул Маршала Жукова, д. 54А	ЖФ	0,0970		0,1310	0,2280	239,79	955,15	1194,94	856,02
, ул Маршала Жукова, д. 54Б	ЖФ	0,3110		0,1229	0,4339	768,82	896,09	1664,91	1346,95
, ул Маршала Жукова, д. 54В	ЖФ	0,3220		0,1213	0,4433	796,02	884,42	1680,44	1366,61
, ул Ленина, д. 76	ЖФ			0,1390	0,1390		1013,19	1013,19	653,67
, ул Ленина, д. 76	ЖФ	0,2918			0,2918	721,36		721,36	721,36
, ул 40 лет Победы, д. 56	ЖФ	0,6300		0,0958	0,7258	1557,42	698,50	2255,92	2008,07
, ул Льва Яшина, д. 7	ЖФ	0,9630			0,9630	2380,63		2380,63	2380,63
, ул Льва Яшина, д. 7	ЖФ	0,9630		0,5050	1,4680	2380,63	3682,06	6062,69	4756,15
Льва Яшина ул, д. 7а	ЖФ	0,0440		0,0150	0,0590	108,77	109,37	218,14	179,33
, ул Спортивная, д. 4	ЖФ	0,7400		0,2000	0,9400	1829,36	1458,24	3287,60	2770,16
, ул Льва Яшина, д. 9	ЖФ	0,4970			0,4970	1228,63		1228,63	1228,63
, ул Льва Яшина, д. 9	ЖФ	0,4970		0,3890	0,8860	1228,63	2836,28	4064,91	3058,49
, ул Баныкина, влд. 16Б	ЖФ			0,1094	0,1094		797,29	797,29	514,38
, ул Баныкина, влд. 16Б	ЖФ	0,1400			0,1400	346,09		346,09	346,09
, ул Баныкина, д. 16А	ЖФ			0,0448	0,0448		326,65	326,65	210,74
, ул Баныкина, д. 16А	ЖФ	0,1011			0,1011	249,89		249,89	249,89
, ул Баныкина, д. 16В	ЖФ			0,1092	0,1092		795,95	795,95	513,52
, ул Баныкина, д. 16В	ЖФ	0,2171			0,2171	536,63		536,63	536,63
Южное ш, дом № 23	ЖФ	0,9230			0,9230	2281,75		2281,75	2281,75
Южное ш, дом № 23	ЖФ	0,9230		0,4775	1,4005	2281,75	3481,55	5763,30	4527,91
, б-р Молодежный, д. 30	ЖФ	0,2532			0,2532	625,81		625,81	625,81
, б-р Молодежный, д. 30	ЖФ			0,1042	0,1042		759,52	759,52	490,02
, ш Лесопарковое, д. 60	ЖФ	0,1860		0,0913	0,2773	459,81	665,69	1125,50	889,29
, ш Лесопарковое, д. 62	ЖФ	0,1770		0,0912	0,2682	437,56	664,96	1102,52	866,57
, ш Лесопарковое, д. 64	ЖФ	0,1290		0,0690	0,1980	318,90	503,09	821,99	643,48
Спортивная ул, дом № 1Б	ЖФ	0,4090		0,1690	0,5780	1011,09	1232,21	2243,30	1806,07

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Спортивная ул, дом № 1В	ЖФ	0,2440		0,1120	0,3560	603,19	816,61	1419,81	1130,04
Спортивная ул, д. 1Г	ЖФ	0,1860		0,0913	0,2773	459,81	665,69	1125,50	889,29
Спортивная ул, д. 1Д	ЖФ	0,1202		0,0363	0,1565	297,15	264,67	561,82	467,90
, ул 40 лет Победы, д. 15Б	ЖФ	0,1817		0,0365	0,2182	449,08	266,13	715,21	620,78
, ул 40 лет Победы, д. 15В	ЖФ	0,1280		0,0780	0,2060	316,43	568,71	885,14	683,34
, ул 40 лет Победы, д. 15В	ЖФ	0,1280			0,1280	316,43		316,43	316,43
, ул 40 лет Победы, д. 15Е	ЖФ	0,2116		0,0400	0,2516	523,15	291,65	814,79	711,31
, ул 40 лет Победы, д. 2	ЖФ	1,3070		0,5800	1,8870	3231,04	4228,90	7459,93	5959,36
, ул 40 лет Победы, д. 24	ЖФ			0,4000	0,4000		2916,48	2916,48	1881,60
, ул 40 лет Победы, д. 24	ЖФ	1,1530			1,1530	2850,33		2850,33	2850,33
, ул 40 лет Победы, д. 24а	ЖФ	0,0360		0,0129	0,0489	89,00	94,06	183,05	149,68
, ул 40 лет Победы, д. 24Б	ЖФ	0,0440		0,0170	0,0610	108,77	123,95	232,72	188,74
, ул 70 лет Октября, д. 22а	ЖФ	0,2330		0,1450	0,3780	576,00	1057,22	1633,22	1258,08
, ул 70 лет Октября, д. 25	ЖФ	0,4360			0,4360	1077,84		1077,84	1077,84
, ул 70 лет Октября, д. 25	ЖФ	0,4360		0,1750	0,6110	1077,84	1275,96	2353,80	1901,04
70 лет Октября ул, д. 47	ЖФ	0,5440		0,1500	0,6940	1344,82	1093,68	2438,50	2050,42
70 лет Октября ул, д. 47	ЖФ	0,5440			0,5440	1344,82		1344,82	1344,82
, ул Автостроителей, д. 11А	ЖФ	0,7910		0,2200	1,0110	1955,43	1604,06	3559,50	2990,31
, ул Ворошилова, д. 5	ЖФ	0,6220		0,2600	0,8820	1537,65	1895,71	3433,36	2760,69
, ул Ворошилова, д. 69	ЖФ	0,4950		0,2630	0,7580	1223,69	1917,59	3141,28	2460,84
, ул Дзержинского, д. 18а	ЖФ	0,6460		0,0963	0,7423	1596,98	702,40	2299,38	2050,14
, ул Дзержинского, д. 24	ЖФ	0,3210			0,3210	793,54		793,54	793,54
, ул Дзержинского, д. 24	ЖФ	0,3210		0,1890	0,5100	793,54	1378,04	2171,58	1682,60
, б-р Космонавтов, д. 14	ЖФ	1,4610		0,5175	1,9785	3611,74	3773,20	7384,94	6046,06
, ул Льва Яшина, д. 10	ЖФ	0,9490		0,3400	1,2890	2346,02	2479,01	4825,03	3945,38
, ул Льва Яшина, д. 12	ЖФ	0,2216		0,1450	0,3666	547,82	1057,22	1605,04	1229,90
Льва Яшина ул, д. 16	ЖФ	0,4120		0,3163	0,7283	1018,51	2306,21	3324,71	2506,38
, ул Офицерская, д. 3	ЖФ	0,2460		0,1110	0,3570	608,14	809,32	1417,46	1130,28
, б-р Рябиновый, д. 15	ЖФ	0,4210		0,2175	0,6385	1040,75	1585,84	2626,59	2063,87
, б-р Рябиновый, д. 3	ЖФ	0,5150		0,2420	0,7570	1273,13	1764,47	3037,60	2411,50
, б-р Рябиновый, д. 6	ЖФ	0,2168		0,1440	0,3608	535,95	1049,93	1585,88	1213,33
, б-р Рябиновый, д. 8	ЖФ	0,6040		0,2807	0,8847	1493,15	2046,28	3539,42	2813,33
, ул Спортивная, д. 6	ЖФ	4,1900		0,1460	4,3360	10358,11	1064,52	11422,62	11044,89
, б-р Татищева, д. 20	ЖФ	0,6220		0,3150	0,9370	1537,65	2296,73	3834,38	3019,41
, б-р Татищева, д. 22	ЖФ	0,3910		0,1700	0,5610	966,59	1239,50	2206,10	1766,27
, б-р Татищева, д. 23	ЖФ	0,3380		0,1980	0,5360	835,57	1443,66	2279,23	1766,96
, ул Тополиная, д. 10	ЖФ	0,8030		0,3200	1,1230	1985,10	2333,18	4318,28	3490,38
, ул Тополиная, д. 9	ЖФ	0,3730		0,0870	0,4600	922,09	634,33	1556,43	1331,34
, ул Тополиная, д. 9а	ЖФ	0,2750		0,1125	0,3875	679,83	820,26	1500,09	1209,03



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Цветной, д. 10	ЖФ	0,3320		0,2513	0,5833	820,74	1832,28	2653,02	2002,85
, б-р Цветной, д. 35	ЖФ	0,2930		0,1712	0,4642	724,33	1248,25	1972,58	1529,65
, ул Юбилейная, д. 75	ЖФ	0,5100		0,1608	0,6708	1260,77	1172,67	2433,44	2017,33
, ш Южное, д. 15	ЖФ	0,3290		0,1890	0,5180	813,32	1378,04	2191,36	1702,38
, ш Южное, д. 33	ЖФ	0,3780		0,1980	0,5760	934,45	1443,66	2378,11	1865,85
, ш Южное, д. 35б	ЖФ	0,0700			0,0700	173,05		173,05	173,05
, ш Южное, д. 35б	ЖФ	0,0700		0,0570	0,1270	173,05	415,60	588,65	441,18
, ш Южное, д. 43	ЖФ	0,3800		0,2640	0,6440	939,40	1924,88	2864,28	2181,25
, ш Южное, д. 51	ЖФ	0,6160		0,2390	0,8550	1522,81	1742,60	3265,41	2647,07
, ш Южное, д. 77	ЖФ	1,0760		0,5030	1,5790	2659,98	3667,47	6327,46	5026,09
, ш Южное, д. 83	ЖФ	1,0930		0,5000	1,5930	2702,01	3645,60	6347,61	5054,01
Южное ш, д. 89	ЖФ	1,0760		0,4920	1,5680	2659,98	3587,27	6247,25	4974,35
Победы ул, д. 58А	ЖФ	0,3180			0,3180	786,13		786,13	786,13
, ул 40 лет Победы, д. 54	ЖФ	0,4200		0,0625	0,4825	1038,28	455,70	1493,98	1332,28
, ул 40 лет Победы, д. 82	ЖФ	0,9190		0,2988	1,2178	2271,86	2178,61	4450,47	3677,42
, ул Автостроителей, д. 74	ЖФ	0,2710			0,2710	669,94		669,94	669,94
, ул Автостроителей, д. 74	ЖФ	0,2710		0,0771	0,3481	669,94	562,15	1232,09	1032,62
, ул Автостроителей, д. 78	ЖФ	1,3250		0,4163	1,7413	3275,54	3035,33	6310,86	5233,81
, ул Ворошилова, д. 39	ЖФ	1,1540			1,1540	2852,81		2852,81	2852,81
, ул Ворошилова, д. 39	ЖФ			0,3396	0,3396		2476,09	2476,09	1597,48
, б-р Гая, д. 12	ЖФ	1,3250		0,4160	1,7410	3275,54	3033,14	6308,67	5232,40
, б-р Гая, д. 27	ЖФ	0,5780		0,2140	0,7920	1428,88	1560,32	2989,19	2435,53
, б-р Курчатова, д. 12А	ЖФ	0,3170		0,0830	0,4000	783,66	605,17	1388,83	1174,09
, ул 70 лет Октября, д. 72	ЖФ	0,4790		0,2225	0,7015	1184,14	1622,29	2806,43	2230,78
, ул 70 лет Октября, д. 72	ЖФ	0,4790			0,4790	1184,14		1184,14	1184,14
, пр-кт Ленинский, д. 12	ЖФ	1,3010		0,4625	1,7635	3216,20	3372,18	6588,38	5391,80
, ул Кошевого, д. 5	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Ленинградская, д. 68	ЖФ			0,2943	0,2943		2145,80	2145,80	1384,39
, ул Ленинградская, д. 68	ЖФ	1,7837	0,2943		2,0780	5137,14		5137,14	5137,14
, ул Матросова, д. 4А	ЖФ			0,1340	0,1340		977,02	977,02	630,34
, ул Матросова, д. 4А	ЖФ	0,2100			0,2100	519,14		519,14	519,14
Толстого ул, д. 25	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
Самарская обл, г Тольятти	ОДЗ	0,2304			0,2304	569,67		569,67	569,67
40 лет Победы ул, владение № 49в	ОДЗ	0,0481	0,1262	0,0082	0,1825	430,88	19,00	449,88	442,36
40 лет Победы ул, дом № 43в	ОДЗ	0,0327			0,0327	80,79		80,79	80,79
, ул 40 лет Победы, д. 47А	ОДЗ	0,0382		0,0003	0,0385	94,43	0,74	95,18	94,88
, ул 40 лет Победы, д. 47А	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,74	0,74	0,45
, ул 40 лет Победы, д. 13Б	ЖФ	0,1530		0,0467	0,1997	378,23	340,50	718,73	597,91
, ул Революционная, д. 76	ЖФ	0,6170		0,3488	0,9658	1525,29	2542,81	4068,09	3165,81
, б-р Рябиновый, д. 2А	ЖФ	0,2630		0,1730	0,4360	650,16	1261,38	1911,54	1463,95



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Свердлова, д. 9в	ЖФ	0,4600			0,4600	1137,17		1137,17	1137,17
, ул Свердлова, д. 9в	ЖФ	0,4600		0,0442	0,5042	1137,17	322,27	1459,44	1345,08
, ул Свердлова, д. 9Г	ЖФ	0,4600			0,4600	1137,17		1137,17	1137,17
, ул Свердлова, д. 9Г	ЖФ	0,4600		0,0442	0,5042	1137,17	322,27	1459,44	1345,08
, б-р Татищева, д. 10	ЖФ	0,2110		0,1250	0,3360	521,61	911,40	1433,01	1109,61
, б-р Татищева, д. 15	ЖФ			0,2010	0,2010		1465,53	1465,53	945,50
, б-р Татищева, д. 15	ЖФ	0,5170			0,5170	1278,08		1278,08	1278,08
, ул Тополиная, д. 14	ЖФ	0,2980		0,0942	0,3922	736,69	686,83	1423,52	1179,80
, ул Тополиная, д. 14	ЖФ	0,2980			0,2980	736,69		736,69	736,69
Цветной б-р, д. 26а	ЖФ	0,1100		0,0413	0,1513	271,93	301,13	573,06	466,21
, ш Южное, д. 59	ЖФ	0,9370			0,9370	2316,36		2316,36	2316,36
, ш Южное, д. 59	ЖФ			0,3090	0,3090		2252,98	2252,98	1453,54
Степана Разина пр-кт, вл. 86А	ОДЗ	0,0390	0,2310	0,0005	0,2705	667,47	1,16	668,63	668,17
Степана Разина пр-кт, вл. 86А	ОДЗ	0,1260	0,0770	0,0131	0,2161	501,84	30,35	532,19	520,18
Степана Разина пр-кт, вл. 86А	ОДЗ			0,0131	0,0131		30,35	30,35	18,34
, пр-кт Степана Разина, д. 84	ЖФ	0,8900		0,1375	1,0275	2200,17	1002,54	3202,71	2846,97
, пр-кт Степана Разина, д. 84а	ЖФ	0,1960		0,1090	0,3050	484,53	794,74	1279,27	997,27
, пр-кт Степана Разина, д. 86	ЖФ	0,8900		0,1375	1,0275	2200,17	1002,54	3202,71	2846,97
, ул Офицерская, д. 19	ЖФ	0,6180			0,6180	1527,76		1527,76	1527,76
, ул Офицерская, д. 19	ЖФ	0,6180		0,0830	0,7010	1527,76	605,17	2132,93	1918,19
, ул 70 лет Октября, д. 33а	ЖФ	0,3950		0,1060	0,5010	976,48	772,87	1749,35	1475,10
, ул Маршала Жукова, д. 3В	ЖФ	0,3712		0,1688	0,5400	917,56	1230,75	2148,31	1711,59
, б-р Ленина, д. 23	ЖФ			0,3089	0,3089		2252,40	2252,40	1453,16
, б-р Ленина, д. 23	ЖФ	0,8261	0,2017		1,0277	2540,60		2540,60	2540,60
, ул Тополиная, д. 7	ЖФ	0,3780		0,1508	0,5288	934,45	1099,51	2033,97	1643,82
, ул 70 лет Октября, д. 86	ЖФ	0,4370		0,1730	0,6100	1080,31	1261,38	2341,69	1894,10
, б-р Цветной, д. 12А	ЖФ	0,2160		0,1417	0,3577	533,97	1033,16	1567,14	1200,53
, ул Офицерская, д. 23	ЖФ	0,3440		0,2300	0,5740	850,40	1676,98	2527,38	1932,32
, ул 70 лет Октября, д. 37	ЖФ	0,2420		0,1104	0,3524	598,25	804,95	1403,20	1117,57
, ул 70 лет Октября, д. 37	ЖФ	0,2420			0,2420	598,25		598,25	598,25
, ул Автостроителей, д. 84а	ЖФ	0,8530		0,2141	1,0671	2108,70	1561,05	3669,75	3115,83
, ул 40 лет Победы, д. 61а	ЖФ	0,4359			0,4359	1077,54		1077,54	1077,54
, ул 40 лет Победы, д. 61а	ЖФ			0,1247	0,1247		909,29	909,29	586,64
, ул 40 лет Победы, д. 61б	ЖФ	0,5582			0,5582	1379,80		1379,80	1379,80
, ул 40 лет Победы, д. 61б	ЖФ			0,1915	0,1915		1396,57	1396,57	901,01
Революционная ул, д. 44	ЖФ	0,8340			0,8340	2061,73		2061,73	2061,73
Революционная ул, д. 44	ЖФ	0,8340		0,2770	1,1110	2061,73	2019,66	4081,40	3364,74
, ул Фрунзе, д. 8в	ЖФ	0,3770		0,0304	0,4074	931,98	221,65	1153,63	1074,98
, ул Революционная, д. 13а	ЖФ	0,5180	0,0120	0,1596	0,6896	1310,21	1163,68	2473,89	2060,97
, б-р Татищева, д. 16	ЖФ	0,6580		0,2330	0,8910	1626,64	1698,85	3325,49	2722,68

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
50 лет Октября б-р, дом № 53Б	ОДЗ	0,0700		0,0175	0,0875	173,05	40,54	213,59	197,55
Гидротехническая ул, дом № 23	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,60		6,60	6,60
, ул Гидротехническая, д. 35	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,04		10,04	10,04
Есенина ул, д. 14	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34		14,34	14,34
, ул Индустриальная, влд. 2Б	ОДЗ	0,1440			0,1440	355,98		355,98	355,98
Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
Карла Маркса ул, владение № 43	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
Коммунистическая ул, владение № 120	ОДЗ	0,3140			0,3140	776,24		776,24	776,24
, ул Коммунистическая, влд. 63	ОДЗ	0,0383			0,0383	94,63		94,63	94,63
Коммунистическая ул, дом № 55	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,02		5,02	5,02
Комсомольское ш, вл. 1, стр. 1	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07		16,07	16,07
, ул Куйбышева, д. 28	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,37		9,37	9,37
, б-р Ленина, д. 9	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,00		7,00	7,00
, ул Ленина, д. 43	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,40	0,40	0,24
, ул Ленина, д. 43	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36		12,36	12,36
Ленина ул, дом № 60	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,74	0,74	0,45
Ленина ул, дом № 60	ОДЗ	0,0601			0,0601	148,67		148,67	148,67
Ленина ул, дом № 62	ОДЗ	0,0091		0,0001	0,0092	22,60	0,23	22,83	22,74
Городской округ Тольятти, Ленинградская ул, д. 23	ОДЗ	0,0077		0,0003	0,0080	19,04	0,63	19,66	19,41
Лесная ул, владение № 52А	ОДЗ	0,3394			0,3394	839,03		839,03	839,03
Лесная ул, д. 62	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38		10,38	10,38
, проезд Майский, д. 13	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
, ул Мира, д. 76	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67		6,67	6,67
, ул Мурысева, влд. 59А	ОДЗ	0,0247			0,0247	60,96		60,96	60,96
, ул Мурысева, д. 90	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19		5,19	5,19
Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,24		16,24	16,24
Победы ул, дом № 20	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
Победы ул, дом № 20	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,20		29,20	29,20
, ул Победы, д. 35	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
, ул Победы, д. 35	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,24		12,24	12,24
Садовая ул, владение № 23А	ОДЗ	0,1940	0,1500	0,0028	0,3468	850,40	6,44	856,84	854,30
Садовая ул, домовладение № 23Б	ОДЗ	0,0640			0,0640	158,21		158,21	158,21
Советская ул, владение № 15	ОДЗ	0,1549		0,0069	0,1618	382,93	15,99	398,91	392,59
Строителей ул, владение № 9	ОДЗ	0,1020		0,0035	0,1055	252,15	8,11	260,26	257,05
, ул Толстого, влд. 38	ОДЗ	0,3613	0,5232	0,0216	0,9061	2186,57	49,95	2236,53	2216,76
, ул Толстого, влд. 38	ОДЗ	0,0700	0,1875		0,2575	636,57		636,57	636,57
, ул Толстого, влд. 39	ОДЗ	0,5690	1,2030	0,0944	1,8664	4380,56	218,69	4599,26	4512,72
Тупиковый проезд, владение № 14	ОДЗ			0,0300	0,0300		69,50	69,50	42,00
Тупиковый проезд, владение № 14	ОДЗ	0,0700		0,0021	0,0721	173,05	4,83	177,87	175,96
Тупиковый проезд, владение № 14	ОДЗ	0,0700			0,0700	173,05		173,05	173,05

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Чапаева ул, владение № 64А	ОДЗ	0,0900	0,3238	0,0240	0,4378	1022,96	55,60	1078,56	1056,56
Чапаева ул, владение № 64А	ОДЗ	0,3500	0,1292	0,1200	0,5992	1184,63	278,00	1462,63	1352,63
Чапаева ул, владение № 64А	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36		12,36	12,36
, б-р Ленина, д. 16	ЖФ	0,5070			0,5070	1253,36		1253,36	1253,36
, ул Маршала Жукова, д. 6	ЖФ	1,4800		0,4467	1,9267	3658,71	3256,98	6915,69	5759,99
, ул Ленинградская, д. 45	ЖФ			0,2015	0,2015		1469,18	1469,18	947,86
, ул Ленинградская, д. 45	ЖФ	0,5780	0,0979		0,6759	1670,89		1670,89	1670,89
, ул Ленинградская, д. 43	ЖФ			0,2875	0,2875		2096,22	2096,22	1352,40
, ул Ленинградская, д. 43	ЖФ	0,8188			0,8188	2024,23		2024,23	2024,23
, ул 70 лет Октября, д. 12	ЖФ	0,6200		0,2600	0,8800	1532,70	1895,71	3428,42	2755,74
40 лет Победы ул, дом № 104	ЖФ	0,7140		0,2567	0,9707	1765,08	1871,65	3636,73	2972,60
, ул Индустриальная, влд. 7	ЖФ	0,7400			0,7400	1829,36		1829,36	1829,36
, пр-д Оптимистов, д. 7	ЖФ	0,5030		0,1350	0,6380	1243,47	984,31	2227,78	1878,51
, пр-д Оптимистов, д. 9	ЖФ	0,3800		0,1625	0,5425	939,40	1184,82	2124,22	1703,80
, ул Революционная, д. 34	ЖФ	0,8340			0,8340	2061,73		2061,73	2061,73
, ул Революционная, д. 34	ЖФ	0,8340		0,2775	1,1115	2061,73	2023,31	4085,04	3367,09
, ул Голосова, д. 32	ЖФ	0,8534			0,8534	2109,69		2109,69	2109,69
, пр-кт Ленинский, д. 1	ЖФ	0,2860		0,1587	0,4447	707,02	1157,11	1864,13	1453,55
, ул Жилина, д. 13А	ЖФ	0,3800	0,1380		0,5180	1280,55		1280,55	1280,55
, ул Жилина, д. 13А	ЖФ			0,0958	0,0958		698,50	698,50	450,64
, ул Свердлова, двлд. 7в	ЖФ	0,1990		0,0313	0,2303	491,95	228,21	720,16	639,18
, ул Свердлова, двлд. 7в	ЖФ	0,1990			0,1990	491,95		491,95	491,95
, б-р Цветной, д. 33	ЖФ	0,5250			0,5250	1297,85		1297,85	1297,85
, б-р Цветной, д. 33	ЖФ	0,5250		0,1800	0,7050	1297,85	1312,42	2610,27	2144,57
, ул Тополиная, д. 33	ЖФ	0,1800	0,0600	0,0540	0,2940	593,30	393,72	987,03	847,32
, ул Автостроителей, д. 7	ЖФ	0,5570			0,5570	1376,96		1376,96	1376,96
, ул Автостроителей, д. 7	ЖФ	0,5570		0,1600	0,7170	1376,96	1166,59	2543,55	2129,60
, ул Офицерская, д. 2	ЖФ	0,3100		0,1475	0,4575	766,35	1075,45	1841,80	1460,19
, б-р Космонавтов, д. 9А	ЖФ	0,6290		0,2330	0,8620	1554,95	1698,85	3253,80	2650,98
, б-р Космонавтов, д. 9А	ЖФ	0,6290			0,6290	1554,95		1554,95	1554,95
, ул 70 лет Октября, д. 60	ЖФ	0,3970		0,1720	0,5690	981,42	1254,09	2235,51	1790,51
, ул Александра Кудашева, д. 120	ЖФ	0,2227			0,2227	550,54		550,54	550,54
, б-р Ленина, д. 3	ЖФ	0,2128			0,2128	526,06		526,06	526,06
, б-р Ленина, д. 5	ЖФ	0,4610			0,4610	1139,64		1139,64	1139,64
, б-р Ленина, д. 7А	ЖФ	0,5140			0,5140	1270,66		1270,66	1270,66
, ул Мира, д. 83	ЖФ	0,5225			0,5225	1291,72		1291,72	1291,72
, ул Самарская, д. 56	ЖФ	0,3500		0,3150	0,6650	865,24	2296,73	3161,96	2347,00
, ул Самарская, д. 56	ЖФ	0,3500			0,3500	865,24		865,24	865,24
, ул Толстого, д. 18	ЖФ	0,2340			0,2340	578,47		578,47	578,47
, ул Толстого, д. 20	ЖФ	1,0710			1,0710	2647,62		2647,62	2647,62

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Толстого, д. 22	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
, ул Толстого, д. 24	ЖФ	0,8852			0,8852	2188,37		2188,37	2188,37
, ул Толстого, д. 26	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
, ул Толстого, д. 28	ЖФ	1,4750			1,4750	3646,35		3646,35	3646,35
Толстого ул, дом № 5	ЖФ	0,8852			0,8852	2188,37		2188,37	2188,37
, ул 40 лет Победы, д. 34	ЖФ			0,0666	0,0666		485,59	485,59	313,29
, ул 40 лет Победы, д. 34	ЖФ	0,4100			0,4100	1013,56		1013,56	1013,56
, ул 40 лет Победы, д. 36	ЖФ	0,2100			0,2100	519,14		519,14	519,14
, ул 40 лет Победы, д. 36	ЖФ	0,2100		0,0333	0,2433	519,14	242,80	761,94	675,78
, б-р Кулибина, д. 2а	ЖФ	0,6610		0,2187	0,8797	1634,06	1594,59	3228,64	2662,82
Революционная ул, д. 40	ЖФ	0,8340			0,8340	2061,73		2061,73	2061,73
Революционная ул, д. 40	ЖФ	0,8340		0,2770	1,1110	2061,73	2019,66	4081,40	3364,74
Коммунистическая ул, дом № 33	ОДЗ	0,0421			0,0421	104,15		104,15	104,15
Радищева ул, владение № 10	ОДЗ	0,1520			0,1520	375,76		375,76	375,76
Радищева ул, владение № 10	ОДЗ	0,2050			0,2050	506,78		506,78	506,78
, ул 40 лет Победы, д. 82А	ЖФ	1,1200			1,1200	2768,75		2768,75	2768,75
, ул 40 лет Победы, д. 82А	ЖФ	1,1200		0,0500	1,1700	2768,75	364,56	3133,31	3003,95
, ул Тополиная, д. 42	ЖФ			0,2517	0,2517		1835,20	1835,20	1184,00
, ул Тополиная, д. 42	ЖФ	0,6430			0,6430	1589,56		1589,56	1589,56
, ул 40 лет Победы, д. 40	ЖФ	0,2440		0,1500	0,3940	603,19	1093,68	1696,87	1308,79
, ул 40 лет Победы, д. 40	ЖФ	0,2440			0,2440	603,19		603,19	603,19
, ул 40 лет Победы, д. 52	ЖФ	0,2440		0,1500	0,3940	603,19	1093,68	1696,87	1308,79
, ул 70 лет Октября, влд. 29а	ОДЗ	0,0430	0,0740	0,0008	0,1178	289,24	1,85	291,09	290,36
, ул 70 лет Октября, д. 11	ЖФ	0,7600		0,4650	1,2250	1878,80	3390,41	5269,21	4066,16
, ул 70 лет Октября, д. 15	ЖФ	0,3590			0,3590	887,48		887,48	887,48
, ул 70 лет Октября, д. 15	ЖФ	0,3590		0,1400	0,4990	887,48	1020,77	1908,25	1546,04
, ул 70 лет Октября, д. 17	ЖФ	0,4530		0,2370	0,6900	1119,86	1728,01	2847,88	2234,71
, ул 70 лет Октября, д. 29	ЖФ	0,4840		0,2400	0,7240	1196,50	1749,89	2946,39	2325,46
, ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,08		37,08	37,08
, ул 70 лет Октября, д. 50	ЖФ	0,4150			0,4150	1025,92		1025,92	1025,92
, ул 70 лет Октября, д. 50	ЖФ	0,4150		0,1630	0,5780	1025,92	1188,47	2214,39	1792,67
, ул 70 лет Октября, д. 52	ЖФ	0,4750		0,0580	0,5330	1174,25	422,89	1597,14	1447,08
, ул 70 лет Октября, д. 52	ЖФ	0,4750			0,4750	1174,25		1174,25	1174,25
, ул 70 лет Октября, д. 58А	ЖФ	0,1600		0,1320	0,2920	395,54	962,44	1357,97	1016,46
, ул Автостроителей, д. 5	ОДЗ	0,0280		0,0010	0,0290	69,22	2,32	71,54	70,62
, ул Автостроителей, д. 5	ЖФ	0,5240		0,0750	0,5990	1295,38	546,84	1842,22	1648,18
, ул Автостроителей, д. 5	ЖФ	0,5240			0,5240	1295,38		1295,38	1295,38
Ворошилова ул, дом № 6а	ЖФ	0,2350		0,0421	0,2771	580,94	306,96	887,90	778,98
, ул Льва Яшина, д. 3	ЖФ	0,0450		0,0154	0,0604	111,24	112,28	223,53	183,69
, пр-кт Московский, д. 59	ЖФ	1,0740		0,3820	1,4560	2655,04	2785,24	5440,28	4451,97

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Рябиновый, д. 2	ЖФ	0,2800		0,2050	0,4850	692,19	1494,70	2186,88	1656,51
, б-р Татищева, д. 14	ЖФ	0,7900		0,3500	1,1400	1952,96	2551,92	4504,88	3599,36
, б-р Татищева, д. 5	ЖФ	0,8270		0,4300	1,2570	2044,43	3135,22	5179,64	4067,15
, б-р Татищева, д. 9	ЖФ	0,4900		0,2500	0,7400	1211,33	1822,80	3034,13	2387,33
, ул Тополиная, д. 38	ЖФ	0,4250		0,2870	0,7120	1050,64	2092,57	3143,22	2400,69
, б-р Туполева, д. 11	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, б-р Туполева, д. 11	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, б-р Туполева, д. 16	ЖФ	0,3880		0,1340	0,5220	959,18	977,02	1936,20	1589,51
, б-р Туполева, д. 16	ЖФ	0,3880			0,3880	959,18		959,18	959,18
, б-р Цветной, д. 1	ЖФ	0,3590		0,1240	0,4830	887,48	904,11	1791,59	1470,78
, б-р Цветной, д. 1	ЖФ	0,3590			0,3590	887,48		887,48	887,48
, б-р Цветной, д. 16а	ЖФ	0,2327		0,1082	0,3409	575,26	789,20	1364,46	1084,42
, б-р Цветной, д. 27	ЖФ	0,2670		0,1470	0,4140	660,05	1071,81	1731,86	1351,54
, б-р Цветной, д. 29	ЖФ	0,2910		0,1370	0,4280	719,38	998,89	1718,28	1363,83
, пр-кт Ленинский, д. 1А	ЖФ	0,6470		0,2690	0,9160	1599,45	1961,33	3560,78	2864,83
Молодежный б-р, дом № 6А	ОДЗ	0,1983	0,2250	0,0063	0,4296	1046,44	14,60	1061,04	1055,26
, ул Тополиная, д. 56а	ЖФ	0,2750		0,0510	0,3260	679,83	371,85	1051,68	919,73
, ул Тополиная, д. 56а	ЖФ	0,2750			0,2750	679,83		679,83	679,83
, ул Маршала Жукова, д. 2	ЖФ	0,6590		0,1749	0,8339	1629,12	1275,23	2904,35	2451,84
, ул Мира, д. 93	ЖФ			0,1603	0,1603		1168,56	1168,56	753,91
, ул Мира, д. 93	ЖФ	0,2304			0,2304	569,45		569,45	569,45
, ул Белорусская, д. 13	ЖФ			0,2167	0,2167		1579,76	1579,76	1019,20
, ул Белорусская, д. 13	ЖФ	0,5370			0,5370	1327,52		1327,52	1327,52
, ул Белорусская, д. 3	ЖФ			0,1596	0,1596		1163,53	1163,53	750,66
, ул Белорусская, д. 3	ЖФ	0,4870			0,4870	1203,91		1203,91	1203,91
, ул Гидротехническая, д. 22	ЖФ	0,5410			0,5410	1337,36		1337,36	1337,36
, ул Куйбышева, д. 18	ЖФ	0,3040			0,3040	751,52		751,52	751,52
, ул Куйбышева, д. 36	ЖФ	0,7685			0,7685	1899,86		1899,86	1899,86
, ул Лизы Чайкиной, д. 70А	ЖФ			0,1903	0,1903		1387,15	1387,15	894,94
, ул Лизы Чайкиной, д. 70А	ЖФ	0,2626			0,2626	649,27		649,27	649,27
, проезд Майский, д. 5	ЖФ	0,5810			0,5810	1436,19		1436,19	1436,19
, проезд Майский, д. 7Б	ЖФ			0,1675	0,1675		1221,43	1221,43	788,02
, проезд Майский, д. 7Б	ЖФ	0,3387			0,3387	837,40		837,40	837,40
, ул Механизаторов, д. 19	ЖФ	0,3055			0,3055	755,23		755,23	755,23
, ул Механизаторов, д. 19	ЖФ			0,0144	0,0144		105,03	105,03	67,76
, ул Победы, д. 43А	ЖФ			0,1638	0,1638		1193,93	1193,93	770,28
, ул Победы, д. 43А	ЖФ	0,2380			0,2380	588,36		588,36	588,36
, ул Советская, д. 60А	ЖФ	0,2700		0,1616	0,4316	667,47	1178,26	1845,73	1427,63
, ул 70 лет Октября, д. 31	ЖФ	0,3300		0,1667	0,4967	815,79	1215,44	2031,24	1599,95
, ул Горького, д. 51	ЖФ			0,1292	0,1292		941,80	941,80	607,62

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Горького, д. 51	ЖФ	0,3172			0,3172	784,15		784,15	784,15
, ул Ленина, д. 85	ЖФ			0,2500	0,2500		1822,80	1822,80	1176,00
, ул Ленина, д. 85	ЖФ	0,7000			0,7000	1730,47		1730,47	1730,47
, ул Тополиная, д. 49	ЖФ	0,4800		0,1360	0,6160	1186,61	991,60	2178,21	1826,35
, пр-кт Степана Разина, д. 82	ЖФ	0,3680		0,1842	0,5522	909,73	1343,04	2252,77	1776,21
, ул Тополиная, д. 50	ЖФ	0,4210		0,2871	0,7081	1040,75	2093,30	3134,06	2391,27
, ул Офицерская, д. 9	ЖФ	0,3440		0,2300	0,5740	850,40	1676,98	2527,38	1932,32
, ул Маршала Жукова, д. 37	ЖФ	0,1700		0,0125	0,1825	420,26	91,14	511,40	479,06
, ул Фрунзе, д. 35	ЖФ	2,6880		0,3700	3,0580	6645,01	2697,74	9342,75	8385,49
, ул Фрунзе, д. 35	ЖФ	2,6880			2,6880	6645,01		6645,01	6645,01
, б-р Туполева, д. 2	ЖФ	0,7430		0,2667	1,0097	1836,77	1944,56	3781,33	3091,33
, ул Офицерская, д. 7	ЖФ	0,6250		0,2490	0,8740	1545,06	1815,51	3360,57	2716,36
, ул 40 лет Победы, д. 47	ЖФ	0,2807			0,2807	693,92		693,92	693,92
, ул 40 лет Победы, д. 47	ЖФ			0,1867	0,1867		1361,45	1361,45	878,35
, ул 40 лет Победы, д. 47А	ЖФ	0,2807			0,2807	693,92		693,92	693,92
, ул 40 лет Победы, д. 47А	ЖФ			0,1867	0,1867		1361,33	1361,33	878,27
, ул 40 лет Победы, д. 47Б	ЖФ			0,1867	0,1867		1361,33	1361,33	878,27
, ул 40 лет Победы, д. 47Б	ЖФ	0,2807			0,2807	693,92		693,92	693,92
, ул 40 лет Победы, д. 49а	ЖФ			0,2622	0,2622		1911,51	1911,51	1233,23
, ул 40 лет Победы, д. 49а	ЖФ	0,5238			0,5238	1294,89		1294,89	1294,89
, ул 40 лет Победы, двлд. 63	ЖФ	0,3988		0,1504	0,5491	985,76	1096,52	2082,28	1693,19
Южное ш, дом № 45А	ЖФ	0,0790		0,0358	0,1148	195,30	261,02	456,32	363,70
, ул 70 лет Октября, д. 54	ЖФ	0,4367		0,1317	0,5684	1079,49	960,30	2039,79	1699,04
, ул 70 лет Октября, д. 54А	ЖФ	0,3724		0,1704	0,5428	920,59	1242,46	2163,04	1722,17
, ул Маршала Жукова, д. 8	ЖФ	1,4900		0,1154	1,6054	3683,43	841,40	4524,84	4226,27
, ул Маршала Жукова, д. 24	ЖФ	0,0800			0,0800	197,77		197,77	197,77
, ул Маршала Жукова, д. 24	ЖФ	0,0800		0,0542	0,1342	197,77	395,18	592,95	452,72
, ул Баныкина, д. 21	ЖФ	1,0612	0,0634		1,1246	2780,13		2780,13	2780,13
, ул Баныкина, д. 21	ЖФ			0,4747	0,4747		3460,77	3460,77	2232,75
, ул Комсомольская, д. 82	ЖФ			0,0173	0,0173		126,14	126,14	81,38
, ул Комсомольская, д. 82	ЖФ	0,5686			0,5686	1405,56		1405,56	1405,56
Комсомольская ул, д. 84	ЖФ	0,5686			0,5686	1405,56		1405,56	1405,56
Комсомольская ул, д. 84	ЖФ			0,1730	0,1730		1261,38	1261,38	813,79
, ул Мира, д. 98	ЖФ	0,5080			0,5080	1255,83		1255,83	1255,83
, ул Октябрьская, двлд. 80	ЖФ	0,5686		0,1730	0,7416	1405,56	1261,38	2666,94	2219,36
, ул Октябрьская, двлд. 80	ЖФ	0,5686			0,5686	1405,56		1405,56	1405,56
, ул Победы, двлд. 27	ЖФ	0,4144			0,4144	1024,34		1024,34	1024,34
, ул Победы, двлд. 27	ЖФ			0,1391	0,1391		1014,24	1014,24	654,35
, ул Ушакова, двлд. 28	ЖФ			0,1395	0,1395		1017,12	1017,12	656,21
, ул Ушакова, двлд. 28	ЖФ	0,6744			0,6744	1667,19		1667,19	1667,19



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Туполева, д. 15Б	ЖФ	0,3110			0,3110	768,82		768,82	768,82
, б-р Туполева, д. 15Б	ЖФ	0,3110		0,1454	0,4564	768,82	1060,14	1828,96	1452,79
, ул Гидростроевская, д. 20	ЖФ	0,3204			0,3204	792,06		792,06	792,06
, б-р Молодежный, д. 35	ЖФ			0,0791	0,0791		576,73	576,73	372,09
, б-р Молодежный, д. 35	ЖФ	0,1940			0,1940	479,59		479,59	479,59
, ул Баныкина, д. 6	ЖФ	0,4045			0,4045	999,97		999,97	999,97
, ул Тополиная, д. 56	ЖФ	0,4000		0,1700	0,5700	988,84	1239,50	2228,34	1788,52
, ул 70 лет Октября, д. 13	ЖФ	1,0650		0,3500	1,4150	2632,79	2551,92	5184,71	4279,19
, б-р Приморский, д. 2	ЖФ	0,3170			0,3170	783,66		783,66	783,66
, б-р Приморский, д. 2	ЖФ	0,3170		0,0580	0,3750	783,66	422,89	1206,55	1056,49
, ул Автостроителей, д. 59	ЖФ	1,3260		0,4220	1,7480	3278,01	3076,89	6354,89	5263,10
, ул 40 лет Победы, д. 18	ЖФ	0,9060		0,4210	1,3270	2239,72	3069,60	5309,32	4220,11
, ул 40 лет Победы, д. 18	ЖФ	0,9060			0,9060	2239,72		2239,72	2239,72
, ул Матросова, д. 10	ЖФ	0,1070			0,1070	264,49		264,49	264,49
, ул Мурyseва, д. 77	ЖФ	0,3604			0,3604	890,93		890,93	890,93
, ул Автостроителей, д. 50	ЖФ	0,5440		0,1470	0,6910	1344,82	1071,81	2416,63	2036,31
, ул Автостроителей, д. 50Б	ЖФ	0,1900		0,0920	0,2820	469,70	670,79	1140,49	902,47
, ул Автостроителей, д. 50Б	ЖФ	0,1900			0,1900	469,70		469,70	469,70
, б-р Космонавтов, д. 13	ЖФ	0,8500			0,8500	2101,29		2101,29	2101,29
, б-р Космонавтов, д. 13	ЖФ	0,8500		0,3250	1,1750	2101,29	2369,64	4470,93	3630,09
, ул Офицерская, д. 6	ЖФ	0,2810			0,2810	694,66		694,66	694,66
, ул Офицерская, д. 6	ЖФ	0,2810		0,1475	0,4285	694,66	1075,45	1770,11	1388,50
, ул Офицерская, д. 8	ЖФ	0,3100			0,3100	766,35		766,35	766,35
, ул Офицерская, д. 8	ЖФ	0,3100		0,1475	0,4575	766,35	1075,45	1841,80	1460,19
, пр-кт Степана Разина, д. 85	ЖФ	0,4800		0,0833	0,5633	1186,61	607,36	1793,97	1578,45
, пр-кт Степана Разина, д. 85	ЖФ	0,4800			0,4800	1186,61		1186,61	1186,61
, ул Александра Кудашева, д. 106	ЖФ			0,2983	0,2983		2174,96	2174,96	1403,20
, ул Александра Кудашева, д. 106	ЖФ	0,7867			0,7867	1944,80		1944,80	1944,80
, ул Александра Кудашева, д. 108	ЖФ	1,7606			1,7606	4352,38		4352,38	4352,38
, ул Александра Кудашева, д. 108	ЖФ			0,0902	0,0902		657,67	657,67	424,30
, ул Карбышева, д. 12	ЖФ			0,2521	0,2521		1837,97	1837,97	1185,78
, ул Карбышева, д. 12	ЖФ	0,7720	0,2380		1,0100	2496,82		2496,82	2496,82
, б-р Ленина, д. 14А	ЖФ			0,1675	0,1675		1221,28	1221,28	787,92
, б-р Ленина, д. 14А	ЖФ	0,3480			0,3480	860,29		860,29	860,29
Ленина б-р, д. 19	ЖФ	0,5790			0,5790	1431,35		1431,35	1431,35
, ул Спортивная, д. 8	ЖФ	0,9350		0,3150	1,2500	2311,42	2296,73	4608,14	3793,18
, ул Спортивная, д. 8А	ЖФ	0,2670		0,0929	0,3599	660,05	677,35	1337,40	1097,05
, ул Спортивная, д. 8Б	ЖФ	0,2670		0,0929	0,3599	660,05	677,35	1337,40	1097,05
, ул Автостроителей, д. 53	ЖФ	1,3230		0,4183	1,7413	3270,59	3049,91	6320,50	5238,27
, ш Южное, д. 19	ЖФ	0,9660		0,5260	1,4920	2388,05	3835,17	6223,22	4862,35



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул 40 лет Победы, д. 104А	ЖФ	0,5160		0,1063	0,6223	1275,60	775,05	2050,66	1775,64
, б-р Цветной, д. 20	ЖФ	0,4600		0,1588	0,6188	1137,17	1157,84	2295,01	1884,16
, б-р Цветной, д. 20	ЖФ	0,4600			0,4600	1137,17		1137,17	1137,17
, ул Советская, д. 74А	ЖФ	0,5800			0,5800	1433,82		1433,82	1433,82
, ул Свердлова, влд. 9ж	ЖФ	0,4000			0,4000	988,84		988,84	988,84
, ул Свердлова, влд. 9ж	ЖФ	0,4000		0,0600	0,4600	988,84	437,47	1426,31	1271,08
, ул 40 лет Победы, д. 84	ЖФ	1,4600			1,4600	3609,27		3609,27	3609,27
, ул 40 лет Победы, д. 84	ЖФ	1,4600		0,4554	1,9154	3609,27	3320,41	6929,68	5751,47
, ул Автостроителей, д. 21	ЖФ	0,9840		0,3354	1,3194	2432,55	2445,47	4878,02	4010,27
, ул Ленинградская, д. 15	ЖФ	0,6000			0,6000	1483,26		1483,26	1483,26
, ул Ленинградская, д. 15	ЖФ			0,2837	0,2837		2068,78	2068,78	1334,70
, ул Баныкина, д. 2	ЖФ	0,3998			0,3998	988,35		988,35	988,35
, ул Спортивная, д. 18Б	ЖФ	0,2450		0,0838	0,3288	605,67	610,64	1216,30	999,63
, ул Революционная, д. 50	ЖФ	0,8340			0,8340	2061,73		2061,73	2061,73
, ул Революционная, д. 50	ЖФ	0,8340		0,2775	1,1115	2061,73	2023,31	4085,04	3367,09
, б-р Баумана, д. 16	ЖФ	0,4250			0,4250	1050,64		1050,64	1050,64
, б-р Баумана, д. 16	ЖФ			0,0740	0,0740		539,55	539,55	348,10
, б-р Буденного, д. 10	ЖФ	0,7480			0,7480	1849,13		1849,13	1849,13
, б-р Буденного, д. 10	ЖФ	0,7480		0,2070	0,9550	1849,13	1509,28	3358,41	2822,86
, б-р Буденного, д. 5	ЖФ	0,9060		0,2240	1,1300	2239,72	1633,23	3872,95	3293,42
, б-р Королева, д. 2	ЖФ	0,5090		0,1160	0,6250	1258,30	845,78	2104,08	1803,96
, б-р Королева, д. 2	ЖФ	0,5090			0,5090	1258,30		1258,30	1258,30
, б-р Королева, д. 7	ЖФ	0,4270			0,4270	1055,59		1055,59	1055,59
, б-р Королева, д. 7	ЖФ			0,1030	0,1030		750,99	750,99	484,51
, пр-кт Ленинский, д. 11	ЖФ	0,2370			0,2370	585,89		585,89	585,89
, пр-кт Ленинский, д. 11	ЖФ			0,0350	0,0350		255,19	255,19	164,64
, пр-кт Ленинский, д. 13	ЖФ	1,4360		0,3000	1,7360	3549,94	2187,36	5737,30	4961,14
, пр-кт Ленинский, д. 13	ЖФ	1,4360			1,4360	3549,94		3549,94	3549,94
, пр-кт Ленинский, д. 21	ЖФ	0,8340			0,8340	2061,73		2061,73	2061,73
, пр-кт Ленинский, д. 21	ЖФ			0,1850	0,1850		1348,87	1348,87	870,24
, пр-кт Ленинский, д. 27	ЖФ	0,8340		0,1850	1,0190	2061,73	1348,87	3410,61	2931,97
, пр-кт Ленинский, д. 27	ЖФ	0,8340			0,8340	2061,73		2061,73	2061,73
, пр-кт Ленинский, д. 29	ЖФ	1,0660		0,2490	1,3150	2635,26	1815,51	4450,77	3806,56
, пр-кт Ленинский, д. 3	ЖФ	1,9470			1,9470	4813,18		4813,18	4813,18
, пр-кт Ленинский, д. 3	ЖФ	1,9470		0,4080	2,3550	4813,18	2974,81	7787,99	6732,41
, пр-кт Ленинский, д. 5	ЖФ	0,2470		0,0350	0,2820	610,61	255,19	865,80	775,25
, пр-кт Ленинский, д. 5	ЖФ	0,2470			0,2470	610,61		610,61	610,61
, ул Маршала Жукова, д. 12	ЖФ	0,6400		0,1000	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
, ул Маршала Жукова, д. 12	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Маршала Жукова, д. 14	ЖФ	0,6400		0,1000	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Маршала Жукова, д. 14	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Маршала Жукова, д. 2а	ЖФ	0,2120		0,0830	0,2950	524,09	605,17	1129,26	914,52
, ул Маршала Жукова, д. 2а	ЖФ	0,2120			0,2120	524,09		524,09	524,09
, ул Маршала Жукова, д. 2Б	ЖФ			0,0830	0,0830		605,17	605,17	390,43
, ул Маршала Жукова, д. 2Б	ЖФ	0,2120			0,2120	524,09		524,09	524,09
, ул Маршала Жукова, д. 30	ЖФ	0,6400		0,0420	0,6820	1582,15	306,23	1888,38	1779,71
, ул Маршала Жукова, д. 30	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Маршала Жукова, д. 44	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Маршала Жукова, д. 44	ЖФ	0,6400		0,1000	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
, ул Маршала Жукова, д. 46	ЖФ	0,6400		0,1000	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
, ул Маршала Жукова, д. 46	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, пр-кт Московский, д. 27	ЖФ	0,7160		0,2070	0,9230	1770,03	1509,28	3279,30	2743,75
, пр-кт Московский, д. 27	ЖФ	0,7160			0,7160	1770,03		1770,03	1770,03
, пр-кт Московский, д. 35	ЖФ	0,5470			0,5470	1352,24		1352,24	1352,24
, пр-кт Московский, д. 35	ЖФ	0,5470		0,1570	0,7040	1352,24	1144,72	2496,96	2090,77
, пр-кт Московский, д. 41	ЖФ	0,3770			0,3770	931,98		931,98	931,98
, пр-кт Московский, д. 41	ЖФ			0,1160	0,1160		845,78	845,78	545,66
, пр-кт Московский, д. 43	ЖФ	0,3770		0,1160	0,4930	931,98	845,78	1777,76	1477,65
, пр-кт Московский, д. 47	ЖФ	0,4910		0,1160	0,6070	1213,80	845,78	2059,58	1759,47
, пр-кт Московский, д. 47	ЖФ	0,4910			0,4910	1213,80		1213,80	1213,80
, пр-кт Московский, д. 61	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, пр-кт Московский, д. 61	ЖФ	0,6400		0,1000	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
, б-р Орджоникидзе, д. 11	ЖФ	0,5050		0,0810	0,5860	1248,41	590,59	1839,00	1629,44
, б-р Орджоникидзе, д. 11	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
, б-р Орджоникидзе, д. 15	ЖФ	1,7970		0,4270	2,2240	4442,37	3113,34	7555,71	6450,98
, б-р Орджоникидзе, д. 9	ЖФ	0,5050		0,0810	0,5860	1248,41	590,59	1839,00	1629,44
, б-р Орджоникидзе, д. 9	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
, б-р Приморский, д. 10	ЖФ	1,0840			1,0840	2679,76		2679,76	2679,76
, б-р Приморский, д. 10	ЖФ			0,2570	0,2570		1873,84	1873,84	1208,93
, б-р Приморский, д. 12	ЖФ	0,5460		0,1560	0,7020	1349,77	1137,43	2487,19	2083,59
, б-р Приморский, д. 12	ЖФ	0,5460			0,5460	1349,77		1349,77	1349,77
, б-р Приморский, д. 18	ЖФ	0,5460			0,5460	1349,77		1349,77	1349,77
, б-р Приморский, д. 18	ЖФ	0,5460		0,1560	0,7020	1349,77	1137,43	2487,19	2083,59
, б-р Приморский, д. 29	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, б-р Приморский, д. 29	ЖФ	0,6400		0,1360	0,7760	1582,15	991,60	2573,75	2221,89
, б-р Приморский, д. 33	ЖФ	0,6400		0,1250	0,7650	1582,15	911,40	2493,55	2170,15
, б-р Приморский, д. 33	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, б-р Приморский, д. 34	ЖФ	1,0740		0,2550	1,3290	2655,04	1859,26	4514,29	3854,56
, б-р Приморский, д. 38	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, б-р Приморский, д. 38	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Приморский, д. 4	ЖФ			0,2860	0,2860		2085,28	2085,28	1345,34
, б-р Приморский, д. 4	ЖФ	0,9220			0,9220	2279,28		2279,28	2279,28
, б-р Приморский, д. 40	ЖФ	0,6050		0,1550	0,7600	1495,62	1130,14	2625,76	2224,74
, ул Революционная, д. 76	ЖФ	0,6050		0,1550	0,7600	1495,62	1130,14	2625,76	2224,74
, ул Революционная, д. 76	ЖФ	0,6050			0,6050	1495,62		1495,62	1495,62
, ул Свердлова, д. 25	ЖФ	2,2020		0,5330	2,7350	5443,57	3886,21	9329,78	7950,80
, ул Свердлова, д. 35	ЖФ	0,4480		0,0720	0,5200	1107,50	524,97	1632,47	1446,19
, ул Свердлова, д. 43	ЖФ	1,2030			1,2030	2973,94		2973,94	2973,94
, ул Свердлова, д. 43	ЖФ	1,2030		0,2820	1,4850	2973,94	2056,12	5030,06	4300,47
Степана Разина пр-кт, д. 26	ЖФ	1,4880		0,3450	1,8330	3678,49	2515,46	6193,95	5301,37
, пр-кт Степана Разина, д. 32	ЖФ	0,8340		0,1850	1,0190	2061,73	1348,87	3410,61	2931,97
, пр-кт Степана Разина, д. 32	ЖФ	0,8340			0,8340	2061,73		2061,73	2061,73
, пр-кт Степана Разина, д. 34	ЖФ	0,8340			0,8340	2061,73		2061,73	2061,73
, пр-кт Степана Разина, д. 34	ЖФ			0,1850	0,1850		1348,87	1348,87	870,24
, пр-кт Степана Разина, д. 42	ЖФ	0,9870		0,2490	1,2360	2439,96	1815,51	4255,47	3611,26
, пр-кт Степана Разина, д. 45	ЖФ	0,2370			0,2370	585,89		585,89	585,89
, пр-кт Степана Разина, д. 45	ЖФ	0,2370		0,0350	0,2720	585,89	255,19	841,08	750,53
, пр-кт Степана Разина, д. 46	ЖФ	0,4480			0,4480	1107,50		1107,50	1107,50
, пр-кт Степана Разина, д. 46	ЖФ	0,4480		0,0720	0,5200	1107,50	524,97	1632,47	1446,19
, пр-кт Степана Разина, д. 49	ЖФ	0,4800			0,4800	1186,61		1186,61	1186,61
, пр-кт Степана Разина, д. 49	ЖФ	0,4800		0,0720	0,5520	1186,61	524,97	1711,58	1525,30
, пр-кт Степана Разина, д. 51	ЖФ	0,2370		0,0350	0,2720	585,89	255,19	841,08	750,53
, пр-кт Степана Разина, д. 55	ЖФ	1,9550		0,3970	2,3520	4832,96	2894,61	7727,57	6700,45
, пр-кт Степана Разина, д. 55	ЖФ	1,9550			1,9550	4832,96		4832,96	4832,96
, пр-кт Степана Разина, д. 56	ЖФ	0,9870		0,2490	1,2360	2439,96	1815,51	4255,47	3611,26
, пр-кт Степана Разина, д. 63	ЖФ	0,9180		0,1990	1,1170	2269,39	1450,95	3720,34	3205,49
, пр-кт Степана Разина, д. 63	ЖФ	0,9180			0,9180	2269,39		2269,39	2269,39
, пр-кт Степана Разина, д. 66	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, пр-кт Степана Разина, д. 66	ЖФ	0,6400		0,1240	0,7640	1582,15	904,11	2486,25	2165,44
, пр-кт Степана Разина, д. 71	ЖФ	2,3440		0,2292	2,5732	5794,61	1671,14	7465,75	6872,76
, пр-кт Степана Разина, д. 71	ЖФ	2,3440			2,3440	5794,61		5794,61	5794,61
, пр-кт Степана Разина, д. 75	ЖФ	0,9180			0,9180	2269,39		2269,39	2269,39
, пр-кт Степана Разина, д. 75	ЖФ	0,9180		0,2110	1,1290	2269,39	1538,44	3807,83	3261,93
Фрунзе ул, д. 1	ЖФ	0,8520			0,8520	2106,23		2106,23	2106,23
Фрунзе ул, д. 1	ЖФ	0,8520		0,2170	1,0690	2106,23	1582,19	3688,42	3127,00
, ул Фрунзе, д. 11	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Фрунзе, д. 11	ЖФ	0,6400		0,1000	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
, ул Фрунзе, д. 15	ЖФ	2,1550			2,1550	5327,38		5327,38	5327,38
, ул Фрунзе, д. 15	ЖФ	2,1550		0,4440	2,5990	5327,38	3237,29	8564,67	7415,96
, ул Фрунзе, д. 22	ЖФ	1,3700		0,3220	1,6920	3386,78	2347,77	5734,55	4901,47

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Фрунзе, д. 3	ЖФ	0,6400		0,1000	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
, ул Фрунзе, д. 3	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Фрунзе, д. 31	ЖФ	0,6400		0,1000	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
, ул Фрунзе, д. 31	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Фрунзе, д. 4	ЖФ	1,3590		0,2830	1,6420	3359,59	2063,41	5423,00	4690,82
, ул Фрунзе, д. 4	ЖФ	1,3590			1,3590	3359,59		3359,59	3359,59
, ул Фрунзе, д. 45	ЖФ	0,4910		0,1160	0,6070	1213,80	845,78	2059,58	1759,47
, ул Фрунзе, д. 4а	ЖФ	0,2370		0,0350	0,2720	585,89	255,19	841,08	750,53
, ул Фрунзе, д. 4а	ЖФ	0,2370			0,2370	585,89		585,89	585,89
, ул Фрунзе, д. 4Б	ЖФ	0,2370		0,0350	0,2720	585,89	255,19	841,08	750,53
, ул Фрунзе, д. 4Б	ЖФ	0,2370			0,2370	585,89		585,89	585,89
, ул Фрунзе, д. 4в	ЖФ	0,4770			0,4770	1179,19		1179,19	1179,19
, ул Фрунзе, д. 4в	ЖФ	0,4770		0,0720	0,5490	1179,19	524,97	1704,16	1517,88
, ул Фрунзе, д. 9	ЖФ	0,6400		0,1000	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
, ул Фрунзе, д. 9	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Юбилейная, д. 19	ЖФ	2,1300		0,5140	2,6440	5265,58	3747,68	9013,25	7683,43
, ул Юбилейная, д. 21	ЖФ	0,8340			0,8340	2061,73		2061,73	2061,73
, ул Юбилейная, д. 21	ЖФ	0,8340		0,1890	1,0230	2061,73	1378,04	3439,77	2950,79
, ул Юбилейная, д. 45	ЖФ	0,9770		0,3108	1,2878	2415,24	2266,10	4681,35	3877,25
, ул Юбилейная, д. 51	ЖФ	0,5470		0,1560	0,7030	1352,24	1137,43	2489,67	2086,06
, ул Юбилейная, д. 51	ЖФ	0,5470			0,5470	1352,24		1352,24	1352,24
, ул Юбилейная, д. 53	ЖФ	0,7130			0,7130	1762,61		1762,61	1762,61
, ул Юбилейная, д. 53	ЖФ	0,7130		0,1550	0,8680	1762,61	1130,14	2892,74	2491,73
, ул Юбилейная, д. 61	ЖФ	0,6400		0,1000	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
, ул Юбилейная, д. 61	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Юбилейная, д. 63	ЖФ	0,6473			0,6473	1600,07		1600,07	1600,07
, ул Юбилейная, д. 63	ЖФ	0,6400		0,1270	0,7670	1582,15	925,98	2508,13	2179,55
, ул Юбилейная, д. 79	ЖФ	1,4760			1,4760	3648,82		3648,82	3648,82
, ул Юбилейная, д. 79	ЖФ	1,4760		0,3440	1,8200	3648,82	2508,17	6157,00	5267,00
, ул Юбилейная, д. 83	ЖФ	0,5710		0,1410	0,7120	1411,57	1028,06	2439,63	2074,83
, ул Юбилейная, д. 83	ЖФ	0,5710			0,5710	1411,57		1411,57	1411,57
, ул 70 лет Октября, д. 82	ЖФ	0,3680		0,0958	0,4638	909,73	698,50	1608,23	1360,38
, ул 40 лет Победы, д. 48	ЖФ	0,6700		0,0790	0,7490	1656,31	576,00	2232,31	2027,92
, ул Дзержинского, д. 34	ЖФ	1,4600			1,4600	3609,27		3609,27	3609,27
, ул Дзержинского, д. 34	ЖФ	1,4600		0,5300	1,9900	3609,27	3864,34	7473,61	6102,39
, б-р Баумана, д. 5	ЖФ	0,3830		0,1870	0,5700	946,82	1363,45	2310,27	1826,46
, б-р Рябиновый, д. 7	ЖФ	0,8730		0,4030	1,2760	2158,15	2938,35	5096,50	4053,86
, ул Маршала Жукова, д. 35а, к. 1	ЖФ	0,1500		0,0520	0,2020	370,82	379,14	749,96	615,42
, ул Маршала Жукова, д. 35а, к. 1	ЖФ	0,1500		0,0520	0,2020	370,82	379,14	749,96	615,42
, ул Маршала Жукова, д. 35а, к. 1	ОДЗ		0,3700	0,0007	0,3707	914,68	1,60	916,28	915,64

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Татищева, д. 25	ОДЗ	0,0600		0,0004	0,0604	148,33	0,93	149,25	148,89
, б-р Татищева, д. 25	ОДЗ	0,0600		0,0014	0,0614	148,33	3,22	151,55	150,27
, ул 40 лет Победы, д. 100	ЖФ	0,5720			0,5720	1414,04		1414,04	1414,04
, ул 40 лет Победы, д. 100	ЖФ	0,5720		0,2042	0,7762	1414,04	1488,86	2902,91	2374,60
, ул 40 лет Победы, д. 108	ЖФ	1,4600		0,3917	1,8517	3609,27	2855,96	6465,23	5451,83
, ул 40 лет Победы, д. 110	ЖФ	0,8500			0,8500	2101,29		2101,29	2101,29
, ул 40 лет Победы, д. 110	ЖФ	0,8500		0,3917	1,2417	2101,29	2855,96	4957,25	3943,84
, ул 40 лет Победы, д. 112	ЖФ	0,4420		0,1704	0,6124	1092,67	1242,42	2335,09	1894,23
, ул 40 лет Победы, д. 112	ЖФ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67
, ул 40 лет Победы, д. 114	ЖФ	0,5720			0,5720	1414,04		1414,04	1414,04
, ул 40 лет Победы, д. 114	ЖФ	0,5720		0,2042	0,7762	1414,04	1488,86	2902,91	2374,60
, ул 40 лет Победы, д. 116	ЖФ	0,5720			0,5720	1414,04		1414,04	1414,04
, ул 40 лет Победы, д. 116	ЖФ	0,5720		0,2042	0,7762	1414,04	1488,86	2902,91	2374,60
, ул 40 лет Победы, д. 118	ЖФ	0,9190			0,9190	2271,86		2271,86	2271,86
, ул 40 лет Победы, д. 118	ЖФ	0,9190		0,2979	1,2169	2271,86	2172,05	4443,91	3673,18
, ул 40 лет Победы, д. 124	ЖФ	0,5720			0,5720	1414,04		1414,04	1414,04
, ул 40 лет Победы, д. 124	ЖФ	0,5720		0,2042	0,7762	1414,04	1488,86	2902,91	2374,60
, ул 40 лет Победы, д. 126	ЖФ	0,5720			0,5720	1414,04		1414,04	1414,04
, ул 40 лет Победы, д. 126	ЖФ	0,5720		0,2042	0,7762	1414,04	1488,86	2902,91	2374,60
, ул 40 лет Победы, д. 60	ЖФ	0,4600			0,4600	1137,17		1137,17	1137,17
, ул 40 лет Победы, д. 60	ЖФ	0,4600		0,1588	0,6188	1137,17	1157,84	2295,01	1884,16
, ул 40 лет Победы, д. 64	ЖФ	0,4600		0,1588	0,6188	1137,17	1157,84	2295,01	1884,16
, ул 40 лет Победы, д. 64	ЖФ	0,4600			0,4600	1137,17		1137,17	1137,17
, ул 40 лет Победы, д. 66	ЖФ	0,4600			0,4600	1137,17		1137,17	1137,17
, ул 40 лет Победы, д. 66	ЖФ	0,4600		0,1588	0,6188	1137,17	1157,84	2295,01	1884,16
, ул 40 лет Победы, д. 68	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, ул 40 лет Победы, д. 68	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул 40 лет Победы, д. 70	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, ул 40 лет Победы, д. 70	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул 40 лет Победы, д. 78	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, ул 40 лет Победы, д. 78	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул 40 лет Победы, д. 80	ЖФ	0,6000		0,1433	0,7433	1483,26	1044,83	2528,09	2157,34
, ул 40 лет Победы, д. 80	ЖФ	0,6000			0,6000	1483,26		1483,26	1483,26
, ул Автостроителей, д. 68	ЖФ	0,4760		0,1433	0,6193	1176,72	1044,83	2221,55	1850,80
, ул Автостроителей, д. 70	ЖФ	0,2710		0,0771	0,3481	669,94	562,15	1232,09	1032,62
, ул Автостроителей, д. 72	ЖФ	0,2710		0,0771	0,3481	669,94	562,15	1232,09	1032,62
, ул Автостроителей, д. 72б	ЖФ	0,0210			0,0210	51,91		51,91	51,91
, ул Автостроителей, д. 72б	ЖФ	0,0210		0,0138	0,0348	51,91	100,25	152,17	116,59
, ул Автостроителей, д. 82	ЖФ	0,8480		0,2942	1,1422	2096,34	2145,07	4241,41	3480,26
, ул Автостроителей, д. 86	ЖФ	0,2710		0,0771	0,3481	669,94	562,15	1232,09	1032,62

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Автостроителей, д. 86	ЖФ	0,2710			0,2710	669,94		669,94	669,94
, ул Автостроителей, д. 88	ЖФ	0,2710			0,2710	669,94		669,94	669,94
, ул Автостроителей, д. 88	ЖФ	0,2710		0,0771	0,3481	669,94	562,15	1232,09	1032,62
, ул Автостроителей, д. 94	ЖФ	0,8480			0,8480	2096,34		2096,34	2096,34
, ул Автостроителей, д. 94	ЖФ	0,8480		0,2942	1,1422	2096,34	2145,07	4241,41	3480,26
, ул Автостроителей, д. 98	ЖФ	1,3250		0,4163	1,7413	3275,54	3035,33	6310,86	5233,81
, ул Ворошилова, д. 10	ЖФ	0,4130		0,1750	0,5880	1020,98	1275,96	2296,94	1844,18
, ул Ворошилова, д. 10	ЖФ	0,4130			0,4130	1020,98		1020,98	1020,98
, ул Ворошилова, д. 12	ЖФ	1,3780		0,4659	1,8439	3406,56	3396,97	6803,53	5598,15
, ул Ворошилова, д. 12А	ОДЗ	0,0350			0,0350	86,52		86,52	86,52
, ул Ворошилова, д. 16	ЖФ	0,6700		0,2708	0,9408	1656,31	1974,46	3630,77	2930,15
, ул Ворошилова, д. 18	ЖФ	0,6700		0,2708	0,9408	1656,31	1974,46	3630,77	2930,15
, ул Ворошилова, д. 20	ЖФ	0,7430		0,2667	1,0097	1836,77	1944,56	3781,33	3091,33
, ул Ворошилова, д. 20	ЖФ	0,7430			0,7430	1836,77		1836,77	1836,77
, ул Ворошилова, д. 22	ЖФ	0,7150		0,2925	1,0075	1767,55	2132,68	3900,23	3143,47
, ул Ворошилова, д. 26	ЖФ	0,9320			0,9320	2304,00		2304,00	2304,00
, ул Ворошилова, д. 26	ЖФ	0,9320		0,3192	1,2512	2304,00	2327,35	4631,35	3805,52
, ул Ворошилова, д. 34	ЖФ	1,5640		0,5350	2,0990	3866,37	3900,79	7767,16	6383,01
, ул Ворошилова, д. 4	ЖФ			0,1167	0,1167		850,88	850,88	548,96
, ул Ворошилова, д. 4	ЖФ	0,3390			0,3390	838,04		838,04	838,04
, ул Ворошилова, д. 49	ЖФ	0,3450		0,1500	0,4950	852,88	1093,68	1946,56	1558,48
, ул Ворошилова, д. 49	ЖФ	0,3450			0,3450	852,88		852,88	852,88
, ул Ворошилова, д. 4а	ЖФ	0,5710		0,2121	0,7831	1411,57	1546,46	2958,03	2409,29
, ул Ворошилова, д. 53	ЖФ	0,7140		0,2567	0,9707	1765,08	1871,65	3636,73	2972,60
, ул Ворошилова, д. 53	ЖФ	0,7140			0,7140	1765,08		1765,08	1765,08
, ул Ворошилова, д. 55	ЖФ	0,7140			0,7140	1765,08		1765,08	1765,08
, ул Ворошилова, д. 55	ЖФ	0,7140		0,2567	0,9707	1765,08	1871,65	3636,73	2972,60
, ул Ворошилова, д. 59	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
, ул Ворошилова, д. 59	ЖФ	0,5780		0,2488	0,8268	1428,88	1814,05	3242,93	2599,23
, ул Ворошилова, д. 6	ЖФ	0,4130		0,1737	0,5867	1020,98	1266,48	2287,46	1838,06
, ул Ворошилова, д. 63	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
, ул Ворошилова, д. 63	ЖФ	0,5780		0,2138	0,7918	1428,88	1558,86	2987,73	2434,59
, б-р Гая, влд. 18а	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19		27,19	27,19
, б-р Гая, д. 1	ЖФ	0,8480		0,2942	1,1422	2096,34	2145,07	4241,41	3480,26
, б-р Гая, д. 16	ЖФ	0,5780		0,2145	0,7925	1428,88	1563,96	2992,84	2437,88
, б-р Гая, д. 17	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, б-р Гая, д. 17	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, б-р Гая, д. 22	ЖФ	0,4610			0,4610	1139,64		1139,64	1139,64
, б-р Гая, д. 22	ЖФ	0,4610		0,1742	0,6352	1139,64	1270,13	2409,77	1959,08
, ул Дзержинского, д. 13	ЖФ	0,8480		0,2942	1,1422	2096,34	2145,07	4241,41	3480,26



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Дзержинского, д. 13	ЖФ	0,8480			0,8480	2096,34		2096,34	2096,34
, ул Дзержинского, д. 17	ЖФ	1,3250		0,4163	1,7413	3275,54	3035,33	6310,86	5233,81
, ул Дзержинского, д. 19	ЖФ	0,5600		0,1667	0,7267	1384,38	1215,44	2599,82	2168,53
, ул Дзержинского, д. 25	ЖФ	0,5540		0,1667	0,7207	1369,54	1215,44	2584,99	2153,70
, ул Дзержинского, д. 35	ЖФ	1,3530			1,3530	3344,75		3344,75	3344,75
, ул Дзержинского, д. 35	ЖФ	1,3530		0,4013	1,7543	3344,75	2925,96	6270,71	5232,47
, ул Дзержинского, д. 43	ЖФ	0,9130		0,3500	1,2630	2257,03	2551,92	4808,95	3903,43
, ул Дзержинского, д. 43	ЖФ	0,9130			0,9130	2257,03		2257,03	2257,03
, ул Дзержинского, д. 45	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, ул Дзержинского, д. 45	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Дзержинского, д. 55	ЖФ	1,0400		0,3671	1,4071	2570,99	2676,60	5247,59	4297,82
, ул Дзержинского, д. 65	ЖФ	0,6620		0,2283	0,8903	1636,53	1664,58	3301,11	2710,45
, ул Дзержинского, д. 65	ЖФ	0,6620			0,6620	1636,53		1636,53	1636,53
, ул Дзержинского, д. 71	ЖФ	1,0560		0,3750	1,4310	2610,54	2734,20	5344,74	4374,54
, ул Дзержинского, д. 75	ЖФ	1,4030		0,6958	2,0988	3468,36	5073,22	8541,58	6741,40
, ул Дзержинского, д. 79	ЖФ	1,0560		0,3750	1,4310	2610,54	2734,20	5344,74	4374,54
, б-р Кулибина, д. 10	ЖФ	0,4480			0,4480	1107,50		1107,50	1107,50
, б-р Кулибина, д. 10	ЖФ	0,4480		0,1079	0,5559	1107,50	786,72	1894,22	1615,06
, б-р Кулибина, д. 11	ЖФ	0,4960			0,4960	1226,16		1226,16	1226,16
, б-р Кулибина, д. 11	ЖФ	0,4960		0,2012	0,6972	1226,16	1466,99	2693,15	2172,61
, б-р Кулибина, д. 2	ЖФ	1,7340		0,5750	2,3090	4286,63	4192,44	8479,07	6991,43
, б-р Кулибина, д. 3	ЖФ	0,7790		0,2666	1,0456	1925,77	1943,83	3869,60	3179,85
, б-р Кулибина, д. 3	ЖФ	0,7790			0,7790	1925,77		1925,77	1925,77
, б-р Кулибина, д. 9	ЖФ	0,7790			0,7790	1925,77		1925,77	1925,77
, б-р Кулибина, д. 9	ЖФ			0,2667	0,2667		1944,56	1944,56	1254,56
, б-р Курчатова, д. 1	ЖФ	1,4930		0,5313	2,0243	3690,85	3873,81	7564,66	6190,08
, б-р Курчатова, д. 10	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
, б-р Курчатова, д. 10	ЖФ	0,5050		0,1221	0,6271	1248,41	890,26	2138,67	1822,77
, б-р Курчатова, д. 12	ЖФ	0,5050		0,1221	0,6271	1248,41	890,26	2138,67	1822,77
, б-р Курчатова, д. 12	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
, б-р Курчатова, д. 13	ЖФ	1,1650		0,4137	1,5787	2880,00	3016,37	5896,37	4826,04
, б-р Курчатова, д. 14	ЖФ	1,4900		0,5313	2,0213	3683,43	3873,81	7557,25	6182,67
, б-р Курчатова, д. 3	ЖФ	0,5050		0,1231	0,6281	1248,41	897,55	2145,96	1827,47
, б-р Курчатова, д. 3	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
, б-р Курчатова, д. 4	ЖФ	0,7140		0,2025	0,9165	1765,08	1476,47	3241,55	2717,64
, б-р Курчатова, д. 4	ЖФ	0,7140			0,7140	1765,08		1765,08	1765,08
, б-р Курчатова, д. 5	ЖФ	0,5050		0,1221	0,6271	1248,41	890,26	2138,67	1822,77
, б-р Курчатова, д. 5	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
, б-р Курчатова, д. 6	ЖФ	0,7140		0,2025	0,9165	1765,08	1476,47	3241,55	2717,64
, б-р Курчатова, д. 6	ЖФ	0,7140			0,7140	1765,08		1765,08	1765,08



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Курчатова, д. 7	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
, б-р Курчатова, д. 7	ЖФ	0,5050		0,1221	0,6271	1248,41	890,26	2138,67	1822,77
, б-р Курчатова, д. 8	ЖФ	0,5050		0,1221	0,6271	1248,41	890,26	2138,67	1822,77
, б-р Курчатова, д. 8	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
, б-р Луначарского, д. 1	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, б-р Луначарского, д. 1	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, б-р Луначарского, д. 10	ЖФ	0,3510			0,3510	867,71		867,71	867,71
, б-р Луначарского, д. 10	ЖФ			0,1554	0,1554		1133,05	1133,05	731,00
, б-р Луначарского, д. 13	ЖФ	1,3880		0,4767	1,8647	3431,28	3475,72	6906,99	5673,67
, б-р Луначарского, д. 14	ЖФ	1,4300		0,5672	1,9972	3535,11	4135,57	7670,67	6203,21
, б-р Луначарского, д. 15	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, б-р Луначарского, д. 15	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, б-р Луначарского, д. 16	ЖФ	0,3770		0,1742	0,5512	931,98	1270,13	2202,11	1751,42
, б-р Луначарского, д. 17	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, б-р Луначарского, д. 17	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, б-р Луначарского, д. 2	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, б-р Луначарского, д. 2	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
Луначарского б-р, д. 21	ЖФ	1,6140			1,6140	3989,97		3989,97	3989,97
Луначарского б-р, д. 21	ЖФ	1,6140		0,5433	2,1573	3989,97	3961,31	7951,28	6545,66
, б-р Луначарского, д. 21А	ЖФ	0,0350			0,0350	86,52		86,52	86,52
, б-р Луначарского, д. 21А	ЖФ	0,0350		0,0063	0,0413	86,52	45,93	132,46	116,16
, б-р Луначарского, д. 3	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, б-р Луначарского, д. 3	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
Луначарского б-р, д. 4	ЖФ	2,1360		0,7500	2,8860	5280,41	5468,40	10748,81	8808,41
, б-р Луначарского, д. 5	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, б-р Луначарского, д. 5	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, б-р Луначарского, д. 6	ЖФ	0,5950		0,2308	0,8258	1470,90	1682,81	3153,71	2556,58
, б-р Луначарского, д. 7	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, б-р Луначарского, д. 7	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, б-р Луначарского, д. 8	ЖФ	1,6130		0,5675	2,1805	3987,50	4137,76	8125,26	6657,02
, б-р Луначарского, д. 9	ЖФ	1,3570		0,4771	1,8341	3354,64	3478,63	6833,27	5598,92
, б-р Луначарского, д. 9	ЖФ	1,3570			1,3570	3354,64		3354,64	3354,64
, пр-кт Московский, д. 13	ЖФ	1,9410		0,6809	2,6219	4798,35	4964,58	9762,93	8001,30
, пр-кт Московский, д. 3	ЖФ	0,6160		0,2254	0,8414	1522,81	1643,44	3166,25	2583,10
, ул Революционная, д. 10	ЖФ	0,7480		0,3108	1,0588	1849,13	2266,10	4115,24	3311,14
, ул Революционная, д. 12	ЖФ	0,3970			0,3970	981,42		981,42	981,42
, ул Революционная, д. 12	ЖФ	0,3970		0,1729	0,5699	981,42	1260,65	2242,07	1794,75
, ул Свердлова, влд. 32а	ОДЗ	0,0830	0,1500	0,0167	0,2497	576,00	38,69	614,69	599,38
, ул Свердлова, д. 11	ЖФ	0,4600			0,4600	1137,17		1137,17	1137,17

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Свердлова, д. 11	ЖФ	0,4600		0,1588	0,6188	1137,17	1157,84	2295,01	1884,16
, ул Свердлова, д. 16	ЖФ			0,2458	0,2458		1792,18	1792,18	1156,24
, ул Свердлова, д. 16	ЖФ	0,5710			0,5710	1411,57		1411,57	1411,57
, ул Свердлова, д. 20	ЖФ	0,4130		0,1750	0,5880	1020,98	1275,96	2296,94	1844,18
, ул Свердлова, д. 20	ЖФ	0,4130			0,4130	1020,98		1020,98	1020,98
, ул Свердлова, д. 24	ЖФ	1,2920			1,2920	3193,96		3193,96	3193,96
, ул Свердлова, д. 24	ЖФ	1,2920		0,5250	1,8170	3193,96	3827,88	7021,84	5663,56
, ул Свердлова, д. 3	ЖФ	0,3450			0,3450	852,88		852,88	852,88
, ул Свердлова, д. 3	ЖФ	0,3450		0,1500	0,4950	852,88	1093,68	1946,56	1558,48
, ул Свердлова, д. 30	ЖФ	0,3380		0,1342	0,4722	835,57	978,48	1814,05	1466,85
, ул Свердлова, д. 30	ЖФ	0,3380			0,3380	835,57		835,57	835,57
, ул Свердлова, д. 32	ЖФ	0,7010		0,3108	1,0118	1732,94	2266,10	3999,05	3194,95
, ул Свердлова, д. 44	ЖФ	0,7130		0,2500	0,9630	1762,61	1822,80	3585,41	2938,61
, ул Свердлова, д. 44	ЖФ	0,7130			0,7130	1762,61		1762,61	1762,61
, ул Свердлова, д. 46	ЖФ	0,9050		0,3275	1,2325	2237,25	2387,87	4625,12	3777,81
, ул Свердлова, д. 48	ЖФ	2,2040		0,8166	3,0206	5448,51	5953,99	11402,5 <sub>1</sub>	9289,80
, ул Свердлова, д. 5	ЖФ	0,3450			0,3450	852,88		852,88	852,88
, ул Свердлова, д. 5	ЖФ	0,3450		0,1500	0,4950	852,88	1093,68	1946,56	1558,48
, ул Свердлова, д. 52	ЖФ	0,7650			0,7650	1891,16		1891,16	1891,16
, ул Свердлова, д. 52	ЖФ	0,7650		0,2083	0,9733	1891,16	1518,76	3409,92	2871,00
, ул Свердлова, д. 54	ЖФ	0,7140		0,2025	0,9165	1765,08	1476,47	3241,55	2717,64
, ул Свердлова, д. 62	ЖФ	0,3970			0,3970	981,42		981,42	981,42
, ул Свердлова, д. 62	ЖФ			0,1729	0,1729		1260,65	1260,65	813,32
, ул Свердлова, д. 66	ЖФ	1,1650		0,4138	1,5788	2880,00	3017,10	5897,10	4826,51
, ул Свердлова, д. 66	ЖФ	1,1650			1,1650	2880,00		2880,00	2880,00
, ул Свердлова, д. 68	ЖФ	2,1550		0,6920	2,8470	5327,38	5045,51	10372,8 <sub>9</sub>	8582,55
, ул Свердлова, д. 72	ЖФ	0,3970		0,1729	0,5699	981,42	1260,65	2242,07	1794,75
, ул Свердлова, д. 78	ЖФ	0,3970		0,1729	0,5699	981,42	1260,65	2242,07	1794,75
, ул Свердлова, д. 78	ЖФ	0,3970			0,3970	981,42		981,42	981,42
, ул Свердлова, д. 7Г	ЖФ	0,4600			0,4600	1137,17		1137,17	1137,17
, ул Свердлова, д. 7Г	ЖФ	0,4600		0,1588	0,6188	1137,17	1157,84	2295,01	1884,16
, ул Свердлова, д. 7Д	ЖФ	0,4600		0,1588	0,6188	1137,17	1157,84	2295,01	1884,16
, ул Свердлова, д. 7Д	ЖФ	0,4600			0,4600	1137,17		1137,17	1137,17
, ул Свердлова, д. 80	ЖФ	1,1650		0,4138	1,5788	2880,00	3017,10	5897,10	4826,51
, пр-кт Степана Разина, влд. 12а	ОДЗ	0,0120		0,0015	0,0135	29,67	3,48	33,14	31,77
, пр-кт Степана Разина, влд. 39	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
, пр-кт Степана Разина, влд. 39	ЖФ	0,5050		0,1221	0,6271	1248,41	890,26	2138,67	1822,77
, пр-кт Степана Разина, д. 10	ЖФ	1,5260		0,5325	2,0585	3772,43	3882,56	7654,99	6277,31

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, пр-кт Степана Разина, д. 14	ЖФ	1,5260		0,5325	2,0585	3772,43	3882,56	7654,99	6277,31
, пр-кт Степана Разина, д. 15	ЖФ	0,9070		0,3625	1,2695	2242,20	2643,06	4885,26	3947,40
Степана Разина пр-кт, д. 19А	ОДЗ	0,0830			0,0830	205,18		205,18	205,18
Степана Разина пр-кт, д. 19А	ОДЗ	0,0600		0,0033	0,0633	148,33	7,65	155,97	152,95
, пр-кт Степана Разина, д. 2	ЖФ	1,5260		0,5325	2,0585	3772,43	3882,56	7654,99	6277,31
, пр-кт Степана Разина, д. 21	ЖФ	0,6200		0,2533	0,8733	1532,70	1846,86	3379,56	2724,23
, пр-кт Степана Разина, д. 27	ЖФ	1,4100			1,4100	3485,66		3485,66	3485,66
, пр-кт Степана Разина, д. 27	ЖФ	1,4100		0,5113	1,9213	3485,66	3727,99	7213,65	5890,82
, пр-кт Степана Разина, д. 29	ЖФ	0,7950			0,7950	1965,32		1965,32	1965,32
, пр-кт Степана Разина, д. 29	ЖФ	0,7950		0,2887	1,0837	1965,32	2104,97	4070,29	3323,37
, пр-кт Степана Разина, д. 4	ЖФ	1,1650		0,4137	1,5787	2880,00	3016,37	5896,37	4826,04
, пр-кт Степана Разина, д. 4	ЖФ	1,1650			1,1650	2880,00		2880,00	2880,00
, пр-кт Степана Разина, д. 9	ЖФ	1,3530			1,3530	3344,75		3344,75	3344,75
, пр-кт Степана Разина, д. 9	ЖФ	1,3530		0,4012	1,7542	3344,75	2925,23	6269,98	5232,00
, б-р Туполева, д. 14	ЖФ			0,0010	0,0010		7,29	7,29	4,70
, б-р Туполева, д. 14	ЖФ	2,4280		0,7917	3,2197	6002,26	5772,44	11774,71	9726,42
, б-р Туполева, д. 4	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, б-р Туполева, д. 4	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Юбилейная, влд. 9а	ОДЗ			0,0127	0,0127		29,42	29,42	17,78
, ул Юбилейная, влд. 9а	ОДЗ	0,0470	0,1100	0,0127	0,1697	388,12	29,42	417,54	405,90
, ул Юбилейная, д. 1	ЖФ	2,1300		0,8541	2,9841	5265,58	6227,41	11492,99	9283,26
, ул Юбилейная, д. 11	ЖФ	0,9240			0,9240	2284,22		2284,22	2284,22
, ул Юбилейная, д. 11	ЖФ	0,9240		0,3208	1,2448	2284,22	2339,02	4623,24	3793,27
, ул Юбилейная, д. 13	ЖФ	2,1300			2,1300	5265,58		5265,58	5265,58
, ул Юбилейная, д. 13	ЖФ	2,1300		0,8542	2,9842	5265,58	6228,14	11493,72	9283,73
Юбилейная ул, д. 17	ЖФ	1,0070			1,0070	2489,41		2489,41	2489,41
Юбилейная ул, д. 17	ЖФ	1,0070		0,2833	1,2903	2489,41	2065,60	4555,00	3822,05
, ул Юбилейная, д. 5	ЖФ	1,0070		0,2833	1,2903	2489,41	2065,60	4555,00	3822,05
, ул Юбилейная, д. 5	ЖФ	1,0070			1,0070	2489,41		2489,41	2489,41
, ул Юбилейная, д. 7	ЖФ	0,7140		0,2025	0,9165	1765,08	1476,47	3241,55	2717,64
, ул 40 лет Победы, д. 3	ЖФ	0,6440		0,3204	0,9644	1592,03	2336,10	3928,13	3099,20
, ул 40 лет Победы, д. 108	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0057	14,04	0,12	14,16	14,11
, ул 40 лет Победы, д. 90	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88		10,88	10,88
, ул 70 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0344		0,0005	0,0349	85,09	1,14	86,22	85,78
Автостроителей ул, вл. 55	ОДЗ			0,0313	0,0313		72,40	72,40	43,75
Автостроителей ул, вл. 55	ОДЗ	0,1510	0,1400	0,0313	0,3223	719,38	72,40	791,78	763,13
, б-р Гая, д. 17	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,55		22,55	22,55

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Гая, д. 17	ОДЗ	0,0091		0,0002	0,0093	22,55	0,42	22,96	22,80
, ул Дзержинского, д. 15	ОДЗ	0,3870	0,9410	0,0248	1,3528	3282,95	57,45	3340,40	3317,67
, ул Дзержинского, д. 15	ОДЗ			0,0248	0,0248		57,45	57,45	34,72
, ул Дзержинского, д. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул Дзержинского, д. 45	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,82		20,82	20,82
, б-р Космонавтов, д. 16	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
, б-р Космонавтов, д. 16	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36		12,36	12,36
, б-р Луначарского, д. 8	ОДЗ	0,0063		0,0002	0,0064	15,48	0,35	15,82	15,69
, ул Маршала Жукова, д. 30	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,87		8,87	8,87
, ул Маршала Жукова, д. 30	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,44	0,44	0,27
, б-р Орджоникидзе, д. 7	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,07	0,30	14,37	14,25
, б-р Приморский, д. 21	ЖФ	0,0056			0,0056	13,89		13,89	13,89
, б-р Приморский, д. 21	ЖФ	0,0056		0,0000	0,0057	13,89	0,29	14,18	14,08
, б-р Приморский, д. 34	ОДЗ	0,0064		0,0001	0,0065	15,85	0,12	15,96	15,92
, ул Революционная, д. 11, к. 2	ОДЗ	0,0078		0,0003	0,0080	19,18	0,58	19,76	19,53
, ул Революционная, д. 2	ОДЗ	0,0067		0,0000	0,0068	16,59	0,09	16,68	16,64
, ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,15		18,15	18,15
, ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0073		0,0002	0,0076	18,15	0,49	18,63	18,44
Революционная ул, дом № 7, корпус 2	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,76		3,76	3,76
, пр-кт Степана Разина, влд. 16а	ОДЗ	0,0680			0,0680	168,10		168,10	168,10
, пр-кт Степана Разина, д. 29	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,80		21,80	21,80
, пр-кт Степана Разина, д. 29	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,98	0,98	0,59
, б-р Татищева, д. 1	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,04	0,23	14,27	14,18
, ул Тополиная, д. 3	ОДЗ	0,0010		0,0001	0,0011	2,47	0,28	2,75	2,64
, ул Тополиная, д. 41	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,06	0,25	8,31	8,21
Тополиная ул, д. 41	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
, ул Фрунзе, д. 10	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Фрунзе, д. 10	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,92		15,92	15,92
, ул Фрунзе, д. 20	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14		32,14	32,14
, ул Фрунзе, д. 20	ОДЗ	0,0130		0,0005	0,0135	32,14	1,16	33,30	32,84
Фрунзе ул, д. 20	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,68		19,68	19,68
, ул Фрунзе, д. 25	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,01		17,01	17,01
, ул Фрунзе, д. 25	ОДЗ	0,0069		0,0001	0,0070	17,01	0,23	17,24	17,15
, б-р Цветной, д. 21	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, б-р Цветной, д. 21	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,59		11,59	11,59
, ш Южное, влд. 26	ОДЗ	1,4450	0,4140	0,0267	1,8857	4595,64	61,94	4657,58	4633,07
, ш Южное, влд. 26	ОДЗ			0,0267	0,0267		61,94	61,94	37,43
, ш Южное, влд. 26	ОДЗ	0,0530	0,0170	0,0008	0,0708	173,05	1,93	174,98	174,21
Южное ш, владение № 26 ввод 2	ОДЗ	1,2910	0,4650	0,0162	1,7722	4341,01	37,65	4378,66	4363,76
Южное ш, владение № 26 ввод 2	ОДЗ			0,0162	0,0162		37,65	37,65	22,75

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Маршала Жукова, д. 16	ЖФ	0,0880		0,0292	0,1172	217,54	212,90	430,45	354,90
, пр-кт Московский, д. 44	ЖФ	1,2490		0,3550	1,6040	3087,66	2588,38	5676,03	4757,58
, пр-кт Московский, д. 46	ЖФ	0,9720		0,0482	1,0202	2402,88	351,44	2754,32	2629,62
, пр-кт Московский, влд. 55	ЖФ	0,4060		0,1458	0,5518	1003,67	1063,06	2066,73	1689,52
, пр-кт Московский, д. 62	ЖФ	1,3163		0,3824	1,6987	3254,12	2788,15	6042,28	5052,93
, пр-кт Московский, д. 62	ОДЗ	0,4497			0,4497	1111,77		1111,77	1111,77
, ул Дзержинского, д. 31	ЖФ	1,5620			1,5620	3861,42		3861,42	3861,42
, ул Дзержинского, д. 31	ЖФ	1,5620		0,1225	1,6845	3861,42	893,17	4754,60	4437,66
, ул Фрунзе, д. 11	ОДЗ	0,0139			0,0139	34,36		34,36	34,36
, ул Фрунзе, д. 11	ОДЗ	0,0139		0,0032	0,0171	34,36	7,31	41,67	38,78
, ул Ворошилова, д. 15	ЖФ	0,5390		0,2113	0,7503	1332,46	1540,27	2872,73	2326,18
, ул Ворошилова, д. 15	ОДЗ	0,1190			0,1190	294,18		294,18	294,18
, ул 40 лет Победы, д. 7	ЖФ	0,3540			0,3540	875,12		875,12	875,12
, ул 40 лет Победы, д. 7	ЖФ			0,1250	0,1250		911,11	911,11	587,81
, ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ЖФ			0,1250	0,1250		911,11	911,11	587,81
, ул 40 лет Победы, двлд. 11Б	ЖФ	0,3540			0,3540	875,08		875,08	875,08
, ул Юбилейная, д. 2	ЖФ	0,8496	0,1260	0,4290	1,4046	2411,78	3127,92	5539,71	4429,80
, ул 70 лет Октября, влд. 53	ОДЗ	0,0710			0,0710	175,52		175,52	175,52
, ул 70 лет Октября, влд. 53	ОДЗ			0,0090	0,0090		20,85	20,85	12,60
, ул Маршала Жукова, влд. 26	ОДЗ	0,0250	0,0327	0,0018	0,0594	142,61	4,05	146,67	145,06
, б-р Приморский, влд. 31	ОДЗ	0,0339		0,0028	0,0367	83,80	6,49	90,29	87,72
Революционная ул, владение № 58	ОДЗ	0,1950	0,0280	0,0027	0,2257	551,28	6,26	557,53	555,06
, ул Революционная, влд. 6	ОДЗ			0,0020	0,0020		4,67	4,67	2,82
, ул Революционная, влд. 6	ОДЗ	0,1520	0,1570	0,0020	0,3110	763,88	4,67	768,55	766,70
Юбилейная ул, владение № 43	ОДЗ	0,2200	0,5170	0,0109	0,7479	1821,94	25,25	1847,19	1837,20
, ул Офицерская, влд. 46	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19		27,19	27,19
Фрунзе ул, вл. 8	ОДЗ	0,3200	0,0500	0,0050	0,3750	914,68	11,58	926,26	921,68
Новый проезд, дом № 3	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, проезд Новый, д. 3	ОДЗ	0,2000	0,1700	0,0050	0,3750	914,68	11,58	926,26	921,68
, б-р Туполева, влд. 6	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,18		4,18	4,18
Туполева б-р, вл. 6	ОДЗ	0,1375	0,0414	0,0450	0,2239	442,28	104,33	546,61	505,33
Заставная ул, владение № 40	ОДЗ	0,1006	0,1510		0,2516	621,98		621,98	621,98
Революционная ул, вл. 6	ОДЗ			0,0030	0,0030		6,95	6,95	4,20
Революционная ул, вл. 6	ОДЗ	0,0930	0,0960	0,0030	0,1920	467,23	6,95	474,18	471,43
Ленинский пр-кт, вл. 8а	ОДЗ	0,1630	0,0770	0,0033	0,2433	593,30	7,65	600,95	597,92
, ул Офицерская, влд. 56	ОДЗ	0,6170		0,0128	0,6298	1525,29	29,65	1554,94	1543,21
, б-р Туполева, влд. 19	ОДЗ	0,0350			0,0350	86,52		86,52	86,52
Степана Разина пр-кт, вл. 15а	ОДЗ	0,0580		0,0168	0,0748	143,38	38,99	182,37	166,94
, ул Северная, влд. 67	ОДЗ	0,4600	0,3400		0,8000	1977,68		1977,68	1977,68
, ул Льва Яшина, зд. 11	ОДЗ	0,0483			0,0483	119,40		119,40	119,40

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Луначарского, д. 7	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,38	0,01	10,39	10,39
, б-р Луначарского, д. 7	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38		10,38	10,38
, ул Дзержинского, д. 29	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,38	0,16	10,54	10,48
, ул Дзержинского, д. 29	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38		10,38	10,38
, ш Южное, д. 89	ОДЗ	0,0067		0,0000	0,0067	16,56	0,05	16,61	16,59
, ш Южное, д. 89	ОДЗ	0,0062		0,0000	0,0062	15,33	0,03	15,36	15,35
, ул Свердлова, д. 30	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	8,90	0,07	8,97	8,94
, ул Свердлова, д. 30	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
, б-р Туполева, д. 4	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,66	0,01	12,67	12,66
, б-р Туполева, д. 4	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,66		12,66	12,66
, ул Ворошилова, д. 16	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,16	0,02	8,18	8,17
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0232		0,0006	0,0238	57,35	1,34	58,70	58,16
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,34	1,34	0,81
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0232			0,0232	57,35		57,35	57,35
, пр-кт Степана Разина, д. 25	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,21		8,21	8,21
, пр-кт Степана Разина, д. 25	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0034	8,21	0,07	8,28	8,25
, пр-кт Степана Разина, д. 11	ОДЗ	0,0120		0,0000	0,0120	29,67	0,01	29,68	29,67
, пр-кт Степана Разина, д. 11	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67		29,67	29,67
, ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0062		0,0003	0,0064	15,23	0,60	15,83	15,59
, ул Маршала Жукова, д. 35в	ОДЗ	0,0415		0,0001	0,0416	102,62	0,12	102,73	102,69
, ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0084		0,0000	0,0084	20,69	0,05	20,74	20,72
, ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,29	0,02	12,31	12,30
, ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0110		0,0000	0,0110	27,19	0,05	27,24	27,22
, ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0137		0,0021	0,0158	33,87	4,82	38,69	36,78
, ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0071		0,0000	0,0071	17,48	0,02	17,50	17,49
, пр-кт Ленинский, влд. 14а	ОДЗ	0,2450		0,0117	0,2567	605,67	27,11	632,77	622,05
, б-р Туполева, влд. 19	ОДЗ	0,0260			0,0260	64,27		64,27	64,27
, ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0116		0,0001	0,0117	28,58	0,22	28,80	28,71
, ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0053		0,0001	0,0054	13,20	0,23	13,43	13,34
, б-р Баумана, д. 5	ОДЗ	0,0035		0,0002	0,0037	8,58	0,46	9,04	8,86
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0041		0,0004	0,0045	10,14	1,00	11,13	10,74
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0097		0,0003	0,0100	23,98	0,79	24,77	24,46
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0097			0,0097	23,98		23,98	23,98
, ул Тополиная, д. 32	ОДЗ	0,0025		0,0008	0,0033	6,18	1,81	7,99	7,27
, ул Тополиная, д. 32	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
, ул Автостроителей, д. 50б	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,14		10,14	10,14
, ул Автостроителей, д. 50б	ОДЗ	0,0041		0,0001	0,0042	10,14	0,18	10,32	10,25
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,81		23,81	23,81
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12		11,12	11,12
, ул 70 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0038		0,0000	0,0038	9,39	0,05	9,45	9,43

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул 70 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
, ул Автостроителей, д. 11	ОДЗ	0,0025		0,0002	0,0027	6,18	0,37	6,55	6,40
, б-р Курчатова, д. 6а	ОДЗ	0,0061		0,0000	0,0061	15,08	0,07	15,15	15,12
, ул Ворошилова, д. 15	ОДЗ	0,0169		0,0001	0,0170	41,78	0,25	42,03	41,93
Ворошилова ул, д. 15	ОДЗ	0,0363		0,0001	0,0364	89,74	0,12	89,85	89,81
, ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0161		0,0002	0,0163	39,80	0,44	40,24	40,07
, пр-кт Ленинский, д. 1	ОДЗ	0,0630		0,0040	0,0670	155,74	9,27	165,01	161,34
Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0770			0,0770	190,35		190,35	190,35
, ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0135		0,0021	0,0156	33,37	4,82	38,19	36,29
, ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,37		33,37	33,37
, ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69		5,69	5,69
, ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0023		0,0001	0,0024	5,69	0,19	5,87	5,80
, ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,52		20,52	20,52
, ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0083		0,0004	0,0087	20,52	0,86	21,38	21,04
Автостроителей ул, вл. 80	ОДЗ	0,0590	0,0860	0,0027	0,1477	358,45	6,19	364,64	362,19
, б-р Гая, д. 17	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,14	8,05	7,99
, б-р Гая, д. 17	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
, б-р Космонавтов, д. 1	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,15	0,08	9,23	9,20
, б-р Космонавтов, д. 1	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, б-р Космонавтов, д. 2	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,51		21,51	21,51
, б-р Космонавтов, д. 2	ОДЗ	0,0087		0,0001	0,0088	21,51	0,14	21,65	21,59
, б-р Космонавтов, д. 4	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
, б-р Космонавтов, д. 4	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,16	0,01	8,17	8,16
, ул Революционная, д. 3, к. 2	ОДЗ	0,0276		0,0000	0,0276	68,23	0,08	68,31	68,28
, ул Юбилейная, д. 2	ОДЗ	0,0152			0,0152	37,58		37,58	37,58
, ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0257		0,0003	0,0260	63,53	0,58	64,11	63,88
, ул Тополиная, д. 32	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
, ул Тополиная, д. 32	ОДЗ	0,0025		0,0001	0,0026	6,18	0,30	6,48	6,36
, ул 40 лет Победы, д. 80	ОДЗ	0,0400		0,0027	0,0427	98,88	6,19	105,07	102,62
, ул 40 лет Победы, д. 80	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88		98,88	98,88
, ул Автостроителей, д. 15	ОДЗ	0,0059		0,0007	0,0066	14,59	1,64	16,23	15,58
, ул Автостроителей, д. 15	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59		14,59	14,59
, ул 40 лет Победы, д. 98	ОДЗ	0,0044		0,0007	0,0050	10,75	1,51	12,26	11,66
, ул 40 лет Победы, д. 98	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,75		10,75	10,75
, ул Свердлова, д. 5	ОДЗ	0,0410	0,0410		0,0820	202,71		202,71	202,71
, ул Свердлова, д. 5	ОДЗ	0,0410		0,0040	0,0450	101,36	9,20	110,55	106,91
, ул 40 лет Победы, д. 52	ОДЗ	0,0584		0,0033	0,0617	144,37	7,67	152,04	149,00
, ул Тополиная, д. 47	ОДЗ	0,0023		0,0005	0,0028	5,69	1,09	6,77	6,34
, ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0083		0,0002	0,0085	20,52	0,35	20,87	20,73
, ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,52		20,52	20,52



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0109		0,0002	0,0111	26,95	0,46	27,41	27,23
, ул 70 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,14		10,14	10,14
, ул 70 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0041		0,0000	0,0041	10,14	0,01	10,15	10,14
, ул Свердлова, д. 1	ОДЗ	0,0430	0,1010		0,1440	355,98		355,98	355,98
, ул Свердлова, д. 1	ОДЗ	0,0430	0,1010	0,0076	0,1516	355,98	17,56	373,54	366,59
, ш Южное, д. 37	ОДЗ	0,0027		0,0006	0,0033	6,75	1,39	8,14	7,59
, ул Ботаническая, д. 17	ОДЗ	0,0490			0,0490	121,13		121,13	121,13
, б-р Луначарского, д. 2	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0047	11,37	0,25	11,63	11,53
, б-р Луначарского, д. 2	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83		14,83	14,83
, ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0060		0,0001	0,0061	14,83	0,34	15,17	15,04
, ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0042		0,0002	0,0044	10,33	0,46	10,80	10,61
, ул Тополиная, д. 23	ОДЗ	0,0026		0,0002	0,0028	6,43	0,56	6,98	6,76
, ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0440		0,0002	0,0442	108,77	0,42	109,19	109,02
, пр-кт Степана Разина, д. 19	ОДЗ	0,0390		0,0015	0,0405	96,41	3,54	99,96	98,55
, пр-кт Степана Разина, д. 19	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Городской округ Тольятти, Степана Разина пр-кт, д. 19	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,22		2,22	2,22
, ул Маршала Жукова, д. 14	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44		5,44	5,44
, ул Маршала Жукова, д. 14	ОДЗ	0,0022		0,0001	0,0023	5,44	0,14	5,58	5,52
, ул 70 лет Октября, д. 22а	ОДЗ	0,0043		0,0002	0,0045	10,65	0,42	11,07	10,91
, ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0044	10,78	0,04	10,82	10,80
, ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,78		10,78	10,78
, ул 70 лет Октября, д. 72	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0044	10,78	0,01	10,78	10,78
, ул 70 лет Октября, д. 72	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,78		10,78	10,78
, ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,36		10,36	10,36
, ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,36	0,07	10,43	10,40
, б-р Рябиновый, д. 2	ОДЗ	0,0075		0,0001	0,0076	18,64	0,14	18,78	18,72
, пр-кт Степана Разина, влд. 39	ОДЗ	0,0246		0,0006	0,0252	60,76	1,44	62,20	61,63
, пр-кт Степана Разина, влд. 39	ОДЗ	0,0246			0,0246	60,76		60,76	60,76
, ул Тополиная, д. 23	ОДЗ	0,0027		0,0012	0,0039	6,75	2,76	9,51	8,41
, ул Фрунзе, д. 3	ОДЗ	0,0034		0,0000	0,0035	8,45	0,07	8,52	8,50
, ул Фрунзе, д. 3	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,45		8,45	8,45
, ул Фрунзе, д. 31	ОДЗ	0,0047		0,0000	0,0047	11,54	0,10	11,65	11,61
, ул Фрунзе, д. 31	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,54		11,54	11,54
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0090		0,0003	0,0093	22,25	0,65	22,90	22,64
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25		22,25	22,25
, ш Южное, д. 51	ОДЗ	0,0091		0,0022	0,0113	22,50	5,10	27,59	25,58
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0066		0,0001	0,0067	16,35	0,12	16,47	16,42
, ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0130		0,0053	0,0183	32,06	12,23	44,30	39,46
, ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0197		0,0002	0,0199	48,68	0,46	49,14	48,96

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,46		3,46	3,46
, ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,73		1,73	1,73
, ул Тополиная, д. 8	ОДЗ	0,0023		0,0000	0,0023	5,69	0,05	5,73	5,71
, ул 70 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,14	0,19	12,32	12,25
Тополиная ул, д. 44	ОДЗ	0,0260	0,3100	0,0121	0,3481	830,63	28,03	858,66	847,57
, ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0122		0,0006	0,0128	30,16	1,37	31,53	30,99
, ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12		11,12	11,12
, ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0045		0,0006	0,0051	11,12	1,48	12,61	12,02
Дзержинского ул, вл. 92	ОДЗ	0,1310			0,1310	323,85		323,85	323,85
Дзержинского ул, вл. 92	ОДЗ	0,0290			0,0290	71,69		71,69	71,69
, ул 70 лет Октября, влд. 60А	ОДЗ	0,0780			0,0780	192,82		192,82	192,82
Автостроителей ул, вл. 1А	ОДЗ	0,1120	0,0160	0,0056	0,1336	316,43	12,97	329,40	324,27
Автостроителей ул, вл. 1А	ОДЗ			0,0056	0,0056		12,97	12,97	7,84
, ул Ворошилова, д. 12А	ОДЗ	0,0590	0,0860	0,0017	0,1467	358,45	3,94	362,39	360,83
, ул Спортивная, д. 18Б	ОДЗ	0,0039		0,0010	0,0049	9,54	2,34	11,88	10,96
, ул Ворошилова, влд. 16б	ОДЗ	0,0520			0,0520	128,55		128,55	128,55
Спортивная ул, вл. 3	ОДЗ	0,0136		0,0009	0,0145	33,65	2,17	35,82	34,96
, ул Дзержинского, д. 17	ОДЗ	0,1470			0,1470	363,40		363,40	363,40
, ул 40 лет Победы, д. 50б	ОДЗ	0,1380		0,0037	0,1417	341,15	8,57	349,72	346,33
обл Самарская, г Тольятти, б-р Приморский д.4Б	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44		49,44	49,44
обл Самарская, г Тольятти, б-р Приморский д.45Г	ОДЗ	0,0230			0,0230	56,86		56,86	56,86
обл Самарская, г Тольятти, б-р Приморский д.45Д	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50		44,50	44,50
обл Самарская, г Тольятти, б-р Приморский д.45	ОДЗ	0,0490		0,0004	0,0494	121,13	0,81	121,94	121,62
обл Самарская, г Тольятти, б-р Приморский д.45	ОДЗ	0,1250		0,0007	0,1257	309,01	1,60	310,61	309,98
, ул Северная, влд. 99	ОДЗ	0,6800		0,0056	0,6856	1681,03	12,97	1694,00	1688,87
Транспортная ул, строение 1	ОДЗ	0,7792		0,0433	0,8225	1926,17	100,38	2026,55	1986,83
Спортивная ул, вл. 22	ОДЗ	0,9900	0,5000	0,0069	1,4969	3683,43	15,99	3699,42	3693,09
, ул Офицерская, д. 14	ОДЗ	0,3000		0,0007	0,3007	741,63	1,61	743,24	742,60
, ул Офицерская, д. 14	ОДЗ	0,2400		0,0035	0,2435	593,30	8,04	601,35	598,17
, ул Автостроителей, влд. 53а	ОДЗ	0,0130		0,0010	0,0140	32,14	2,41	34,55	33,60
, ул Юбилейная, д. 25а	ОДЗ	0,0540		0,0004	0,0544	133,49	0,97	134,46	134,08
, ул Северная, влд. 9	ОДЗ	0,2780	0,1600	0,0033	0,4413	1082,78	7,65	1090,43	1087,40
Юбилейная ул, вл. 31	ОДЗ	0,1290	0,1300	0,0022	0,2612	640,27	4,99	645,26	643,29
Коммунальная ул, вл. 25	ОДЗ	0,7560	3,9300	0,0731	4,7591	11584,27	169,35	11753,62	11686,61
Дзержинского ул, вл. 76	ОДЗ	0,1500		0,0042	0,1542	370,82	9,65	380,47	376,65
Революционная ул, вл. 74	ОДЗ	0,2080	0,0610	0,0104	0,2794	665,00	24,13	689,13	679,58
, ул Революционная, влд. 74	ОДЗ	0,0470	0,0140		0,0610	150,80		150,80	150,80
Юбилейная ул, вл. 59	ОДЗ	0,3770	0,1900	0,0185	0,5855	1401,68	42,95	1444,64	1427,64
Революционная ул, вл. 66	ОДЗ	0,1290	0,1200	0,0050	0,2540	615,55	11,58	627,14	622,55

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, пр-кт Степана Разина, д. 36а	ОДЗ	0,1470	0,1630	0,0130	0,3230	766,35	30,12	796,47	784,55
Степана Разина пр-кт, дом № 36а	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,61		123,61	123,61
, ул Северная, влд. 35	ОДЗ	0,1000		0,0008	0,1008	247,21	1,93	249,14	248,38
, ул Тополиная, влд. 25а	ОДЗ	0,2470		0,0035	0,2505	610,61	8,04	618,65	615,47
, ул Борковская, влд. 3, стр. 2	ОДЗ	0,0960			0,0960	237,32		237,32	237,32
, ул Автостроителей, влд. 11б	ОДЗ	0,1290	0,0490	0,0228	0,2008	440,03	52,82	492,85	471,95
, пр-кт Степана Разина, влд. 78б	ОДЗ	0,1500		0,0069	0,1569	370,82	16,09	386,90	380,54
Вокзальная ул, вл. 50	ОДЗ	0,0860		0,0082	0,0942	212,60	18,98	231,58	224,07
, ул Дзержинского, влд. 56	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33		148,33	148,33
, ул Юбилейная, влд. 61а	ОДЗ	0,2070		0,0003	0,2073	511,73	0,64	512,37	512,11
40 лет Победы ул, вл. 38	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
Революционная ул, дом № 10-б	ОДЗ	0,0510			0,0510	126,08		126,08	126,08
Тополиная ул, д. 51	ОДЗ	0,0320		0,0032	0,0352	79,11	7,34	86,44	83,54
, ш Южное, зд. 79	ОДЗ	0,0314		0,0032	0,0346	77,59	7,41	85,00	82,07
, ул Революционная, влд. 60	ОДЗ	0,0840	0,1920	0,0059	0,2819	682,30	13,64	695,94	690,54
Свердлова ул, зд. 7А	ОДЗ	0,2820	0,1700		0,4520	1117,39		1117,39	1117,39
40 лет Победы ул, вл. 50	ОДЗ	0,1600	0,2500	0,0020	0,4120	1013,56	4,63	1018,20	1016,36
Маршала Жукова ул, вл. 28	ОДЗ	0,0600		0,0100	0,0700	148,33	23,17	171,49	162,33
, ул Свердлова, д. 9б	ОДЗ	0,0660	0,1500	0,0020	0,2180	533,97	4,63	538,61	536,77
, ул Юбилейная, влд. 49а	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33		148,33	148,33
, ул Революционная, влд. 14	ОДЗ	0,0310	0,0480	0,0067	0,0857	195,30	15,52	210,82	204,68
Коммунальная ул, владение № 36а	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,61		123,61	123,61
, ул Коммунальная, влд. 36в	ОДЗ	0,1280			0,1280	316,43		316,43	316,43
Тополиная ул, вл. 4А	ОДЗ	0,0550		0,0058	0,0608	135,97	13,44	149,40	144,09
, пр-кт Степана Разина, влд. 31а	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,22		69,22	69,22
Юбилейная ул, вл. 19А	ОДЗ	0,0560	0,0980	0,0031	0,1571	380,70	7,08	387,78	384,98
обл Самарская, г Тольятти, ул Вокзальная д.44г	ОДЗ	0,2280			0,2280	563,64		563,64	563,64
, ул Северная, влд. 81	ОДЗ	2,6230		0,0356	2,6586	6484,32	82,37	6566,69	6534,10
Автостроителей ул, владение № 2	ОДЗ	0,1910		0,0017	0,1927	472,17	3,86	476,03	474,50
Борковская ул, вл. 18	ОДЗ	1,0000			1,0000	2472,10		2472,10	2472,10
, ул Северная, д. 18, стр. 25	ОДЗ	0,1130			0,1130	279,35		279,35	279,35
, ул Северная, д. 37а	ОДЗ	0,2060			0,2060	509,25		509,25	509,25
, ул Транспортная, влд. 2б, стр. 1	ОДЗ	0,1970	0,3990	0,0051	0,6011	1473,37	11,74	1485,12	1480,47
, ул 40 лет Победы, д. 11б	ОДЗ	0,0120		0,0003	0,0123	29,67	0,77	30,44	30,13
, ул Автостроителей, влд. 41а	ОДЗ	0,0660	0,2310		0,2970	734,21		734,21	734,21
Борковская ул, вл. 38	ОДЗ	0,5130	0,3140	0,0326	0,8596	2044,43	75,52	2119,95	2090,07
, ул Революционная, влд. 14	ОДЗ	0,0780	0,0960	0,0001	0,1741	430,15	0,23	430,38	430,29
, ул Северная, зд. 33	ОДЗ	0,0870			0,0870	215,07		215,07	215,07
, ул Северная, зд. 33	ОДЗ	0,0300		0,0007	0,0307	74,16	1,61	75,77	75,13
, ул Ботаническая, влд. 13	ОДЗ	0,1960			0,1960	484,53		484,53	484,53

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Офицерская, влд. 15	ОДЗ	0,3180			0,3180	786,13		786,13	786,13
Заставная ул, владение № 17	ОДЗ	0,2420			0,2420	598,25		598,25	598,25
, ул Дзержинского, влд. 54а	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50		44,50	44,50
, ул Северная, влд. 29	ОДЗ	2,1900	0,2500	0,0215	2,4615	6031,93	49,85	6081,78	6062,06
, ул Северная, д. 29а	ОДЗ	1,2000	0,1500	0,0139	1,3639	3337,34	32,16	3369,49	3356,77
, ул Офицерская, влд. 60	ОДЗ	0,1500			0,1500	370,82		370,82	370,82
, ул 40 лет Победы, зд. 33Г	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14		32,14	32,14
, ул Дзержинского, влд. 52	ОДЗ	0,0800			0,0800	197,77		197,77	197,77
, ул 40 лет Победы, влд. 44б	ОДЗ	0,1130		0,0007	0,1137	279,35	1,61	280,96	280,32
Маршала Жукова ул, владение № 31	ОДЗ	0,0100		0,0001	0,0101	24,72	0,32	25,04	24,92
, ул Маршала Жукова, влд. 31	ОДЗ	0,0480	0,0730	0,0003	0,1213	299,12	0,64	299,77	299,51
, ул Маршала Жукова, влд. 31	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,64	0,64	0,39
Ботаническая ул, д. 42	ОДЗ	0,4220		0,0019	0,4239	1043,23	4,50	1047,73	1045,95
Заставная ул, владение № 17а	ОДЗ	0,0600		0,0069	0,0669	148,33	15,99	164,31	157,99
, ул Ворошилова, влд. 49а	ОДЗ	0,0850	0,0470	0,0010	0,1330	326,32	2,32	328,63	327,72
, б-р Космонавтов, влд. 6	ОДЗ	0,0230	0,0810	0,0008	0,1048	257,10	1,85	258,95	258,22
, б-р Кулибина, влд. 6б	ОДЗ	0,0230	0,0810	0,0008	0,1048	257,10	1,85	258,95	258,22
, б-р Кулибина, влд. 6б	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,85	1,85	1,12
, б-р Приморский, влд. 42а	ОДЗ	0,0850	0,0470	0,0010	0,1330	326,32	2,32	328,63	327,72
, ул Транспортная, влд. 26, помещ. АБК-1(ПКЗ)	ОДЗ	0,1016	0,2528	0,0430	0,3973	875,90	99,62	975,51	936,10
, ул Транспортная, влд. 26, помещ. АБК-2(ПКЗ)	ОДЗ	0,1526	0,0900	0,0050	0,2476	599,69	11,58	611,27	606,69
, ул Транспортная, влд. 26а	ОДЗ	0,2389	0,4686	0,4578	1,1652	1748,77	1060,45	2809,22	2389,62
, б-р Цветной, зд. 15А	ОДЗ	0,0690	0,0770	0,0010	0,1470	360,93	2,32	363,24	362,33
Юбилейная ул, вл. 55	ОДЗ	0,4820	1,0600	0,0073	1,5493	3811,98	16,91	3828,89	3822,20
, ул Транспортная, влд. 24а	ОДЗ	0,9050	0,1650	0,0065	1,0765	2645,15	15,12	2660,27	2654,29
, ул Ворошилова, влд. 2Б	ОДЗ	0,0550			0,0550	135,97		135,97	135,97
, ул Дзержинского, влд. 52	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, ул Ботаническая, влд. 22	ОДЗ	0,1840	0,0660	0,0042	0,2542	618,03	9,65	627,68	623,86
, ул Дзержинского, влд. 25а	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, ул Дзержинского, влд. 16а	ОДЗ	0,1680			0,1680	415,31		415,31	415,31
Воскресенская ул, владение № 16, строение 2	ОДЗ	0,3670	0,7890	0,0240	1,1800	2857,75	55,60	2913,35	2891,35
, ул Воскресенская, д. 16, стр. 1	ОДЗ	0,1120	0,8470	0,0250	0,9840	2370,75	57,92	2428,66	2405,75
Революционная ул, вл. 82	ОДЗ	0,0450	0,1420	0,0039	0,1909	462,28	9,01	471,29	467,73
40 лет Победы ул, вл. 41	ОДЗ	0,0900		0,0075	0,0975	222,49	17,38	239,86	232,99
, ул Северная, д. 49	ОДЗ	0,1200	0,2880		0,4080	1008,62		1008,62	1008,62
Борковская ул, д. 60, стр. АБК ВАЗа	ОДЗ	0,1210			0,1210	299,12		299,12	299,12
, ул Вокзальная, влд. 60	ОДЗ	0,1230			0,1230	304,07		304,07	304,07
Московский пр-кт, д. 10ж	ОДЗ	0,1120			0,1120	276,88		276,88	276,88
, б-р Туполева, влд. 12а	ОДЗ	0,5940		0,0118	0,6058	1468,43	27,34	1495,77	1484,95
, ул Революционная, влд. 8в	ОДЗ	0,0520	0,0120	0,0002	0,0642	158,21	0,39	158,60	158,45

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Борковская ул, вл. 81	ОДЗ	0,1710	1,3800	0,0148	1,5658	3834,23	34,29	3868,52	3854,95
Автостроителей ул, вл. 35	ОДЗ	0,0460	0,1100	0,0167	0,1727	385,65	38,61	424,26	408,98
Гая б-р, вл. 26	ОДЗ	0,1670	0,2950	0,0417	0,5037	1142,11	96,53	1238,64	1200,44
, пр-кт Ленинский, влд. 10	ОДЗ	0,1670	0,2950	0,0417	0,5037	1142,11	96,53	1238,64	1200,44
Фрунзе ул, вл. 6	ОДЗ	0,1950	0,2100		0,4050	1001,20		1001,20	1001,20
, ул Фрунзе, д. 37	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, б-р Орджоникидзе, влд. 10а	ОДЗ	0,0720		0,0050	0,0770	177,99	11,58	189,57	184,99
, пр-кт Ленинский, влд. 23б	ОДЗ	0,2320	0,0400	0,0021	0,2741	672,41	4,87	677,28	675,35
Юбилейная ул, д. 31г	ОДЗ	0,1980	0,2730	0,0009	0,4719	1164,36	2,09	1166,45	1165,62
Юбилейная ул, д. 31д	ОДЗ	0,3280		0,0063	0,3343	810,85	14,64	825,49	819,70
, ул Юбилейная, влд. 31ж	ОДЗ	0,0830	0,2320	0,0041	0,3191	778,71	9,50	788,21	784,45
, ул Юбилейная, влд. 31ж	ОДЗ	0,2750			0,2750	679,83		679,83	679,83
, ул Юбилейная, влд. 31ж	ОДЗ	0,2750		0,0023	0,2773	679,83	5,33	685,16	683,05
, ул Юбилейная, д. 31и	ОДЗ	0,0990		0,0024	0,1014	244,74	5,56	250,30	248,10
, б-р Буденного, зд. 22	ОДЗ			0,0327	0,0327		75,76	75,76	45,78
, б-р Буденного, зд. 22	ОДЗ	0,1920	0,2860	0,0327	0,5107	1181,66	75,76	1257,42	1227,44
, ул Юбилейная, влд. 1а	ОДЗ			0,0133	0,0133		30,89	30,89	18,67
, ул Юбилейная, влд. 1а	ОДЗ	0,2300		0,0133	0,2433	568,58	30,89	599,47	587,25
, ул Офицерская, влд. 45а	ОДЗ	0,0550			0,0550	135,97		135,97	135,97
Ботаническая ул, владение № 15	ОДЗ	0,3560		0,0006	0,3566	880,07	1,39	881,46	880,91
, ул 70 лет Октября, влд. 52А	ОДЗ			0,0080	0,0080		18,53	18,53	11,20
, ул 70 лет Октября, влд. 52А	ОДЗ	0,0970		0,0080	0,1050	239,79	18,53	258,33	250,99
, ул Заставная, влд. 1	ОДЗ	0,1660		0,0440	0,2100	410,37	101,93	512,30	471,97
, ул Маршала Жукова, влд. 32а	ОДЗ	0,1450			0,1450	358,45		358,45	358,45
, ул Ботаническая, влд. 62	ОДЗ	0,1000		0,0002	0,1002	247,21	0,46	247,67	247,49
, ул Ботаническая, влд. 62	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, ул Офицерская, влд. 46	ОДЗ	0,1690			0,1690	417,79		417,79	417,79
, ул Офицерская, влд. 46	ОДЗ	0,1200			0,1200	296,65		296,65	296,65
Московский пр-кт, д. 4Б к. б	ОДЗ	0,0200		0,0058	0,0258	49,44	13,44	62,88	57,56
Северная ул, владение № 51	ОДЗ	0,2860		0,0037	0,2897	707,02	8,57	715,59	712,20
Северная ул, владение № 51	ОДЗ	0,9870	1,4370	0,0091	2,4331	5992,38	21,08	6013,46	6005,12
Городской округ Тольятти, Северная ул, вл. 61	ОДЗ	0,1820		0,0033	0,1853	449,92	7,65	457,57	454,54
, ул Северная, влд. 61	ОДЗ	0,0590		0,0013	0,0603	145,85	3,01	148,87	147,67
Ленинский пр-кт, владение № 16	ОДЗ			0,0083	0,0083		19,23	19,23	11,62
Ленинский пр-кт, владение № 16	ОДЗ	0,1000	0,0600	0,0083	0,1683	395,54	19,23	414,76	407,16
Революционная ул, вл. 13	ОДЗ	0,4000	0,8960	0,0245	1,3205	3203,84	56,76	3260,60	3238,14
, пр-кт Степана Разина, влд. 26а	ОДЗ	0,1200			0,1200	296,65		296,65	296,65
Дзержинского ул, вл. 46	ОДЗ	0,0460			0,0460	113,72		113,72	113,72
Офицерская ул, вл. 24	ОДЗ	1,1800			1,1800	2917,08		2917,08	2917,08
, ул Офицерская, влд. 58	ОДЗ	0,5800			0,5800	1433,82		1433,82	1433,82

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Офицерская ул, вл. 62	ОДЗ	0,6300			0,6300	1557,42		1557,42	1557,42
, ул Борковская, влд. 19	ОДЗ	0,0560			0,0560	138,44		138,44	138,44
Офицерская ул, д. 106	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
Офицерская ул, д. 106	ОДЗ	0,0290		0,0003	0,0293	71,69	0,70	72,39	72,11
Свердлова ул, д. 10а	ОДЗ	0,0850		0,0024	0,0874	210,13	5,56	215,69	213,49
Северная ул, вл. 75	ОДЗ	0,0520	0,1480	0,0030	0,2030	494,42	6,95	501,37	498,62
Северная ул, вл. 75	ОДЗ	0,5800	1,0050	0,0191	1,6041	3918,28	44,25	3962,53	3945,02
, ш Южное, влд. 97б	ОДЗ			0,0028	0,0028		6,49	6,49	3,92
, ш Южное, влд. 97б	ОДЗ	0,2530		0,0028	0,2558	625,44	6,49	631,93	629,36
, ш Южное, влд. 97б	ОДЗ	0,2550	0,0840	0,0149	0,3539	838,04	34,52	872,56	858,90
, ш Южное, влд. 97б	ОДЗ			0,0149	0,0149		34,52	34,52	20,86
Северная ул, владение № 67	ОДЗ	0,3090	0,0220		0,3310	818,27		818,27	818,27
, ш Южное, зд. 22	ОДЗ	0,5600			0,5600	1384,38		1384,38	1384,38
, б-р Королева, влд. 8а	ОДЗ	0,0240		0,0012	0,0252	59,33	2,70	62,03	60,96
, ул Северная, влд. 51	ОДЗ	0,4500	1,0100		1,4600	3609,27		3609,27	3609,27
, ул Северная, зд. 53	ОДЗ	0,2280			0,2280	563,64		563,64	563,64
, б-р Курчатова, д. 66	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88		98,88	98,88
Дзержинского ул, вл. 52	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0170		0,0003	0,0173	42,03	0,70	42,72	42,45
, ул Вокзальная, д. 94б	ОДЗ	0,2740	1,7300	0,0010	2,0050	4954,09	2,41	4956,51	4955,55
Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0870	0,0900	0,0250	0,2020	437,56	57,92	495,48	472,56
, ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,39	1,39	0,84
, ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ	0,0800		0,0006	0,0806	197,77	1,39	199,16	198,61
, ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ	0,0770		0,0007	0,0777	190,35	1,62	191,97	191,33
, ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,62	1,62	0,98
, ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44		49,44	49,44
, ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61		34,61	34,61
, ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ			0,0146	0,0146		33,82	33,82	20,44
, ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ	0,0050		0,0146	0,0196	12,36	33,82	46,18	32,80
, ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	19,78	0,23	20,01	19,92
, ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,39	1,39	0,84
, ул Дзержинского, д. 27а	ОДЗ	0,0560		0,0003	0,0563	138,44	0,70	139,13	138,86
Буденного б-р, вл. 2	ОДЗ			0,0053	0,0053		12,23	12,23	7,39
Буденного б-р, вл. 2	ОДЗ	0,0650	0,0180	0,0053	0,0883	205,18	12,23	217,41	212,57
Городской округ Тольятти, Воскресенская ул, вл. 34	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
Дзержинского ул, вл. 67	ОДЗ	0,0190	0,0230	0,0021	0,0441	103,83	4,83	108,65	106,74
, ул Северная, влд. 101	ОДЗ	0,6700		0,0677	0,7377	1656,31	156,84	1813,15	1751,09
, пр-кт Степана Разина, влд. 78а	ОДЗ	0,1050		0,0003	0,1053	259,57	0,80	260,38	260,06
, ул Северная, влд. 9	ОДЗ	0,2560	0,1640		0,4200	1038,28		1038,28	1038,28



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Тополиная ул, здание № 38А	ОДЗ	0,0480	0,1590	0,0210	0,2280	511,73	48,65	560,38	541,13
Городской округ Тольятти, Заставная ул, вл. 9а	ОДЗ	0,2270			0,2270	561,17		561,17	561,17
Заставная ул, владение № 9б	ОДЗ	0,1150	0,0690		0,1840	454,87		454,87	454,87
Коммунальная ул, владение № 31а	ОДЗ	0,1650			0,1650	407,90		407,90	407,90
, ул Коммунальная, влд. 31а	ОДЗ	0,1200			0,1200	296,65		296,65	296,65
, ул Краинная, влд. 9А	ОДЗ	0,5240	1,4000	0,0178	1,9418	4756,32	41,24	4797,56	4781,24
, ул Юбилейная, д. 2а	ОДЗ	0,1090		0,0016	0,1106	269,46	3,71	273,17	271,70
, ул Юбилейная, д. 2а	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78		19,78	19,78
Степана Разина пр-кт, вл. 59А	ОДЗ	0,0680			0,0680	168,10		168,10	168,10
Заставная ул, вл. 27	ОДЗ	0,0970			0,0970	239,79		239,79	239,79
, ул Автостроителей, влд. 50а	ОДЗ			0,0360	0,0360		83,40	83,40	50,40
, ул Автостроителей, влд. 50а	ОДЗ	0,1840		0,0360	0,2200	454,87	83,40	538,27	505,27
, пр-кт Степана Разина, влд. 79а	ОДЗ	0,2250		0,0016	0,2266	556,22	3,70	559,92	558,46
, ул Маршала Жукова, д. 24	ОДЗ	0,1100			0,1100	271,93		271,93	271,93
Московский пр-кт, вл. 6Б	ОДЗ	0,0700		0,0005	0,0705	173,05	1,16	174,21	173,75
Московский пр-кт, д. 6В	ОДЗ	0,0380		0,0004	0,0384	93,94	0,97	94,91	94,53
, б-р Буденного, влд. 12а	ОДЗ	0,0270		0,0001	0,0271	66,75	0,23	66,98	66,89
Дзержинского ул, вл. 98	ОДЗ	0,1370		0,0040	0,1410	338,68	9,27	347,94	344,28
Дзержинского ул, вл. 98	ОДЗ	0,1390		0,0050	0,1440	343,62	11,58	355,21	350,62
Дзержинского ул, вл. 98	ОДЗ	0,1370		0,0040	0,1410	338,68	9,27	347,94	344,28
Дзержинского ул, вл. 98	ОДЗ	0,4130		0,0022	0,4152	1020,98	5,02	1026,00	1024,01
Южное ш, вл. 73	ОДЗ	0,0650		0,0022	0,0672	160,69	5,10	165,78	163,77
, ш Южное, д. 75	ОДЗ	0,0560	0,2940		0,3500	865,24		865,24	865,24
Дзержинского ул, вл. 94	ОДЗ	0,1100	0,0100		0,1200	296,65		296,65	296,65
Дзержинского ул, вл. 94	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,61		123,61	123,61
40 лет Победы ул, вл. 22	ОДЗ	0,1500			0,1500	370,82		370,82	370,82
40 лет Победы ул, вл. 22	ОДЗ	0,1420		0,0011	0,1431	351,04	2,57	353,61	352,59
40 лет Победы ул, вл. 22	ОДЗ	0,0380		0,0003	0,0383	93,94	0,64	94,58	94,33
, ул Офицерская, влд. 52	ОДЗ	0,1390			0,1390	343,62		343,62	343,62
Ботаническая ул, вл. 8	ОДЗ	0,0730		0,0019	0,0749	180,46	4,34	184,81	183,09
, ул Революционная, влд. 28а	ОДЗ	0,1760	0,2690	0,0150	0,4600	1100,09	34,75	1134,84	1121,09
70 лет Октября ул, вл. 62	ОДЗ	0,0721		0,0019	0,0740	178,29	4,40	182,69	180,95
Офицерская ул, владение № 18	ОДЗ	0,3500			0,3500	865,24		865,24	865,24
, ул Офицерская, влд. 18	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, ул Транспортная, влд. 23б	ОДЗ	0,0270			0,0270	66,75		66,75	66,75
, ул Вокзальная, влд. 9бг	ОДЗ	0,0720		0,0108	0,0828	177,99	24,93	202,92	193,06
, ул Юбилейная, влд. 6а	ОДЗ	0,0900	0,1490	0,0165	0,2555	590,83	38,23	629,06	613,93
, ул Юбилейная, влд. 6а	ОДЗ			0,0165	0,0165		38,23	38,23	23,10
, ул Свердлова, влд. 51	ОДЗ	0,1300	0,1630	0,0130	0,3060	724,33	30,12	754,44	742,53
, ул Коммунальная, влд. 33а	ОДЗ	0,2300			0,2300	568,58		568,58	568,58



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ботаническая, влд. 60	ОДЗ	0,0490			0,0490	121,13		121,13	121,13
, ул Автостроителей, влд. 68а	ОДЗ	0,1360			0,1360	336,21		336,21	336,21
, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Северная, двлд. 18	ОДЗ	0,1950			0,1950	482,06		482,06	482,06
обл Самарская, г Тольятти, пр-кт Московский д.12Г	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88		98,88	98,88
, ул Дзержинского, влд. 25а	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, пр-кт Московский, влд. 8А	ОДЗ	0,0240			0,0240	59,33		59,33	59,33
Московский пр-кт, д. 8/14	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,61		123,61	123,61
, пр-кт Степана Разина, влд. 22а	ОДЗ	0,0650			0,0650	160,69		160,69	160,69
Северная ул, владение № 43	ОДЗ	0,0380			0,0380	93,94		93,94	93,94
, ул Северная, влд. 43	ОДЗ	0,4720	0,5360	0,0042	1,0122	2491,88	9,73	2501,61	2497,76
Борковская ул, вл. 73	ОДЗ	0,3780			0,3780	934,45		934,45	934,45
, ул Борковская, влд. 73	ОДЗ	0,0720			0,0720	177,99		177,99	177,99
, ул Северная, влд. 83	ОДЗ	0,0600		0,0128	0,0728	148,33	29,69	178,01	166,27
Вокзальная ул, вл. 21	ОДЗ	0,5620	0,6120		1,1740	2902,25		2902,25	2902,25
Вокзальная ул, вл. 118	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,61		123,61	123,61
, ул Офицерская, д. 4б	ОДЗ	0,2450			0,2450	605,67		605,67	605,67
, ул Офицерская, д. 4г	ОДЗ	0,2450			0,2450	605,67		605,67	605,67
, ул Ботаническая, влд. 50	ОДЗ	0,2500			0,2500	618,03		618,03	618,03
Московский пр-кт, дом № 8	ОДЗ	0,1500			0,1500	370,82		370,82	370,82
Борковская ул, вл. 17	ОДЗ	0,8130	2,0670	0,0111	2,8911	7119,65	25,72	7145,37	7135,19
, ул Борковская, влд. 17	ОДЗ	0,6510		0,0111	0,6621	1609,34	25,72	1635,05	1624,88
Самарская обл, Тольятти г, Северная ул, дом № 79, литера А2, производственный корпус №2	ОДЗ	0,5393	0,5608	0,0041	1,1042	2719,56	9,57	2729,13	2725,34
обл Самарская, г Тольятти, пр-кт Московский д.8Г	ОДЗ	0,0620			0,0620	153,27		153,27	153,27
Северная ул, владение № 67	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
, ул Воскресенская, влд. 9	ОДЗ	0,1100	0,1780		0,2880	711,97		711,97	711,97
, ул Воскресенская, влд. 9	ОДЗ	0,1100	0,1780	0,0303	0,3183	711,97	70,20	782,16	754,39
, ул Ботаническая, д. 14	ОДЗ	0,2670		0,0023	0,2693	660,05	5,33	665,38	663,27
Вокзальная ул, вл. 82	ОДЗ	0,2700		0,0017	0,2717	667,47	3,86	671,33	669,80
, ш Южное, влд. 119а	ОДЗ	0,7780	2,8920		3,6700	9072,61		9072,61	9072,61
Северная ул, вл. 40	ОДЗ	0,7200	0,1300		0,8500	2101,29		2101,29	2101,29
Юбилейная ул, вл. 9	ОДЗ			0,0255	0,0255		59,08	59,08	35,70
Юбилейная ул, вл. 9	ОДЗ	0,0950		0,0255	0,1205	234,85	59,08	293,92	270,55
Южное ш, д. 155	ОДЗ	0,0359		0,0001	0,0360	88,75	0,23	88,98	88,89
обл Самарская, г Тольятти, ул Свердлова	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,61		123,61	123,61
, ул Северная, влд. 9	ОДЗ	0,0250		0,0008	0,0258	61,80	1,77	63,57	62,87
, ул Северная, влд. 9	ОДЗ	0,1170	0,1600	0,0008	0,2778	684,77	1,77	686,54	685,84
, ул Дзержинского, д. 16	ОДЗ	0,1300		0,0013	0,1313	321,37	3,01	324,38	323,19
, ул Борковская, влд. 19	ОДЗ	0,2000	0,3100		0,5100	1260,77		1260,77	1260,77
Самарская обл, Тольятти г, Борковская ул, дом № 23	ОДЗ	0,0530	0,1580		0,2110	521,61		521,61	521,61
, ул Вокзальная, соор. 116	ОДЗ	3,0400	0,4000	0,0139	3,4539	8504,03	32,20	8536,23	8523,49

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Вокзальная, соор. 116	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88		98,88	98,88
Северная ул, вл. 46	ОДЗ	0,0720			0,0720	177,99		177,99	177,99
Северная ул, вл. 46	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
, ул Офицерская, влд. 12в	ОДЗ			0,0044	0,0044		10,30	10,30	6,22
, ул Офицерская, влд. 12в	ОДЗ	0,0980		0,0044	0,1024	242,27	10,30	252,56	248,49
Вокзальная ул, вл. 110	ОДЗ	0,3910			0,3910	966,59		966,59	966,59
Северная ул, д. 109	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72		24,72	24,72
, ул Вокзальная, влд. 34 постЭЦ	ОДЗ	0,0610			0,0610	150,80		150,80	150,80
Вокзальная ул, д. 34	ОДЗ	0,0610	0,0620	0,0028	0,1258	304,07	6,49	310,56	307,99
Вокзальная ул, д. 34А	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,22		69,22	69,22
, ул Юбилейная, д. 81а	ОДЗ	0,1050		0,0003	0,1053	259,57	0,80	260,38	260,06
Юбилейная ул, дом № 81а	ОДЗ	0,0530			0,0530	131,02		131,02	131,02
Маршала Жукова ул, вл. 48А	ОДЗ	0,1900			0,1900	469,70		469,70	469,70
40 лет Победы ул, вл. 96	ОДЗ	0,1030		0,0052	0,1082	254,63	12,05	266,67	261,91
, ул 70 лет Октября, д. 46	ОДЗ	0,1080	0,4370	0,0340	0,5790	1347,30	78,77	1426,06	1394,90
Революционная ул, владение № 14	ОДЗ	0,0270		0,0042	0,0312	66,75	9,73	76,48	72,63
Транспортная ул, вл. 26	ОДЗ	0,2550	0,5070	0,0132	0,7752	1883,74	30,56	1914,30	1902,21
Транспортная ул, вл. 26	ОДЗ	0,5000	0,6000	0,0056	1,1056	2719,31	12,87	2732,18	2727,09
Революционная ул, вл. 70	ОДЗ			0,0080	0,0080		18,53	18,53	11,20
Революционная ул, вл. 70	ОДЗ	0,0350	0,0360	0,0080	0,0790	175,52	18,53	194,05	186,72
Окраинная ул, д. 1	ОДЗ	0,3480	0,1800	0,0024	0,5304	1305,27	5,47	1310,74	1308,58
Революционная ул, вл. 32	ОДЗ	0,0590	0,1450	0,0613	0,2653	504,31	142,01	646,32	590,13
Революционная ул, вл. 42	ОДЗ	0,2120	0,3640	0,0042	0,5802	1423,93	9,73	1433,66	1429,81
Свердлова ул, вл. 15	ОДЗ	0,0830	0,2160	0,0075	0,3065	739,16	17,38	756,53	749,66
Степана Разина пр-кт, д. 19А	ОДЗ			0,0029	0,0029		6,72	6,72	4,06
Степана Разина пр-кт, д. 19А	ОДЗ	0,0650		0,0029	0,0679	160,69	6,72	167,40	164,75
Революционная ул, вл. 5	ОДЗ	0,3710	1,7220	0,0125	2,1055	5174,11	28,96	5203,07	5191,61
Дзержинского ул, вл. 70	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72		24,72	24,72
Революционная ул, вл. 38	ОДЗ	0,2120	0,3640	0,0042	0,5802	1423,93	9,65	1433,58	1429,76
Буденного б-р, вл. 16	ОДЗ	0,2810	0,2350	0,0069	0,5229	1275,60	15,99	1291,59	1285,26
Гая б-р, вл. 31	ОДЗ	0,2820	0,3760	0,0052	0,6632	1626,64	12,05	1638,69	1633,92
Гая б-р, вл. 31	ОДЗ	0,0720	0,0960	0,0004	0,1684	415,31	0,93	416,24	415,87
, пр-кт Московский, влд. 21	ОДЗ	0,7860	0,4930	0,0090	1,2880	3161,82	20,85	3182,67	3174,42
Тополиная ул, вл. 26	ОДЗ	0,0950	0,1230	0,0062	0,2242	538,92	14,36	553,28	547,60
, ул Революционная, влд. 14	ОДЗ	0,0280	0,0630	0,0004	0,0914	224,96	0,97	225,93	225,54
, ул Вокзальная, д. 96, стр. 12	ОДЗ	1,6500	0,6000	0,0059	2,2559	5562,23	13,68	5575,91	5570,49
, ул Окраинная, влд. 9	ОДЗ	0,0510	0,0210	0,0074	0,0794	177,99	17,21	195,21	188,39
Тополиная ул, вл. 4Б	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33		148,33	148,33
Тополиная ул, зд. 6А	ОДЗ	0,0860			0,0860	212,60		212,60	212,60
, ул Дзержинского, влд. 35а	ОДЗ	0,2300		0,0050	0,2350	568,58	11,58	580,17	575,58

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Дзержинского, влд. 35а	ОДЗ	0,0400		0,0118	0,0518	98,88	27,34	126,22	115,40
Дзержинского ул, вл. 74	ОДЗ	0,1800			0,1800	444,98		444,98	444,98
, ул Ботаническая, зд. 7а	ОДЗ	0,4500			0,4500	1112,45		1112,45	1112,45
, ул Окраинная, влд. 14	ОДЗ	0,0380			0,0380	93,94		93,94	93,94
, ул Автостроителей, влд. 68а	ОДЗ			0,0137	0,0137		31,74	31,74	19,18
, ул Автостроителей, влд. 68а	ОДЗ	0,3180		0,0137	0,3317	786,13	31,74	817,87	805,31
, ул Дзержинского, влд. 74а	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33		148,33	148,33
Степана Разина пр-кт, владение № 23	ОДЗ	0,0910	0,1660	0,0120	0,2690	635,33	27,80	663,13	652,13
Степана Разина пр-кт, владение № 23	ОДЗ			0,0120	0,0120		27,80	27,80	16,80
, ш Южное, влд. 24	ОДЗ	3,1000	3,5000	0,0903	6,6903	16315,87	209,20	16525,07	16442,29
Льва Яшина ул, вл. 5	ОДЗ	0,1620			0,1620	400,48		400,48	400,48
Северная ул, вл. 47	ОДЗ	0,0610			0,0610	150,80		150,80	150,80
Северная ул, вл. 47	ОДЗ	0,1280			0,1280	316,43		316,43	316,43
Северная ул, вл. 47	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
Маршала Жукова ул, владение № 35б	ОДЗ			0,0100	0,0100		23,17	23,17	14,00
Маршала Жукова ул, владение № 35б	ОДЗ	0,1360	0,0620	0,0100	0,2080	489,48	23,17	512,64	503,48
Московский пр-кт, дом № 8	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
Фрунзе ул, вл. 23	ОДЗ	0,2470	0,0630	0,0377	0,3477	766,35	87,26	853,61	819,08
, ул Юбилейная, влд. 4а	ОДЗ	0,9000	0,2000	0,0104	1,1104	2719,31	24,13	2743,44	2733,90
, ул Дзержинского, влд. 25а	ОДЗ			0,0050	0,0050		11,58	11,58	7,00
, ул Дзержинского, влд. 25а	ОДЗ	0,1090		0,0050	0,1140	269,46	11,58	281,04	276,46
, пр-кт Ленинский, влд. 5а	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
Приморский б-р, вл. 25	ОДЗ			0,0958	0,0958		221,94	221,94	134,12
Приморский б-р, вл. 25	ОДЗ	0,2500	0,1440	0,0958	0,4898	974,01	221,94	1195,94	1108,13
, ул Окраинная, влд. 14	ОДЗ	0,2700			0,2700	667,47		667,47	667,47
, ул Свердлова, д. 17а	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44		49,44	49,44
, ул Свердлова, влд. 24а	ОДЗ	0,0460	0,0740	0,0102	0,1302	296,65	23,63	320,28	310,93
, ул Свердлова, влд. 24а	ОДЗ	0,0840		0,0001	0,0841	207,66	0,23	207,89	207,80
, ул Свердлова, влд. 24а	ОДЗ	0,0160		0,0006	0,0166	39,55	1,39	40,94	40,39
, б-р Буденного, влд. 16а	ОДЗ	0,0660		0,0044	0,0704	163,16	10,14	173,29	169,28
Офицерская ул, вл. 34	ОДЗ	0,4150		0,0010	0,4160	1025,92	2,41	1028,33	1027,38
, ул 70 лет Октября, влд. 8б	ОДЗ	0,0050		0,0001	0,0051	12,36	0,16	12,52	12,46
, ул Дзержинского, влд. 54	ОДЗ	0,1820			0,1820	449,92		449,92	449,92
, ул Ботаническая, влд. 9	ОДЗ	0,4290		0,0014	0,4304	1060,53	3,22	1063,75	1062,48
40 лет Победы ул, вл. 26	ОДЗ	0,3100	0,2300	0,0183	0,5583	1334,94	42,46	1377,40	1360,60
, пр-кт Ленинский, д. 34а	ОДЗ	0,0410			0,0410	101,36		101,36	101,36
Борковская ул, д. 28	ОДЗ	0,2240			0,2240	553,75		553,75	553,75
, ул Северная, влд. 65	ОДЗ	0,2170		0,0020	0,2190	536,45	4,67	541,11	539,27
, ул Дзержинского, влд. 64	ОДЗ	0,0500	0,1000		0,1500	370,82		370,82	370,82

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Дзержинского, влд. 52	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88		98,88	98,88
, ул Юбилейная, зд. 91	ОДЗ	0,0530	0,0270		0,0800	197,77		197,77	197,77
, пр-кт Ленинский, влд. 40а	ОДЗ	0,0520	0,0150		0,0670	165,63		165,63	165,63
, ул Коммунальная, влд. 37а	ОДЗ	0,0870		0,0013	0,0883	215,07	2,90	217,97	216,82
Дзержинского ул, вл. 90	ОДЗ	0,2200			0,2200	543,86		543,86	543,86
, ул Дзержинского, влд. 90	ОДЗ	0,1800			0,1800	444,98		444,98	444,98
, ул Дзержинского, влд. 90	ОДЗ	0,0760			0,0760	187,88		187,88	187,88
Автостроителей ул, вл. 63	ОДЗ	0,1100	0,0750	0,0030	0,1880	457,34	6,95	464,29	461,54
, ул Борковская, влд. 36а	ОДЗ	0,3500		0,0007	0,3507	865,24	1,62	866,86	866,22
, ул Ворошилова, влд. 17	ОДЗ	0,3680		0,0108	0,3788	909,73	25,02	934,75	924,85
, пр-кт Степана Разина, влд. 9а	ОДЗ	0,0550			0,0550	135,97		135,97	135,97
Коммунальная ул, вл. 23	ОДЗ	0,4370		0,0354	0,4724	1080,31	82,01	1162,32	1129,87
Коммунальная ул, вл. 23	ОДЗ	0,2185		0,0177	0,2362	540,15	41,01	581,16	564,93
Коммунальная ул, вл. 23	ОДЗ	0,4280	1,7530	0,0354	2,2164	5391,65	82,01	5473,66	5441,21
Коммунальная ул, вл. 23	ОДЗ	0,2185		0,0177	0,2362	540,15	41,01	581,16	564,93
Коммунальная ул, вл. 23	ОДЗ	0,0080		0,0015	0,0095	19,78	3,48	23,25	21,88
, ул Маршала Жукова, влд. 15а	ОДЗ	0,1920	0,2730	0,0244	0,4894	1149,53	56,53	1206,05	1183,69
, ул Революционная, влд. 58а	ОДЗ	0,2290	0,0750	0,0002	0,3042	751,52	0,46	751,98	751,80
, ул Революционная, влд. 58а	ОДЗ		0,2630		0,2630	650,16		650,16	650,16
, ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0720	0,0440	0,0342	0,1502	286,76	79,15	365,92	334,60
Транспортная ул, вл. 27	ОДЗ	0,0650	0,0250	0,0005	0,0905	222,49	1,13	223,62	223,17
, ул Коммунальная, влд. 20	ОДЗ	0,8330	2,0230	0,0250	2,8810	7060,32	57,92	7118,24	7095,32
, ул Крайняя, д. 7А	ОДЗ	0,1400			0,1400	346,09		346,09	346,09
, ул Ботаническая, влд. 36а	ОДЗ	0,0150		0,0008	0,0158	37,08	1,85	38,93	38,20
, ул Вокзальная, влд. 44б	ОДЗ	0,4530	0,0370	0,0007	0,4907	1211,33	1,62	1212,95	1212,31
, ул Дзержинского, влд. 78	ОДЗ	0,3730		0,0019	0,3749	922,09	4,34	926,44	924,72
, ул Дзержинского, влд. 78а	ОДЗ	0,0630		0,0012	0,0642	155,74	2,78	158,52	157,42
, ул Юбилейная, влд. 2б	ОДЗ	0,3190		0,0042	0,3232	788,60	9,73	798,33	794,48
, ул Борковская, зд. 69А	ОДЗ	0,0880	0,0680		0,1560	385,65		385,65	385,65
, б-р Приморский, влд. 2б	ОДЗ	0,0520		0,0010	0,0530	128,55	2,32	130,87	129,95
Офицерская ул, вл. 16	ОДЗ	0,6000			0,6000	1483,26		1483,26	1483,26
Офицерская ул, вл. 16	ОДЗ	0,4500			0,4500	1112,45		1112,45	1112,45
Автостроителей ул, вл. 57	ОДЗ	0,1840	0,1690	0,0140	0,3670	872,65	32,43	905,09	892,25
Автостроителей ул, вл. 57	ОДЗ			0,0140	0,0140		32,43	32,43	19,60
, пр-кт Ленинский, влд. 10а	ОДЗ			0,0060	0,0060		13,90	13,90	8,40
, пр-кт Ленинский, влд. 10а	ОДЗ	0,1530	0,1690	0,0060	0,3280	796,02	13,90	809,92	804,42
Московский пр-кт, вл. 9	ОДЗ			0,0160	0,0160		37,07	37,07	22,40
Московский пр-кт, вл. 9	ОДЗ	0,0650	0,0180	0,0090	0,0920	205,18	37,07	242,25	227,58
Свердлова ул, вл. 10	ОДЗ			0,0320	0,0320		74,13	74,13	44,80
Свердлова ул, вл. 10	ОДЗ	0,1680	0,1690	0,0320	0,3690	833,10	74,13	907,23	877,90

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Свердлова ул, вл. 28	ОДЗ	0,1530	0,0790	0,0040	0,2360	573,53	9,27	582,79	579,13
Свердлова ул, вл. 28	ОДЗ			0,0040	0,0040		9,27	9,27	5,60
Степана Разина пр-кт, вл. 6	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50		44,50	44,50
Степана Разина пр-кт, вл. 6	ОДЗ			0,0150	0,0150		34,75	34,75	21,00
Степана Разина пр-кт, вл. 6	ОДЗ	0,0650	0,0300	0,0150	0,1100	234,85	34,75	269,60	255,85
Тополиная ул, вл. 22А	ОДЗ	0,0650	0,2360		0,3010	744,10		744,10	744,10
, ул Тополиная, влд. 22А	ОДЗ	0,0900	0,2290		0,3190	788,60		788,60	788,60
, ул Северная, влд. 9	ОДЗ	0,3310			0,3310	818,27		818,27	818,27
, ул Северная, д. 9	ОДЗ	0,0900			0,0900	222,49		222,49	222,49
, ул Северная, д. 9	ОДЗ	0,0913			0,0913	225,82		225,82	225,82
, ул Северная, д. 9	ОДЗ	0,1600			0,1600	395,49		395,49	395,49
, ул Северная, д. 9	ОДЗ	0,0282			0,0282	69,68		69,68	69,68
, ул Ботаническая, влд. 38	ОДЗ	1,2500		0,0007	1,2507	3090,13	1,61	3091,74	3091,10
, ул Революционная, влд. 28	ОДЗ	0,2760	0,0580	0,1720	0,5060	825,68	398,47	1224,15	1066,48
обл Самарская, г Тольятти, ш Южное	ОДЗ	0,0140		0,0004	0,0144	34,61	0,86	35,47	35,13
обл Самарская, г Тольятти, ш Южное	ОДЗ	0,1760		0,0013	0,1773	435,09	2,92	438,01	436,85
обл Самарская, г Тольятти, ш Южное	ОДЗ	0,7000		0,1068	0,8068	1730,47	247,42	1977,89	1879,99
обл Самарская, г Тольятти, ш Южное	ОДЗ	0,0460		0,0002	0,0462	113,72	0,35	114,06	113,93
, ш Южное, влд. 24б	ОДЗ	0,1350			0,1350	333,73		333,73	333,73
Юбилейная ул, владение № 25	ОДЗ	0,3610	0,7660	0,0183	1,1453	2786,06	42,40	2828,45	2811,68
, ш Южное, зд. 22	ОДЗ	2,0450			2,0450	5055,45		5055,45	5055,45
Ворошилова ул, вл. 57	ОДЗ	0,0590	0,0860	0,0017	0,1467	358,45	3,94	362,39	360,83
, пр-кт Степана Разина, д. 4а	ОДЗ	0,1350		0,0025	0,1375	333,73	5,79	339,53	337,23
Московский пр-кт, д. 6В	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44		49,44	49,44
Свердлова ул, владение № 15б	ОДЗ	0,2520		0,0083	0,2603	622,97	19,30	642,27	634,64
Самарская обл, г Тольятти, ул Борковская, зд. 73а	ОДЗ	0,0710		0,0013	0,0723	175,52	2,90	178,42	177,27
, ул Ботаническая, влд. 34	ОДЗ	0,7100			0,7100	1755,19		1755,19	1755,19
Юбилейная ул, д. 2г	ОДЗ	0,1140	0,3230	0,0083	0,4453	1080,31	19,31	1099,61	1091,98
Юбилейная ул, д. 2г	ОДЗ			0,0083	0,0083		19,31	19,31	11,67
Вокзальная ул, д. 3А	ОДЗ	0,0670			0,0670	165,63		165,63	165,63
, ул Коммунальная, влд. 36а	ОДЗ	0,1200		0,0012	0,1212	296,65	2,78	299,43	298,33
Приморский б-р, владение № 1в	ОДЗ			0,0026	0,0026		6,02	6,02	3,64
Приморский б-р, владение № 1в	ОДЗ	0,0630	0,0800	0,0026	0,1456	353,51	6,02	359,53	357,15
Революционная ул, вл. 1	ОДЗ			0,0104	0,0104		24,13	24,13	14,58
Революционная ул, вл. 1	ОДЗ	0,0300	0,2960	0,0104	0,3364	805,91	24,13	830,04	820,49
Борковская ул, владение № 52	ОДЗ	0,3000	0,1600	0,0083	0,4683	1137,17	19,23	1156,40	1148,79
Вокзальная ул, вл. 44	ОДЗ	0,3000	0,2000		0,5000	1236,05		1236,05	1236,05
, ул Вокзальная, влд. 78	ОДЗ	0,1875			0,1875	463,52		463,52	463,52
Вокзальная ул, владение № 78, строение 13	ОДЗ	0,2933			0,2933	725,07		725,07	725,07
Вокзальная ул, вл. 54	ОДЗ	0,3000			0,3000	741,63		741,63	741,63

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Туполева, влд. 17б	ОДЗ	0,0368			0,0368	90,97		90,97	90,97
Самарская обл, г Тольятти, ул Ботаническая, д. 26	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
Офицерская ул, владение № 22	ОДЗ	0,2210			0,2210	546,33		546,33	546,33
Ворошилова ул, вл. 57	ОДЗ	0,0070		0,0013	0,0083	17,30	2,90	20,20	19,05
Вокзальная ул, вл. 108	ОДЗ	0,4400	0,9300	0,0800	1,4500	3386,78	185,33	3572,11	3498,78
Дзержинского ул, вл. 76	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50		44,50	44,50
Дзержинского ул, вл. 76	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67		29,67	29,67
Дзержинского ул, вл. 76	ОДЗ	0,1300			0,1300	321,37		321,37	321,37
, ул Северная, влд. 18, стр. 24	ОДЗ	0,2840			0,2840	702,08		702,08	702,08
Коммунальная ул, вл. 20	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, ул Северная, влд. 18, стр. 15	ОДЗ	0,2540			0,2540	627,91		627,91	627,91
Северная ул, д. 18 к. 14	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67		29,67	29,67
, б-р Королева, влд. 15а	ОДЗ	0,0440			0,0440	108,77		108,77	108,77
Королева б-р, владение № 15а	ОДЗ	0,2430			0,2430	600,72		600,72	600,72
Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72		24,72	24,72
Коммунальная ул, вл. 32	ОДЗ	0,1140			0,1140	281,82		281,82	281,82
Коммунальная ул, вл. 32	ОДЗ	0,7860	0,2000		0,9860	2437,49		2437,49	2437,49
Заставная ул, вл. 21	ОДЗ	0,0450		0,0003	0,0453	111,24	0,70	111,94	111,66
Заставная ул, вл. 21	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72		24,72	24,72
Заставная ул, вл. 21	ОДЗ	0,0220		0,0031	0,0251	54,39	7,18	61,57	58,73
Заставная ул, вл. 21	ОДЗ	0,0400		0,0004	0,0404	98,88	0,93	99,81	99,44
Коммунальная ул, вл. 18А	ОДЗ	0,2010	1,7700	0,0379	2,0089	4872,51	87,80	4960,31	4925,57
, пр-кт Московский, влд. 12В	ОДЗ	0,3400		0,0010	0,3410	840,51	2,32	842,83	841,91
Свердлова ул, д. 22	ОДЗ	0,1020	0,0020	0,0010	0,1050	257,10	2,32	259,42	258,50
Свердлова ул, д. 22	ОДЗ	0,0740		0,0138	0,0878	182,94	31,97	214,91	202,26
Свердлова ул, д. 22	ОДЗ	0,2090	0,0030	0,0021	0,2141	524,09	4,87	528,95	527,03
, ул Фрунзе, д. 14б	ОДЗ			0,1540	0,1540		356,77	356,77	215,60
, ул Фрунзе, д. 14б	ОДЗ	0,7570		0,1540	0,9110	1871,38	356,77	2228,15	2086,98
, ул Маршала Жукова, влд. 3а	ОДЗ	0,2570			0,2570	635,33		635,33	635,33
обл Самарская, г Тольятти, ул Маршала Жукова	ОДЗ	0,1290			0,1290	318,90		318,90	318,90
обл Самарская, г Тольятти, ул Маршала Жукова	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61		34,61	34,61
, ул Дзержинского, влд. 52	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44		49,44	49,44
, б-р Космонавтов, влд. 3а	ОДЗ	0,2190	0,0660	0,0225	0,3075	704,55	52,13	756,67	736,05
, ул Окраинная, влд. 4А	ОДЗ	0,5100			0,5100	1260,77		1260,77	1260,77
, ул Коммунальная, д. 46	ОДЗ	0,0410		0,0032	0,0442	101,36	7,41	108,77	105,84
, ш Южное, влд. 113	ОДЗ	1,3030	6,3870	0,0917	7,7817	19010,47	212,44	19222,90	19138,85
, ш Южное, влд. 113б	ОДЗ	0,3870	2,9730	0,0868	3,4468	8306,26	201,09	8507,35	8427,78
, ул Свердлова, влд. 37а	ОДЗ	0,0540			0,0540	133,49		133,49	133,49
, ул Ботаническая, влд. 4	ОДЗ	0,0640	0,0300	0,0063	0,1003	232,38	14,60	246,97	241,20



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, пр-кт Степана Разина, влд. 9а	ОДЗ	0,1700			0,1700	420,26		420,26	420,26
Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
, б-р Приморский, влд. 43	ОДЗ	0,0470			0,0470	116,19		116,19	116,19
Маршала Жукова ул, вл. 9	ОДЗ	0,1670	0,0750	0,0234	0,2654	598,25	54,21	652,46	631,01
Маршала Жукова ул, вл. 9	ОДЗ			0,0234	0,0234		54,21	54,21	32,76
, ул Офицерская, влд. 12в	ОДЗ			0,0012	0,0012		2,70	2,70	1,63
, ул Офицерская, влд. 12в	ОДЗ	0,1290	0,1380	0,0012	0,2682	660,05	2,70	662,75	661,69
, ул Ботаническая, влд. 44	ОДЗ	0,2380		0,0007	0,2387	588,36	1,61	589,97	589,33
, ул Ботаническая, влд. 44	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
, ул Юбилейная, влд. 89а	ОДЗ	0,0700			0,0700	173,05		173,05	173,05
Автостроителей ул, вл. 7А	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19		27,19	27,19
Автостроителей ул, вл. 7А	ОДЗ	0,0110		0,0169	0,0279	27,19	39,15	66,34	50,85
, ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,1010			0,1010	249,68		249,68	249,68
, ул Маршала Жукова, зд. 16А	ОДЗ	0,0160			0,0160	39,55		39,55	39,55
, ул Маршала Жукова, зд. 16А	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14		32,14	32,14
, ул Революционная, влд. 19	ОДЗ	0,1480	0,2930	0,0013	0,4423	1090,20	2,90	1093,09	1091,95
Маршала Жукова ул, вл. 13	ОДЗ	0,2260	0,1130	0,0240	0,3630	838,04	55,60	893,64	871,64
, ул Ворошилова, влд. 20а	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72		24,72	24,72
Маршала Жукова ул, вл. 42	ОДЗ	0,1820	0,3150	0,0013	0,4983	1228,63	3,09	1231,72	1230,50
Революционная ул, владение № 60	ОДЗ	0,0840		0,0011	0,0851	207,66	2,57	210,23	209,21
Революционная ул, владение № 60	ОДЗ	0,0150		0,0008	0,0158	37,08	1,77	38,85	38,15
, ул Ботаническая, влд. 11	ОДЗ	0,3480		0,0001	0,3481	860,29	0,32	860,61	860,49
, пр-кт Степана Разина, влд. 45а	ОДЗ	0,0860	0,0920	0,0150	0,1930	440,03	34,75	474,78	461,03
, ул Борковская, влд. 48	ОДЗ	0,1240		0,0006	0,1246	306,54	1,29	307,83	307,32
, б-р Туполева, влд. 12а	ОДЗ	0,1600			0,1600	395,54		395,54	395,54
, ул Автостроителей, влд. 104а	ОДЗ	0,0510		0,0011	0,0521	126,08	2,57	128,65	127,63
, б-р Приморский, влд. 8а	ОДЗ	0,0260			0,0260	64,27		64,27	64,27
Южное ш, владение № 28	ОДЗ	0,1200			0,1200	296,65		296,65	296,65
Южное ш, владение № 28	ОДЗ	0,9040	0,9790	0,0089	1,8919	4654,97	20,59	4675,56	4667,41
Южное ш, владение № 28	ОДЗ	0,1470			0,1470	363,40		363,40	363,40
Дзержинского ул, вл. 53	ОДЗ			0,0020	0,0020		4,63	4,63	2,80
Дзержинского ул, вл. 53	ОДЗ	0,2730	0,0450	0,0020	0,3200	786,13	4,63	790,76	788,93
Вокзальная ул, вл. 44	ОДЗ	0,2550	0,0370	0,0007	0,2927	721,85	1,62	723,48	722,83
, ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0131		0,0001	0,0132	32,38	0,25	32,64	32,54
Степана Разина пр-кт, вл. 97	ОДЗ	0,1230	0,5320	0,0440	0,6990	1619,23	101,93	1721,16	1680,83
, ул Вокзальная, д. 108а	ОДЗ	0,4000			0,4000	988,84		988,84	988,84
Транспортная ул, вл. 17	ОДЗ	0,1340		0,0014	0,1354	331,26	3,24	334,51	333,22
, ул Транспортная, д. 17	ОДЗ	0,5180		0,0129	0,5309	1280,55	29,89	1310,43	1298,61
, ул Дзержинского, влд. 54	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33		148,33	148,33
, б-р Буденного, влд. 12б	ОДЗ	0,0410		0,0100	0,0510	101,36	23,17	124,52	115,36



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Спортивная, д. 1А	ОДЗ	0,2600	0,0820	0,0103	0,3523	845,46	23,86	869,32	859,88
, ул Спортивная, д. 1А	ОДЗ			0,0103	0,0103		23,86	23,86	14,42
Борковская ул, вл. 51	ОДЗ	0,1620		0,0083	0,1703	400,48	19,23	419,71	412,10
Борковская ул, вл. 51	ОДЗ	0,0580			0,0580	143,38		143,38	143,38
Борковская ул, д. 51 к. 1	ОДЗ	0,1980	0,8350		1,0330	2553,68		2553,68	2553,68
Революционная ул, вл. 62	ОДЗ	0,2240	0,4770	0,0068	0,7078	1732,94	15,75	1748,70	1742,46
, пр-кт Московский, зд. 14А, стр. 1	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80		61,80	61,80
Борковская ул, вл. 49	ОДЗ	0,0320		0,0036	0,0356	79,11	8,34	87,45	84,15
Борковская ул, вл. 51	ОДЗ	0,0370		0,0076	0,0446	91,47	17,61	109,07	102,11
Борковская ул, вл. 51	ОДЗ	0,2400		0,0104	0,2504	593,30	24,09	617,40	607,86
Дзержинского ул, вл. 90	ОДЗ	0,4000			0,4000	988,84		988,84	988,84
Коммунальная ул, вл. 33	ОДЗ	0,5300	0,3960		0,9260	2289,17		2289,17	2289,17
Ворошилова ул, вл. 73	ОДЗ	0,0490	0,0880	0,0022	0,1392	338,68	5,15	343,83	341,79
Ворошилова ул, вл. 73	ОДЗ	0,0180		0,0007	0,0187	44,50	1,61	46,11	45,47
Ворошилова ул, вл. 73	ОДЗ	0,1020	0,0780	0,0063	0,1863	444,98	14,48	459,46	453,73
Борковская ул, вл. 5	ОДЗ	0,0378	0,0222		0,0600	148,33		148,33	148,33
70 лет Октября ул, вл. 56	ОДЗ	0,1070	0,8690	0,0937	1,0697	2412,77	217,07	2629,84	2543,95
70 лет Октября ул, вл. 56	ОДЗ			0,0937	0,0937		217,07	217,07	131,18
Космонавтов б-р, вл. 22	ОДЗ	0,0790	0,0580	0,0028	0,1398	338,68	6,56	345,24	342,64
Северная ул, домовладение № 18	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88		98,88	98,88
Северная ул, домовладение № 18	ОДЗ	0,0360			0,0360	89,00		89,00	89,00
Северная ул, домовладение № 18	ОДЗ	0,0420			0,0420	103,83		103,83	103,83
Северная ул, домовладение № 18	ОДЗ	0,0420			0,0420	103,83		103,83	103,83
, ул Вокзальная, влд. 96, стр. 5	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19		27,19	27,19
Коммунальная ул, д. 27	ОДЗ	1,3990	6,7130	0,0901	8,2021	20053,69	208,73	20262,42	20179,83
, ул Юбилейная, влд. 8	ОДЗ	0,0190		0,0002	0,0192	46,97	0,46	47,43	47,25
Фрунзе ул, владение № 11а	ОДЗ	0,0070		0,0005	0,0075	17,30	1,16	18,46	18,00
70 лет Октября ул, вл. 90	ОДЗ	0,2240		0,0080	0,2320	553,75	18,53	572,28	564,95
Транспортная ул, вл. 14	ОДЗ	0,0650		0,0053	0,0703	160,69	12,28	172,96	168,11
Вокзальная ул, владение № 80	ОДЗ	0,0390		0,0009	0,0399	96,41	2,09	98,50	97,68
Вокзальная ул, владение № 80	ОДЗ	0,0310			0,0310	76,64		76,64	76,64
, ул Ботаническая, влд. 20	ОДЗ	13,7128	0,0610		13,7738	34050,24		34050,24	34050,24
, ул Ботаническая, влд. 20	ОДЗ	3,7580			3,7580	9290,16		9290,16	9290,16
, ул Ботаническая, влд. 20	ОДЗ	0,4740			0,4740	1171,78		1171,78	1171,78
Вокзальная ул, д. 66	ОДЗ	0,2130			0,2130	526,56		526,56	526,56
Заставная ул, вл. 13	ОДЗ	0,4170	0,4060	0,0288	0,8518	2034,54	66,72	2101,26	2074,86
, ул Заставная, влд. 7	ОДЗ	0,3130	0,1830		0,4960	1226,16		1226,16	1226,16
, ул Заставная, влд. 9	ОДЗ	1,8600		0,0133	1,8733	4598,11	30,72	4628,83	4616,67

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Заставная ул, вл. 9	ОДЗ	0,1220	0,0700	0,0013	0,1933	474,64	3,01	477,66	476,46
Офицерская ул, вл. 25	ОДЗ	0,1430	0,0930	0,0015	0,2375	583,42	3,48	586,89	585,52
, б-р Цветной, влд. 29а	ОДЗ	0,0890	0,1270	0,0007	0,2167	533,97	1,61	535,58	534,95
, б-р Цветной, влд. 29а	ОДЗ	0,0240			0,0240	59,33		59,33	59,33
Автостроителей ул, вл. 29	ОДЗ			0,0901	0,0901		208,69	208,69	126,12
Автостроителей ул, вл. 29	ОДЗ	0,1890	0,0550	0,0901	0,3341	603,19	208,69	811,89	729,31
Автостроителей ул, вл. 30	ОДЗ			0,1418	0,1418		328,58	328,58	198,57
Автостроителей ул, вл. 30	ОДЗ	0,2730	0,1730	0,1418	0,5878	1102,56	328,58	1431,14	1301,12
Автостроителей ул, вл. 76	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,89	1083,77	992,41
Автостроителей ул, вл. 76	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,89	230,89	139,53
Ворошилова ул, вл. 14	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,89	230,89	139,53
Ворошилова ул, вл. 14	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,89	1083,77	992,41
Ворошилова ул, вл. 61	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
Ворошилова ул, вл. 61	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,90	230,90	139,53
Гая б-р, вл. 20	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
Гая б-р, вл. 20	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,90	230,90	139,53
Гая б-р, вл. 4	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,90	230,90	139,53
Гая б-р, вл. 4	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
Дзержинского ул, вл. 40	ОДЗ	0,5070	0,1430	0,2945	0,9445	1606,87	682,32	2289,19	2019,21
Дзержинского ул, вл. 47	ОДЗ			0,0422	0,0422		97,69	97,69	59,03
Дзержинского ул, вл. 47	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0422	0,3872	852,88	97,69	950,56	911,91
Космонавтов б-р, вл. 10	ОДЗ	0,4780	0,1430	0,2945	0,9155	1535,18	682,32	2217,50	1947,51
Курчатова б-р, владение № 18	ОДЗ	0,2380	0,0640	0,1054	0,4074	746,57	244,22	990,79	894,16
Курчатова б-р, владение № 18	ОДЗ			0,1054	0,1054		244,22	244,22	147,58
Маршала Жукова ул, вл. 11	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,90	230,90	139,53
Маршала Жукова ул, вл. 11	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
Маршала Жукова ул, вл. 15	ОДЗ	0,4780	0,1430	0,2945	0,9155	1535,18	682,32	2217,50	1947,51
Маршала Жукова ул, вл. 17	ОДЗ	0,4780	0,1430	0,2945	0,9155	1535,18	682,32	2217,50	1947,51
Маршала Жукова ул, вл. 21	ОДЗ	0,2850	0,0600	0,0150	0,3600	852,88	34,78	887,66	873,89
Маршала Жукова ул, вл. 21	ОДЗ			0,0150	0,0150		34,78	34,78	21,02
Маршала Жукова ул, вл. 25	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,89	1083,77	992,41
Маршала Жукова ул, вл. 25	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,89	230,89	139,53
Маршала Жукова ул, владение № 31	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,89	1083,77	992,41
Маршала Жукова ул, владение № 31	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,89	230,89	139,53
Маршала Жукова ул, вл. 7	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
Маршала Жукова ул, вл. 7	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,90	230,90	139,53
Московский пр-кт, владение № 53	ОДЗ			0,1243	0,1243		287,88	287,88	173,97
Московский пр-кт, владение № 53	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,88	1103,67	989,76
Орджоникидзе б-р, вл. 1	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,88	1103,67	989,76
Орджоникидзе б-р, вл. 1	ОДЗ			0,1243	0,1243		287,88	287,88	173,97

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Приморский б-р, вл. 7	ОДЗ	0,1890	0,0530	0,0901	0,3321	598,25	208,69	806,94	724,36
Приморский б-р, вл. 7	ОДЗ			0,0901	0,0901		208,69	208,69	126,12
Революционная ул, вл. 68	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,88	1103,67	989,76
Революционная ул, вл. 68	ОДЗ			0,1243	0,1243		287,88	287,88	173,97
Свердлова ул, вл. 1а	ОДЗ			0,0901	0,0901		208,69	208,69	126,11
Свердлова ул, вл. 1а	ОДЗ	0,1890	0,0530	0,0901	0,3321	598,25	208,69	806,93	724,36
Свердлова ул, вл. 27	ОДЗ			0,1243	0,1243		287,88	287,88	173,97
Свердлова ул, вл. 27	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,88	1103,67	989,76
Свердлова ул, вл. 36	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,89	1083,77	992,41
Свердлова ул, вл. 36	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,89	230,89	139,53
Степана Разина пр-кт, вл. 36	ОДЗ			0,0722	0,0722		167,25	167,25	101,07
Степана Разина пр-кт, вл. 36	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,0722	0,2882	533,97	167,25	701,22	635,05
Степана Разина пр-кт, вл. 53	ОДЗ	0,2430		0,0997	0,3427	600,72	230,97	831,69	740,30
Туполева б-р, вл. 3	ОДЗ			0,1054	0,1054		244,22	244,22	147,58
Туполева б-р, вл. 3	ОДЗ	0,2380	0,0640	0,1054	0,4074	746,57	244,22	990,79	894,16
Фрунзе ул, вл. 19	ОДЗ			0,1243	0,1243		287,88	287,88	173,97
Фрунзе ул, вл. 19	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,88	1103,67	989,76
Юбилейная ул, вл. 15	ОДЗ			0,1054	0,1054		244,22	244,22	147,58
Юбилейная ул, вл. 15	ОДЗ	0,2380	0,0640	0,1054	0,4074	746,57	244,22	990,79	894,16
Юбилейная ул, вл. 3	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,90	230,90	139,53
Юбилейная ул, вл. 3	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
, ул 70 лет Октября, влд. 60А	ОДЗ	0,2160	0,4180	0,0400	0,6740	1567,31	92,67	1659,98	1623,31
, ул Северная, зд. 103А	ОДЗ	0,1400	0,3250		0,4650	1149,53		1149,53	1149,53
, ул Северная, зд. 103А	ОДЗ	0,1400	0,3250		0,4650	1149,53		1149,53	1149,53
, ул Северная, зд. 103А	ОДЗ	0,0130		0,0005	0,0135	32,14	1,13	33,26	32,82
, ул Северная, зд. 19Б	ОДЗ	0,4900		0,0007	0,4907	1211,33	1,60	1212,93	1212,30
, ул Юбилейная, влд. 40	ОДЗ	0,8820	0,0860	0,0189	0,9869	2392,99	43,67	2436,66	2419,38
Юбилейная ул, вл. 40	ОДЗ	0,5740	0,8620	0,0200	1,4560	3549,94	46,33	3596,27	3577,94
Юбилейная ул, вл. 40	ОДЗ			0,0200	0,0200		46,33	46,33	28,00
Борковская ул, вл. 24	ОДЗ	0,2000	0,5000	0,1000	0,8000	1730,47	231,67	1962,14	1870,47
, ул Маршала Жукова, д. 35в	ОДЗ	0,2410	0,3410	0,0058	0,5878	1438,76	13,44	1452,20	1446,88
, ул Офицерская, д. 50	ОДЗ	0,0520		0,0007	0,0527	128,55	1,62	130,17	129,53
, ул Офицерская, д. 50	ОДЗ	0,0920			0,0920	227,43		227,43	227,43
, ул Свердлова, влд. 11б	ОДЗ	0,0660	0,1920	0,0048	0,2628	637,80	11,12	648,92	644,52
, ул Дзержинского, влд. 58А	ОДЗ	0,0490			0,0490	121,13		121,13	121,13
, пр-кт Московский, влд. 30	ОДЗ	0,1190	1,5650		1,6840	4163,02		4163,02	4163,02
, ул Коммунальная, д. 30а	ОДЗ	0,2170		0,0035	0,2205	536,45	8,04	544,49	541,31
, ул Ворошилова, влд. 33	ОДЗ	0,0780	0,1190	0,0100	0,2070	487,00	23,17	510,17	501,00
, ул Свердлова, д. 17а	ОДЗ	0,2980		0,0028	0,3008	736,69	6,42	743,10	740,56
Свердлова ул, дом № 17а	ОДЗ	0,0020		0,0058	0,0078	4,94	13,44	18,38	13,06

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Офицерская ул, владение № 52а	ОДЗ	0,0930			0,0930	229,91		229,91	229,91
Тополиная ул, вл. 35	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14		32,14	32,14
Тополиная ул, вл. 35	ОДЗ	0,0770			0,0770	190,35		190,35	190,35
Тополиная ул, вл. 35	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33		148,33	148,33
Фрунзе ул, владение № 24	ОДЗ	0,2800	0,1200	0,0026	0,4026	988,84	6,11	994,95	992,54
Фрунзе ул, владение № 24	ОДЗ			0,0026	0,0026		6,11	6,11	3,69
Коммунальная ул, вл. 28	ОДЗ	0,6500		0,0042	0,6542	1606,87	9,73	1616,60	1612,75
, ул Северная, зд. 18А	ОДЗ	0,6300		0,0047	0,6347	1557,42	10,81	1568,24	1563,96
, ул Северная, зд. 18А	ОДЗ	0,3090			0,3090	763,88		763,88	763,88
, ул Фрунзе, влд. 2а	ОДЗ	0,0300			0,0300	74,16		74,16	74,16
, ул Коммунальная, д. 46	ОДЗ	0,2000	0,2700		0,4700	1161,89		1161,89	1161,89
Коммунальная ул, вл. 42	ОДЗ	1,1800	1,5350	0,0447	2,7597	6711,76	103,56	6815,31	6774,34
Коммунальная ул, вл. 42	ОДЗ	0,0520	0,3810		0,4330	1070,42		1070,42	1070,42
70 лет Октября ул, вл. 16А	ОДЗ	0,0400	0,0220	0,0032	0,0652	153,27	7,41	160,68	157,75
, ул 70 лет Октября, д. 16б	ОДЗ	0,0140		0,0002	0,0142	34,61	0,37	34,98	34,83
, ул Борковская, влд. 90	ОДЗ	0,1210	0,1420	0,0183	0,2813	650,16	42,46	692,63	675,82
Борковская ул, владение № 90	ОДЗ	0,0510	0,0280	0,0015	0,0805	195,30	3,38	198,67	197,34
, ул Ворошилова, влд. 16а	ОДЗ	0,0486		0,0001	0,0487	120,14	0,23	120,38	120,28
, ул Офицерская, влд. 45	ОДЗ	0,7910			0,7910	1955,43		1955,43	1955,43
Офицерская ул, д. 45 а	ОДЗ	0,5540			0,5540	1369,54		1369,54	1369,54
Офицерская ул, д. 45 а	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72		24,72	24,72
, б-р Кулибина, влд. 15	ОДЗ	0,2570	0,4240	0,0510	0,7320	1683,50	118,15	1801,65	1754,90
, ул Офицерская, влд. 35	ОДЗ	0,1173	0,0050	0,0002	0,1225	302,21	0,46	302,68	302,49
, ул Маршала Жукова, влд. 51	ОДЗ	0,0430		0,0146	0,0576	106,30	33,82	140,12	126,74
, ул Маршала Жукова, влд. 51	ОДЗ			0,0146	0,0146		33,82	33,82	20,44
, ул Маршала Жукова, влд. 51, стр. 2	ОДЗ	0,0290		0,0007	0,0297	71,69	1,61	73,30	72,66
, ул Маршала Жукова, влд. 51, стр. 2	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,61	1,61	0,97
Маршала Жукова ул, д. 47 к. 1	ОДЗ	0,0420		0,0026	0,0446	103,83	6,02	109,85	107,47
Маршала Жукова ул, д. 51/10	ОДЗ	0,0310		0,0082	0,0392	76,64	19,00	95,63	88,12
Маршала Жукова ул, д. 51/10	ОДЗ			0,0082	0,0082		19,00	19,00	11,48
Ленинский пр-кт, вл. 17	ОДЗ	0,1670	0,3360	0,0069	0,5099	1243,47	16,09	1259,56	1253,19
Вокзальная ул, вл. 88	ОДЗ	0,5490	0,1800	0,0007	0,7297	1802,16	1,60	1803,76	1803,13
Московский пр-кт, вл. 10А	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33		148,33	148,33
Свердлова ул, д. 3Б	ОДЗ	0,0490	0,0830		0,1320	326,32		326,32	326,32
Революционная ул, владение № 60	ОДЗ	0,0410		0,0002	0,0412	101,36	0,39	101,74	101,59
Революционная ул, владение № 60	ОДЗ	0,0400		0,0003	0,0403	98,88	0,77	99,66	99,35
, б-р Королева, влд. 1а	ОДЗ	0,0420			0,0420	103,83		103,83	103,83
, ул Борковская, влд. 20	ОДЗ	0,5100			0,5100	1260,77		1260,77	1260,77
, пр-кт Московский, влд. 21	ОДЗ	0,1670		0,0081	0,1751	412,84	18,82	431,66	424,22
обл Самарская, г Тольятти, пр-кт Московский д.10д	ОДЗ	0,1700		0,0014	0,1714	420,26	3,22	423,47	422,20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
обл Самарская, г Тольятти, ул Северная д.20д	ОДЗ	0,9180	0,4590	0,0085	1,3855	3404,08	19,79	3423,87	3416,04
, ул Северная, двлд. 22	ОДЗ	0,2020		0,0006	0,2026	499,36	1,45	500,81	500,24
, ул Северная, двлд. 22	ОДЗ	1,9290			1,9290	4768,69		4768,69	4768,69
, ул Северная, двлд. 22	ОДЗ	0,0520	0,0470		0,0990	244,74		244,74	244,74
, ш Южное, влд. 105	ОДЗ	0,1070		0,0006	0,1076	264,51	1,45	265,96	265,39
, ш Южное, влд. 4	ОДЗ	0,3360	1,3930	0,5930	2,3220	4274,26	1373,78	5648,05	5104,46
Спортивная ул, владение № 11	ОДЗ	0,0520		0,0007	0,0527	128,55	1,62	130,17	129,53
, ул Спортивная, влд. 11	ОДЗ	0,0370	0,0360		0,0730	180,46		180,46	180,46
, ул Спортивная, влд. 11	ОДЗ	0,0670	0,1940	0,0065	0,2675	645,22	15,06	660,28	654,32
, ул 70 лет Октября, влд. 5а	ОДЗ	0,0700		0,0021	0,0721	173,05	4,87	177,91	175,99
Дзержинского ул, вл. 17А	ОДЗ	0,0240		0,0018	0,0258	59,33	4,25	63,58	61,90
Автостроителей ул, зд. 25А	ОДЗ	0,0820	0,0310	0,0120	0,1250	279,35	27,80	307,15	296,15
Ворошилова ул, вл. 36	ОДЗ	0,0330		0,0017	0,0347	81,58	3,86	85,44	83,91
Московский пр-кт, вл. 31	ОДЗ	0,0850	0,1200	0,0018	0,2068	506,78	4,17	510,95	509,30
Московский пр-кт, вл. 7	ОДЗ	0,3070	0,4550	0,0323	0,7943	1883,74	74,90	1958,65	1929,01
, ул Спортивная, влд. 18в	ОДЗ	0,3440	0,1490	0,0108	0,5038	1218,75	25,10	1243,84	1233,91
, б-р Туполева, влд. 3а	ОДЗ	0,0370		0,0025	0,0395	91,47	5,79	97,26	94,97
Революционная ул, вл. 72	ОДЗ	0,2570	0,1200	0,0078	0,3848	931,98	18,15	950,13	942,95
, б-р Приморский, влд. 4а	ОДЗ	0,0800			0,0800	197,77		197,77	197,77
Туполева б-р, владение № 19	ОДЗ	0,0780	0,0640	0,1054	0,2474	351,04	244,18	595,22	498,60
, б-р Туполева, влд. 19	ОДЗ	0,0980			0,0980	242,27		242,27	242,27
Туполева б-р, владение № 17а	ОДЗ			0,0646	0,0646		149,66	149,66	90,44
Туполева б-р, владение № 17а	ОДЗ	0,1800		0,0646	0,2446	444,98	149,66	594,64	535,42
Дзержинского ул, вл. 98	ОДЗ	0,1300			0,1300	321,37		321,37	321,37
, ул Юбилейная, д. 77а	ОДЗ	0,1200			0,1200	296,65		296,65	296,65
, ул Ворошилова, влд. 27а	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,08		37,08	37,08
Степана Разина пр-кт, владение № 60	ОДЗ	0,2990	0,1020	0,0353	0,4363	991,31	81,78	1073,09	1040,73
, ул Фрунзе, влд. 2а	ОДЗ	0,0800			0,0800	197,77		197,77	197,77
Московский пр-кт, владение № 4Г	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80		61,80	61,80
Дзержинского ул, вл. 70	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
Вокзальная ул, вл. 112	ОДЗ	1,1800		0,0014	1,1814	2917,08	3,22	2920,30	2919,02
, ул Коммунальная, влд. 30	ОДЗ	0,3210	1,6750	0,0007	1,9967	4934,32	1,62	4935,94	4935,30
, ул Дзержинского, влд. 58	ОДЗ	0,0710		0,0005	0,0715	175,52	1,13	176,65	176,20
, ул Дзержинского, влд. 58	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,13	1,13	0,68
, б-р Гая, влд. 1а	ОДЗ	0,0703		0,0057	0,0760	173,79	13,14	186,92	181,73
, ул Свердлова, влд. 16	ОДЗ	0,0800		0,0157	0,0957	197,77	36,30	234,06	219,70
, ул Офицерская, д. 14	ОДЗ	0,4500		0,0035	0,4535	1112,45	8,04	1120,49	1117,31
Московский пр-кт, д. 10м	ОДЗ	0,3500		0,0014	0,3514	865,24	3,22	868,46	867,18
Московский пр-кт, владение № 17	ОДЗ	0,1200			0,1200	296,65		296,65	296,65
, б-р Космонавтов, влд. 3а	ОДЗ	0,1300		0,0014	0,1314	321,37	3,22	324,59	323,32

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Северная, двлд. 18	ОДЗ	0,1000		0,0007	0,1007	247,21	1,61	248,82	248,18
, пр-кт Московский, влд. 8Г	ОДЗ	0,0570			0,0570	140,91		140,91	140,91
Революционная ул, вл. 15	ОДЗ	0,1220	0,1860	0,0046	0,3126	761,41	10,66	772,06	767,85
, ул Юбилейная, д. 37а	ОДЗ	0,1400		0,0017	0,1417	346,09	3,86	349,96	348,43
Степана Разина пр-кт, владение № 8	ОДЗ	0,5590	0,6480	0,0140	1,2210	2983,83	32,43	3016,26	3003,43
Спортивная ул, вл. 26	ОДЗ			0,0112	0,0112		25,95	25,95	15,68
Спортивная ул, вл. 26	ОДЗ	0,0960	0,1170	0,0112	0,2242	526,56	25,95	552,50	542,24
, ул Автостроителей, влд. 80	ОДЗ	0,0540		0,0032	0,0572	133,49	7,34	140,84	137,93
, ул Дзержинского, влд. 9а	ОДЗ	0,0470	0,1100		0,1570	388,12		388,12	388,12
Маршала Жукова ул, вл. 40	ОДЗ	0,0600		0,0032	0,0632	148,33	7,41	155,74	152,81
Московский пр-кт, вл. 31	ОДЗ			0,0045	0,0045		10,43	10,43	6,30
Московский пр-кт, вл. 31	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80		17,80	17,80
, пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ	0,0220	0,0300		0,0520	128,55		128,55	128,55
, пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,80	0,80	0,49
, ул Революционная, влд. 14	ОДЗ	0,0402			0,0402	99,38		99,38	99,38
, б-р Туполева, влд. 15а	ОДЗ	0,0850	0,0470	0,0010	0,1330	326,32	2,32	328,63	327,72
, б-р Цветной, влд. 2а	ОДЗ	0,0430		0,0100	0,0530	106,30	23,17	129,47	120,30
обл Самарская, г Тольятти, пр-кт Московский д.10Г	ОДЗ	0,1330		0,0005	0,1335	328,79	1,13	329,92	329,47
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0348		0,0009	0,0357	86,10	2,04	88,14	87,34
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0348			0,0348	86,10		86,10	86,10
, ул Борковская, зд. 8	ОДЗ	0,0880			0,0880	217,54		217,54	217,54
, ул Борковская, влд. 51б	ОДЗ	0,4040	0,9150	0,0111	1,3301	3260,70	25,74	3286,44	3276,26
, ул Северная, д. 65а	ОДЗ	0,1660		0,0102	0,1762	410,37	23,55	433,92	424,60
, ул Офицерская, влд. 20	ОДЗ	0,3500			0,3500	865,24		865,24	865,24
, ул Борковская, влд. 3	ОДЗ	0,1050			0,1050	259,57		259,57	259,57
Борковская ул, двлд. 83	ОДЗ	0,0280		0,0005	0,0285	69,22	1,13	70,34	69,90
, ул Автостроителей, влд. 80	ОДЗ	0,0430		0,0032	0,0462	106,30	7,41	113,71	110,78
, ул Ворошилова, д. 12А	ОДЗ	0,0480	0,0320	0,0003	0,0803	197,77	0,70	198,46	198,19
, ул Свердлова, влд. 51	ОДЗ	0,0570	0,1180	0,0011	0,1761	432,62	2,57	435,19	434,17
, ш Южное, влд. 20	ОДЗ	0,2970	0,4300	0,0105	0,7375	1797,22	24,29	1821,51	1811,90
, ул Тополиная, влд. 1б	ОДЗ	0,1450	0,0390	0,0031	0,1871	454,87	7,24	462,11	459,24
, ул Тополиная, влд. 1б	ОДЗ			0,0031	0,0031		7,24	7,24	4,38
, ул 40 лет Победы, зд. 33Г	ОДЗ	0,0370			0,0370	91,47		91,47	91,47
, пр-кт Московский, влд. 10Б	ОДЗ	0,1490			0,1490	368,34		368,34	368,34
, ул Дзержинского, влд. 68а	ОДЗ	0,3000			0,3000	741,63		741,63	741,63
, ул Ворошилова, влд. 32б	ОДЗ	0,0470		0,0025	0,0495	116,19	5,79	121,98	119,69
Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50		44,50	44,50
Льва Яшина ул, вл. 6	ОДЗ	0,1100		0,0007	0,1107	271,93	1,61	273,54	272,90
Льва Яшина ул, вл. 6	ОДЗ	0,0900			0,0900	222,49		222,49	222,49
Ботаническая ул, вл. 40	ОДЗ	0,3450			0,3450	852,88		852,88	852,88



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Коммунальная, влд. 29а	ОДЗ	0,0660			0,0660	163,16		163,16	163,16
, ул Коммунальная, влд. 40, стр. 14	ОДЗ	0,0700	0,1180	0,0008	0,1888	464,76	1,85	466,61	465,88
, ул Коммунальная, влд. 40, стр. 14	ОДЗ	0,1250	0,0520	0,0016	0,1786	437,56	3,70	441,26	439,80
Офицерская ул, д. 32	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
, ул Фрунзе, влд. 2а	ОДЗ	0,0520		0,0007	0,0527	128,55	1,61	130,16	129,52
, ул Фрунзе, влд. 2а	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50		44,50	44,50
Коммунальная ул, вл. 26	ОДЗ	0,3920	0,6080	0,0486	1,0486	2472,10	112,62	2584,72	2540,16
Ботаническая ул, вл. 46	ОДЗ	0,2440			0,2440	603,19		603,19	603,19
Ботаническая ул, вл. 46	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83		14,83	14,83
, ул Ботаническая, влд. 36а	ОДЗ	0,0640		0,0003	0,0643	158,21	0,80	159,02	158,70
, б-р Гая, влд. 19	ОДЗ	0,1400	0,0780	0,0120	0,2300	538,92	27,80	566,72	555,72
, ш Южное, влд. 121	ОДЗ	3,6800	9,0930	0,2553	13,0283	31576,16	591,40	32167,56	31933,55
Транспортная ул, вл. 19	ОДЗ	0,4620	2,0430	0,0535	2,5585	6192,62	124,04	6316,65	6267,57
, ул Ботаническая, влд. 13	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
Революционная ул, вл. 9	ОДЗ	0,1440	0,9450		1,0890	2692,12		2692,12	2692,12
Свердлова ул, вл. 53	ОДЗ	0,0150		0,0031	0,0181	37,08	7,18	44,26	41,42
Королева б-р, владение № 16а	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88		98,88	98,88
, ул Северная, влд. 35	ОДЗ	0,0500		0,1200	0,1700	123,61	278,00	401,61	291,61
Революционная ул, вл. 64	ОДЗ	0,5000			0,5000	1236,05		1236,05	1236,05
Революционная ул, вл. 64	ОДЗ	0,1380	0,1200	0,0081	0,2661	637,80	18,77	656,57	649,14
, ш Южное, влд. 24а	ОДЗ	0,1150	0,0580	0,0053	0,1783	427,67	12,28	439,95	435,09
Дзержинского ул, владение № 68а	ОДЗ	0,1114			0,1114	275,39		275,39	275,39
Вокзальная ул, вл. 96г	ОДЗ	0,0200		0,0010	0,0210	49,44	2,41	51,86	50,90
Орджоникидзе б-р, вл. 5	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
, б-р Орджоникидзе, влд. 5	ОДЗ	0,0400		0,0038	0,0438	98,88	8,80	107,69	104,20
, ул Дзержинского, влд. 53а	ОДЗ	0,0440		0,0285	0,0725	108,77	66,03	174,80	148,67
Фрунзе ул, д. 8Б	ОДЗ			0,0014	0,0014		3,24	3,24	1,96
Фрунзе ул, д. 8Б	ОДЗ	0,0470	0,0750	0,0014	0,1234	301,60	3,24	304,84	303,56
, ул Спортивная, влд. 18в	ОДЗ	0,2020		0,0003	0,2023	499,36	0,80	500,16	499,85
Северная ул, вл. 26	ОДЗ	1,4425	0,7980	0,0139	2,2544	5538,74	32,18	5570,92	5558,19
Вокзальная ул, вл. 44	ОДЗ	0,2060	0,2940		0,5000	1236,05		1236,05	1236,05
, ул 40 лет Победы, влд. 94б	ОДЗ	0,0870		0,0033	0,0903	215,07	7,72	222,79	219,74
70 лет Октября ул, д. 63	ОДЗ	0,0500	0,0170		0,0670	165,63		165,63	165,63
, ул Ворошилова, влд. 16а	ОДЗ	0,0190			0,0190	46,97		46,97	46,97
Коммунальная ул, вл. 36	ОДЗ	0,1780	0,3680	0,0020	0,5480	1349,77	4,63	1354,40	1352,57
, б-р Космонавтов, влд. 30	ОДЗ			0,0028	0,0028		6,49	6,49	3,92
, б-р Космонавтов, влд. 30	ОДЗ	0,0750	0,0120	0,0028	0,0898	215,07	6,49	221,56	218,99
, ул Революционная, влд. 14	ОДЗ	0,0278		0,0039	0,0317	68,72	8,99	77,71	74,16
, пр-кт Степана Разина, д. 79	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19		27,19	27,19



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Заставная ул, вл. 19	ОДЗ	0,3000		0,0012	0,3012	741,63	2,73	744,37	743,28
, ул Северная, д. 39а	ОДЗ	0,9800		0,0014	0,9814	2422,66	3,22	2425,88	2424,60
Вокзальная ул, дом № 94а	ОДЗ	0,4740	0,1350	0,0037	0,6127	1505,51	8,57	1514,08	1510,69
, ул Дзержинского, влд. 38а	ОДЗ	0,2630	0,7230	0,0373	1,0233	2437,49	86,49	2523,98	2489,76
Тополиная ул, вл. 12	ОДЗ	0,0980	0,0680	0,0520	0,2180	410,37	120,47	530,84	483,17
Тополиная ул, зд. 18А	ОДЗ	0,0240		0,0080	0,0320	59,33	18,53	77,86	70,53
Тополиная ул, зд. 18А	ОДЗ			0,0080	0,0080		18,53	18,53	11,20
, пр-кт Московский, влд. 17, стр. 1	ОДЗ	0,0310		0,0146	0,0456	76,64	33,82	110,46	97,08
, ул Коммунальная, влд. 40, стр. 12	ОДЗ	0,0640			0,0640	158,21		158,21	158,21
Московский пр-кт, вл. 15	ОДЗ	0,1210	0,0340	0,0157	0,1707	383,18	36,37	419,55	405,16
Московский пр-кт, вл. 15	ОДЗ			0,0157	0,0157		36,37		21,98
Революционная ул, владение № 72а	ОДЗ	0,2400			0,2400	593,30		593,30	593,30
, ул Революционная, д. 72а	ОДЗ	0,1230		0,0013	0,1243	304,07	3,01	307,08	305,89
Тополиная ул, вл. 45	ОДЗ	0,0580			0,0580	143,38		143,38	143,38
Дзержинского ул, владение № 17а	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, ул Офицерская, д. 12А	ОДЗ	0,0450		0,0018	0,0468	111,24	4,17	115,41	113,76
, ул Офицерская, д. 12А	ОДЗ			0,0018	0,0018		4,17	4,17	2,52
, ул Офицерская, д. 12А	ОДЗ			0,0013	0,0013		3,01	3,01	1,82
, ул Офицерская, д. 12А	ОДЗ	0,0770	0,1460	0,0013	0,2243	551,28	3,01	554,29	553,10
, ул Ботаническая, влд. 32	ОДЗ	0,2640			0,2640	652,63		652,63	652,63
, ул Борковская, влд. 46, стр. 1	ОДЗ	0,8480		0,0145	0,8625	2096,34	33,61	2129,96	2116,66
Юбилейная ул, дом № 13а	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44		49,44	49,44
, ул 40 лет Победы, влд. 69	ОДЗ		0,1930	0,0438	0,2368	477,12	101,47	578,59	538,44
, ул Свердлова, влд. 8а	ОДЗ	0,0190		0,0003	0,0193	46,97	0,77	47,74	47,44
Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0310			0,0310	76,64		76,64	76,64
Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,03		42,03	42,03
Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0400			0,0400	98,88		98,88	98,88
Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0300			0,0300	74,16		74,16	74,16
Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25		22,25	22,25
Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25		22,25	22,25
Приморский б-р, вл. 43	ОДЗ	0,1500		0,0010	0,1510	370,82	2,32	373,13	372,22
, ш Южное, влд. 32	ОДЗ			0,0042	0,0042		9,73	9,73	5,88
, ш Южное, влд. 32	ОДЗ	0,2100	0,8700	0,0042	1,0842	2669,87	9,73	2679,60	2675,75
, пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,72		4,72	4,72
, пр-кт Степана Разина, влд. 16а	ОДЗ	0,0750			0,0750	185,41		185,41	185,41
, ул Северная, зд. 103А	ОДЗ	1,2000	0,1400	0,0021	1,3421	3312,62	4,83	3317,44	3315,53
, пр-кт Ленинский, д. 1	ОДЗ	0,0191		0,0001	0,0192	47,17	0,16	47,33	47,27
, ул 40 лет Победы, зд. 65Б	ОДЗ	0,2900			0,2900	716,91		716,91	716,91
, ул Северная, влд. 19, стр. 7	ОДЗ	0,1570			0,1570	388,12		388,12	388,12
, ул 40 лет Победы, двлд. 28	ОДЗ	0,0500	0,0800	0,0033	0,1333	321,37	7,72	329,09	326,04

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Заставная ул, вл. 26	ОДЗ	0,1600			0,1600	395,54		395,54	395,54
Южное ш, вл. 53	ОДЗ	0,2070		0,0017	0,2087	511,73	3,86	515,58	514,06
, ул Фрунзе, влд. 16б	ОДЗ	0,0740		0,0045	0,0785	182,94	10,46	193,39	189,26
, ш Южное, влд. 85	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05		18,05	18,05
40 лет Победы ул, д. 49	ОДЗ	0,0310		0,0013	0,0323	76,64	3,01	79,65	78,46
Офицерская ул, вл. 35	ОДЗ	0,0658		0,0027	0,0685	162,54	6,26	168,80	166,32
, б-р Приморский, влд. 31	ОДЗ	0,0318		0,0223	0,0541	78,61	51,66	130,27	109,83
Офицерская ул, вл. 15	ОДЗ	0,1230			0,1230	304,07		304,07	304,07
, б-р Приморский, влд. 31	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,22		2,22	2,22
Приморский б-р, вл. 31	ОДЗ	0,0192			0,0192	47,46		47,46	47,46
, б-р Приморский, влд. 31	ОДЗ	0,0072		0,0028	0,0100	17,80	6,44	24,24	21,69
, б-р Приморский, влд. 31	ОДЗ	0,0120		0,0010	0,0130	29,67	2,32	31,98	31,07
, ул Северная, влд. 26	ОДЗ	0,0596			0,0596	147,31		147,31	147,31
40 лет Победы ул, домовладение № 55а	ОДЗ	0,0100		0,0004	0,0104	24,72	0,81	25,53	25,21
, ул Дзержинского, д. 16	ОДЗ	0,0390		0,0001	0,0391	96,41	0,23	96,64	96,55
40 лет Победы ул, вл. 41	ОДЗ	0,0950		0,0021	0,0971	234,85	4,83	239,68	237,77
, ул Ботаническая, влд. 6	ОДЗ	0,1640		0,0021	0,1661	405,42	4,87	410,29	408,36
, ул Ворошилова, д. 34	ОДЗ	0,0100		0,0027	0,0127	24,72	6,26	30,98	28,50
Городской округ Тольятти, Южное ш, вл. 85	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
Борковская ул, вл. 77	ОДЗ	0,1320			0,1320	326,32		326,32	326,32
Степана Разина пр-кт, вл. 37а	ОДЗ	0,0700	0,0670		0,1370	338,68		338,68	338,68
, ул Северная, влд. 9, стр. 13	ОДЗ	0,2100			0,2100	519,14		519,14	519,14
, ул Революционная, д. 3	ОДЗ	0,0393			0,0393	97,15		97,15	97,15
, ул Северная, влд. 57	ОДЗ	0,2500			0,2500	618,03		618,03	618,03
Борковская ул, вл. 51	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44		49,44	49,44
Вокзальная ул, владение № 76	ОДЗ	0,1080		0,0010	0,1090	266,99	2,32	269,30	268,39
Вокзальная ул, владение № 76	ОДЗ	0,0750			0,0750	185,41		185,41	185,41
, ул 70 лет Октября, влд. 31, стр. 1	ОДЗ	0,1470		0,0117	0,1587	363,40	27,11	390,50	379,78
, ул Ботаническая, влд. 9	ОДЗ	0,0720		0,0002	0,0722	177,99	0,46	178,45	178,27
, ул 40 лет Победы, влд. 50а	ОДЗ	0,0696	0,1350		0,2046	505,76		505,76	505,76
, ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,43		28,43	28,43
, ул 40 лет Победы, влд. 50а	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,80		20,80	20,80
Борковская ул, д. 6б	ОДЗ	0,0411	0,1186	0,0039	0,1636	394,79	8,99	403,78	400,23
, ш Южное, зд. 79	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
70 лет Октября ул, владение № 35а	ОДЗ			0,0310	0,0310		71,82	71,82	43,40
, ул 70 лет Октября, влд. 35а	ОДЗ	0,0400	0,0850		0,1250	309,01		309,01	309,01
, ул 70 лет Октября, зд. 7	ОДЗ	0,0610		0,0065	0,0675	150,80	15,06	165,86	159,90
, ш Южное, зд. 79	ОДЗ	0,0260		0,0003	0,0263	64,40	0,70	65,09	64,82
, ш Южное, зд. 79	ОДЗ	0,0260			0,0260	64,40		64,40	64,40
, ш Южное, зд. 79	ОДЗ	0,0267		0,0007	0,0274	66,01	1,55	67,56	66,94

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ш Южное, зд. 79	ОДЗ	0,0267			0,0267	66,01		66,01	66,01
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0081		0,0000	0,0081	20,02	0,09	20,12	20,08
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0261		0,0013	0,0274	64,57	2,97	67,54	66,36
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0261			0,0261	64,57		64,57	64,57
, ул Фрунзе, д. 10д	ОДЗ	0,0119		0,0002	0,0121	29,47	0,37	29,84	29,69
, ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0345		0,0004	0,0349	85,29	0,93	86,21	85,85
Тополиная ул, д. 7	ОДЗ	0,0248		0,0008	0,0256	61,38	1,76	63,14	62,45
Южное ш, д. 89	ОДЗ	0,0083		0,0002	0,0085	20,52	0,53	21,05	20,84
, ул Тополиная, д. 56а	ОДЗ	0,0173		0,0011	0,0184	42,79	2,43	45,22	44,26
, ул Тополиная, д. 56а	ОДЗ	0,0173			0,0173	42,79		42,79	42,79
, ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61		12,61	12,61
, ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,61	0,01	12,62	12,61
, ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0047	11,37	0,25	11,63	11,53
, б-р Цветной, д. 1	ОДЗ	0,0204		0,0001	0,0205	50,43	0,21	50,64	50,56
, б-р Цветной, д. 1	ОДЗ	0,0204			0,0204	50,43		50,43	50,43
, б-р Космонавтов, д. 4	ОДЗ	0,0041		0,0000	0,0041	10,16	0,02	10,18	10,17
, б-р Космонавтов, д. 4	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,16		10,16	10,16
, ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0266			0,0266	65,76		65,76	65,76
, ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0266		0,0039	0,0305	65,76	9,04	74,79	71,22
, б-р Гая, влд. 1б	ОДЗ	0,0522		0,0022	0,0544	129,04	5,19	134,23	132,18
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0392		0,0022	0,0414	96,91	5,19	102,10	100,04
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0392			0,0392	96,91		96,91	96,91
, б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0463			0,0463	114,46		114,46	114,46
, б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0463		0,0002	0,0465	114,46	0,56	115,01	114,79
, б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
, б-р Курчатова, д. 7	ОДЗ	0,0300		0,0018	0,0318	74,16	4,24	78,40	76,73
, б-р Курчатова, д. 7	ОДЗ	0,0300			0,0300	74,16		74,16	74,16
Приморский б-р, вл. 33а	ОДЗ	0,0459		0,0018	0,0477	113,47	4,08	117,55	115,93
, б-р Рябиновый, д. 3	ОДЗ	0,0409		0,0022	0,0431	101,11	5,00	106,11	104,13
, б-р Рябиновый, д. 8	ОДЗ	0,0325		0,0022	0,0347	80,34	5,00	85,35	83,37
Степана Разина пр-кт, владение № 68а	ОДЗ	0,0666		0,0018	0,0684	164,64	4,08	168,72	167,11
, пр-кт Ленинский, д. 1А	ОДЗ	0,0210		0,0000	0,0210	51,89	0,10	51,99	51,95
, б-р Космонавтов, д. 32	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,58	0,03	10,61	10,60
, б-р Космонавтов, д. 32	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,58		10,58	10,58
, ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0058		0,0000	0,0058	14,34	0,07	14,41	14,39
, ул Автостроителей, д. 60	ОДЗ	0,0027		0,0000	0,0027	6,67	0,03	6,71	6,69
, ул Тополиная, д. 29	ОДЗ	0,0021		0,0001	0,0022	5,19	0,23	5,42	5,33
, ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0105		0,0000	0,0105	25,96	0,02	25,98	25,97
, ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,62	0,12	11,73	11,69

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0053		0,0023	0,0076	13,10	5,33	18,43	16,32
, ул 70 лет Октября, д. 54А	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	14,09	0,01	14,10	14,10
, ул Тополиная, д. 16	ОДЗ	0,0292			0,0292	72,19		72,19	72,19
, ул Тополиная, д. 16	ОДЗ	0,0292		0,0000	0,0292	72,19	0,05	72,23	72,21
, ул Свердлова, д. 9в	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05		18,05	18,05
, ул Свердлова, д. 9в	ОДЗ	0,0073		0,0001	0,0074	18,05	0,14	18,19	18,13
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0089		0,0006	0,0095	22,00	1,39	23,39	22,84
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,00		22,00	22,00
, ул Автостроителей, д. 88б	ОДЗ	0,0160		0,0002	0,0162	39,53	0,39	39,92	39,77
, ул Автостроителей, д. 88а	ОДЗ	0,0067		0,0008	0,0074	16,44	1,83	18,27	17,55
, ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0112		0,0001	0,0113	27,66	0,28	27,94	27,83
, ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0111		0,0000	0,0111	27,44	0,09	27,53	27,50
, ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,44		27,44	27,44
, ул Спортивная, д. 16	ОДЗ	0,0023		0,0006	0,0029	5,56	1,41	6,98	6,42
, ул Революционная, д. 76, кв. 74	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,69		11,69	11,69
, ул Революционная, д. 76, кв. 74	ОДЗ	0,0047		0,0002	0,0050	11,69	0,51	12,20	12,00
, б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0063		0,0001	0,0064	15,57	0,14	15,71	15,66
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0052	12,63	0,09	12,73	12,69
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,09	0,25	14,35	14,24
, ш Южное, д. 35	ОДЗ	0,0050		0,0005	0,0055	12,31	1,09	13,40	12,97
, ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0076		0,0002	0,0078	18,79	0,46	19,25	19,07
, ул Спортивная, д. 16	ОДЗ	0,0101		0,0004	0,0104	24,89	0,86	25,75	25,41
, ул Дзержинского, д. 34	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
, ул Дзержинского, д. 34	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,18	0,09	6,27	6,24
Городской округ Тольятти, Степана Разина пр-кт, д. 19	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0032	7,74	0,07	7,81	7,78
Городской округ Тольятти, Степана Разина пр-кт, д. 19	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,74		7,74	7,74
, пр-кт Степана Разина, д. 25	ОДЗ	0,0021		0,0003	0,0024	5,19	0,67	5,86	5,60
, пр-кт Степана Разина, д. 25	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19		5,19	5,19
, ш Южное, д. 35б	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,38		30,38	30,38
, ш Южное, д. 35б	ОДЗ	0,0123		0,0006	0,0129	30,38	1,41	31,80	31,24
, ул 70 лет Октября, д. 16	ОДЗ	0,0027		0,0000	0,0027	6,58	0,09	6,67	6,63
, ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,32	11,45	11,32
, ул Ворошилова, д. 24	ОДЗ	0,0111		0,0016	0,0127	27,44	3,78	31,22	29,72
, ул Ворошилова, д. 24	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,44		27,44	27,44
, ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0032	7,66	0,19	7,85	7,78
, б-р Космонавтов, д. 32	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,15	0,19	9,33	9,26
, б-р Космонавтов, д. 32	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, ул Свердлова, д. 35, кв. 1	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	9,39	0,12	9,51	9,46
Юбилейная ул, д. 75	ОДЗ	0,0209		0,0001	0,0210	51,77	0,16	51,93	51,86

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Татищева, д. 11	ОДЗ	0,0026		0,0007	0,0033	6,48	1,62	8,10	7,46
, б-р Баумана, д. 5	ОДЗ	0,0088		0,0001	0,0089	21,83	0,21	22,04	21,95
, ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0197		0,0002	0,0199	48,70	0,35	49,05	48,91
, ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0126		0,0009	0,0135	31,15	1,97	33,12	32,34
, ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,15		31,15	31,15
, ул Тополиная, д. 16	ОДЗ	0,0204		0,0001	0,0205	50,43	0,30	50,73	50,61
, ул Тополиная, д. 16	ОДЗ	0,0204			0,0204	50,43		50,43	50,43
, ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,75		21,75	21,75
, ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ	0,0088		0,0002	0,0090	21,75	0,51	22,26	22,06
, ул Дзержинского, д. 25	ОДЗ	0,0035		0,0001	0,0036	8,65	0,23	8,88	8,79
, ул Маршала Жукова, д. 44	ОДЗ	0,0035		0,0002	0,0037	8,65	0,37	9,02	8,88
, ул Маршала Жукова, д. 44	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
, б-р Приморский, д. 33	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,62		15,62	15,62
, б-р Приморский, д. 33	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, б-р Туполева, д. 4	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,85	1,85	1,12
, б-р Туполева, д. 4	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,92		8,92	8,92
, ш Южное, д. 19	ОДЗ	0,0118		0,0001	0,0119	29,27	0,16	29,43	29,37
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54		18,54	18,54
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0075		0,0001	0,0076	18,54	0,23	18,77	18,68
Юбилейная ул, д. 75	ОДЗ	0,0259		0,0016	0,0274	63,93	3,61	67,54	66,11
, ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60		13,60	13,60
, ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0055		0,0003	0,0058	13,60	0,70	14,29	14,02
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32		16,32	16,32
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0078		0,0020	0,0098	19,28	4,63	23,92	22,08
, ул Спортивная, д. 18	ОДЗ	0,0069		0,0003	0,0071	16,96	0,58	17,54	17,31
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0068		0,0002	0,0071	16,91	0,53	17,44	17,23
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,97		6,97	6,97
, ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
, ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0039		0,0001	0,0040	9,64	0,21	9,85	9,77
, ш Южное, влд. 27а	ОДЗ	0,0034		0,0001	0,0035	8,41	0,19	8,59	8,52
, ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62
, ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0230		0,0002	0,0232	56,86	0,46	57,32	57,14
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0274			0,0274	67,74		67,74	67,74
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0274		0,0006	0,0280	67,74	1,39	69,13	68,58
, ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0069		0,0008	0,0077	17,16	1,83	18,98	18,26
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0038		0,0022	0,0060	9,37	5,00	14,37	12,39
, ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63
, ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0043		0,0017	0,0060	10,63	4,01	14,64	13,05
, ул 70 лет Октября, д. 86	ОДЗ	0,0037		0,0007	0,0044	9,15	1,62	10,77	10,13
, ул Свердлова, д. 1в	ОДЗ	0,0080		0,0003	0,0083	19,78	0,63	20,40	20,15

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул 40 лет Победы, д. 58	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	19,78	0,32	20,10	19,97
, ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	9,39	0,30	9,70	9,58
, ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
Юбилейная ул, д. 75	ОДЗ	0,0155		0,0007	0,0162	38,24	1,67	39,91	39,25
, ул 40 лет Победы, д. 58	ОДЗ	0,0053		0,0002	0,0055	13,15	0,46	13,61	13,43
, б-р Цветной, д. 33	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,11		41,11	41,11
, б-р Цветной, д. 33	ОДЗ	0,0166		0,0001	0,0168	41,11	0,28	41,39	41,28
, ул 40 лет Победы, д. 58	ОДЗ	0,0066		0,0001	0,0067	16,32	0,21	16,52	16,44
, пр-кт Степана Разина, д. 25	ОДЗ	0,0139			0,0139	34,36		34,36	34,36
, пр-кт Степана Разина, д. 25	ОДЗ	0,0139		0,0003	0,0142	34,36	0,67	35,03	34,77
, ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
, ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0038		0,0006	0,0044	9,39	1,37	10,76	10,22
, пр-кт Московский, д. 61	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,20	2,20	1,33
, пр-кт Ленинский, д. 35а	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,86		7,86	7,86
, пр-кт Ленинский, д. 35а	ОДЗ	0,0032		0,0002	0,0034	7,86	0,49	8,35	8,16
, ул Тополиная, д. 56а	ОДЗ	0,1094			0,1094	270,45		270,45	270,45
, ул Тополиная, д. 56а	ОДЗ	0,1094		0,0047	0,1141	270,45	10,84	281,29	277,00
, ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,37	0,08	11,45	11,42
, ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0053		0,0022	0,0075	13,10	5,00	18,11	16,13
, ул Фрунзе, влд. 8а	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,42	0,42	0,25
, ул Фрунзе, влд. 8а	ОДЗ	0,0261			0,0261	64,62		64,62	64,62
, ул Фрунзе, влд. 8а	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,42	0,42	0,25
, б-р Цветной, д. 37	ОДЗ	0,0221		0,0007	0,0227	54,51	1,58	56,09	55,46
450000, пр-кт Ленинский, д. 1г	ОДЗ	0,0140		0,0003	0,0143	34,61	0,79	35,40	35,09
450000, пр-кт Ленинский, д. 1г	ОДЗ	0,0147		0,0001	0,0148	36,39	0,25	36,64	36,54
450000, пр-кт Ленинский, д. 1г	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
450000, пр-кт Ленинский, д. 1г	ОДЗ	0,0147			0,0147	36,39		36,39	36,39
, ул Фрунзе, д. 6д	ОДЗ	0,0035		0,0007	0,0042	8,53	1,71	10,24	9,56
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0118		0,0000	0,0118	29,15	0,07	29,22	29,19
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0050		0,0003	0,0053	12,39	0,65	13,03	12,78
, ул Революционная, д. 7б	ОДЗ	0,0080		0,0010	0,0090	19,80	2,32	22,12	21,20
, ул Революционная, д. 10	ОДЗ	0,0022		0,0007	0,0029	5,44	1,51	6,94	6,35
, ул Тополиная, д. 23	ОДЗ	0,0029		0,0004	0,0033	7,14	0,93	8,07	7,70
Революционная ул, д. 78	ОДЗ	0,0107		0,0005	0,0113	26,55	1,20	27,76	27,28
Революционная ул, д. 78	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,55		26,55	26,55
Революционная ул, д. 78	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,20	1,20	0,73
Маршала Жукова ул, д. 29а	ОДЗ	0,0264		0,0002	0,0266	65,21	0,46	65,68	65,49
, ул Спортивная, д. 18	ОДЗ	0,0068		0,0011	0,0078	16,76	2,46	19,22	18,24
, б-р Приморский, д. 15	ОДЗ			0,0122	0,0122		28,20	28,20	17,04

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Приморский, д. 15	ОДЗ	0,0938	0,1860	0,0148	0,2946	691,72	34,26	725,98	712,42
, б-р Приморский, д. 15	ОДЗ	0,0202	0,0400		0,0602	148,80		148,80	148,80
, б-р Приморский, д. 15	ОДЗ			0,0026	0,0026		6,07	6,07	3,67
, ул 70 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0046		0,0004	0,0050	11,37	0,86	12,23	11,89
, ул 70 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, ул 70 лет Октября, д. 26	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,86	0,86	0,52
, ул 70 лет Октября, д. 37	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
, ул 70 лет Октября, д. 37	ОДЗ	0,0039		0,0010	0,0049	9,64	2,32	11,96	11,04
, ул Автостроителей, д. 42	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,61	0,09	12,70	12,66
, б-р Космонавтов, д. 1	ОДЗ	0,0044		0,0001	0,0045	10,88	0,16	11,04	10,98
, б-р Космонавтов, д. 1	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88		10,88	10,88
, пр-кт Ленинский, д. 24	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,59	0,02	14,61	14,60
, ул Маршала Жукова, д. 30	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63
, ул Маршала Жукова, д. 30	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,63	0,09	10,72	10,69
, б-р Татищева, д. 13	ОДЗ	0,0051		0,0001	0,0052	12,61	0,12	12,72	12,68
, б-р Татищева, д. 13	ОДЗ	0,0051		0,0001	0,0052	12,61	0,12	12,72	12,68
, ул Тополиная, д. 23	ОДЗ	0,0065		0,0004	0,0069	16,07	0,90	16,97	16,61
, ул Тополиная, д. 32	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,11	0,12	12,23	12,18
, ул Тополиная, д. 32	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11		12,11	12,11
, б-р Туполева, д. 8	ОДЗ	0,0048		0,0003	0,0051	11,87	0,76	12,63	12,33
, б-р Приморский, д. 20	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0032	7,69	0,28	7,97	7,86
, пр-кт Степана Разина, д. 26	ОДЗ	0,0168		0,0001	0,0169	41,53	0,25	41,79	41,69
, пр-кт Степана Разина, д. 26	ОДЗ	0,0168		0,0001	0,0169	41,53	0,25	41,79	41,69
, ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0179		0,0003	0,0182	44,18	0,67	44,85	44,58
, ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,57		20,57	20,57
, ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,39	0,39	0,24
, ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0083		0,0002	0,0085	20,57	0,39	20,96	20,81
, ул 40 лет Победы, д. 15Б	ОДЗ	0,0096		0,0005	0,0101	23,78	1,04	24,82	24,41
, ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0169		0,0006	0,0175	41,80	1,41	43,22	42,66
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0122		0,0001	0,0123	30,13	0,19	30,32	30,25
, ул Революционная, д. 16	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,28	0,07	10,35	10,33
, ул 70 лет Октября, д. 16	ОДЗ	0,0023		0,0000	0,0023	5,66	0,09	5,75	5,72
, ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0029		0,0000	0,0029	7,14	0,09	7,24	7,20
, ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,08	0,06	6,14	6,11
Рябиновый б-р, д. 1	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,08		6,08	6,08
Рябиновый б-р, д. 1	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,08	0,09	6,17	6,14
, ул Спортивная, д. 18А	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,54	0,09	9,63	9,60
, ул Тополиная, д. 40	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	5,93	0,07	6,00	5,98
Тополиная ул, д. 40	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,00
Тополиная ул, д. 40	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,43		3,43	3,43



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Тополиная ул, д. 48	ОДЗ	0,0012		0,0002	0,0013	2,84	0,39	3,24	3,08
, ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ			0,0030	0,0030		6,90	6,90	4,17
Автостроителей ул, д. 41	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,82		31,82	31,82
, ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,35	0,07	11,42	11,39
, б-р Буденного, д. 11	ОДЗ	0,0083		0,0003	0,0087	20,62	0,79	21,40	21,09
, ул Фрунзе, д. 17	ОДЗ	0,0049		0,0002	0,0051	12,01	0,46	12,48	12,29
, ул Льва Яшина, д. 16	ОДЗ	0,2030		0,0212	0,2242	501,84	49,04	550,88	531,47
, ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0038		0,0008	0,0046	9,49	1,83	11,32	10,60
70 лет Октября ул, дом № 48	ОДЗ	0,0051		0,0002	0,0053	12,61	0,56	13,16	12,94
, б-р Космонавтов, д. 2	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,52		20,52	20,52
, б-р Космонавтов, д. 2	ОДЗ	0,0083		0,0000	0,0083	20,52	0,03	20,55	20,54
, б-р Космонавтов, д. 2	ОДЗ	0,0083		0,0000	0,0083	20,52	0,03	20,55	20,54
, ул 40 лет Победы, д. 82А	ОДЗ	0,0085		0,0005	0,0090	21,01	1,11	22,12	21,68
, ул 40 лет Победы, д. 82А	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01		21,01	21,01
, ул 40 лет Победы, д. 82А	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0010		0,0000	0,0010	2,47	0,02	2,50	2,49
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0041		0,0000	0,0041	10,06	0,01	10,07	10,07
, б-р Кулибина, д. 6а, кв. 22В	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,39	0,05	7,44	7,42
, ул Ворошилова, д. 12	ОДЗ	0,0034		0,0002	0,0036	8,31	0,56	8,86	8,64
, ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0034		0,0001	0,0035	8,43	0,19	8,62	8,54
, ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,43		8,43	8,43
, ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,58		8,58	8,58
, ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0035		0,0001	0,0036	8,58	0,19	8,76	8,69
Юбилейная ул, д. 75	ОДЗ	0,0135		0,0001	0,0136	33,45	0,16	33,61	33,55
Орджоникидзе б-р, д. 8	ОДЗ	0,0272			0,0272	67,12		67,12	67,12
, ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0008			0,0008	1,90		1,90	1,90
, ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0216		0,0003	0,0218	53,35	0,58	53,93	53,70
, ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0216		0,0003	0,0218	53,35	0,58	53,93	53,70
, ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0216			0,0216	53,35		53,35	53,35
, ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0107		0,0012	0,0119	26,45	2,76	29,21	28,12
, ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0107		0,0012	0,0119	26,45	2,76	29,21	28,12
, ул Фрунзе, д. 9	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,65	0,07	8,72	8,69
, ул Фрунзе, д. 9	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
Дзержинского ул, д. 19	ОДЗ	0,0008		0,0002	0,0010	2,08	0,35	2,42	2,29
, ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19		5,19	5,19
, ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0085		0,0003	0,0088	21,01	0,63	21,64	21,39
, б-р Луначарского, д. 5	ОДЗ	0,0051		0,0008	0,0059	12,61	1,83	14,44	13,71
, б-р Луначарского, д. 5	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61		12,61	12,61
, ул Фрунзе, д. 31	ОДЗ	0,0037		0,0004	0,0041	9,15	0,90	10,05	9,69
, ул Фрунзе, д. 31	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Автостроителей, д. 72	ОДЗ	0,0059		0,0003	0,0062	14,46	0,74	15,20	14,91
, ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0026	6,43	0,05	6,47	6,46
, ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	12,85	0,05	12,90	12,88
, ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	12,85	0,05	12,90	12,88
, ул Тополиная, д. 22	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул Тополиная, д. 22	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,61	0,07	12,68	12,65
, ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0074		0,0001	0,0075	18,27	0,28	18,55	18,44
, ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,27		18,27	18,27
, ул 70 лет Октября, д. 37	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,65	0,65	0,39
, ул 70 лет Октября, д. 37	ОДЗ	0,0507			0,0507	125,34		125,34	125,34
Лесная ул, д. 54	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01		21,01	21,01
, ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0089			0,0089	21,88		21,88	21,88
, ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0089		0,0000	0,0089	21,88	0,03	21,91	21,90
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0063		0,0001	0,0064	15,57	0,19	15,76	15,69
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57		15,57	15,57
, б-р Цветной, д. 16а	ОДЗ	0,0053		0,0300	0,0353	13,10	69,52	82,63	55,12
, ул Тополиная, д. 14	ОДЗ	0,0064		0,0002	0,0066	15,82	0,53	16,35	16,14
, ул Тополиная, д. 14	ОДЗ	0,0064		0,0002	0,0066	15,82	0,53	16,35	16,14
, ул Тополиная, д. 14	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
, ул Тополиная, д. 14	ОДЗ	0,0650			0,0650	160,69		160,69	160,69
, ул Тополиная, д. 14	ОДЗ	0,0650		0,0001	0,0651	160,69	0,21	160,90	160,81
, ул Автостроителей, д. 88б	ОДЗ	0,0051		0,0001	0,0052	12,48	0,25	12,74	12,64
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0028		0,0001	0,0029	6,97	0,19	7,16	7,08
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,97		6,97	6,97
Ворошилова ул, вл. 57	ОДЗ	0,0430	0,0250	0,0009	0,0689	168,10	2,15	170,26	169,40
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0063		0,0003	0,0066	15,57	0,72	16,29	16,01
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57		15,57	15,57
, ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0052		0,0001	0,0053	12,76	0,28	13,03	12,92
, ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,57	0,09	9,66	9,62
, ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,57		9,57	9,57
Юбилейная ул, д. 75	ОДЗ	0,0080		0,0004	0,0083	19,68	0,86	20,54	20,20
, ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0074		0,0002	0,0076	18,24	0,51	18,75	18,55
, ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0104		0,0001	0,0105	25,66	0,21	25,87	25,79
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0098		0,0009	0,0107	24,23	1,97	26,20	25,42
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,23		24,23	24,23
, б-р Рябиновый, д. 15	ОДЗ	0,0086		0,0002	0,0088	21,26	0,37	21,63	21,48
, б-р Рябиновый, д. 15	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
, б-р Рябиновый, д. 15	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26		21,26	21,26
Татищева б-р, д. 6	ОДЗ	0,0090		0,0004	0,0094	22,25	1,00	23,25	22,85
, б-р Татищева, д. 6	ОДЗ	0,0074		0,0004	0,0078	18,32	1,00	19,31	18,92

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Татищева, д. 6	ОДЗ	0,0074		0,0004	0,0078	18,32	1,00	19,31	18,92
, ул 70 лет Октября, д. 8	ОДЗ	0,0026		0,0002	0,0028	6,38	0,46	6,84	6,66
, ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78		19,78	19,78
, ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	19,78	0,19	19,96	19,89
, ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0079		0,0000	0,0079	19,53	0,02	19,55	19,54
, ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,53		19,53	19,53
, ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0087		0,0002	0,0089	21,51	0,35	21,85	21,72
, ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,51		21,51	21,51
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0086		0,0001	0,0087	21,26	0,14	21,40	21,34
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26		21,26	21,26
, ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0098		0,0001	0,0099	24,20	0,32	24,53	24,40
, ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0098		0,0001	0,0099	24,20	0,32	24,53	24,40
, ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,09		12,09	12,09
, ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ	0,0049		0,0000	0,0049	12,09	0,07	12,16	12,13
, ул Ворошилова, д. 4а	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	8,90	0,28	9,18	9,07
, ул 40 лет Победы, д. 58	ОДЗ	0,0172		0,0001	0,0173	42,52	0,25	42,77	42,67
, ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0058		0,0007	0,0065	14,34	1,51	15,84	15,25
, б-р Космонавтов, д. 26	ОДЗ	0,0042		0,0002	0,0044	10,38	0,53	10,92	10,70
, б-р Космонавтов, д. 26	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38		10,38	10,38
, б-р Космонавтов, д. 26	ОДЗ	0,0031		0,0003	0,0034	7,66	0,72	8,38	8,10
, б-р Космонавтов, д. 26	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0035		0,0009	0,0044	8,65	2,06	10,71	9,90
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
, ул Офицерская, д. 2Г	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
, ул Офицерская, д. 2Г	ОДЗ	0,0016		0,0000	0,0016	3,96	0,02	3,98	3,97
, ул 40 лет Победы, д. 100	ОДЗ	0,0054		0,0013	0,0067	13,35	3,10	16,45	15,23
, ул 40 лет Победы, д. 100	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,35		13,35	13,35
, ул 40 лет Победы, д. 124	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, ул 40 лет Победы, д. 124	ОДЗ	0,0046		0,0013	0,0059	11,37	3,10	14,48	13,25
, ул 40 лет Победы, д. 124	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
, ул 40 лет Победы, д. 124	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	12,85	0,09	12,95	12,91
, б-р Баумана, д. 5	ОДЗ	0,0133		0,0023	0,0156	32,88	5,42	38,30	36,15
, б-р Курчатова, д. 5	ОДЗ	0,0286		0,0050	0,0336	70,70	11,63	82,33	77,73
, б-р Курчатова, д. 5	ОДЗ	0,0286			0,0286	70,70		70,70	70,70
, пр-кт Ленинский, д. 27	ОДЗ	0,0043		0,0013	0,0056	10,63	3,10	13,73	12,51
, пр-кт Ленинский, д. 27	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63
, б-р Орджоникидзе, д. 10	ОДЗ	0,0289		0,0040	0,0329	71,44	9,29	80,73	77,06
, б-р Орджоникидзе, д. 10	ОДЗ	0,0289			0,0289	71,44		71,44	71,44
, б-р Орджоникидзе, д. 9	ОДЗ	0,0328			0,0328	81,08		81,08	81,08
, б-р Орджоникидзе, д. 9	ОДЗ	0,0328		0,0020	0,0348	81,08	4,66	85,74	83,90

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, пр-кт Степана Разина, д. 46	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,96		25,96	25,96
, пр-кт Степана Разина, д. 46	ОДЗ	0,0105		0,0025	0,0130	25,96	5,84	31,80	29,49
, б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0097			0,0097	23,98		23,98	23,98
, б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0097		0,0013	0,0110	23,98	2,90	26,88	25,73
, ул Фрунзе, д. 9	ОДЗ	0,0054		0,0022	0,0076	13,35	5,00	18,35	16,37
, ул Фрунзе, д. 9	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,35		13,35	13,35
, б-р Цветной, д. 12А	ОДЗ	0,0152		0,0027	0,0179	37,58	6,19	43,76	41,31
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0435		0,0021	0,0455	107,44	4,75	112,19	110,31
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0435			0,0435	107,44		107,44	107,44
, ул 70 лет Октября, д. 61	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ул 70 лет Октября, д. 61	ОДЗ	0,0043		0,0001	0,0044	10,63	0,28	10,91	10,80
, ул 70 лет Октября, д. 61	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63
, ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0105		0,0017	0,0122	25,96	3,94	29,90	28,34
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0067		0,0006	0,0073	16,56	1,27	17,84	17,33
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,56		16,56	16,56
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0061		0,0002	0,0063	15,08	0,46	15,54	15,36
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,08		15,08	15,08
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0050		0,0013	0,0063	12,41	3,06	15,47	14,26
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,41		12,41	12,41
, б-р Кулибина, д. 10	ОДЗ	0,0083		0,0002	0,0085	20,54	0,46	21,01	20,82
, б-р Кулибина, д. 10	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,54		20,54	20,54
, б-р Приморский, д. 33	ОДЗ			0,0004	0,0004		1,02	1,02	0,62
, б-р Приморский, д. 33	ОДЗ	0,0046		0,0004	0,0050	11,35	1,02	12,37	11,96
, ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0047	11,37	0,14	11,51	11,46
, ул Революционная, д. 3а	ОДЗ	0,0090		0,0001	0,0092	22,30	0,30	22,60	22,48
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0028		0,0003	0,0030	6,82	0,65	7,47	7,22
, ул Тополиная, д. 50	ОДЗ	0,0051		0,0003	0,0054	12,61	0,65	13,26	13,00
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0041		0,0000	0,0041	10,14	0,02	10,16	10,15
, б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,44		23,44	23,44
, б-р Приморский, д. 1	ОДЗ			0,0004	0,0004		1,02	1,02	0,62
, пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,86		5,86	5,86
Фрунзе ул, д. 10д	ОДЗ			0,0017	0,0017		3,87	3,87	2,34
Фрунзе ул, д. 10д	ОДЗ	0,1457			0,1457	360,26		360,26	360,26
, ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0008		0,0001	0,0009	1,95	0,29	2,24	2,13
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,63		8,63	8,63
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	13,97	0,09	14,06	14,02
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0087		0,0005	0,0092	21,38	1,16	22,54	22,08
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0086		0,0001	0,0087	21,21	0,23	21,44	21,35
450000, пр-кт Ленинский, д. 1д	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,79		18,79	18,79

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,51		21,51	21,51
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0087		0,0001	0,0088	21,51	0,23	21,74	21,65
, ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,70		10,70	10,70
, ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0043		0,0006	0,0049	10,70	1,38	12,08	11,54
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,61	0,02	14,63	14,62
, ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0058		0,0000	0,0058	14,34	0,02	14,36	14,35
, ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34		14,34	14,34
, ул 70 лет Октября, д. 35	ОДЗ	0,0047		0,0008	0,0055	11,62	1,83	13,45	12,72
, ул 70 лет Октября, д. 35	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62
, ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,11	0,34	12,45	12,32
, ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11		12,11	12,11
, ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0302		0,0002	0,0304	74,66	0,46	75,12	74,94
, ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,05	0,02	9,07	9,06
, ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,05		9,05	9,05
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0081		0,0002	0,0083	20,00	0,49	20,49	20,29
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,13		19,13	19,13
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0077		0,0001	0,0078	19,13	0,21	19,34	19,26
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0058		0,0001	0,0059	14,44	0,23	14,67	14,58
, ул 40 лет Победы, д. 100	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,45		11,45	11,45
, ул 40 лет Победы, д. 100	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0048	11,45	0,30	11,75	11,63
, б-р Туполева, д. 4	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,19		12,19	12,19
, б-р Туполева, д. 4	ОДЗ	0,0049		0,0014	0,0064	12,19	3,34	15,52	14,20
, ул Революционная, д. 76	ОДЗ	0,0051		0,0001	0,0052	12,58	0,14	12,72	12,67
, ул Революционная, д. 76	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,58		12,58	12,58
, пр-кт Степана Разина, д. 2	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,66	0,05	7,71	7,69
, ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0060		0,0002	0,0061	14,78	0,35	15,13	14,99
, ул 70 лет Октября, д. 54А	ОДЗ	0,0021		0,0000	0,0021	5,24	0,05	5,29	5,27
, ул Маршала Жукова, д. 2а	ОДЗ	0,0030		0,0008	0,0038	7,52	1,83	9,35	8,62
, ул Маршала Жукова, д. 2а	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52		7,52	7,52
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,90		15,90	15,90
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0064		0,0002	0,0067	15,90	0,56	16,45	16,23
, ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0006		0,0002	0,0008	1,36	0,56	1,92	1,70
, ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,36		1,36	1,36
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	8,80	0,02	8,82	8,81
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0064		0,0001	0,0065	15,77	0,16	15,93	15,87
, ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0049		0,0004	0,0053	12,19	0,83	13,02	12,69
Маршала Жукова ул, д. 6	ОДЗ	0,0381		0,0008	0,0390	94,29	1,95	96,23	95,46
, ул Дзержинского, д. 25	ОДЗ	0,0115		0,0017	0,0131	28,33	3,87	32,20	30,67
, ул Тополиная, д. 22	ОДЗ	0,0026		0,0005	0,0031	6,43	1,18	7,61	7,14
, ул Спортивная, д. 4б	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,15	0,09	9,24	9,20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0062		0,0000	0,0063	15,43	0,09	15,52	15,48
, пр-кт Степана Разина, д. 18	ОДЗ	0,0048		0,0021	0,0069	11,77	4,96	16,72	14,76
, б-р Приморский, д. 20	ОДЗ	0,0057		0,0008	0,0064	13,97	1,83	15,80	15,07
, ул Юбилейная, д. 89	ОДЗ	0,0182		0,0000	0,0183	45,07	0,09	45,15	45,12
, пр-кт Степана Разина, д. 56	ОДЗ	0,0058		0,0013	0,0071	14,24	2,99	17,23	16,05
, пр-кт Степана Разина, д. 18	ОДЗ	0,0022		0,0006	0,0027	5,32	1,32	6,64	6,11
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0065		0,0000	0,0065	15,97	0,07	16,04	16,01
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0091		0,0000	0,0092	22,60	0,09	22,69	22,65
, ул Фрунзе, д. 3	ОДЗ	0,0086		0,0012	0,0098	21,26	2,71	23,97	22,90
, ул Фрунзе, д. 3	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26		21,26	21,26
, ул 40 лет Победы, д. 100	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,11	0,30	12,41	12,30
, ул 40 лет Победы, д. 100	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11		12,11	12,11
, б-р Луначарского, д. 15	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
, б-р Луначарского, д. 15	ОДЗ	0,0034		0,0001	0,0035	8,41	0,25	8,66	8,56
, б-р Луначарского, д. 15	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88		10,88	10,88
, б-р Луначарского, д. 15	ОДЗ	0,0044		0,0014	0,0058	10,88	3,17	14,05	12,80
, ул Революционная, д. 16	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,56	0,02	14,58	14,57
Цветной б-р, д. 7, кв. 1 008	ОДЗ	0,0037		0,0007	0,0044	9,15	1,69	10,84	10,17
Цветной б-р, д. 7, кв. 1 008	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, б-р Рябиновый, д. 5	ОДЗ	0,0043		0,0003	0,0046	10,53	0,72	11,25	10,97
, б-р Рябиновый, д. 5	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,53		10,53	10,53
, ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0002		0,0001	0,0003	0,49	0,16	0,66	0,59
, ш Южное, д. 77	ОДЗ	0,0075		0,0000	0,0075	18,49	0,01	18,51	18,50
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,09		25,09	25,09
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0102		0,0002	0,0104	25,09	0,53	25,62	25,41
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0079		0,0002	0,0081	19,53	0,35	19,88	19,74
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,53		19,53	19,53
, ул Тополиная, д. 43	ОДЗ	0,0057		0,0002	0,0059	14,09	0,51	14,60	14,40
, ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81		16,81	16,81
, ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0068		0,0001	0,0069	16,81	0,19	17,00	16,92
, ул Ворошилова, д. 15	ОДЗ	0,0364		0,0005	0,0369	89,98	1,25	91,24	90,74
, ул Офицерская, д. 2Б	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
, ул Офицерская, д. 2Б	ОДЗ	0,0016		0,0000	0,0016	3,96	0,09	4,05	4,01
, ул Дзержинского, д. 22	ОДЗ	0,0024		0,0002	0,0026	5,93	0,53	6,47	6,26
, ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0059		0,0001	0,0060	14,59	0,21	14,79	14,71
, ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0034		0,0000	0,0034	8,41	0,02	8,43	8,42
, ул Маршала Жукова, д. 14	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0044	10,88	0,09	10,97	10,93
, ул Маршала Жукова, д. 14	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88		10,88	10,88
, пр-кт Степана Разина, д. 50	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,59		18,59	18,59
, пр-кт Степана Разина, д. 50	ОДЗ	0,0075		0,0004	0,0080	18,59	1,00	19,59	19,19

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, пр-кт Степана Разина, д. 50	ОДЗ	0,0052		0,0002	0,0054	12,78	0,42	13,20	13,03
, пр-кт Степана Разина, д. 50	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,78		12,78	12,78
, б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0146		0,0002	0,0148	36,09	0,35	36,44	36,30
, ул Спортивная, д. 16	ОДЗ	0,0101		0,0001	0,0102	25,02	0,28	25,30	25,19
, ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0063		0,0000	0,0063	15,52	0,05	15,57	15,55
, б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0082		0,0004	0,0086	20,37	0,83	21,20	20,87
, б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,37		20,37	20,37
, ул Свердлова, д. 42	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
, ул Свердлова, д. 42	ОДЗ	0,0033		0,0017	0,0050	8,16	4,01	12,17	10,58
, ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0038		0,0013	0,0051	9,39	2,94	12,34	11,17
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0101		0,0001	0,0102	24,94	0,19	25,13	25,06
, ул Фрунзе, д. 3	ОДЗ	0,0058		0,0002	0,0060	14,34	0,46	14,80	14,62
, ул Фрунзе, д. 3	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34		14,34	14,34
, ул Ворошилова, д. 15	ОДЗ	0,0228			0,0228	56,36		56,36	56,36
, ул Фрунзе, д. 8в	ОДЗ	0,0155		0,0001	0,0156	38,24	0,32	38,57	38,44
, ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0425		0,0002	0,0427	105,09	0,46	105,55	105,37
, пр-кт Ленинский, д. 35а	ОДЗ	0,0049		0,0002	0,0050	11,99	0,44	12,43	12,26
, пр-кт Ленинский, д. 35а	ОДЗ	0,0049			0,0049	11,99		11,99	11,99
, ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0058		0,0002	0,0059	14,21	0,35	14,56	14,42
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,15		31,15	31,15
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0126		0,0002	0,0128	31,15	0,44	31,59	31,41
, ул Дзержинского, д. 24	ОДЗ	0,0159			0,0159	39,21		39,21	39,21
, ул Дзержинского, д. 24	ОДЗ	0,0159		0,0002	0,0160	39,21	0,42	39,62	39,46
, ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,75		10,75	10,75
, ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0044		0,0011	0,0054	10,75	2,46	13,21	12,24
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33		15,33	15,33
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0062		0,0001	0,0063	15,33	0,19	15,51	15,44
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0043		0,0021	0,0064	10,61	4,82	15,42	13,52
, ул Автостроителей, д. 53Б	ОДЗ	0,0071		0,0000	0,0071	17,55	0,09	17,64	17,61
, ул Автостроителей, д. 53Б	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,55		17,55	17,55
, ул Офицерская, д. 2Г	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
, ул Офицерская, д. 2Г	ОДЗ	0,0016		0,0000	0,0016	3,96	0,09	4,05	4,01
, ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0082		0,0000	0,0082	20,27	0,05	20,32	20,30
, ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,27		20,27	20,27
, б-р Космонавтов, д. 13	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
, б-р Космонавтов, д. 13	ОДЗ	0,0025		0,0006	0,0031	6,18	1,32	7,50	6,98
, ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0128		0,0056	0,0183	31,54	12,86	44,40	39,31
, ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0038		0,0007	0,0045	9,30	1,71	11,01	10,33
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0055		0,0074	0,0129	13,60	17,12	30,72	23,94
, ул 40 лет Победы, д. 40	ОДЗ	0,0180		0,0001	0,0181	44,50	0,21	44,71	44,62



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул 40 лет Победы, д. 40	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50		44,50	44,50
, б-р Орджоникидзе, д. 12	ОДЗ	0,0028		0,0001	0,0029	6,92	0,14	7,06	7,01
, пр-кт Московский, д. 61	ОДЗ	0,0045		0,0016	0,0061	11,08	3,65	14,73	13,28
, пр-кт Московский, д. 61	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,08		11,08	11,08
, ул Фрунзе, д. 27	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0031	7,59	0,16	7,75	7,69
, ул Фрунзе, д. 27	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,59		7,59	7,59
, ул Фрунзе, д. 27	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,89		11,89	11,89
, ул Фрунзе, д. 27	ОДЗ	0,0048		0,0002	0,0050	11,89	0,46	12,35	12,17
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,56		16,56	16,56
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0067		0,0003	0,0070	16,56	0,79	17,35	17,04
, ул Фрунзе, д. 106	ОДЗ	0,0118		0,0000	0,0118	29,05	0,02	29,07	29,06
, ул Фрунзе, д. 106	ОДЗ	0,0118		0,0000	0,0118	29,05	0,02	29,07	29,06
, пр-кт Степана Разина, д. 25	ОДЗ	0,0306			0,0306	75,75		75,75	75,75
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0163			0,0163	40,30		40,30	40,30
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0163		0,0005	0,0168	40,30	1,23	41,52	41,04
, ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0198		0,0006	0,0205	49,02	1,46	50,48	49,90
, ул Революционная, д. 11Б	ОДЗ	0,0391			0,0391	96,68		96,68	96,68
, ул Революционная, д. 76	ОДЗ	0,0112		0,0004	0,0116	27,64	0,86	28,50	28,16
, ул Фрунзе, д. 26	ОДЗ	0,0064		0,0002	0,0066	15,80	0,46	16,26	16,08
, ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0129		0,0003	0,0131	31,79	0,58	32,37	32,14
, ул Офицерская, д. 2Б	ОДЗ	0,0014		0,0000	0,0014	3,46	0,09	3,55	3,52
, ул Офицерская, д. 2Б	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,46		3,46	3,46
, пр-кт Степана Разина, д. 7	ОДЗ	0,0124		0,0001	0,0125	30,65	0,30	30,96	30,84
, пр-кт Степана Разина, д. 7	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,65		30,65	30,65
, ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0065		0,0001	0,0066	16,07	0,12	16,18	16,14
, б-р Приморский, д. 23	ОДЗ	0,0031		0,0002	0,0033	7,59	0,53	8,12	7,91
, б-р Приморский, д. 23	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,59		7,59	7,59
, ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,34		12,34	12,34
, ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0050		0,0001	0,0051	12,34	0,28	12,61	12,50
, ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0498			0,0498	123,11		123,11	123,11
, ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0498		0,0003	0,0501	123,11	0,74	123,85	123,56
, ул Свердлова, влд. 9ж	ОДЗ	0,0044		0,0013	0,0057	10,83	3,11	13,94	12,71
, ул Свердлова, влд. 9ж	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,83		10,83	10,83
, ул Свердлова, влд. 9ж	ОДЗ	0,0044		0,0013	0,0057	10,83	3,11	13,94	12,71
, ш Южное, д. 33	ОДЗ	0,0730		0,0020	0,0750	180,34	4,73	185,07	183,20
, ш Южное, д. 43	ОДЗ	0,0523		0,0021	0,0544	129,17	4,89	134,06	132,12
, ул 40 лет Победы, д. 68	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12		11,12	11,12
, ул 40 лет Победы, д. 68	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,23	11,36	11,26
, ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	11,87	0,09	11,96	11,92
, ул 40 лет Победы, д. 88	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул 40 лет Победы, д. 88	ОДЗ	0,0043		0,0009	0,0052	10,63	2,09	12,72	11,89
, ул Революционная, д. 76	ОДЗ	0,0161			0,0161	39,85		39,85	39,85
, ул Революционная, д. 76	ОДЗ	0,0161		0,0002	0,0163	39,85	0,51	40,36	40,16
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,73		23,73	23,73
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0096		0,0006	0,0102	23,73	1,37	25,10	24,56
, ул Автостроителей, д. 72а	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92		28,92	28,92
, ул Автостроителей, д. 72а	ОДЗ	0,0117		0,0001	0,0118	28,92	0,25	29,18	29,08
, ул Свердлова, д. 30	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
, ул Свердлова, д. 30	ОДЗ	0,0030		0,0009	0,0039	7,42	1,97	9,39	8,61
, б-р Баумана, д. 5	ОДЗ	0,0035		0,0004	0,0039	8,65	0,90	9,56	9,20
, б-р Курчатова, д. 6а	ОДЗ	0,0063		0,0002	0,0065	15,57	0,56	16,13	15,91
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0139			0,0139	34,36		34,36	34,36
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0139		0,0002	0,0141	34,36	0,37	34,73	34,59
, ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0067		0,0010	0,0076	16,46	2,20	18,67	17,79
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0109		0,0001	0,0110	26,95	0,21	27,15	27,07
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0109			0,0109	26,95		26,95	26,95
Революционная ул, д. 78	ОДЗ	0,0053		0,0001	0,0054	12,98	0,32	13,30	13,17
Революционная ул, д. 78	ОДЗ	0,0053			0,0053	12,98		12,98	12,98
, ул Воскресенская, влд. 26	ОДЗ	0,1100		0,0007	0,1107	271,93	1,61	273,54	272,90
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,68		30,68	30,68
, ул Юбилейная, д. 29, кв. 49	ОДЗ	0,0111		0,0000	0,0112	27,51	0,09	27,61	27,57
, ул Юбилейная, д. 29, кв. А-103	ОДЗ	0,0307		0,0002	0,0309	75,89	0,51	76,40	76,20
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,38		0,38	0,38
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,40		11,40	11,40
, ул 40 лет Победы, д. 58	ОДЗ	0,0056		0,0001	0,0057	13,84	0,32	14,17	14,04
, ул Свердлова, д. 1в	ОДЗ	0,0050		0,0002	0,0052	12,36	0,44	12,80	12,63
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,04		23,04	23,04
450000, пр-кт Ленинский, д. 1д	ОДЗ	0,0073		0,0001	0,0074	18,02	0,28	18,30	18,19
, б-р Приморский, д. 33	ОДЗ	0,0043		0,0001	0,0045	10,68	0,32	11,00	10,88
, б-р Приморский, д. 33	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,68		10,68	10,68
, ул Ворошилова, д. 18	ОДЗ	0,0044		0,0001	0,0045	10,88	0,14	11,02	10,96
, ул Воскресенская, д. 16, стр. 1	ОДЗ	0,2380	1,2350	0,0173	1,4903	3641,41	40,08	3681,48	3665,63
, ул 40 лет Победы, д. 78	ОДЗ	0,0049		0,0004	0,0053	12,11	0,86	12,97	12,63
, ул 40 лет Победы, д. 78	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11		12,11	12,11
, ул Фрунзе, д. 16	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,95		10,95	10,95
, ул Фрунзе, д. 16	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0045	10,95	0,05	11,00	10,98
, пр-кт Степана Разина, д. 66	ОДЗ	0,0234		0,0003	0,0237	57,72	0,72	58,44	58,16
, пр-кт Степана Разина, д. 66	ОДЗ	0,0234			0,0234	57,72		57,72	57,72
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0088		0,0001	0,0089	21,75	0,32	22,08	21,95
, ул Фрунзе, влд. 16в	ОДЗ	0,0380	0,0410	0,0094	0,0884	195,30	21,78	217,07	208,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул 70 лет Октября, д. 40	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,51		5,51	5,51
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	7,89	0,02	7,91	7,90
, ул Фрунзе, д. 35	ОДЗ	0,0128		0,0002	0,0130	31,72	0,35	32,06	31,93
, ул Фрунзе, д. 35	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,72		31,72	31,72
Татищева б-р, вл. 1А	ОДЗ	0,0800	0,0800	0,0022	0,1622	395,54	5,10	400,63	398,62
, ул 40 лет Победы, д. 78	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36		12,36	12,36
, ул 40 лет Победы, д. 78	ОДЗ	0,0050		0,0010	0,0060	12,36	2,20	14,56	13,69
, б-р Космонавтов, д. 7	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,64		11,64	11,64
, б-р Космонавтов, д. 7	ОДЗ	0,0047		0,0002	0,0049	11,64	0,46	12,10	11,92
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61		12,61	12,61
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,61	0,09	12,70	12,66
, пр-кт Степана Разина, влд. 79а	ОДЗ	0,0260		0,0001	0,0261	64,27	0,32	64,60	64,47
Вокзальная ул, вл. 86	ОДЗ	0,1980			0,1980	489,48		489,48	489,48
Московский пр-кт, вл. 39	ОДЗ	0,3520	0,1900	0,0162	0,5582	1339,88	37,53	1377,41	1362,56
Московский пр-кт, вл. 10	ОДЗ	0,0290			0,0290	71,69		71,69	71,69
, пр-кт Московский, влд. 10	ОДЗ	0,0720		0,0001	0,0721	177,99	0,23	178,22	178,13
Полякова ул, д. 24	ОДЗ	0,0047		0,0003	0,0050	11,62	0,58	12,20	11,97
, б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0063		0,0000	0,0063	15,50	0,09	15,59	15,56
, пр-кт Ленинский, д. 1А	ОДЗ	0,0083		0,0001	0,0083	20,39	0,22	20,61	20,53
70 лет Октября ул, дом № 48	ОДЗ	0,0106		0,0008	0,0114	26,20	1,83	28,03	27,31
, б-р Кулибина, д. 6а, кв. 43	ОДЗ	0,0026		0,0001	0,0027	6,53	0,16	6,69	6,62
, ул Дзержинского, д. 32	ОДЗ	0,0029		0,0015	0,0044	7,17	3,48	10,64	9,27
Коммунальная ул, вл. 31Б	ОДЗ	0,2400	1,1990	0,0104	1,4494	3557,35	24,13	3581,49	3571,94
70 лет Октября ул, д. 43	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
70 лет Октября ул, д. 43	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,04		14,04	14,04
70 лет Октября ул, д. 43	ОДЗ	0,0057		0,0002	0,0058	14,04	0,37	14,41	14,27
, ул 40 лет Победы, д. 52	ОДЗ	0,0186		0,0001	0,0187	45,98	0,12	46,10	46,05
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,67		9,67	9,67
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0039		0,0001	0,0040	9,67	0,28	9,94	9,83
, ул Офицерская, д. 3	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,37		33,37	33,37
, б-р Космонавтов, д. 16	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
, б-р Космонавтов, д. 16	ОДЗ	0,0032		0,0013	0,0045	7,91	3,06	10,97	9,76
, ул Ботаническая, влд. 9	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33		148,33	148,33
, ул Маршала Жукова, д. 24	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	9,91	0,07	9,98	9,96
, ул Маршала Жукова, д. 24	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,91		9,91	9,91
, ул Маршала Жукова, д. 24	ОДЗ	0,0133			0,0133	32,88		32,88	32,88
, ул Маршала Жукова, д. 24	ОДЗ	0,0133		0,0000	0,0133	32,88	0,07	32,95	32,92
, ул Маршала Жукова, д. 24	ОДЗ	0,0145		0,0001	0,0146	35,85	0,28	36,12	36,01
, ул Маршала Жукова, д. 24	ОДЗ	0,0145			0,0145	35,85		35,85	35,85
, ул Маршала Жукова, д. 24	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,37		2,37	2,37

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Спортивная, д. 18А	ОДЗ	0,0072		0,0000	0,0072	17,80	0,07	17,87	17,84
, ул 40 лет Победы, влд. 50а	ОДЗ	0,0740	0,0430	0,0083	0,1253	289,24	19,23	308,46	300,86
, ул Офицерская, влд. 41	ОДЗ	0,4240			0,4240	1048,17		1048,17	1048,17
, ул Офицерская, влд. 41	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,61		123,61	123,61
, пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ	0,0790	0,1100	0,0103	0,1993	467,23	23,81	491,04	481,62
, пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ			0,0058	0,0058		13,39	13,39	8,09
, пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ	0,0023	0,0032		0,0055	13,60		13,60	13,60
, пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,77	0,77	0,47
, пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ	0,0117	0,0168		0,0285	70,45		70,45	70,45
, пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ			0,0018	0,0018		4,05	4,05	2,45
, ул Дзержинского, д. 22	ОДЗ	0,0028		0,0000	0,0029	7,00	0,09	7,09	7,05
, ул Фрунзе, д. 18	ОДЗ	0,0044		0,0025	0,0069	10,83	5,86	16,69	14,37
, ул Фрунзе, д. 18	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,83		10,83	10,83
, ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0049		0,0000	0,0050	12,21	0,09	12,30	12,27
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0187			0,0187	46,23		46,23	46,23
, ул Офицерская, влд. 15	ОДЗ	0,0130		0,0003	0,0133	32,14	0,80	32,94	32,62
, б-р Рябиновый, д. 7	ОДЗ	0,0025		0,0002	0,0027	6,18	0,42	6,60	6,43
, ул Северная, влд. 43	ОДЗ	0,1000	0,3000		0,4000	988,84		988,84	988,84
, ул Юбилейная, д. 4	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0049	11,99	0,16	12,15	12,09
, ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0066		0,0004	0,0070	16,32	0,86	17,17	16,83
Свердлова ул, вл. 9ж	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07		16,07	16,07
Свердлова ул, вл. 9ж	ОДЗ	0,0065		0,0015	0,0080	16,07	3,38	19,45	18,11
, ш Южное, влд. 115	ОДЗ	0,3139	0,1767	0,0197	0,5103	1212,81	45,64	1258,45	1240,39
, ул Фрунзе, д. 14в	ОДЗ	0,0439		0,0004	0,0443	108,53	0,83	109,36	109,03
, ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0142		0,0003	0,0145	35,10	0,58	35,68	35,45
, ул Офицерская, влд. 15	ОДЗ	0,0180		0,0008	0,0188	44,50	1,77	46,27	45,57
, ул 40 лет Победы, д. 100	ОДЗ	0,0017		0,0002	0,0019	4,20	0,51	4,71	4,51
, ул 40 лет Победы, д. 100	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,20		4,20	4,20
Свердлова ул, вл. 80А	ОДЗ	0,0150		0,0015	0,0165	37,08	3,38	40,46	39,12
, ул Спортивная, д. 18	ОДЗ	0,0059		0,0004	0,0063	14,59	0,93	15,51	15,15
, ул Заставная, влд. 17	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78		19,78	19,78
, ул 70 лет Октября, д. 10а	ОДЗ	0,0510	0,0770	0,0038	0,1318	316,43	8,80	325,23	321,75
, ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0063		0,0001	0,0064	15,57	0,25	15,83	15,73
, ул Дзержинского, д. 29	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0044	10,88	0,09	10,97	10,93
, ул Дзержинского, д. 29	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88		10,88	10,88
, ул Маршала Жукова, д. 46	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,50		11,50	11,50
, ул Маршала Жукова, д. 46	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,50	0,25	11,75	11,65
, ул Ботаническая, влд. 9	ОДЗ	0,0900			0,0900	222,49		222,49	222,49
, ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	5,93	0,07	6,00	5,98
, ул Фрунзе, д. 9	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Фрунзе, д. 9	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,75		8,75	8,75
, ул Революционная, влд. 41	ОДЗ	0,0412		0,0022	0,0434	101,85	5,10	106,95	104,93
, ул Спортивная, д. 6	ОДЗ	0,0081		0,0001	0,0082	20,10	0,14	20,24	20,18
Борковская ул, вл. 16	ОДЗ	0,2000		0,0200	0,2200	494,42	46,33	540,75	522,42
, ул Юбилейная, д. 61	ОДЗ	0,0030		0,0002	0,0032	7,39	0,46	7,85	7,67
, ул Юбилейная, д. 61	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,39		7,39	7,39
Городской округ Тольятти, Борковская ул, двл. 69а, стр. 2	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50		44,50	44,50
, б-р Приморский, влд. 1г	ОДЗ	0,1260	0,0920	0,0028	0,2208	538,92	6,49	545,40	542,84
, ул Тополиная, влд. 32а	ОДЗ			0,0350	0,0350		81,08	81,08	49,00
, ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,70		10,70	10,70
, ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0274			0,0274	67,76		67,76	67,76
, б-р Луначарского, д. 17	ОДЗ	0,0058		0,0003	0,0061	14,34	0,65	14,99	14,73
, б-р Луначарского, д. 17	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34		14,34	14,34
Тополиная ул, владение № 32а	ОДЗ	0,0340			0,0340	84,05		84,05	84,05
, б-р Курчатова, влд. 11	ОДЗ	0,1330		0,0090	0,1420	328,79	20,75	349,54	341,33
Северная ул, владение № 23, строение 9	ОДЗ	0,3100		0,0200	0,3300	766,35	46,33	812,68	794,35
, б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0099		0,0000	0,0099	24,47	0,09	24,57	24,53
Вокзальная ул, вл. 64	ОДЗ	0,5220			0,5220	1290,44		1290,44	1290,44
Вокзальная ул, вл. 112	ОДЗ	0,1500			0,1500	370,82		370,82	370,82
, ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0054		0,0000	0,0054	13,35	0,07	13,42	13,39
, пр-кт Ленинский, д. 1А	ОДЗ	0,0437		0,0003	0,0440	108,06	0,58	108,63	108,41
, ул Автостроителей, д. 12	ОДЗ	0,0164		0,0008	0,0172	40,54	1,83	42,37	41,65
, ул 70 лет Октября, д. 61	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,69		27,69	27,69
, ул 70 лет Октября, д. 61	ОДЗ	0,0112		0,0001	0,0113	27,69	0,16	27,85	27,79
, ул Маршала Жукова, д. 34	ОДЗ	0,0065		0,0005	0,0070	16,09	1,14	17,23	16,78
Вокзальная ул, владение № 102а	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,05		9,05	9,05
, ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0043		0,0002	0,0045	10,63	0,39	11,02	10,87
, ул Фрунзе, д. 2б	ОДЗ	0,0121		0,0003	0,0124	30,01	0,65	30,66	30,40
, ул Вокзальная, д. 11	ОДЗ	0,1100		0,0127	0,1227	271,93	29,44	301,37	289,72
, б-р Цветной, д. 33	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,93		14,93	14,93
, б-р Цветной, д. 33	ОДЗ	0,0060		0,0000	0,0061	14,93	0,09	15,02	14,99
, ул Спортивная, д. 16	ОДЗ	0,0075		0,0001	0,0075	18,47	0,12	18,58	18,54
, ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0155		0,0010	0,0165	38,32	2,32	40,63	39,72
, ул Северная, влд. 19	ОДЗ	0,4960			0,4960	1226,16		1226,16	1226,16
, ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0142		0,0006	0,0148	34,98	1,44	36,42	35,85
, ул 40 лет Победы, д. 80	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,92		11,92	11,92
, ул 40 лет Победы, д. 80	ОДЗ	0,0048		0,0006	0,0054	11,92	1,44	13,35	12,78
, ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,68		10,68	10,68
, ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0043		0,0010	0,0053	10,68	2,20	12,88	12,01

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Приморский, д. 33	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0047	11,47	0,09	11,56	11,53
, б-р Приморский, д. 33	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,47		11,47	11,47
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,19		16,19	16,19
, ул 40 лет Победы, д. 90	ОДЗ	0,0041		0,0000	0,0041	10,14	0,09	10,23	10,19
, ул 40 лет Победы, д. 90	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,14		10,14	10,14
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67		29,67	29,67
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0120		0,0001	0,0121	29,67	0,25	29,92	29,82
, б-р Луначарского, д. 2	ОДЗ	0,0071		0,0000	0,0071	17,50	0,09	17,60	17,56
, б-р Луначарского, д. 2	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,50		17,50	17,50
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26		21,26	21,26
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ			0,0012	0,0012		2,78	2,78	1,68
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26		21,26	21,26
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ			0,0012	0,0012		2,78	2,78	1,68
, ул 70 лет Октября, д. 22а	ОДЗ	0,0088		0,0001	0,0089	21,75	0,19	21,94	21,87
, пр-кт Степана Разина, д. 2	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,38	0,07	10,45	10,42
, пр-кт Степана Разина, д. 52	ОДЗ	0,0029		0,0001	0,0029	7,12	0,12	7,24	7,19
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,07		38,07	38,07
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0154		0,0001	0,0155	38,07	0,30	38,37	38,25
Борковская ул, вл. 82	ОДЗ			0,0165	0,0165		38,13	38,13	23,04
Борковская ул, вл. 82	ОДЗ	0,0326	0,0900	0,0165	0,1391	303,08	38,13	341,21	326,12
, ул Маршала Жукова, д. 46	ОДЗ	0,0051		0,0001	0,0052	12,68	0,21	12,89	12,81
, ул Маршала Жукова, д. 46	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,68		12,68	12,68
, ул Маршала Жукова, д. 46	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,68		19,68	19,68
, ул Маршала Жукова, д. 46	ОДЗ	0,0080		0,0008	0,0088	19,68	1,90	21,58	20,83
, ул Тополиная, д. 17	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,64	0,23	11,88	11,78
, ул Тополиная, д. 2	ЖФ	0,0047		0,0001	0,0048	11,64	0,73	12,37	12,11
, ул Революционная, д. 44	ОДЗ	0,0196		0,0002	0,0198	48,48	0,39	48,87	48,72
, ул Революционная, д. 44	ОДЗ	0,0196			0,0196	48,48		48,48	48,48
, ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0130		0,0002	0,0132	32,14	0,56	32,69	32,47
, ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0026	6,30	0,04	6,34	6,33
, ул Спортивная, д. 46	ОДЗ	0,0091		0,0001	0,0092	22,57	0,16	22,73	22,67
Тополиная ул, д. 49	ОДЗ	0,0137		0,0004	0,0141	33,87	1,00	34,86	34,47
, Самарская обл, г. Тольятти, ул. Ворошилова, вл. 19а	ОДЗ			0,0013	0,0013		3,01	3,01	1,82
, ул Ворошилова, влд. 19а	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,03		42,03	42,03
Заставная ул, владение № 24А	ОДЗ	0,0500		0,0063	0,0563	123,61	14,48	138,08	132,36
, ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
, ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,36		10,36	10,36
Революционная ул, вл. 70	ОДЗ	0,0300			0,0300	74,16		74,16	74,16
, ул Фрунзе, д. 27	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,94		9,94	9,94
, ул Фрунзе, д. 27	ОДЗ	0,0040		0,0009	0,0049	9,94	2,03	11,97	11,17

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Городской округ Тольятти, Московский пр-кт, вл. 55	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,29	0,09	12,38	12,34
Городской округ Тольятти, Московский пр-кт, вл. 55	ОДЗ	0,0020		0,0000	0,0020	4,89	0,09	4,99	4,95
Городской округ Тольятти, Московский пр-кт, вл. 55	ОДЗ	0,0017		0,0000	0,0018	4,28	0,09	4,37	4,33
Городской округ Тольятти, Московский пр-кт, вл. 55	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,48	0,09	12,58	12,54
, ул Воскресенская, влд. 13	ОДЗ	0,0350		0,0006	0,0356	86,52	1,39	87,91	87,36
, ул Воскресенская, влд. 13	ОДЗ	0,1820		0,0024	0,1844	449,92	5,63	455,55	453,33
, ул Воскресенская, влд. 13	ОДЗ	0,0470		0,0001	0,0471	116,19	0,23	116,42	116,33
, ул Воскресенская, влд. 13	ОДЗ	0,1070		0,0006	0,1076	264,51	1,39	265,90	265,35
, ул Воскресенская, влд. 13	ОДЗ	0,0900		0,0004	0,0904	222,49	0,93	223,42	223,05
, ул Воскресенская, влд. 13	ОДЗ	0,0330		0,0003	0,0333	81,58	0,70	82,27	82,00
, б-р Курчатова, д. 6а	ОДЗ	0,0096		0,0006	0,0102	23,73	1,30	25,03	24,52
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0064		0,0003	0,0067	15,72	0,79	16,51	16,20
450000, пр-кт Ленинский, д. 1г	ОДЗ	0,0145		0,0004	0,0149	35,85	0,83	36,68	36,35
, ул Маршала Жукова, д. 12	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88		10,88	10,88
, ул Маршала Жукова, д. 12	ОДЗ	0,0044		0,0004	0,0048	10,88	0,90	11,78	11,42
, б-р Татищева, д. 13	ОДЗ	0,0074		0,0003	0,0077	18,29	0,63	18,92	18,67
, ул Тополиная, д. 15	ОДЗ	0,0135		0,0005	0,0140	33,37	1,14	34,51	34,06
, ул Тополиная, д. 56а	ОДЗ	0,0298		0,0006	0,0304	73,67	1,37	75,04	74,49
, ул Тополиная, д. 56а	ОДЗ	0,0298			0,0298	73,67		73,67	73,67
, б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	14,04	0,05	14,09	14,07
, б-р Гая, д. 2	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12		11,12	11,12
, б-р Гая, д. 2	ОДЗ	0,0045		0,0002	0,0047	11,12	0,51	11,63	11,43
, ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0058		0,0001	0,0059	14,34	0,25	14,59	14,49
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,10		35,10	35,10
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0142		0,0000	0,0142	35,10	0,09	35,20	35,16
, ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0008			0,0008	1,90		1,90	1,90
, ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0059		0,0001	0,0060	14,61	0,28	14,89	14,78
, ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,61		14,61	14,61
, ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0106		0,0002	0,0108	26,13	0,46	26,59	26,41
, ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0062		0,0007	0,0069	15,33	1,55	16,88	16,27
, ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0062		0,0004	0,0066	15,33	0,90	16,23	15,87
, ул 40 лет Победы, д. 116	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63
, ул 40 лет Победы, д. 116	ОДЗ	0,0043		0,0002	0,0045	10,63	0,49	11,12	10,92
, пр-кт Степана Разина, влд. 39	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
, пр-кт Степана Разина, влд. 39	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,16	0,09	8,25	8,21
, ул Автостроителей, д. 72	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,59	0,09	14,68	14,64
, ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0057		0,0008	0,0065	14,02	1,81	15,82	15,11
, ул Революционная, д. 16	ОДЗ	0,0044		0,0003	0,0047	10,93	0,74	11,67	11,37
, б-р Гая, д. 9	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,85		8,85	8,85
, б-р Гая, д. 9	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	8,85	0,09	8,94	8,91



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0083		0,0002	0,0085	20,52	0,42	20,94	20,77
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0086		0,0002	0,0088	21,19	0,42	21,60	21,44
, ул Фрунзе, д. 16	ОДЗ	0,0124		0,0003	0,0127	30,65	0,67	31,33	31,06
, ул Фрунзе, д. 16	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,65		30,65	30,65
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0112		0,0005	0,0117	27,74	1,20	28,94	28,46
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,74		27,74	27,74
, б-р Гая, д. 17	ОДЗ	0,0047		0,0005	0,0052	11,67	1,20	12,87	12,40
, б-р Гая, д. 17	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,67		11,67	11,67
, ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0099		0,0024	0,0123	24,47	5,56	30,03	27,83
, ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0047		0,0002	0,0049	11,62	0,46	12,08	11,90
, ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62
, ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,20		9,20	9,20
, ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0037		0,0002	0,0039	9,20	0,44	9,64	9,46
, ул Революционная, д. 40	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,79		22,79	22,79
, ул Революционная, д. 40	ОДЗ	0,0092		0,0001	0,0093	22,79	0,12	22,91	22,86
, ул Революционная, д. 8	ОДЗ	0,0073		0,0002	0,0075	18,10	0,37	18,47	18,32
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,22		25,22	25,22
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0102		0,0006	0,0108	25,22	1,39	26,61	26,06
, ул Революционная, д. 34	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
, ул Революционная, д. 34	ОДЗ	0,0035		0,0001	0,0036	8,65	0,16	8,81	8,75
, ш Южное, д. 25	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,58	0,58	0,35
, ш Южное, д. 25	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83		14,83	14,83
, ул Революционная, д. 40	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0045	11,00	0,12	11,12	11,07
, ул Революционная, д. 40	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,00		11,00	11,00
, ул Спортивная, д. 4б	ОДЗ	0,0062		0,0001	0,0063	15,30	0,32	15,63	15,50
, ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0134		0,0000	0,0134	33,13	0,09	33,22	33,18
, пр-кт Степана Разина, д. 10	ОДЗ	0,0044		0,0002	0,0046	10,88	0,46	11,34	11,16
, ул Революционная, д. 50	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,45		6,45	6,45
, ул Революционная, д. 50	ОДЗ	0,0026		0,0001	0,0027	6,45	0,21	6,66	6,58
, б-р Цветной, д. 33	ОДЗ	0,0187			0,0187	46,23		46,23	46,23
, б-р Цветной, д. 33	ОДЗ	0,0187		0,0004	0,0191	46,23	0,97	47,20	46,82
, б-р Рябиновый, д. 15	ОДЗ	0,0077		0,0005	0,0082	19,01	1,18	20,19	19,72
, ул Ворошилова, д. 15	ОДЗ	0,0359		0,0001	0,0360	88,75	0,25	89,00	88,90
, ул Дзержинского, д. 25	ОДЗ	0,0031		0,0007	0,0038	7,66	1,55	9,22	8,60
, ул Автостроителей, д. 72б	ОДЗ	0,0144			0,0144	35,60		35,60	35,60
, ул Автостроителей, д. 72б	ОДЗ	0,0144		0,0001	0,0145	35,60	0,16	35,76	35,70
, ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0133		0,0001	0,0134	32,88	0,19	33,06	32,99
, ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0133			0,0133	32,88		32,88	32,88
, ул Свердлова, д. 1	ОДЗ	0,0247		0,0001	0,0248	61,06	0,19	61,25	61,17
, ул Свердлова, д. 1	ОДЗ	0,0247			0,0247	61,06		61,06	61,06

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	8,78	0,30	9,08	8,96
, ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0172		0,0028	0,0200	42,52	6,51	49,03	46,45
, ул Дзержинского, д. 17	ОДЗ	0,0047		0,0000	0,0047	11,62	0,09	11,71	11,67
, ул 40 лет Победы, д. 124	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
Южное ш, вл. 27а	ОДЗ	0,0093		0,0000	0,0093	22,99	0,09	23,08	23,05
, б-р Рябиновый, д. 6	ОДЗ	0,0084		0,0003	0,0086	20,64	0,60	21,24	21,01
, ул Свердлова, д. 30	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	8,90	0,25	9,15	9,05
, ул Свердлова, д. 30	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
, ул Автостроителей, д. 68	ОДЗ	0,0074		0,0003	0,0077	18,29	0,79	19,08	18,77
, ул 70 лет Октября, д. 72	ОДЗ	0,0056		0,0002	0,0058	13,84	0,39	14,24	14,08
, ул 70 лет Октября, д. 72	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,84		13,84	13,84
, ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0116		0,0009	0,0125	28,68	2,06	30,74	29,92
, ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0025		0,0003	0,0028	6,18	0,74	6,92	6,63
, ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
, ул 40 лет Победы, д. 58	ОДЗ	0,0080		0,0010	0,0090	19,78	2,20	21,98	21,11
, ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0053		0,0003	0,0056	13,10	0,58	13,68	13,45
, ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10		13,10	13,10
, ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0132		0,0002	0,0133	32,51	0,44	32,95	32,77
, пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0128		0,0034	0,0162	31,57	7,88	39,45	36,33
, ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0107		0,0008	0,0115	26,55	1,85	28,40	27,67
, ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,55		26,55	26,55
, ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0091		0,0008	0,0099	22,47	1,85	24,32	23,59
, ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,47		22,47	22,47
, ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0045		0,0005	0,0050	11,15	1,14	12,28	11,84
, ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0061		0,0001	0,0062	15,18	0,23	15,41	15,32
, ул 70 лет Октября, д. 82	ОДЗ	0,0066		0,0003	0,0069	16,32	0,65	16,96	16,71
, б-р Рябиновый, д. 15	ОДЗ	0,0080		0,0003	0,0083	19,83	0,60	20,43	20,19
, б-р Рябиновый, д. 15	ОДЗ	0,0066		0,0003	0,0069	16,24	0,70	16,94	16,66
, б-р Рябиновый, д. 6	ОДЗ	0,0042		0,0002	0,0044	10,46	0,44	10,90	10,72
, б-р Рябиновый, д. 6	ОДЗ	0,0036		0,0002	0,0038	8,95	0,51	9,46	9,26
, ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0494		0,0001	0,0495	122,22	0,19	122,41	122,33
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,55		17,55	17,55
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0071		0,0003	0,0074	17,55	0,65	18,20	17,94
, ул 40 лет Победы, д. 15Б	ОДЗ	0,0076		0,0003	0,0079	18,79	0,74	19,53	19,24
, ул Маршала Жукова, д. 44	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
, ул Маршала Жукова, д. 44	ОДЗ	0,0048		0,0002	0,0050	11,87	0,37	12,24	12,09
, пр-кт Степана Разина, д. 83	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
, пр-кт Степана Разина, д. 83	ОДЗ	0,0052		0,0001	0,0053	12,85	0,28	13,13	13,02
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0126		0,0003	0,0129	31,15	0,67	31,82	31,55
, б-р Баумана, д. 5	ОДЗ	0,0029		0,0004	0,0033	7,17	0,86	8,03	7,69

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26		21,26	21,26
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0086		0,0001	0,0087	21,26	0,19	21,45	21,37
, ул Революционная, д. 44	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28		19,28	19,28
, ул Революционная, д. 44	ОДЗ	0,0078		0,0001	0,0079	19,28	0,30	19,58	19,46
, б-р Луначарского, д. 17	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
, б-р Луначарского, д. 17	ОДЗ	0,0035		0,0004	0,0039	8,65	0,86	9,51	9,17
, ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0047		0,0004	0,0051	11,62	0,90	12,52	12,16
, ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62
, ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0097		0,0001	0,0098	23,93	0,16	24,09	24,03
, б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0101		0,0011	0,0111	24,84	2,50	27,35	26,36
, б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0101			0,0101	24,84		24,84	24,84
, ул Офицерская, д. 6	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,54		14,54	14,54
, ул Офицерская, д. 6	ОДЗ	0,0059		0,0016	0,0074	14,54	3,61	18,15	16,72
Фрунзе ул, д. 35	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,48		6,48	6,48
Фрунзе ул, д. 35	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0027	6,48	0,09	6,57	6,53
, ул Фрунзе, д. 35	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,79		16,79	16,79
, ул Автостроителей, д. 102А	ОДЗ	0,0077		0,0002	0,0080	19,11	0,56	19,67	19,45
, ул Автостроителей, д. 59Б	ОДЗ	0,0148		0,0003	0,0150	36,46	0,67	37,14	36,87
, ул Льва Яшина, д. 3	ОДЗ	0,0117		0,0001	0,0119	29,02	0,28	29,30	29,19
, ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0132		0,0008	0,0140	32,61	1,83	34,44	33,71
, пр-кт Степана Разина, д. 10	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0026	6,43	0,09	6,52	6,48
70 лет Октября ул, д. 48А	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93		5,93	5,93
70 лет Октября ул, д. 48А	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,65		10,65	10,65
70 лет Октября ул, д. 48А	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,79	0,79	0,48
, ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,26	0,16	8,42	8,35
, ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,26		8,26	8,26
, ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0147			0,0147	36,29		36,29	36,29
, ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0147		0,0001	0,0148	36,29	0,16	36,45	36,39
, ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0093		0,0001	0,0094	22,97	0,23	23,20	23,11
, ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,97		22,97	22,97
, ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,70		26,70	26,70
, ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0108		0,0013	0,0121	26,70	2,90	29,59	28,45
, ул 70 лет Октября, д. 47	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,12		34,12	34,12
, ул 70 лет Октября, д. 47	ОДЗ	0,0138		0,0000	0,0138	34,12	0,09	34,21	34,17
, ул Льва Яшина, д. 7а	ОДЗ	0,0093		0,0001	0,0094	22,99	0,28	23,27	23,16
, ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0346		0,0002	0,0348	85,53	0,37	85,91	85,76
, б-р Луначарского, д. 17	ОДЗ	0,0086		0,0000	0,0086	21,26	0,02	21,28	21,27
, б-р Луначарского, д. 17	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26		21,26	21,26
, ш Южное, д. 15	ОДЗ	0,0667		0,0002	0,0669	164,89	0,56	165,45	165,23
, пр-кт Степана Разина, д. 10	ОДЗ	0,0073		0,0002	0,0075	18,00	0,44	18,44	18,26

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
, ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,64	0,09	9,73	9,70
, ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0077		0,0010	0,0087	19,04	2,29	21,33	20,42
, ул 70 лет Октября, д. 58А	ОДЗ	0,0056		0,0008	0,0063	13,74	1,83	15,57	14,85
, ул 70 лет Октября, д. 58А	ОДЗ	0,0053		0,0008	0,0061	13,10	1,83	14,93	14,21
, ул 40 лет Победы, д. 2	ОДЗ	0,0430		0,0001	0,0431	106,30	0,30	106,60	106,48
, ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0125		0,0002	0,0127	30,90	0,42	31,32	31,15
, ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,90		30,90	30,90
, ул Дзержинского, д. 45	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88		10,88	10,88
, ул Дзержинского, д. 45	ОДЗ	0,0044		0,0020	0,0064	10,88	4,68	15,56	13,71
, ул Дзержинского, д. 45	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93		5,93	5,93
, ул Дзержинского, д. 45	ОДЗ	0,0024		0,0006	0,0030	5,93	1,41	7,35	6,79
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0179		0,0001	0,0180	44,25	0,16	44,41	44,35
, ул Ворошилова, д. 15	ОДЗ	0,0134		0,0001	0,0135	33,13	0,28	33,40	33,29
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,21		14,21	14,21
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0058		0,0002	0,0060	14,21	0,51	14,72	14,52
, ул Офицерская, д. 4В	ОДЗ	0,0247			0,0247	61,06		61,06	61,06
, ул Офицерская, д. 4В	ОДЗ	0,0247		0,0008	0,0255	61,06	1,88	62,94	62,19
Юбилейная ул, д. 75	ОДЗ	0,0100		0,0001	0,0101	24,72	0,25	24,98	24,88
, ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0058		0,0002	0,0060	14,34	0,44	14,78	14,60
, ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34		14,34	14,34
, пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,85		4,85	4,85
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34		14,34	14,34
, ул Спортивная, д. 8А	ОДЗ	0,0104		0,0002	0,0106	25,71	0,49	26,20	26,00
, ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0227		0,0001	0,0228	56,12	0,25	56,37	56,27
, ул Фрунзе, д. 10А	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,81	0,23	8,04	7,95
450000, пр-кт Ленинский, д. 1г	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14		32,14	32,14
, ул Спортивная, д. 18	ОДЗ	0,0075		0,0000	0,0076	18,59	0,09	18,68	18,65
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,56		5,56	5,56
, ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0066		0,0001	0,0067	16,24	0,28	16,52	16,41
, ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0041		0,0001	0,0041	10,11	0,12	10,23	10,18
, ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0161		0,0001	0,0162	39,80	0,28	40,08	39,97
, ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0174			0,0174	42,92		42,92	42,92
, ул Фрунзе, д. 35	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30		17,30	17,30
, ул Фрунзе, д. 35	ОДЗ	0,0070		0,0007	0,0077	17,30	1,51	18,81	18,21
450000, пр-кт Ленинский, д. 1д	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,68		3,68	3,68
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,67		13,67	13,67
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,10		9,10	9,10
, б-р Кулибина, д. 6а, кв. 31	ОДЗ	0,0124		0,0001	0,0125	30,75	0,21	30,96	30,88
, б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0047	11,37	0,23	11,60	11,51
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0063		0,0001	0,0064	15,65	0,19	15,83	15,76
, б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
, б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	8,90	0,23	9,13	9,04
, б-р Приморский, д. 14	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,01	0,30	12,32	12,20
, б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,72		11,72	11,72
, б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,72	0,21	11,93	11,84
, ул 40 лет Победы, д. 58	ОДЗ	0,0128		0,0001	0,0129	31,64	0,19	31,83	31,75
, ул 40 лет Победы, д. 58	ОДЗ	0,0072		0,0002	0,0074	17,80	0,35	18,15	18,01
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34		14,34	14,34
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0058		0,0004	0,0062	14,34	0,83	15,17	14,84
, ул Революционная, д. 44	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
, ул Революционная, д. 44	ОДЗ	0,0034		0,0008	0,0042	8,41	1,92	10,33	9,57
, ул Дзержинского, д. 18а	ОДЗ	0,0182		0,0003	0,0185	44,99	0,65	45,64	45,38
, ул Свердлова, д. 35	ОДЗ	0,0075		0,0049	0,0124	18,54	11,31	29,85	25,37
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0091		0,0001	0,0092	22,50	0,25	22,75	22,65
, ул Дзержинского, д. 34	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	5,93	0,16	6,10	6,03
, ул Дзержинского, д. 34	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93		5,93	5,93
, б-р Рябиновый, д. 3	ОДЗ	0,0290		0,0000	0,0291	71,79	0,09	71,88	71,85
, ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0095		0,0001	0,0096	23,48	0,16	23,65	23,58
, ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0032		0,0004	0,0036	7,81	0,97	8,78	8,40
, ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,81		7,81	7,81
, б-р Буденного, д. 10	ОДЗ	0,0061		0,0001	0,0061	14,98	0,19	15,17	15,09
, б-р Буденного, д. 10	ОДЗ	0,0061			0,0061	14,98		14,98	14,98
, ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,84		13,84	13,84
, ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0056		0,0005	0,0061	13,84	1,04	14,89	14,47
, ул Юбилейная, д. 29, кв. А-608	ОДЗ	0,0137		0,0001	0,0138	33,97	0,19	34,15	34,08
, б-р Приморский, д. 29	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,29		27,29	27,29
, б-р Приморский, д. 29	ОДЗ	0,0110		0,0003	0,0114	27,29	0,79	28,08	27,77
, ул Революционная, д. 40	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,15	0,28	9,42	9,31
, ул Революционная, д. 40	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0116			0,0116	28,68		28,68	28,68
, ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0116		0,0006	0,0122	28,68	1,34	30,02	29,49
, ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,07		29,07	29,07
, ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0118		0,0020	0,0138	29,07	4,68	33,75	31,90
, пр-кт Московский, д. 61	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,55	1,55	0,94
, ул Юбилейная, д. 29, кв. 601г	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,64		29,64	29,64
, ул Юбилейная, д. 29, кв. А-605	ОДЗ	0,0057		0,0007	0,0064	14,19	1,51	15,70	15,10
, ул Юбилейная, д. 29, кв. 4	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,11	0,30	12,41	12,30
, ул Юбилейная, д. 29, кв. 1	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,79		18,79	18,79

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Юбилейная, д. 29, кв. 2	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,32		11,32	11,32
, ул Юбилейная, д. 29, кв. 3	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0047	11,35	0,21	11,56	11,47
, ул 40 лет Победы, д. 78	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
Юбилейная ул, д. 75	ОДЗ	0,0082		0,0010	0,0092	20,20	2,29	22,49	21,58
, ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0111		0,0003	0,0114	27,44	0,60	28,04	27,80
, ул 70 лет Октября, д. 12	ОДЗ	0,0114		0,0073	0,0187	28,23	16,93	45,17	38,47
, ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0023		0,0000	0,0023	5,69	0,02	5,70	5,70
, ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69		5,69	5,69
, ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0192			0,0192	47,46		47,46	47,46
, ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0192		0,0004	0,0196	47,46	0,86	48,32	47,98
, ш Южное, д. 77	ОДЗ	0,0047		0,0004	0,0051	11,54	1,02	12,56	12,16
, ш Южное, д. 83	ОДЗ	0,0050		0,0002	0,0052	12,31	0,56	12,87	12,65
, ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,23		19,23	19,23
, ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0078		0,0001	0,0079	19,23	0,19	19,42	19,34
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0018		0,0000	0,0018	4,52	0,02	4,55	4,54
, ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0189		0,0026	0,0215	46,65	6,00	52,65	50,27
, ул 40 лет Победы, д. 18	ОДЗ	0,0259		0,0001	0,0260	64,03	0,21	64,24	64,15
, ул 40 лет Победы, д. 18	ОДЗ	0,0259			0,0259	64,03		64,03	64,03
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0078		0,0001	0,0079	19,28	0,25	19,54	19,44
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28		19,28	19,28
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,09	0,25	14,35	14,24
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09		14,09	14,09
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0094		0,0001	0,0094	23,11	0,17	23,29	23,22
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0036		0,0004	0,0040	8,95	0,86	9,81	9,47
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80		17,80	17,80
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0072		0,0003	0,0075	17,80	0,65	18,45	18,19
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0063		0,0003	0,0066	15,57	0,60	16,18	15,94
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57		15,57	15,57
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0064		0,0001	0,0065	15,82	0,28	16,10	15,99
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0072		0,0020	0,0092	17,80	4,63	22,43	20,60
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80		17,80	17,80
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0389		0,0026	0,0415	96,16	6,02	102,19	99,80
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0389			0,0389	96,16		96,16	96,16
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57		15,57	15,57
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0063		0,0007	0,0070	15,57	1,55	17,13	16,51
, ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0119		0,0012	0,0131	29,42	2,78	32,20	31,10
, ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,42		29,42	29,42
, ш Южное, д. 83	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0047	11,37	0,23	11,60	11,51
, ул Льва Яшина, д. 16	ОДЗ	0,0026		0,0007	0,0033	6,48	1,53	8,01	7,40

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,00		22,00	22,00
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0089		0,0003	0,0092	22,00	0,60	22,60	22,37
, ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0089		0,0002	0,0091	21,98	0,49	22,46	22,27
, ул 40 лет Победы, д. 18	ОДЗ	0,0020		0,0007	0,0027	4,94	1,71	6,66	5,98
, ул 40 лет Победы, д. 18	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
, б-р Баумана, д. 5	ОДЗ	0,0163		0,0022	0,0185	40,30	5,10	45,39	43,38
, б-р Баумана, д. 5	ОДЗ	0,0116		0,0008	0,0124	28,68	1,74	30,41	29,73
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,62	0,19	11,80	11,73
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,01		19,01	19,01
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0077		0,0014	0,0090	19,01	3,13	22,14	20,90
, ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0140		0,0007	0,0147	34,61	1,69	36,30	35,63
, ул Офицерская, д. 2Б	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
, ул Офицерская, д. 2Б	ОДЗ	0,0016		0,0001	0,0017	3,96	0,25	4,21	4,11
, ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0063		0,0000	0,0063	15,57	0,09	15,67	15,63
, ул 70 лет Октября, д. 60	ОДЗ	0,0203		0,0009	0,0211	50,08	2,04	52,12	51,32
, ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0050		0,0003	0,0053	12,36	0,67	13,03	12,77
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0045	10,90	0,09	10,99	10,96
70 лет Октября ул, дом № 48	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	5,88	0,21	6,09	6,01
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0052		0,0002	0,0054	12,85	0,35	13,20	13,06
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0037		0,0007	0,0044	9,15	1,55	10,70	10,08
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, ул Революционная, д. 3а	ОДЗ	0,0162		0,0003	0,0165	40,02	0,70	40,72	40,44
, ул Спортивная, д. 4б	ОДЗ	0,0031		0,0009	0,0040	7,71	2,06	9,77	8,96
, ул Автостроителей, д. 53	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	5,93	0,07	6,00	5,98
, ул 70 лет Октября, д. 72	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,55		17,55	17,55
, ул 70 лет Октября, д. 72	ОДЗ	0,0071		0,0016	0,0087	17,55	3,65	21,21	19,76
, пр-кт Степана Разина, д. 84а	ОДЗ	0,0389		0,0011	0,0400	96,09	2,59	98,69	97,66
, ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0164		0,0000	0,0164	40,54	0,09	40,64	40,60
, ул 70 лет Октября, д. 86	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0026	6,43	0,09	6,52	6,48
, ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0192		0,0027	0,0219	47,46	6,26	53,72	51,24
, пр-кт Ленинский, д. 35а	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38		10,38	10,38
, пр-кт Ленинский, д. 35а	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,38	0,25	10,64	10,54
, ул Свердлова, д. 9и	ОДЗ	0,0123		0,0008	0,0131	30,41	1,81	32,21	31,50
, пр-кт Степана Разина, д. 19	ОДЗ	0,0112		0,0001	0,0113	27,69	0,14	27,83	27,77
, пр-кт Степана Разина, д. 19	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,69		27,69	27,69
, ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0977		0,0003	0,0980	241,50	0,79	242,29	241,98
, пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,67		26,67	26,67
, ул Революционная, д. 11Б	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,09	0,23	14,32	14,23



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Фрунзе, д. 10А	ОДЗ	0,0063		0,0002	0,0065	15,57	0,44	16,01	15,84
, ул Фрунзе, д. 10А	ОДЗ	0,0063		0,0002	0,0065	15,57	0,44	16,01	15,84
, пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0205		0,0001	0,0205	50,55	0,12	50,67	50,62
, ул Фрунзе, д. 14в	ОДЗ	0,0094		0,0009	0,0103	23,24	2,15	25,39	24,54
, ул Фрунзе, д. 6д	ОДЗ	0,0055		0,0005	0,0060	13,57	1,23	14,80	14,31
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	5,86	0,09	5,95	5,91
, ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,38	0,30	10,68	10,56
, ул Фрунзе, д. 14в	ОДЗ	0,0086		0,0007	0,0093	21,26	1,69	22,95	22,28
, ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,09	0,25	14,35	14,24
, ул Фрунзе, д. 14в	ОДЗ	0,0187		0,0002	0,0189	46,23	0,39	46,62	46,47
, б-р Рябиновый, д. 15	ОДЗ	0,0086		0,0002	0,0088	21,16	0,51	21,67	21,47
, ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0712		0,0015	0,0727	175,99	3,48	179,46	178,09
, ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0643		0,0004	0,0647	158,88	1,02	159,90	159,50
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,32		9,32	9,32
, б-р Приморский, д. 29	ОДЗ	0,0051		0,0003	0,0054	12,58	0,79	13,37	13,06
, б-р Приморский, д. 29	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,58		12,58	12,58
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0065		0,0006	0,0071	16,12	1,39	17,51	16,96
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,03		17,03	17,03
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,32		9,32	9,32
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,81		9,81	9,81
, б-р Приморский, д. 1	ОДЗ			0,0004	0,0004		1,00	1,00	0,60
, б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0081			0,0081	19,93		19,93	19,93
450000, пр-кт Ленинский, д. 1д	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,77		20,77	20,77
, ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,43	0,25	10,69	10,59
, ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,43		10,43	10,43
, ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0244		0,0001	0,0245	60,32	0,23	60,55	60,46
, пр-кт Ленинский, д. 1А	ОДЗ	0,0255		0,0004	0,0259	63,04	0,93	63,97	63,60
, ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0455		0,0004	0,0460	112,55	0,97	113,53	113,14
, пр-кт Степана Разина, д. 81	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, пр-кт Степана Разина, д. 81	ОДЗ	0,1000		0,0008	0,1008	247,21	1,85	249,06	248,33
, ул Фрунзе, д. 8в	ОДЗ	0,0238		0,0007	0,0245	58,84	1,58	60,41	59,79
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33		15,33	15,33
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0062		0,0006	0,0068	15,33	1,27	16,60	16,10
, ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0085		0,0039	0,0124	21,11	8,99	30,10	26,54
, ул Фрунзе, д. 10А	ОДЗ	0,1117		0,0013	0,1130	276,06	2,99	279,05	277,87
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0126		0,0001	0,0127	31,15	0,28	31,43	31,32
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,15		31,15	31,15
, ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,22		2,22	2,22
, ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0027		0,0001	0,0028	6,75	0,12	6,86	6,82
70 лет Октября ул, д. 43	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,06		17,06	17,06

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
70 лет Октября ул, д. 43	ОДЗ	0,0069		0,0001	0,0070	17,06	0,23	17,29	17,20
, ул Тополиная, д. 40	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,59	0,19	11,78	11,71
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0076		0,0001	0,0077	18,74	0,16	18,90	18,84
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,74		18,74	18,74
, ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0114		0,0001	0,0115	28,18	0,16	28,34	28,28
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,59		27,59	27,59
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0112		0,0000	0,0112	27,59	0,09	27,68	27,64
, ул Фрунзе, д. 7	ЖФ	0,0014			0,0014	3,46		3,46	3,46
, ул Фрунзе, д. 7	ЖФ	0,0014		0,0011	0,0025	3,46	8,09	11,55	8,68
, ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0024		0,0007	0,0031	5,93	1,60	7,53	6,90
, ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0929		0,0002	0,0931	229,68	0,49	230,17	229,98
, ул Фрунзе, д. 26	ОДЗ	0,0066		0,0001	0,0067	16,39	0,25	16,64	16,54
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0069		0,0002	0,0071	17,06	0,39	17,45	17,30
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,06		17,06	17,06
, ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
, ул Офицерская, д. 6а	ОДЗ	0,0048		0,0002	0,0050	11,87	0,49	12,35	12,16
, ул Свердлова, д. 1в	ОДЗ	0,0040		0,0001	0,0041	9,89	0,28	10,17	10,06
, б-р Баумана, д. 5	ОДЗ	0,0030		0,0004	0,0034	7,42	0,86	8,27	7,93
, ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,70		4,70	4,70
, ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0019		0,0000	0,0019	4,70	0,09	4,79	4,75
, ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0129		0,0006	0,0135	31,89	1,30	33,19	32,67
, ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0139		0,0006	0,0145	34,36	1,30	35,66	35,15
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0018		0,0000	0,0018	4,45	0,09	4,54	4,51
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0035		0,0001	0,0036	8,58	0,30	8,88	8,76
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0056		0,0006	0,0062	13,84	1,41	15,26	14,70
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,84		13,84	13,84
, ул Автостроителей, д. 104	ОДЗ	0,0059		0,0003	0,0062	14,59	0,58	15,16	14,94
, б-р Туполева, д. 4	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, б-р Туполева, д. 4	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,15	0,25	9,40	9,30
, ул Тополиная, д. 32	ОДЗ	0,0048		0,0001	0,0049	11,87	0,16	12,03	11,96
, ул Тополиная, д. 32	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0077		0,0001	0,0078	19,04	0,30	19,34	19,22
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,04		19,04	19,04
, ул Революционная, д. 11Б	ОДЗ	0,0102	0,0320	0,0169	0,0591	104,30	39,15	143,45	127,96
, ул Юбилейная, д. 61	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0042	10,33	0,12	10,45	10,40
, ул Юбилейная, д. 61	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,33		10,33	10,33
, ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0069		0,0001	0,0069	16,96	0,19	17,14	17,07
, ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0126		0,0002	0,0128	31,15	0,44	31,59	31,41
, ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	19,78	0,25	20,03	19,93
, ул Тополиная, д. 40	ОДЗ	0,0025		0,0005	0,0031	6,25	1,25	7,51	7,01

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул 40 лет Победы, д. 15Б	ОДЗ	0,0068		0,0010	0,0078	16,81	2,32	19,13	18,21
, ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0089		0,0003	0,0092	22,00	0,60	22,60	22,37
, ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
, ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0089		0,0003	0,0092	21,98	0,60	22,58	22,34
, ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	5,93	0,16	6,10	6,03
, ш Южное, д. 33	ОДЗ	0,0560		0,0006	0,0565	138,36	1,30	139,66	139,15
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0123		0,0002	0,0125	30,36	0,46	30,82	30,64
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,36		30,36	30,36
, ш Южное, д. 89	ОДЗ	0,0117		0,0002	0,0119	28,92	0,49	29,41	29,22
, пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,29		7,29	7,29
, ул Революционная, д. 44	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
, ул Революционная, д. 44	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0032	7,66	0,30	7,96	7,85
, ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0220		0,0005	0,0225	54,41	1,07	55,48	55,05
, ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0133		0,0003	0,0137	32,93	0,79	33,72	33,40
, ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0227		0,0030	0,0257	56,02	7,02	63,04	60,26
, ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0124		0,0000	0,0124	30,65	0,09	30,75	30,71
, ул 70 лет Октября, д. 86	ОДЗ	0,0329		0,0001	0,0330	81,33	0,19	81,52	81,44
, б-р Татищева, д. 25	ОДЗ	0,0082		0,0000	0,0082	20,27	0,09	20,36	20,33
, б-р Татищева, д. 25	ОДЗ	0,0149		0,0002	0,0150	36,74	0,35	37,08	36,95
, ул Фрунзе, д. 14в	ОДЗ	0,0197		0,0001	0,0198	48,77	0,14	48,91	48,86
, ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0103		0,0002	0,0105	25,46	0,46	25,93	25,74
, ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0173		0,0002	0,0175	42,64	0,49	43,13	42,94
, ул 40 лет Победы, д. 13Б	ОДЗ	0,0098		0,0002	0,0100	24,23	0,44	24,67	24,49
, ул Дзержинского, д. 5А, кв. 11а	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38		10,38	10,38
, ул Дзержинского, д. 5А, кв. 11а	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,38	0,23	10,61	10,52
, ул Маршала Жукова, д. 1б	ОДЗ	0,0120		0,0003	0,0123	29,59	0,79	30,38	30,07
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0020		0,0000	0,0020	4,94	0,07	5,01	4,99
, ул 40 лет Победы, д. 40	ОДЗ	0,0234			0,0234	57,85		57,85	57,85
, ул 40 лет Победы, д. 40	ОДЗ	0,0234		0,0016	0,0250	57,85	3,71	61,55	60,09
450000, пр-кт Ленинский, д. 19	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,22		11,22	11,22
450000, пр-кт Ленинский, д. 19	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0047	11,22	0,25	11,48	11,38
450000, пр-кт Ленинский, д. 19	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,43		15,43	15,43
450000, пр-кт Ленинский, д. 19	ОДЗ	0,0062		0,0004	0,0066	15,43	0,86	16,28	15,94
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,62	0,30	11,92	11,80
, ул 70 лет Октября, д. 40	ОДЗ	0,0054		0,0007	0,0061	13,35	1,69	15,04	14,37
, ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0017		0,0010	0,0027	4,20	2,25	6,45	5,56
, б-р Татищева, д. 25	ОДЗ	0,0047		0,0004	0,0051	11,62	0,86	12,48	12,14
, ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0139		0,0003	0,0142	34,36	0,79	35,15	34,84

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Спортивная, д. 8Б	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0040	9,69	0,09	9,78	9,75
, ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0193		0,0000	0,0194	47,81	0,09	47,90	47,87
, ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0061		0,0005	0,0065	15,01	1,04	16,05	15,64
, ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0116		0,0001	0,0116	28,60	0,12	28,72	28,67
, ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0116		0,0001	0,0117	28,68	0,13	28,81	28,75
, ш Южное, д. 35б	ОДЗ	0,0059		0,0002	0,0061	14,49	0,51	15,00	14,79
, ш Южное, д. 35б	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,49		14,49	14,49
, ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0047	11,37	0,25	11,63	11,53
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0073		0,0002	0,0075	18,05	0,35	18,39	18,26
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05		18,05	18,05
, ул Маршала Жукова, д. 1б	ОДЗ	0,0060		0,0001	0,0061	14,83	0,16	14,99	14,93
, ул Льва Яшина, д. 12	ОДЗ	0,0045		0,0003	0,0048	11,15	0,70	11,84	11,57
, пр-кт Ленинский, д. 1А	ОДЗ	0,0364		0,0001	0,0366	90,06	0,32	90,38	90,25
, ул 70 лет Октября, д. 60	ОДЗ	0,0207		0,0017	0,0224	51,07	3,92	54,99	53,44
, ул Фрунзе, д. 10А	ОДЗ	0,0097		0,0008	0,0105	23,95	1,85	25,81	25,07
, ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0200		0,0014	0,0214	49,54	3,13	52,67	51,43
, ул Ворошилова, д. 24	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,54		11,54	11,54
, ул Ворошилова, д. 24	ОДЗ	0,0047		0,0007	0,0054	11,54	1,58	13,12	12,50
, пр-кт Московский, д. 13	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,36	0,14	10,50	10,44
, ул Маршала Жукова, д. 1б	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,97		8,97	8,97
, ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,34		3,34	3,34
, ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0044		0,0001	0,0044	10,80	0,16	10,97	10,90
, ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0122		0,0002	0,0124	30,16	0,46	30,62	30,44
, ш Южное, д. 19	ОДЗ	0,0040		0,0005	0,0045	9,84	1,14	10,97	10,52
450000, пр-кт Ленинский, д. 1д	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,32		7,32	7,32
, ул Свердлова, д. 3	ОДЗ	0,0693		0,0003	0,0696	171,32	0,65	171,97	171,71
, ул Свердлова, д. 3	ОДЗ	0,0693			0,0693	171,32		171,32	171,32
, ул Фрунзе, влд. 8а	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,72		26,72	26,72
, ул Фрунзе, влд. 8а	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
450000, пр-кт Ленинский, д. 1д	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,84		11,84	11,84
, ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0096		0,0003	0,0099	23,73	0,60	24,33	24,10
, ул Спортивная, д. 8А	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,32		9,32	9,32
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0072		0,0041	0,0112	17,72	9,38	27,11	23,39
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,72		17,72	17,72
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,72		17,72	17,72
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0072		0,0002	0,0073	17,72	0,37	18,10	17,95
, ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	9,39	0,28	9,67	9,56
, ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0032	7,74	0,25	7,99	7,89
, ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,74		7,74	7,74

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0059		0,0006	0,0065	14,46	1,46	15,92	15,34
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,46		14,46	14,46
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,02		18,02	18,02
, ул 40 лет Победы, д. 114	ОДЗ	0,0047		0,0002	0,0049	11,62	0,53	12,15	11,94
, ул 40 лет Победы, д. 114	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62
, ул 40 лет Победы, д. 116	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, ул 40 лет Победы, д. 116	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,37	0,09	11,46	11,43
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0106		0,0001	0,0107	26,20	0,28	26,48	26,37
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,20		26,20	26,20
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0141			0,0141	34,86		34,86	34,86
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0141		0,0008	0,0149	34,86	1,95	36,80	36,03
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,75		17,75	17,75
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0072		0,0000	0,0072	17,75	0,00	17,75	17,75
, ул Фрунзе, д. 10А	ОДЗ	0,0197		0,0001	0,0198	48,68	0,32	49,00	48,87
, ул 40 лет Победы, д. 15Б	ОДЗ	0,0108		0,0008	0,0116	26,58	1,92	28,50	27,74
, ул Маршала Жукова, д. 54	ОДЗ	0,0031		0,0010	0,0041	7,66	2,29	9,96	9,05
, ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0041		0,0002	0,0043	10,14	0,53	10,67	10,46
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0095		0,0001	0,0096	23,48	0,12	23,60	23,55
, ул Автостроителей, д. 88а	ОДЗ	0,0082		0,0000	0,0082	20,27	0,09	20,36	20,33
, пр-кт Ленинский, д. 1А	ОДЗ	0,0157		0,0011	0,0168	38,86	2,57	41,43	40,42
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,70		30,70	30,70
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0124		0,0001	0,0125	30,70	0,25	30,96	30,86
, ул 40 лет Победы, д. 24Б	ОДЗ	0,0090		0,0002	0,0092	22,25	0,44	22,69	22,51
, ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0105		0,0001	0,0106	25,96	0,30	26,26	26,14
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,73		12,73	12,73
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,62		31,62	31,62
, ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0391			0,0391	96,66		96,66	96,66
, ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0391		0,0001	0,0392	96,66	0,25	96,91	96,81
, ул 40 лет Победы, д. 15Г	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,85		19,85	19,85
, ул 40 лет Победы, д. 15Г	ОДЗ	0,0080		0,0002	0,0082	19,85	0,35	20,20	20,06
, б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0087		0,0001	0,0089	21,58	0,32	21,91	21,78
, б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,58		21,58	21,58
, ул Фрунзе, д. 31	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,44		7,44	7,44
, ул Фрунзе, д. 31	ОДЗ	0,0030		0,0003	0,0033	7,44	0,58	8,02	7,79
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,53		10,53	10,53
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43		6,43	6,43
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,65		30,65	30,65
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32		16,32	16,32
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0191			0,0191	47,22		47,22	47,22
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0155			0,0155	38,19		38,19	38,19

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,27		9,27	9,27
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,81		9,81	9,81
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,27		9,27	9,27
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0310			0,0310	76,71		76,71	76,71
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0052		0,0003	0,0055	12,73	0,79	13,52	13,21
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0052		0,0005	0,0056	12,83	1,04	13,87	13,46
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,49		16,49	16,49
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0149			0,0149	36,83		36,83	36,83
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,35		6,35	6,35
Луначарского б-р, д. 9А	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,90		3,90	3,90
, б-р Луначарского, д. 9А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,14		5,14	5,14
Луначарского б-р, д. 9А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,64		5,64	5,64
, ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0151		0,0004	0,0154	37,25	0,83	38,09	37,76
, ул 40 лет Победы, д. 72А	ОДЗ	0,0134		0,0001	0,0135	33,13	0,25	33,38	33,28
, ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,55		26,55	26,55
, ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0107		0,0004	0,0111	26,55	0,86	27,41	27,07
, ул Свердлова, д. 1в	ОДЗ	0,0066		0,0007	0,0072	16,19	1,51	17,70	17,10
, ул 70 лет Октября, д. 60	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,80		21,80	21,80
, ул 70 лет Октября, д. 46	ОДЗ	0,0208		0,0000	0,0209	51,44	0,09	51,54	51,50
, ул Юбилейная, д. 2	ОДЗ	0,0578		0,0011	0,0589	142,79	2,60	145,39	144,36
, ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0040		0,0006	0,0046	9,99	1,30	11,28	10,77
, б-р Космонавтов, д. 16	ОДЗ	0,0047		0,0000	0,0047	11,62	0,05	11,67	11,65
, б-р Космонавтов, д. 16	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62
, ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0063		0,0001	0,0064	15,48	0,30	15,78	15,66
, ул 40 лет Победы, д. 82А	ОДЗ	0,0160		0,0006	0,0166	39,45	1,46	40,91	40,34
, ул 40 лет Победы, д. 82А	ОДЗ	0,0160			0,0160	39,45		39,45	39,45
, ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,13		13,13	13,13
, ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0053		0,0003	0,0056	13,13	0,67	13,80	13,53
, б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0055		0,0001	0,0056	13,47	0,32	13,80	13,67
, б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0059		0,0014	0,0073	14,63	3,29	17,92	16,62
, б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92		28,92	28,92
, б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0117		0,0000	0,0117	28,92	0,01	28,94	28,93
, ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0066		0,0000	0,0066	16,32	0,09	16,41	16,37
, ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0209		0,0004	0,0212	51,57	0,86	52,43	52,09
, ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0209			0,0209	51,57		51,57	51,57
, ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0026		0,0001	0,0027	6,43	0,25	6,68	6,58
, ул 70 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,66	0,07	7,73	7,71
, ул 70 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
, ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,02	0,21	14,23	14,14
, ул Свердлова, д. 9и	ОДЗ	0,0136		0,0001	0,0137	33,62	0,21	33,83	33,75

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Свердлова, д. 9и	ОДЗ	0,0085		0,0172	0,0257	20,91	39,85	60,76	44,99
, ул Маршала Жукова, д. 44	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78		19,78	19,78
, ул Маршала Жукова, д. 44	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	19,78	0,16	19,94	19,87
, ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	8,90	0,25	9,15	9,05
, ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0050		0,0002	0,0052	12,36	0,46	12,82	12,64
, ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0108			0,0108	26,58		26,58	26,58
, ул Автостроителей, д. 1	ОДЗ	0,0055		0,0000	0,0055	13,60	0,02	13,62	13,61
, ул Тополиная, д. 6	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10		13,10	13,10
, ул Тополиная, д. 6	ОДЗ	0,0053		0,0016	0,0069	13,10	3,66	16,76	15,31
, ул Маршала Жукова, д. 14	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,39		7,39	7,39
, ул Маршала Жукова, д. 14	ОДЗ	0,0030		0,0001	0,0031	7,39	0,23	7,62	7,53
, ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0026		0,0001	0,0027	6,48	0,12	6,59	6,55
, ул Фрунзе, д. 9	ОДЗ	0,0044		0,0001	0,0044	10,75	0,12	10,87	10,82
, ул Фрунзе, д. 9	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,75		10,75	10,75
, ул Революционная, д. 11, к. 2	ОДЗ	0,0195		0,0004	0,0199	48,30	0,86	49,16	48,82
, ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,59	0,09	14,68	14,64
, ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0164		0,0025	0,0189	40,49	5,86	46,35	44,04
, б-р Рябиновый, д. 15	ОДЗ	0,0070		0,0002	0,0072	17,30	0,37	17,68	17,53
, ул Спортивная, д. 8	ОДЗ	0,0053		0,0006	0,0059	13,13	1,41	14,54	13,98
, ул Маршала Жукова, д. 3В	ОДЗ	0,0046		0,0003	0,0049	11,47	0,58	12,05	11,82
, б-р Цветной, д. 1	ОДЗ	0,0508			0,0508	125,58		125,58	125,58
, б-р Цветной, д. 1	ОДЗ	0,0508		0,0022	0,0530	125,58	5,07	130,66	128,65
, ул 40 лет Победы, д. 13Б	ОДЗ	0,0137		0,0002	0,0138	33,74	0,37	34,11	33,97
, ул Маршала Жукова, д. 46	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,28		8,28	8,28
, ул Маршала Жукова, д. 46	ОДЗ	0,0034		0,0010	0,0043	8,28	2,29	10,58	9,67
, ул Маршала Жукова, д. 12	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
, ул Маршала Жукова, д. 12	ОДЗ	0,0032		0,0002	0,0034	7,91	0,37	8,28	8,13
, ул Спортивная, д. 6	ОДЗ	0,0110		0,0003	0,0113	27,19	0,79	27,98	27,67
, ул 40 лет Победы, д. 40	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,23		24,23	24,23
, ул 40 лет Победы, д. 40	ОДЗ	0,0098		0,0003	0,0101	24,23	0,65	24,88	24,62
, ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88		10,88	10,88
, ул Дзержинского, д. 18а	ОДЗ	0,0467		0,0001	0,0468	115,45	0,14	115,59	115,53
, б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0056		0,0005	0,0061	13,84	1,04	14,89	14,47
, ул 70 лет Октября, д. 43	ОДЗ	0,0048		0,0008	0,0056	11,87	1,85	13,72	12,99
, ул 70 лет Октября, д. 43	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
, ул 70 лет Октября, д. 43	ОДЗ	0,0123		0,0003	0,0126	30,41	0,79	31,19	30,88
, ул 70 лет Октября, д. 43	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,41		30,41	30,41
, ул 40 лет Победы, д. 52	ОДЗ	0,0083		0,0001	0,0084	20,52	0,16	20,68	20,62
, ул Дзержинского, д. 18а	ОДЗ	0,0106		0,0001	0,0107	26,20	0,32	26,53	26,40
, ул Дзержинского, д. 18а	ОДЗ	0,0106		0,0032	0,0138	26,20	7,31	33,51	30,62



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,41	0,30	10,71	10,59
, ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,41		10,41	10,41
, ул Свердлова, д. 9и	ОДЗ	0,0134		0,0001	0,0135	33,13	0,16	33,29	33,22
, б-р Цветной, д. 12А	ОДЗ	0,0080		0,0000	0,0080	19,78	0,07	19,85	19,82
, пр-кт Степана Разина, д. 40	ОДЗ	0,0089		0,0001	0,0090	22,08	0,16	22,24	22,17
, ул Спортивная, д. 6	ОДЗ	0,0121		0,0001	0,0122	29,91	0,19	30,10	30,02
, ул Свердлова, д. 9и	ОДЗ	0,0062		0,0002	0,0064	15,30	0,42	15,72	15,55
, ул Дзержинского, д. 22	ОДЗ	0,0012		0,0008	0,0020	2,97	1,83	4,79	4,07
, пр-кт Степана Разина, д. 2	ОДЗ	0,0021		0,0024	0,0045	5,19	5,48	10,67	8,50
, ш Южное, д. 33	ОДЗ	0,0052		0,0005	0,0057	12,85	1,11	13,97	13,53
Дзержинского ул, д. 45	ОДЗ	0,0045		0,0012	0,0057	11,12	2,76	13,88	12,79
Дзержинского ул, д. 45	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12		11,12	11,12
, ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0095		0,0010	0,0105	23,48	2,36	25,85	24,91
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,83		12,83	12,83
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	12,83	0,09	12,92	12,89
, ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0079		0,0016	0,0095	19,53	3,64	23,17	21,73
, ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0096		0,0001	0,0098	23,78	0,30	24,08	23,96
, ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0097		0,0001	0,0098	23,98	0,16	24,14	24,08
, ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,62	0,21	11,83	11,74
, ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0043		0,0001	0,0044	10,63	0,16	10,79	10,73
, ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0068		0,0001	0,0069	16,81	0,21	17,02	16,94
, ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0063		0,0002	0,0065	15,57	0,44	16,01	15,84
, ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,11	0,23	12,34	12,25
, ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0025		0,0001	0,0026	6,18	0,16	6,34	6,28
, ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,42	0,09	7,51	7,47
, ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0100		0,0001	0,0101	24,72	0,19	24,91	24,83
, ул Маршала Жукова, д. 3В	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92		6,92	6,92
, ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0038		0,0002	0,0040	9,39	0,42	9,81	9,65
, ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0063		0,0002	0,0065	15,57	0,37	15,94	15,80
, ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0054		0,0002	0,0056	13,35	0,35	13,70	13,56
, ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,59	0,09	14,68	14,64
, ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0049		0,0000	0,0049	12,11	0,09	12,21	12,17
, ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0048		0,0004	0,0052	11,87	0,93	12,79	12,43
, ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0062		0,0003	0,0065	15,33	0,74	16,07	15,78
, б-р Татищева, д. 25	ОДЗ	0,0262		0,0002	0,0263	64,65	0,35	64,99	64,86
, ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0022		0,0018	0,0040	5,44	4,24	9,68	8,00
, ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0071		0,0011	0,0082	17,55	2,55	20,10	19,09
, ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0061		0,0002	0,0063	15,08	0,49	15,57	15,37
, б-р Гая, д. 14	ОДЗ	0,0043		0,0001	0,0044	10,63	0,19	10,82	10,74
, б-р Гая, д. 14	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Космонавтов, д. 4	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,53		12,53	12,53
, б-р Космонавтов, д. 4	ОДЗ	0,0051		0,0034	0,0085	12,53	7,88	20,41	17,29
Кулибина б-р, д. 12	ОДЗ	0,0072		0,0001	0,0074	17,87	0,28	18,15	18,04
Кулибина б-р, д. 12	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,87		17,87	17,87
, ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0065		0,0002	0,0067	16,07	0,39	16,46	16,31
, ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0017		0,0003	0,0020	4,20	0,74	4,94	4,65
, ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0056		0,0002	0,0058	13,84	0,51	14,35	14,15
, ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0099		0,0001	0,0100	24,47	0,16	24,64	24,57
Дзержинского ул, вл. 90а	ОДЗ	0,0530			0,0530	131,02		131,02	131,02
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0064		0,0006	0,0070	15,82	1,37	17,19	16,65
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
Маршала Жукова ул, вл. 26а	ОДЗ	0,0273		0,0318	0,0590	67,36	73,58	140,94	111,83
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0066		0,0001	0,0067	16,35	0,13	16,48	16,43
, пр-кт Степана Разина, д. 11	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
, пр-кт Степана Разина, д. 11	ОДЗ	0,0033		0,0015	0,0048	8,16	3,48	11,63	10,26
Офицерская ул, вл. 15	ОДЗ	0,0320		0,0063	0,0383	79,11	14,60	93,70	87,93
, ул 70 лет Октября, д. 61	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0053	12,95	0,07	13,02	13,00
, ул 70 лет Октября, д. 61	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,95		12,95	12,95
, б-р Луначарского, д. 7	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
, б-р Луначарского, д. 7	ОДЗ	0,0038		0,0002	0,0040	9,39	0,37	9,76	9,62
450000, пр-кт Ленинский, д. 19	ОДЗ	0,0096		0,0000	0,0096	23,71	0,09	23,80	23,76
450000, пр-кт Ленинский, д. 19	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,71		23,71	23,71
450000, пр-кт Ленинский, д. 19	ОДЗ	0,0053		0,0001	0,0054	13,08	0,25	13,33	13,23
450000, пр-кт Ленинский, д. 19	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,08		13,08	13,08
, б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0068		0,0000	0,0068	16,81	0,09	16,90	16,87
Коммунальная ул, вл. 37	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
Приморский б-р, вл. 8	ОДЗ			0,0035	0,0035		8,11	8,11	4,90
Приморский б-р, вл. 8	ОДЗ	0,3200	0,0420	0,0035	0,3655	894,90	8,11	903,01	899,80
Маршала Жукова ул, вл. 26	ОДЗ	0,0159	0,0208	0,0011	0,0379	90,84	2,59	93,44	92,41
, ул 70 лет Октября, влд. 28а	ОДЗ			0,1826	0,1826		423,02	423,02	255,64
, ул 70 лет Октября, влд. 28а	ОДЗ	0,6520	0,0780	0,1826	0,9126	1804,63	423,02	2227,66	2060,27
, пр-кт Московский, влд. 8Д	ОДЗ	0,0710			0,0710	175,52		175,52	175,52
, ул Дзержинского, влд. 77а	ОДЗ	0,0700			0,0700	173,05		173,05	173,05
, ул 40 лет Победы, д. 15В	ОДЗ	0,0240		0,0028	0,0268	59,33	6,49	65,82	63,25
, ул 40 лет Победы, д. 15В	ОДЗ	0,0240			0,0240	59,33		59,33	59,33
, б-р Цветной, д. 26а	ОДЗ	0,0273		0,0033	0,0306	67,49	7,65	75,13	72,11
, ул Революционная, д. 49	ОДЗ	0,0026		0,0002	0,0028	6,43	0,49	6,91	6,72
, ул Маршала Жукова, д. 32	ОДЗ	0,0072		0,0002	0,0074	17,85	0,35	18,20	18,06
, ул Маршала Жукова, д. 32	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,85		17,85	17,85
, ул Коммунальная, влд. 23	ОДЗ	0,0383			0,0383	94,64		94,64	94,64

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
, ул 70 лет Октября, д. 46	ОДЗ	0,0214		0,0025	0,0239	52,90	5,75	58,65	56,37
, ул Маршала Жукова, д. 3В	ОДЗ	0,0150		0,0001	0,0152	37,18	0,25	37,44	37,33
Приморский б-р, вл. 31	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,78		5,78	5,78
, б-р Космонавтов, д. 2	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,63	0,06	10,69	10,67
, б-р Космонавтов, д. 2	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63
Королева б-р, вл. 22	ОДЗ	0,2280		0,0150	0,2430	563,64	34,75	598,39	584,64
Борковская ул, вл. 50	ОДЗ	0,2000	0,5520	0,0167	0,7687	1859,02	38,69	1897,71	1882,40
, ул Фрунзе, д. 18	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул Фрунзе, д. 18	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,04		10,04	10,04
, ул 70 лет Октября, д. 33	ОДЗ	0,0025		0,0005	0,0030	6,18	1,04	7,22	6,81
, ул 70 лет Октября, д. 33	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
, пр-кт Московский, д. 62, кв. 3	ОДЗ	0,0054		0,0000	0,0054	13,35	0,09	13,44	13,41
, пр-кт Московский, д. 62	ОДЗ	0,0109			0,0109	26,95		26,95	26,95
, пр-кт Московский, д. 62	ОДЗ	0,0191			0,0191	47,09		47,09	47,09
, пр-кт Московский, д. 62	ОДЗ	0,0184			0,0184	45,46		45,46	45,46
, ул Тополиная, влд. 33а	ОДЗ	0,0260	0,0590	0,0003	0,0853	210,13	0,70	210,82	210,55
, ул Юбилейная, д. 67	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0032	7,76	0,16	7,92	7,86
, ул Юбилейная, д. 67	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,76		7,76	7,76
, пр-кт Московский, д. 61	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
, пр-кт Московский, д. 61	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,39		7,39	7,39
Коммунальная ул, вл. 16	ОДЗ	2,3000			2,3000	5685,83		5685,83	5685,83
, ул Революционная, д. 49	ОДЗ	0,0014		0,0001	0,0015	3,46	0,25	3,72	3,61
, пр-кт Ленинский, д. 35а	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,93		25,93	25,93
, пр-кт Степана Разина, д. 10	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,16	11,29	11,22
Свердлова ул, вл. 13а	ОДЗ	0,5510			0,5510	1362,13		1362,13	1362,13
Московский пр-кт, вл. 10В	ОДЗ	0,0360		0,0020	0,0380	89,00	4,63	93,63	91,80
Луначарского б-р, вл. 6Б	ОДЗ	0,0060		0,0001	0,0061	14,83	0,32	15,16	15,03
, б-р Луначарского, д. 5	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,18		8,18	8,18
, б-р Луначарского, д. 5	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,18	0,14	8,32	8,27
, ул Свердлова, д. 9и	ОДЗ	0,0073		0,0002	0,0075	18,05	0,42	18,46	18,30
, ш Южное, д. 49	ОДЗ	0,0067		0,0002	0,0069	16,51	0,46	16,98	16,79
Рябиновый б-р, д. 8	ОДЗ	0,0333		0,0018	0,0351	82,20	4,24	86,44	84,76
, ул Свердлова, д. 44	ОДЗ	0,0057		0,0005	0,0062	14,09	1,14	15,23	14,78
, ул Свердлова, д. 44	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09		14,09	14,09
Борковская ул, вл. 9	ОДЗ	0,4000		0,0103	0,4103	988,84	23,86	1012,70	1003,26
, ул Дзержинского, влд. 74	ОДЗ	0,0800			0,0800	197,77		197,77	197,77
, ул Юбилейная, д. 10а	ОДЗ	0,2550	0,1660		0,4210	1040,75		1040,75	1040,75
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0064		0,0001	0,0065	15,82	0,16	15,98	15,92

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ			0,0108	0,0108		25,13	25,13	15,18
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,17		16,17	16,17
, пр-кт Московский, влд. 6г	ОДЗ	0,0340		0,0042	0,0382	84,05	9,73	93,78	89,93
Рябиновый б-р, д. 5	ОДЗ	0,0085		0,0001	0,0086	20,89	0,28	21,17	21,06
Рябиновый б-р, д. 5	ОДЗ	0,0085			0,0085	20,89		20,89	20,89
, пр-кт Степана Разина, д. 68	ОДЗ			0,0142	0,0142		32,90	32,90	19,88
, пр-кт Степана Разина, д. 68	ОДЗ	0,0510	0,1100	0,0142	0,1752	398,01	32,90	430,91	417,89
, ул Автостроителей, влд. 41а	ОДЗ	0,0098	0,0059	0,0013	0,0170	38,69	3,01	41,70	40,51
, ул Автостроителей, влд. 12а	ОДЗ	0,1260		0,0019	0,1279	311,48	4,40	315,89	314,14
Буденного б-р, д. 14	ОДЗ	0,0070		0,0005	0,0075	17,38	1,11	18,49	18,05
Буденного б-р, д. 14	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,38		17,38	17,38
, ул Юбилейная, д. 17	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,10		35,10	35,10
, ул Юбилейная, д. 17	ОДЗ	0,0142		0,0002	0,0144	35,10	0,39	35,50	35,34
, ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0110		0,0000	0,0110	27,19	0,09	27,29	27,25
, ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19		27,19	27,19
, ул Автостроителей, влд. 70а	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30		17,30	17,30
, ул Революционная, д. 34	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30		17,30	17,30
, ул 40 лет Победы, д. 98	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,44		7,44	7,44
Свердлова ул, д. 9и	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,03	0,09	11,12	11,08
, ул 40 лет Победы, д. 98	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,44		7,44	7,44
, Самарская обл, г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, вл. 5а	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,85	1,85	1,12
, ул 70 лет Октября, влд. 5а	ОДЗ	0,0160			0,0160	39,55		39,55	39,55
, ул 70 лет Октября, влд. 41а	ОДЗ			0,0500	0,0500		115,83	115,83	70,00
, ул 70 лет Октября, влд. 41а	ОДЗ	0,0460			0,0460	113,72		113,72	113,72
70 лет Октября ул, вл. 10	ОДЗ			0,0080	0,0080		18,53	18,53	11,20
70 лет Октября ул, вл. 10	ОДЗ	0,0620			0,0620	153,27		153,27	153,27
, пр-кт Степана Разина, д. 66	ОДЗ	0,0023		0,0001	0,0023	5,56	0,21	5,77	5,69
, пр-кт Степана Разина, д. 66	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,56		5,56	5,56
, ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0199		0,0002	0,0201	49,19	0,46	49,66	49,47
Автостроителей ул, вл. 13а	ОДЗ			0,0350	0,0350		81,08	81,08	49,00
, ул Автостроителей, влд. 13а	ОДЗ	0,0470	0,0740		0,1210	299,12		299,12	299,12
450000, пр-кт Ленинский, д. 1д	ОДЗ	0,0072		0,0007	0,0080	17,87	1,69	19,56	18,90
Автостроителей ул, вл. 56А	ОДЗ			0,0170	0,0170		39,38	39,38	23,80
Автостроителей ул, вл. 56А	ОДЗ	0,0960	0,0940	0,0170	0,2070	469,70	39,38	509,08	493,50
, ул Маршала Жукова, д. 34	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,61		7,61	7,61
, ул Автостроителей, влд. 40а	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
, ул Автостроителей, влд. 40а	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
, ул Автостроителей, влд. 40а	ОДЗ	0,0510			0,0510	126,08		126,08	126,08
, ул Автостроителей, влд. 40а	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
, ул Дзержинского, влд. 26а	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36		12,36	12,36

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Дзержинского, влд. 3б	ОДЗ	0,0470	0,1100		0,1570	388,12		388,12	
Дзержинского ул, вл. 3б	ОДЗ			0,0350	0,0350		81,08	81,08	49,00
, ш Южное, влд. 35а	ОДЗ	0,0530		0,0004	0,0534	131,02	0,93	131,95	131,58
Революционная ул, владение № 26	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50		44,50	44,50
Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,85	1,85	1,12
Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ	0,0270		0,0008	0,0278	66,75	1,85	68,60	67,87
Коммунальная ул, вл. 18	ОДЗ	1,2300	0,8000	0,0320	2,0620	5018,37	74,17	5092,53	5063,19
, б-р Татищева, д. 22	ОДЗ	0,0011		0,0001	0,0012	2,82	0,19	3,00	2,93
, б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0048		0,0001	0,0049	11,87	0,16	12,03	11,96
, ш Южное, д. 25	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,92	1,92	1,16
, ш Южное, д. 25	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59		14,59	14,59
, ул Коммунальная, влд. 23	ОДЗ	0,0198			0,0198	48,82		48,82	48,82
, ул Вокзальная, влд. 9б, стр. 5	ОДЗ	0,2750		0,0035	0,2785	679,83	8,11	687,94	684,73
, ул Спортивная, д. 6	ОДЗ	0,0021		0,0004	0,0025	5,22	0,93	6,14	5,78
Борковская ул, владение № 77, строение 3	ОДЗ	0,0689	0,0648		0,1337	330,52		330,52	330,52
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,43		12,43	12,43
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0050		0,0004	0,0054	12,43	0,83	13,27	12,94
, б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0161		0,0000	0,0161	39,68	0,02	39,70	39,69
, б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0161			0,0161	39,68		39,68	39,68
, ул Фрунзе, д. 2б	ОДЗ	0,0063		0,0001	0,0065	15,62	0,30	15,92	15,81
, ул Коммунальная, влд. 23, к. 4	ОДЗ	0,0198			0,0198	48,82		48,82	48,82
, б-р Космонавтов, д. 1	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,24	0,03	12,26	12,25
, б-р Космонавтов, д. 1	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,24		12,24	12,24
, ул 40 лет Победы, д. 78	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,87		8,87	8,87
, ул 40 лет Победы, д. 78	ОДЗ	0,0036		0,0003	0,0039	8,87	0,72	9,59	9,31
40 лет Победы ул, вл. 38	ОДЗ	0,2080		0,0015	0,2095	514,20	3,54	517,74	516,34
, ул Юбилейная, д. 5	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
, ул Юбилейная, д. 5	ОДЗ	0,0034		0,0001	0,0035	8,41	0,23	8,64	8,55
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,20		9,20	9,20
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0579		0,0001	0,0580	143,09	0,28	143,36	143,25
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0445			0,0445	110,11		110,11	110,11
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0206			0,0206	50,97		50,97	50,97
Городской округ Тольятти, Южное ш, д. 107	ОДЗ	0,0840		0,0022	0,0862	207,66	4,99	212,64	210,67
Городской округ Тольятти, Южное ш, д. 107	ОДЗ			0,0022	0,0022		4,99	4,99	3,01
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0041		0,0002	0,0043	10,16	0,39	10,55	10,40
Юбилейная ул, дом № 14	ОДЗ	0,1000	0,0530	0,0078	0,1608	378,23	18,07	396,30	389,15
, ул 70 лет Октября, д. 40	ОДЗ	0,0069		0,0001	0,0070	17,06	0,28	17,34	17,23
40 лет Победы ул, д. 6	ОДЗ	0,0263		0,0004	0,0267	64,92	0,93	65,84	65,48
Спортивная ул, д. 18	ОДЗ	0,0078		0,0014	0,0092	19,33	3,13	22,46	21,22
Дзержинского ул, владение № 21	ОДЗ	0,4850	1,4820	0,0588	2,0258	4862,62	136,30	4998,92	4944,99

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Автостроителей ул, владение № 61	ОДЗ	0,0660		0,0017	0,0677	163,16	3,86	167,02	165,49
, пр-кт Ленинский, д. 35а	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
, пр-кт Ленинский, д. 35а	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,98		5,98	5,98
, ул Юбилейная, д. 75	ОДЗ	0,0096		0,0005	0,0100	23,63	1,09	24,72	24,29
, ул 40 лет Победы, д. 24а	ОДЗ	0,0136		0,0013	0,0149	33,62	3,01	36,63	35,44
Королева б-р, владение № 20	ОДЗ	0,2730	0,3650	0,0372	0,6752	1577,20	86,18	1663,38	1629,28
, ул Автостроителей, д. 12	ЖФ	0,0037		0,0000	0,0037	9,12	0,22	9,34	9,26
, б-р Курчатова, д. 6а	ОДЗ	0,0072		0,0001	0,0073	17,80	0,25	18,05	17,95
, ш Южное, д. 83	ОДЗ	0,0091		0,0022	0,0113	22,50	5,10	27,59	25,58
, б-р Цветной, д. 31	ОДЗ	0,0060		0,0000	0,0060	14,83	0,09	14,93	14,89
, б-р Цветной, д. 31	ОДЗ	0,0075		0,0001	0,0076	18,54	0,30	18,84	18,72
, ул 40 лет Победы, зд. 60А	ОДЗ	0,0370	0,0610		0,0980	242,27		242,27	242,27
Вокзальная ул, владение № 72	ОДЗ	0,0990			0,0990	244,74		244,74	244,74
, ул Вокзальная, влд. 72, стр. 1	ОДЗ	0,1500	0,3600	0,0007	0,5107	1260,77	1,62	1262,39	1261,75
, ул Вокзальная, влд. 72, стр. 2	ОДЗ	0,0180	0,0180	0,0190	0,0550	89,00	44,02	133,01	115,60
, ул Вокзальная, влд. 72, стр. 3	ОДЗ	0,0720	11,7850	0,0007	11,8577	29311,71	1,62	29313,34	29312,69
, ул 70 лет Октября, д. 40	ОДЗ	0,0059		0,0002	0,0061	14,61	0,51	15,12	14,92
, ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0055		0,0002	0,0057	13,60	0,51	14,11	13,90
Северная ул, владение № 19, строение 8	ОДЗ	0,0600		0,0033	0,0633	148,33	7,71	156,04	152,99
, ул Фрунзе, д. 11	ОДЗ	0,0030		0,0001	0,0031	7,42	0,17	7,59	7,52
, ул Фрунзе, д. 11	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
, ул Фрунзе, д. 11	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, ул Фрунзе, д. 11	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,15	0,32	9,47	9,34
Дзержинского ул, владение № 68а	ОДЗ	0,0826			0,0826	204,20		204,20	204,20
, ул 70 лет Октября, д. 50	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,32		11,32	11,32
, ул Дзержинского, влд. 62	ОДЗ	0,0480		0,0010	0,0490	118,66	2,25	120,91	120,02
Городской округ Тольятти, 40 лет Победы ул, вл. 34а	ОДЗ	0,0740		0,0096	0,0836	182,94	22,20	205,14	196,35
40 лет Победы ул, владение № 34а	ОДЗ	0,0540	0,1010		0,1550	383,18		383,18	383,18
Татищева б-р, вл. 6А	ОДЗ			0,0170	0,0170		39,38	39,38	23,80
, б-р Татищева, влд. 6А	ОДЗ	0,0670	0,2050		0,2720	672,41		672,41	672,41
, ул Революционная, влд. 26	ОДЗ	0,0160	0,0043		0,0203	50,18		50,18	50,18
, ул Революционная, влд. 26	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,85	1,85	1,12
, ул Революционная, влд. 26	ОДЗ	0,0080	0,0021		0,0101	24,97		24,97	24,97
, ул Маршала Жукова, д. 12	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,65	0,09	8,75	8,71
, ул Маршала Жукова, д. 12	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
, ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,62	0,28	11,90	11,79
, ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62
, ул Ворошилова, влд. 33	ОДЗ	0,0800	0,0760	0,0042	0,1602	385,65	9,73	395,38	391,53
Ворошилова ул, владение № 33	ОДЗ	0,0380		0,0014	0,0394	93,94	3,22	97,16	95,88

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Фрунзе, влд. 37а	ОДЗ	0,0400		0,0008	0,0408	98,88	1,93	100,81	100,05
, ул 70 лет Октября, д. 43	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
, ул 70 лет Октября, д. 43	ОДЗ	0,0074		0,0001	0,0075	18,29	0,23	18,53	18,43
, пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0038	9,37	0,14	9,51	9,45
, ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,37	0,09	11,46	11,43
, ул Жилина, д. 11	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,35		13,35	13,35
, б-р Туполева, д. 16	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,51		21,51	21,51
, б-р Цветной, д. 37	ОДЗ	0,0172			0,0172	42,52		42,52	42,52
, ул Борковская, влд. 61	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,79	0,79	0,48
, ул Борковская, влд. 61	ОДЗ	0,0950		0,0003	0,0953	234,85	0,79	235,64	235,33
Маршала Жукова ул, владение № 35	ОДЗ	0,0200	0,1950	0,0127	0,2277	531,50	29,42	560,92	549,28
, ул Юбилейная, д. 29, кв. А-607	ОДЗ	0,0067		0,0000	0,0068	16,64	0,09	16,73	16,69
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,27		18,27	18,27
, ул Северная, влд. 39, городской округ Тольятти, вл. 39	ОДЗ	0,1390		0,0007	0,1397	343,62	1,61	345,23	344,59
, б-р Туполева, д. 5	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63
, б-р Туполева, д. 5	ОДЗ	0,0043		0,0003	0,0046	10,63	0,60	11,23	10,99
, ул Маршала Жукова, д. 34	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,95		10,95	10,95
450000, пр-кт Ленинский, д. 1г	ОДЗ	0,0042		0,0051	0,0093	10,28	11,86	22,15	17,45
40 лет Победы ул, вл. 94	ОДЗ	0,0910		0,0026	0,0936	224,96	6,11	231,07	228,66
, ул Спортивная, д. 4а	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,97		8,97	8,97
, ул Спортивная, д. 4а	ОДЗ	0,0036		0,0002	0,0038	8,97	0,39	9,37	9,21
, ул 40 лет Победы, д. 90	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88		10,88	10,88
, ул 40 лет Победы, д. 90	ОДЗ	0,0044		0,0002	0,0046	10,88	0,37	11,25	11,10
, ул 70 лет Октября, д. 47	ОДЗ	0,0181		0,0004	0,0185	44,75	0,86	45,60	45,26
, ул 70 лет Октября, д. 47	ОДЗ	0,0181			0,0181	44,75		44,75	44,75
Дзержинского ул, вл. 70	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,22		69,22	69,22
, ул 40 лет Победы, д. 98	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63
, ул 40 лет Победы, д. 98	ОДЗ	0,0043		0,0001	0,0044	10,63	0,30	10,93	10,81
, ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0123		0,0000	0,0123	30,38	0,09	30,47	30,44
, ул 70 лет Октября, д. 54	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,08		4,08	4,08
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0055		0,0000	0,0056	13,70	0,05	13,74	13,72
, ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0087		0,0001	0,0088	21,56	0,25	21,81	21,71
, ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,56		21,56	21,56
, ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0029		0,0000	0,0029	7,12	0,09	7,21	7,18
, ул 40 лет Победы, д. 30	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,12		7,12	7,12
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01		21,01	21,01
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0085		0,0007	0,0092	21,01	1,71	22,73	22,05
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0051	12,19	0,30	12,49	12,37
, ул 40 лет Победы, д. 2	ОДЗ	0,0171		0,0009	0,0180	42,27	2,09	44,36	43,53
Автостроителей ул, владение № 96	ОДЗ	0,1160		0,0050	0,1210	286,76	11,58	298,35	293,76



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Автостроителей ул, владение № 96	ОДЗ	0,1430		0,0050	0,1480	353,51	11,58	365,09	360,51
, ул Ворошилова, д. 18	ОДЗ	0,0051		0,0001	0,0052	12,61	0,12	12,72	12,68
, ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0080		0,0003	0,0083	19,78	0,60	20,38	20,14
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0035		0,0001	0,0036	8,70	0,21	8,91	8,83
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0027		0,0001	0,0028	6,67	0,30	6,98	6,86
Северная ул, д. 97А	ОДЗ	0,0267			0,0267	66,01		66,01	66,01
Северная ул, д. 97А	ОДЗ	0,0733			0,0733	181,21		181,21	181,21
, ул 40 лет Победы, зд. 14	ОДЗ	0,2600	0,1250	0,0233	0,4083	951,76	54,06	1005,81	984,43
Маршала Жукова ул, вл. 26	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,64		23,64	23,64
Маршала Жукова ул, вл. 26	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,44		7,44	7,44
, ул Тополиная, влд. 8А	ОДЗ	0,0583	0,0625	0,0013	0,1221	298,51	3,01	301,52	300,33
, ул 70 лет Октября, д. 47	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88		10,88	10,88
, ул 70 лет Октября, д. 47	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0044	10,88	0,09	10,97	10,93
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0094		0,0000	0,0094	23,16	0,05	23,21	23,19
, ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0070		0,0002	0,0072	17,28	0,42	17,70	17,53
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0067		0,0003	0,0070	16,59	0,72	17,31	17,02
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,59		16,59	16,59
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0110		0,0001	0,0111	27,19	0,16	27,36	27,29
, ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0189		0,0003	0,0192	46,72	0,72	47,44	47,16
70 лет Октября ул, д. 37	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44		49,44	49,44
, пр-кт Степана Разина, д. 26	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	9,89	0,02	9,91	9,90
, ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0223		0,0001	0,0225	55,20	0,30	55,50	55,38
, ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0153		0,0004	0,0157	37,82	0,93	38,75	38,38
, ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,80		30,80	30,80
, ш Южное, влд. 85	ОДЗ	0,0542		0,0029	0,0571	133,99	6,72	140,71	138,05
, ул Фрунзе, д. 35	ОДЗ	0,0207			0,0207	51,20		51,20	51,20
, ул Фрунзе, д. 35	ОДЗ	0,0207		0,0000	0,0207	51,20	0,02	51,22	51,21
, ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0088		0,0015	0,0103	21,75	3,50	25,25	23,87
, пр-кт Московский, влд. 10Б	ОДЗ	0,0690		0,0006	0,0696	170,58	1,29	171,86	171,35
, ул Маршала Жукова, д. 24	ОДЗ	0,0230		0,0013	0,0243	56,86	3,01	59,87	58,68
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0066		0,0001	0,0067	16,32	0,25	16,57	16,47
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32		16,32	16,32
, ул Революционная, д. 30	ОДЗ	0,0053		0,0002	0,0055	13,10	0,49	13,59	13,40
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0076		0,0001	0,0077	18,69	0,32	19,01	18,89
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,69		18,69	18,69
Дзержинского ул, дом № 10	ОДЗ	0,0052		0,0002	0,0054	12,85	0,42	13,27	13,11
Дзержинского ул, дом № 10	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
Ленина ул, д. 82	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
Ленина ул, д. 82	ОДЗ			0,0004	0,0004		1,02	1,02	0,62
, ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0110		0,0017	0,0127	27,19	3,87	31,06	29,53

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0048		0,0002	0,0050	11,87	0,39	12,26	12,10
, ул Тополиная, влд. 1	ОДЗ	0,0370			0,0370	91,47		91,47	91,47
Воскресенская ул, д. 34	ОДЗ	0,3190			0,3190	788,60		788,60	788,60
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0192		0,0003	0,0195	47,46	0,58	48,04	47,81
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0192			0,0192	47,46		47,46	47,46
, ул Автостроителей, влд. 41а	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
Приморский б-р, вл. 3	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80		61,80	61,80
, ул Коммунальная, влд. 38а	ОДЗ	0,0100	0,0780	0,0100	0,0980	217,54	23,17	240,71	231,54
, Самарская обл, Тольятти, Северная ул, домовладение № 18	ОДЗ	0,1970			0,1970	487,00		487,00	487,00
Вокзальная ул, вл. 118	ОДЗ	0,0210			0,0210	51,91		51,91	51,91
, ул Ворошилова, влд. 32а	ОДЗ	0,0720	0,1720	0,0028	0,2468	603,19	6,56	609,75	607,15
, ул Маршала Жукова, влд. 26	ОДЗ	0,0219			0,0219	54,04		54,04	54,04
, ул Тополиная, влд. 24а	ОДЗ	0,0480	0,0490	0,0005	0,0975	239,79	1,16	240,95	240,49
Дзержинского ул, вл. 30	ОДЗ			0,0340	0,0340		78,77	78,77	47,60
, ул Дзержинского, влд. 30	ОДЗ	0,0470	0,1100		0,1570	388,12		388,12	388,12
, ул Ботаническая, влд. 7-б	ОДЗ	0,1130	0,0220	0,0010	0,1360	333,73	2,32	336,05	335,13
, ул 70 лет Октября, д. 47	ОДЗ			0,0021	0,0021		4,83	4,83	2,92
, ул 70 лет Октября, д. 47	ОДЗ	0,0440		0,0021	0,0461	108,77	4,83	113,60	111,69
Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19		5,19	5,19
, б-р Луначарского, зд. 6А	ОДЗ	0,0850	0,0470	0,0010	0,1330	326,32	2,32	328,63	327,72
40 лет Победы ул, дом № 5	ОДЗ	0,0750			0,0750	185,41		185,41	185,41
Буденного б-р, вл. 20	ОДЗ	0,0650	0,0480	0,0120	0,1250	279,35	27,80	307,15	296,15
Коммунальная ул, вл. 38А	ОДЗ	0,1400	0,7100	0,0417	0,8917	2101,29	96,61	2197,89	2159,67
, ул Северная, зд. 103А	ОДЗ	0,6440		0,0012	0,6452	1592,03	2,78	1594,81	1593,71
Коммунальная ул, вл. 16	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
, пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ	0,0210	0,0370		0,0580	143,38		143,38	143,38
, пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
, ул 70 лет Октября, влд. 5а	ОДЗ	0,0340	0,0450	0,0292	0,1082	195,30	67,65	262,94	236,18
, ул Северная, влд. 57	ОДЗ	0,5490	0,4950	0,0048	1,0488	2580,87	11,12	2591,99	2587,59
Спортивная ул, здание № 1	ОДЗ	0,0400	0,0200	0,0100	0,0700	148,33	23,17	171,49	162,33
Спортивная ул, здание № 1И	ОДЗ	0,0588	0,0511		0,1100	271,83		271,83	271,83
Спортивная ул, здание № 1К	ОДЗ	0,0488	0,0511		0,1000	247,11		247,11	247,11
, ш Южное, зд. 37В	ОДЗ	0,0383			0,0383	94,56		94,56	94,56
Маршала Жукова ул, д. 54	ОДЗ	0,0072		0,0000	0,0073	17,82	0,09	17,92	17,88
Маршала Жукова ул, владение № 48а	ОДЗ	0,0980		0,0020	0,1000	242,27	4,63	246,90	245,07
Дзержинского ул, владение № 7б	ОДЗ			0,0310	0,0310		71,82	71,82	43,40
Дзержинского ул, владение № 7б	ОДЗ	0,0470	0,1100		0,1570	388,12		388,12	388,12
Степана Разина пр-кт, владение № 62	ОДЗ	0,0650	0,0180	0,0760	0,1590	205,18	176,07	381,25	311,58
, ул Борковская, зд. 94	ОДЗ	0,0990			0,0990	244,74		244,74	244,74
Городской округ Тольятти, Вокзальная ул, вл. 98	ОДЗ	0,1400			0,1400	346,09		346,09	346,09

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Окраинная, влд. 10	ОДЗ	0,2250		0,0014	0,2264	556,22	3,22	559,44	558,17
, ул Окраинная, влд. 7	ОДЗ	0,2270	0,2580		0,4850	1198,97		1198,97	1198,97
Автостроителей ул, д. 5	ОДЗ	0,0160			0,0160	39,50		39,50	39,50
, ул Автостроителей, д. 5	ОДЗ	0,0490		0,0013	0,0503	121,13	2,90	124,03	122,88
, ул Автостроителей, д. 5	ОДЗ			0,0013	0,0013		2,90	2,90	1,75
, ул Революционная, влд. 54б	ОДЗ	0,5500		0,0183	0,5683	1359,66	42,40	1402,05	1385,28
Вокзальная ул, владение № 48	ОДЗ	0,3700			0,3700	914,68		914,68	914,68
Вокзальная ул, владение № 78	ОДЗ	0,0670	0,2180	0,0012	0,2862	704,55	2,78	707,33	706,23
, ул Тополиная, влд. 32а	ОДЗ			0,0021	0,0021		4,87	4,87	2,94
, ул Тополиная, влд. 32б	ОДЗ	0,0230	0,0130		0,0360	89,00		89,00	89,00
Транспортная ул, вл. 15	ОДЗ	0,1840		0,0036	0,1876	454,87	8,37	463,23	459,92
Маршала Жукова ул, владение № 35г	ОДЗ	0,0510		0,0075	0,0585	126,08	17,38	143,45	136,58
Маршала Жукова ул, владение № 35г	ОДЗ			0,0075	0,0075		17,38	17,38	10,50
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
, ул Ворошилова, д. 18	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	14,09	0,07	14,16	14,13
40 лет Победы ул, вл. 35	ОДЗ			0,1890	0,1890		437,85	437,85	264,60
40 лет Победы ул, вл. 35	ОДЗ	0,1350	0,3410	0,1890	0,6650	1176,72	437,85	1614,57	1441,32
, ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0122		0,0032	0,0154	30,16	7,34	37,50	34,60
, б-р Туполева, д. 11	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
, б-р Туполева, д. 11	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,66	0,05	7,71	7,69
, ул Революционная, влд. 20	ОДЗ	0,2230	0,2950	0,0017	0,5197	1280,55	3,86	1284,41	1282,88
, ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0035		0,0001	0,0036	8,65	0,32	8,98	8,85
, ул Юбилейная, д. 4	ОДЗ	0,0169			0,0169	41,68		41,68	41,68
, ул Северная, влд. 95	ОДЗ	0,0900		0,0007	0,0907	222,49	1,60	224,09	223,46
, б-р Туполева, д. 11	ОДЗ	0,0043		0,0004	0,0047	10,63	0,86	11,49	11,15
, б-р Туполева, д. 11	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63
70 лет Октября ул, дом № 19	ОДЗ	0,0560			0,0560	138,44		138,44	138,44
, ул Вокзальная, влд. 104	ОДЗ	0,9000		0,2000	1,1000	2224,89	463,33	2688,23	2504,89
Степана Разина пр-кт, владение № 97а	ОДЗ	0,1220	0,1280		0,2500	618,03		618,03	618,03
, ул Маршала Жукова, влд. 47	ОДЗ	0,0510		0,0026	0,0536	126,08	5,95	132,03	129,67
70 лет Октября ул, владение № 3	ОДЗ	0,3890	0,1010	0,0117	0,5017	1211,33	27,11	1238,44	1227,71
70 лет Октября ул, владение № 3	ОДЗ			0,0117	0,0117		27,11	27,11	16,38
Борковская ул, вл. 14	ОДЗ	1,3580			1,3580	3357,11		3357,11	3357,11
, ул Борковская, влд. 14	ОДЗ	0,0550		0,0040	0,0590	135,97	9,27	145,23	141,57
, ул Борковская, влд. 14	ОДЗ	0,4300			0,4300	1063,00		1063,00	1063,00
, пр-кт Степана Разина, д. 84а	ОДЗ	0,0378			0,0378	93,37		93,37	93,37
Спортивная ул, вл. 9	ОДЗ	0,2080	0,0870	0,0045	0,2995	729,27	10,43	739,70	735,57
Спортивная ул, вл. 9	ОДЗ			0,0045	0,0045		10,43	10,43	6,30
Свердлова ул, вл. 26	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
, б-р Гая, д. 17	ОДЗ	0,0022		0,0004	0,0026	5,44	0,86	6,30	5,96

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Гая, д. 17	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44		5,44	5,44
450000, пр-кт Ленинский, д. 1г	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67		6,67	6,67
Борковская ул, вл. 11	ОДЗ	0,4940	0,5190	0,0103	1,0233	2504,24	23,97	2528,21	2518,73
, ул Борковская, влд. 11	ОДЗ	1,2300	2,2600	0,0283	3,5183	8627,64	65,64	8693,27	8667,30
Курчатова б-р, вл. 20	ОДЗ	0,2820	0,3930	0,0063	0,6813	1668,67	14,60	1683,26	1677,49
Северная ул, владение № 27	ОДЗ	0,5010		0,1180	0,6190	1238,52	273,37	1511,89	1403,72
Северная ул, д. 21	ОДЗ	0,3200	0,6900	0,0042	1,0142	2496,82	9,65	2506,48	2502,66
, ул Северная, зд. 25	ОДЗ	0,1800			0,1800	444,98		444,98	444,98
, ул Северная, зд. 25	ОДЗ	0,1800	0,2000	0,0014	0,3814	939,40	3,22	942,62	941,34
Кулибина б-р, д. 6а	ОДЗ	0,0025		0,0001	0,0026	6,06	0,23	6,29	6,20
, ул 40 лет Победы, д. 13Б	ОДЗ	0,0131		0,0006	0,0137	32,38	1,30	33,68	33,17
, ул 40 лет Победы, д. 13Б	ОДЗ	0,0124		0,0007	0,0131	30,65	1,51	32,16	31,56
, ул 40 лет Победы, д. 13Б	ОДЗ	0,0123		0,0002	0,0125	30,41	0,44	30,85	30,67
, ул 40 лет Победы, д. 13Б	ОДЗ	0,0330		0,0011	0,0341	81,58	2,59	84,17	83,15
, ул 40 лет Победы, д. 13Б	ОДЗ	0,0136		0,0004	0,0140	33,62	0,93	34,55	34,18
, ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	19,78	0,30	20,08	19,96
, ул 70 лет Октября, д. 51	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78		19,78	19,78
, ул Фрунзе, д. 10д	ОДЗ	0,0051		0,0002	0,0053	12,68	0,35	13,03	12,89
, ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0048		0,0005	0,0053	11,79	1,11	12,90	12,46
, ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,79		11,79	11,79
, ул Маршала Жукова, д. 1б	ОДЗ	0,0012		0,0000	0,0013	3,04	0,07	3,11	3,08
, ул Маршала Жукова, д. 1б	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,22		16,22	16,22
, ул Маршала Жукова, д. 1б	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,08	0,02	11,10	11,09
Спортивная ул, д. 18	ОДЗ	0,0034		0,0000	0,0034	8,31	0,07	8,38	8,35
, ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0104			0,0104	25,71		25,71	25,71
, ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0104		0,0003	0,0107	25,71	0,74	26,45	26,16
Автостроителей ул, д. 11А	ОДЗ	0,0165		0,0005	0,0170	40,79	1,14	41,92	41,48
Ворошилова ул, дом № 6а	ОДЗ	0,0058		0,0000	0,0058	14,34	0,09	14,43	14,39
Рябиновый б-р, д. 8	ОДЗ	0,0025		0,0004	0,0029	6,28	0,93	7,21	6,84
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0086		0,0033	0,0119	21,26	7,65	28,91	25,88
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ			0,0033	0,0033		7,65	7,65	4,62
, б-р Курчатова, д. 6а	ОДЗ	0,0089		0,0003	0,0092	22,00	0,79	22,79	22,48
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,12		16,12	16,12
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,64		11,64	11,64
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0065			0,0065	15,95		15,95	15,95
, ул 40 лет Победы, д. 72А	ОДЗ	0,0139		0,0005	0,0144	34,36	1,20	35,57	35,09
, ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0096		0,0022	0,0118	23,73	5,07	28,81	26,80
Луначарского б-р, д. 9А	ОДЗ	0,0298			0,0298	73,74		73,74	73,74
, б-р Луначарского, д. 9А	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, б-р Луначарского, д. 9А	ОДЗ	0,0405		0,0017	0,0422	100,12	3,98	104,10	102,53

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0096		0,0000	0,0096	23,73	0,09	23,82	23,79
, ул Спортивная, д. 18	ОДЗ	0,0171		0,0004	0,0174	42,17	0,83	43,01	42,68
, ул Революционная, д. 10	ОДЗ	0,0057		0,0002	0,0059	14,04	0,56	14,60	14,38
, ул Фрунзе, д. 10д	ОДЗ	0,0031		0,0007	0,0037	7,54	1,55	9,09	8,48
, б-р Луначарского, д. 2	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0036	8,73	0,05	8,77	8,75
, б-р Луначарского, д. 2	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,73		8,73	8,73
, пр-кт Степана Разина, д. 2	ОДЗ	0,0058		0,0000	0,0058	14,34	0,09	14,43	14,39
, ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0437		0,0197	0,0634	108,03	45,68	153,72	135,64
Маршала Жукова ул, д. 8	ОДЗ	0,0511		0,0003	0,0514	126,23	0,72	126,94	126,66
, б-р Татищева, д. 25	ОДЗ	0,0135		0,0017	0,0152	33,37	3,87	37,24	35,71
, ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0133		0,0013	0,0146	32,88	3,10	35,98	34,75
Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0027		0,0026	0,0053	6,77	6,02	12,80	10,41
, ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0202		0,0027	0,0229	49,94	6,19	56,12	53,67
Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,73		3,73	3,73
Татищева б-р, д. 22	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,93	0,93	0,56
Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0014		0,0027	0,0041	3,51	6,19	9,70	7,25
Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0014		0,0027	0,0041	3,51	6,19	9,70	7,25
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,05		7,05	7,05
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0029		0,0002	0,0031	7,05	0,46	7,51	7,33
, б-р Приморский, д. 20	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0044	10,68	0,09	10,77	10,74
, ул Свердлова, двлд. 7в	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,57		24,57	24,57
, ул Свердлова, двлд. 7в	ОДЗ	0,0099		0,0001	0,0100	24,57	0,14	24,71	24,66
, ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0116		0,0000	0,0116	28,68	0,09	28,77	28,73
, ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0019		0,0007	0,0026	4,70	1,51	6,20	5,61
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,56		16,56	16,56
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0101		0,0002	0,0103	24,92	0,42	25,34	25,17
Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0021		0,0004	0,0025	5,19	0,93	6,12	5,75
Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0012		0,0004	0,0016	2,97	0,93	3,89	3,53
, ул Юбилейная, д. 4	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	7,91	0,09	8,00	7,97
, ул Автостроителей, д. 102б	ОДЗ	0,0085		0,0000	0,0085	20,96	0,09	21,06	21,02
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0075		0,0007	0,0082	18,54	1,64	20,19	19,53
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54		18,54	18,54
, ул Спортивная, д. 18	ОДЗ	0,0079		0,0004	0,0083	19,53	0,88	20,41	20,06
, ул Революционная, д. 16	ОДЗ	0,0096		0,0002	0,0098	23,81	0,49	24,29	24,10
Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0015		0,0009	0,0024	3,76	2,09	5,84	5,02
Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0023		0,0009	0,0032	5,69	2,09	7,77	6,95
Татищева б-р, д. 22	ОДЗ	0,0022		0,0009	0,0031	5,46	2,09	7,55	6,72

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Автостроителей, д. 53Б	ОДЗ	0,0079		0,0004	0,0083	19,53	0,83	20,36	20,03
, ул Автостроителей, д. 53Б	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,53		19,53	19,53
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	19,85	0,16	20,01	19,95
, б-р Итальянский, д. 24	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,68		12,68	12,68
, ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0340		0,0013	0,0353	84,08	2,90	86,97	85,83
, ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,50		17,50	17,50
, ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ	0,0071		0,0001	0,0072	17,50	0,16	17,66	17,60
, ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
, ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,66	0,09	7,76	7,72
, ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,39	0,09	7,48	7,45
, ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,39		7,39	7,39
, ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0134		0,0000	0,0134	33,05	0,09	33,14	33,11
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0078		0,0001	0,0079	19,28	0,28	19,56	19,45
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28		19,28	19,28
, ул 40 лет Победы, д. 82а	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,08		37,08	37,08
, ул Свердлова, д. 1в	ОДЗ	0,0086		0,0001	0,0087	21,26	0,32	21,58	21,46
, б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0138		0,0003	0,0141	34,14	0,60	34,74	34,50
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
, ул 40 лет Победы, д. 80	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12		11,12	11,12
, ул 40 лет Победы, д. 80	ОДЗ	0,0045		0,0002	0,0047	11,12	0,39	11,52	11,36
Фрунзе ул, д. 10А	ЖФ	0,0086		0,0001	0,0087	21,26	1,02	22,28	21,92
Фрунзе ул, д. 10А	ЖФ	0,0086		0,0001	0,0087	21,26	1,02	22,28	21,92
Фрунзе ул, д. 5	ЖФ	0,0040			0,0040	9,84		9,84	9,84
Фрунзе ул, д. 5	ЖФ			0,0001	0,0001		1,02	1,02	0,66
Курчатова б-р, д. 6а	ОДЗ	0,0130		0,0125	0,0255	32,06	28,96	61,02	49,56
, ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,15	0,32	9,47	9,34
, ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, ул Революционная, д. 12	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,05	0,05	0,03
, ул Революционная, д. 12	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12		11,12	11,12
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0085		0,0008	0,0093	21,01	1,83	22,84	22,12
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01		21,01	21,01
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,60	0,02	8,63	8,62
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0079		0,0004	0,0083	19,60	0,86	20,46	20,12
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,60		19,60	19,60
, ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0133		0,0028	0,0161	32,88	6,39	39,27	36,74
Дзержинского ул, д. 25	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,03		42,03	42,03
Дзержинского ул, д. 25	ОДЗ			0,0028	0,0028		6,39	6,39	3,86
, ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,33		6,33	6,33
, пр-кт Степана Разина, д. 33	ОДЗ	0,0396		0,0011	0,0407	97,90	2,50	100,40	99,41
, пр-кт Степана Разина, д. 33	ОДЗ	0,0396			0,0396	97,90		97,90	97,90

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80		17,80	17,80
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0072		0,0001	0,0073	17,80	0,30	18,10	17,98
, ул 70 лет Октября, д. 12	ОДЗ	0,0206		0,0005	0,0210	50,85	1,07	51,92	51,50
, ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,90		28,90	28,90
, ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0117		0,0004	0,0121	28,90	0,86	29,76	29,42
450000Ленинский пр-кт, д. 1д	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,70		1,70	1,70
Ворошилова ул, д. 15	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,22		69,22	69,22
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0095		0,0006	0,0101	23,48	1,37	24,85	24,31
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,48		23,48	23,48
70 лет Октября ул, дом № 48	ОДЗ	0,0047		0,0000	0,0047	11,62	0,05	11,67	11,65
, б-р Татищева, д. 25	ОДЗ	0,0202		0,0001	0,0203	49,94	0,21	50,14	50,06
, ул 40 лет Победы, д. 58	ОДЗ	0,0084		0,0002	0,0086	20,77	0,39	21,16	21,00
, ул Спортивная, д. 6	ОДЗ	0,0110		0,0003	0,0113	27,09	0,79	27,88	27,57
40 лет Победы ул, д. 88	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0047	11,54	0,14	11,68	11,63
40 лет Победы ул, д. 88	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,54		11,54	11,54
, ул Фрунзе, д. 35	ОДЗ	0,0061		0,0000	0,0061	15,08	0,02	15,10	15,09
, ул Фрунзе, д. 35	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,08		15,08	15,08
, ул Спортивная, д. 6	ОДЗ	0,0091		0,0002	0,0093	22,40	0,46	22,86	22,68
, ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	5,93	0,12	6,05	6,00
, ул Дзержинского, д. 38	ОДЗ	0,0050		0,0001	0,0051	12,36	0,14	12,50	12,44
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,82		13,82	13,82
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0056		0,0006	0,0061	13,82	1,27	15,09	14,59
, б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0067		0,0001	0,0068	16,56	0,30	16,86	16,75
, пр-кт Степана Разина, д. 40	ОДЗ	0,0040		0,0001	0,0041	9,89	0,14	10,03	9,97
, пр-кт Степана Разина, д. 40	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	9,37	0,25	9,62	9,52
, ул Тополиная, д. 38	ОДЗ	0,0102		0,0002	0,0104	25,22	0,37	25,59	25,44
, ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0044		0,0001	0,0045	10,85	0,30	11,15	11,03
, ул Юбилейная, д. 37	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,85		10,85	10,85
40 лет Победы ул, д. 13Б	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
40 лет Победы ул, д. 13Б	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61		34,61	34,61
, б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	8,90	0,09	8,99	8,96
, пр-кт Московский, д. 61	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38		10,38	10,38
, пр-кт Московский, д. 61	ОДЗ	0,0042		0,0006	0,0048	10,38	1,30	11,68	11,17
, ул Ворошилова, д. 69	ОДЗ	0,0067		0,0002	0,0069	16,51	0,39	16,91	16,75
Самарская обл, г Тольятти	ОДЗ	0,3256			0,3256	804,92		804,92	804,92
Самарская обл, г Тольятти	ОДЗ	0,3256			0,3256	804,92		804,92	804,92
Новозаводская ул, д. 8	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72		2,72	2,72
Новозаводская ул, д. 8	ОДЗ	0,2230		0,0033	0,2263	551,28	7,71	558,99	555,94
Новозаводская ул, д. 8	ОДЗ	0,0285			0,0285	70,45		70,45	70,45



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Новозаводская, д. 8	ОДЗ	2,8830	1,8160	0,0488	4,7478	11616,41	113,05	11729,46	11684,73
Юбилейная ул, д. 67	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0047	11,32	0,21	11,53	11,45
Юбилейная ул, д. 67	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,32		11,32	11,32
Московский пр-кт, вл. 6	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33		148,33	148,33
Московский пр-кт, вл. 8В	ОДЗ	0,1390			0,1390	343,62		343,62	343,62
Московский пр-кт, д. 6В	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33		148,33	148,33
Новый проезд, вл. 8	ОДЗ	0,0440		0,0009	0,0449	108,77	2,09	110,86	110,04
Новый проезд, вл. 8	ОДЗ	0,3680		0,0078	0,3758	909,73	18,02	927,75	920,62
, ул Окраинная, влд. 24	ОДЗ	0,0700			0,0700	173,05		173,05	173,05
, ул Окраинная, влд. 24	ОДЗ	0,0300			0,0300	74,16		74,16	74,16
, ул Окраинная, влд. 24	ОДЗ	0,0420			0,0420	103,83		103,83	103,83
, ул Окраинная, влд. 24	ОДЗ	0,1150			0,1150	284,29		284,29	284,29
, ул Окраинная, влд. 24	ОДЗ	0,1730		0,0068	0,1798	427,67	15,77	443,44	437,20
Ботаническая ул, вл. 48	ОДЗ	0,2500			0,2500	618,03		618,03	618,03
, б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ	0,0229			0,0229	56,61		56,61	56,61
, б-р 50 лет Октября, д. 10	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,16	1,16	0,70
Гидротехническая ул, вл. 37	ОДЗ	0,0215			0,0215	53,03		53,03	53,03
, ул Голосова, влд. 99	ОДЗ	0,0234			0,0234	57,85		57,85	57,85
, ул Горького, д. 54	ОДЗ			0,0004	0,0004		1,02	1,02	0,62
, ул Горького, д. 54	ОДЗ	0,0167			0,0167	41,28		41,28	41,28
, ул Жилина, д. 34	ОДЗ	0,0224			0,0224	55,38		55,38	55,38
Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0270			0,0270	66,75		66,75	66,75
Карла Маркса ул, владение № 46	ОДЗ	0,1280			0,1280	316,43		316,43	316,43
, ул Коммунистическая, д. 69	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,42		24,42	24,42
Куйбышева ул, дом № 14	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26		21,26	21,26
, ул Куйбышева, д. 32	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,71		12,71	12,71
Ленина ул, дом № 114	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,89		31,89	31,89
Ленина ул, дом № 114	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,88	0,88	0,53
, ул Ленина, д. 57	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
, ул Ленина, д. 57	ОДЗ	0,0137			0,0137	33,87		33,87	33,87
, ул Лесная, д. 60	ОДЗ	0,0179			0,0179	44,25		44,25	44,25
, ул Матросова, д. 2	ОДЗ	0,0192			0,0192	47,44		47,44	47,44
Матросова ул, дом № 36	ОДЗ	0,0366			0,0366	90,55		90,55	90,55
Городской округ Тольятти, Мира ул, вл. 67	ОДЗ	0,2190	0,0650	0,0028	0,2868	702,08	6,49	708,56	706,00
Городской округ Тольятти, Мира ул, вл. 67	ОДЗ	0,0164			0,0164	40,54		40,54	40,54
Мира ул, дом № 106	ОДЗ	0,0291			0,0291	71,94		71,94	71,94
, ул Мира, д. 33	ОДЗ			0,0004	0,0004		1,00	1,00	0,60
, ул Мира, д. 33	ОДЗ	0,0220			0,0220	54,39		54,39	54,39
, ул Мурысева, влд. 59А	ОДЗ	0,0283			0,0283	69,94		69,94	69,94

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Никонова, д. 22	ОДЗ	0,0183			0,0183	45,14		45,14	45,14
, ул Октябрьская, д. 1	ОДЗ	0,0176			0,0176	43,51		43,51	43,51
Победы ул, дом № 20	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,93	0,93	0,56
Победы ул, дом № 20	ОДЗ	0,0153			0,0153	37,82		37,82	37,82
, ул Победы, д. 62	ОДЗ	0,0147			0,0147	36,34		36,34	36,34
, ул Ушакова, д. 48	ОДЗ	0,0222			0,0222	54,88		54,88	54,88
Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ	0,0315			0,0315	77,87		77,87	77,87
, ул Тополиная, д. 49	ОДЗ	0,0242		0,0009	0,0251	59,92	2,06	61,99	61,17
, ш Южное, зд. 79	ОДЗ	0,0583		0,0082	0,0665	144,09	19,00	163,09	155,57
Тополиная ул, здание № 24	ОДЗ		0,0450		0,0450	111,24		111,24	111,24
, ул Тополиная, зд. 24	ОДЗ	0,0280		0,0042	0,0322	69,22	9,73	78,95	75,10
, ул Тополиная, зд. 24	ОДЗ	0,1610			0,1610	398,01		398,01	398,01
, ул Тополиная, зд. 24	ОДЗ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, пр-кт Ленинский, д. 1А	ОДЗ	0,0289		0,0010	0,0299	71,44	2,34	73,78	72,86
, б-р Приморский, д. 29	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61		12,61	12,61
, б-р Приморский, д. 29	ОДЗ	0,0051		0,0036	0,0087	12,61	8,43	21,04	17,70
Северная ул, владение № 30	ОДЗ	0,7590	0,4410	0,0069	1,2069	2966,52	15,99	2982,51	2976,18
, ул Дзержинского, д. 12	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,16		3,16	3,16
, б-р Луначарского, д. 5	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38		10,38	10,38
, б-р Луначарского, д. 5	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,38	0,16	10,54	10,48
, ул Карла Маркса, д. 74	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57		15,57	15,57
Молодежный б-р, д. 2	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57		15,57	15,57
Мира ул, д. 98	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
Мира ул, д. 98	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
, ул Революционная, д. 34	ОДЗ	0,0039		0,0001	0,0040	9,64	0,23	9,87	9,78
, ул Революционная, д. 34	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
Северная ул, вл. 36	ОДЗ	0,2760			0,2760	682,30		682,30	682,30
Северная ул, вл. 36	ОДЗ	0,0610			0,0610	150,80		150,80	150,80
, б-р Луначарского, д. 3	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,38		15,38	15,38
, б-р Луначарского, д. 3	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,95	0,95	0,57
, ул Вокзальная, влд. 82а	ОДЗ	0,2600		0,0004	0,2604	642,75	0,93	643,67	643,31
, ул Коммунальная, влд. 38а, стр. 1	ОДЗ	0,0365			0,0365	90,23		90,23	90,23
, ул Коммунальная, влд. 38а, стр. 1	ОДЗ	0,0365			0,0365	90,23		90,23	90,23
, ул Маршала Жукова, влд. 51	ОДЗ	0,0030		0,0008	0,0038	7,42	1,85	9,27	8,54
Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 1	ОДЗ	0,0190		0,0023	0,0213	46,97	5,40	52,37	50,24
Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 3	ОДЗ	0,0090		0,0008	0,0098	22,25	1,92	24,17	23,41
Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 3	ОДЗ	0,0270		0,0018	0,0288	66,75	4,10	70,85	69,22
Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 4	ОДЗ	0,0220		0,0187	0,0407	54,39	43,25	97,63	80,52
Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 6	ОДЗ	0,0190		0,0047	0,0237	46,97	10,82	57,79	53,51
Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 6	ОДЗ	0,0200		0,0123	0,0323	49,44	28,57	78,01	66,71

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 6	ОДЗ	0,0200		0,0047	0,0247	49,44	10,81	60,25	55,98
Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 6	ОДЗ	0,0220		0,0123	0,0343	54,39	28,57	82,96	71,65
Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 7	ОДЗ	0,0340		0,0033	0,0373	84,05	7,71	91,77	88,71
Маршала Жукова ул, владение № 51, строение 7	ОДЗ	0,0470		0,0030	0,0500	116,19	6,95	123,14	120,39
, ул Северная, влд. 55, соор. АБК	ОДЗ	0,0620		0,0052	0,0672	153,27	12,05	165,32	160,55
, ул Северная, влд. 55, соор. АБК2	ОДЗ	0,0340			0,0340	84,05		84,05	84,05
, ул Северная, влд. 55, соор. Гараж	ОДЗ	0,1300		0,0283	0,1583	321,37	65,64	387,01	361,04
, ул Северная, влд. 55, соор. Польш-Мот	ОДЗ	0,3350		0,0007	0,3357	828,15	1,62	829,78	829,13
, ул Северная, влд. 55, соор. Склад	ОДЗ	0,3830			0,3830	946,82		946,82	946,82
, ул Северная, влд. 55, соор. Склад 1	ОДЗ	0,3830			0,3830	946,82		946,82	946,82
, ул Северная, влд. 55, соор. Склад 2	ОДЗ	0,3830			0,3830	946,82		946,82	946,82
, ул Северная, д. 20	ОДЗ	1,6580	13,4620	0,0640	15,1840	37378,18	148,33	37526,52	37467,82
Северная ул, дом № 206	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44		49,44	49,44
Городской округ Тольятти, Северная ул, двл. 20-а	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,08		37,08	37,08
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,1380			0,1380	341,15		341,15	341,15
, ул Гидростроевская, д. 26	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,48	1,48	0,90
, ул Победы, д. 50А	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
, ул Победы, д. 50А	ОДЗ	0,0235			0,0235	58,14		58,14	58,14
Автозаводское ш, д. 49	ЖФ			0,0005	0,0005		3,65	3,65	2,35
Автозаводское ш, д. 49	ЖФ	0,0051			0,0051	12,63		12,63	12,63
, ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,71		27,71	27,71
, ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Новозаводская, влд. 55	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,79		16,79	16,79
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0119		0,0003	0,0122	29,42	0,79	30,21	29,89
, б-р Гая, д. 18	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0033	8,03	0,16	8,20	8,13
, б-р Гая, д. 18	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,03		8,03	8,03
Мурысева ул, д. 80	ОДЗ	0,0301			0,0301	74,41		74,41	74,41
Калмыцкая ул, д. 42	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59		14,59	14,59
Калмыцкая ул, д. 42	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул 70 лет Октября, д. 68	ОДЗ	0,0026		0,0001	0,0027	6,43	0,12	6,54	6,50
, ул 70 лет Октября, д. 40	ОДЗ	0,0047		0,0002	0,0048	11,57	0,35	11,92	11,78
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0075		0,0000	0,0075	18,54	0,05	18,59	18,57
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0076		0,0001	0,0077	18,79	0,21	19,00	18,91
Октябрьская ул, двл. 80	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Октябрьская ул, двл. 80	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, ул Мира, д. 86	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,40		6,40	6,40
Дзержинского ул, вл. 52	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36		12,36	12,36
Ленинский пр-кт, вл. 5а	ОДЗ			0,0023	0,0023		5,33	5,33	3,22
Ленинский пр-кт, вл. 5а	ОДЗ	0,0800	0,1500	0,0023	0,2323	568,58	5,33	573,91	571,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Толстого ул, владение № 22А	ОДЗ	0,2130	0,1950	0,0466	0,4546	1008,62	107,96	1116,57	1073,86
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0109		0,0000	0,0109	26,85	0,07	26,92	26,89
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0109			0,0109	26,85		26,85	26,85
, ул Маршала Жукова, д. 6	ОДЗ	0,0046		0,0008	0,0054	11,27	1,83	13,10	12,38
Комсомольская ул, дом № 107	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,58		123,58	123,58
, пр-кт Московский, д. 62	ОДЗ	0,0232			0,0232	57,23		57,23	57,23
, пр-кт Московский, д. 62	ОДЗ	0,0259			0,0259	63,95		63,95	63,95
, пр-кт Московский, д. 62	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,15		26,15	26,15
, пр-кт Московский, д. 62	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,39		49,39	49,39
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34		14,34	14,34
, ул Мира, д. 82	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92		6,92	6,92
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,34		5,34	5,34
, б-р Баумана, д. 10	ОДЗ	0,0076		0,0004	0,0080	18,89	0,83	19,72	19,39
, б-р Баумана, д. 10	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,89		18,89	18,89
Московский пр-кт, вл. 29	ОДЗ	0,0650	0,0480	0,0080	0,1210	279,35	18,53	297,88	290,55
Орджоникидзе б-р, вл. 19	ОДЗ	0,0650	0,0180	0,0053	0,0883	205,18	12,28	217,46	212,60
Орджоникидзе б-р, вл. 19	ОДЗ			0,0053	0,0053		12,28	12,28	7,42
Степана Разина пр-кт, вл. 44	ОДЗ			0,0045	0,0045		10,43	10,43	6,30
Степана Разина пр-кт, вл. 44	ОДЗ	0,1980		0,0045	0,2025	489,48	10,43	499,90	495,78
Ленина ул, здание № 55	ОДЗ	0,0664	0,2058		0,2722	672,89		672,89	672,89
, ул Лизы Чайкиной, зд. 43	ОДЗ	0,0675			0,0675	166,83		166,83	166,83
Лизы Чайкиной ул, здание № 43	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,37		33,37	33,37
Лизы Чайкиной ул, здание № 43	ОДЗ			0,0027	0,0027		6,26	6,26	3,78
, ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	9,79	0,09	9,88	9,85
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,00		2,00	2,00
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72		2,72	2,72
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,03		2,03	2,03
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,73		14,73	14,73
, ул 70 лет Октября, д. 61	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,04		14,04	14,04
, ул 70 лет Октября, д. 61	ОДЗ	0,0057		0,0002	0,0059	14,04	0,46	14,50	14,32
, ул 70 лет Октября, д. 25	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
, ул 70 лет Октября, д. 25	ОДЗ	0,0030		0,0001	0,0031	7,42	0,16	7,58	7,51
Юбилейная ул, вл. 12	ОДЗ	0,0340	0,0410	0,0019	0,0769	185,41	4,40	189,81	188,07
Лесная ул, дом № 36	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,72	0,72	0,43
70 лет Октября ул, владение № 57	ОДЗ			0,0080	0,0080		18,53	18,53	11,20
70 лет Октября ул, владение № 57	ОДЗ	0,0352			0,0352	87,02		87,02	87,02
, ул Автостроителей, влд. 41а	ОДЗ	0,0190		0,0180	0,0370	46,97	41,70	88,67	72,17
, ул Автостроителей, влд. 41а	ОДЗ		0,0190		0,0190	46,97		46,97	46,97
, ул 40 лет Победы, д. 116	ОДЗ	0,0074		0,0012	0,0086	18,29	2,71	21,00	19,93

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул 40 лет Победы, д. 116	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
Коммунистическая ул, вл. 38А	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,46		9,46	9,46
Коммунистическая ул, вл. 38А	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, ул Юбилейная, д. 5	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, ул Юбилейная, д. 5	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,15	0,19	9,33	9,26
, ул Революционная, влд. 52б	ОДЗ	0,0430	0,0100	0,0056	0,0586	131,02	13,03	144,05	138,90
, ул Революционная, влд. 52б	ОДЗ			0,0056	0,0056		13,03	13,03	7,88
Революционная ул, владение № 70а	ОДЗ	0,0180		0,0020	0,0200	44,50	4,63	49,13	47,30
, ул Спортивная, влд. 4, к. в	ОДЗ	0,1550	0,3220	0,0158	0,4928	1179,19	36,60	1215,80	1201,31
Маршала Жукова ул, д. 6	ОДЗ	0,0100		0,0002	0,0102	24,77	0,42	25,19	25,02
, б-р Татищева, д. 23	ОДЗ	0,0079		0,0001	0,0079	19,46	0,14	19,59	19,54
, ул Ленина, д. 43	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,45	1,45	0,88
, ул Ленина, д. 43	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25		22,25	22,25
Борковская ул, вл. 6	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
Борковская ул, вл. 6	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33		148,33	148,33
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,93		12,93	12,93
, ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0060		0,0005	0,0064	14,71	1,04	15,75	15,34
, ул Гидротехническая, влд. 28б	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,10	0,10	0,06
, ул Гидротехническая, влд. 28б	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,96		7,96	7,96
, ул Дзержинского, д. 32	ОДЗ	0,0054		0,0009	0,0063	13,35	2,18	15,53	14,67
Родины ул, д. 36	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,97		28,97	28,97
Родины ул, д. 36	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,05	0,05	0,03
Королева б-р, зд. 18	ОДЗ			0,0031	0,0031		7,18	7,18	4,34
Королева б-р, зд. 18	ОДЗ	0,0611	0,0180		0,0791	195,54		195,54	195,54
, б-р Королева, зд. 18	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
Приморский б-р, д. 57	ЖФ	0,0060			0,0060	14,83		14,83	14,83
Приморский б-р, д. 57	ЖФ	0,0060			0,0060	14,83		14,83	14,83
Приморский б-р, д. 57	ЖФ	0,0060			0,0060	14,83		14,83	14,83
Приморский б-р, д. 57	ЖФ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
Приморский б-р, д. 57	ЖФ	0,0060			0,0060	14,83		14,83	14,83
Приморский б-р, д. 57	ЖФ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
, ул Свердлова, д. 49	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,15	0,19	9,33	9,26
, ул Свердлова, д. 49	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
Спортивная ул, д. 6	ОДЗ	0,0021		0,0001	0,0022	5,14	0,23	5,37	5,28
40 лет Победы ул, д. 49Д	ОДЗ	0,0064		0,0001	0,0065	15,82	0,16	15,98	15,92
Северная ул, вл. 61	ОДЗ	0,0289			0,0289	71,44		71,44	71,44
, ш Южное, д. 63	ОДЗ	0,0840	0,0360	0,0055	0,1255	296,65	12,74	309,39	304,35
, пр-кт Московский, влд. 4А	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25		22,25	22,25
Московский пр-кт, владение № 4А	ОДЗ	0,0540			0,0540	133,49		133,49	133,49

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Карла Маркса ул, д. 24	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01		21,01	
, ул Карла Маркса, д. 24	ОДЗ			0,0045	0,0045		10,43	10,43	6,30
, ул Карла Маркса, д. 24	ОДЗ	0,0530			0,0530	131,02		131,02	131,02
, ул Горького, д. 29А	ОДЗ	0,0183			0,0183	45,24		45,24	45,24
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ	0,0084			0,0084	20,82		20,82	20,82
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,81	1,81	1,09
, ул Горького, д. 29А	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71		3,71	3,71
40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,23	1,23	0,74
, ул Автостроителей, влд. 41а	ОДЗ	0,0120	0,0054	0,0016	0,0190	43,11	3,71	46,82	45,35
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0204		0,0003	0,0207	50,43	0,72	51,15	50,86
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0204			0,0204	50,43		50,43	50,43
, пр-кт Степана Разина, д. 11	ОДЗ	0,0252			0,0252	62,30		62,30	62,30
, пр-кт Степана Разина, д. 11	ОДЗ	0,0252			0,0252	62,30		62,30	62,30
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0112		0,0027	0,0140	27,79	6,32	34,11	31,61
, ул Севастопольская, влд. 3	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,07		20,07	20,07
Матросова ул, дом № 30, нп 1	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
Матросова ул, дом № 30, нп 1	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
Вокзальная ул, владение № 106	ОДЗ	0,4000			0,4000	988,84		988,84	988,84
, ул Коммунальная, двлд. 30б	ОДЗ	0,2360		0,0020	0,2380	583,42	4,63	588,05	586,22
, ул Ленина, д. 129	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,53		19,53	19,53
, ул 70 лет Октября, д. 13	ОДЗ	0,0060		0,0007	0,0067	14,83	1,71	16,55	15,87
Транспортная ул, вл. 20В	ОДЗ	0,0110		0,0002	0,0112	27,19	0,46	27,66	27,47
Фрунзе ул, д. 3	ОДЗ	0,0052		0,0003	0,0055	12,85	0,70	13,55	13,27
Фрунзе ул, д. 3	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
Вокзальная ул, владение № 78	ОДЗ	0,0790	0,2094	0,0006	0,2890	712,95	1,39	714,34	713,79
, ул Революционная, д. 3а	ОДЗ	0,0105		0,0000	0,0105	26,06	0,02	26,07	26,07
, ул Революционная, д. 3а	ОДЗ	0,0055		0,0005	0,0060	13,60	1,11	14,71	14,27
, ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,32		13,32	13,32
, ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,04	1,04	0,63
, ш Южное, влд. 27а	ОДЗ	0,0059		0,0030	0,0089	14,68	6,83	21,52	18,81
Есенина ул, дом № 16Б	ОДЗ			0,0069	0,0069		15,99	15,99	9,66
Есенина ул, дом № 16Б	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,16		17,16	17,16
Есенина ул, дом № 16Б	ОДЗ			0,0004	0,0004		1,02	1,02	0,62
Есенина ул, дом № 16Б	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,16		17,16	17,16
, ул Голосова, д. 69	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,87		22,87	22,87
, ул Жилина, д. 13А	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,83		8,83	8,83

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Жилина, д. 13А	ОДЗ	0,0121			0,0121	29,86		29,86	29,86
Новопромышленная ул, владение № 22	ОДЗ	0,5542		0,0208	0,5750	1370,04	48,26	1418,30	1399,20
Новопромышленная ул, вл. 22А	ОДЗ	0,3680	0,1015		0,4695	1160,65		1160,65	1160,65
, ул Мира, д. 71	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
Молодежный б-р, владение № 30А	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,74		22,74	22,74
40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,74		16,74	16,74
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ			0,0040	0,0040		9,27	9,27	5,60
, ул Ленина, д. 67	ОДЗ	0,0077			0,0077	18,94		18,94	18,94
, ул Ленина, д. 67	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,53	0,53	0,32
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,24		16,24	16,24
, б-р Космонавтов, д. 9А	ОДЗ	0,0080		0,0022	0,0102	19,78	5,07	24,85	22,84
, б-р Космонавтов, д. 9А	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78		19,78	19,78
, ул Ворошилова, д. 12А	ОДЗ	0,0520			0,0520	128,55		128,55	128,55
, ул Ворошилова, д. 12А	ОДЗ	0,0280	0,0450	0,0028	0,0758	180,46	6,49	186,95	184,38
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,24		3,24	3,24
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Никонова, д. 22	ОДЗ	0,0456			0,0456	112,73		112,73	112,73
, ул Никонова, д. 22	ОДЗ			0,0014	0,0014		3,22	3,22	1,95
, ул Маршала Жукова, д. 2	ОДЗ	0,0283		0,0003	0,0286	69,89	0,79	70,67	70,36
Фрунзе ул, д. 10б	ОДЗ	0,0006		0,0002	0,0008	1,36	0,56	1,92	1,70
Фрунзе ул, д. 10б	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,56	0,56	0,34
40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
, ул Мира, д. 96	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,40		31,40	31,40
, ул Мира, д. 96	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,51	0,51	0,31
, ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0065		0,0001	0,0066	16,07	0,32	16,39	16,26
, ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07		16,07	16,07
, ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0047		0,0000	0,0047	11,62	0,09	11,71	11,67
, б-р Рябиновый, д. 4	ЖФ			0,2910	0,2910		2121,74	2121,74	1368,86
, б-р Рябиновый, д. 4	ЖФ	0,9070		0,2910	1,1980	2242,20	2121,74	4363,94	3611,06
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0018		0,0000	0,0018	4,45	0,09	4,54	4,51
, ул Ленина, д. 100	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,20	2,20	1,33
, ул Ленина, д. 100	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
, ул 40 лет Победы, двлд. 43	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,01		21,01	21,01
, ул 40 лет Победы, двлд. 43	ОДЗ			0,0012	0,0012		2,76	2,76	1,67
Автозаводское ш, вл. 15	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50		44,50	44,50
Автозаводское ш, домовладение № 13	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50		44,50	44,50
Городской округ Тольятти, Ботаническая ул, д. 5Ж	ОДЗ	0,0048		0,0040	0,0088	11,88	9,27	21,15	17,48



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, пр-кт Степана Разина, д. 20	ЖФ	0,3810			0,3810	941,87		941,87	941,87
Самарская обл, Тольятти г, Баныкина ул, дом № 20Б	ОДЗ	0,0071		0,0001	0,0072	17,55	0,19	17,74	17,66
, ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57		15,57	15,57
, ул Автостроителей, д. 7	ОДЗ	0,0063		0,0007	0,0070	15,57	1,69	17,27	16,60
Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,23		24,23	24,23
, б-р Ленина, д. 10	ОДЗ	0,0184			0,0184	45,49		45,49	45,49
, б-р Ленина, д. 10	ОДЗ			0,0065	0,0065		15,10	15,10	9,13
Ленина б-р, д. 10	ОДЗ			0,0065	0,0065		15,10	15,10	9,13
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,16		30,16	30,16
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,09		30,09	30,09
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,29	2,29	1,39
Карла Маркса ул, вл. 71	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,44		27,44	27,44
, ул Карла Маркса, влд. 71	ОДЗ	0,0185			0,0185	45,73		45,73	45,73
, ул Карла Маркса, влд. 71	ОДЗ			0,0043	0,0043		10,05	10,05	6,08
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,65	0,65	0,39
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,65	0,65	0,39
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0289			0,0289	71,47		71,47	71,47
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0153			0,0153	37,82		37,82	37,82
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0153		0,0002	0,0155	37,82	0,51	38,33	38,13
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 1	ОДЗ	0,0747			0,0747	184,69		184,69	184,69
, Самарская обл, Городской округ Тольятти, Воскресенская ул, владение № 24	ОДЗ	0,1200		0,0007	0,1207	296,65	1,62	298,27	297,63
Базовая ул, здание № 20	ОДЗ	0,0177			0,0177	43,63		43,63	43,63
Маршала Жукова ул, вл. 26	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80		61,80	61,80
, ул Маршала Жукова, влд. 26	ОДЗ	0,0412	0,0349	0,0019	0,0779	187,90	4,33	192,24	190,52
, ул Маршала Жукова, влд. 26	ОДЗ			0,0019	0,0019		4,33	4,33	2,62
, б-р Итальянский, д. 24	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,31		12,31	12,31
Тюленина ул, дом № 4	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,44		27,44	27,44
, ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32		16,32	16,32
, ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0066		0,0009	0,0075	16,32	2,15	18,47	17,62
, ул Мира, д. 48	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,93	0,93	0,56
, ул Мира, д. 48	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,99		22,99	22,99
Королева б-р, зд. 18	ОДЗ	0,0040		0,0022	0,0062	9,89	5,10	14,99	12,97
Королева б-р, зд. 18	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
Королева б-р, зд. 18	ОДЗ			0,0022	0,0022		5,10	5,10	3,08
Революционная ул, дом № 7, корпус 2	ОДЗ	0,0066		0,0000	0,0066	16,22	0,09	16,31	16,27
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26		21,26	21,26
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0086		0,0004	0,0090	21,26	0,93	22,19	21,82
Советская ул, д. 78	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,07		38,07	38,07
, ул Советская, д. 78	ОДЗ	0,0308			0,0308	76,14		76,14	76,14
, ул 40 лет Победы, д. 43Д	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул 40 лет Победы, д. 43Д	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17		7,17	7,17
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,59	0,07	14,65	14,63
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59		14,59	14,59
, ул Матросова, д. 26А	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,24		27,24	27,24
Самарская обл, г Тольятти	ОДЗ	3,0226			3,0226	7472,18		7472,18	7472,18
Самарская обл, г Тольятти	ОДЗ	1,0000			1,0000	2472,10		2472,10	2472,10
, ул Комсомольская, д. 153	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,18	1,18	0,71
, ул Комсомольская, д. 153	ОДЗ	0,0132			0,0132	32,61		32,61	32,61
, ул 40 лет Победы, д. 43Д	ОДЗ	0,0044		0,0019	0,0063	10,88	4,40	15,28	13,54
Коммунальная ул, вл. 35	ОДЗ	0,1670		0,0017	0,1687	412,84	3,94	416,78	415,22
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0016		0,0000	0,0017	3,98	0,09	4,07	4,04
, б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0064		0,0000	0,0064	15,82	0,09	15,91	15,88
, пр-кт Ленинский, д. 18	ЖФ	2,2020		0,5440	2,7460	5443,57	3966,41	9409,98	8002,54
, пр-кт Ленинский, д. 24	ЖФ	1,4900		0,3540	1,8440	3683,43	2581,08	6264,52	5348,65
, пр-кт Ленинский, д. 26	ЖФ	0,7140		0,1810	0,8950	1765,08	1319,71	3084,79	2616,50
, пр-кт Ленинский, д. 28	ЖФ	0,7140			0,7140	1765,08		1765,08	1765,08
, пр-кт Ленинский, д. 28	ЖФ	0,7140		0,1810	0,8950	1765,08	1319,71	3084,79	2616,50
, б-р Орджоникидзе, д. 10	ЖФ	0,5050		0,0810	0,5860	1248,41	590,59	1839,00	1629,44
, б-р Орджоникидзе, д. 10	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
, б-р Орджоникидзе, д. 12	ЖФ	0,7140		0,1810	0,8950	1765,08	1319,71	3084,79	2616,50
, б-р Орджоникидзе, д. 13	ЖФ	0,5050		0,0810	0,5860	1248,41	590,59	1839,00	1629,44
, б-р Орджоникидзе, д. 13	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
, б-р Орджоникидзе, д. 18	ЖФ	0,7250			0,7250	1792,27		1792,27	1792,27
, б-р Орджоникидзе, д. 18	ЖФ	0,7250		0,1550	0,8800	1792,27	1130,14	2922,41	2521,39
, б-р Орджоникидзе, д. 2	ЖФ	1,4210		0,3440	1,7650	3512,86	2508,17	6021,03	5131,03
Орджоникидзе б-р, д. 6	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
Орджоникидзе б-р, д. 6	ЖФ	0,5050		0,0810	0,5860	1248,41	590,59	1839,00	1629,44
, б-р Орджоникидзе, д. 7	ЖФ	2,2020		0,5440	2,7460	5443,57	3966,41	9409,98	8002,54
Орджоникидзе б-р, д. 8	ЖФ	0,5050		0,0810	0,5860	1248,41	590,59	1839,00	1629,44
Орджоникидзе б-р, д. 8	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
, ул Свердлова, д. 19	ЖФ	0,7280		0,1630	0,8910	1799,69	1188,47	2988,16	2566,44
, ул Свердлова, д. 29	ЖФ	1,0400		0,2450	1,2850	2570,99	1786,34	4357,33	3723,47
, пр-кт Степана Разина, д. 18	ЖФ	1,7460		0,4230	2,1690	4316,29	3084,18	7400,47	6306,08
, пр-кт Степана Разина, д. 22	ЖФ	1,6020		0,3760	1,9780	3960,31	2741,49	6701,80	5729,01
, пр-кт Степана Разина, д. 28	ЖФ	0,5430			0,5430	1342,35		1342,35	1342,35
, пр-кт Степана Разина, д. 28	ЖФ	0,5430		0,1160	0,6590	1342,35	845,78	2188,13	1888,02
, ул Юбилейная, д. 23	ЖФ	0,7140		0,1690	0,8830	1765,08	1232,21	2997,29	2560,06
, ул Юбилейная, д. 27	ЖФ	1,5260			1,5260	3772,43		3772,43	3772,43
, ул Юбилейная, д. 27	ЖФ	1,5260		0,3750	1,9010	3772,43	2734,20	6506,63	5536,43
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48		1,48	1,48

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48		1,48	1,48
, б-р Луначарского, д. 7	ОДЗ	0,0044		0,0001	0,0045	10,88	0,14	11,02	10,96
, б-р Луначарского, д. 7	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88		10,88	10,88
Молодежный б-р, дом № 17	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,29		16,29	16,29
Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ	0,0219			0,0219	54,11		54,11	54,11
Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ			0,0041	0,0041		9,59	9,59	5,80
, ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,0160			0,0160	39,55		39,55	39,55
, ул Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ	0,0522			0,0522	129,04		129,04	129,04
Лизы Чайкиной ул, д. 85	ОДЗ	0,0463			0,0463	114,46		114,46	114,46
Лизы Чайкиной ул, д. 85	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,52		20,52	20,52
Лизы Чайкиной ул, дом № 85	ОДЗ			0,0022	0,0022		4,98	4,98	3,01
Лизы Чайкиной ул, дом № 85	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Маршала Жукова ул, д. 3В	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,48	0,01	5,49	5,48
, ул Маршала Жукова, д. 3В	ОДЗ	0,0034		0,0000	0,0034	8,40	0,01	8,41	8,41
, ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0022		0,0001	0,0023	5,44	0,16	5,60	5,54
, ул Толстого, д. 8	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Толстого, д. 8	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,52		20,52	20,52
Коммунистическая ул, дом № 41	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,63		12,63	12,63
Коммунистическая ул, дом № 41	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, ул Фрунзе, д. 43а	ОДЗ	0,1280	0,1270	0,0019	0,2569	630,39	4,50	634,89	633,11
Южное ш, владение № 85	ОДЗ			0,0015	0,0015		3,36	3,36	2,03
Южное ш, владение № 85	ОДЗ	0,0530		0,0015	0,0545	131,02	3,36	134,38	133,05
Молодежный б-р, дом № 9А	ОДЗ	0,0466		0,0021	0,0487	115,08	4,87	119,94	118,02
, ул Баныкина, д. 21	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,56	0,56	0,34
, ул Баныкина, д. 21	ОДЗ	0,0228			0,0228	56,35		56,35	56,35
, пр-кт Степана Разина, влд. 39	ОДЗ	0,0124		0,0001	0,0125	30,65	0,21	30,86	30,78
, пр-кт Степана Разина, влд. 39	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,65		30,65	30,65
, б-р Королева, д. 10	ЖФ	0,5090		0,1160	0,6250	1258,30	845,78	2104,08	1803,96
Королева б-р, д. 11	ЖФ	0,8740		0,2220	1,0960	2160,62	1618,65	3779,26	3204,91
, б-р Королева, д. 14	ЖФ	0,5090			0,5090	1258,30		1258,30	1258,30
, б-р Королева, д. 14	ЖФ	0,5090		0,1160	0,6250	1258,30	845,78	2104,08	1803,96
, б-р Королева, д. 15	ЖФ	1,0740			1,0740	2655,04		2655,04	2655,04
, б-р Королева, д. 15	ЖФ	1,0740		0,2550	1,3290	2655,04	1859,26	4514,29	3854,56
, б-р Королева, д. 16	ЖФ	0,5090		0,1160	0,6250	1258,30	845,78	2104,08	1803,96
, б-р Королева, д. 16	ЖФ	0,5090			0,5090	1258,30		1258,30	1258,30
, б-р Королева, д. 24	ЖФ	0,6050		0,2329	0,8379	1495,62	1698,12	3193,74	2591,18
, б-р Королева, д. 24	ЖФ	0,6050			0,6050	1495,62		1495,62	1495,62
, б-р Королева, д. 4	ЖФ	0,5090		0,1160	0,6250	1258,30	845,78	2104,08	1803,96
, б-р Королева, д. 5	ЖФ	0,8780		0,2200	1,0980	2170,51	1604,06	3774,57	3205,39
, б-р Королева, д. 8	ЖФ	0,5090		0,1160	0,6250	1258,30	845,78	2104,08	1803,96

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Королева, д. 8	ЖФ	0,5090			0,5090	1258,30		1258,30	1258,30
, б-р Королева, д. 9	ЖФ	0,9840		0,2460	1,2300	2432,55	1793,64	4226,18	3589,73
, б-р Королева, д. 9	ЖФ	0,9840			0,9840	2432,55		2432,55	2432,55
, пр-кт Московский, д. 45	ЖФ	1,1680		0,2720	1,4400	2887,42	1983,21	4870,62	4166,90
, пр-кт Московский, д. 51	ЖФ	1,0900		0,2630	1,3530	2694,59	1917,59	4612,18	3931,74
, пр-кт Московский, д. 57	ЖФ	1,0900		0,2630	1,3530	2694,59	1917,59	4612,18	3931,74
, пр-кт Московский, д. 63	ЖФ	0,3790		0,1160	0,4950	936,93	845,78	1782,71	1482,59
, б-р Приморский, д. 32	ЖФ	0,7010		0,2160	0,9170	1732,94	1574,90	3307,84	2749,01
, б-р Приморский, д. 36	ЖФ	0,3790		0,1160	0,4950	936,93	845,78	1782,71	1482,59
, б-р Приморский, д. 46	ЖФ	0,3790		0,1160	0,4950	936,93	845,78	1782,71	1482,59
, б-р Приморский, д. 46	ЖФ	0,3790			0,3790	936,93		936,93	936,93
, б-р Приморский, д. 48	ЖФ	0,7010		0,3238	1,0248	1732,94	2360,89	4093,83	3256,10
, б-р Приморский, д. 48	ЖФ	0,7010			0,7010	1732,94		1732,94	1732,94
Революционная ул, д. 78	ЖФ	0,6400		0,1000	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
Революционная ул, д. 78	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Фрунзе, д. 37	ЖФ	1,1060		0,3150	1,4210	2734,14	2296,73	5030,87	4215,90
, ул Фрунзе, д. 37	ЖФ	1,1060			1,1060	2734,14		2734,14	2734,14
, ул Фрунзе, д. 41	ЖФ	0,4910			0,4910	1213,80		1213,80	1213,80
, ул Фрунзе, д. 41	ЖФ	0,4910		0,1160	0,6070	1213,80	845,78	2059,58	1759,47
, ул Фрунзе, д. 43	ЖФ			0,1160	0,1160		845,78	845,78	545,66
, ул Фрунзе, д. 43	ЖФ	0,4910			0,4910	1213,80		1213,80	1213,80
, ул Никонова, д. 16	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,89		31,89	31,89
, ул Горького, д. 29А	ОДЗ	0,0303			0,0303	74,88		74,88	74,88
, ул Горького, д. 29А	ОДЗ			0,0024	0,0024		5,54	5,54	3,35
, б-р Рябиновый, влд. 13а	ОДЗ	0,0690	0,0770	0,0010	0,1470	360,93	2,32	363,24	362,33
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0027		0,0002	0,0029	6,70	0,39	7,09	6,94
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,70		6,70	6,70
, ул Карбышева, д. 9	ОДЗ	0,0096		0,0020	0,0116	23,73	4,63	28,37	26,53
, ул Карбышева, д. 9	ОДЗ	0,0096			0,0096	23,73		23,73	23,73
, ул Никонова, д. 14	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32		16,32	16,32
, ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	11,96	0,09	12,06	12,02
, ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,96		11,96	11,96
, б-р Баумана, д. 14	ЖФ	1,8030		0,4260	2,2290	4457,20	3106,05	7563,25	6461,10
, б-р Баумана, д. 18	ЖФ	0,4250			0,4250	1050,64		1050,64	1050,64
, б-р Баумана, д. 18	ЖФ	0,4250		0,0740	0,4990	1050,64	539,55	1590,19	1398,74
, б-р Баумана, д. 2	ЖФ	0,4250			0,4250	1050,64		1050,64	1050,64
, б-р Баумана, д. 2	ЖФ	0,4250		0,0740	0,4990	1050,64	539,55	1590,19	1398,74
, б-р Баумана, д. 6	ЖФ	1,8030		0,4260	2,2290	4457,20	3106,05	7563,25	6461,10
, б-р Баумана, д. 8	ЖФ	0,4250			0,4250	1050,64		1050,64	1050,64
, б-р Баумана, д. 8	ЖФ	0,4250		0,0740	0,4990	1050,64	539,55	1590,19	1398,74

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, пр-кт Ленинский, д. 31	ЖФ	1,2780			1,2780	3159,35		3159,35	3159,35
, пр-кт Ленинский, д. 31	ЖФ	1,2780		0,2960	1,5740	3159,35	2158,20	5317,54	4551,73
, пр-кт Ленинский, д. 35а	ЖФ	0,2910			0,2910	719,38		719,38	719,38
, пр-кт Ленинский, д. 35а	ЖФ	0,2910		0,0920	0,3830	719,38	670,79	1390,17	1152,15
, пр-кт Ленинский, д. 36	ЖФ	1,4170		0,3390	1,7560	3502,97	2471,72	5974,69	5097,62
, пр-кт Ленинский, д. 38	ЖФ	0,7710			0,7710	1905,99		1905,99	1905,99
, пр-кт Ленинский, д. 38	ЖФ	0,7710		0,1780	0,9490	1905,99	1297,83	3203,82	2743,30
, пр-кт Ленинский, д. 40	ЖФ	2,7720		0,4780	3,2500	6852,67	3485,19	10337,86	9101,18
, пр-кт Ленинский, д. 40	ЖФ	2,7720			2,7720	6852,67		6852,67	6852,67
, пр-кт Московский, д. 23	ЖФ	2,0280		0,4800	2,5080	5013,42	3499,78	8513,20	7271,34
, пр-кт Московский, д. 33	ЖФ	1,4140		0,3330	1,7470	3495,55	2427,97	5923,52	5061,98
, ул Революционная, д. 24	ЖФ	0,7480		0,2070	0,9550	1849,13	1509,28	3358,41	2822,86
, ул Революционная, д. 24	ЖФ	0,7480			0,7480	1849,13		1849,13	1849,13
, ул Революционная, д. 30	ЖФ	2,1530		0,5010	2,6540	5322,44	3652,89	8975,33	7679,14
, ул Свердлова, д. 37	ЖФ	0,6010		0,1410	0,7420	1485,73	1028,06	2513,79	2149,00
, ул Свердлова, д. 37	ЖФ	0,6010			0,6010	1485,73		1485,73	1485,73
, ул Свердлова, д. 49	ЖФ	0,8340			0,8340	2061,73		2061,73	2061,73
, ул Свердлова, д. 49	ЖФ	0,8340		0,1850	1,0190	2061,73	1348,87	3410,61	2931,97
, ул Фрунзе, д. 18	ЖФ	0,6400		0,1000	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
, ул Фрунзе, д. 18	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Свердлова, влд. 45а	ОДЗ	0,0370		0,0002	0,0372	91,47	0,46	91,93	91,75
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,76		3,76	3,76
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,01		10,01	10,01
Мурысева ул, дом № 69	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38		10,38	10,38
Мурысева ул, дом № 69	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,90	0,90	0,55
, ул Родины, д. 32	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,24		23,24	23,24
Маршала Жукова ул, вл. 1	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,90	230,90	139,53
Маршала Жукова ул, вл. 1	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0012	0,0012		2,71	2,71	1,64
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,13		28,13	28,13
Карла Маркса ул, д. 24	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
Карла Маркса ул, д. 24	ОДЗ	0,0150			0,0150	36,96		36,96	36,96
, ул Борковская, влд. 77	ОДЗ	0,1340			0,1340	331,26		331,26	331,26
, ул Автостроителей, д. 60	ОДЗ	0,0038		0,0002	0,0040	9,44	0,46	9,91	9,72
Ленина ул, д. 71	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,14	0,14	0,08
Ленина ул, д. 71	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
, ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0178		0,0002	0,0179	43,95	0,35	44,30	44,16

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Свердлова ул, д. 41	ОДЗ	0,0076		0,0000	0,0076	18,74	0,07	18,81	18,78
, ул Революционная, влд. 52а	ОДЗ	2,5600	6,8600	0,0931	9,5131	23287,20	215,68	23502,88	23417,54
, ул Революционная, влд. 52а	ОДЗ			0,0931	0,0931		215,68	215,68	130,34
Мира ул, д. 71	ОДЗ	0,0186			0,0186	45,98		45,98	45,98
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,71		16,71	16,71
Мира ул, д. 69	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12		11,12	11,12
Тимирязева ул, д. 74	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,50		22,50	22,50
Тимирязева ул, д. 74	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,56	0,56	0,34
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,62		15,62	15,62
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,34		9,34	9,34
Железнодорожная ул, дом № 23	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
Железнодорожная ул, дом № 23	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
Энергетиков ул, вл. 9	ОДЗ	0,0233			0,0233	57,60		57,60	57,60
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
Мира ул, д. 21	ОДЗ	0,0144			0,0144	35,60		35,60	35,60
, ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0113		0,0012	0,0125	27,86	2,83	30,69	29,57
Мира ул, д. 21	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,46		3,46	3,46
Ленинградская ул, д. 2А	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,34		23,34	23,34
Ленина ул, д. 101	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71		3,71	3,71
Ленина ул, д. 93	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07		16,07	16,07
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,86		3,86	3,86
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
Полякова ул, д. 24	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78		19,78	19,78
Лесная ул, д. 54	ОДЗ	0,0251			0,0251	62,12		62,12	62,12
Лесная ул, д. 54	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,22		69,22	69,22
, ул 40 лет Победы, д. 70	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,43	0,12	10,55	10,50
Карла Маркса ул, д. 65	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,53		19,53	19,53
, б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0250			0,0250	61,80		61,80	61,80
Гидростроевская ул, д. 26	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Гагарина ул, д. 2	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92		6,92	6,92
50 лет Октября б-р, д. 2	ОДЗ	0,0294			0,0294	72,68		72,68	72,68
Гагарина ул, д. 2	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54		18,54	18,54
50 лет Октября б-р, д. 2	ОДЗ	0,0314			0,0314	77,62		77,62	77,62
50 лет Октября б-р, д. 2	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78		19,78	19,78
Макарова ул, д. 14	ОДЗ	0,0171			0,0171	42,27		42,27	42,27
, ул Коммунистическая, д. 17	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,08		15,08	15,08
, ул Автостроителей, влд. 41а	ОДЗ	0,0090		0,0010	0,0100	22,25	2,32	24,57	23,65
, ул Дзержинского, д. 29	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,53		12,53	12,53

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Дзержинского, д. 29	ОДЗ	0,0051		0,0003	0,0054	12,53	0,79	13,32	13,01
Борковская ул, владение № 18а	ОДЗ	0,7400			0,7400	1829,36		1829,36	1829,36
50 лет Октября б-р, дом № 58	ОДЗ	0,2090	0,0510	0,0057	0,2657	642,75	13,21	655,95	650,73
, пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,61		7,61	7,61
, ул 40 лет Победы, д. 17, помещ. 1012	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,53	0,53	0,32
, ул 40 лет Победы, д. 17, помещ. 1012	ОДЗ	0,0116			0,0116	28,78		28,78	28,78
, ул Победы, д. 22	ОДЗ	0,0810			0,0810	200,24		200,24	200,24
Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0148			0,0148	36,59		36,59	36,59
Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30		17,30	17,30
Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0012			0,0012	2,97		2,97	2,97
, б-р Буденного, д. 11	ЖФ	0,4480		0,0720	0,5200	1107,50	524,97	1632,47	1446,19
, б-р Буденного, д. 13	ЖФ	2,1550			2,1550	5327,38		5327,38	5327,38
, б-р Буденного, д. 13	ЖФ	2,1550		0,4440	2,5990	5327,38	3237,29	8564,67	7415,96
Буденного б-р, д. 14	ЖФ	0,4250		0,0740	0,4990	1050,64	539,55	1590,19	1398,74
Буденного б-р, д. 14	ЖФ	0,4250			0,4250	1050,64		1050,64	1050,64
, б-р Буденного, д. 17	ЖФ	0,5460		0,1560	0,7020	1349,77	1137,43	2487,19	2083,59
, б-р Буденного, д. 17	ЖФ	0,5460			0,5460	1349,77		1349,77	1349,77
, б-р Буденного, д. 18	ЖФ			0,2070	0,2070		1509,28	1509,28	973,73
, б-р Буденного, д. 18	ЖФ	0,7480			0,7480	1849,13		1849,13	1849,13
Буденного б-р, д. 3	ЖФ	0,4480		0,0720	0,5200	1107,50	524,97	1632,47	1446,19
, б-р Буденного, д. 6	ЖФ	0,4250			0,4250	1050,64		1050,64	1050,64
, б-р Буденного, д. 6	ЖФ	0,4250		0,0740	0,4990	1050,64	539,55	1590,19	1398,74
, б-р Приморский, д. 14	ЖФ	0,9060		0,2350	1,1410	2239,72	1713,43	3953,16	3345,16
, б-р Приморский, д. 20	ЖФ	0,9060		0,2350	1,1410	2239,72	1713,43	3953,16	3345,16
, б-р Приморский, д. 26	ЖФ	0,5470		0,1560	0,7030	1352,24	1137,43	2489,67	2086,06
, б-р Приморский, д. 28	ЖФ	0,7130			0,7130	1762,61		1762,61	1762,61
, б-р Приморский, д. 28	ЖФ	0,7130		0,1550	0,8680	1762,61	1130,14	2892,74	2491,73
, пр-кт Степана Разина, д. 48	ЖФ	2,1550		0,4440	2,5990	5327,38	3237,29	8564,67	7415,96
, пр-кт Степана Разина, д. 48	ЖФ	2,1550			2,1550	5327,38		5327,38	5327,38
, пр-кт Степана Разина, д. 52	ЖФ	0,9870		0,2490	1,2360	2439,96	1815,51	4255,47	3611,26
, пр-кт Степана Разина, д. 58	ЖФ	0,4480			0,4480	1107,50		1107,50	1107,50
, пр-кт Степана Разина, д. 58	ЖФ	0,4480		0,0720	0,5200	1107,50	524,97	1632,47	1446,19
, ул Фрунзе, д. 17	ЖФ	0,9870		0,2490	1,2360	2439,96	1815,51	4255,47	3611,26
, ул Фрунзе, д. 21	ЖФ	0,9060		0,2240	1,1300	2239,72	1633,23	3872,95	3293,42
, ул Фрунзе, д. 25	ЖФ	0,7480		0,0863	0,8343	1849,13	629,23	2478,36	2255,09
, ул Фрунзе, д. 25	ЖФ	0,7480			0,7480	1849,13		1849,13	1849,13
, ул Фрунзе, д. 27	ЖФ	0,6400		0,1000	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
, ул Фрунзе, д. 27	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Фрунзе, д. 29	ЖФ	0,6400		0,1000	0,7400	1582,15	729,12	2311,27	2052,55
, ул Фрунзе, д. 29	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Юбилейная, д. 35	ЖФ	0,9770		0,2070	1,1840	2415,24	1509,28	3924,52	3388,97
, ул Юбилейная, д. 35	ЖФ	0,9770			0,9770	2415,24		2415,24	2415,24
Юбилейная ул, д. 41	ЖФ			0,1550	0,1550		1130,14	1130,14	729,12
Юбилейная ул, д. 41	ЖФ	0,7130			0,7130	1762,61		1762,61	1762,61
, ул Юбилейная, д. 57	ЖФ	0,9770		0,2070	1,1840	2415,24	1509,28	3924,52	3388,97
, б-р Молодежный, д. 4	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,62		31,62	31,62
, пр-кт Степана Разина, влд. 16а	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
, ул Автостроителей, влд. 41а	ОДЗ	0,0120	0,0047	0,0017	0,0184	41,31	3,94	45,25	43,69
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,51		25,51	25,51
Южное ш, дом № 23	ОДЗ	0,0103		0,0002	0,0105	25,51	0,35	25,86	25,72
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,59		9,59	9,59
, ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10		13,10	13,10
, ул Офицерская, д. 4а	ОДЗ	0,0053		0,0000	0,0053	13,10	0,02	13,12	13,11
, ул Жилина, д. 24	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, ул Революционная, влд. 28в	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67		29,67	29,67
, пр-кт Степана Разина, д. 58	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,22		16,22	16,22
, пр-кт Степана Разина, д. 58	ОДЗ	0,0066		0,0006	0,0072	16,22	1,39	17,61	17,06
Горького ул, д. 59	ОДЗ	0,0297			0,0297	73,42		73,42	73,42
Горького ул, д. 59	ОДЗ	0,0496			0,0496	122,62		122,62	122,62
, ул Мира, д. 48	ОДЗ	0,0407			0,0407	100,61		100,61	100,61
, ул Советская, д. 78	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,28		15,28	15,28
Ярославская ул, дом № 7	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,38		32,38	32,38
Ярославская ул, дом № 7	ОДЗ			0,0024	0,0024		5,56	5,56	3,36
, ш Автозаводское, д. 37	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,34	1,34	0,81
, ш Автозаводское, д. 37	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,02		20,02	20,02
, ул Маршала Жукова, д. 29А	ОДЗ	0,0076		0,0000	0,0076	18,66	0,01	18,67	18,67
Маршала Жукова ул, д. 29А	ОДЗ	0,0018		0,0000	0,0018	4,45	0,01	4,46	4,45
, ул Маршала Жукова, д. 3В	ОДЗ	0,0103		0,0002	0,0105	25,51	0,51	26,02	25,82
, ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0518		0,0002	0,0520	128,05	0,49	128,54	128,35
Коммунистическая ул, дом № 55	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,54		11,54	11,54
Магистральная ул, влд. 8Б	ЖФ	0,0035			0,0035	8,57		8,57	8,57
, ул Магистральная, влд. 8Б	ЖФ	0,0035			0,0035	8,75		8,75	8,75
, ул Магистральная, влд. 8Б	ЖФ	0,0052			0,0052	12,93		12,93	12,93
, ул Магистральная, влд. 8Б	ЖФ	0,0053			0,0053	13,00		13,00	13,00
, ул Магистральная, влд. 8Б	ЖФ	0,0057			0,0057	14,17		14,17	14,17
, ул Магистральная, влд. 8Б	ЖФ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
, ул Магистральная, влд. 8Б	ЖФ	0,0067			0,0067	16,56		16,56	16,56
, ул Магистральная, влд. 8Б	ЖФ	0,0029			0,0029	7,17		7,17	7,17
, ул Магистральная, влд. 8Б	ЖФ	0,0068			0,0068	16,81		16,81	16,81

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Магистральная, влд. 8Б	ЖФ	0,0029			0,0029	7,26		7,26	7,26
, ул Магистральная, влд. 8Б	ЖФ	0,0029			0,0029	7,17		7,17	7,17
, ул Магистральная, влд. 8Б	ЖФ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
, ул Карбышева, д. 25	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,93		14,93	14,93
, ул Карбышева, д. 25	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,49	1,49	0,90
, ш Южное, влд. 85	ОДЗ	0,0265		0,0015	0,0280	65,51	3,36	68,87	67,54
, ш Южное, д. 151	ОДЗ	0,0057		0,0002	0,0059	14,09	0,37	14,46	14,31
, б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0175			0,0175	43,19		43,19	43,19
, б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,63	0,63	0,38
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ	0,0088			0,0088	21,63		21,63	21,63
, ул Белорусская, д. 13	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,42	0,42	0,25
Коммунальная ул, вл. 31	ОДЗ	0,2420	0,2130	0,0052	0,4602	1124,81	12,05	1136,85	1132,09
, б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32		16,32	16,32
, б-р Туполева, д. 15Б	ОДЗ	0,0066		0,0002	0,0068	16,32	0,46	16,78	16,60
, пр-кт Степана Разина, влд. 6	ОДЗ	0,0141			0,0141	34,86		34,86	34,86
, пр-кт Степана Разина, влд. 16а	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67		6,67	6,67
, ул Мира, д. 104	ОДЗ	0,0412			0,0412	101,85		101,85	101,85
, ул Мира, д. 138	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33		15,33	15,33
, ул Мира, д. 104	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,39	0,39	0,24
, б-р Ленина, д. 15А	ОДЗ			0,0026	0,0026		6,00	6,00	3,63
, б-р Ленина, д. 15А	ОДЗ	0,0245			0,0245	60,62		60,62	60,62
Лизы Чайкиной ул, домовладение № 71	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,07		3,07	3,07
Новозаводская ул, владение № 37	ОДЗ	0,7150			0,7150	1767,55		1767,55	1767,55
, ш Южное, зд. 79	ОДЗ			0,0033	0,0033		7,65	7,65	4,62
, ш Южное, зд. 79	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,99		22,99	22,99
, б-р Туполева, д. 16	ОДЗ	0,0480		0,0138	0,0618	118,66	31,85	150,52	137,91
, б-р Туполева, д. 16	ОДЗ	0,0480			0,0480	118,66		118,66	118,66
, ул Краинная, влд. 20	ОДЗ	0,0790			0,0790	195,30		195,30	195,30
, ул 70 лет Октября, д. 72	ОДЗ	0,0081		0,0001	0,0082	20,02	0,12	20,14	20,09
, ул 70 лет Октября, д. 72	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,02		20,02	20,02
, ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ	0,0031		0,0002	0,0033	7,66	0,42	8,08	7,92
, ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
, ул Льва Яшина, д. 16	ОДЗ	0,0061		0,0000	0,0061	15,08	0,09	15,17	15,14
, ул Полякова, д. 26	ОДЗ	0,0077		0,0002	0,0079	19,04	0,53	19,57	19,36
, б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43		6,43	6,43
, ул Тополиная, д. 25	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63
, ул Тополиная, д. 25	ОДЗ	0,0043		0,0004	0,0047	10,63	0,83	11,46	11,13
Голосова ул, дом № 30	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,88	0,88	0,53
, ул Калмыцкая, д. 36	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,88	0,88	0,53

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Голосова ул, дом № 30	ОДЗ	0,0109			0,0109	26,95		26,95	26,95
, ул Калмыцкая, д. 36	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63
Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
, ул Куйбышева, д. 12	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
Механизаторов ул, дом № 5Б	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
Механизаторов ул, дом № 5Б	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
, ул Новопромышленная, д. 27	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
, ул Новопромышленная, д. 27	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,88	0,88	0,53
Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,3505			0,3505	866,55		866,55	866,55
, б-р Курчатова, д. 6а	ОДЗ	0,0138		0,0026	0,0164	34,09	6,02	40,11	37,73
Мира ул, д. 68	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,37		0,37	0,37
Мира ул, д. 68	ОДЗ	0,0159			0,0159	39,31		39,31	39,31
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,43		10,43	10,43
Матросова ул, вл. 64	ОДЗ	0,0473			0,0473	116,93		116,93	116,93
, ул Победы, д. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
, ул Победы, д. 45	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,25		15,25	15,25
, ул Борковская, д. 53	ОДЗ	0,0830	0,2210		0,3040	751,52		751,52	751,52
Мурысева ул, дом № 57	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
, ул Победы, двлд. 27	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,44	0,44	0,27
, ул Победы, двлд. 27	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
70 лет Октября ул, владение № 31а	ОДЗ	0,0700	0,0300	0,0132	0,1132	247,21	30,58	277,79	265,69
, ул Борковская, зд. 53А	ОДЗ	0,1516			0,1516	374,77		374,77	374,77
, ул Революционная, влд. 26	ОДЗ	0,0130	0,0033	0,0012	0,0175	40,30	2,78	43,08	41,98
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,62		31,62	31,62
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52		7,52	7,52
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,82		15,82	15,82
, ул Дзержинского, д. 5А	ОДЗ	0,0064		0,0003	0,0067	15,82	0,63	16,45	16,20
, ул Гидростроевская, д. 12	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,55		17,55	17,55
, ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0014		0,0004	0,0018	3,36	1,02	4,38	3,98
, ул 70 лет Октября, д. 52	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,36		3,36	3,36
, ш Южное, д. 51	ОДЗ	0,0027		0,0002	0,0029	6,65	0,37	7,02	6,87
, ул 40 лет Победы, д. 88	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0032	7,66	0,28	7,94	7,83
, ул 40 лет Победы, д. 88	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
, ул Тополиная, влд. 23а, стр. 1	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50		44,50	44,50
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0068		0,0001	0,0069	16,81	0,16	16,97	16,91
, б-р Цветной, д. 7	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81		16,81	16,81
, ул Никонова, д. 12	ОДЗ	0,0342			0,0342	84,55		84,55	84,55
Индустриальная ул, владение № 3	ОДЗ	0,0215			0,0215	53,15		53,15	53,15
, ул Ворошилова, влд. 2а	ЖФ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
, ул Ворошилова, влд. 2а	ЖФ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ворошилова, влд. 2а	ЖФ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
, ул Ворошилова, влд. 2а	ЖФ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
, ул Ворошилова, влд. 2а	ЖФ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, ул Ворошилова, влд. 2а	ЖФ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
, ул Ворошилова, влд. 2а	ЖФ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
, ул Ворошилова, влд. 2а	ЖФ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
Комсомольское ш, владение № 27	ОДЗ	0,0220			0,0220	54,43		54,43	54,43
, ул Механизаторов, влд. 20А	ОДЗ	0,0559			0,0559	138,19		138,19	138,19
, ул Гидротехническая, д. 32	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,30		9,30	9,30
, ул Механизаторов, влд. 20А	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,88	0,88	0,53
, ул Гидротехническая, д. 32	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Дзержинского, влд. 54	ОДЗ	0,1020		0,0025	0,1045	252,15	5,79	257,95	255,65
Строителей ул, д. 14	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63
, ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ			0,0015	0,0015		3,46	3,46	2,09
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,88		3,88	3,88
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, б-р Баумана, д. 5	ОДЗ	0,0077		0,0003	0,0081	19,13	0,74	19,88	19,58
, ул Автостроителей, влд. 66	ОДЗ			0,0160	0,0160		37,07	37,07	22,40
, ул Автостроителей, влд. 66	ОДЗ	0,1140	0,0350		0,1490	368,34		368,34	368,34
450000Ленина ул, д. 77	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,46		12,46	12,46
, ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0090		0,0002	0,0092	22,32	0,42	22,74	22,58
, ул Автостроителей, д. 11А	ОДЗ	0,0053		0,0005	0,0058	13,10	1,04	14,14	13,73
40 лет Победы ул, д. 51В	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44		5,44	5,44
40 лет Победы ул, д. 51В	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,62	1,62	0,98
, ш Южное, влд. 97	ОДЗ	0,0400		0,0010	0,0410	98,88	2,41	101,30	100,34
Коммунальная ул, вл. 39	ОДЗ	1,2140	4,5760	0,0515	5,8415	14313,47	119,21	14432,68	14385,51
Городской округ Тольятти, Коммунистическая ул, вл. 39	ОДЗ	0,1400	0,0820	0,0001	0,2221	548,81	0,32	549,13	549,00
, ш Южное, д. 77	ОДЗ	0,0098		0,0001	0,0099	24,23	0,19	24,41	24,34
, ул Спортивная, д. 14	ОДЗ	0,0274		0,0007	0,0281	67,74	1,71	69,45	68,77
, ул Спортивная, д. 14	ОДЗ	0,0274		0,0007	0,0281	67,74	1,71	69,45	68,77
Ворошилова ул, вл. 27	ОДЗ	0,0970	0,0510	0,0022	0,1502	365,87	5,10	370,97	368,95
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 4	ОДЗ	2,6000	2,4000		5,0000	12360,51		12360,51	12360,51
Московский пр-кт, вл. 21	ОДЗ	0,1240	0,0230		0,1470	363,40		363,40	363,40
, ул Мира, двлд. 1	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
Комсомольская ул, д. 84Б	ОДЗ	0,0141		0,0001	0,0142	34,86	0,30	35,16	35,04
Комсомольская ул, д. 84Б	ОДЗ	0,0076		0,0001	0,0077	18,79	0,30	19,09	18,97
Комсомольская ул, д. 84Б	ОДЗ	0,0068		0,0001	0,0069	16,81	0,30	17,11	16,99

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Комсомольская ул, д. 84Б	ОДЗ	0,0106		0,0001	0,0107	26,20	0,30	26,51	26,39
, б-р Орджоникидзе, д. 11	ОДЗ	0,0324			0,0324	80,19		80,19	80,19
, б-р Орджоникидзе, д. 11	ОДЗ	0,0324		0,0023	0,0348	80,19	5,42	85,62	83,47
Мурысева ул, д. 90	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,45		4,45	4,45
Итальянский б-р, д. 22	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,50		15,50	15,50
, б-р Туполева, д. 16	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,64		31,64	31,64
, ул Борковская, влд. 48а	ОДЗ	0,0220			0,0220	54,39		54,39	54,39
, ул Ленина, д. 98	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,74		16,74	16,74
, ул Ленина, д. 98	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,12
Голосова ул, вл. 75А	ОДЗ	0,0535			0,0535	132,26		132,26	132,26
Матросова ул, д. 27а	ОДЗ	0,0999	0,0605		0,1604	396,53		396,53	396,53
, ул Носова, д. 19	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,43		17,43	17,43
Носова ул, дом № 19	ОДЗ	0,0176			0,0176	43,56		43,56	43,56
, ул Носова, д. 19	ОДЗ	0,0273			0,0273	67,41		67,41	67,41
, ул Носова, д. 19	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,03		15,03	15,03
Матросова ул, д. 27а	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,27	0,27	0,16
Носова ул, дом № 19	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул Карла Маркса, д. 74	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
Карла Маркса ул, д. 60	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,69		16,69	16,69
Мира ул, д. 68	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59		14,59	14,59
Победы ул, вл. 4	ОДЗ	0,0420			0,0420	103,83		103,83	103,83
Победы ул, вл. 4	ОДЗ	0,0279			0,0279	68,97		68,97	68,97
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
Степана Разина пр-кт, д. 42	ОДЗ	0,0079		0,0020	0,0099	19,53	4,63	24,16	22,33
Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,16	1,16	0,70
Банькина ул, дом № 21А	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,26		23,26	23,26
, б-р Ленина, д. 10	ОДЗ	0,0760	0,1270		0,2030	501,84		501,84	501,84
, ул Толстого, влд. 11	ОДЗ	0,0440			0,0440	108,77		108,77	108,77
, б-р Ленина, д. 10	ОДЗ			0,0019	0,0019		4,47	4,47	2,70
Толстого ул, владение № 11	ОДЗ			0,0071	0,0071		16,45	16,45	9,94
Коммунистическая ул, дом № 22	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
Городской округ Тольятти, Лизы Чайкиной ул, двл. 53а	ОДЗ	0,1146	0,0501		0,1647	407,03		407,03	407,03
Городской округ Тольятти, Лизы Чайкиной ул, двл. 53а	ОДЗ			0,0018	0,0018		4,13	4,13	2,50
, ул 40 лет Победы, д. 90	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,22		16,22	16,22
, ул 40 лет Победы, д. 90	ОДЗ	0,0066		0,0000	0,0066	16,22	0,09	16,31	16,27
Индустриальная ул, вл. 9А	ОДЗ	0,0188			0,0188	46,57		46,57	46,57
, ул Автостроителей, влд. 53а	ОДЗ	0,0450		0,0043	0,0493	111,24	9,96	121,21	117,26
, ул Автостроителей, влд. 53а	ОДЗ	0,0450			0,0450	111,24		111,24	111,24
, пр-кт Ленинский, д. 14	ЖФ	1,1200		0,1158	1,2358	2768,75	844,32	3613,08	3313,48
, ул 70 лет Октября, д. 40	ОДЗ	0,0118		0,0000	0,0119	29,27	0,09	29,36	29,33

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ворошилова, влд. 16а	ОДЗ	0,0800		0,0097	0,0897	197,77	22,47	220,24	211,35
, б-р Приморский, влд. 29а	ОДЗ	0,0574		0,0006	0,0580	141,92	1,39	143,31	142,76
, б-р Приморский, влд. 29а	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,39	1,39	0,84
, ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0115		0,0002	0,0117	28,43	0,37	28,80	28,65
, ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,43		28,43	28,43
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,63		6,63	6,63
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,07		7,07	7,07
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,68		1,68	1,68
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,13		4,13	4,13
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28		4,28	4,28
Офицерская ул, вл. 12	ОДЗ	0,1010	0,0910	0,0017	0,1937	474,64	3,86	478,50	476,98
Базовая ул, вл. 24	ОДЗ	0,5195			0,5195	1284,26		1284,26	1284,26
, ш Южное, д. 59	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,61	0,05	12,65	12,64
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
Ленинский пр-кт, двл. 1в	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,46		3,46	3,46
Цветной б-р, д. 16а	ОДЗ	0,0155		0,0109	0,0264	38,25	25,21	63,46	53,48
Цветной б-р, д. 16а	ОДЗ	0,0188		0,0109	0,0297	46,41	25,21	71,62	61,64
, ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,62	0,23	11,85	11,76
Итальянский б-р, д. 22	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,47		7,47	7,47
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
, б-р Ленина, д. 23	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,36		14,36	14,36
Ленина б-р, д. 23	ОДЗ	0,0175			0,0175	43,26		43,26	43,26
Ленина б-р, д. 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
Советская ул, вл. 71А	ОДЗ	0,0560			0,0560	138,44		138,44	138,44
Никонова ул, д. 8	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61		34,61	34,61
, ул Свердлова, д. 41	ОДЗ	0,0780		0,0002	0,0782	192,82	0,42	193,24	193,08
Мира ул, д. 60	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10		13,10	13,10
, ул Ленина, д. 83	ОДЗ	0,0253			0,0253	62,47		62,47	62,47
, ул Ленина, д. 83	ОДЗ			0,0060	0,0060		13,96	13,96	8,44
, ул Ленина, д. 83	ОДЗ			0,0060	0,0060		13,96	13,96	8,44
Горького ул, д. 29А	ОДЗ	0,0216			0,0216	53,40		53,40	53,40
Горького ул, д. 29А	ОДЗ	0,0216			0,0216	53,40		53,40	53,40
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21		3,21	3,21
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,39		18,39	18,39
Александра Кудашева ул, д. 96	ЖФ	0,0011			0,0011	2,72		2,72	2,72
, ул Спортивная, д. 18Б	ОДЗ	0,0065		0,0005	0,0070	16,02	1,11	17,13	16,69
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,29		3,29	3,29
, ул Мира, д. 92	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,40		17,40	17,40
Мира ул, дом № 94	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,19		18,19	18,19
, ул Мира, д. 92	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Мира ул, дом № 94	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,51	0,51	0,31
Карла Маркса ул, д. 41	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,86		22,86	22,86
Железнодорожная ул, дом № 23	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25		22,25	22,25
Железнодорожная ул, дом № 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0140		0,0003	0,0143	34,56	0,74	35,30	35,01
, ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0130		0,0003	0,0133	32,14	0,67	32,81	32,54
, ул Дзержинского, д. 44	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0026	6,40	0,02	6,42	6,42
, ул Дзержинского, д. 44	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,40		6,40	6,40
, ул Карла Маркса, д. 44	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,34	2,34	1,41
, ул Карла Маркса, д. 44	ОДЗ	0,0343			0,0343	84,89		84,89	84,89
, ул Льва Яшина, д. 12	ОДЗ	0,0099		0,0017	0,0116	24,47	3,87	28,34	26,81
Лизы Чайкиной ул, владение № 47А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
Лизы Чайкиной ул, владение № 47А	ОДЗ	0,0251			0,0251	62,15		62,15	62,15
Лизы Чайкиной ул, владение № 47А	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
, ул Пугачевская, д. 40	ЖФ			0,1288	0,1288		939,11	939,11	605,88
, ул Пугачевская, д. 40	ЖФ	0,1950			0,1950	482,05		482,05	482,05
, ул Советская, д. 55а	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30		17,30	17,30
, б-р Итальянский, д. 22	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12		11,12	11,12
Итальянский б-р, д. 22	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,98		7,98	7,98
Свердлова ул, д. 41	ОДЗ	0,0192		0,0001	0,0193	47,51	0,25	47,77	47,67
, ул Юбилейная, зд. 25В	ОДЗ	0,1705			0,1705	421,49		421,49	421,49
Горького ул, владение № 80	ОДЗ	0,0350			0,0350	86,52		86,52	86,52
Майский проезд, д. 68	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,83		12,83	12,83
, б-р Курчатова, д. 6а	ОДЗ	0,0066		0,0002	0,0068	16,32	0,51	16,83	16,62
, ул Ворошилова, д. 49	ОДЗ	0,0160		0,0041	0,0201	39,55	9,43	48,98	45,25
, ул Ворошилова, д. 49	ОДЗ	0,0579			0,0579	143,13		143,13	143,13
Новопромышленная ул, д. 7	ЖФ			0,6687	0,6687		4875,48	4875,48	3145,47
Новопромышленная ул, д. 7	ЖФ	2,0659			2,0659	5107,21		5107,21	5107,21
, ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,15		29,15	29,15
, ул 70 лет Октября, д. 48А	ОДЗ	0,0118		0,0010	0,0128	29,15	2,34	31,49	30,56
Новый проезд, вл. 8	ОДЗ	0,3200	0,2540	0,0029	0,5769	1418,99	6,72	1425,70	1423,05
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,79		31,79	31,79
, ул Баныкина, д. 16Г	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
, ул Баныкина, д. 16Г	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
Баныкина ул, дом № 21А	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,93	0,93	0,56
Баныкина ул, дом № 21А	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,13		22,13	22,13
, ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0085			0,0085	20,94		20,94	20,94
, ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,88		19,88	19,88
, ул 70 лет Октября, д. 41	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,53		12,53	12,53
, ул 70 лет Октября, д. 41	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,14	0,14	0,08



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Александра Кудашева ул. д. 110	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,41		5,41	5,41
Александра Кудашева ул. д. 110	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54		5,54	5,54
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,01	0,25	12,27	12,17
, ул Лесная, д. 62	ОДЗ	0,0141			0,0141	34,91		34,91	34,91
, ул Лесная, д. 62	ОДЗ	0,0141		0,0018	0,0159	34,91	4,12	39,03	37,40
Базовая ул, вл. 20, стр. 8	ОДЗ	0,0199			0,0199	49,19		49,19	49,19
450000, пр-кт Ленинский, д. 1д	ОДЗ	0,0047		0,0006	0,0053	11,62	1,48	13,10	12,51
, б-р Итальянский, д. 18	ОДЗ	0,0223			0,0223	55,13		55,13	55,13
, ул Автостроителей, д. 34	ОДЗ	0,0016		0,0004	0,0020	3,96	0,90	4,86	4,50
Вокзальная ул, вл. 38	ОДЗ	0,3900	0,3900	0,0118	0,7918	1928,24	27,35	1955,59	1944,77
, ул Коммунистическая, влд. 38А	ОДЗ	0,0901			0,0901	222,62		222,62	222,62
, ул Коммунистическая, влд. 38А	ОДЗ			0,0036	0,0036		8,28	8,28	5,00
, ул Мира, д. 70	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, ул Горького, д. 34А	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32		16,32	16,32
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0092		0,0002	0,0094	22,79	0,51	23,30	23,10
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, ул Ленинградская, д. 45	ОДЗ	0,0137			0,0137	33,89		33,89	33,89
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0125		0,0000	0,0125	30,80	0,07	30,87	30,84
, ул Железнодорожная, влд. 3А	ОДЗ	0,0700			0,0700	173,05		173,05	173,05
, ул Железнодорожная, влд. 3А	ОДЗ			0,0125	0,0125		28,96	28,96	17,50
, б-р 50 лет Октября, д. 75	ОДЗ	0,0760			0,0760	187,88		187,88	187,88
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 8, стр. 1	ОДЗ	0,1750			0,1750	432,62		432,62	432,62
, ул Горького, д. 34А	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,07	1,07	0,64
Кулибина б-р, вл. 6	ОДЗ	0,1900	0,3400	1,1200	1,6500	1310,21	2594,67	3904,88	2878,21
, ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0035		0,0001	0,0036	8,65	0,30	8,95	8,83
Ленинградская ул, владение № 16	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81		16,81	16,81
Южное ш, д. 63	ОДЗ	0,0087		0,0001	0,0088	21,51	0,30	21,81	21,69
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,53		12,53	12,53
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
, ул Победы, д. 44	ОДЗ			0,0081	0,0081		18,73	18,73	11,32
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,87		8,87	8,87
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,87		8,87	8,87
, ул Юбилейная, зд. 93	ОДЗ	0,0561	0,0187		0,0748	184,95		184,95	184,95
, ул Фрунзе, д. 27	ОДЗ	0,0030		0,0001	0,0031	7,34	0,19	7,53	7,45
, ул Фрунзе, д. 27	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,34		7,34	7,34
Ворошилова ул, вл. 57	ОДЗ	0,0540	0,0860	0,0033	0,1433	346,09	7,72	353,82	350,76
, ул Фрунзе, д. 18	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05		18,05	18,05
, ул Фрунзе, д. 18	ОДЗ	0,0073		0,0000	0,0073	18,05	0,07	18,12	18,09

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ленина, д. 89	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,80		10,80	10,80
, ул 70 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12		11,12	11,12
, ул 70 лет Октября, д. 59	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,12	0,09	11,22	11,18
Матросова ул, дом № 60	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
Матросова ул, дом № 60	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,10		13,10	13,10
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, б-р Ленина, д. 21	ОДЗ	0,0158			0,0158	38,94		38,94	38,94
, ул Дзержинского, д. 17	ОДЗ	0,1880			0,1880	464,76		464,76	464,76
, ул Краинная, влд. 3	ОДЗ	0,3510			0,3510	867,71		867,71	867,71
, ул 40 лет Победы, д. 51В	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,62	1,62	0,98
, ул 40 лет Победы, д. 51В	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
, ш Автозаводское, д. 49	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57		15,57	15,57
Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,17		5,17	5,17
Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,01		8,01	8,01
Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,31		8,31	8,31
, ул Советская, д. 51	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,60		15,60	15,60
Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,98		7,98	7,98
Городской округ Тольятти, Лесная ул, вл. 3	ОДЗ	0,0092	0,0049		0,0141	34,88		34,88	34,88
Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,33		8,33	8,33
Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,65	0,65	0,39
, б-р Ленина, д. 10	ОДЗ	0,0156			0,0156	38,56		38,56	38,56
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 1	ОДЗ	0,2800			0,2800	692,19		692,19	692,19
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 1	ОДЗ	0,2800			0,2800	692,19		692,19	692,19
, б-р Ленина, д. 10	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
Молодежный б-р, владение № 30А	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09		14,09	14,09
, ул 70 лет Октября, д. 26	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ул 70 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0090		0,0001	0,0091	22,15	0,28	22,43	22,32
, ул 70 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,15		22,15	22,15
, ш Автозаводское, д. 49	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
40 лет Победы ул, домовладение № 13В	ОДЗ	0,0600	0,0020		0,0620	153,27		153,27	153,27
40 лет Победы ул, домовладение № 13В	ОДЗ			0,0013	0,0013		3,01	3,01	1,82
Ворошилова ул, вл. 23а	ОДЗ	0,2130	0,6490	0,0152	0,8772	2130,95	35,21	2166,17	2152,23
Олимпийская ул, владение № 60	ОДЗ	0,0740			0,0740	182,83		182,83	182,83
Олимпийская ул, владение № 60	ОДЗ			0,0016	0,0016		3,71	3,71	2,24
Советская ул, д. 74А	ОДЗ	0,0132			0,0132	32,63		32,63	32,63
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0179			0,0179	44,15		44,15	44,15
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ			0,0041	0,0041		9,50	9,50	5,74
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ			0,0041	0,0041		9,50	9,50	5,74
, ул 40 лет Победы, д. 65	ОДЗ	0,0113		0,0001	0,0114	27,93	0,30	28,24	28,12

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
450000, пр-кт Ленинский, д. 1г	ОДЗ	0,0045		0,0004	0,0049	11,10	0,83	11,93	11,60
, проезд Майский, д. 68	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28		19,28	19,28
, ул Мурысева, д. 90	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,00		22,00	22,00
, ул Карла Маркса, д. 65	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,27		20,27	20,27
Громовой ул, дом № 10А	ОДЗ	0,0265			0,0265	65,51		65,51	65,51
Громовой ул, дом № 10А	ОДЗ			0,0058	0,0058		13,44	13,44	8,12
, ул Тополиная, д. 9а	ОДЗ	0,0157		0,0003	0,0160	38,89	0,65	39,53	39,28
Транспортная ул, вл. 27	ОДЗ	0,1520		0,0032	0,1552	375,76	7,39	383,15	380,23
, б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0122		0,0003	0,0125	30,16	0,58	30,74	30,51
, б-р Приморский, влд. 31	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21		3,21	3,21
Железнодорожная ул, вл. 45	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
, б-р Курчатова, д. 6а	ОДЗ	0,0058		0,0002	0,0060	14,34	0,35	14,69	14,55
Юбилейная ул, зд. 91А	ОДЗ	0,1773	0,1363		0,3136	775,25		775,25	775,25
Матросова ул, вл. 18А	ОДЗ	0,0490			0,0490	121,13		121,13	121,13
Матросова ул, вл. 18А	ОДЗ			0,0020	0,0020		4,63	4,63	2,80
Банькина ул, вл. 60	ОДЗ	0,0283			0,0283	69,96		69,96	69,96
, ул Куйбышева, влд. 26А	ОДЗ	0,1812			0,1812	447,92		447,92	447,92
Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,86		3,86	3,86
Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,12		9,12	9,12
Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,12		9,12	9,12
Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,51		5,51	5,51
Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,59		5,59	5,59
, ул Карла Маркса, д. 60	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,02		20,02	20,02
Железнодорожная ул, вл. 53А	ОДЗ	0,0234			0,0234	57,85		57,85	57,85
Железнодорожная ул, вл. 53А	ОДЗ			0,0022	0,0022		5,10	5,10	3,08
, ул Коммунистическая, д. 97	ОДЗ	0,0270			0,0270	66,75		66,75	66,75
Ярославская ул, дом № 35	ОДЗ	0,0212			0,0212	52,41		52,41	52,41
, ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11		12,11	12,11
, ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0049		0,0008	0,0057	12,11	1,85	13,97	13,23
, ул Победы, д. 50А	ОДЗ	0,0598			0,0598	147,78		147,78	147,78
, ул Победы, д. 50А	ОДЗ			0,0050	0,0050		11,58	11,58	7,00
, б-р Молодежный, влд. 23	ОДЗ			0,0083	0,0083		19,16	19,16	11,58
, б-р Молодежный, влд. 23	ОДЗ	0,0850		0,0083	0,0933	210,13	19,16	229,29	221,71
Голосова ул, владение № 99	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0308			0,0308	76,14		76,14	76,14
Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,05		4,05	4,05
Мира ул, д. 133	ОДЗ	0,0390			0,0390	96,41		96,41	96,41
, ул 40 лет Победы, д. 5Б, Р-4	ОДЗ	0,0084		0,0004	0,0088	20,77	0,82	21,58	21,26
, ул 40 лет Победы, д. 5Б, Р-3	ОДЗ	0,0300		0,0014	0,0314	74,16	3,27	77,43	76,14
Ярославская ул, вл. 12	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78		19,78	19,78

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Мира ул, дом № 117	ОДЗ	0,0448			0,0448	110,75		110,75	110,75
Мира ул, дом № 117	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,02	0,02	0,01
Голосова ул, владение № 26А	ОДЗ	0,2074	0,1926		0,4000	988,84		988,84	988,84
Комсомольская ул, вл. 88	ОДЗ	0,2163	0,1058	0,0073	0,3294	796,33	16,91	813,24	806,55
Голосова ул, владение № 26А	ОДЗ			0,0063	0,0063		14,48	14,48	8,75
Громовой ул, вл. 57	ОДЗ	0,8058	1,7691	0,0221	2,5969	6365,19	51,19	6416,38	6396,13
, ш Южное, зд. 37б	ОДЗ	0,0301			0,0301	74,41		74,41	74,41
, ул 40 лет Победы, д. 5Б, кв. Р-4	ОДЗ	0,0083		0,0004	0,0087	20,52	0,82	21,33	21,01
, ул 40 лет Победы, д. 5Б, кв. Р-4	ОДЗ	0,0083		0,0004	0,0087	20,52	0,82	21,33	21,01
, ул 40 лет Победы, д. 5Б, кв. Р-4	ОДЗ	0,0050		0,0004	0,0054	12,36	0,82	13,18	12,85
, ул Калмыцкая, д. 34	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,93		3,93	3,93
, ул Калмыцкая, д. 34	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,53	0,53	0,32
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,48		15,48	15,48
, ул 40 лет Победы, д. 5Г	ОДЗ	0,0062		0,0004	0,0065	15,28	0,84	16,11	15,78
, ул 40 лет Победы, д. 5Г, кв. Р-2,Р-3,Р-4	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,84	0,84	0,51
, ул 40 лет Победы, д. 5Г, кв. Р-2,Р-3,Р-4	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,70		24,70	24,70
, ул 40 лет Победы, д. 5Г	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,10		15,10	15,10
, ул 40 лет Победы, д. 5Г	ОДЗ	0,0048		0,0004	0,0052	11,96	0,84	12,80	12,47
, ул 40 лет Победы, д. 5Г, кв. Р-2,Р-3,Р-4	ОДЗ	0,0101		0,0004	0,0104	24,84	0,84	25,68	25,35
Победы ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,34		14,34	14,34
, ул Победы, влд. 41	ОДЗ	0,0520		0,0214	0,0734	128,55	49,58	178,13	158,51
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0156			0,0156	38,52		38,52	38,52
, ул Ленинградская, д. 23	ОДЗ	0,0101			0,0101	24,87		24,87	24,87
Белорусская ул, владение № 16	ОДЗ	0,2448	0,1640	0,0033	0,4121	1010,60	7,60	1018,19	1015,19
Горького ул, дом № 1	ОДЗ	0,1428			0,1428	353,02		353,02	353,02
, ул Коммунистическая, влд. 43	ОДЗ			0,0050	0,0050		11,58	11,58	7,00
, ул Коммунистическая, влд. 43	ОДЗ	0,1350			0,1350	333,73		333,73	333,73
, пр-кт Московский, д. 21	ОДЗ	0,0190		0,0017	0,0207	46,97	3,94	50,91	49,35
Южное ш, владение № 26, строение 1	ОДЗ	0,1580			0,1580	390,59		390,59	390,59
Южное ш, владение № 26, строение 1	ОДЗ			0,0150	0,0150		34,73	34,73	20,99
, ул 40 лет Победы, д. 124	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,56		12,56	12,56
, ул 40 лет Победы, д. 124	ОДЗ	0,0051		0,0002	0,0053	12,56	0,42	12,98	12,81
, ул Маршала Жукова, д. 34	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
, ул Революционная, д. 11, к. 2	ОДЗ	0,1838			0,1838	454,37		454,37	454,37
, ул Революционная, д. 3, к. 1	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93		5,93	5,93
, ул Революционная, д. 7, к. 2	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,24		16,24	16,24
, пр-кт Степана Разина, влд. 39	ОДЗ	0,0022		0,0001	0,0023	5,44	0,30	5,74	5,62
, пр-кт Степана Разина, влд. 39	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44		5,44	5,44
Новый проезд, владение № 4	ОДЗ	0,4280	0,3820	0,0040	0,8140	2002,40	9,27	2011,67	2008,00
, б-р 50 лет Октября, д. 38	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,74	0,74	0,45

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р 50 лет Октября, д. 38	ОДЗ	0,0443			0,0443	109,49		109,49	109,49
Громовой ул, дом № 24	ОДЗ	0,0293			0,0293	72,43		72,43	72,43
Громовой ул, дом № 44	ОДЗ	0,0495			0,0495	122,44		122,44	122,44
Карбышева ул, дом № 4	ОДЗ	0,0395			0,0395	97,62		97,62	97,62
Карла Маркса ул, д. 27А	ОДЗ	0,0440			0,0440	108,67		108,67	108,67
, ул Карла Маркса, д. 56	ОДЗ	0,0251			0,0251	62,07		62,07	62,07
, ул Карла Маркса, д. 56	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Коммунистическая ул, дом № 41	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,78		8,78	8,78
, ул Коммунистическая, д. 53	ОДЗ	0,0422			0,0422	104,32		104,32	104,32
Комсомольская ул, дом № 40	ОДЗ	0,0167			0,0167	41,21		41,21	41,21
, ул Лесная, д. 60	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,07		18,07	18,07
Лизы Чайкиной ул, дом № 29	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32		16,32	16,32
Матросова ул, дом № 46	ОДЗ	0,0427			0,0427	105,56		105,56	105,56
Матросова ул, дом № 54	ОДЗ	0,0216			0,0216	53,40		53,40	53,40
Матросова ул, дом № 56	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,04		19,04	19,04
Матросова ул, дом № 56	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19		5,19	5,19
Мира ул, д. 19	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,60		13,60	13,60
, ул Мира, д. 50	ОДЗ	0,0174			0,0174	42,92		42,92	42,92
Мира ул, д. 68	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,90		6,90	6,90
, ул Никонова, д. 2	ОДЗ	0,0147			0,0147	36,32		36,32	36,32
Новопромышленная ул, дом № 15	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,07		38,07	38,07
Новопромышленная ул, дом № 15	ОДЗ	0,0497			0,0497	122,86		122,86	122,86
Новопромышленная ул, дом № 17	ОДЗ	0,0633			0,0633	156,56		156,56	156,56
, ул Победы, д. 23	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,08		11,08	11,08
Республиканская ул, д. 12	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21		3,21	3,21
Республиканская ул, д. 12	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21		3,21	3,21
, ул Республиканская, д. 12	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67		6,67	6,67
, ул Советская, д. 78	ОДЗ	0,0246			0,0246	60,81		60,81	60,81
Ушакова ул, д. 64	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04		5,04	5,04
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,10		29,10	29,10
, проезд Майский, двлд. 1	ЖФ	0,0091			0,0091	22,47		22,47	22,47
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
Майский проезд, двл. 1 , ул Ушакова, д. 64	ОДЗ	0,0145	0,0024		0,0169	41,72		41,72	41,72
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48		1,48	1,48
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48		1,48	1,48
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48		1,48	1,48
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48		1,48	1,48
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51		1,51	1,51
Городской округ Тольятти, пр-д Оптимистов, д. 9	ОДЗ	0,0101		0,0000	0,0101	24,97	0,09	25,06	25,02
Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,43		8,43	8,43
Городской округ Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,35		11,35	11,35
Городской округ Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 15	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,16	1,16	0,70
Городской округ Тольятти, Горького ул, вл. 47	ОДЗ	0,0577		0,0230	0,0807	142,64	53,28	195,92	174,84
Городской округ Тольятти, Радищева ул, вл. 49	ОДЗ	0,3130			0,3130	773,77		773,77	773,77
Городской округ Тольятти, Телеграфная ул, вл. 4	ОДЗ	0,1856			0,1856	458,80		458,80	458,80
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,70		6,70	6,70
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,82		6,82	6,82
Городской округ Тольятти, Вокзальная ул, вл. 98	ОДЗ	2,1100	2,8630	0,0526	5,0256	12293,76	121,86	12415,62	12367,40
Городской округ Тольятти, ул Борковская, зд. 2, соор. 1	ОДЗ	0,7280		0,0400	0,7680	1799,69	92,67	1892,36	1855,69
Городской округ Тольятти, ул Революционная, д. 7, к. 1	ОДЗ	0,0021		0,0001	0,0022	5,22	0,21	5,42	5,34
Городской округ Тольятти, Ленина ул, д. 103	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,42		9,42	9,42
Городской округ Тольятти, Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,74	0,74	0,45
Городской округ Тольятти, ул Юбилейная, д. 87	ЖФ	0,3830			0,3830	946,82		946,82	946,82
Городской округ Тольятти, ул Юбилейная, д. 87	ЖФ			0,1467	0,1467		1069,38	1069,38	689,92
Городской округ Тольятти, б-р Космонавтов, д. 7	ОДЗ	0,0035		0,0001	0,0036	8,65	0,13	8,78	8,73
Городской округ Тольятти, б-р Космонавтов, д. 7	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
Городской округ Тольятти, Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ			0,0037	0,0037		8,57	8,57	5,18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ	0,0900		0,0037	0,0937	222,49	8,57	231,06	227,67
Матросова ул, дом № 60	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,51		21,51	21,51
Матросова ул, дом № 60	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
Советская ул, д. 74А	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
Индустриальная ул, вл. 1, стр. 9	ОДЗ	0,2000	1,0000		1,2000	2966,52		2966,52	2966,52
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,15		9,15	9,15
, пр-кт Степана Разина, влд. 16в	ЖФ	0,8990	0,1160	0,2310	1,2460	2509,18	1684,27	4193,45	3595,81
Советская ул, д. 74А	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,63	0,63	0,38
, ул Ленина, д. 82	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
, ул Ленина, д. 82	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,78		12,78	12,78
Московский пр-кт, вл. 6г	ОДЗ	0,0330			0,0330	81,58		81,58	81,58
Октябрьская ул, вл. 55	ОДЗ	0,0775			0,0775	191,59		191,59	191,59
, ул Революционная, д. 53	ОДЗ	0,1158			0,1158	286,27		286,27	286,27
, ул Гидротехническая, зд. 34	ОДЗ	0,0427			0,0427	105,56		105,56	105,56
, б-р Космонавтов, д. 26	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, б-р Космонавтов, д. 26	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,37	0,08	11,45	11,42
, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, б-р Итальянский, д. 27	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59		14,59	14,59
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0154		0,0001	0,0155	38,07	0,23	38,30	38,21
, б-р Приморский, д. 2	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,07		38,07	38,07
, ул Никонова, д. 14	ОДЗ	0,0254			0,0254	62,79		62,79	62,79
, ул Ларина, д. 151	ОДЗ	0,3752			0,3752	927,48		927,48	927,48
, ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0116		0,0001	0,0117	28,78	0,16	28,94	28,87
, ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0099		0,0001	0,0099	24,35	0,12	24,47	24,42
, ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,75		30,75	30,75
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Маршала Жукова ул, вл. 50	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,97	1083,85	992,46
, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, б-р Итальянский, д. 27	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,59		14,59	14,59
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19		5,19	5,19
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52		7,52	7,52
, ул Ленинградская, д. 68	ОДЗ	0,0070		0,0003	0,0073	17,33	0,58	17,91	17,68
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38		10,38	10,38
, ул Ушакова, д. 48	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92		28,92	28,92
, ул Ушакова, д. 48	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,58	0,58	0,35
, ул 40 лет Победы, д. 6	ОДЗ	0,0123		0,0011	0,0134	30,41	2,55	32,96	31,95
, ул 40 лет Победы, д. 6	ОДЗ	0,0086		0,0009	0,0095	21,26	2,18	23,44	22,58
, ул 70 лет Октября, д. 58А	ОДЗ	0,0096		0,0006	0,0102	23,73	1,34	25,08	24,54
Маршала Жукова ул, вл. 26	ОДЗ	0,0143	0,0210		0,0364	87,22	2,62	89,83	88,80
Приморский б-р, здание № 59	ОДЗ			0,0698	0,0698		161,70	161,70	97,72
Приморский б-р, здание № 59	ОДЗ	0,0430			0,0430	106,30		106,30	106,30



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,65		24,65	24,65
, ул Маршала Жукова, д. 52	ОДЗ	0,0100		0,0005	0,0105	24,65	1,18	25,83	25,36
Самарская обл, г Тольятти, б-р Итальянский, д. 6	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Самарская обл, г Тольятти, б-р Итальянский, д. 6	ЖФ	0,0022			0,0022	5,44		5,44	5,44
Самарская обл, г Тольятти, б-р Итальянский, д. 6	ЖФ	0,0018			0,0018	4,45		4,45	4,45
, ул 40 лет Победы, д. 40	ОДЗ	0,0585		0,0017	0,0602	144,62	3,96	148,58	147,01
, ул 40 лет Победы, д. 40	ОДЗ	0,0585			0,0585	144,62		144,62	144,62
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67		6,67	6,67
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69		5,69	5,69
, б-р 50 лет Октября, д. 26	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,00		7,00	7,00
Горького ул, д. 42	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72		2,72	2,72
, ул Карла Маркса, д. 64	ОДЗ	0,0076			0,0076	18,81		18,81	18,81
, ул Комсомольская, д. 125	ОДЗ	0,0112			0,0112	27,71		27,71	27,71
Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
Макарова ул, д. 14	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,82		4,82	4,82
, ул Никонова, д. 6	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,22		69,22	69,22
, ул Революционная, д. 11, к. 2	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33		15,33	15,33
, ул Ботаническая, д. 5Д	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	11,87	0,10	11,97	11,93
Ботаническая ул, д. 5Д	ОДЗ	0,0057		0,0001	0,0058	14,19	0,13	14,32	14,27
, ул Ботаническая, д. 5Д	ОДЗ	0,0188		0,0005	0,0193	46,48	1,23	47,70	47,22
, ул Тополиная, влд. 1	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,08		37,08	37,08
, ул Тополиная, влд. 1	ОДЗ	0,5200	0,0170		0,5370	1327,52		1327,52	1327,52
, ул Тополиная, влд. 1	ОДЗ	0,0340			0,0340	84,05		84,05	84,05
, ул Тополиная, влд. 1а	ОДЗ	0,1350			0,1350	333,73		333,73	333,73
, ул Тополиная, влд. 1а	ОДЗ	0,1480			0,1480	365,87		365,87	365,87
, проезд Майский, д. 7Б	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,08		11,08	11,08
, проезд Майский, д. 7Б	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,64	1,64	0,99
, ул Советская, д. 59	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,67	1,67	1,01
, ул Советская, д. 59	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,87		8,87	8,87
Московский пр-кт, вл. 8Б	ОДЗ	0,2310			0,2310	571,06		571,06	571,06
, ул Баныкина, д. 21	ОДЗ	0,0138	0,0018		0,0156	38,46		38,46	38,46
, ул Баныкина, д. 21	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,04	2,04	1,23
, ул 40 лет Победы, д. 15Г	ОДЗ	0,0127		0,0004	0,0131	31,45	0,88	32,33	31,98
, ул 40 лет Победы, д. 15Г	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,45		31,45	31,45
, пр-кт Степана Разина, д. 84а	ОДЗ	0,0416		0,0051	0,0467	102,84	11,72	114,56	109,92
, ул Мира, д. 138	ОДЗ	0,0187			0,0187	46,23		46,23	46,23
, ул Родины, д. 36	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,51		21,51	21,51
, ул Родины, д. 36	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,05	0,05	0,03
Самарская обл, Тольятти, Приморский б-р, дом № 61	ЖФ	0,9530		0,1750	1,1280	2355,91	1275,96	3631,87	3179,11

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Мира, д. 48	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,25		0,25	0,25
, ул Мира, д. 48	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,45		4,45	4,45
, ул Мира, д. 48	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,22		2,22	2,22
, ул Мира, д. 48	ОДЗ	0,0211			0,0211	52,16		52,16	52,16
, ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0286		0,0004	0,0290	70,75	0,95	71,70	71,32
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52		7,52	7,52
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,93		12,93	12,93
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,34		9,34	9,34
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52		7,52	7,52
, ш Южное, д. 43	ОДЗ	0,0520		0,0025	0,0545	128,55	5,79	134,34	132,05
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0078		0,0118	0,0197	19,38	27,41	46,79	35,95
, ул Лесная, д. 60	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,62		11,62	11,62
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,67		0,67	0,67
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,32		0,32	0,32
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,64		0,64	0,64
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,64		0,64	0,64
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0004			0,0004	0,96		0,96	0,96
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,32		0,32	0,32
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,64		0,64	0,64
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,64		0,64	0,64
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,32		0,32	0,32
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,25		0,25	0,25
, б-р Луначарского, д. 5	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
, б-р Луначарского, д. 5	ОДЗ	0,0031		0,0002	0,0033	7,66	0,37	8,03	7,89
Молодежный б-р, дом № 38	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,07	1,07	0,64
Молодежный б-р, дом № 38	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,70		6,70	6,70
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,32		0,32	0,32
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,67		0,67	0,67
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,66		1,66	1,66
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,64		0,64	0,64
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,64		0,64	0,64
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0004			0,0004	0,99		0,99	0,99
Маршала Жукова ул, вл. 26	ОДЗ	0,0004	0,0006		0,0010	2,51		2,51	2,51
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,32		0,32	0,32
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,32		0,32	0,32
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,30		0,30	0,30
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0004			0,0004	0,96		0,96	0,96
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,32		0,32	0,32
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,64		0,64	0,64

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0079		0,0024	0,0102	19,43	5,48	24,91	22,74
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0083		0,0024	0,0107	20,49	5,48	25,98	23,81
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0083		0,0024	0,0107	20,54	5,48	26,03	23,86
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0122		0,0024	0,0146	30,18	5,48	35,67	33,50
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0123		0,0024	0,0147	30,46	5,48	35,94	33,77
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0154		0,0024	0,0178	38,12	5,48	43,60	41,43
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0155		0,0024	0,0178	38,24	5,48	43,73	41,56
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,32		0,32	0,32
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,67		0,67	0,67
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,32		0,32	0,32
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,32		0,32	0,32
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21		3,21	3,21
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,35		0,35	0,35
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,64		0,64	0,64
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,64		0,64	0,64
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,67		0,67	0,67
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,32		0,32	0,32
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,32		0,32	0,32
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,21		3,21	3,21
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,32		0,32	0,32
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,64		0,64	0,64
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,67		0,67	0,67
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,32		0,32	0,32
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,67		0,67	0,67
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,64		0,64	0,64
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,67		0,67	0,67
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,64		0,64	0,64
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,67		0,67	0,67
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,64		0,64	0,64
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0004			0,0004	0,96		0,96	0,96
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,32		0,32	0,32
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,64		0,64	0,64
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,32		0,32	0,32
Юбилейная ул, владение № 61а	ОДЗ	0,0700		0,0050	0,0750	173,05	11,58	184,63	180,05
Юбилейная ул, вл. 17а	ОДЗ	0,0870			0,0870	215,07		215,07	215,07
, ул Никонова, д. 8	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,96		25,96	25,96
, ул Носова, д. 5	ОДЗ	0,0081			0,0081	19,97		19,97	19,97
, б-р Луначарского, д. 15	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63
, б-р Луначарского, д. 15	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,56	0,56	0,34
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,47		0,47	0,47

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,46		3,46	3,46
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0083		0,0003	0,0085	20,39	0,67	21,07	20,80
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,39		20,39	20,39
, ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,22		25,22	25,22
, ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,28		8,28	8,28
, ул Александра Кудашева, д. 110	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
, ул Советская, д. 63	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,29	2,29	1,39
, ул Советская, д. 63	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,72		9,72	9,72
, ул Победы, д. 78	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,18		33,18	33,18
, ул Победы, д. 78	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
Родиной ул, вл. 1Г	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,99		22,99	22,99
Жилина ул, вл. 29Б	ОДЗ	0,0178	0,0159		0,0337	83,29		83,29	83,29
, ул Фрунзе, д. 10	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, ул Юбилейная, д. 67	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,89		13,89	13,89
, ул Юбилейная, д. 67	ОДЗ	0,0056		0,0003	0,0059	13,89	0,70	14,59	14,31
, ул Юбилейная, д. 67	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул Юбилейная, д. 67	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,25		20,25	20,25
, пр-кт Ленинский, двлд. 1в	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,01		6,01	6,01
, пр-кт Степана Разина, влд. 16в	ОДЗ	0,0243			0,0243	60,06		60,06	60,06
, пр-кт Степана Разина, влд. 16в	ОДЗ			0,0014	0,0014		3,22	3,22	1,94
, пр-кт Степана Разина, влд. 16в	ОДЗ	0,0249			0,0249	61,58		61,58	61,58
, ул 40 лет Победы, д. 2	ОДЗ	0,0237		0,0012	0,0249	58,59	2,83	61,42	60,30
, пр-кт Степана Разина, влд. 16в	ОДЗ	0,0441			0,0441	109,10		109,10	109,10
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,0572			0,0572	141,46		141,46	141,46
Победы ул, дом № 49	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
Победы ул, дом № 49	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,55		8,55	8,55
, ул Маршала Жукова, влд. 26	ОДЗ	0,0061	0,0084	0,0038	0,0183	35,84	8,72	44,57	41,11
Маршала Жукова ул, вл. 26	ОДЗ	0,0061	0,0084	0,0038	0,0183	35,84	8,72	44,57	41,11
, ул 40 лет Победы, д. 88	ОДЗ	0,0012			0,0012	2,97		2,97	2,97
, ул 40 лет Победы, д. 88	ОДЗ	0,0012		0,0013	0,0025	2,97	3,01	5,98	4,79
Мира ул, владение № 135	ОДЗ			0,0278	0,0278		64,35	64,35	38,89
, ул Офицерская, д. 19	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,37		33,37	33,37
, ул Офицерская, д. 19	ОДЗ	0,0135		0,0213	0,0348	33,37	49,34	82,71	63,19
, ул Революционная, д. 7, к. 1	ЖФ	2,0510			2,0510	5070,28		5070,28	5070,28
Коммунистическая ул, владение № 45Б	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,10		5,10	5,10
Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Голосова, д. 103	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43		6,43	6,43
, ул Карбышева, д. 25	ОДЗ	0,0386			0,0386	95,42		95,42	95,42

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, проезд Тупиковый, влд. 46Б, стр. 1	ОДЗ	0,0358			0,0358	88,42		88,42	88,42
, ул Карбышева, д. 25	ОДЗ			0,0021	0,0021		4,82	4,82	2,91
, ул Ленина, д. 100	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,88	1,88	1,13
, ул Ленина, д. 100	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
Борковская ул, двл. 83	ОДЗ	0,0260			0,0260	64,27		64,27	64,27
, ул Громовой, д. 20	ЖФ	0,0064			0,0064	15,90		15,90	15,90
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,79	0,79	0,48
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,47		27,47	27,47
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
, ул Ленинградская, д. 15	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,49		31,49	31,49
, ул Свердлова, д. 1в	ОДЗ	0,0090		0,0001	0,0091	22,22	0,19	22,41	22,34
, ул Свердлова, д. 1в	ОДЗ	0,0090		0,0001	0,0091	22,22	0,19	22,41	22,34
Борковская ул, владение № 18, строение 1	ОДЗ	0,1460		0,0020	0,1480	360,93	4,63	365,56	363,73
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,34		16,34	16,34
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0156		0,0014	0,0170	38,49	3,29	41,78	40,48
Радищева ул, вл. 43	ОДЗ	0,1299	0,0957		0,2256	557,59		557,59	557,59
Радищева ул, вл. 43	ОДЗ	0,4781	1,8523	0,0292	2,3596	5761,10	67,57	5828,67	5801,93
Механизаторов ул, владение № 21	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92		28,92	28,92
Московский пр-кт, вл. 19	ОДЗ	0,0620	0,1110	0,0213	0,1943	427,67	49,23	476,90	457,42
, ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,46		19,46	19,46
, ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0079		0,0007	0,0086	19,46	1,71	21,17	20,49
, ш Автозаводское, д. 37	ЖФ			0,1500	0,1500		1093,68	1093,68	705,60
, ш Автозаводское, д. 37	ЖФ	0,2800			0,2800	692,19		692,19	692,19
, ул Коммунистическая, д. 40	ЖФ	1,1280		0,2690	1,3970	2788,53	1961,33	4749,86	4053,91
, ул Коммунистическая, д. 40	ЖФ			0,2690	0,2690		1961,33	1961,33	1265,38
, ул Калмыцкая, д. 31А	ОДЗ			0,0021	0,0021		4,87	4,87	2,94
, ул Калмыцкая, д. 31А	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,56		16,56	16,56
, ул Ушакова, двлд. 45	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,87		8,87	8,87
, ул Дзержинского, д. 19	ОДЗ	0,0017		0,0003	0,0020	4,30	0,60	4,90	4,67
, ул Мира, д. 21	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,19		17,19	17,19
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,93	0,93	0,56
, ул Жилина, д. 11	ОДЗ	0,0092			0,0092	22,77		22,77	22,77
, ул Карла Маркса, д. 24	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92		28,92	28,92
, ул Карла Маркса, д. 24	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,27	1,27	0,77
, ул Автостроителей, д. 84а	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	9,39	0,30	9,70	9,58
, ул 40 лет Победы, д. 15Е	ОДЗ	0,0074		0,0001	0,0075	18,24	0,21	18,45	18,37
, ул 40 лет Победы, д. 61В	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ул 40 лет Победы, д. 61В	ОДЗ	0,0060			0,0060	14,83		14,83	14,83
, б-р Королева, д. 17	ЖФ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Академика Вавилова, двлд. 64	ОДЗ	0,2181			0,2181	539,17		539,17	539,17
Карла Маркса ул, владение № 43	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
, ул Новосадовая, влд. 23	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,39		5,39	5,39
Победы ул, владение № 41	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,39		5,39	5,39
, ул Мира, д. 138	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
Городской округ Тольятти, Баныкина ул, вл. 32А	ОДЗ	0,2551	0,1846		0,4397	1086,98		1086,98	1086,98
Городской округ Тольятти, Баныкина ул, вл. 32А	ОДЗ			0,0168	0,0168		38,90	38,90	23,51
, ул Офицерская, д. 2Г	ОДЗ	0,0015		0,0001	0,0016	3,71	0,14	3,85	3,79
, ул Офицерская, д. 2Г	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71		3,71	3,71
, ул 40 лет Победы, д. 5Г	ОДЗ	0,0060		0,0004	0,0064	14,88	0,84	15,72	15,39
, ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,64		16,64	16,64
, ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,74		16,74	16,74
, ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0064			0,0064	15,90		15,90	15,90
, ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,58	0,58	0,35
, ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,33		17,33	17,33
, ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,24		12,24	12,24
, ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,20		20,20	20,20
, ул Ленина, д. 118	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,32		18,32	18,32
, ул Ленина, д. 118	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,65	0,65	0,39
, ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,66		10,66	10,66
, ул Маршала Жукова, д. 58	ОДЗ	0,0052		0,0003	0,0055	12,85	0,65	13,50	13,25
, ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0050		0,0002	0,0052	12,36	0,37	12,73	12,58
, ул Свердлова, д. 22а	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36		12,36	12,36
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
, ул Белорусская, д. 23	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,14		32,14	32,14
Коммунистическая ул, владение № 101	ОДЗ	0,1340			0,1340	331,26		331,26	331,26
Коммунистическая ул, владение № 101, строение 1	ОДЗ	0,1033			0,1033	255,37		255,37	255,37
Городской округ Тольятти, Коммунистическая ул, вл. 101, стр. 1	ОДЗ	0,4778			0,4778	1181,12		1181,12	1181,12
, ул Никонова, д. 6	ОДЗ	0,0145			0,0145	35,85		35,85	35,85
, ул Никонова, д. 6	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,24		23,24	23,24
Северная ул, домовладение № 18	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88		10,88	10,88
Северная ул, домовладение № 18	ОДЗ	0,5956		0,0069	0,6025	1472,38	16,08	1488,46	1482,10
обл Самарская, г Тольятти, ул Коммунальная	ОДЗ	0,0700	0,1100		0,1800	444,98		444,98	444,98
Коммунальная ул, владение № 40, строение 16	ОДЗ	0,2270			0,2270	561,17		561,17	561,17
, ул Коммунальная, д. 40	ОДЗ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
, ул Коммунальная, д. 40	ОДЗ	0,4520	0,3480		0,8000	1977,68		1977,68	1977,68
, ул Коммунальная, д. 40	ОДЗ	0,1100	0,2600		0,3700	914,68		914,68	914,68
, ул Коммунальная, д. 40	ОДЗ	0,5700	1,8600		2,4300	6007,21		6007,21	6007,21
, ул Жилина, д. 7	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80		17,80	17,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Северная ул, владение № 71	ОДЗ	0,1140		0,0023	0,1163	281,82	5,31	287,12	285,03
40 лет Победы ул, зд. 94В	ОДЗ	0,0950	0,0350	0,0013	0,1313	321,37	2,90	324,27	323,12
, ул 40 лет Победы, д. 48	ОДЗ	0,0267		0,0001	0,0268	66,01	0,12	66,12	66,08
Юбилейная ул, д. 17	ОДЗ	0,0029		0,0001	0,0030	7,17	0,21	7,38	7,30
Юбилейная ул, д. 17	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17		7,17	7,17
, ул Советская, д. 89	ОДЗ	0,0240			0,0240	59,33		59,33	59,33
, ул Советская, д. 89	ОДЗ			0,0043	0,0043		9,89	9,89	5,98
Городской округ Тольятти, Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,48		1,48	1,48
, ул Полякова, д. 30	ОДЗ	0,0068		0,0008	0,0076	16,81	1,83	18,64	17,91
Офицерская ул, вл. 15	ОДЗ	0,0260		0,0053	0,0313	64,27	12,28	76,55	71,69
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,29		69,29	69,29
, ул Ленинградская, д. 43	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,63	0,63	0,38
, ул Победы, д. 35	ОДЗ	0,0164			0,0164	40,64		40,64	40,64
, ул Победы, д. 35	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,51	0,51	0,31
, ул Ленинградская, д. 58	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,07		9,07	9,07
Коммунистическая ул, вл. 63	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,72		24,72	24,72
Новопромышленная ул, д. 20А	ОДЗ	0,0337			0,0337	83,31		83,31	83,31
, ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0144			0,0144	35,60		35,60	35,60
, ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0282		0,0015	0,0297	69,69	3,54	73,23	71,83
, ул 70 лет Октября, д. 15	ОДЗ	0,0282			0,0282	69,69		69,69	69,69
, ул 40 лет Победы, д. 61а	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09		14,09	14,09
, ул 40 лет Победы, д. 61а	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,85	1,85	1,12
, ул 40 лет Победы, д. 61а	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, ул 40 лет Победы, д. 61а	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,79	0,79	0,48
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0008			0,0008	1,98		1,98	1,98
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26		21,26	21,26
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0026		0,0005	0,0031	6,45	1,04	7,49	7,08
, ул Баныкина, зд. 11	ОДЗ	0,0550	0,1660	0,0120	0,2330	546,33	27,80	574,13	563,13
Самарская обл, г Тольятти, ул Ленинградская, д. 68Б	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92		6,92	6,92
Самарская обл, г Тольятти, ул Ленинградская, д. 68Б	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,56	0,56	0,34
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
, ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0164		0,0001	0,0165	40,54	0,25	40,80	40,70
, ул Офицерская, д. 2а	ОДЗ	0,0164			0,0164	40,54		40,54	40,54
, ул Голосова, влд. 99	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,66		34,66	34,66
Победы ул, дом № 20	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,09		16,09	16,09
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,79	0,79	0,48
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,81	0,81	0,49



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,86		5,86	5,86
Мира ул, дом № 106	ОДЗ	0,0283			0,0283	69,96		69,96	69,96
Мира ул, дом № 106	ОДЗ			0,0040	0,0040		9,27	9,27	5,60
, ул 70 лет Октября, д. 12	ОДЗ	0,0053		0,0009	0,0062	13,18	2,06	15,24	14,42
Самарская обл, г Тольятти, ул Ленинградская, д. 68Б	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36		12,36	12,36
Самарская обл, г Тольятти, ул Ленинградская, д. 68Б	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, б-р Кулибина, д. 6а	ОДЗ	0,0028		0,0000	0,0028	6,95	0,02	6,97	6,96
, ул 40 лет Победы, д. 5Г, кв. Р-2,Р-3,Р-4	ОДЗ	0,0062		0,0004	0,0065	15,28	0,84	16,11	15,78
, ул Ленина, д. 97	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0056		0,0001	0,0057	13,84	0,73	14,57	14,31
Самарская обл., г.Тольятти, ул. Фрунзе, д.6а	ОДЗ	0,4100	0,0670	0,0176	0,4946	1179,19	40,77	1219,97	1203,83
, ул Мира, д. 140	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
, ул Гидротехническая, д. 35	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,97	0,97	0,59
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0013	0,0013		3,01	3,01	1,82
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, б-р Итальянский, д. 24	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,11		10,11	10,11
, ул Фрунзе, д. 10б	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,12	8,03	7,98
, ул 40 лет Победы, д. 5Г	ОДЗ	0,0083		0,0004	0,0087	20,62	0,84	21,45	21,12
, ш Южное, влд. 85	ОДЗ	0,0080			0,0080	19,78		19,78	19,78
, б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	7,91	0,16	8,07	8,01
, ш Южное, влд. 85	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,89		31,89	31,89
, ул Гидротехническая, д. 32	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61		12,61	12,61
, ул Гидротехническая, д. 32	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Самарская обл, Тольятти г, Льва Яшина ул, здание № 18	ОДЗ	1,0870	2,0000	0,7850	3,8720	7631,38	1818,58	9449,96	8730,38
, ул Ленинградская, д. 46	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,64		11,64	11,64
, ул Тополиная, д. 15	ЖФ	0,0026		0,0002	0,0028	6,53	1,32	7,85	7,38
Белорусская ул, владение № 14	ОДЗ	0,7670	0,2320	0,0167	1,0157	2469,63	38,69	2508,32	2493,01
Белорусская ул, владение № 14А	ОДЗ	0,2420		0,0396	0,2816	598,25	91,74	689,99	653,69
Белорусская ул, владение № 14Б	ОДЗ	0,4890		0,0148	0,5038	1208,86	34,29	1243,14	1229,58
Белорусская ул, владение № 16А	ОДЗ	0,6250	0,5950	0,1254	1,3454	3015,96	290,51	3306,47	3191,52
Белорусская ул, владение № 16Б	ОДЗ	0,9900		0,0228	1,0128	2447,38	52,82	2500,20	2479,30
Белорусская ул, владение № 16В	ОДЗ	0,5898	1,0265	0,0361	1,6524	3995,54	83,63	4079,17	4046,08
Белорусская ул, дом № 29	ОДЗ	0,2450		0,0592	0,3042	605,67	137,15	742,81	688,55
Белорусская ул, дом № 31	ОДЗ	0,1660			0,1660	410,37		410,37	410,37
Мира ул, владение № 13	ОДЗ	0,0790		0,0031	0,0821	195,30	7,18	202,48	199,64
Мира ул, владение № 15	ОДЗ	0,4680	0,1130	0,0177	0,5987	1436,29	41,01	1477,30	1461,07
Мира ул, владение № 15Г	ОДЗ	0,0650			0,0650	160,69		160,69	160,69

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Ушакова ул, владение № 57	ОДЗ	1,2640	1,0110	0,0101	2,2851	5624,03	23,40	5647,43	5638,17
Самарская обл, Тольятти г, Ушакова ул, здание № 61	ОДЗ	0,1389	0,4248	0,0627	0,6263	1393,39	145,26	1538,64	1481,17
Королева б-р, зд. 13	ОДЗ	0,1700		0,0024	0,1724	420,26	5,56	425,82	423,62
Королева б-р, зд. 13	ОДЗ	0,0670	0,3720	0,0045	0,4435	1085,25	10,43	1095,68	1091,55
Фрунзе ул, д. 2г	ОДЗ	0,4240	0,4570	0,0104	0,8914	2177,92	24,09	2202,02	2192,48
, ул Фрунзе, влд. 2г	ОДЗ			0,1250	0,1250		289,58	289,58	175,00
Банькина ул, д. 68	ЖФ			0,0001	0,0001		0,36	0,36	0,24
Банькина ул, д. 68	ЖФ			0,0001	0,0001		0,36	0,36	0,24
Банькина ул, д. 68	ЖФ			0,0001	0,0001		0,36	0,36	0,24
Банькина ул, д. 68	ЖФ			0,0001	0,0001		0,36	0,36	0,24
Банькина ул, д. 68	ЖФ			0,0001	0,0001		0,36	0,36	0,24
Банькина ул, д. 68	ЖФ			0,0001	0,0001		0,36	0,36	0,24
Банькина ул, д. 68	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Банькина ул, д. 68	ЖФ	0,0033			0,0033	8,26		8,26	8,26
Банькина ул, д. 68	ЖФ	0,0034			0,0034	8,36		8,36	8,36
Банькина ул, д. 68	ЖФ	0,0033			0,0033	8,06		8,06	8,06
Банькина ул, д. 68	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Банькина ул, д. 68	ЖФ	0,0009			0,0009	2,32		2,32	2,32
Белорусская ул, владение № 14В	ОДЗ	0,0905	0,6277	0,0672	0,7854	1775,38	155,68	1931,06	1869,46
, б-р Приморский, д. 57	ОДЗ	0,0075		0,0002	0,0077	18,64	0,35	18,99	18,85
, ул Жилина, д. 11	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,59		7,59	7,59
, ул Юбилейная, зд. 85А	ОДЗ	0,1100			0,1100	271,93		271,93	271,93
, ул Юбилейная, зд. 85Б	ОДЗ	0,1100			0,1100	271,93		271,93	271,93
, ш Южное, д. 49	ЖФ	0,3100		0,1458	0,4558	766,35	1063,06	1829,41	1452,19
, б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0862			0,0862	213,10		213,10	213,10
, б-р Космонавтов, д. 3Б	ОДЗ	0,0862		0,0003	0,0865	213,10	0,76	213,86	213,56
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,70		4,70	4,70
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,09		14,09	14,09
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Революционная, влд. 18а	ОДЗ	0,0940	0,1950	0,0032	0,2922	714,44	7,41	721,85	718,92
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
, ш Южное, влд. 113, стр. 6	ОДЗ	0,3400			0,3400	840,51		840,51	840,51
Носова ул, здание № 11	ОДЗ	0,1022			0,1022	252,56		252,56	252,56
, ул 70 лет Октября, д. 37	ОДЗ	0,0239		0,0008	0,0247	59,08	1,78	60,87	60,16
, ул 70 лет Октября, д. 37	ОДЗ	0,0239			0,0239	59,08		59,08	59,08
Мурысева ул, дом № 69	ОДЗ			0,0024	0,0024		5,48	5,48	3,31
, ул Гидротехническая, д. 33	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
Победы ул, д. 78	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Куйбышева, д. 32	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
Матросова ул, дом № 12	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Матросова ул, дом № 56	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ			0,0015	0,0015		3,39	3,39	2,05
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, ул Победы, д. 78	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Мира, д. 111	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,55	2,55	1,54
, ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0122	0,0122		28,26	28,26	17,08
Коммунистическая ул, дом № 36	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,41	1,41	0,85
, ул Мурысева, д. 93А	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,04	1,04	0,63
, ул Мурысева, д. 93А	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,04	1,04	0,63
, ул Гидростроевская, д. 26	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,83	1,83	1,10
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,14	0,14	0,08
Мурысева ул, дом № 73	ОДЗ			0,0024	0,0024		5,56	5,56	3,36
Ярославская ул, дом № 61	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, ул Голосова, д. 77	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,88	0,88	0,53
Горького ул, владение № 49	ОДЗ	0,2498		0,0699	0,3197	617,43	161,92	779,35	715,28
Комсомольская ул, дом № 141	ОДЗ	0,2731		0,0703	0,3434	675,08	162,81	837,89	773,47
, ул Полякова, д. 26	ЖФ			0,0001	0,0001		0,51	0,51	0,33
, ул Полякова, д. 26	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
, ул Голосова, влд. 99	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,02		9,02	9,02
, ул Голосова, влд. 99	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36		12,36	12,36
Индустриальная ул, вл. 7Г	ОДЗ	0,0345			0,0345	85,39		85,39	85,39
, ул Комсомольская, влд. 86	ОДЗ	0,3600	0,0329	0,0843	0,4772	971,28	195,30	1166,57	1089,30
, ул Комсомольская, влд. 88А	ОДЗ	0,0416	0,0329	0,0234	0,0979	184,22	54,26	238,48	217,01
, ул Маршала Жукова, д. 8	ОДЗ	0,0289		0,0104	0,0392	71,42	23,98	95,40	85,91
, проезд Майский, двлд. 1	ОДЗ			0,0038	0,0038		8,80	8,80	5,32
Чапаева ул, двл. 125	ОДЗ	0,0320			0,0320	79,11		79,11	79,11
, ул Горького, д. 34А	ОДЗ	0,0660			0,0660	163,16		163,16	163,16
Горького ул, д. 34А	ОДЗ			0,0023	0,0023		5,31	5,31	3,21
, ул Лизы Чайкиной, влд. 36	ОДЗ	0,0272			0,0272	67,14		67,14	67,14
Октябрьская ул, владение № 6	ОДЗ	0,0188			0,0188	46,48		46,48	46,48
Октябрьская ул, владение № 6	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
Октябрьская ул, владение № 6	ОДЗ	0,0235		0,0083	0,0318	58,09	19,30	77,39	69,76
Октябрьская ул, владение № 6	ОДЗ	0,0549			0,0549	135,72		135,72	135,72
Октябрьская ул, владение № 6	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,05		18,05	18,05
Самарская обл, Тольятти, Революционная ул, здание № 33	ОДЗ	0,0880	0,0320		0,1200	296,65		296,65	296,65
50 лет Октября б-р, д. 65Б	ОДЗ	0,0360			0,0360	89,00		89,00	89,00
, ул Юбилейная, влд. 31а	ОДЗ	0,1460	0,1800	0,0001	0,3261	805,91	0,32	806,23	806,10
, ул Механизаторов, влд. 14А	ОДЗ	0,0450			0,0450	111,31		111,31	111,31

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Самарская обл, г Тольятти, ул Мира, зд. 85	ОДЗ	0,0683	0,1729		0,2411	596,09		596,09	596,09
, ул Механизаторов, влд. 14А	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,08	0,08	0,05
Тупиковый проезд, владение № 2	ОДЗ	0,5228			0,5228	1292,44		1292,44	1292,44
Автозаводское ш, владение № 5	ОДЗ	0,4335	0,5409	0,2470	1,2214	2408,82	572,22	2981,03	2754,62
Автозаводское ш, владение № 5, строение 1	ОДЗ	0,1090	0,1886		0,2976	735,70		735,70	735,70
Автозаводское ш, владение № 5, строение 2	ОДЗ	0,1120	0,0590		0,1710	422,73		422,73	422,73
Автозаводское ш, владение № 5, строение 4	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57		15,57	15,57
Автозаводское ш, владение № 5, строение 5	ОДЗ	0,0098	0,0380		0,0478	118,17		118,17	118,17
Банькина ул, вл. 60	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72		2,72	2,72
Свердлова ул, владение № 51	ОДЗ	0,0270		0,0024	0,0294	66,75	5,56	72,31	70,11
Свердлова ул, владение № 51	ОДЗ			0,0024	0,0024		5,56	5,56	3,36
, ул Громоной, д. 26	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11		12,11	12,11
, б-р Молодежный, д. 14	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,14		34,14	34,14
, ул Гидростроевская, д. 12	ОДЗ	0,0345			0,0345	85,29		85,29	85,29
, ул Гидростроевская, д. 12	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,47		2,47	2,47
, ул Гидростроевская, д. 12	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30		17,30	17,30
Свободы пл, домовладение № 4	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28		19,28	19,28
, ул Фрунзе, д. 2В	ОДЗ		0,0840		0,0840	207,66		207,66	207,66
, ул Фрунзе, д. 2В	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
, ул Фрунзе, д. 2В	ОДЗ	0,0330	0,0580		0,0910	224,96		224,96	224,96
, ул Фрунзе, д. 2В	ОДЗ	0,0410			0,0410	101,36		101,36	101,36
, ул Фрунзе, д. 2В	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
, ул Фрунзе, д. 2В	ОДЗ	0,3170		0,2010	0,5180	783,66	465,65	1249,31	1065,06
, ул Ворошилова, д. 29	ЖФ	0,4610		0,1742	0,6352	1139,64	1270,13	2409,77	1959,08
, ул Ворошилова, д. 29	ЖФ	0,4610			0,4610	1139,64		1139,64	1139,64
Дзержинского ул, вл. 86	ОДЗ	0,3000			0,3000	741,63		741,63	741,63
Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,65		8,65	8,65
Маршала Жукова ул, вл. 19	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1945	0,5245	815,79	450,59	1266,39	1088,09
Маршала Жукова ул, вл. 19	ОДЗ			0,1945	0,1945		450,59	450,59	272,30
Маршала Жукова ул, вл. 33	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1945	0,5245	815,79	450,59	1266,39	1088,09
Маршала Жукова ул, вл. 33	ОДЗ			0,1945	0,1945		450,59	450,59	272,30
, ул Маршала Жукова, влд. 39	ОДЗ	1,0000	1,1200	1,1541	3,2741	5240,86	2673,67	7914,52	6856,60
, ул Революционная, влд. 58а	ОДЗ	0,2320	0,1280		0,3600	889,96		889,96	889,96
Туполева б-р, вл. 9	ОДЗ	0,2370	0,0630	0,2200	0,5200	741,63	509,67	1251,30	1049,63
Туполева б-р, вл. 9	ОДЗ			0,2200	0,2200		509,67	509,67	308,00
, ш Южное, д. 125	ОДЗ	0,6930	0,9050	0,4667	2,0647	3950,42	1081,19	5031,61	4603,80
Родины ул, владение № 1Е	ОДЗ	0,0300			0,0300	74,16		74,16	74,16
, пер Лобачевского, влд. 13	ОДЗ	0,4145		0,0550	0,4695	1024,69	127,42	1152,10	1101,69
, ул Никонова, д. 14	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,27		9,27	9,27
Носова ул, здание № 11	ОДЗ	0,0865			0,0865	213,83		213,83	213,83

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0615			0,0615	152,03		152,03	152,03
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ			0,0021	0,0021		4,75	4,75	2,87
, ул Матросова, д. 27	ЖФ	0,0057			0,0057	14,09		14,09	14,09
, ул Матросова, д. 27	ЖФ	0,0041			0,0041	10,14		10,14	10,14
, ул Матросова, д. 27	ЖФ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
, ул Матросова, д. 27	ЖФ	0,0042			0,0042	10,38		10,38	10,38
, ул Матросова, д. 27	ЖФ	0,0066			0,0066	16,32		16,32	16,32
, ул Матросова, д. 27	ЖФ	0,0057			0,0057	14,09		14,09	14,09
, ул Матросова, д. 27	ЖФ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, ул Матросова, д. 27	ЖФ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, ул Матросова, д. 27	ЖФ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, ул Матросова, д. 27	ЖФ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
, ул Матросова, д. 27	ЖФ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
, ул Матросова, д. 27	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
, ул Матросова, д. 27	ЖФ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63
, ул Матросова, д. 27	ЖФ	0,0057			0,0057	14,09		14,09	14,09
, ул Матросова, д. 27	ЖФ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, ул Ленинградская, зд. 68В	ОДЗ	0,1733	0,3431	0,0308	0,5472	1276,59	71,35	1347,95	1319,71
, ул Коммунальная, зд. 22А	ОДЗ	0,1480	0,1700		0,3180	786,13		786,13	786,13
Вокзальная ул, вл. 120	ОДЗ	0,0270			0,0270	66,75		66,75	66,75
Новопромышленная ул, вл. 20	ОДЗ	0,6124	0,1100	0,0156	0,7380	1785,85	36,20	1822,04	1807,72
Новопромышленная ул, вл. 20А	ОДЗ	0,0326			0,0326	80,59		80,59	80,59
Автозаводское ш, владение № 7	ОДЗ	0,0430			0,0430	106,30		106,30	106,30
Автозаводское ш, владение № 7	ОДЗ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
Автозаводское ш, владение № 7	ОДЗ			0,3942	0,3942		913,23	913,23	551,88
Автозаводское ш, владение № 7	ОДЗ			0,0243	0,0243		56,30	56,30	34,02
, ул Октябрьская, влд. 68	ОДЗ	0,0645			0,0645	159,35		159,35	159,35
, ул Октябрьская, влд. 68, стр. 1	ОДЗ	0,2123			0,2123	524,88		524,88	524,88
, ул Октябрьская, влд. 68, стр. 1	ОДЗ	0,2604			0,2604	643,64		643,64	643,64
, ул Октябрьская, влд. 68, стр. 2	ОДЗ	0,7021		0,0700	0,7721	1735,66	162,17	1897,83	1833,66
Октябрьская ул, владение № 68, корпус 3	ОДЗ	0,2363			0,2363	584,06		584,06	584,06
, ул Октябрьская, влд. 68, стр. 4	ОДЗ	0,5042		0,4450	0,9492	1246,43	1030,92	2277,35	1869,43
Городской округ Тольятти, Октябрьская ул, вл. 68, стр. 5	ОДЗ	0,0464			0,0464	114,71		114,71	114,71
Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0789			0,0789	195,03		195,03	195,03
Свердлова ул, вл. 45	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,1130	0,3290	533,97	261,78	795,76	692,17
Комсомольская ул, вл. 88	ОДЗ	0,1278			0,1278	315,84		315,84	315,84
, ул Гидростроевская, д. 12	ОДЗ	0,0097			0,0097	23,98		23,98	23,98
, ул Гидростроевская, д. 12	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,45		4,45	4,45
, ул Гидростроевская, д. 12	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80		17,80	17,80
, ул Гидростроевская, д. 12	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,27		20,27	20,27

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Матросова, д. 27	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
, ул Матросова, д. 27	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
, ул Матросова, д. 27	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
, ул Матросова, д. 27	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
, ул Матросова, д. 27	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
, ул Матросова, д. 27	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
, ул Матросова, д. 27	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
, ул Матросова, д. 27	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
, ул Матросова, д. 27	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
, ул Матросова, д. 27	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
, ул Матросова, д. 27	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
, ул Матросова, д. 27	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
, ул Матросова, д. 27	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
, ул Матросова, д. 27	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
, ул Матросова, д. 27	ЖФ			0,0004	0,0004		2,55	2,55	1,65
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,67		6,67	6,67
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,71	1,71	1,04
Механизаторов ул, дом № 1	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,06		17,06	17,06
, ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ			0,0044	0,0044		10,15	10,15	6,13
, ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ	0,0368			0,0368	90,92		90,92	90,92
Мурысева ул, владение № 60А	ОДЗ	0,0676			0,0676	167,02		167,02	167,02
Телеграфная ул, владение № 34, строение 2	ОДЗ	0,4885		0,1620	0,6505	1207,57	375,30	1582,87	1434,37
Телеграфная ул, домовладение № 34	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,54		44,54	44,54
Самарская обл, г Тольятти, б-р Здоровья, д. 25, стр. 21	ОДЗ	0,0482	0,2400	0,0241	0,3123	712,46	55,83	768,29	746,20
Самарская обл, г Тольятти, б-р Здоровья, д. 25, стр. 21	ОДЗ			0,0241	0,0241		55,83	55,83	33,74
Свердлова ул, вл. 84	ОДЗ			0,0533	0,0533		123,48	123,48	74,62
Свердлова ул, вл. 84	ОДЗ	0,2530	0,2150	0,0533	0,5213	1156,94	123,48	1280,42	1231,56
Мурысева ул, владение № 60А	ОДЗ			0,0608	0,0608		140,84	140,84	85,11
Свободы пл, домовладение № 9	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,44		49,44	49,44
Свободы пл, домовладение № 9	ОДЗ	0,1440	0,0189		0,1629	402,71		402,71	402,71
Свободы пл, домовладение № 9	ОДЗ	0,1440			0,1440	355,98		355,98	355,98
, ул Горького, д. 33	ЖФ			0,0006	0,0006		4,37	4,37	2,82
, ул Горького, д. 33	ЖФ	0,0054			0,0054	13,35		13,35	13,35
Громовой ул, дом № 44	ОДЗ			0,0013	0,0013		3,01	3,01	1,82
, б-р Молодежный, д. 37	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
, б-р Молодежный, д. 37	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, ул Мира, д. 74	ОДЗ	0,0124			0,0124	30,60		30,60	30,60
Буденного б-р, вл. 8	ОДЗ	0,3070	0,3670	0,0375	0,7115	1666,20	86,88	1753,07	1718,70
Приморский б-р, вл. 24	ОДЗ	0,6920	0,6060	0,0458	1,3438	3208,79	106,17	3314,96	3272,95



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Приморский б-р, вл. 24	ОДЗ			0,0458	0,0458		106,17	106,17	64,16
Дзержинского ул, вл. 41	ОДЗ	0,2550	0,2120	0,0500	0,5170	1154,47	115,83	1270,31	1224,47
Новый проезд, вл. 2	ОДЗ	0,2465	0,2740	0,0819	0,6025	1286,78	189,83	1476,61	1401,50
, пр-кт Московский, влд. 21	ОДЗ	0,1660	1,3370	0,0045	1,5075	3715,57	10,38	3725,95	3721,84
Степана Разина пр-кт, вл. 93	ОДЗ	0,1280	0,3470	0,0004	0,4754	1174,25	0,95	1175,20	1174,82
Курчатова б-р, вл. 2	ОДЗ	0,1930	0,1760	0,0127	0,3817	912,21	29,44	941,65	930,00
Степана Разина пр-кт, вл. 99	ОДЗ	0,5400	0,3490	0,6250	1,5140	2197,70	1447,92	3645,62	3072,70
, пр-кт Степана Разина, влд. 99, литер А1	ОДЗ	0,0500	0,0810	0,0052	0,1362	323,85	12,05	335,89	331,13
, ул Юбилейная, влд. 8	ОДЗ	0,5330	0,1180	0,0080	0,6590	1609,34	18,53	1627,87	1620,54
, ул Юбилейная, влд. 8	ОДЗ	1,3500	3,1180	0,0348	4,5028	11045,35	80,60	11125,95	11094,06
, б-р Курчатова, д. 12	ОДЗ	0,0510		0,0014	0,0524	126,08	3,34	129,41	128,09
, б-р Курчатова, д. 12	ОДЗ	0,0510			0,0510	126,08		126,08	126,08
, б-р Луначарского, д. 7	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, б-р Луначарского, д. 7	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,37	0,07	11,44	11,41
Гая б-р, вл. 3	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0325	0,3775	852,88	75,29	928,17	898,38
Королева б-р, вл. 1	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,0400	0,3700	815,79	92,67	908,46	871,79
Королева б-р, вл. 1	ОДЗ			0,0400	0,0400		92,67	92,67	56,00
Степана Разина пр-кт, вл. 95	ОДЗ	0,2370	0,1350	0,0082	0,3802	919,62	19,00	938,62	931,10
Степана Разина пр-кт, вл. 78	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
Тополиная ул, вл. 5	ОДЗ	0,6450	1,0720	0,0302	1,7472	4244,60	69,96	4314,56	4286,88
Цветной б-р, вл. 13	ОДЗ	0,4960	0,7340	0,0399	1,2699	3040,69	92,44	3133,12	3096,55
Приморский б-р, вл. 37	ОДЗ			0,2490	0,2490		576,85	576,85	348,60
Приморский б-р, вл. 37	ОДЗ	0,7140	4,8960	0,2490	5,8590	13868,49	576,85	14445,34	14217,09
, ул Маршала Жукова, влд. 13б	ОДЗ	0,1760	0,2110	0,0216	0,4086	956,70	49,95	1006,66	986,89
Маршала Жукова ул, вл. 49	ОДЗ	0,0400		0,0021	0,0421	98,88	4,87	103,75	101,82
Ворошилова ул, вл. 21	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0398	1,2408	2968,99	92,20	3061,20	3024,71
Цветной б-р, вл. 18	ОДЗ	0,4960	0,7340	0,0399	1,2699	3040,69	92,44	3133,12	3096,55
, ул 40 лет Победы, влд. 42	ОДЗ	0,2700	1,2900	0,0135	1,5735	3856,48	31,28	3887,75	3875,38
40 лет Победы ул, вл. 44	ОДЗ	0,5790	1,0630	0,0629	1,7049	4059,19	145,72	4204,91	4147,25
, ул 70 лет Октября, влд. 44	ОДЗ	0,2730	0,1340	0,1428	0,5498	1006,15	330,82	1336,97	1206,07
Татищева б-р, вл. 19	ОДЗ	0,5040	1,0720	0,1500	1,7260	3896,03	347,50	4243,53	4106,03
Тополиная ул, вл. 18	ОДЗ	0,6050	1,0720	0,1010	1,7780	4145,72	233,98	4379,70	4287,12
Курчатова б-р, вл. 2	ОДЗ	0,2840	0,2590	0,0127	0,5557	1342,35	29,42	1371,77	1360,13
Дзержинского ул, вл. 39	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,61	2315,64	2292,45
Степана Разина пр-кт, вл. 13	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,97	1083,85	992,46
Степана Разина пр-кт, вл. 13	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,97	230,97	139,58
Свердлова ул, вл. 70	ОДЗ	0,2370	0,0630	0,1054	0,4054	741,63	244,18	985,81	889,19
40 лет Победы ул, вл. 10	ОДЗ	0,2140			0,2140	529,03		529,03	529,03



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
40 лет Победы ул, вл. 10	ОДЗ	0,4690	1,0930	0,0342	1,5962	3861,42	79,15	3940,58	3909,26
Баумана б-р, вл. 20	ОДЗ			0,0722	0,0722		167,25	167,25	101,07
Баумана б-р, вл. 20	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,0722	0,2882	533,97	167,25	701,22	635,05
Ворошилова ул, вл. 8	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,90	230,90	139,53
Ворошилова ул, вл. 8	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
, б-р Гая, влд. 13	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,90	230,90	139,53
, б-р Гая, влд. 13	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,77	992,41
Гая б-р, вл. 29	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,88	1103,67	989,76
Гая б-р, вл. 29	ОДЗ			0,1243	0,1243		287,88	287,88	173,97
Гая б-р, вл. 8	ОДЗ			0,1243	0,1243		287,88	287,88	173,97
Гая б-р, вл. 8	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,88	1103,67	989,76
Дзержинского ул, вл. 1	ОДЗ	0,1890	0,0530	0,0901	0,3321	598,25	208,69	806,94	724,36
Дзержинского ул, вл. 1	ОДЗ			0,0901	0,0901		208,69	208,69	126,12
Свердлова ул, вл. 12	ОДЗ	0,2550	0,1020	0,1243	0,4813	882,54	287,88	1170,42	1056,51
Свердлова ул, вл. 12	ОДЗ			0,1243	0,1243		287,88	287,88	173,97
Степана Разина пр-кт, вл. 37	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
Приморский б-р, вл. 35	ОДЗ			0,0901	0,0901		208,73	208,73	126,14
Приморский б-р, вл. 35	ОДЗ	0,1890	0,0530	0,0901	0,3321	598,25	208,73	806,98	724,39
Революционная ул, вл. 46	ОДЗ			0,0720	0,0720		166,80	166,80	100,80
Революционная ул, вл. 46	ОДЗ	0,2370	0,0630	0,0720	0,3720	741,63	166,80	908,43	842,43
Коммунистическая ул, владение № 11	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,90	230,90	139,53
Городской округ Тольятти, Коммунистическая ул, вл. 2	ОДЗ			0,1993	0,1993		461,79	461,79	279,07
Баумана б-р, вл. 12	ОДЗ	0,1790	0,0310	0,0479	0,2579	519,14	110,97	630,11	586,20
, пр-кт Ленинский, влд. 35	ОДЗ	0,1850	0,0540	0,0502	0,2892	590,83	116,30	707,13	661,11
, б-р Туполева, зд. 18	ОДЗ	0,1960	0,0310	0,0642	0,2912	561,17	148,73	709,90	651,05
, ул Воскресенская, влд. 1, стр. 1	ОДЗ	0,4499	0,7440	0,0133	1,2072	2951,44	30,81	2982,25	2970,06
Воскресенская ул, дом № 1, строение 2	ОДЗ			0,0271	0,0271		62,78	62,78	37,94
Воскресенская ул, дом № 1, строение 2	ОДЗ	0,2871	0,5970	0,0271	0,9112	2185,59	62,78	2248,37	2223,53
, ш Южное, влд. 119	ОДЗ	1,2791	2,3490	0,0143	3,6424	8969,03	33,13	9002,16	8989,05
Курчатова б-р, вл. 9	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,89	1083,77	992,41
Курчатова б-р, вл. 9	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,89	230,89	139,53
Курчатова б-р, дом № 17	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,89	1083,77	992,41
Курчатова б-р, дом № 17	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,89	230,89	139,53
, б-р Луначарского, влд. 12	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,89	1083,77	992,41
, б-р Космонавтов, д. 5	ОДЗ	0,0106		0,0000	0,0106	26,20	0,02	26,22	26,22
, б-р Космонавтов, д. 5	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,20		26,20	26,20
, ул Маршала Жукова, д. 14	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54		18,54	18,54
, ул Маршала Жукова, д. 14	ОДЗ	0,0075		0,0003	0,0078	18,54	0,63	19,17	18,92
, пр-кт Степана Разина, д. 83	ОДЗ	0,0186		0,0003	0,0189	45,98	0,70	46,68	46,40
, пр-кт Степана Разина, д. 83	ОДЗ	0,0186			0,0186	45,98		45,98	45,98

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Гая, д. 14	ОДЗ	0,0068		0,0003	0,0071	16,81	0,65	17,46	17,20
, б-р Гая, д. 14	ОДЗ	0,0068			0,0068	16,81		16,81	16,81
, б-р Космонавтов, д. 32	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,55		17,55	17,55
, б-р Космонавтов, д. 32	ОДЗ	0,0071		0,0000	0,0071	17,55	0,02	17,58	17,57
, ул Автостроителей, д. 68	ОДЗ	0,0208		0,0003	0,0212	51,52	0,74	52,26	51,97
, ул Маршала Жукова, д. 30	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,12	0,14	11,26	11,21
, ул Маршала Жукова, д. 30	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12		11,12	11,12
Орджоникидзе б-р, д. 6	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
Орджоникидзе б-р, д. 6	ОДЗ	0,0296		0,0000	0,0296	73,05	0,07	73,12	73,09
, ул Маршала Жукова, д. 30	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0032	7,66	0,32	7,99	7,86
, ул Маршала Жукова, д. 30	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
Коммунистическая ул, владение № 11	ОДЗ	0,2390			0,2390	590,83		590,83	590,83
Городской округ Тольятти, Коммунистическая ул, вл. 2	ОДЗ	0,5439			0,5439	1344,69		1344,69	1344,69
40 лет Победы ул, д. 70	ОДЗ	0,0100			0,0100	24,67		24,67	24,67
40 лет Победы ул, д. 70	ОДЗ	0,0100		0,0003	0,0103	24,67	0,63	25,30	25,05
, б-р Гая, д. 9	ОДЗ	0,0128		0,0003	0,0130	31,57	0,60	32,17	31,93
, б-р Гая, д. 9	ОДЗ	0,0128			0,0128	31,57		31,57	31,57
, б-р Орджоникидзе, д. 13	ОДЗ	0,0244		0,0001	0,0245	60,32	0,21	60,53	60,45
, б-р Орджоникидзе, д. 13	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, пр-кт Степана Разина, д. 7	ОДЗ	0,0244			0,0244	60,20		60,20	60,20
, пр-кт Степана Разина, д. 7	ОДЗ	0,0244		0,0001	0,0244	60,20	0,16	60,36	60,29
, ул Юбилейная, д. 61	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,43		10,43	10,43
, ул Юбилейная, д. 61	ОДЗ	0,0042		0,0002	0,0044	10,43	0,42	10,85	10,68
, ул 40 лет Победы, д. 114	ОДЗ	0,0078		0,0001	0,0079	19,28	0,32	19,61	19,48
, ул 40 лет Победы, д. 114	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28		19,28	19,28
, ул 40 лет Победы, д. 68	ОДЗ	0,0065		0,0001	0,0066	16,07	0,16	16,23	16,17
, ул 40 лет Победы, д. 68	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07		16,07	16,07
, б-р Буденного, д. 3	ОДЗ	0,0078		0,0002	0,0080	19,36	0,35	19,70	19,57
, б-р Гая, д. 18	ОДЗ	0,0086		0,0001	0,0087	21,26	0,16	21,42	21,36
, б-р Гая, д. 18	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,26		21,26	21,26
, б-р Космонавтов, д. 7	ОДЗ	0,0078		0,0000	0,0078	19,28	0,05	19,33	19,31
, б-р Космонавтов, д. 7	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,28		19,28	19,28
, б-р Курчатова, д. 3	ОДЗ	0,0235		0,0005	0,0240	58,14	1,07	59,21	58,79
, б-р Курчатова, д. 3	ОДЗ	0,0235			0,0235	58,14		58,14	58,14
, б-р Луначарского, д. 1	ОДЗ	0,0152		0,0001	0,0153	37,58	0,32	37,90	37,77
, б-р Луначарского, д. 1	ОДЗ	0,0152			0,0152	37,58		37,58	37,58
, ул Маршала Жукова, д. 32	ОДЗ	0,0077		0,0001	0,0078	19,04	0,25	19,29	19,19
, ул Маршала Жукова, д. 32	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,04		19,04	19,04
Революционная ул, д. 7	ОДЗ	0,0190		0,0034	0,0224	46,97	7,81	54,78	51,69
Революционная ул, д. 7	ОДЗ	0,0210		0,0006	0,0216	51,91	1,46	53,37	52,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Свердлова, д. 5	ОДЗ	0,0194			0,0194	47,98		47,98	47,98
, ул Свердлова, д. 5	ОДЗ	0,0194		0,0002	0,0196	47,98	0,37	48,35	48,21
Ленина ул, дом № 114	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
Ленина ул, дом № 114	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,03		13,03	13,03
Ленина ул, дом № 88	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
Ленина ул, дом № 88	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,32		20,32	20,32
, б-р Космонавтов, д. 4	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,33		10,33	10,33
, б-р Космонавтов, д. 4	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,33	0,05	10,38	10,36
, ул Свердлова, д. 3	ОДЗ	0,0276		0,0002	0,0278	68,18	0,49	68,67	68,47
, ул Свердлова, д. 3	ОДЗ	0,0276			0,0276	68,18		68,18	68,18
, ул Автостроителей, влд. 26	ОДЗ			0,0040	0,0040		9,27	9,27	5,60
, ул Автостроителей, влд. 26	ОДЗ	0,1140	0,0500		0,1640	405,42		405,42	405,42
, ул Автостроителей, влд. 40а	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
, ул Автостроителей, влд. 40а	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50		44,50	44,50
Королева б-р, зд. 13	ОДЗ	0,0310		0,0004	0,0314	76,64	0,93	77,56	77,20
Королева б-р, зд. 13	ОДЗ	0,3150	0,4900	0,0139	0,8189	1990,04	32,20	2022,24	2009,50
Карла Маркса ул, владение № 40А	ОДЗ	0,0275			0,0275	67,98		67,98	67,98
Маршала Жукова ул, вл. 26	ОДЗ	0,0067	0,0088	0,0014	0,0169	38,31	3,27	41,57	40,28
Космонавтов б-р, вл. 23	ОДЗ			0,0022	0,0022		5,10	5,10	3,08
Космонавтов б-р, вл. 23	ОДЗ	0,0920			0,0920	227,43		227,43	227,43
Победы ул, владение № 46	ОДЗ			0,0167	0,0167		38,62	38,62	23,34
Гая б-р, д. 25	ОДЗ	0,0028		0,0000	0,0028	6,87	0,07	6,94	6,91
Гая б-р, д. 25	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,87		6,87	6,87
Мира ул, дом № 72	ОДЗ	0,0860			0,0860	212,60		212,60	212,60
Победы ул, владение № 46	ОДЗ	0,2154			0,2154	532,49		532,49	532,49
Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,55		17,55	17,55
40 лет Победы ул, здание № 47Д	ОДЗ	0,1946	0,0570	0,1314	0,3830	621,87	304,51	926,38	805,89
, б-р Туполева, д. 11	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0032	7,66	0,28	7,94	7,83
, б-р Туполева, д. 11	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,66		7,66	7,66
, ул Гидростроевская, д. 12	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,90		8,90	8,90
, ул Революционная, д. 18	ОДЗ	0,0069		0,0001	0,0070	17,06	0,16	17,22	17,16
, ул Гидростроевская, д. 12	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43		6,43	6,43
Ларина ул, владение № 1	ОДЗ	0,6059		0,2083	0,8143	1497,92	482,64	1980,56	1789,59
Комсомольская ул, дом № 129	ОДЗ	0,1680		0,1667	0,3347	415,31	386,10	801,41	648,64
, ш Автозаводское, д. 51	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,14	1,14	0,69
Коммунистическая ул, дом № 36	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,34	1,34	0,81
Коммунистическая ул, дом № 36	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,34	1,34	0,81
Ленина б-р, дом № 15	ОДЗ			0,0014	0,0014		3,22	3,22	1,95
Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,05	0,05	0,03

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Победы, д. 52	ОДЗ			0,0020	0,0020		4,70	4,70	2,84
Мира ул, дом № 166	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,58	0,58	0,35
Мира ул, дом № 166	ОДЗ	0,0093			0,0093	22,92		22,92	22,92
Мира ул, дом № 166	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,82		28,82	28,82
Механизаторов ул, владение № 21, строение 1	ОДЗ	0,0750			0,0750	185,31		185,31	185,31
Механизаторов ул, дом № 21, строение 2	ОДЗ	0,0125			0,0125	30,83		30,83	30,83
Механизаторов ул, владение № 21, строение 1	ОДЗ			0,0031	0,0031		7,29	7,29	4,40
Победы ул, владение № 7	ОДЗ	0,5858	0,7990		1,3848	3423,37		3423,37	3423,37
Белорусская ул, вл. 33	ОДЗ	0,7272	0,7140	0,0672	1,5084	3562,79	155,68	3718,47	3656,87
Карла Маркса ул, владение № 42	ОДЗ	0,1294		0,0078	0,1372	319,89	18,07	337,96	330,81
Ленина б-р, дом № 15	ОДЗ	0,1519	0,0325		0,1844	455,75		455,75	455,75
Ленина б-р, дом № 15	ОДЗ	0,3231	0,0650	0,0000	0,3881	959,42	0,01	959,43	959,43
Ленина б-р, дом № 15	ОДЗ	0,1616	0,0325		0,1941	479,71		479,71	479,71
Ленина б-р, дом № 19А	ОДЗ	0,0148			0,0148	36,59		36,59	36,59
Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ	0,0504			0,0504	124,69		124,69	124,69
, ул Октябрьская, д. 59	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,44		23,44	23,44
, ул Октябрьская, д. 59	ОДЗ			0,0012	0,0012		2,71	2,71	1,64
, ул Октябрьская, д. 59	ОДЗ	0,0216			0,0216	53,27		53,27	53,27
, ул Октябрьская, д. 59	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
, ул Победы, д. 45	ОДЗ			0,0009	0,0009		1,99	1,99	1,20
, ул Победы, д. 45	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,44		29,44	29,44
, ул Победы, д. 52	ОДЗ	0,0216			0,0216	53,40		53,40	53,40
Свободы пл, домовладение № 4	ОДЗ	0,1622	0,2500	0,0310	0,4432	1019,00	71,82	1090,82	1062,40
Свободы пл, домовладение № 4	ОДЗ	0,2070		0,0155	0,2225	511,73	35,91	547,63	533,43
Свободы пл, домовладение № 4	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,23		24,23	24,23
Шевцовой ул, владение № 6	ОДЗ	0,1246		0,0000	0,1246	308,13	0,00	308,13	308,13
, ул Гидростроевская, д. 12	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,84		13,84	13,84
, ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,07		38,07	38,07
, ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,1048	0,6766	0,1250	0,9064	1931,70	289,58	2221,28	2106,70
, ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,1078		0,3731	0,4809	266,49	864,42	1130,91	788,87
, ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,1453			0,1453	359,20		359,20	359,20
, ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,4462			0,4462	1103,05		1103,05	1103,05
, ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,2950	0,6790		0,9740	2407,83		2407,83	2407,83
, ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,0402			0,0402	99,38		99,38	99,38
, ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,0569		0,1870	0,2439	140,66	433,22	573,88	402,46
, ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,5353			0,5353	1323,32		1323,32	1323,32
, ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,0800			0,0800	197,77		197,77	197,77
, ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,1830			0,1830	452,39		452,39	452,39
, ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,0249	0,0334		0,0583	144,12		144,12	144,12
, ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,0235	0,0850		0,1085	268,22		268,22	268,22

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Автозаводское ш, здание № 3	ОДЗ	1,4710	1,8120	0,3821	3,6651	8115,91	885,16	9001,07	8650,83
, ул Жилина, д. 56	ОДЗ	0,0276			0,0276	68,23		68,23	68,23
Матросова ул, владение № 19Б	ОДЗ			0,0038	0,0038		8,91	8,91	5,38
, проезд Майский, д. 13	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,14	0,14	0,08
, ул Карбышева, д. 25	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
Лизы Чайкиной ул, дом № 81	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,15	0,15	0,09
Мурысева ул, дом № 57	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,14	0,14	0,08
Голосова ул, владение № 99	ОДЗ			0,0004	0,0004		1,02	1,02	0,62
Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
, ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,0177		0,0053	0,0230	43,76	12,21	55,97	51,13
, ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,2151		0,0091	0,2242	531,75	21,08	552,83	544,49
Голосова ул, д. 24	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,43		6,43	6,43
, ул Голосова, д. 69	ОДЗ	0,0268			0,0268	66,25		66,25	66,25
, ул Голосова, д. 71	ОДЗ	0,0336			0,0336	83,06		83,06	83,06
Горького ул, владение № 61	ОДЗ	0,2245	0,1270	0,1146	0,4661	868,94	265,45	1134,40	1029,36
Ленинградская ул, владение № 48	ОДЗ	0,0960		0,0315	0,1275	237,32	72,88	310,20	281,36
, ул Лесная, влд. 1	ОДЗ	0,1360	0,1250		0,2610	645,22		645,22	645,22
Мира ул, дом № 162	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92		6,92	6,92
, ул Мира, д. 43	ОДЗ			0,0068	0,0068		15,82	15,82	9,56
, ул Мира, д. 43	ОДЗ	0,0328			0,0328	81,08		81,08	81,08
, ул Октябрьская, д. 1	ОДЗ	0,0156			0,0156	38,56		38,56	38,56
, ул Толстого, д. 21	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,32		16,32	16,32
, ул Лесная, влд. 1	ОДЗ			0,7507	0,7507		1739,01	1739,01	1050,91
, ул Лесная, влд. 1	ОДЗ			0,0131	0,0131		30,41	30,41	18,38
Толстого ул, д. 21	ОДЗ			0,0046	0,0046		10,66	10,66	6,44
Мира ул, дом № 162	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,81	0,81	0,49
Голосова ул, д. 24	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,81	0,81	0,49
, ул Голосова, д. 71	ОДЗ			0,0067	0,0067		15,45	15,45	9,34
, ул Лесная, влд. 1	ОДЗ	1,0793	0,5687		1,6480	4074,02		4074,02	4074,02
, ул Жилина, д. 56	ОДЗ			0,0082	0,0082		19,00	19,00	11,48
Автозаводское ш, вл. 3	ОДЗ			0,4585	0,4585		1062,19	1062,19	641,90
Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,83		10,83	10,83
, ул Карбышева, д. 25	ОДЗ	0,0056			0,0056	13,72		13,72	13,72
, ул Куйбышева, д. 30	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,49		3,49	3,49
Ленина б-р, дом № 15	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63
450000, ул Ленина, д. 77	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,15		15,15	15,15
450000, ул Ленина, д. 77	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
Лизы Чайкиной ул, дом № 81	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,41		14,41	14,41
, проезд Майский, д. 13	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27		2,27	2,27
, ул Мира, д. 73	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19		27,19	27,19

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Мурысева ул, дом № 57	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,94		7,94	7,94
, ул Мурысева, д. 90	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72		2,72	2,72
Никонова ул, д. 8	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,47		2,47	2,47
Новопромышленная ул, дом № 17	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,99		9,99	9,99
Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,20		4,20	4,20
, ул Победы, д. 35	ОДЗ	0,0052			0,0052	12,78		12,78	12,78
, ул Победы, д. 35	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Республиканская, д. 12	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71		3,71	3,71
Республиканская ул, д. 12	ОДЗ	0,0008			0,0008	1,98		1,98	1,98
Республиканская ул, д. 12	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19		5,19	5,19
, ул Республиканская, д. 12	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,47		2,47	2,47
Центральная пл, владение № 4	ОДЗ	0,1660			0,1660	410,37		410,37	410,37
, пл Центральная, влд. 6	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,19		27,19	27,19
Жилина ул, владение № 29	ОДЗ	0,1171	0,0216	0,0104	0,1491	342,88	24,13	367,01	357,46
, ул Жилина, влд. 29А	ОДЗ	0,1460		0,0083	0,1543	360,93	19,30	380,22	372,59
Матросова ул, владение № 19Б	ОДЗ	0,1121			0,1121	277,12		277,12	277,12
, ул Баныкина, влд. 8, стр. 4	ОДЗ	0,0800			0,0800	197,77		197,77	197,77
Чапаева ул, владение № 42А	ОДЗ	0,2060	0,0230	0,0908	0,3198	566,11	210,42	776,53	693,27
Победы ул, владение № 42	ОДЗ	0,4080	0,4477		0,8557	2115,38		2115,38	2115,38
Свободы пл, владение № 2	ОДЗ	0,1926			0,1926	476,13		476,13	476,13
Ленинградская ул, владение № 31	ОДЗ	0,4030	0,2200	0,0129	0,6359	1540,12	29,77	1569,89	1558,11
Горького ул, дом № 24	ОДЗ	0,0254			0,0254	62,79		62,79	62,79
Жилина ул, дом № 5	ОДЗ	0,0700			0,0700	173,05		173,05	173,05
, ул Ушакова, д. 40А	ОДЗ			0,0031	0,0031		7,23	7,23	4,37
, ул Баныкина, влд. 9	ОДЗ	0,7640	0,7900	0,1380	1,6920	3841,65	319,70	4161,35	4034,85
, ул Макарова, д. 14	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50		44,50	44,50
, ул Ушакова, д. 40А	ОДЗ	0,0241			0,0241	59,58		59,58	59,58
Баныкина ул, владение № 22А	ОДЗ			0,0384	0,0384		89,05	89,05	53,82
Баныкина ул, владение № 22А	ОДЗ	0,4200	0,4100		0,8300	2051,84		2051,84	2051,84
Матросова ул, владение № 31	ОДЗ			0,0260	0,0260		60,23	60,23	36,40
Матросова ул, владение № 29	ОДЗ			0,0480	0,0480		111,20	111,20	67,20
Кирова ул, владение № 64	ОДЗ	0,1620		0,0271	0,1891	400,48	62,74	463,22	438,39
Кирова ул, владение № 64	ОДЗ	0,3045		0,1375	0,4420	752,76	318,54	1071,30	945,26
Матросова ул, владение № 29	ОДЗ	0,1755			0,1755	433,85		433,85	433,85
Матросова ул, владение № 31	ОДЗ	0,1755			0,1755	433,85		433,85	433,85
Ленина ул, владение № 58	ОДЗ	0,4256	0,1665	0,0134	0,6055	1463,73	31,04	1494,78	1482,49
, ул Толстого, зд. 26А	ОДЗ	0,5232	0,9848		1,5080	3728,00		3728,00	3728,00
, ул Толстого, зд. 26А	ОДЗ			0,0532	0,0532		123,25	123,25	74,48
Баныкина ул, владение № 12	ОДЗ			0,0167	0,0167		38,62	38,62	23,34
Жилина ул, владение № 48	ОДЗ			0,0696	0,0696		161,33	161,33	97,50



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Жилина ул, владение № 50	ОДЗ			0,0696	0,0696		161,33	161,33	97,50
Жилина ул, владение № 52	ОДЗ			0,0702	0,0702		162,51	162,51	98,21
50 лет Октября б-р, дом № 23	ОДЗ			0,0188	0,0188		43,44	43,44	26,25
Банькина ул, владение № 12	ОДЗ	0,4256	0,1665		0,5921	1463,73		1463,73	1463,73
Жилина ул, владение № 48	ОДЗ	0,2230			0,2230	551,28		551,28	551,28
Жилина ул, владение № 50	ОДЗ	0,2230			0,2230	551,28		551,28	551,28
Жилина ул, владение № 52	ОДЗ	0,2300			0,2300	568,58		568,58	568,58
Банькина ул, владение № 44	ОДЗ			0,0188	0,0188		43,55	43,55	26,32
Мира ул, владение № 121	ОДЗ			0,0188	0,0188		43,55	43,55	26,32
Банькина ул, владение № 38	ОДЗ	0,0623			0,0623	154,01		154,01	154,01
Городской округ Тольятти, Банькина ул, вл. 38	ОДЗ	0,0188			0,0188	46,48		46,48	46,48
Комсомольская ул, владение № 78	ОДЗ	0,2693	0,1804	0,0090	0,4587	1111,70	20,83	1132,53	1124,29
, ш Автозаводское, д. 51	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,28		26,28	26,28
Коммунистическая ул, дом № 36	ОДЗ	0,0341			0,0341	84,37		84,37	84,37
, ул Советская, д. 63	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,76	1,76	1,06
, ул Советская, д. 63	ОДЗ	0,0333			0,0333	82,25		82,25	82,25
Советская ул, домовладение № 53А	ОДЗ	0,1180		0,0403	0,1583	291,71	93,36	385,07	348,13
Ставропольская ул, владение № 19	ОДЗ	0,3397		0,0208	0,3605	839,77	48,19	887,96	868,89
, ул Свердлова, влд. 45а	ОДЗ	0,1930	0,0400	0,0015	0,2345	576,00	3,48	579,47	578,10
Банькина ул, владение № 44	ОДЗ	0,3827	0,5310		0,9137	2258,76		2258,76	2258,76
Мира ул, владение № 121	ОДЗ	0,3827	0,5310		0,9137	2258,76		2258,76	2258,76
50 лет Октября б-р, дом № 23	ОДЗ	0,3820	0,5310		0,9130	2257,03		2257,03	2257,03
Ленина ул, владение № 59	ОДЗ	0,6500	0,1380	0,0551	0,8431	1948,02	127,65	2075,66	2025,16
Ленина ул, владение № 68	ОДЗ	0,2200		0,0250	0,2450	543,86	57,92	601,78	578,86
Ленина ул, владение № 70	ОДЗ	0,1210		0,0146	0,1356	299,12	33,82	332,95	319,56
Ленина ул, владение № 72	ОДЗ	0,1110			0,1110	274,40		274,40	274,40
Ленина ул, дом № 74	ОДЗ	0,1210		0,0583	0,1793	299,12	135,06	434,19	380,74
Мурысева ул, владение № 61	ОДЗ	0,2256			0,2256	557,71		557,71	557,71
, ул Жилина, влд. 36	ОДЗ			0,0117	0,0117		27,03	27,03	16,33
Лизы Чайкиной ул, владение № 67А	ОДЗ			0,0016	0,0016		3,78	3,78	2,28
Мурысева ул, вл. 57А	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,88	1,88	1,13
, ул Жилина, д. 44	ОДЗ			0,0075	0,0075		17,38	17,38	10,50
, ул Никонова, д. 22	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,88	1,88	1,13
, ул Жилина, влд. 36	ОДЗ	0,0605			0,0605	149,59		149,59	149,59
, ул Жилина, д. 44	ОДЗ	0,0410			0,0410	101,23		101,23	101,23
, ул Комсомольская, д. 153	ОДЗ			0,0020	0,0020		4,63	4,63	2,80
, ул Комсомольская, д. 153	ОДЗ	0,0280			0,0280	69,22		69,22	69,22
, ул Ленина, д. 75	ОДЗ			0,0088	0,0088		20,39	20,39	12,32
, ул Ленина, д. 75	ОДЗ			0,0088	0,0088		20,39	20,39	12,32
, ул Ленина, д. 75	ОДЗ	0,0454			0,0454	112,16		112,16	112,16



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ленина, д. 91	ОДЗ			0,0117	0,0117		27,11	27,11	16,38
, ул Ленина, д. 91	ОДЗ	0,0609			0,0609	150,60		150,60	150,60
Лизы Чайкиной ул, владение № 67А	ОДЗ	0,0719			0,0719	177,74		177,74	177,74
, ул Мухоморова, влд. 57А	ОДЗ	0,0715			0,0715	176,78		176,78	176,78
, ул Никонова, д. 22	ОДЗ	0,0374			0,0374	92,43		92,43	92,43
Комсомольская ул, владение № 165	ОДЗ	0,1880	0,2000	0,1250	0,5130	959,18	289,58	1248,76	1134,18
Комсомольская ул, владение № 165	ОДЗ	0,1854		0,0833	0,2687	458,33	192,98	651,31	574,95
Комсомольская ул, владение № 165	ОДЗ	0,8800	0,9230	0,1391	1,9421	4457,20	322,25	4779,45	4651,94
Комсомольская ул, владение № 165	ОДЗ	0,1120	0,1840	0,0208	0,3168	731,74	48,26	780,00	760,90
, ул Карла Маркса, д. 30	ОДЗ	0,0437			0,0437	107,96		107,96	107,96
Карла Маркса ул, владение № 27	ОДЗ	0,0528	0,1879	0,0042	0,2449	595,03	9,73	604,76	600,91
Комсомольская ул, дом № 155	ОДЗ	0,2562		0,0700	0,3261	633,28	162,07	795,35	731,22
Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,96		25,96	25,96
Советская ул, владение № 51А	ОДЗ	0,0179			0,0179	44,25		44,25	44,25
Носова ул, владение № 10	ОДЗ	0,1180	0,2859	0,0080	0,4120	998,58	18,58	1017,16	1009,81
Громовой ул, дом № 30А	ОДЗ	0,1690			0,1690	417,75		417,75	417,75
Громовой ул, дом № 30А	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,58	2,58	1,56
, ул Ушакова, д. 64	ЖФ			0,0282	0,0282		205,92	205,92	132,85
Ленинградская ул, владение № 28	ОДЗ	0,3970		0,0266	0,4236	981,42	61,62	1043,05	1018,66
Мухоморова ул, владение № 84	ОДЗ	0,2188			0,2188	540,77		540,77	540,77
, ул Ушакова, д. 64	ЖФ	0,0625			0,0625	154,46		154,46	154,46
, ул Лесная, д. 60	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,76	0,76	0,46
Лизы Чайкиной ул, дом № 35	ОДЗ			0,0094	0,0094		21,72	21,72	13,13
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,40	0,40	0,24
, ул Лесная, д. 60	ОДЗ	0,0105			0,0105	25,98		25,98	25,98
Лизы Чайкиной ул, дом № 35	ОДЗ	0,0289			0,0289	71,37		71,37	71,37
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0144			0,0144	35,49		35,49	35,49
Ушакова ул, владение № 50	ОДЗ	0,2498		0,0696	0,3194	617,43	161,33	778,76	714,93
, ул Мира, д. 150	ОДЗ			0,0015	0,0015		3,48	3,48	2,10
, ул Мира, д. 150	ОДЗ			0,0015	0,0015		3,48	3,48	2,10
, ул Мира, д. 150	ОДЗ	0,0757			0,0757	187,14		187,14	187,14
Лизы Чайкиной ул, владение № 64	ОДЗ			0,0702	0,0702		162,51	162,51	98,21
, ул Механизаторов, д. 26А	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,74	0,74	0,45
, ул Ленинградская, д. 49	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,74	0,74	0,45
, ул Ленинградская, д. 49	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,56		34,56	34,56
Лизы Чайкиной ул, владение № 64	ОДЗ	0,2510			0,2510	620,39		620,39	620,39
, ул Механизаторов, д. 26А	ОДЗ	0,0411			0,0411	101,60		101,60	101,60
Карбышева ул, владение № 18	ОДЗ	0,3730	0,1020		0,4750	1174,25		1174,25	1174,25
Мира ул, владение № 131	ОДЗ	0,2428	0,1020		0,3448	852,38		852,38	852,38
Мира ул, владение № 142	ОДЗ	0,2230			0,2230	551,28		551,28	551,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Мира ул, владение № 156	ОДЗ	0,2651			0,2651	655,35		655,35	655,35
, ул Баныкина, д. 14	ОДЗ	0,0252			0,0252	62,30		62,30	62,30
, ул Баныкина, д. 14	ОДЗ	0,0690			0,0690	170,58		170,58	170,58
, б-р Ленина, д. 22	ОДЗ	0,1815	0,6350		0,8165	2018,47		2018,47	2018,47
Индустриальная ул, владение № 2А	ОДЗ	0,4890			0,4890	1208,86		1208,86	1208,86
Ленина ул, владение № 37	ОДЗ	0,5829			0,5829	1440,99		1440,99	1440,99
Ленина ул, владение № 37А	ОДЗ	0,1854			0,1854	458,33		458,33	458,33
Ленина ул, владение № 37В	ОДЗ	0,0350			0,0350	86,52		86,52	86,52
Матросова ул, владение № 33	ОДЗ	0,2188			0,2188	540,77		540,77	540,77
Победы ул, владение № 26	ОДЗ	0,1717		0,1146	0,2863	424,46	265,49	689,95	584,90
Победы ул, владение № 30	ОДЗ	0,5492			0,5492	1357,68		1357,68	1357,68
Ленина ул, владение № 37	ОДЗ			0,0514	0,0514		119,15	119,15	72,00
Ленина ул, владение № 37А	ОДЗ			0,0833	0,0833		192,98	192,98	116,62
Матросова ул, владение № 33	ОДЗ			0,0042	0,0042		9,82	9,82	5,94
, ул Ленинградская, влд. 38	ОДЗ	0,1225			0,1225	302,83		302,83	302,83
Ленинградская ул, вл. 38	ОДЗ			0,0493	0,0493		114,26	114,26	69,05
Ушакова ул, владение № 37	ОДЗ	0,0931	0,1350	0,0288	0,2569	563,89	66,60	630,49	604,14
, ул Баныкина, д. 14	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Баныкина, д. 14	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, б-р Ленина, д. 22	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,62	2,62	1,58
, б-р Ленина, д. 22	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,62	2,62	1,58
Карбышева ул, владение № 18	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,90	230,90	139,53
Мира ул, владение № 156	ОДЗ			0,0696	0,0696		161,33	161,33	97,49
Мира ул, владение № 131	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,90	230,90	139,54
Мира ул, владение № 142	ОДЗ			0,0696	0,0696		161,33	161,33	97,50
Горького ул, владение № 56	ОДЗ	0,2276		0,0696	0,2972	562,65	161,33	723,98	660,15
, б-р 50 лет Октября, д. 55	ОДЗ	0,0428			0,0428	105,90		105,90	105,90
, ул Голосова, д. 20	ОДЗ	0,0884			0,0884	218,53		218,53	218,53
, ул Горького, д. 42	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
, ул Горького, д. 42	ОДЗ	0,0217			0,0217	53,69		53,69	53,69
, ул Железнодорожная, влд. 21	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,47		18,47	18,47
, ул Жилина, д. 44	ОДЗ	0,0994			0,0994	245,83		245,83	245,83
, ул Коммунистическая, влд. 63	ОДЗ	0,0271			0,0271	67,07		67,07	67,07
, б-р Ленина, д. 10	ОДЗ	0,2239			0,2239	553,58		553,58	553,58
, ул Лесная, д. 46	ОДЗ	0,0177			0,0177	43,76		43,76	43,76
, ул Лизы Чайкиной, влд. 71А	ОДЗ	0,1446			0,1446	357,53		357,53	357,53
, проезд Майский, д. 66	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,42		18,42	18,42
, ул Макарова, д. 8	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,02		38,02	38,02
, ул Октябрьская, д. 1	ОДЗ	0,0237			0,0237	58,66		58,66	58,66
, ул Толстого, д. 20	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,01		17,01	17,01

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, проезд Майский, д. 66	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул Голосова, д. 20	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
, ул Железнодорожная, влд. 21	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул Лизы Чайкиной, влд. 71А	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
, ул Жилина, д. 44	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
, б-р Ленина, д. 10	ОДЗ			0,0013	0,0013		3,08	3,08	1,86
, ул Лесная, д. 46	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
, ул Толстого, д. 20	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ			0,0028	0,0028		6,44	6,44	3,89
, ул Лесная, д. 46	ОДЗ			0,0024	0,0024		5,54	5,54	3,35
, ул Карла Маркса, д. 27А	ОДЗ			0,0014	0,0014		3,13	3,13	1,89
Ярославская ул, дом № 35	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,60	1,60	0,97
Мира ул, дом № 166	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,88	0,88	0,53
, ул Никонова, д. 22	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,48	0,48	0,29
Республиканская ул, владение № 1	ОДЗ	0,3300	0,2100	0,0014	0,5414	1334,94	3,22	1338,15	1336,88
Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0417			0,0417	103,09		103,09	103,09
Коммунистическая ул, вл. 87А	ОДЗ	0,0768			0,0768	189,83		189,83	189,83
, ул Макарова, д. 14	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,45		26,45	26,45
50 лет Октября б-р, дом № 12	ОДЗ	0,1372		0,0403	0,1775	339,17	93,36	432,53	395,59
Ленина ул, владение № 45	ОДЗ	0,2230		0,1404	0,3634	551,28	325,26	876,54	747,84
Гагарина ул, владение № 12	ОДЗ	0,2498		0,0696	0,3194	617,43	161,33	778,76	714,93
Молодежный б-р, вл. 27	ОДЗ	0,1080		0,0492	0,1572	266,99	113,96	380,94	335,85
50 лет Октября б-р, дом № 22	ОДЗ	0,0480			0,0480	118,66		118,66	118,66
Белорусская ул, вл. 33	ОДЗ	0,0141			0,0141	34,76		34,76	34,76
Мира ул, дом № 166	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,82		28,82	28,82
, ул Мира, д. 84	ОДЗ	0,0503			0,0503	124,27		124,27	124,27
, ул Никонова, д. 22	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,87		11,87	11,87
Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72		2,72	2,72
Советская ул, владение № 51А	ОДЗ	0,0912			0,0912	225,46		225,46	225,46
Ярославская ул, дом № 35	ОДЗ	0,0208			0,0208	51,40		51,40	51,40
, ул Карла Маркса, д. 27А	ОДЗ	0,0524			0,0524	129,64		129,64	129,64
, ул Лесная, д. 46	ОДЗ	0,0277			0,0277	68,55		68,55	68,55
Лесная ул, д. 46	ОДЗ	0,0166			0,0166	40,94		40,94	40,94
, ул Победы, д. 52	ОДЗ	0,0290			0,0290	71,69		71,69	71,69
, ул Победы, д. 52	ОДЗ			0,0074	0,0074		17,05	17,05	10,30
Мира ул, дом № 158	ОДЗ	0,0310			0,0310	76,64		76,64	76,64
, ул Автостроителей, д. 5	ОДЗ	0,0602		0,0005	0,0607	148,72	1,16	149,88	149,42
, ул Автостроителей, д. 5	ОДЗ	0,0602			0,0602	148,72		148,72	148,72
, ул Юбилейная, д. 2	ОДЗ	0,0234		0,0001	0,0235	57,85	0,14	57,99	57,93
, ул Юбилейная, д. 4	ОДЗ	0,0886		0,0031	0,0917	219,10	7,09	226,19	223,39

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Воскресенская, влд. 18	ОДЗ	0,0400		0,0008	0,0408	98,88	1,85	100,74	100,00
, ул Воскресенская, влд. 18	ОДЗ	0,0610			0,0610	150,80		150,80	150,80
, ул Воскресенская, влд. 18	ОДЗ	0,2730		0,0096	0,2826	674,88	22,24	697,12	688,32
, ул Воскресенская, влд. 18	ОДЗ			0,0096	0,0096		22,24	22,24	13,44
, ул Воскресенская, влд. 18	ОДЗ			0,0058	0,0058		13,44	13,44	8,12
, ул Воскресенская, влд. 18	ОДЗ	0,2990		0,0058	0,3048	739,16	13,44	752,60	747,28
, ул Воскресенская, влд. 18	ОДЗ	0,2240		0,0044	0,2284	553,75	10,19	563,94	559,91
, ул Воскресенская, влд. 18	ОДЗ			0,0044	0,0044		10,19	10,19	6,16
, ул Воскресенская, влд. 30	ОДЗ	0,0310		0,0005	0,0315	76,64	1,16	77,79	77,34
, б-р Ленина, д. 9	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
Ленина б-р, д. 9	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
, проезд Майский, д. 13	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,09	1,09	0,66
Банькина ул, вл. 66	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
Гидротехническая ул, дом № 23	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,09	1,09	0,66
, ул Куйбышева, д. 30	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,09	1,09	0,66
Лизы Чайкиной ул, дом № 28	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
Лизы Чайкиной ул, дом № 81	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,09	1,09	0,66
Мурысева ул, дом № 57	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Голосова, д. 65	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, ул Железнодорожная, д. 47	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ			0,0023	0,0023		5,33	5,33	3,22
Лесная ул, д. 60	ОДЗ			0,0054	0,0054		12,51	12,51	7,56
Мира ул, дом № 152	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул 40 лет Победы, д. 114	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,39		7,39	7,39
, ул 40 лет Победы, д. 114	ОДЗ	0,0030		0,0002	0,0032	7,39	0,42	7,81	7,64
, ул 40 лет Победы, д. 68	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,56	0,56	0,34
, ул 40 лет Победы, д. 68	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,16		10,16	10,16
Гая б-р, д. 14	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
Гая б-р, д. 14	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,46		10,46	10,46
, ул Дзержинского, д. 45	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,56	0,56	0,34
, ул Дзержинского, д. 45	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,28		8,28	8,28
, б-р Космонавтов, д. 1	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,05	0,05	0,03
, б-р Космонавтов, д. 1	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,52		7,52	7,52
Ленинский пр-кт, д. 15	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72		2,72	2,72
, б-р Луначарского, д. 15	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,64		7,64	7,64
, б-р Луначарского, д. 15	ОДЗ	0,0031		0,0002	0,0033	7,64	0,42	8,06	7,89
, ул Революционная, влд. 26	ОДЗ	0,0064	0,0043	0,0015	0,0122	26,45	3,48	29,93	28,55
, ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,25		2,25	2,25

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0009		0,0001	0,0010	2,25	0,28	2,53	2,42
, ул Революционная, д. 78	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,53		1,53	1,53
, б-р Татищева, д. 2	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	5,81	0,23	6,04	5,95
, ул Тополиная, д. 23	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	6,01	0,21	6,22	6,13
, б-р Туполева, д. 5	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,83	0,83	0,50
, б-р Туполева, д. 5	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,74		7,74	7,74
, ул Фрунзе, д. 18	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,56	0,56	0,34
, ул Фрунзе, д. 18	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,44		7,44	7,44
Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	5,93	0,12	6,05	6,00
, ул Юбилейная, д. 61	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
, ул Юбилейная, д. 61	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Банькина ул, вл. 66	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
Гидротехническая ул, дом № 23	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17		7,17	7,17
, ул Голосова, д. 65	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11		12,11	12,11
, ул Железнодорожная, д. 47	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,36		12,36	12,36
Жилина ул, д. 1	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,23		15,23	15,23
Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,93		3,93	3,93
Карбышева ул, д. 25	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,33		17,33	17,33
, ул Карбышева, д. 6	ОДЗ	0,0028			0,0028	6,92		6,92	6,92
Карла Маркса ул, владение № 43	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80		17,80	17,80
Коммунистическая ул, дом № 55	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54		5,54	5,54
, ул Куйбышева, д. 30	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,71		3,71	3,71
Ленина б-р, дом № 15	ОДЗ	0,0097			0,0097	23,96		23,96	23,96
, б-р Ленина, д. 9	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44		5,44	5,44
, б-р Ленина, д. 9	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,49		9,49	9,49
, ул Ленина, д. 54	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Ленина, д. 54	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12		11,12	11,12
450000Ленина ул, д. 77	ОДЗ	0,0008			0,0008	1,95		1,95	1,95
, ул Ленинградская, д. 19	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,35		13,35	13,35
Ленинградская ул, д. 46	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38		10,38	10,38
, ул Ленинградская, д. 46	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,23		24,23	24,23
, ул Лесная, д. 60	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
Лизы Чайкиной ул, дом № 28	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
Лизы Чайкиной ул, дом № 81	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69		5,69	5,69
, проезд Майский, д. 13	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
Матросова ул, дом № 56	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,08		11,08	11,08
Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,46		25,46	25,46
, ул Мира, д. 52	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Мира, д. 52	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,61		12,61	12,61
, б-р Молодежный, д. 37	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
, б-р Молодежный, д. 37	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
Мурысева ул, дом № 57	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,70		4,70	4,70
, ул Мурысева, д. 90	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,48		6,48	6,48
, ул Октябрьская, д. 1	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12		11,12	11,12
Победы ул, дом № 20	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
Победы ул, дом № 20	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57		15,57	15,57
Шевцовой ул, владение № 6	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,11		3,11	3,11
, ул Революционная, д. 11, к. 1	ОДЗ	0,0470		0,0000	0,0470	116,19	0,09	116,28	116,24
Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, здание № 11В	ОДЗ	0,4100	0,2250	0,0118	0,6468	1569,78	27,34	1597,12	1586,30
Самарская обл, Тольятти г, Революционная ул, здание № 11В	ОДЗ			0,0118	0,0118		27,34	27,34	16,52
Мира ул, дом № 158	ОДЗ			0,0015	0,0015		3,41	3,41	2,06
Мира ул, дом № 158	ОДЗ			0,0015	0,0015		3,41	3,41	2,06
Московский пр-кт, вл. 19	ОДЗ	0,3820	0,6890	0,0721	1,1431	2647,62	166,99	2814,61	2748,54
, ул Ленинградская, д. 27	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,29		29,29	29,29
, ул Мира, д. 33	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,04	1,04	0,63
, ул Мира, д. 33	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,40		15,40	15,40
, ул Победы, д. 44	ОДЗ	0,0145			0,0145	35,77		35,77	35,77
Маршала Жукова ул, вл. 23	ОДЗ			0,1390	0,1390		322,02	322,02	194,60
Маршала Жукова ул, вл. 23	ОДЗ	0,1570	0,1090	0,1390	0,4050	657,58	322,02	979,60	852,18
Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0360			0,0360	89,00		89,00	89,00
Матросова ул, вл. 19Д	ОДЗ	0,0847			0,0847	209,39		209,39	209,39
, ул Мира, д. 43	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,78	1,78	1,08
, ул Мира, д. 43	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,38		32,38	32,38
, ул Октябрьская, д. 59	ОДЗ	0,0308			0,0308	76,02		76,02	76,02
, ул Октябрьская, д. 59	ОДЗ			0,0016	0,0016		3,64	3,64	2,20
, ул Победы, д. 74	ОДЗ	0,0181			0,0181	44,67		44,67	44,67
, ул Ленина, д. 44	ОДЗ			0,0004	0,0004		1,00	1,00	0,60
, ул Ленина, д. 44	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,31		28,31	28,31
, ул Победы, д. 44	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,48	0,48	0,29
, ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ	0,0032		0,0011	0,0043	7,79	2,59	10,38	9,36
, ул 40 лет Победы, д. 126	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,79		7,79	7,79
, ул 40 лет Победы, д. 90	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,79		11,79	11,79
, ул 40 лет Победы, д. 90	ОДЗ	0,0048		0,0006	0,0053	11,79	1,30	13,09	12,58
70 лет Октября ул, д. 61	ОДЗ	0,0057		0,0002	0,0059	14,04	0,46	14,50	14,32
70 лет Октября ул, д. 61	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,04		14,04	14,04
, ул Автостроителей, д. 12	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0024	5,88	0,14	6,02	5,97
, б-р Гая, д. 18	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,95		10,95	10,95

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Гая, д. 18	ОДЗ	0,0044		0,0012	0,0057	10,95	2,87	13,82	12,69
, б-р Космонавтов, д. 5	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,78		10,78	10,78
, б-р Космонавтов, д. 5	ОДЗ	0,0044		0,0003	0,0046	10,78	0,58	11,36	11,13
, б-р Курчатова, д. 6	ОДЗ	0,0046		0,0003	0,0050	11,47	0,79	12,26	11,95
, б-р Курчатова, д. 6	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,47		11,47	11,47
, пр-кт Ленинский, д. 13	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	8,97	0,21	9,18	9,10
, пр-кт Ленинский, д. 13	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,97		8,97	8,97
, пр-кт Ленинский, д. 15	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,34		9,34	9,34
, пр-кт Ленинский, д. 15	ОДЗ	0,0041		0,0001	0,0041	10,09	0,12	10,20	10,16
, б-р Луначарского, д. 3	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,12		11,12	11,12
, б-р Луначарского, д. 3	ОДЗ	0,0045		0,0016	0,0061	11,12	3,59	14,72	13,29
Московский пр-кт, д. 61	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,37		7,37	7,37
Новый проезд, вл. 2	ОДЗ	0,0025		0,0001	0,0025	6,16	0,13	6,29	6,24
Приморский б-р, вл. 31	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
Приморский б-р, вл. 31	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,29		1,29	1,29
, ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0014		0,0001	0,0016	3,56	0,26	3,82	3,72
, ул Революционная, д. 24	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,56		3,56	3,56
, ул Революционная, д. 78	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,18	0,25	8,44	8,34
, ул Революционная, д. 78	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,65		6,65	6,65
, ул Тополиная, д. 23	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	5,88	0,21	6,09	6,01
, б-р Туполева, д. 11	ОДЗ	0,0041		0,0007	0,0048	10,21	1,56	11,77	11,15
, б-р Туполева, д. 11	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,21		10,21	10,21
, ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0036			0,0036	8,85		8,85	8,85
, ул Фрунзе, д. 29	ОДЗ	0,0036		0,0002	0,0038	8,85	0,56	9,41	9,19
, ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0044			0,0044	10,88		10,88	10,88
, ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0009		0,0001	0,0010	2,18	0,16	2,34	2,27
, ул Фрунзе, д. 5	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,18		2,18	2,18
Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,44		5,44	5,44
Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ	0,0024			0,0024	5,93		5,93	5,93
Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ	0,0060	0,0490	0,0046	0,0596	135,97	10,66	146,62	142,41
Цветной б-р, владение № 15	ОДЗ			0,0046	0,0046		10,66	10,66	6,44
, ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0073			0,0073	17,92		17,92	17,92
, ул Юбилейная, д. 49	ОДЗ	0,0073		0,0004	0,0076	17,92	0,83	18,76	18,43
Громовой ул, дом № 42	ОДЗ			0,0018	0,0018		4,08	4,08	2,46
Жилина ул, д. 56	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,14	0,14	0,08
, ул Карбышева, д. 9	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,25	1,25	0,76
Карла Маркса ул, владение № 33Б	ОДЗ	0,0523			0,0523	129,29		129,29	129,29
Голосова ул, владение № 99	ОДЗ			0,0020	0,0020		4,66	4,66	2,81
Голосова ул, владение № 99	ОДЗ			0,0020	0,0020		4,66	4,66	2,81



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Победы, д. 74	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,77	1,77	1,07
Орджоникидзе б-р, вл. 16	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,0017	0,3317	815,79	4,03	819,82	818,23
Громовой ул, дом № 42	ОДЗ	0,0607			0,0607	150,06		150,06	150,06
, ул Жилина, д. 56	ОДЗ	0,0274			0,0274	67,83		67,83	67,83
, ул Карбышева, д. 9	ОДЗ	0,0310			0,0310	76,68		76,68	76,68
, ул Карла Маркса, д. 40	ОДЗ	0,0666			0,0666	164,74		164,74	164,74
, ул Никонова, д. 2	ОДЗ	0,0410			0,0410	101,46		101,46	101,46
, ул Коммунальная, д. 46	ОДЗ	1,0300	3,6920	0,0460	4,7680	11673,27	106,50	11779,77	11737,63
Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 58	ОДЗ	0,4612			0,4612	1140,13		1140,13	1140,13
Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 58	ОДЗ			0,1578	0,1578		365,57	365,57	220,92
40 лет Победы ул, д. 15Е	ОДЗ	0,0106		0,0006	0,0112	26,20	1,39	27,59	27,04
Баумана б-р, вл. 3	ОДЗ	0,5510	0,8250	0,0219	1,3979	3401,61	50,74	3452,35	3432,27
Свердлова ул, д. 9	ОДЗ	0,5630	1,0260	0,0738	1,6628	3928,17	170,85	4099,02	4031,42
, ул Ленина, д. 57	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
, ул Ленина, д. 57	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
Банькина ул, владение № 64А	ОДЗ	0,1180	0,1280		0,2460	608,14		608,14	608,14
Банькина ул, владение № 64А	ОДЗ			0,0042	0,0042		9,66	9,66	5,84
Самарская обл, г Тольятти, б-р Приморский, д. 54	ОДЗ	0,4355		0,1566	0,5921	1076,60	362,79	1439,39	1295,84
40 лет Победы ул, вл. 41	ОДЗ	0,0420			0,0420	103,83		103,83	103,83
, ул 40 лет Победы, влд. 51	ОДЗ	0,1900		0,0007	0,1907	469,70	1,62	471,32	470,68
, ул 40 лет Победы, влд. 51а	ОДЗ	0,0900		0,0013	0,0913	222,49	3,01	225,50	224,31
, ул 40 лет Победы, влд. 53	ОДЗ	0,0610	0,2110		0,2720	672,41		672,41	672,41
, ул 40 лет Победы, двлд. 55	ОДЗ	0,1470	0,1840	0,0033	0,3343	818,27	7,65	825,91	822,89
Здоровья б-р, владение № 25	ОДЗ	7,7130	8,0440	3,4925	19,2495	38952,91	8090,96	47043,87	43842,41
, б-р Здоровья, д. 25, стр. 11	ОДЗ	0,0990	0,2490	0,1123	0,4603	860,29	260,16	1120,45	1017,51
, б-р Здоровья, д. 25, стр. 2	ОДЗ	1,5690	0,9950	0,4370	3,0010	6338,47	1012,38	7350,85	6950,27
Маршала Жукова ул, владение № 29	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
, ул 70 лет Октября, влд. 37а	ОДЗ			0,0036	0,0036		8,34	8,34	5,04
, ул 70 лет Октября, влд. 37а	ОДЗ	0,1220	0,4120		0,5340	1320,10		1320,10	1320,10
, ул 70 лет Октября, влд. 37а	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,62	1,62	0,98
, ул 70 лет Октября, влд. 37а	ОДЗ	0,0980	0,0380		0,1360	336,21		336,21	336,21
, ул 70 лет Октября, влд. 37а	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,60	1,60	0,97
, ул 70 лет Октября, влд. 37а	ОДЗ	0,0960	0,0380		0,1340	331,26		331,26	331,26
, пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ	0,0530	0,0410		0,0940	232,38		232,38	232,38
, пр-кт Московский, влд. 31	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,79	0,79	0,48
, ул Мурысева, д. 77	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,13	0,13	0,08
, ул Мурысева, д. 77	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
, ул Карла Маркса, д. 70	ОДЗ	0,0214			0,0214	52,90		52,90	52,90

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Комсомольская ул, владение № 167А	ОДЗ	0,1581	0,0119		0,1700	420,26		420,26	420,26
Матросова ул, владение № 19А	ОДЗ	0,0650			0,0650	160,79		160,79	160,79
, ул Мурысева, д. 77	ОДЗ	0,0109			0,0109	26,95		26,95	26,95
, ул Мурысева, д. 77	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,28		27,28	27,28
Борковская ул, вл. 68	ОДЗ	0,3570	0,2550	0,0007	0,6127	1512,93	1,62	1514,55	1513,91
Железнодорожная ул, владение № 7А	ОДЗ	0,1624			0,1624	401,47		401,47	401,47
Зеленая ул, владение № 3	ОДЗ	0,3549			0,3549	877,40		877,40	877,40
, ул Лизы Чайкиной, влд. 32	ОДЗ	0,2428			0,2428	600,23		600,23	600,23
, проезд Майский, д. 62	ОДЗ	0,0391			0,0391	96,66		96,66	96,66
Матросова ул, владение № 19	ОДЗ	0,4830		0,0277	0,5107	1194,03	64,19	1258,22	1232,82
Матросова ул, владение № 19А	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,12		29,12	29,12
Матросова ул, дом № 40	ОДЗ	0,0287			0,0287	70,95		70,95	70,95
Олимпийская ул, владение № 36	ОДЗ	0,6130			0,6130	1515,40		1515,40	1515,40
Олимпийская ул, владение № 36	ОДЗ			0,0319	0,0319		73,84	73,84	44,63
Железнодорожная ул, владение № 7А	ОДЗ			0,0042	0,0042		9,65	9,65	5,83
Зеленая ул, владение № 3	ОДЗ			0,0249	0,0249		57,60	57,60	34,81
, ул Лизы Чайкиной, влд. 32	ОДЗ			0,0221	0,0221		51,23	51,23	30,96
, проезд Майский, д. 62	ОДЗ			0,0122	0,0122		28,24	28,24	17,07
Матросова ул, владение № 19А	ОДЗ			0,0046	0,0046		10,68	10,68	6,45
Матросова ул, дом № 40	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,44	0,44	0,27
Майский проезд, д. 15	ЖФ	0,0023			0,0023	5,69		5,69	5,69
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0029			0,0029	7,17		7,17	7,17
Майский проезд, д. 15	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,85	1,85	1,12
Майский проезд, двл. 1	ЖФ			0,0008	0,0008		5,83	5,83	3,76
, ул Октябрьская, д. 32А	ОДЗ	0,1090	0,0282	0,0121	0,1493	339,17	27,99	367,16	356,08
, ул Революционная, д. 53	ОДЗ	0,0048		0,0026	0,0074	11,87	5,93	17,80	15,45
Ленинградская ул, владение № 33А	ОДЗ	0,3797	0,1800	0,0146	0,5743	1383,64	33,82	1417,46	1404,08
пр-т Ленинский, д. 42	ОДЗ	0,5510	0,8250	0,0219	1,3979	3401,61	50,74	3452,35	3432,27
, ул Механизаторов, влд. 20А	ОДЗ	0,0859			0,0859	212,28		212,28	212,28
, ул Мурысева, д. 80	ОДЗ	0,0223			0,0223	55,13		55,13	55,13
Дзержинского ул, вл. 70	ОДЗ	0,1160			0,1160	286,76		286,76	286,76
Дзержинского ул, вл. 70	ОДЗ	0,1060			0,1060	262,04		262,04	262,04
Вокзальная ул, д. 32Б	ОДЗ	0,3230			0,3230	798,49		798,49	798,49
, ш Южное, влд. 73а	ОДЗ	0,1200	0,0700	0,0018	0,1918	469,70	4,17	473,87	472,22
Городской округ Тольятти, Базовая ул, вл. 1В	ОДЗ	0,0423			0,0423	104,57		104,57	104,57
Матросова ул, владение № 19Е	ОДЗ	0,0407			0,0407	100,65		100,65	100,65
Буденного б-р, вл. 15	ОДЗ	0,1800	0,1460	0,0110	0,3370	805,91	25,48	831,39	821,31
Новозаводская ул, владение № 39	ОДЗ	0,6610			0,6610	1634,06		1634,06	1634,06
, ш Южное, влд. 30	ОДЗ	1,1070	3,1380	0,0691	4,3141	10494,07	160,07	10654,15	10590,81

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Голосова ул, владение № 42	ОДЗ			0,0044	0,0044		10,19	10,19	6,16
Революционная ул, вл. 52	ОДЗ	0,3250	1,2270	0,0322	1,5842	3836,70	74,60	3911,30	3881,78
Революционная ул, вл. 52	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,30		17,30	17,30
Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0140			0,0140	34,61		34,61	34,61
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0131		0,0001	0,0132	32,38	0,28	32,66	32,55
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,38		32,38	32,38
Заставная ул, вл. 23	ОДЗ	0,0410		0,0007	0,0417	101,36	1,61	102,96	102,33
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ			0,0017	0,0017		3,82	3,82	2,31
, ул Карбышева, д. 12	ОДЗ	0,0129			0,0129	31,82		31,82	31,82
50 лет Октября б-р, дом № 40	ОДЗ	0,2230		0,0713	0,2943	551,28	165,25	716,53	651,14
Городской округ Тольятти, 50 лет Октября б-р, д. 61	ОДЗ	0,4564	0,4428	0,0406	0,9398	2222,91	94,13	2317,04	2279,80
Ленина ул, дом № 62	ОДЗ	0,0153		0,0001	0,0154	37,82	0,23	38,05	37,96
, ул Ленина, д. 84	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,11		12,11	12,11
, ул Матросова, д. 56	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,54		18,54	18,54
Голосова ул, владение № 42	ОДЗ	0,0060	0,0060		0,0120	29,67		29,67	29,67
Голосова ул, владение № 42	ОДЗ	0,0410	0,0750		0,1160	286,76		286,76	286,76
50 лет Октября б-р, дом № 13А	ОДЗ	0,0886			0,0886	219,03		219,03	219,03
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,04	0,04	0,02
, ул Мира, д. 138	ОДЗ			0,0016	0,0016		3,66	3,66	2,21
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0072			0,0072	17,80		17,80	17,80
, ул Мира, д. 138	ОДЗ	0,0339			0,0339	83,80		83,80	83,80
Городской округ Тольятти, Мичурина ул, вл. 78А	ОДЗ	0,0208			0,0208	51,35		51,35	51,35
Карла Маркса ул, дом № 37	ОДЗ	0,5300	0,8200	0,2560	1,6060	3337,34	593,07	3930,40	3695,74
, ул Комсомольская, влд. 163	ОДЗ	0,2016	0,2894		0,4910	1213,68		1213,68	1213,68
Комсомольская ул, вл. 163	ОДЗ	0,1363	0,3632		0,4995	1234,72		1234,72	1234,72
Комсомольская ул, вл. 163	ОДЗ	0,1870	0,2080		0,3950	976,48		976,48	976,48
Садовая ул, владение № 57	ОДЗ	0,0950			0,0950	234,85		234,85	234,85
Ленина б-р, дом № 7	ОДЗ	0,3165	0,1930	0,0104	0,5199	1259,54	24,14	1283,68	1274,12
Строителей ул, владение № 7	ОДЗ			0,0091	0,0091		21,15	21,15	12,78
Строителей ул, владение № 7	ОДЗ	0,4910			0,4910	1213,80		1213,80	1213,80
Городской округ Тольятти, Лесная ул, вл. 13	ОДЗ	0,6192	0,4100	0,3525	1,3817	2544,29	816,63	3360,91	3037,79
Городской округ Тольятти, Лесная ул, вл. 13, стр. 1	ОДЗ	0,0356		0,3525	0,3881	88,01	816,63	904,63	581,51
Горького ул, владение № 88	ОДЗ	0,2244		0,0125	0,2369	554,74	28,96	583,70	572,24
Октябрьская ул, владение № 57	ОДЗ	0,1609		0,0090	0,1699	397,84	20,85	418,69	410,44
Горького ул, владение № 39	ОДЗ	0,4294	0,0310	0,0134	0,4739	1138,33	31,13	1169,46	1157,14
Банькина ул, дом № 22	ОДЗ			0,0188	0,0188		43,44	43,44	26,25
Голосова ул, владение № 34	ОДЗ			0,0188	0,0188		43,44	43,44	26,25
Мира ул, вл. 91	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,90	230,90	139,53
Банькина ул, дом № 22	ОДЗ	0,4584	0,4428		0,9012	2227,86		2227,86	2227,86
Голосова ул, владение № 34	ОДЗ	0,3827	0,5310		0,9137	2258,76		2258,76	2258,76

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Мира ул, вл. 91	ОДЗ	0,2430	0,1020		0,3450	852,88		852,88	852,88
Комсомольская ул, дом № 127	ОДЗ	0,2056		0,0227	0,2283	508,26	52,61	560,88	540,06
Ленина ул, владение № 108	ОДЗ			0,0156	0,0156		36,21	36,21	21,88
Ленина ул, владение № 108	ОДЗ	0,3797	0,1400	0,0156	0,5353	1284,75	36,14	1320,89	1306,59
Молодежный б-р, владение № 28	ОДЗ	0,3797	0,1400	0,0150	0,5347	1284,75	34,75	1319,50	1305,75
Баныкина ул, владение № 4	ОДЗ			0,0167	0,0167		38,61	38,61	23,33
Баныкина ул, вл. 66	ОДЗ			0,0058	0,0058		13,53	13,53	8,18
Баныкина ул, владение № 4	ОДЗ	0,3476	0,1665		0,5141	1270,91		1270,91	1270,91
Баныкина ул, вл. 66	ОДЗ	0,0139			0,0139	34,36		34,36	34,36
Баныкина ул, вл. 66	ОДЗ	0,0768	0,0460		0,1228	303,57		303,57	303,57
Комсомольское ш, владение № 1	ОДЗ			0,0064	0,0064		14,73	14,73	8,90
Комсомольское ш, владение № 1	ОДЗ	0,3344			0,3344	826,67		826,67	826,67
Жилина ул, владение № 32	ОДЗ	0,3127		0,0125	0,3252	773,03	28,96	801,98	790,53
Карла Маркса ул, владение № 59	ОДЗ	0,4587	0,4263	0,0171	0,9021	2187,81	39,62	2227,43	2211,75
Голосова ул, дом № 83	ОДЗ			0,0134	0,0134		31,13	31,13	18,81
Мира ул, владение № 116	ОДЗ			0,0167	0,0167		38,61	38,61	23,33
Голосова ул, дом № 83	ОДЗ	0,4256	0,1665		0,5921	1463,73		1463,73	1463,73
Мира ул, владение № 116	ОДЗ	0,3476	0,1665		0,5141	1270,91		1270,91	1270,91
Мира ул, дом № 103	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,90	230,90	139,54
Мира ул, владение № 105	ОДЗ			0,0702	0,0702		162,51	162,51	98,21
Мира ул, владение № 105	ОДЗ	0,2555	0,1020		0,3575	883,70		883,70	883,70
Мира ул, дом № 103	ОДЗ	0,2723	0,1677		0,4400	1087,72		1087,72	1087,72
50 лет Октября б-р, владение № 21	ОДЗ	0,2896	0,0708	0,1151	0,4755	890,95	266,72	1157,66	1052,13
Чапаева ул, вл. 35А	ОДЗ	0,2214	0,0437	0,0702	0,3353	655,35	162,51	817,87	753,56
Белорусская ул, дом № 8	ОДЗ	0,1643		0,0698	0,2341	406,17	161,63	567,80	503,84
Комсомольское ш, владение № 5	ОДЗ			0,0146	0,0146		33,88	33,88	20,48
Комсомольское ш, владение № 5	ОДЗ	0,0897			0,0897	221,82		221,82	221,82
Комсомольское ш, владение № 5	ОДЗ	0,0260			0,0260	64,27		64,27	64,27
Ленина ул, владение № 109	ОДЗ	0,1297		0,0492	0,1789	320,63	113,97	434,60	389,50
Ленина ул, владение № 95	ОДЗ	0,0940		0,0493	0,1433	232,38	114,26	346,64	301,43
Советская ул, владение № 81А	ОДЗ	0,2212		0,0575	0,2787	546,78	133,21	679,99	627,28
Победы ул, владение № 64	ОДЗ			0,0696	0,0696		161,24	161,24	97,44
Победы ул, владение № 48	ОДЗ			0,0696	0,0696		161,24	161,24	97,44
Победы ул, владение № 48	ОДЗ	0,2228			0,2228	550,78		550,78	550,78
Победы ул, владение № 64	ОДЗ	0,2228			0,2228	550,78		550,78	550,78
, ул Мира, д. 10	ОДЗ	0,2277		0,0698	0,2975	562,85	161,77	724,62	660,61
Голосова ул, владение № 101	ОДЗ			0,0696	0,0696		161,33	161,33	97,50
Голосова ул, владение № 101	ОДЗ	0,2428	0,1020		0,3448	852,38		852,38	852,38
Победы ул, владение № 76	ОДЗ			0,0696	0,0696		161,33	161,33	97,50
Победы ул, владение № 76	ОДЗ	0,2651			0,2651	655,38		655,38	655,38

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
50 лет Октября б-р, здание № 17	ОДЗ	0,2149		0,0696	0,2845	531,25	161,33	692,59	628,75
Мира ул, владение № 81	ОДЗ			0,0435	0,0435		100,87	100,87	60,96
Ленинградская ул, владение № 54	ОДЗ	0,1115		0,0493	0,1608	275,64	114,26	389,90	344,69
Мира ул, владение № 81	ОДЗ	0,2277			0,2277	562,85		562,85	562,85
Чуковского ул, владение № 3	ОДЗ	0,0750		0,0294	0,1044	185,41	68,09	253,49	226,55
Чуковского ул, владение № 4	ОДЗ	0,0709	0,0221	0,0294	0,1224	229,91	68,09	297,99	271,05
Ставропольская ул, владение № 102	ОДЗ	0,2228		0,0702	0,2929	550,73	162,51	713,25	648,94
Чапаева ул, домовладение № 124	ОДЗ	0,2007	0,0223	0,0696	0,2926	551,28	161,24	712,52	648,72
Шлютова ул, владение № 130	ОДЗ	0,2007	0,0221	0,0702	0,2929	550,73	162,51	713,25	648,94
Ленина б-р, дом № 17	ОДЗ			0,0696	0,0696		161,33	161,33	97,50
Ленина б-р, дом № 17	ОДЗ	0,3013			0,3013	744,84		744,84	744,84
Тухачевского ул, владение № 6	ОДЗ	0,1470	0,0223		0,1693	418,53		418,53	418,53
Лизы Чайкиной ул, владение № 37	ОДЗ			0,1177	0,1177		272,67	272,67	164,78
Ленина ул, владение № 117	ОДЗ	0,0778		0,0433	0,1211	192,33	100,31	292,64	252,95
Ленина ул, владение № 117	ОДЗ	0,0190			0,0190	46,97		46,97	46,97
Ленина ул, владение № 117	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,07		16,07	16,07
Лизы Чайкиной ул, владение № 37	ОДЗ	0,0238	0,2938		0,3176	785,11		785,11	785,11
Громовой ул, дом № 24	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,26	0,26	0,16
, ул Горького, д. 31	ОДЗ	0,0212			0,0212	52,41		52,41	52,41
Громовой ул, дом № 24	ОДЗ	0,0429			0,0429	105,93		105,93	105,93
Лизы Чайкиной ул, дом № 28	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,59	0,59	0,36
, ул Жилина, д. 19	ОДЗ	0,0303			0,0303	74,78		74,78	74,78
Лизы Чайкиной ул, дом № 28	ОДЗ	0,0143			0,0143	35,43		35,43	35,43
, б-р Ленина, д. 22	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,78	0,78	0,47
, б-р Ленина, д. 22	ОДЗ	0,0740			0,0740	182,94		182,94	182,94
50 лет Октября б-р, д. 77	ОДЗ	0,1850	0,1670		0,3520	870,18		870,18	870,18
, ул Коммунистическая, д. 97	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,72		11,72	11,72
, пер Лобачевского, д. 11	ОДЗ	0,0097			0,0097	23,86		23,86	23,86
Механизаторов ул, владение № 21	ОДЗ			0,0032	0,0032		7,32	7,32	4,42
Механизаторов ул, владение № 21	ОДЗ	0,0453			0,0453	112,10		112,10	112,10
, ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
Матросова ул, владение № 19А	ОДЗ			0,0042	0,0042		9,61	9,61	5,81
, ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,48		44,48	44,48
Матросова ул, владение № 19А	ОДЗ	0,0254			0,0254	62,76		62,76	62,76
Матросова ул, владение № 19А	ОДЗ	0,0209			0,0209	51,67		51,67	51,67
Матросова ул, д. 19 А	ОДЗ	0,0200			0,0200	49,49		49,49	49,49
Механизаторов ул, д. 37	ОДЗ	0,8274		0,0867	0,9141	2045,42	200,86	2246,27	2166,80
Лобачевского пер, вл. 13	ОДЗ			0,0047	0,0047		10,90	10,90	6,58
Лобачевского пер, д. 13	ОДЗ	0,0580			0,0580	143,38		143,38	143,38
Победы ул, владение № 28	ОДЗ	0,1660		0,0402	0,2062	410,37	93,15	503,52	466,66

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Тухачевского ул, владение № 4	ОДЗ	0,0950		0,0360	0,1310	234,85	83,50	318,35	285,31
Тухачевского ул, владение № 4	ОДЗ	0,0770			0,0770	190,35		190,35	190,35
Зеленая ул, здание № 15	ОДЗ	0,0429			0,0429	106,05		106,05	106,05
Тольятти, Зеленая ул, зд. 15, стр. 2	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,13		30,13	30,13
Тольятти, Зеленая ул, зд. 15, стр. 3	ОДЗ	0,0146			0,0146	36,17		36,17	36,17
Тольятти, Зеленая ул, зд. 15, стр. 4	ОДЗ	0,2320			0,2320	573,53		573,53	573,53
Тольятти, Зеленая ул, зд. 15, стр. 5	ОДЗ	0,0354		0,0713	0,1067	87,57	165,18	252,75	187,39
50 лет Октября б-р, дом № 14	ОДЗ	0,1240		0,0642	0,1882	306,54	148,65	455,19	396,37
, ул Шлюзовая, влд. 8, литера А2 левое крыло	ОДЗ	0,0982			0,0982	242,80		242,80	242,80
, ул Шлюзовая, влд. 8, литера А2 правое крыло	ОДЗ	0,0772			0,0772	190,93		190,93	190,93
Самарская обл, г Тольятти, ул Шлюзовая, влд. 8, литера А4	ОДЗ	0,0882		0,1076	0,1958	218,09	249,25	467,34	368,71
Самарская обл, г Тольятти, ул Шлюзовая, влд. 8, стр. 1	ОДЗ	0,1200			0,1200	296,57		296,57	296,57
Самарская обл, Тольятти г, Шлюзовая ул, владение № 8, строение 3	ОДЗ	0,1217			0,1217	300,77		300,77	300,77
Железнодорожная ул, дом № 19	ОДЗ			0,0212	0,0212		49,18	49,18	29,72
Железнодорожная ул, дом № 19	ОДЗ	0,2022			0,2022	499,78		499,78	499,78
Коммунистическая ул, владение № 73	ОДЗ	0,0666			0,0666	164,55		164,55	164,55
Коммунистическая ул, владение № 73	ОДЗ	0,0427			0,0427	105,56		105,56	105,56
Коммунистическая ул, вл. 73, стр. 4	ОДЗ	0,0299	0,1901		0,2200	543,86		543,86	543,86
Матросова ул, д. 37,37А	ОДЗ			0,0660	0,0660		152,92	152,92	92,41
Матросова ул, д. 37,37А	ОДЗ			0,0035	0,0035		8,18	8,18	4,94
Матросова ул, д. 35	ОДЗ	0,2473			0,2473	611,36		611,36	611,36
, ул Матросова, д. 37,37А	ОДЗ	0,3408			0,3408	842,37		842,37	842,37
, ул Матросова, д. 37В, 37Д	ОДЗ	0,1537			0,1537	380,08		380,08	380,08
Шевцовой ул, вл. 21	ОДЗ	0,0392			0,0392	96,91		96,91	96,91
Лесопарковое ш, владение № 2, строение 20	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,48	0,48	0,29
, ш Лесопарковое, влд. 2, стр. 24	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,06	1,06	0,64
, ш Лесопарковое, д. 2, к. 10	ОДЗ			0,0033	0,0033		7,65	7,65	4,62
Санаторная ул, двл. 99	ЖФ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,00
Лесопарковое ш, владение № 2, строение 12	ОДЗ	0,0504			0,0504	124,68		124,68	124,68
, ш Лесопарковое, влд. 2, стр. 20	ОДЗ	0,0089		0,0002	0,0091	22,03	0,48	22,51	22,32
, ш Лесопарковое, влд. 2, стр. 24	ОДЗ	0,0138		0,0005	0,0142	34,00	1,06	35,06	34,64
Лесопарковое ш, владение № 2, строение 34	ОДЗ	0,6391	0,2500	0,3426	1,2317	2197,92	793,64	2991,56	2677,53
, ш Лесопарковое, д. 2, к. 10	ОДЗ	0,0249			0,0249	61,61		61,61	61,61
Санаторная ул, двл. 99	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Лизы Чайкиной ул, владение № 65	ОДЗ	0,1437	0,1634		0,3071	759,21		759,21	759,21
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0145			0,0145	35,94		35,94	35,94
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,38		10,38	10,38
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,67		9,67	9,67
, ул Механизаторов, влд. 20А	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,55	0,55	0,33
Железнодорожная ул, дом № 17	ОДЗ			0,0016	0,0016		3,68	3,68	2,23



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Железнодорожная ул, дом № 17	ОДЗ			0,0016	0,0016		3,68	3,68	2,23
Железнодорожная ул, дом № 17	ОДЗ	0,0174			0,0174	43,01		43,01	43,01
Шлюзовая ул, владение № 3	ОДЗ	0,0483			0,0483	119,41		119,41	119,41
Комсомольское ш, владение № 26	ОДЗ	0,0240			0,0240	59,33		59,33	59,33
Банькина ул, вл. 66	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Карла Маркса, д. 27А	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,16	1,16	0,70
Лизы Чайкиной ул, вл. 71А	ОДЗ			0,0015	0,0015		3,49	3,49	2,11
Носова ул, дом № 21	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
, ул Ярославская, д. 27	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Жилина, д. 44	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,18	1,18	0,71
, ул Жилина, д. 44	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,18	1,18	0,71
, б-р 50 лет Октября, д. 55	ОДЗ	0,0438			0,0438	108,28		108,28	108,28
Банькина ул, вл. 66	ОДЗ	0,0206			0,0206	50,93		50,93	50,93
, ул Горького, д. 42	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,95	0,95	0,57
, ул Горького, д. 42	ОДЗ	0,0218			0,0218	53,89		53,89	53,89
Жилина ул, д. 44	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,94		4,94	4,94
, ул Жилина, д. 44	ОДЗ	0,0292			0,0292	72,19		72,19	72,19
, ул Карла Маркса, д. 27А	ОДЗ	0,0192			0,0192	47,46		47,46	47,46
Лизы Чайкиной ул, вл. 71А	ОДЗ	0,0503			0,0503	124,42		124,42	124,42
Носова ул, дом № 21	ОДЗ	0,0239			0,0239	59,08		59,08	59,08
, ул Ярославская, д. 27	ОДЗ	0,0220			0,0220	54,27		54,27	54,27
Громовой ул, дом № 30А	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,42	1,42	0,86
Лизы Чайкиной ул, дом № 69	ОДЗ			0,0041	0,0041		9,45	9,45	5,71
Громовой ул, дом № 30А	ОДЗ	0,0472			0,0472	116,75		116,75	116,75
Лизы Чайкиной ул, дом № 69	ОДЗ	0,0705			0,0705	174,37		174,37	174,37
Лизы Чайкиной ул, владение № 87	ОДЗ	0,2214			0,2214	547,32		547,32	547,32
Матросова ул, владение № 5А	ОДЗ	0,2950			0,2950	729,27		729,27	729,27
Коммунистическая ул, владение № 45Б	ОДЗ			0,0065	0,0065		15,06	15,06	9,10
Коммунистическая ул, владение № 45Б	ОДЗ	0,0415			0,0415	102,56		102,56	102,56
Гидротехническая ул, вл. 37	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,23
Железнодорожная ул, вл. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,26	0,26	0,16
Гидротехническая ул, вл. 37	ОДЗ	0,0547			0,0547	135,25		135,25	135,25
Железнодорожная ул, вл. 45	ОДЗ	0,0182			0,0182	44,88		44,88	44,88
, ул Карла Маркса, д. 44	ОДЗ			0,0013	0,0013		3,06	3,06	1,85
, ул Карла Маркса, д. 44	ОДЗ	0,0687			0,0687	169,75		169,75	169,75
Морская ул, владение № 6	ОДЗ	0,0680			0,0680	168,14		168,14	168,14
Майский проезд, владение № 7А	ОДЗ			0,0081	0,0081		18,77	18,77	11,34
Ларина ул, дом № 66	ОДЗ	0,2010		0,0063	0,2073	496,89	14,48	511,37	505,64
Майский проезд, владение № 7А	ОДЗ	0,0967	0,1505		0,2472	611,09		611,09	611,09
Мурысева ул, владение № 49, строение 1	ОДЗ	0,0226			0,0226	55,81		55,81	55,81



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Матросова ул, вл. 37	ОДЗ			0,0089	0,0089		20,71	20,71	12,51
Матросова ул, вл. 37	ОДЗ	0,0325			0,0325	80,34		80,34	80,34
Севастопольская ул, владение № 1	ОДЗ	0,2706		0,0058	0,2764	668,95	13,44	682,39	677,07
Мурысева ул, владение № 61	ОДЗ			0,0253	0,0253		58,64	58,64	35,44
Мурысева ул, владение № 60	ОДЗ			0,0702	0,0702		162,51	162,51	98,21
Мурысева ул, владение № 60	ОДЗ	0,2215			0,2215	547,64		547,64	547,64
Мурысева ул, владение № 61	ОДЗ	0,3827	0,5310		0,9137	2258,76		2258,76	2258,76
Майский проезд, владение № 7	ОДЗ			0,1027	0,1027		238,00	238,00	143,83
Майский проезд, владение № 7	ОДЗ	0,5148	0,3917		0,9065	2240,91		2240,91	2240,91
Куйбышева ул, владение № 24	ОДЗ			0,0169	0,0169		39,09	39,09	23,63
Куйбышева ул, владение № 24	ОДЗ	0,3785			0,3785	935,69		935,69	935,69
Никонова ул, владение № 18	ОДЗ	0,8870		0,0345	0,9215	2192,75	79,88	2272,63	2241,03
Городской округ Тольятти, Мурысева ул, вл. 89А	ОДЗ			0,0783	0,0783		181,48	181,48	109,67
Ярославская ул, владение № 19	ОДЗ			0,0702	0,0702		162,51	162,51	98,21
Городской округ Тольятти, Мурысева ул, вл. 89А	ОДЗ	0,6374	0,4042		1,0416	2574,89		2574,89	2574,89
Ярославская ул, владение № 19	ОДЗ	0,2510			0,2510	620,39		620,39	620,39
Лизы Чайкиной ул, владение № 57	ОДЗ			0,0253	0,0253		58,64	58,64	35,44
Лизы Чайкиной ул, владение № 57	ОДЗ	0,3827	0,5310		0,9137	2258,76		2258,76	2258,76
Есенина ул, владение № 18	ОДЗ			0,0253	0,0253		58,64	58,64	35,44
Есенина ул, владение № 18	ОДЗ	0,3827	0,5310		0,9137	2258,76		2258,76	2258,76
Гидротехническая ул, владение № 25	ОДЗ			0,0901	0,0901		208,69	208,69	126,12
Гидротехническая ул, владение № 31	ОДЗ			0,0431	0,0431		99,91	99,91	60,38
Гидротехническая ул, владение № 25	ОДЗ	0,1890	0,0530		0,2420	598,25		598,25	598,25
Гидротехническая ул, владение № 31	ОДЗ	0,6374			0,6374	1575,72		1575,72	1575,72
, ул Энергетиков, влд. 17	ОДЗ	0,5148	0,9863	0,0399	1,5410	3710,72	92,55	3803,27	3766,65
Мурысева ул, владение № 49	ОДЗ			0,0413	0,0413		95,56	95,56	57,75
Мурысева ул, владение № 49	ОДЗ	0,6374			0,6374	1575,67		1575,67	1575,67
Громовой ул, владение № 38	ОДЗ			0,0156	0,0156		36,20	36,20	21,88
Громовой ул, владение № 42А	ОДЗ			0,0375	0,0375		86,88	86,88	52,50
Лизы Чайкиной ул, владение № 73А	ОДЗ			0,0702	0,0702		162,51	162,51	98,21
Громовой ул, владение № 38	ОДЗ	0,5436			0,5436	1343,79		1343,79	1343,79
Громовой ул, владение № 42А	ОДЗ	0,5569			0,5569	1376,64		1376,64	1376,64
Лизы Чайкиной ул, владение № 73А	ОДЗ	0,2214			0,2214	547,35		547,35	547,35
Гидротехническая ул, владение № 21	ОДЗ			0,0901	0,0901		208,69	208,69	126,12
Гидротехническая ул, владение № 21	ОДЗ	0,1890	0,0530		0,2420	598,25		598,25	598,25
Шлюзовая ул, владение № 37	ОДЗ			0,0965	0,0965		223,49	223,49	135,06
Макарова ул, владение № 6	ОДЗ	0,1784		0,0059	0,1842	440,90	13,57	454,47	449,10
Шлюзовая ул, владение № 13А	ОДЗ	0,1784		0,0268	0,2052	440,90	62,16	503,06	478,47
Шлюзовая ул, владение № 37	ОДЗ	0,2420			0,2420	598,25		598,25	598,25
Мурысева ул, владение № 47	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,90	230,90	139,53

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Механизаторов ул, дом № 23	ОДЗ			0,0738	0,0738		170,86	170,86	103,25
Механизаторов ул, дом № 23	ОДЗ	0,2680			0,2680	662,52		662,52	662,52
Мурысева ул, владение № 47	ОДЗ	0,2380			0,2380	588,36		588,36	588,36
Лизы Чайкиной ул, владение № 60	ОДЗ			0,0702	0,0702		162,51	162,51	98,21
Матросова ул, владение № 26	ОДЗ			0,1268	0,1268		293,80	293,80	177,55
Ярославская ул, владение № 47	ОДЗ			0,0702	0,0702		162,51	162,51	98,21
, ул Коммунистическая, влд. 93	ОДЗ			0,0268	0,0268		62,16	62,16	37,57
, ул Коммунистическая, влд. 93	ОДЗ	0,1784			0,1784	440,90		440,90	440,90
Лизы Чайкиной ул, владение № 60	ОДЗ	0,2510			0,2510	620,39		620,39	620,39
Матросова ул, владение № 26	ОДЗ	0,2723			0,2723	673,26		673,26	673,26
Ярославская ул, владение № 47	ОДЗ	0,2214			0,2214	547,35		547,35	547,35
Железнодорожная ул, владение № 7	ОДЗ			0,1190	0,1190		275,67	275,67	166,59
Железнодорожная ул, владение № 7	ОДЗ	0,2214			0,2214	547,35		547,35	547,35
Ивана Красюка ул, здание № 1	ОДЗ			0,0096	0,0096		22,24	22,24	13,44
Ивана Красюка ул, здание № 1	ОДЗ	0,1354	0,0747		0,2101	519,40		519,40	519,40
Громовой ул, владение № 2	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,90	230,90	139,53
Лизы Чайкиной ул, владение № 51	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,90	230,90	139,53
Громовой ул, владение № 2	ОДЗ	0,2723			0,2723	673,26		673,26	673,26
Лизы Чайкиной ул, владение № 51	ОДЗ	0,2723			0,2723	673,26		673,26	673,26
Коммунистическая ул, владение № 32	ОДЗ			0,0655	0,0655		151,71	151,71	91,68
Коммунистическая ул, владение № 32	ОДЗ	0,1011			0,1011	249,93		249,93	249,93
Гидротехническая ул, владение № 8	ОДЗ			0,0781	0,0781		181,02	181,02	109,39
Энергетиков ул, владение № 5	ОДЗ			0,0965	0,0965		223,49	223,49	135,06
Гидротехническая ул, владение № 8	ОДЗ	0,1890			0,1890	467,23		467,23	467,23
Энергетиков ул, владение № 5	ОДЗ	0,2420			0,2420	598,25		598,25	598,25
Олимпийская ул, вл. 33	ОДЗ			0,0064	0,0064		14,80	14,80	8,94
Полевая ул, д. 20	ОДЗ			0,0064	0,0064		14,80	14,80	8,94
Олимпийская ул, вл. 33	ОДЗ	0,1659			0,1659	410,12		410,12	410,12
Полевая ул, д. 20	ОДЗ	0,1659			0,1659	410,12		410,12	410,12
60 лет СССР ул, владение № 19	ОДЗ			0,0296	0,0296		68,53	68,53	41,42
Сиреневая ул, владение № 24	ОДЗ			0,0344	0,0344		79,64	79,64	48,13
60 лет СССР ул, владение № 19	ОДЗ	0,3590	0,4750		0,8340	2061,73		2061,73	2061,73
Сиреневая ул, владение № 24	ОДЗ	0,0160			0,0160	39,55		39,55	39,55
Сиреневая ул, владение № 24	ОДЗ	1,1280			1,1280	2788,53		2788,53	2788,53
Академика Вавилова ул, домовладение № 64	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,47	0,47	0,28
, ул Академика Вавилова, двлд. 64	ОДЗ	0,0282			0,0282	69,71		69,71	69,71
Строителей ул, дом № 12А	ОДЗ	0,1180		0,0123	0,1303	291,71	28,48	320,18	308,92
60 лет СССР ул, двл. 23	ОДЗ	0,0168			0,0168	41,53		41,53	41,53
60 лет СССР ул, вл. 17	ОДЗ			0,0417	0,0417		96,53	96,53	58,33
60 лет СССР ул, вл. 17	ОДЗ	1,8716			1,8716	4626,89		4626,89	4626,89

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Академика Вавилова ул, домовладение № 64	ОДЗ			0,0236	0,0236		54,73	54,73	33,08
Академика Вавилова ул, домовладение № 64	ОДЗ	0,1900			0,1900	469,70		469,70	469,70
Носова ул, дом № 21	ОДЗ			0,0016	0,0016		3,78	3,78	2,28
Никонова ул, дом № 34	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,27	2,27	1,37
Никонова ул, дом № 34	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,36		25,36	25,36
Носова ул, дом № 21	ОДЗ	0,1385			0,1385	342,49		342,49	342,49
Громовой ул, дом № 44	ОДЗ	0,0638			0,0638	157,72		157,72	157,72
, б-р Приморский, влд. 31	ОДЗ	0,0736			0,0736	181,95		181,95	181,95
, б-р Космонавтов, д. 26	ОДЗ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
, б-р Космонавтов, д. 26	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	7,91	0,09	8,00	7,97
, б-р Курчатова, д. 8	ОДЗ	0,0241			0,0241	59,58		59,58	59,58
, б-р Курчатова, д. 8	ОДЗ	0,0241		0,0003	0,0244	59,58	0,72	60,30	60,01
, ул Революционная, влд. 25	ОДЗ	0,1690	0,0950	0,0035	0,2675	652,63	8,04	660,68	657,50
Буденного б-р, вл. 7	ОДЗ			0,0405	0,0405		93,87	93,87	56,73
Буденного б-р, вл. 7	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,0405	0,3705	815,79	93,87	909,67	872,52
Московский пр-кт, вл. 8А	ОДЗ			0,0042	0,0042		9,65	9,65	5,83
, пр-кт Московский, влд. 8А	ОДЗ	0,0300			0,0300	74,16		74,16	74,16
, ул 40 лет Победы, д. 76	ОДЗ	0,0158			0,0158	39,06		39,06	39,06
, ул 40 лет Победы, д. 76	ОДЗ	0,0158		0,0005	0,0163	39,06	1,16	40,22	39,76
Автостроителей ул, вл. 9А	ОДЗ	0,0460	0,0350	0,0115	0,0925	200,24	26,64	226,88	216,34
Автостроителей ул, вл. 9А	ОДЗ			0,0115	0,0115		26,64	26,64	16,10
, ул Автостроителей, влд. 9А	ОДЗ			0,0063	0,0063		14,60	14,60	8,82
, ул Автостроителей, влд. 9А	ОДЗ	0,2100	0,1680	0,0063	0,3843	934,45	14,60	949,05	943,27
, ул Автостроителей, д. 32	ОДЗ	0,0088		0,0001	0,0089	21,75	0,21	21,96	21,88
, б-р Гая, д. 22	ОДЗ	0,0825			0,0825	203,95		203,95	203,95
, б-р Гая, д. 22	ОДЗ	0,0825		0,0013	0,0838	203,95	2,90	206,84	205,70
, б-р Гая, д. 5	ОДЗ	0,0751			0,0751	185,65		185,65	185,65
, б-р Гая, д. 5	ОДЗ	0,0751		0,0011	0,0762	185,65	2,59	188,25	187,22
, б-р Космонавтов, д. 8	ОДЗ	0,0073		0,0001	0,0074	18,05	0,21	18,25	18,17
Московский пр-кт, вл. 49	ОДЗ	0,6920	0,6060	0,0458	1,3438	3208,79	106,10	3314,89	3272,91
Московский пр-кт, вл. 49	ОДЗ			0,0458	0,0458		106,10	106,10	64,12
Свердлова ул, вл. 82	ОДЗ	0,6160	0,4970	0,0873	1,2003	2751,45	202,25	2953,69	2873,67
Свердлова ул, вл. 82	ОДЗ			0,0873	0,0873		202,25	202,25	122,22
пр-т Ст. Разина, д. 12	ОДЗ			0,0458	0,0458		106,10	106,10	64,12
пр-т Ст. Разина, д. 12	ОДЗ	0,6920	0,6060	0,0458	1,3438	3208,79	106,10	3314,89	3272,91
, ул 40 лет Победы, д. 57-б	ОДЗ	0,1260	0,4570	0,0128	0,5958	1441,24	29,65	1470,89	1459,16
, б-р Татищева, д. 24	ОДЗ	0,3620	0,6780	0,0540	1,0940	2570,99	125,10	2696,09	2646,59
Цветной б-р, вл. 16	ОДЗ	0,1090	0,2180	0,0123	0,3393	808,38	28,50	836,87	825,60
Маршала Жукова ул, вл. 3	ОДЗ	0,2550		0,0142	0,2692	630,39	32,90	663,28	650,27
Маршала Жукова ул, вл. 20	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1621	0,4921	815,79	375,53	1191,33	1042,73

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Маршала Жукова ул, вл. 20	ОДЗ			0,1621	0,1621		375,53	375,53	226,94
Маршала Жукова ул, вл. 56	ОДЗ	0,4000	0,4550	0,2375	1,0925	2113,65	550,21	2663,86	2446,15
Маршала Жукова ул, вл. 56	ОДЗ			0,2375	0,2375		550,21	550,21	332,50
, ул Маршала Жукова, влд. 56, стр. 1	ОДЗ	0,0360	0,0380	0,0567	0,1307	182,94	131,36	314,29	262,32
, ул Ботаническая, влд. 5	ОДЗ	1,2400	3,2900	0,2750	4,8050	11198,62	637,08	11835,7 <sub>1</sub>	11583,62
Самарская обл, г Тольятти, ул Ботаническая, д. 12	ОДЗ	0,0100		0,0014	0,0114	24,72	3,24	27,96	26,68
, ул Маршала Жукова, влд. 136, стр. 2	ОДЗ	0,0470	0,0450	0,0088	0,1008	227,43	20,39	247,82	239,75
Приморский б-р, вл. 49	ОДЗ	0,4000	4,1000	0,5830	5,0830	11124,46	1350,62	12475,0 <sub>8</sub>	11940,66
, б-р Приморский, влд. 49	ОДЗ	0,9700	0,3640	0,0971	1,4311	3297,78	224,90	3522,69	3433,70
Кулибина б-р, вл. 13	ОДЗ	0,4060	0,1970	0,0134	0,6164	1490,68	31,13	1521,81	1509,49
Кулибина б-р, вл. 13	ОДЗ			0,0134	0,0134		31,13	31,13	18,81
Буденного б-р, вл. 12	ОДЗ	0,4060	0,1970	0,0134	0,6164	1490,68	31,04	1521,72	1509,44
Буденного б-р, вл. 4	ОДЗ	0,4060	0,1970	0,0134	0,6164	1490,68	31,04	1521,72	1509,44
Буденного б-р, владение № 9	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,61	2315,64	2292,45
, б-р Королева, зд. 12	ОДЗ			0,0253	0,0253		58,61	58,61	35,42
, б-р Королева, зд. 12	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,61	2315,64	2292,45
Кулибина б-р, вл. 17	ОДЗ	0,4060	0,1970	0,0134	0,6164	1490,68	31,04	1521,72	1509,44
Буденного б-р, вл. 1	ОДЗ			0,0253	0,0253		58,61	58,61	35,42
Буденного б-р, вл. 1	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,61	2315,64	2292,45
Кулибина б-р, вл. 8	ОДЗ	0,4060	0,1970	0,0134	0,6164	1490,68	31,13	1521,81	1509,49
Ленинский пр-кт, вл. 20	ОДЗ			0,0399	0,0399		92,43	92,43	55,85
Ленинский пр-кт, вл. 20	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,43	3061,42	3024,85
Орджоникидзе б-р, вл. 3	ОДЗ			0,0253	0,0253		58,64	58,64	35,44
Орджоникидзе б-р, вл. 3	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,64	2315,67	2292,47
б-р Курчатова 15	ОДЗ			0,0253	0,0253		58,64	58,64	35,44
б-р Курчатова 15	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,64	2315,67	2292,47
Орджоникидзе б-р, вл. 14	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,64	2315,67	2292,47
Кулибина б-р, вл. 4	ОДЗ	0,4060	0,1970	0,0134	0,6164	1490,68	31,13	1521,81	1509,49
Курчатова б-р, вл. 16	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,43	3061,42	3024,85
Курчатова б-р, вл. 16	ОДЗ			0,0399	0,0399		92,43	92,43	55,85
, ул Ворошилова, влд. 32	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
Туполева б-р, вл. 12	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
Дзержинского ул, вл. 51	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,64	2315,67	2292,47
Королева б-р, вл. 6	ОДЗ			0,0253	0,0253		58,64	58,64	35,44
Королева б-р, вл. 6	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,64	2315,67	2292,47
Королева б-р, зд. 3	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,64	2315,67	2292,47
Королева б-р, зд. 3	ОДЗ			0,0253	0,0253		58,64	58,64	35,44
Ленинский пр-кт, вл. 25	ОДЗ			0,1243	0,1243		287,87	287,87	173,96

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Ленинский пр-кт, вл. 25	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,87	1103,66	989,76
Московский пр-кт, вл. 37	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,64	2315,67	2292,47
Фрунзе ул, вл. 12	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0253	0,9383	2257,03	58,64	2315,67	2292,47
Ворошилова ул, вл. 28	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
Луначарского б-р, вл. 19	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0400	1,2410	2968,99	92,67	3061,66	3024,99
, б-р Луначарского, вл. 19	ОДЗ	0,1270	0,2260	0,0031	0,3561	872,65	7,18	879,83	876,99
Фрунзе ул, вл. 2	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0250	0,9380	2257,03	57,92	2314,95	2292,03
Степана Разина пр-кт, вл. 65	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0400	1,2410	2968,99	92,67	3061,66	3024,99
Свердлова ул, вл. 23	ОДЗ	0,3820	0,5310	0,0250	0,9380	2257,03	57,92	2314,95	2292,03
Ворошилова ул, вл. 37	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
Автостроителей ул, вл. 84	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
Автостроителей ул, вл. 84	ОДЗ			0,0399	0,0399		92,44	92,44	55,86
Маршала Жукова ул, вл. 36	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,90	1083,78	992,41
Степана Разина пр-кт, вл. 73	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
Степана Разина пр-кт, вл. 73	ОДЗ			0,0399	0,0399		92,44	92,44	55,86
40 лет Победы ул, вл. 120	ОДЗ			0,0399	0,0399		92,43	92,43	55,85
40 лет Победы ул, вл. 120	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,43	3061,42	3024,85
40 лет Победы ул, вл. 74	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0400	1,2410	2968,99	92,67	3061,66	3024,99
40 лет Победы ул, вл. 86	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0400	1,2410	2968,99	92,67	3061,66	3024,99
Луначарского б-р, вл. 11	ОДЗ	0,4930		0,0400	0,5330	1218,75	92,67	1311,41	1274,75
Автостроителей ул, вл. 92	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0400	1,2410	2968,99	92,67	3061,66	3024,99
Приморский б-р, вл. 17	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
Юбилейная ул, вл. 71	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
Юбилейная ул, вл. 71	ОДЗ			0,1243	0,1243		287,96	287,96	174,02
Юбилейная ул, д. 81	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
Юбилейная ул, д. 81	ОДЗ			0,0399	0,0399		92,44	92,44	55,86
Ворошилова ул, вл. 3	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
Ворошилова ул, вл. 3	ОДЗ	0,1270	0,2270	0,0002	0,3542	875,12	0,46	875,59	875,40
Космонавтов б-р, вл. 17	ОДЗ	0,4960	0,7340	0,0399	1,2699	3040,69	92,44	3133,12	3096,55
40 лет Победы ул, двл. 106	ОДЗ	0,4930	0,7080	0,0399	1,2409	2968,99	92,44	3061,43	3024,85
Свердлова ул, зд. 7	ОДЗ			0,0901	0,0901		208,73	208,73	126,14
Свердлова ул, зд. 7	ОДЗ	0,1890	0,0530	0,0901	0,3321	598,25	208,73	806,98	724,39
Кулибина б-р, вл. 1	ОДЗ	0,1930	0,0230	0,0722	0,2882	533,97	167,25	701,22	635,05
Приморский б-р, вл. 16	ОДЗ	0,2370		0,1050	0,3420	585,89	243,25	829,14	732,89
Приморский б-р, вл. 16	ОДЗ			0,1050	0,1050		243,25	243,25	147,00
Приморский б-р, вл. 44	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
Приморский б-р, вл. 44	ОДЗ			0,1243	0,1243		287,96	287,96	174,02
Степана Разина пр-кт, вл. 54	ОДЗ			0,1243	0,1243		287,96	287,96	174,02
Степана Разина пр-кт, вл. 54	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
Степана Разина пр-кт, вл. 77	ОДЗ			0,1243	0,1243		287,96	287,96	174,02

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Степана Разина пр-кт, вл. 77	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
Орджоникидзе б-р, вл. 17	ОДЗ			0,1243	0,1243		287,96	287,96	174,02
Орджоникидзе б-р, вл. 17	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
Орджоникидзе б-р, вл. 4	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
Орджоникидзе б-р, вл. 4	ОДЗ			0,1243	0,1243		287,96	287,96	174,02
Степана Разина пр-кт, вл. 31	ОДЗ			0,1243	0,1243		287,96	287,96	174,02
Степана Разина пр-кт, вл. 31	ОДЗ	0,2550	0,0750	0,1243	0,4543	815,79	287,96	1103,76	989,81
, ул 40 лет Победы, влд. 32	ОДЗ	0,1680	0,1040	0,1144	0,3864	672,41	264,94	937,35	832,52
, ул 40 лет Победы, влд. 32	ОДЗ			0,1144	0,1144		264,94	264,94	160,11
Автостроителей ул, владение № 19	ОДЗ			0,0495	0,0495		114,71	114,71	69,32
Автостроителей ул, владение № 19	ОДЗ		0,0660		0,0660	163,16		163,16	163,16
, ул Автостроителей, влд. 19, к. 3	ОДЗ			0,0901	0,0901		208,69	208,69	126,12
, ул Автостроителей, влд. 19, к. 3	ОДЗ	0,1890	0,0530	0,0901	0,3321	598,25	208,69	806,94	724,36
, ул Ворошилова, влд. 13	ОДЗ	0,2430	0,1020	0,0997	0,4447	852,88	230,89	1083,77	992,41
, ул Ворошилова, влд. 13	ОДЗ			0,0997	0,0997		230,89	230,89	139,53
, б-р Солнечный, влд. 3	ОДЗ	0,3600	0,0510	0,0636	0,4746	1016,03	147,27	1163,30	1105,03
, б-р Солнечный, влд. 3	ОДЗ			0,0636	0,0636		147,27	147,27	89,00
Южное ш, дом № 41	ОДЗ	0,1920	0,1800	0,0870	0,4590	919,62	201,55	1121,17	1041,42
Революционная ул, д. 3 к. 3	ОДЗ	0,4100	0,2250	0,0428	0,6778	1569,78	99,15	1668,94	1629,70
, ул Ворошилова, д. 2А	ОДЗ	0,9050	0,1500	0,1553	1,2103	2608,07	359,66	2967,73	2825,42
, ш Южное, влд. 131	ОДЗ	0,0960			0,0960	237,32		237,32	237,32
, ш Южное, д. 137, стр. 1	ОДЗ	0,0770	0,1000	0,0041	0,1811	437,44	9,53	446,97	443,20
Южное ш, дом № 137, строение 2	ОДЗ	0,0187		0,0012	0,0199	46,28	2,70	48,98	47,91
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,20	0,20	0,12
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,19		21,19	21,19
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,20	0,20	0,12
, пр-кт Ленинский, д. 40	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,19		21,19	21,19
, б-р Курчатова, д. 10	ОДЗ	0,0254			0,0254	62,79		62,79	62,79
, б-р Курчатова, д. 10	ОДЗ	0,0254		0,0004	0,0258	62,79	1,02	63,81	63,41
, ул Революционная, д. 78	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,65		17,65	17,65
, ул Революционная, д. 78	ОДЗ	0,0071		0,0000	0,0072	17,65	0,05	17,70	17,68
, б-р Туполева, д. 5	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,39		18,39	18,39
, б-р Туполева, д. 5	ОДЗ	0,0074		0,0001	0,0076	18,39	0,28	18,67	18,56
, б-р Буденного, д. 6	ОДЗ	0,0066		0,0003	0,0068	16,22	0,60	16,82	16,58
, б-р Буденного, д. 6	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,22		16,22	16,22
, б-р Кулибина, д. 2	ОДЗ	0,0055		0,0001	0,0056	13,50	0,28	13,78	13,67
, б-р Луначарского, д. 3	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,61		10,61	10,61
, б-р Луначарского, д. 3	ОДЗ	0,0043		0,0001	0,0044	10,61	0,23	10,84	10,75
Банькина ул, вл. 66	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,22	2,22	1,34
, ул Механизаторов, д. 26А	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,53	0,53	0,32



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Ворошилова ул, д. 30	ЖФ	0,0032		0,0001	0,0032	7,81	0,51	8,32	8,14
, ул Тополиная, д. 29, кв. 265	ОДЗ	0,0022		0,0001	0,0023	5,39	0,16	5,55	5,49
Тополиная ул, д. 41	ОДЗ	0,0022		0,0001	0,0023	5,51	0,16	5,67	5,61
50 лет Октября б-р, д. 13	ОДЗ	0,0919			0,0919	227,24		227,24	227,24
Дзержинского ул, вл. 73	ОДЗ	0,2150	0,0220	0,1507	0,3877	585,89	349,12	935,01	796,87
Итальянский б-р, здание № 26	ОДЗ	0,1489	0,0770	0,0440	0,2699	558,45	101,93	660,38	620,05
Кулибина б-р, здание № 13А	ОДЗ	0,0793	0,1081	0,0290	0,2165	463,40	67,18	530,58	504,00
, ул Жилина, д. 23	ОДЗ	0,0428			0,0428	105,78		105,78	105,78
, ул Мира, д. 33	ОДЗ			0,0004	0,0004		1,00	1,00	0,60
, ул Мира, д. 33	ОДЗ	0,0258			0,0258	63,83		63,83	63,83
Самарская обл, Тольятти г, 40 лет Победы ул, здание № 8	ОДЗ	0,0800	0,0450	0,0028	0,1278	309,01	6,49	315,50	312,93
Самарская обл, Тольятти г, Спортивная ул, здание № 40	ОДЗ	0,3830	0,5730	0,0124	0,9684	2363,33	28,63	2391,96	2380,63
Банькина ул, вл. 66	ОДЗ	0,0297			0,0297	73,42		73,42	73,42
Механизаторов ул, д. 26А	ОДЗ	0,0384			0,0384	94,81		94,81	94,81
Молодежный б-р, дом № 6А	ОДЗ	0,0117			0,0117	28,92		28,92	28,92
, ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,57	2,57	1,55
, ул Новопромышленная, д. 21	ОДЗ	0,0548			0,0548	135,47		135,47	135,47
Тольятти, Коммунистическая ул, д. 88	ОДЗ	0,5280	0,7720	0,5120	1,8120	3213,73	1186,13	4399,87	3930,53
Революционная ул, д. 80	ОДЗ	0,1380		0,0029	0,1409	341,15	6,60	347,75	345,14
Революционная ул, д. 80	ОДЗ	1,0400	0,5610	0,1635	1,7645	3957,84	378,87	4336,70	4186,79
Революционная ул, д. 80	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67		29,67	29,67
Революционная ул, д. 80	ОДЗ	0,4700	1,0100	0,0240	1,5040	3658,71	55,51	3714,22	3692,26
Революционная ул, д. 80	ОДЗ	0,1070	0,0830	0,0188	0,2088	469,70	43,44	513,14	495,95
Революционная ул, д. 80	ОДЗ			0,0188	0,0188		43,44	43,44	26,25
, ул Юбилейная, влд. 6б	ОДЗ	0,0620	0,0320	0,0032	0,0972	232,38	7,48	239,86	236,90
Белорусская ул, владение № 16	ОДЗ	0,0556	0,0373	0,0007	0,0936	229,66	1,71	231,37	230,69
Мурысева ул, дом № 54	ОДЗ	0,0500			0,0500	123,61		123,61	123,61
Шлюзовая ул, владение № 4	ОДЗ	0,0711			0,0711	175,66		175,66	175,66
Шлюзовая ул, владение № 4	ОДЗ	0,1421			0,1421	351,31		351,31	351,31
Шлюзовая ул, владение № 4	ОДЗ	0,0711			0,0711	175,66		175,66	175,66
Мурысева ул, дом № 54	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,36	0,36	0,22
, ул Дзержинского, влд. 17б	ОДЗ	0,1390		0,0013	0,1403	343,62	2,90	346,52	345,37
Дзержинского ул, владение № 17б	ОДЗ	0,1390		0,0013	0,1403	343,62	2,90	346,52	345,37
Транспортная ул, вл. 22	ОДЗ	1,3000	1,3440	0,0139	2,6579	6536,24	32,18	6568,41	6555,68
, ул Ленинградская, д. 2А	ОДЗ	0,0135			0,0135	33,47		33,47	33,47
, б-р Молодежный, д. 7	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,41		8,41	8,41
, б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,28		10,28	10,28
, б-р Приморский, д. 1	ОДЗ	0,0042		0,0016	0,0058	10,28	3,71	13,99	12,52
, пр-кт Степана Разина, влд. 16а	ОДЗ	0,0161			0,0161	39,80		39,80	39,80
, ул Борковская, д. 69А	ОДЗ	0,0600			0,0600	148,33		148,33	148,33



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,69		5,69	5,69
Ларина ул, владение № 187	ОДЗ	0,0299			0,0299	73,82		73,82	73,82
Ларина ул, владение № 187, строение 2	ОДЗ	0,0639	0,0021		0,0659	163,00		163,00	163,00
, ул Коммунистическая, д. 79	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,57		15,57	15,57
, ул Полякова, д. 24	ОДЗ	0,0043		0,0001	0,0044	10,63	0,25	10,88	10,78
, ул Юбилейная, влд. 31з	ОДЗ	0,0970	0,0920	0,0007	0,1897	467,23	1,60	468,83	468,19
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0076			0,0076	18,66		18,66	18,66
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,49		18,49	18,49
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,57		18,57	18,57
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,54		18,54	18,54
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,54		18,54	18,54
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0046			0,0046	11,35		11,35	11,35
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,61		18,61	18,61
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,42		18,42	18,42
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0046			0,0046	11,42		11,42	11,42
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0047			0,0047	11,52		11,52	11,52
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0074			0,0074	18,39		18,39	18,39
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,42		18,42	18,42
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,44		18,44	18,44
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0047			0,0047	11,64		11,64	11,64
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0047			0,0047	11,67		11,67	11,67
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0074			0,0074	18,34		18,34	18,34
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0074			0,0074	18,37		18,37	18,37
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0048			0,0048	11,74		11,74	11,74
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0074			0,0074	18,37		18,37	18,37
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0074			0,0074	18,34		18,34	18,34
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0048			0,0048	11,79		11,79	11,79
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0048			0,0048	11,82		11,82	11,82
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0074			0,0074	18,29		18,29	18,29
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0114			0,0114	28,26		28,26	28,26
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0132			0,0132	32,73		32,73	32,73
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0116			0,0116	28,55		28,55	28,55
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,61		18,61	18,61
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,59		18,59	18,59
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,61		18,61	18,61
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,61		18,61	18,61
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,61		18,61	18,61
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,57		18,57	18,57
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0048			0,0048	11,94		11,94	11,94
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0076			0,0076	18,66		18,66	18,66

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,61		18,61	18,61
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,59		18,59	18,59
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0116			0,0116	28,55		28,55	28,55
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,54		18,54	18,54
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0135			0,0135	33,45		33,45	33,45
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0043			0,0043	10,63		10,63	10,63
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0116			0,0116	28,63		28,63	28,63
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,54		18,54	18,54
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,61		18,61	18,61
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,54		18,54	18,54
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,57		18,57	18,57
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,57		18,57	18,57
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,57		18,57	18,57
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,0075			0,0075	18,42		18,42	18,42
Горького ул, дом № 96	ОДЗ	0,4640	0,0720		0,5360	1325,05		1325,05	1325,05
Горького ул, дом № 96	ОДЗ	0,2213	0,0250		0,2463	608,88		608,88	608,88
Новозаводская ул, вл. 12, стр. 93	ОДЗ	0,1800			0,1800	444,98		444,98	444,98
, ул Новозаводская, влд. 12, стр. 1	ОДЗ	0,1380		0,0004	0,1384	341,15	0,93	342,08	341,71
, ул Новозаводская, влд. 12, стр. 3	ОДЗ	28,3611	27,9030	3,3443	59,6084	139090,60	7747,63	146838,23	143772,62
, ш Автозаводское, д. 49	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,72		11,72	11,72
, ул Карла Маркса, влд. 71	ОДЗ	0,0373			0,0373	92,21		92,21	92,21
, ш Автозаводское, д. 49	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,09	1,09	0,66
, ул Спортивная, д. 16	ОДЗ	0,0101		0,0001	0,0103	25,04	0,30	25,34	25,22
, ул Маршала Жукова, д. 16	ОДЗ	0,0316		0,0016	0,0331	78,02	3,66	81,68	80,23
Коммунистическая ул, владение № 103	ОДЗ	0,0809			0,0809	199,88		199,88	199,88
, ул Горького, д. 55	ЖФ	0,3172			0,3172	784,15		784,15	784,15
, ул Горького, д. 55	ЖФ			0,1292	0,1292		941,80	941,80	607,62
, ул Ворошилова, д. 49	ОДЗ	0,0217		0,0016	0,0232	53,52	3,65	57,18	55,73
, ул Ворошилова, д. 49	ОДЗ	0,0217			0,0217	53,52		53,52	53,52
, проезд Майский, д. 66	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,85	1,85	1,12
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,65	0,65	0,39
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, ул Гидротехническая, д. 33	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Гидротехническая, д. 32	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
Коммунистическая ул, дом № 22	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,62	2,62	1,58
, ул Победы, д. 60	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,55	1,55	0,94
, ул Голосова, д. 77	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,58	0,58	0,35

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,39	0,39	0,24
Гидротехническая ул, дом № 40	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,83	1,83	1,10
, ул Гидротехническая, д. 32	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,58	0,58	0,35
, ул Победы, д. 60	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,97	0,97	0,59
, ул Победы, д. 62	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,83	1,83	1,10
Мира ул, дом № 140	ОДЗ			0,0014	0,0014		3,22	3,22	1,95
, ул Мира, д. 122	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,65	0,65	0,39
, ул Ленинградская, д. 49	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,04	1,04	0,63
, ул Жилина, д. 34	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,65	0,65	0,39
Матросова ул, дом № 54	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,22	0,22	0,13
Мира ул, дом № 106	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,38	0,38	0,23
, ул Ленинградская, д. 51	ОДЗ			0,0020	0,0020		4,63	4,63	2,80
Мира ул, дом № 166	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,08	1,08	0,66
, ул Голосова, д. 113	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,97	0,97	0,59
Мира ул, дом № 132	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
Мира ул, дом № 166	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,42	0,42	0,25
, ул Лесная, д. 52	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
, ул Мира, д. 111	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,09	2,09	1,26
, ул Толстого, д. 10	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,09	2,09	1,26
, ул Мира, д. 102	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
Маршала Жукова ул, вл. 26	ОДЗ	0,0159	0,0207	0,0011	0,0377	90,43	2,57	93,00	91,98
, ул Коммунистическая, д. 40	ОДЗ	0,0386			0,0386	95,50		95,50	95,50
, ул Северная, зд. 25	ОДЗ	0,6100	0,1900	0,0250	0,8250	1977,68	57,92	2035,60	2012,68
, ул Офицерская, д. 5	ЖФ	0,2910		0,2900	0,5810	719,38	2114,45	2833,83	2083,54
, б-р Цветной, д. 35	ОДЗ	0,0068		0,0006	0,0074	16,81	1,39	18,20	17,65
, ул Революционная, д. 53	ОДЗ	0,0075		0,0090	0,0165	18,54	20,85	39,39	31,14
Коммунальная ул, владение № 25а	ОДЗ	0,0710	0,0300		0,1010	249,68		249,68	249,68
, ул Коммунальная, влд. 25а	ОДЗ	0,0190			0,0190	46,97		46,97	46,97
, пр-кт Московский, д. 46	ОДЗ	0,0080		0,0016	0,0096	19,78	3,66	23,43	21,99
, ул Окраинная, влд. 12	ОДЗ	0,0640	0,1200	0,0270	0,2110	454,87	62,55	517,42	492,67
, ул Баныкина, зд. 21Г, к. 2	ОДЗ			0,1330	0,1330		308,12	308,12	186,20
, ул Баныкина, зд. 21Г, к. 2	ОДЗ	0,1850	0,3790		0,5640	1394,27		1394,27	1394,27
, ул Свердлова, д. 1	ЖФ	0,3030			0,3030	749,05		749,05	749,05
, ул Свердлова, д. 1	ЖФ	0,3030		0,1442	0,4472	749,05	1051,39	1800,44	1427,36
, ул Юбилейная, зд. 16	ОДЗ	0,0140	0,1720	0,0660	0,2520	459,81	152,90	612,71	552,21
Гагарина ул, владение № 4	ОДЗ	0,8135		0,0483	0,8618	2011,06	111,90	2122,95	2078,68
Гидростроевская ул, владение № 17	ОДЗ	0,2430		0,0035	0,2465	600,72	8,11	608,83	605,62
Горького ул, владение № 34	ОДЗ	0,1848		0,0056	0,1904	456,84	12,97	469,82	464,68
Горького ул, владение № 34Б	ОДЗ	0,2670	0,1580	0,0128	0,4378	1050,64	29,65	1080,30	1068,56
Карла Маркса ул, домовладение № 60А	ОДЗ	0,0570			0,0570	140,91		140,91	140,91

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ленинградская, д. 29	ОДЗ	0,1980	0,0200	0,0833	0,3013	538,92	192,98	731,90	655,54
Коммунистическая ул, владение № 103	ОДЗ	0,0906			0,0906	223,91		223,91	223,91
Революционная ул, дом № 11, корпус 1	ЖФ	0,0030			0,0030	7,32		7,32	7,32
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
Льва Яшина ул, вл. 14	ОДЗ	0,2680	0,6000	0,0613	0,9293	2145,78	142,01	2287,80	2231,60
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ			0,0015	0,0015		3,38	3,38	2,04
, ул Автостроителей, д. 41	ОДЗ	0,0290			0,0290	71,74		71,74	71,74
, ул Мира, д. 48	ОДЗ	0,0005		0,0062	0,0067	1,24	14,25	15,48	9,85
, ул Мира, д. 48	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72		2,72	2,72
, ул Мира, д. 48	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,72		2,72	2,72
, ул Мира, д. 48	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,49		0,49	0,49
, ул Мира, д. 48	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,19		5,19	5,19
70 лет Октября ул, вл. 72а	ОДЗ	0,0570		0,0039	0,0609	140,91	8,92	149,83	146,30
, ул Ворошилова, д. 65	ЖФ	0,7140			0,7140	1765,08		1765,08	1765,08
, ул Ворошилова, д. 65	ЖФ	0,7140		0,2567	0,9707	1765,08	1871,65	3636,73	2972,60
, ул 40 лет Победы, д. 62	ЖФ	0,4600			0,4600	1137,17		1137,17	1137,17
, ул 40 лет Победы, д. 62	ЖФ	0,4600		0,0490	0,5090	1137,17	357,27	1494,44	1367,66
, ул Юбилейная, д. 8	ОДЗ	0,3925		0,0607	0,4532	970,35	140,62	1110,97	1055,33
Громовой ул, дом № 42	ОДЗ	0,0636			0,0636	157,10		157,10	157,10
Ленина ул, дом № 62	ОДЗ	0,0315			0,0315	77,82		77,82	77,82
, ул Фрунзе, д. 31	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,70		10,70	10,70
, ул Толстого, влд. 19	ОДЗ			0,0108	0,0108		25,02	25,02	15,12
, ул Толстого, влд. 19	ОДЗ	0,1545	0,2695		0,4240	1048,17		1048,17	1048,17
Карла Маркса ул, д. 82	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,55	2,55	1,54
Комзина ул, владение № 4	ОДЗ	0,2867		0,0004	0,2871	708,70	0,92	709,62	709,26
, ул Борковская, влд. 99	ОДЗ	0,1750		0,0083	0,1833	432,62	19,14	451,76	444,19
Борковская ул, вл. 99	ОДЗ	0,0750	0,0960	0,0021	0,1731	422,73	4,83	427,56	425,65
Борковская ул, вл. 99	ОДЗ	0,0910	0,8000	0,0201	0,9111	2202,64	46,66	2249,30	2230,84
Борковская ул, вл. 99	ОДЗ	0,2520		0,0015	0,2535	622,97	3,54	626,51	625,11
Толстого ул, д. 10	ОДЗ	0,0120			0,0120	29,67		29,67	29,67
Толстого ул, д. 10	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,56	0,56	0,34
Тополиная ул, д. 46	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,41		1,41	1,41
, ул Революционная, д. 3, к. 1	ЖФ	0,0017			0,0017	4,20		4,20	4,20
Дзержинского ул, д. 38	ЖФ	0,0004			0,0004	1,01		1,01	1,01
Гая б-р, д. 25	ЖФ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
, пр-кт Степана Разина, д. 7	ОДЗ	0,0038		0,0000	0,0038	9,39	0,07	9,46	9,44
, пр-кт Степана Разина, д. 7	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,39		9,39	9,39
Революционная ул, дом № 11, корпус 1	ЖФ	0,0030			0,0030	7,34		7,34	7,34

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Горького, д. 42	ЖФ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
Карла Маркса ул, д. 24	ЖФ	0,0015			0,0015	3,78		3,78	3,78
Карла Маркса ул, д. 62	ЖФ	0,0038			0,0038	9,34		9,34	9,34
Комсомольская ул, д. 133	ЖФ	0,0015			0,0015	3,71		3,71	3,71
Ленинградская ул, д. 27	ЖФ	0,0016			0,0016	3,98		3,98	3,98
Мира ул, д. 137	ЖФ	0,0015			0,0015	3,73		3,73	3,73
Новопромышленная ул, д. 9	ЖФ	0,0019			0,0019	4,57		4,57	4,57
Победы ул, д. 14	ЖФ	0,0015			0,0015	3,73		3,73	3,73
Победы ул, д. 14	ЖФ	0,0011			0,0011	2,82		2,82	2,82
Чапаева ул, д. 145	ЖФ	0,0019			0,0019	4,80		4,80	4,80
Академика Скрябина ул, дом № 4	ЖФ	0,0017			0,0017	4,20		4,20	4,20
Лизы Чайкиной ул, д. 63	ЖФ	0,0061			0,0061	15,08		15,08	15,08
Матросова ул, дом № 21	ЖФ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
Матросова ул, дом № 22	ЖФ	0,0046			0,0046	11,37		11,37	11,37
, ул Мурысева, д. 57, кв. 2	ЖФ	0,0051			0,0051	12,61		12,61	12,61
, ул Революционная, д. 3, к. 1	ЖФ	0,0016			0,0016	3,96		3,96	3,96
Ленинградская ул, д. 23	ЖФ	0,0023			0,0023	5,69		5,69	5,69
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0033			0,0033	8,16		8,16	8,16
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
Майский проезд, двл. 1	ЖФ	0,0032			0,0032	7,91		7,91	7,91
, ул Революционная, д. 7, к. 1	ЖФ	0,0025			0,0025	6,18		6,18	6,18
, ул Ленина, д. 54	ЖФ	0,0052			0,0052	12,85		12,85	12,85
Молодежный б-р, дом № 29	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,83	1,83	1,10
Молодежный б-р, дом № 29	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,64		9,64	9,64
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,0033		0,0001	0,0034	8,16	0,73	8,89	8,63
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,32		9,32	9,32
, ул Юбилейная, д. 29	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,12		27,12	27,12
Юбилейная ул, д. 29	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,06		10,06	10,06
, б-р Приморский, зд. 54А	ОДЗ	0,0478	0,1358	0,0090	0,1926	453,88	20,85	474,73	466,48
Мира ул, дом № 120	ОДЗ			0,0077	0,0077		17,84	17,84	10,78
, ул Железнодорожная, влд. 3А	ОДЗ			0,0495	0,0495		114,68	114,68	69,30
, ул Голосова, д. 75	ОДЗ			0,0031	0,0031		7,27	7,27	4,40
, ул Голосова, д. 75	ОДЗ			0,0031	0,0031		7,27	7,27	4,40
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0063	0,0063		14,60	14,60	8,82
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
Громовой ул, владение № 16	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,53	0,53	0,32

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Матросова ул, дом № 15А	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
Гидротехническая ул, дом № 17	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,14	0,14	0,08
Гидротехническая ул, дом № 17	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,14	0,14	0,08
Гидротехническая ул, дом № 40	ОДЗ			0,0012	0,0012		2,83	2,83	1,71
, ул Голосова, д. 113	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,34	0,34	0,21
Мира ул, дом № 158	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,39	0,39	0,24
, проезд Майский, д. 13	ОДЗ			0,0061	0,0061		14,11	14,11	8,53
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Мира, д. 98	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,39	0,39	0,24
, ул Мира, д. 123	ОДЗ			0,0013	0,0013		2,97	2,97	1,79
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
, ул Баныкина, д. 14	ОДЗ			0,0111	0,0111		25,76	25,76	15,57
, ул Советская, д. 74	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Мира, д. 96	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,39	0,39	0,24
, ул Мира, д. 101	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ш Автозаводское, д. 51	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,69	1,69	1,02
, ул Победы, д. 44	ОДЗ			0,0013	0,0013		3,01	3,01	1,82
Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
, ул Ушакова, д. 40	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,59	0,59	0,36
, ул Мира, д. 138	ОДЗ			0,0062	0,0062		14,41	14,41	8,71
Лизы Чайкиной ул, дом № 79	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
Матросова ул, дом № 56	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,05	0,05	0,03
, ул Лесная, д. 52	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
Мира ул, дом № 117	ОДЗ			0,0035	0,0035		8,21	8,21	4,96
, ул Голосова, д. 113	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,18	2,18	1,32
Матросова ул, дом № 56	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
, ул Громовой, д. 26	ОДЗ			0,0057	0,0057		13,21	13,21	7,98
, ул Железнодорожная, д. 47	ОДЗ			0,0004	0,0004		1,02	1,02	0,62
, ул Матросова, д. 10	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,45	0,45	0,27
, ул Механизаторов, влд. 20А	ОДЗ			0,0014	0,0014		3,24	3,24	1,96
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,27	1,27	0,77
, ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0012	0,0012		2,87	2,87	1,74
Железнодорожная ул, дом № 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Лесная, д. 52	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
Ярославская ул, дом № 35	ОДЗ			0,0022	0,0022		5,20	5,20	3,14
, ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,16	1,16	0,70
Полевая ул, дом № 24	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,69	1,69	1,02
, ул Мира, д. 98	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,37	1,37	0,83

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Громовой ул, дом № 24	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
, ул Ленинградская, д. 51	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,42	0,42	0,25
, ул Советская, д. 74	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, б-р Ленина, д. 3	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, б-р Ленина, д. 7А	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Советская, д. 74	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
Мира ул, дом № 152	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,49	0,49	0,29
Мира ул, дом № 152	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,49	0,49	0,29
, ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
Мурысева ул, вл. 52А	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,39	1,39	0,84
Лизы Чайкиной ул, дом № 81	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, ул Мира, д. 104	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,53	0,53	0,32
, ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
, ул Мира, д. 98	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
Мира ул, дом № 160	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,86	0,86	0,52
, б-р Ленина, д. 3	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,09	1,09	0,66
Жилина ул, дом № 54	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,49	0,49	0,29
Мира ул, дом № 166	ОДЗ			0,0027	0,0027		6,26	6,26	3,78
, ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0023	0,0023		5,33	5,33	3,22
, ул Победы, д. 62	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ул Победы, д. 62	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,63	0,63	0,38
Гидротехническая ул, дом № 3	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,69	1,69	1,02
Лизы Чайкиной ул, дом № 68	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
Лизы Чайкиной ул, дом № 68	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
, ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ул Коммунистическая, д. 41	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
, ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,39	0,39	0,24
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,09	1,09	0,66
, ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ			0,0014	0,0014		3,17	3,17	1,92
Самарская обл, Тольятти г, Лизы Чайкиной ул, здание № 79А	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,90	1,90	1,15
Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ			0,0015	0,0015		3,58	3,58	2,16
Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ			0,0015	0,0015		3,58	3,58	2,16
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
, ул Победы, д. 60	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,04
Лизы Чайкиной ул, дом № 50	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,42	0,42	0,25
Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
Коммунистическая ул, дом № 36	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
Коммунистическая ул, дом № 36	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,93	0,93	0,56
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ул Железнодорожная, д. 47	ОДЗ			0,0016	0,0016		3,65	3,65	2,21
, ул Мира, д. 98	ЖФ			0,2083	0,2083		1518,76	1518,76	979,84
Ярославская ул, дом № 49	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, б-р Ленина, д. 11	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,30	1,30	0,78
, ул Баныкина, д. 32	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,97	0,97	0,59
Краснодонцев ул, вл. 29	ОДЗ			0,0079	0,0079		18,39	18,39	11,11
, ул Мира, д. 96А	ОДЗ			0,0050	0,0050		11,58	11,58	7,00
, Самарская обл, район Ставропольский муниципальный, Подстепки Сельское поселение, с Подстепки, тер Комплекс Лужки-1 массив Южный, д. 22	ОДЗ	75,0000		6,2500	81,2500	185407,66	14479,17	199886,83	194157,66
Самарская обл, г Тольятти	ОДЗ			0,1228	0,1228		284,48	284,48	171,92
Самарская обл, г Тольятти	ОДЗ			0,1228	0,1228		284,48	284,48	171,92
Самарская обл, г Тольятти	ОДЗ			0,1228	0,1228		284,48	284,48	171,92
Мира ул, владение № 92А	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,92	1,92	1,16
Лизы Чайкиной ул, вл. 71А	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
Толстого ул, вл. 15	ОДЗ			0,0028	0,0028		6,56	6,56	3,97
, ул Матросова, д. 10	ОДЗ			0,0015	0,0015		3,57	3,57	2,16
Зеленая ул, владение № 11	ОДЗ			0,0901	0,0901		208,69	208,69	126,12
Механизаторов ул, д. 25	ОДЗ			0,0167	0,0167		38,61	38,61	23,33
, ул Лизы Чайкиной, д. 66	ОДЗ			0,0612	0,0612		141,75	141,75	85,66
Карбышева ул, вл. 19А	ОДЗ			0,0014	0,0014		3,22	3,22	1,95
, ул Карбышева, д. 6	ОДЗ			0,0098	0,0098		22,59	22,59	13,65
, ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ			0,0077	0,0077		17,84	17,84	10,78
, ул Карбышева, д. 14	ОДЗ			0,0020	0,0020		4,54	4,54	2,74
, ул Лесная, д. 54	ОДЗ			0,0018	0,0018		4,17	4,17	2,52
Мира ул, дом № 170	ОДЗ			0,0020	0,0020		4,63	4,63	2,80
Мира ул, дом № 170	ОДЗ			0,0013	0,0013		3,01	3,01	1,82
, ул Победы, д. 50	ОДЗ			0,0046	0,0046		10,66	10,66	6,44
, ул Победы, д. 50А	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
Мира ул, дом № 158	ОДЗ			0,0020	0,0020		4,66	4,66	2,82
, ул Баныкина, д. 32	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,64	2,64	1,60
, ул Гидростроевская, д. 20	ОДЗ			0,0925	0,0925		214,29	214,29	129,50
, ул Коммунистическая, влд. 8	ОДЗ			0,0113	0,0113		26,25	26,25	15,87
Гидротехническая ул, владение № 28	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,92	0,92	0,56
Голосова ул, владение № 32Б	ОДЗ			0,0069	0,0069		15,99	15,99	9,66

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Лизы Чайкиной ул, владение № 59	ОДЗ			0,0069	0,0069		15,93	15,93	9,63
Городской округ Тольятти, Полевая ул, д. 28	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,63	0,63	0,38
, ул Толстого, д. 28	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,88	0,88	0,53
, б-р Ленина, д. 3	ОДЗ			0,0012	0,0012		2,78	2,78	1,68
, ул Мира, д. 94А	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,09	2,09	1,26
Ленинградская ул, владение № 57	ОДЗ			0,0020	0,0020		4,63	4,63	2,80
, ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ			0,0020	0,0020		4,63	4,63	2,80
, ул Победы, д. 78	ОДЗ			0,2000	0,2000		463,33	463,33	280,00
, ул Победы, д. 66	ОДЗ			0,0992	0,0992		229,74	229,74	138,83
, ул Победы, д. 72	ОДЗ			0,0708	0,0708		164,10	164,10	99,17
, ул Голосова, д. 67	ОДЗ			0,0845	0,0845		195,76	195,76	118,30
, ул Голосова, д. 69	ОДЗ			0,0750	0,0750		173,75	173,75	105,00
, ул Голосова, д. 91	ОДЗ			0,0718	0,0718		166,28	166,28	100,49
, ул Победы, д. 44	ОДЗ			0,1033	0,1033		239,31	239,31	144,62
, ул Победы, д. 68	ОДЗ			0,0992	0,0992		229,74	229,74	138,83
, ул Голосова, д. 57	ЖФ			0,0833	0,0833		607,60	607,60	392,00
, ул Голосова, д. 59	ЖФ			0,1033	0,1033		753,42	753,42	486,08
, ул Голосова, д. 61	ЖФ			0,1033	0,1033		753,42	753,42	486,08
, ул Голосова, д. 65	ЖФ			0,1033	0,1033		753,42	753,42	486,08
, ул Голосова, д. 71	ЖФ			0,0845	0,0845		616,11	616,11	397,49
, ул Голосова, д. 77	ЖФ			0,1033	0,1033		753,42	753,42	486,08
, ул Голосова, д. 79	ЖФ			0,0771	0,0771		562,03	562,03	362,60
, ул Голосова, д. 81	ЖФ			0,1033	0,1033		753,18	753,18	485,92
, ул Голосова, д. 85	ЖФ			0,1033	0,1033		753,42	753,42	486,08
, ул Голосова, д. 87	ЖФ			0,1033	0,1033		753,42	753,42	486,08
, ул Голосова, д. 89	ЖФ			0,1033	0,1033		753,42	753,42	486,08
, ул Мира, д. 104	ЖФ			0,0812	0,0812		592,05	592,05	381,96
, ул Победы, д. 50	ЖФ			0,1033	0,1033		753,42	753,42	486,08
, ул Победы, д. 52	ЖФ			0,0667	0,0667		486,08	486,08	313,60
, ул Победы, д. 54	ЖФ			0,1033	0,1033		753,42	753,42	486,08
, ул Победы, д. 60	ЖФ			0,0767	0,0767		559,29	559,29	360,83
, ул Победы, д. 62	ЖФ			0,0767	0,0767		559,29	559,29	360,83
, ул Победы, д. 70	ЖФ			0,0992	0,0992		723,05	723,05	466,48
, ул Победы, д. 74	ЖФ			0,1071	0,1071		780,76	780,76	503,72
Мира ул, владение № 123А	ОДЗ			0,0085	0,0085		19,69	19,69	11,90
Мира ул, дом № 117	ОДЗ			0,0041	0,0041		9,56	9,56	5,78
, ул Кирова, влд. 3Б	ОДЗ			0,0038	0,0038		8,69	8,69	5,25
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,13	0,13	0,08
Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,05
, ул Советская, д. 74	ОДЗ			0,0019	0,0019		4,50	4,50	2,72

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Советская, д. 74А	ЖФ			0,1954	0,1954		1424,85	1424,85	919,26
, ул Ушакова, д. 40	ОДЗ			0,0025	0,0025		5,79	5,79	3,50
, ул Советская, д. 74	ОДЗ			0,0035	0,0035		8,04	8,04	4,86
, ул Жилина, д. 34	ОДЗ			0,0021	0,0021		4,88	4,88	2,95
Толстого ул, вл. 18А	ОДЗ			0,0092	0,0092		21,24	21,24	12,83
Новозаводская ул, владение № 8А	ОДЗ	8,0000		2,0000	10,0000	19776,82	4633,33	24410,15	22576,82
, ул Толстого, д. 25	ОДЗ			0,1250	0,1250		289,58	289,58	175,00
, б-р Ленина, д. 19	ОДЗ			0,0053	0,0053		12,28	12,28	7,42
Мира ул, владение № 92А	ОДЗ			0,0102	0,0102		23,55	23,55	14,23
, ул Вокзальная, влд. 104	ОДЗ	0,2210	1,1210		1,3420	3317,56		3317,56	3317,56
, ул Вокзальная, влд. 104	ОДЗ	0,3400			0,3400	840,51		840,51	840,51
, ул Вокзальная, влд. 104	ОДЗ	0,6000			0,6000	1483,26		1483,26	1483,26
, ш Южное, влд. 36	ОДЗ	1344,9954		37,9803	1382,9757	3324965,99	87987,70	3412953,69	3378138,41
Городской округ Тольятти, Мичурина ул, вл. 78А	ОДЗ			0,0032	0,0032		7,41	7,41	4,48
Комсомольская ул, вл. 165А	ОДЗ			0,0316	0,0316		73,26	73,26	44,28
, ул Матросова, д. 10	ЖФ			0,0131	0,0131		95,72	95,72	61,75
, ул Мурысева, д. 77	ЖФ			0,0131	0,0131		95,72	95,72	61,75
, ул Железнодорожная, д. 39	ОДЗ			0,0026	0,0026		6,06	6,06	3,66
Голосова ул, дом № 30	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,30	1,30	0,78
Голосова ул, владение № 30А	ОДЗ			0,0030	0,0030		6,95	6,95	4,20
, ул Баныкина, д. 6	ОДЗ			0,1633	0,1633		378,38	378,38	228,66
, ш Автозаводское, д. 49	ОДЗ			0,0013	0,0013		2,90	2,90	1,75
Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,00	0,00	0,00
Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,00	0,00	0,00
Механизаторов ул, д. 31А	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,64	1,64	0,99
Матросова ул, дом № 25	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,82	0,82	0,50
Ярославская ул, дом № 31	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,40	0,40	0,24
Толстого ул, вл. 7	ОДЗ			0,0163	0,0163		37,81	37,81	22,85
Гидротехническая ул, вл. 14А	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,71	1,71	1,04
Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,83	0,83	0,50
, ул Гидротехническая, влд. 9Б	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,83	0,83	0,50
Городской округ Тольятти, Гидротехническая ул, д. 43	ОДЗ			0,0025	0,0025		5,79	5,79	3,50
, ул Громовой, влд. 40	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,55	0,55	0,33
Железнодорожная ул, вл. 45	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Мурысева ул, дом № 63	ОДЗ			0,0013	0,0013		3,01	3,01	1,82
Ленинградская ул, вл. 53	ОДЗ			0,0250	0,0250		57,92	57,92	35,00
Коммунистическая ул, вл. 39	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,49	0,49	0,29
Лизы Чайкиной ул, дом № 27	ОДЗ			0,0019	0,0019		4,40	4,40	2,66

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Советская, д. 73А	ОДЗ			0,0026	0,0026		6,02	6,02	3,64
Куйбышева ул, владение № 18А	ОДЗ			0,0037	0,0037		8,60	8,60	5,20
Мурысева ул, дом № 63	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,83	0,83	0,50
, ул Мурысева, д. 77	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Ярославская ул, дом № 43	ОДЗ			0,0020	0,0020		4,70	4,70	2,84
Ярославская ул, дом № 35	ОДЗ			0,0022	0,0022		5,19	5,19	3,14
, ул Ярославская, д. 29	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,38	1,38	0,83
, ул Ушакова, д. 40	ОДЗ			0,0017	0,0017		3,87	3,87	2,34
Гидротехническая ул, вл. 10А	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,12	1,12	0,68
Жилина ул, дом № 54	ОДЗ			0,0030	0,0030		6,95	6,95	4,20
, ул Механизаторов, влд. 14А	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,93	1,93	1,17
, ул Мурысева, влд. 55А	ОДЗ			0,0039	0,0039		9,10	9,10	5,50
, ул Советская, д. 73А	ОДЗ			0,0042	0,0042		9,65	9,65	5,83
Громовой ул, владение № 36А	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,45	1,45	0,88
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ			0,0024	0,0024		5,52	5,52	3,33
Самарская обл, г Тольятти	ОДЗ			35,8438	35,8438		83038,21	83038,21	50181,36
Самарская обл, г Тольятти	ОДЗ			0,0100	0,0100		23,17	23,17	14,00
Самарская обл, г Тольятти	ОДЗ			0,0416	0,0416		96,37	96,37	58,24
Самарская обл, г Тольятти	ОДЗ			1,8842	1,8842		4364,99	4364,99	2637,84
, ул Жилина, д. 34	ОДЗ			0,0012	0,0012		2,66	2,66	1,61
Голосова ул, владение № 42	ОДЗ			0,0117	0,0117		27,11	27,11	16,38
Голосова ул, владение № 42	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул Победы, д. 74	ОДЗ			0,0013	0,0013		3,08	3,08	1,86
Лизы Чайкиной ул, дом № 85	ОДЗ			0,0118	0,0118		27,33	27,33	16,52
, б-р Ленина, д. 7А	ОДЗ			0,0110	0,0110		25,55	25,55	15,44
, ул Голосова, д. 32	ОДЗ			0,1458	0,1458		337,85	337,85	204,17
Голосова ул, вл. 32А	ОДЗ			0,0050	0,0050		11,58	11,58	7,00
, ул Баныкина, влд. 32А	ОДЗ			0,0044	0,0044		10,09	10,09	6,10
Громовой ул, владение № 34А	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,62	1,62	0,98
, б-р Ленина, д. 5	ОДЗ			0,0067	0,0067		15,45	15,45	9,33
, ул Советская, д. 73А	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,09	2,09	1,26
, ул Советская, д. 73А	ОДЗ			0,0018	0,0018		4,17	4,17	2,52
, ул Ленинградская, д. 47	ОДЗ			0,0025	0,0025		5,79	5,79	3,50
Карбышева ул, владение № 2	ОДЗ			0,0104	0,0104		24,09	24,09	14,56
Жилина ул, дом № 54	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,81	0,81	0,49
, ул Мира, д. 108	ОДЗ			0,0014	0,0014		3,22	3,22	1,94
Матросова ул, д. 25	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,19
, ул Лесная, д. 44	ОДЗ			0,0110	0,0110		25,58	25,58	15,46
, ул Победы, д. 78	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,83	1,83	1,10

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Громовой ул, владение № 20А	ОДЗ			0,0195	0,0195		45,18	45,18	27,30
Толстого ул, дом № 5	ОДЗ			0,0004	0,0004		1,01	1,01	0,61
Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
Матросова ул, вл. 35А	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,15	0,15	0,09
Коммунистическая ул, вл. 38А	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,88	1,88	1,14
, ул Победы, д. 58А	ОДЗ			0,0750	0,0750		173,75	173,75	105,00
, ул Матросова, д. 60	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,19
, б-р Ленина, д. 9	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,76	0,76	0,46
, проезд Майский, д. 13	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
Гидротехническая ул, дом № 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,21	0,21	0,13
, ул Гидротехническая, д. 35	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
, ул Лесная, д. 62	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,35	0,35	0,21
, ул Мурысева, влд. 59А	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,56	0,56	0,34
Новосадовая ул, владение № 23	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
Железнодорожная ул, вл. 45	ОДЗ			0,0012	0,0012		2,68	2,68	1,62
, ул Победы, д. 62	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,61	1,61	0,97
, ул Ленинградская, д. 55	ОДЗ			0,0167	0,0167		38,69	38,69	23,38
, б-р Ленина, д. 16	ЖФ			0,2000	0,2000		1458,24	1458,24	940,80
, ул Победы, д. 72	ОДЗ			0,0040	0,0040		9,35	9,35	5,65
, ул Гидротехническая, д. 41	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, ул Громовой, влд. 34А	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,11	0,11	0,07
Самарская обл, г Тольятти, ул Лизы Чайкиной	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,32	2,32	1,40
, ул Вокзальная, влд. 19б	ОДЗ	0,0160	0,0390	0,0030	0,0580	135,97	6,95	142,92	140,17
, ул Вокзальная, влд. 78а	ОДЗ	0,0140	0,0080	0,0210	0,0430	54,39	48,65	103,04	83,79
Воскресенская ул, вл. 11	ОДЗ	0,1180	0,1780	0,0120	0,3080	731,74	27,80	759,54	748,54
Воскресенская ул, вл. 11	ОДЗ	0,2700	0,1630	0,0280	0,4610	1070,42	64,87	1135,29	1109,62
, ул Воскресенская, влд. 11	ОДЗ	0,0080	0,0350		0,0430	106,30		106,30	106,30
Воскресенская ул, вл. 28	ОДЗ	0,0500	0,0200	0,0060	0,0760	173,05	13,90	186,95	181,45
, ул Коммунальная, влд. 29	ОДЗ	0,1380		0,0210	0,1590	341,15	48,65	389,80	370,55
, ул Коммунальная, влд. 29	ОДЗ		0,9100		0,9100	2249,61		2249,61	2249,61
, ул Коммунальная, влд. 29	ОДЗ	0,1740	4,6900	0,0800	4,9440	12024,30	185,33	12209,64	12136,30
Коммунальная ул, вл. 29	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,42		7,42	7,42
, ул Коммунальная, влд. 29	ОДЗ	0,0040			0,0040	9,89		9,89	9,89
Коммунальная ул, вл. 29	ОДЗ	0,3560	0,1520	0,0250	0,5330	1255,83	57,92	1313,74	1290,83
Коммунальная ул, вл. 29	ОДЗ	0,0390	0,2140	0,0350	0,2880	625,44	81,08	706,53	674,44
Коммунальная ул, вл. 29	ОДЗ	0,0180	0,0300	0,0010	0,0490	118,66	2,32	120,98	120,06
, б-р Луначарского, влд. 12а	ОДЗ	0,0030		0,0010	0,0040	7,42	2,32	9,73	8,82
, ул Окраинная, влд. 16	ОДЗ	0,0150	0,0180	0,0010	0,0340	81,58	2,32	83,90	82,98
, ул Офицерская, влд. 10, стр. 1	ОДЗ	0,0660	0,0200	0,0200	0,1060	212,60	46,33	258,93	240,60

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул. Офицерская, влд. 10, стр. 1	ОДЗ	0,0710	0,1000	0,0100	0,1810	422,73	23,17	445,90	436,73
, ул. Офицерская, влд. 10б, стр. 2	ОДЗ	0,0430	0,0200	0,0070	0,0700	155,74	16,22	171,96	165,54
, ул. Офицерская, влд. 12б	ОДЗ	0,0700	0,0620	0,0090	0,1410	326,32	20,85	347,17	338,92
, ул. Офицерская, влд. 48	ОДЗ	0,0300		0,0010	0,0310	74,16	2,32	76,48	75,56
, ул. Революционная, влд. 28б	ОДЗ	0,0050	0,0080	0,0010	0,0140	32,14	2,32	34,45	33,54
, ул. Революционная, влд. 54в	ОДЗ	0,0100	0,0120	0,0050	0,0270	54,39	11,58	65,97	61,39
Туполева б-р, зд. 1А	ОДЗ	0,0850	0,1320	0,0880	0,3050	536,45	203,87	740,31	659,65
, ул. Фрунзе, влд. 31, к. А	ОДЗ	0,3320	0,3810	0,1050	0,8180	1762,61	243,25	2005,86	1909,61
, ул. Фрунзе, влд. 31, к. А	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,25		22,25	22,25
Фрунзе ул., д. 27 А	ОДЗ	0,0180			0,0180	44,50		44,50	44,50
, ул. Юбилейная, влд. 10	ОДЗ	0,0450	0,0390	0,0030	0,0870	207,66	6,95	214,61	211,86
, ш. Южное, влд. 119Б	ОДЗ	0,0170	0,0140	0,0010	0,0320	76,64	2,32	78,95	78,04
, ул. Ушакова, д. 40А	ОДЗ			0,0133	0,0133		30,72	30,72	18,56
, ул. Лесная, д. 54	ОДЗ			0,0018	0,0018		4,17	4,17	2,52
Карбышева ул., владение № 17	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
, ул. Александра Кудашева, д. 116	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
Карбышева ул., владение № 17	ОДЗ			0,0063	0,0063		14,48	14,48	8,75
, ул. Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ			0,0026	0,0026		6,07	6,07	3,67
, ул. Лизы Чайкиной, д. 85	ОДЗ			0,0015	0,0015		3,45	3,45	2,08
, ул. Вокзальная, зд. 100	ОДЗ	0,0246			0,0246	60,81		60,81	60,81
, ул. Вокзальная, зд. 100	ОДЗ	0,0685		0,0660	0,1345	169,29	152,90	322,19	261,69
, ул. Вокзальная, зд. 100	ОДЗ	0,0246			0,0246	60,81		60,81	60,81
, ул. Вокзальная, зд. 100	ОДЗ	1,1340			1,1340	2803,36		2803,36	2803,36
, ул. Вокзальная, зд. 100	ОДЗ	1,1260			1,1260	2783,59		2783,59	2783,59
, ул. Вокзальная, зд. 100	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,22		25,22	25,22
, ул. Вокзальная, зд. 100	ОДЗ	11,3190			11,3190	27981,72		27981,72	27981,72
, ул. Гидротехническая, д. 22	ЖФ			0,2088	0,2088		1522,04	1522,04	981,96
, ул. Куйбышева, д. 18	ЖФ			0,4396	0,4396		3205,09	3205,09	2067,80
, ул. Куйбышева, д. 36	ЖФ			0,2625	0,2625		1913,94	1913,94	1234,80
, проезд Майский, д. 5	ЖФ			0,1610	0,1610		1173,53	1173,53	757,12
Матросова ул., дом № 40	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,69	0,69	0,42
, б-р. Ленина, д. 19	ОДЗ			0,1223	0,1223		283,21	283,21	171,15
, ул. Карла Маркса, д. 25А	ОДЗ			0,0015	0,0015		3,45	3,45	2,09
, ул. Мира, д. 89	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,22	2,22	1,34
Громовой ул., владение № 32А	ОДЗ			0,0035	0,0035		8,14	8,14	4,92
Ярославская ул., владение № 7А	ОДЗ			0,0022	0,0022		5,07	5,07	3,06
, ул. Баныкина, д. 2	ОДЗ			0,1458	0,1458		337,77	337,77	204,12
Мира ул., дом № 152	ОДЗ			0,0023	0,0023		5,42	5,42	3,28
, ул. Матросова, д. 26А	ЖФ			0,0720	0,0720		524,97	524,97	338,69

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Механизаторов, д. 20А	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,48	2,48	1,50
Горького ул, дом № 27А	ОДЗ	0,1700		0,0104	0,1804	420,26	24,14	444,40	434,85
Громовой ул, владение № 43	ОДЗ	0,0715			0,0715	176,76		176,76	176,76
Громовой ул, владение № 43	ОДЗ			0,0031	0,0031		7,18	7,18	4,34
Жилина ул, владение № 28А	ОДЗ	0,1070		0,0014	0,1084	264,51	3,22	267,74	266,46
Ингельберга ул, домовладение № 9	ОДЗ	0,0036		0,0003	0,0039	8,90	0,79	9,69	9,38
Городской округ Тольятти, Комсомольская ул, вл. 96	ОДЗ	0,9290	0,1110	0,0413	1,0813	2570,99	95,68	2666,66	2628,81
Комсомольское ш, владение № 6А	ОДЗ	0,0045		0,0007	0,0052	11,12	1,55	12,68	12,06
Городской округ Тольятти, Лесопарковое ш, вл. 2	ОДЗ	0,0045		0,0005	0,0050	11,12	1,09	12,21	11,78
Олимпийская ул, владение № 60	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,33		15,33	15,33
Олимпийская ул, владение № 60	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,37	1,37	0,83
Телеграфная ул, домовладение № 34	ОДЗ	0,0029		0,0003	0,0032	7,17	0,79	7,96	7,65
Энергетиков ул, владение № 23	ОДЗ	0,0223		0,0350	0,0573	55,13	81,08	136,21	104,13
Матросова ул, дом № 36	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,10	1,10	0,67
Громовой ул, дом № 24	ОДЗ			0,0007	0,0007		1,61	1,61	0,97
Ленина б-р, д. 3	ОДЗ			0,2000	0,2000		463,33	463,33	280,00
, б-р Ленина, д. 5	ОДЗ			0,0858	0,0858		198,77	198,77	120,12
, б-р Ленина, д. 7А	ОДЗ			0,2454	0,2454		568,51	568,51	343,56
, ул Александра Кудашева, д. 120	ОДЗ			0,1435	0,1435		332,44	332,44	200,90
, ул Толстого, д. 18	ОДЗ			0,0833	0,0833		193,05	193,05	116,66
, ул Толстого, д. 22	ОДЗ			0,0833	0,0833		193,05	193,05	116,66
, ул Толстого, д. 28	ОДЗ			0,5833	0,5833		1351,31	1351,31	816,62
Толстого ул, дом № 5	ОДЗ			0,3333	0,3333		772,15	772,15	466,62
, ул Мира, д. 83	ЖФ			0,0858	0,0858		625,58	625,58	403,60
, ул Толстого, д. 20	ЖФ			0,4167	0,4167		3038,00	3038,00	1960,00
, ул Толстого, д. 24	ЖФ			0,3333	0,3333		2430,16	2430,16	1567,84
, ул Толстого, д. 26	ЖФ			0,0833	0,0833		607,58	607,58	391,98
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Матросова ул, дом № 36	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,77	0,77	0,47
, ул Механизаторов, д. 25	ОДЗ			0,1223	0,1223		283,21	283,21	171,15
, ул Шлюзовая, д. 25	ОДЗ	0,4237			0,4237	1047,51		1047,51	1047,51
, ул Есенина, д. 14	ОДЗ			0,0775	0,0775		179,54	179,54	108,50
, ул Железнодорожная, д. 31	ОДЗ			0,2625	0,2625		608,13	608,13	367,50
, ул Лизы Чайкиной, двлд. 73	ОДЗ			0,1914	0,1914		443,41	443,41	267,96
, ул Матросова, д. 18	ОДЗ			0,1625	0,1625		376,46	376,46	227,50
, ул Механизаторов, д. 16	ОДЗ			0,2198	0,2198		509,13	509,13	307,67
, ул Механизаторов, д. 31	ОДЗ			0,2542	0,2542		588,82	588,82	355,83
, ул Мурысева, д. 42	ОДЗ			0,1625	0,1625		376,46	376,46	227,50
, ул Мурысева, д. 71	ОДЗ			0,4135	0,4135		957,94	957,94	578,90
, ул Ярославская, д. 29	ОДЗ			0,1223	0,1223		283,21	283,21	171,15



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ярославская, д. 9	ОДЗ			0,1253	0,1253		290,26	290,26	175,41
Гидротехническая ул, дом № 38	ОДЗ	0,6380			0,6380	1577,20		1577,20	1577,20
Самарская обл, г Тольятти	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Самарская обл, г Тольятти	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Самарская обл, г Тольятти	ЖФ			0,0001	0,0001		0,73	0,73	0,47
Самарская обл, г Тольятти	ЖФ	0,0000		0,0001	0,0001	0,00	0,73	0,73	0,47
Самарская обл, г Тольятти	ЖФ	0,0000		0,0001	0,0001	0,00	0,73	0,73	0,47
, ул 40 лет Победы, влд. 61	ЖФ			0,4550	0,4550		3317,50	3317,50	2140,32
, ул 40 лет Победы, влд. 61	ЖФ	1,2080			1,2080	2986,25		2986,25	2986,25
, ул 40 лет Победы, д. 102	ЖФ			0,2979	0,2979		2172,05	2172,05	1401,32
, ул 40 лет Победы, д. 102	ЖФ	0,9190			0,9190	2271,86		2271,86	2271,86
, ул 40 лет Победы, д. 11А	ЖФ			0,1250	0,1250		911,11	911,11	587,81
, ул 40 лет Победы, д. 11А	ЖФ	0,3352			0,3352	828,65		828,65	828,65
, ул 40 лет Победы, д. 122	ЖФ			0,3917	0,3917		2855,96	2855,96	1842,56
, ул 40 лет Победы, д. 122	ЖФ	1,4600			1,4600	3609,27		3609,27	3609,27
, ул 40 лет Победы, д. 15	ЖФ			0,3278	0,3278		2390,06	2390,06	1541,97
, ул 40 лет Победы, д. 15	ЖФ	0,8500			0,8500	2101,29		2101,29	2101,29
40 лет Победы ул, д. 15Г	ЖФ	0,1280		0,0779	0,2059	316,43	567,98	884,41	682,87
40 лет Победы ул, д. 15Г	ЖФ	0,1280			0,1280	316,43		316,43	316,43
, ул 40 лет Победы, д. 15Д	ЖФ			0,1778	0,1778		1296,38	1296,38	836,37
, ул 40 лет Победы, д. 15Д	ЖФ	0,4604			0,4604	1138,06		1138,06	1138,06
, ул 40 лет Победы, д. 17	ЖФ			0,1250	0,1250		911,40	911,40	588,00
, ул 40 лет Победы, д. 17	ЖФ	0,2709			0,2709	669,69		669,69	669,69
, ул 40 лет Победы, д. 17а	ЖФ			0,1250	0,1250		911,40	911,40	588,00
, ул 40 лет Победы, д. 17а	ЖФ	0,2764			0,2764	683,29		683,29	683,29
, ул 40 лет Победы, д. 17Г	ЖФ	0,1957			0,1957	483,76		483,76	483,76
, ул 40 лет Победы, д. 17Г	ЖФ			0,0675	0,0675		492,16	492,16	317,52
, ул 40 лет Победы, д. 17Д	ЖФ			0,1153	0,1153		840,68	840,68	542,37
, ул 40 лет Победы, д. 17Д	ЖФ	0,3106			0,3106	767,95		767,95	767,95
, ул 40 лет Победы, д. 30	ЖФ	0,2440			0,2440	603,19		603,19	603,19
, ул 40 лет Победы, д. 30	ЖФ	0,2440		0,1337	0,3777	603,19	974,83	1578,03	1232,12
, ул 40 лет Победы, д. 43Д	ЖФ	0,6697		0,2125	0,8822	1655,57	1549,38	3204,95	2655,17
, ул 40 лет Победы, д. 43Д	ЖФ			0,2125	0,2125		1549,38	1549,38	999,60
40 лет Победы ул, дом № 45А, литер 5.1	ЖФ			0,1357	0,1357		989,42	989,42	638,33
40 лет Победы ул, дом № 45А, литер 5.1	ЖФ	0,4954			0,4954	1224,68		1224,68	1224,68
Городской округ Тольятти, 40 лет Победы ул, д. 45Г	ЖФ	0,3962		0,1527	0,5489	979,45	1113,37	2092,81	1697,75
Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 45М	ЖФ	0,2374		0,0982	0,3355	586,84	715,70	1302,55	1048,59
, Самарская обл, Тольятти, 40 лет Победы ул, дом № 45П, литер 6.2Б	ЖФ	0,2631		0,0982	0,3613	650,44	715,73	1366,17	1112,20
, Самарская обл, Тольятти, 40 лет Победы ул, дом № 45П, литер 6.2Б	ЖФ	0,2631			0,2631	650,44		650,44	650,44
, ул 40 лет Победы, д. 47В	ЖФ			0,3550	0,3550		2588,38	2588,38	1669,92

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул 40 лет Победы, д. 47В	ЖФ	1,2490			1,2490	3087,66		3087,66	3087,66
, ул 40 лет Победы, д. 51В	ЖФ			0,2338	0,2338		1704,32	1704,32	1099,56
, ул 40 лет Победы, д. 51В	ЖФ	0,4565	0,0396		0,4960	1226,21		1226,21	1226,21
40 лет Победы ул, дом № 51П	ЖФ	0,2691		0,0982	0,3673	665,32	715,73	1381,06	1127,09
, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 51Р, литер 6.2А	ЖФ			0,0982	0,0982		715,73	715,73	461,76
, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул 40 лет Победы, д. 51Р, литер 6.2А	ЖФ	0,2631			0,2631	650,44		650,44	650,44
, ул 40 лет Победы, д. 58	ЖФ	0,6590			0,6590	1629,12		1629,12	1629,12
, ул 40 лет Победы, д. 58	ЖФ			0,2525	0,2525		1841,03	1841,03	1187,76
, ул 40 лет Победы, д. 5Б, кв. Р-4	ЖФ	0,2210		0,1440	0,3650	546,33	1049,93	1596,27	1223,71
, ул 40 лет Победы, д. 5В, кв. Р-2,Р-3,Р-3	ЖФ	0,2210		0,1440	0,3650	546,33	1049,93	1596,27	1223,71
, ул 40 лет Победы, д. 5Г, кв. Р-2,Р-3,Р-4	ЖФ	0,2078		0,1425	0,3503	513,65	1039,00	1552,65	1183,97
, ул 40 лет Победы, д. 61В	ЖФ			0,4598	0,4598		3352,13	3352,13	2162,66
, ул 40 лет Победы, д. 61В	ЖФ	1,1881			1,1881	2937,01		2937,01	2937,01
, ул 40 лет Победы, д. 72	ЖФ			0,2988	0,2988		2178,61	2178,61	1405,56
, ул 40 лет Победы, д. 72	ЖФ	0,9190			0,9190	2271,86		2271,86	2271,86
, ул 40 лет Победы, д. 72А	ЖФ			0,0083	0,0083		60,52	60,52	39,04
, ул 40 лет Победы, д. 72А	ЖФ	0,0920			0,0920	227,43		227,43	227,43
, ул 40 лет Победы, д. 76	ЖФ			0,5358	0,5358		3906,62	3906,62	2520,40
, ул 40 лет Победы, д. 76	ЖФ	1,7320			1,7320	4281,68		4281,68	4281,68
, ул 40 лет Победы, д. 90	ЖФ			0,1500	0,1500		1093,68	1093,68	705,60
, ул 40 лет Победы, д. 90	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул 40 лет Победы, д. 98	ЖФ	0,5720		0,2042	0,7762	1414,04	1488,86	2902,91	2374,60
, ул 40 лет Победы, д. 98	ЖФ	0,5720			0,5720	1414,04		1414,04	1414,04
, ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ЖФ			0,2874	0,2874		2095,49	2095,49	1351,93
, ул 40 лет Победы, двлд. 17В	ЖФ	1,0507			1,0507	2597,36		2597,36	2597,36
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ЖФ	0,2732			0,2732	675,43		675,43	675,43
, ул 40 лет Победы, двлд. 19Б	ЖФ			0,1490	0,1490		1086,39	1086,39	700,90
, ул 40 лет Победы, двлд. 38а	ЖФ	0,5502		0,2532	0,8033	1360,05	1845,84	3205,89	2550,91
, б-р 50 лет Октября, д. 10	ЖФ	0,3342			0,3342	826,23		826,23	826,23
, б-р 50 лет Октября, д. 10	ЖФ			0,1325	0,1325		966,08	966,08	623,28
, б-р 50 лет Октября, д. 10А	ЖФ			0,1133	0,1133		826,09	826,09	532,96
, б-р 50 лет Октября, д. 10А	ЖФ	0,2340			0,2340	578,47		578,47	578,47
, б-р 50 лет Октября, д. 11	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
, б-р 50 лет Октября, д. 13	ЖФ	0,2713			0,2713	670,71		670,71	670,71
, б-р 50 лет Октября, д. 13	ЖФ			0,0717	0,0717		522,78	522,78	337,28
, б-р 50 лет Октября, д. 15	ЖФ	0,2265			0,2265	559,93		559,93	559,93
, б-р 50 лет Октября, д. 15	ЖФ			0,1258	0,1258		917,23	917,23	591,76
, б-р 50 лет Октября, д. 19	ЖФ			0,0775	0,0775		565,07	565,07	364,56
, б-р 50 лет Октября, д. 19	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
, б-р 50 лет Октября, д. 2	ЖФ			0,0771	0,0771		562,15	562,15	362,68

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р 50 лет Октября, д. 2	ЖФ	0,2220			0,2220	548,81		548,81	548,81
, б-р 50 лет Октября, д. 25	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
, б-р 50 лет Октября, д. 25	ЖФ	0,3000			0,3000	741,63		741,63	741,63
, б-р 50 лет Октября, д. 27	ЖФ	0,2910			0,2910	719,38		719,38	719,38
, б-р 50 лет Октября, д. 27	ЖФ			0,1167	0,1167		850,66	850,66	548,82
, б-р 50 лет Октября, д. 4	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
, б-р 50 лет Октября, д. 4	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, б-р 50 лет Октября, д. 6	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
, б-р 50 лет Октября, д. 6	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, б-р 50 лет Октября, д. 7	ЖФ			0,0775	0,0775		565,07	565,07	364,56
, б-р 50 лет Октября, д. 7	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
50 лет Октября б-р, дом № 73А	ЖФ	0,1901			0,1901	469,95		469,95	469,95
50 лет Октября б-р, дом № 73А	ЖФ			0,2210	0,2210		1611,36	1611,36	1039,58
, б-р 50 лет Октября, д. 8	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, б-р 50 лет Октября, д. 8	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
, б-р 50 лет Октября, д. 9	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
, ул 60 лет СССР, д. 18	ЖФ	0,0000			0,0000	0,02		0,02	0,02
, ул 60 лет СССР, д. 60	ЖФ	0,0000			0,0000	0,02		0,02	0,02
, ул 70 лет Октября, д. 16	ЖФ			0,4960	0,4960		3616,44	3616,44	2333,18
, ул 70 лет Октября, д. 16	ЖФ	0,9630			0,9630	2380,63		2380,63	2380,63
, ул 70 лет Октября, д. 24	ЖФ	0,9810			0,9810	2425,13		2425,13	2425,13
, ул 70 лет Октября, д. 24	ЖФ			0,3770	0,3770		2748,78	2748,78	1773,41
, ул 70 лет Октября, д. 26	ЖФ	0,5180			0,5180	1280,55		1280,55	1280,55
, ул 70 лет Октября, д. 26	ЖФ			0,2980	0,2980		2172,78	2172,78	1401,79
70 лет Октября ул, д. 43	ЖФ	0,3650		0,2097	0,5747	902,32	1528,96	2431,28	1888,75
70 лет Октября ул, д. 43	ЖФ	0,3650		0,5937	0,9587	902,32	4328,79	5231,10	3695,08
70 лет Октября ул, дом № 48	ЖФ			0,1388	0,1388		1012,02	1012,02	652,92
70 лет Октября ул, дом № 48	ЖФ	0,9000			0,9000	2224,89		2224,89	2224,89
, ул 70 лет Октября, д. 48А	ЖФ	0,0800		0,0216	0,1016	197,77	157,49	355,26	299,37
, ул 70 лет Октября, д. 48А	ЖФ	0,0800		0,1058	0,1858	197,77	771,41	969,18	695,45
, ул 70 лет Октября, д. 5	ЖФ			0,5050	0,5050		3682,06	3682,06	2375,52
, ул 70 лет Октября, д. 5	ЖФ	1,9030			1,9030	4704,41		4704,41	4704,41
, ул 70 лет Октября, д. 6	ЖФ	0,6790			0,6790	1678,56		1678,56	1678,56
, ул 70 лет Октября, д. 6	ЖФ			0,3760	0,3760		2741,49	2741,49	1768,70
, ул 70 лет Октября, д. 8	ЖФ			0,9650	0,9650		7036,01	7036,01	4539,36
, ул 70 лет Октября, д. 8	ЖФ	1,6730			1,6730	4135,83		4135,83	4135,83
, ул 70 лет Октября, д. 9	ЖФ			0,5050	0,5050		3682,06	3682,06	2375,52
, ул 70 лет Октября, д. 9	ЖФ	1,8380			1,8380	4543,72		4543,72	4543,72
, ш Автозаводское, влд. 17	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25		0,25	0,25
, ш Автозаводское, д. 23	ЖФ	0,2150			0,2150	531,50		531,50	531,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ш Автозаводское, д. 28	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ш Автозаводское, д. 28	ЖФ			0,0957	0,0957		697,77	697,77	450,17
, ш Автозаводское, д. 30	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ш Автозаводское, д. 30	ЖФ			0,0957	0,0957		697,77	697,77	450,17
, ш Автозаводское, д. 39	ЖФ			0,3818	0,3818		2783,42	2783,42	1795,75
, ш Автозаводское, д. 39	ЖФ	0,6505			0,6505	1608,10		1608,10	1608,10
, ш Автозаводское, д. 41	ЖФ			0,2050	0,2050		1494,70	1494,70	964,32
, ш Автозаводское, д. 41	ЖФ	0,3800			0,3800	939,40		939,40	939,40
, ш Автозаводское, д. 43	ЖФ			0,2263	0,2263		1649,63	1649,63	1064,28
, ш Автозаводское, д. 43	ЖФ	0,8373			0,8373	2069,99		2069,99	2069,99
, ш Автозаводское, д. 47	ЖФ			0,5000	0,5000		3645,60	3645,60	2352,00
, ш Автозаводское, д. 47	ЖФ	0,6788			0,6788	1678,06		1678,06	1678,06
, ш Автозаводское, д. 49	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ш Автозаводское, д. 51	ЖФ			0,3500	0,3500		2551,92	2551,92	1646,40
, ш Автозаводское, д. 51	ЖФ	0,6300			0,6300	1557,42		1557,42	1557,42
, ул Автостроителей, д. 100	ЖФ	0,2710			0,2710	669,94		669,94	669,94
, ул Автостроителей, д. 100	ЖФ	0,2710		0,0212	0,2922	669,94	154,57	824,51	769,66
, ул Автостроителей, д. 102	ЖФ			0,0771	0,0771		562,15	562,15	362,68
, ул Автостроителей, д. 102	ЖФ	0,2710			0,2710	669,94		669,94	669,94
, ул Автостроителей, д. 34	ЖФ	0,1210			0,1210	299,12		299,12	299,12
, ул Автостроителей, д. 34	ЖФ			0,1213	0,1213		884,42	884,42	570,60
Автостроителей ул, д. 41	ЖФ			0,2513	0,2513		1832,28	1832,28	1182,12
, ул Автостроителей, д. 41	ЖФ	1,1540			1,1540	2852,81		2852,81	2852,81
, ул Автостроителей, д. 43	ЖФ	0,8490			0,8490	2098,81		2098,81	2098,81
, ул Автостроителей, д. 43	ЖФ			0,2980	0,2980		2172,78	2172,78	1401,79
, ул Автостроителей, д. 47	ЖФ	1,1200			1,1200	2768,75		2768,75	2768,75
, ул Автостроителей, д. 47	ЖФ			0,3760	0,3760		2741,49	2741,49	1768,70
, ул Автостроителей, д. 53Б	ЖФ			0,0696	0,0696		507,47	507,47	327,40
, ул Автостроителей, д. 53Б	ЖФ	0,0760			0,0760	187,88		187,88	187,88
Автостроителей ул, д. 59Б	ЖФ			0,0567	0,0567		413,41	413,41	266,72
Автостроителей ул, д. 59Б	ЖФ	0,1820		0,0567	0,2387	449,92	413,41	863,33	716,64
, ул Автостроителей, д. 72а	ЖФ	0,0600			0,0600	148,33		148,33	148,33
, ул Автостроителей, д. 72а	ЖФ	0,0600		0,0120	0,0720	148,33	87,49	235,82	204,77
, ул Автостроителей, д. 90	ЖФ			0,0771	0,0771		562,15	562,15	362,68
, ул Автостроителей, д. 90	ЖФ	0,2710			0,2710	669,94		669,94	669,94
, ул Александра Кудашева, д. 110	ЖФ	0,8929			0,8929	2207,46		2207,46	2207,46
, ул Александра Кудашева, д. 110	ЖФ			0,2190	0,2190		1596,77	1596,77	1030,18
, ул Александра Кудашева, д. 116	ЖФ	0,5600			0,5600	1384,38		1384,38	1384,38
, ул Александра Кудашева, д. 116	ЖФ			0,8300	0,8300		6051,70	6051,70	3904,32
, ул Александра Кудашева, д. 118	ЖФ	0,7200			0,7200	1779,91		1779,91	1779,91

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Александра Кудашева, д. 118	ЖФ			1,0000	1,0000		7291,20	7291,20	4704,00
, ул Александра Кудашева, д. 96	ЖФ			0,0813	0,0813		592,77	592,77	382,44
, ул Александра Кудашева, д. 96	ЖФ	0,5880			0,5880	1453,60		1453,60	1453,60
, ул Баныкина, влд. 20	ЖФ			0,0001	0,0001		0,73	0,73	0,47
, ул Баныкина, влд. 20	ЖФ	1,2070			1,2070	2983,83		2983,83	2983,83
, ул Баныкина, влд. 8, стр. 6, кв. 6	ЖФ			0,0415	0,0415		302,58	302,58	195,22
, ул Баныкина, влд. 8, стр. 6, кв. 6	ЖФ	0,1420			0,1420	351,04		351,04	351,04
, ул Баныкина, д. 10	ЖФ			0,3000	0,3000		2187,36	2187,36	1411,20
, ул Баныкина, д. 10	ЖФ	0,3172			0,3172	784,15		784,15	784,15
Баныкина ул, дом № 11Б	ЖФ	0,6985			0,6985	1726,81		1726,81	1726,81
, ул Баныкина, д. 14	ЖФ			0,2800	0,2800		2041,54	2041,54	1317,12
, ул Баныкина, д. 14	ЖФ	0,5070			0,5070	1253,36		1253,36	1253,36
Баныкина ул, д. 16Г	ЖФ	0,2290			0,2290	566,11		566,11	566,11
Баныкина ул, д. 16Г	ЖФ			0,1342	0,1342		978,48	978,48	631,28
Самарская обл, Тольятти г, Баныкина ул, дом № 20Б	ЖФ	0,1522		0,0283	0,1805	376,24	206,34	582,58	509,36
, ул Баныкина, д. 21А	ЖФ			0,1608	0,1608		1172,42	1172,42	756,40
, ул Баныкина, д. 21А	ЖФ	0,6223	0,0450		0,6674	1649,86		1649,86	1649,86
, ул Баныкина, д. 24	ЖФ			0,0001	0,0001		0,73	0,73	0,47
, ул Баныкина, д. 24	ЖФ	0,5720			0,5720	1414,04		1414,04	1414,04
Баныкина ул, д. 70	ЖФ	1,1530			1,1530	2850,33		2850,33	2850,33
Баныкина ул, д. 70	ЖФ			0,3568	0,3568		2601,50	2601,50	1678,39
, б-р Баумана, д. 10	ЖФ	0,4250		0,1108	0,5358	1050,64	807,86	1858,51	1571,85
, б-р Баумана, д. 10	ЖФ	0,4250			0,4250	1050,64		1050,64	1050,64
, б-р Баумана, д. 4	ЖФ	0,4250		0,3400	0,7650	1050,64	2479,01	3529,65	2650,00
, б-р Баумана, д. 4	ЖФ	0,4250		0,3770	0,8020	1050,64	2748,78	3799,43	2824,05
, ул Белорусская, д. 10	ЖФ			0,0972	0,0972		708,78	708,78	457,28
, ул Белорусская, д. 10	ЖФ	0,1614			0,1614	398,99		398,99	398,99
, ул Белорусская, д. 12	ЖФ			0,0972	0,0972		708,78	708,78	457,28
, ул Белорусская, д. 12	ЖФ	0,1675			0,1675	414,08		414,08	414,08
, ул Белорусская, д. 2	ЖФ			0,1208	0,1208		881,00	881,00	568,38
, ул Белорусская, д. 2	ЖФ	0,1970			0,1970	487,00		487,00	487,00
, ул Белорусская, д. 23	ЖФ	0,1907			0,1907	471,43		471,43	471,43
, ул Белорусская, д. 23	ЖФ			0,1200	0,1200		874,94	874,94	564,48
, ул Белорусская, д. 25	ЖФ			0,0992	0,0992		723,07	723,07	466,50
, ул Белорусская, д. 25	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Белорусская, д. 27	ЖФ	0,2990			0,2990	739,16		739,16	739,16
, ул Белорусская, д. 27	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
, ул Белорусская, д. 4	ЖФ			0,1208	0,1208		881,00	881,00	568,38
, ул Белорусская, д. 4	ЖФ	0,1621			0,1621	400,64		400,64	400,64
, ул Белорусская, д. 6	ЖФ			0,0972	0,0972		708,78	708,78	457,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Белорусская, д. 6	ЖФ	0,1320			0,1320	326,28		326,28	326,28
, ул Белорусская, д. 7	ЖФ	0,2400			0,2400	593,30		593,30	593,30
, ул Белорусская, д. 7	ЖФ			1,0000	1,0000		7291,20	7291,20	4704,00
, ул Ботаническая, д. 5Д	ЖФ	0,3446	0,0229	0,1398	0,5073	908,48	1019,24	1927,71	1566,05
Городской округ Тольятти, Ботаническая ул, д. 5Ж	ЖФ	1,0716		0,1900	1,2615	2649,02	1385,18	4034,20	3542,68
Самарская обл, Тольятти г, Владимира Высоцкого ул, дом № 11	ЖФ	0,6100		0,1750	0,7850	1507,98	1275,96	2783,94	2331,18
Владимира Высоцкого ул, дом № 13	ЖФ	0,4000		0,1166	0,5166	988,84	850,15	1838,99	1537,33
Владимира Высоцкого ул, дом № 21	ЖФ			0,1416	0,1416		1032,43	1032,43	666,09
Владимира Высоцкого ул, дом № 21	ЖФ	0,6900			0,6900	1705,75		1705,75	1705,75
Владимира Высоцкого ул, дом № 9	ЖФ	0,8000		0,1958	0,9958	1977,68	1427,62	3405,30	2898,72
, ул Вокзальная, влд. 30а	ЖФ	0,2530			0,2530	625,44		625,44	625,44
, ул Вокзальная, влд. 30а	ЖФ			0,1480	0,1480		1079,10	1079,10	696,19
, ул Ворошилова, влд. 2а	ЖФ			0,0721	0,0721		525,70	525,70	339,16
, ул Ворошилова, влд. 2а	ЖФ	0,2845			0,2845	703,31		703,31	703,31
, ул Ворошилова, д. 11	ЖФ			0,3700	0,3700		2697,74	2697,74	1740,48
, ул Ворошилова, д. 11	ЖФ	1,1230			1,1230	2776,17		2776,17	2776,17
, ул Ворошилова, д. 2	ЖФ			0,0782	0,0782		570,17	570,17	367,85
, ул Ворошилова, д. 2	ЖФ	0,3020			0,3020	746,57		746,57	746,57
, ул Ворошилова, д. 24	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, ул Ворошилова, д. 24	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Ворошилова, д. 2В	ЖФ	0,3090			0,3090	763,88		763,88	763,88
, ул Ворошилова, д. 2В	ЖФ			0,0792	0,0792		577,46	577,46	372,56
Ворошилова ул, д. 30	ЖФ	1,1180			1,1180	2763,81		2763,81	2763,81
Ворошилова ул, д. 30	ЖФ			0,4000	0,4000		2916,48	2916,48	1881,60
, ул Ворошилова, д. 31	ЖФ			0,3379	0,3379		2463,70	2463,70	1589,48
, ул Ворошилова, д. 31	ЖФ	1,1540			1,1540	2852,81		2852,81	2852,81
, ул Ворошилова, д. 41	ЖФ			0,4563	0,4563		3326,97	3326,97	2146,44
, ул Ворошилова, д. 41	ЖФ	1,4610			1,4610	3611,74		3611,74	3611,74
, ул Ворошилова, д. 43	ЖФ			0,1746	0,1746		1273,04	1273,04	821,32
, ул Ворошилова, д. 43	ЖФ	0,4610			0,4610	1139,64		1139,64	1139,64
, ул Ворошилова, д. 67	ЖФ	1,1540		0,3388	1,4928	2852,81	2470,26	5323,06	4446,52
, ул Ворошилова, д. 67	ЖФ	1,1540			1,1540	2852,81		2852,81	2852,81
, ул Ворошилова, д. 71	ЖФ			0,3388	0,3388		2470,26	2470,26	1593,72
, ул Ворошилова, д. 71	ЖФ	1,1540			1,1540	2852,81		2852,81	2852,81
, ул Гагарина, д. 2	ЖФ	0,1445			0,1445	357,28		357,28	357,28
, б-р Гая, д. 10	ЖФ	2,1900			2,1900	5413,90		5413,90	5413,90
, б-р Гая, д. 10	ЖФ			0,5420	0,5420		3951,83	3951,83	2549,57
, б-р Гая, д. 11	ЖФ			0,2146	0,2146		1564,69	1564,69	1009,48
, б-р Гая, д. 11	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
, б-р Гая, д. 14	ЖФ			0,1500	0,1500		1093,68	1093,68	705,60

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Гая, д. 14	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, б-р Гая, д. 15	ЖФ			0,3308	0,3308		2411,93	2411,93	1556,08
, б-р Гая, д. 15	ЖФ	0,9820			0,9820	2427,60		2427,60	2427,60
, б-р Гая, д. 18	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, б-р Гая, д. 18	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, б-р Гая, д. 2	ЖФ			0,4163	0,4163		3035,33	3035,33	1958,28
, б-р Гая, д. 2	ЖФ	1,3250			1,3250	3275,54		3275,54	3275,54
, б-р Гая, д. 21	ЖФ			0,2146	0,2146		1564,69	1564,69	1009,48
, б-р Гая, д. 21	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
, б-р Гая, д. 23	ЖФ			0,2146	0,2146		1564,69	1564,69	1009,48
, б-р Гая, д. 23	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
, б-р Гая, д. 25	ЖФ			0,8125	0,8125		5924,10	5924,10	3822,00
, б-р Гая, д. 25	ЖФ	2,1900			2,1900	5413,90		5413,90	5413,90
, б-р Гая, д. 5	ЖФ	0,4610			0,4610	1139,64		1139,64	1139,64
, б-р Гая, д. 5	ЖФ	0,4610		0,2146	0,6756	1139,64	1564,69	2704,33	2149,12
, б-р Гая, д. 6	ЖФ			0,2146	0,2146		1564,69	1564,69	1009,48
, б-р Гая, д. 6	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
Гая б-р, д. 7	ЖФ			0,2146	0,2146		1564,55	1564,55	1009,38
Гая б-р, д. 7	ЖФ	0,5090			0,5090	1258,30		1258,30	1258,30
, б-р Гая, д. 9	ЖФ			0,1500	0,1500		1093,68	1093,68	705,60
, б-р Гая, д. 9	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Гидростроевская, д. 12	ЖФ			0,0255	0,0255		185,93	185,93	119,95
, ул Гидростроевская, д. 12	ЖФ	0,0370			0,0370	91,39		91,39	91,39
, ул Гидростроевская, д. 13	ЖФ	0,0418			0,0418	103,42		103,42	103,42
, ул Гидростроевская, д. 14	ЖФ	0,0982			0,0982	242,76		242,76	242,76
, ул Гидростроевская, д. 16	ЖФ	0,1700			0,1700	420,26		420,26	420,26
, ул Гидростроевская, д. 19	ЖФ	0,0410			0,0410	101,36		101,36	101,36
, ул Гидростроевская, д. 21	ЖФ	0,0219			0,0219	54,21		54,21	54,21
Гидростроевская ул, д. 24	ЖФ			0,0416	0,0416		303,31	303,31	195,69
, ул Гидростроевская, д. 24	ЖФ	0,1690			0,1690	417,79		417,79	417,79
, ул Гидростроевская, д. 26	ЖФ	0,4443			0,4443	1098,35		1098,35	1098,35
, ул Гидростроевская, д. 5	ЖФ	0,1279			0,1279	316,18		316,18	316,18
, ул Гидростроевская, д. 7	ЖФ	0,0800			0,0800	197,77		197,77	197,77
, ул Гидростроевская, д. 9	ЖФ	0,0800			0,0800	197,77		197,77	197,77
, ул Гидротехническая, влд. 286	ЖФ	0,5545			0,5545	1370,69		1370,69	1370,69
, ул Гидротехническая, влд. 286	ЖФ			0,2214	0,2214		1614,27	1614,27	1041,47
Гидротехническая ул, дом № 18	ЖФ			0,2093	0,2093		1526,27	1526,27	984,69
, ул Гидротехническая, д. 18	ЖФ	0,2756			0,2756	681,31		681,31	681,31
, ул Гидротехническая, д. 20	ЖФ	0,1378			0,1378	340,66		340,66	340,66
, ул Гидротехническая, д. 20	ЖФ			0,1047	0,1047		763,15	763,15	492,35



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Гидротехническая ул, дом № 24	ЖФ			0,1900	0,1900		1385,33	1385,33	893,76
Гидротехническая ул, дом № 24	ЖФ	0,5119			0,5119	1265,35		1265,35	1265,35
, ул Гидротехническая, д. 27	ЖФ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
, ул Гидротехническая, д. 27	ЖФ			0,1040	0,1040		758,28	758,28	489,22
Гидротехническая ул, дом № 38	ЖФ			0,1808	0,1808		1318,25	1318,25	850,48
Гидротехническая ул, д. 41	ЖФ			0,0775	0,0775		565,07	565,07	364,56
, ул Гидротехническая, д. 41	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Гидротехническая ул, д. 7	ЖФ	0,4688			0,4688	1158,92		1158,92	1158,92
, ул Гидротехническая, д. 7	ЖФ			0,1550	0,1550		1130,14	1130,14	729,12
, ул Голосова, д. 44	ЖФ			0,4479	0,4479		3265,87	3265,87	2107,02
, ул Голосова, д. 44	ЖФ	1,2650			1,2650	3127,21		3127,21	3127,21
Голосова ул, д. 63	ЖФ			0,1033	0,1033		753,18	753,18	485,92
, ул Голосова, д. 63	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Голосова, д. 73	ЖФ			0,1033	0,1033		753,42	753,42	486,08
, ул Голосова, д. 73	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Голосова, д. 75	ЖФ			0,1458	0,1458		1063,30	1063,30	686,00
, ул Голосова, д. 75	ЖФ	0,3380			0,3380	835,57		835,57	835,57
, ул Голосова, д. 95	ЖФ			0,3540	0,3540		2581,08	2581,08	1665,22
, ул Голосова, д. 95	ЖФ	0,8500			0,8500	2101,29		2101,29	2101,29
Горького ул, д. 21	ЖФ	0,0000			0,0000	0,02		0,02	0,02
, ул Горького, д. 29	ЖФ	0,1680			0,1680	415,31		415,31	415,31
, ул Горького, д. 29А	ЖФ			0,1500	0,1500		1093,68	1093,68	705,60
, ул Горького, д. 29А	ЖФ	0,1637			0,1637	404,68		404,68	404,68
, ул Горького, д. 31	ЖФ	0,1100			0,1100	271,93		271,93	271,93
, ул Горького, д. 33	ЖФ			0,0845	0,0845		616,11	616,11	397,49
, ул Горького, д. 33	ЖФ	0,3170			0,3170	783,66		783,66	783,66
, ул Горького, д. 34А	ЖФ			0,1500	0,1500		1093,68	1093,68	705,60
, ул Горького, д. 34А	ЖФ	0,1637			0,1637	404,68		404,68	404,68
, ул Горького, д. 35	ЖФ			0,1292	0,1292		942,02	942,02	607,76
, ул Горького, д. 35	ЖФ	0,3172			0,3172	784,15		784,15	784,15
, ул Горького, д. 36	ЖФ			0,0505	0,0505		368,21	368,21	237,55
, ул Горького, д. 36	ЖФ	0,1202			0,1202	297,15		297,15	297,15
, ул Горького, д. 37	ЖФ			0,0957	0,0957		697,77	697,77	450,17
, ул Горького, д. 37	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Горького, д. 38	ЖФ			0,0792	0,0792		577,46	577,46	372,56
, ул Горького, д. 38	ЖФ	0,2007			0,2007	496,15		496,15	496,15
, ул Горького, д. 40	ЖФ	0,2707			0,2707	669,20		669,20	669,20
, ул Горького, д. 40	ЖФ			0,1058	0,1058		771,04	771,04	497,45
, ул Горького, д. 42	ЖФ			0,0526	0,0526		383,52	383,52	247,43
, ул Горького, д. 42	ЖФ	0,1200			0,1200	296,65		296,65	296,65

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Горького, д. 44	ЖФ			0,0833	0,0833		607,36	607,36	391,84
, ул Горького, д. 44	ЖФ	0,1900			0,1900	469,70		469,70	469,70
, ул Горького, д. 46	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
, ул Горького, д. 46	ЖФ	0,2360			0,2360	583,42		583,42	583,42
, ул Горького, д. 50	ЖФ	0,1500			0,1500	370,82		370,82	370,82
, ул Горького, д. 50	ЖФ			0,0845	0,0845		616,11	616,11	397,49
, ул Горького, д. 54	ЖФ			0,0479	0,0479		349,37	349,37	225,40
, ул Горького, д. 54	ЖФ	0,1200			0,1200	296,65		296,65	296,65
, ул Горького, д. 58	ЖФ	0,1581			0,1581	390,84		390,84	390,84
, ул Горького, д. 58	ЖФ			0,0675	0,0675		492,16	492,16	317,52
, ул Горького, д. 59	ЖФ	0,1888			0,1888	466,81		466,81	466,81
, ул Горького, д. 59	ЖФ			0,0845	0,0845		616,11	616,11	397,49
, ул Горького, д. 60	ЖФ			0,0845	0,0845		616,11	616,11	397,49
, ул Горького, д. 60	ЖФ	0,1982			0,1982	490,04		490,04	490,04
, ул Горького, д. 66	ЖФ	0,2570			0,2570	635,33		635,33	635,33
, ул Горького, д. 66	ЖФ			0,0845	0,0845		616,11	616,11	397,49
, ул Горького, д. 70	ЖФ	0,1014			0,1014	250,67		250,67	250,67
, ул Горького, д. 72	ЖФ	0,1014			0,1014	250,67		250,67	250,67
, ул Горького, д. 74	ЖФ			0,1050	0,1050		765,58	765,58	493,92
, ул Горького, д. 74	ЖФ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
Горького ул, дом № 76	ЖФ			0,1050	0,1050		765,58	765,58	493,92
Горького ул, дом № 76	ЖФ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
, ул Горького, д. 82	ЖФ	0,1014			0,1014	250,67		250,67	250,67
, ул Горького, д. 84	ЖФ	0,1823			0,1823	450,66		450,66	450,66
, ул Громовой, д. 10	ЖФ	0,5225			0,5225	1291,72		1291,72	1291,72
Громовой ул, д. 10	ЖФ			0,1223	0,1223		891,35	891,35	575,06
Громовой ул, дом № 10А	ЖФ			0,1223	0,1223		891,35	891,35	575,06
Громовой ул, дом № 10А	ЖФ	0,5225			0,5225	1291,72		1291,72	1291,72
Громовой ул, дом № 20	ЖФ			0,1900	0,1900		1385,33	1385,33	893,76
Громовой ул, дом № 20	ЖФ	0,8534			0,8534	2109,69		2109,69	2109,69
, ул Громовой, д. 26	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Громовой, д. 26	ЖФ			0,0952	0,0952		694,12	694,12	447,82
Дзержинского ул, дом № 10	ЖФ			0,6566	0,6566		4787,40	4787,40	3088,65
Дзержинского ул, дом № 10	ЖФ	1,2370			1,2370	3057,99		3057,99	3057,99
, ул Дзержинского, д. 11	ЖФ	1,1220			1,1220	2773,70		2773,70	2773,70
, ул Дзержинского, д. 11	ЖФ			0,4330	0,4330		3157,09	3157,09	2036,83
, ул Дзержинского, д. 29	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, ул Дзержинского, д. 29	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Дзержинского, д. 49	ЖФ	2,2040			2,2040	5448,51		5448,51	5448,51
, ул Дзержинского, д. 49	ЖФ			0,5440	0,5440		3966,41	3966,41	2558,98

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Дзержинского, д. 50	ЖФ			0,1208	0,1208		880,78	880,78	568,24
, ул Дзержинского, д. 50	ЖФ	0,2680			0,2680	662,52		662,52	662,52
, ул Дзержинского, д. 5А	ЖФ	0,8250			0,8250	2039,48		2039,48	2039,48
, ул Дзержинского, д. 5А	ЖФ	0,8250		0,3980	1,2230	2039,48	2901,90	4941,38	3911,68
, ул Дзержинского, д. 63	ЖФ	0,6790		0,2720	0,9510	1678,56	1983,21	3661,76	2958,05
, ул Дзержинского, д. 63	ЖФ	0,6790			0,6790	1678,56		1678,56	1678,56
, ул Дзержинского, д. 77	ЖФ			0,2775	0,2775		2023,31	2023,31	1305,36
, ул Дзержинского, д. 77	ЖФ	0,8340			0,8340	2061,73		2061,73	2061,73
Есенина ул, д. 14	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
, ул Есенина, д. 16	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
, ул Есенина, д. 16	ЖФ			0,0775	0,0775		565,07	565,07	364,56
, ул Железнодорожная, д. 31	ЖФ	0,7841			0,7841	1938,42		1938,42	1938,42
Железнодорожная ул, д. 39	ЖФ	0,3120			0,3120	771,30		771,30	771,30
, ул Железнодорожная, д. 39	ЖФ			0,0919	0,0919		669,88	669,88	432,18
, ул Железнодорожная, д. 5	ЖФ	0,3040			0,3040	751,52		751,52	751,52
, ул Железнодорожная, д. 5	ЖФ			0,1098	0,1098		800,52	800,52	516,46
, ул Жилина, влд. 36	ЖФ			0,2028	0,2028		1478,66	1478,66	953,97
, ул Жилина, влд. 36	ЖФ	0,1947			0,1947	481,32		481,32	481,32
, ул Жилина, д. 1	ЖФ	0,1300			0,1300	321,37		321,37	321,37
, ул Жилина, д. 10	ЖФ	0,1020			0,1020	252,15		252,15	252,15
, ул Жилина, д. 11	ЖФ	0,1110			0,1110	274,40		274,40	274,40
, ул Жилина, д. 12	ЖФ	0,1980			0,1980	489,48		489,48	489,48
, ул Жилина, д. 13	ЖФ	0,1580			0,1580	390,59		390,59	390,59
, ул Жилина, д. 14	ЖФ	0,0935			0,0935	231,14		231,14	231,14
, ул Жилина, д. 16	ЖФ	0,1235			0,1235	305,30		305,30	305,30
, ул Жилина, д. 17	ЖФ	0,1460			0,1460	360,93		360,93	360,93
, ул Жилина, д. 18	ЖФ	0,1980			0,1980	489,48		489,48	489,48
, ул Жилина, д. 19	ЖФ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, ул Жилина, д. 1А	ЖФ	0,2020			0,2020	499,36		499,36	499,36
, ул Жилина, д. 2	ЖФ	0,1430			0,1430	353,51		353,51	353,51
, ул Жилина, д. 20	ЖФ	0,0950			0,0950	234,85		234,85	234,85
, ул Жилина, д. 21	ЖФ	0,1117			0,1117	276,04		276,04	276,04
, ул Жилина, д. 22	ЖФ	0,1190			0,1190	294,18		294,18	294,18
, ул Жилина, д. 23	ЖФ	0,1034			0,1034	255,62		255,62	255,62
, ул Жилина, д. 24	ЖФ	0,1121			0,1121	277,16		277,16	277,16
, ул Жилина, д. 25	ЖФ	0,1360			0,1360	336,21		336,21	336,21
, ул Жилина, д. 28	ЖФ	0,0965			0,0965	238,56		238,56	238,56
, ул Жилина, д. 3	ЖФ	0,0850			0,0850	210,13		210,13	210,13
, ул Жилина, д. 30	ЖФ	0,0975			0,0975	241,03		241,03	241,03
, ул Жилина, д. 34	ЖФ			0,2028	0,2028		1478,66	1478,66	953,97

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Жилина, д. 34	ЖФ	0,1947			0,1947	481,32		481,32	481,32
, ул Жилина, д. 38	ЖФ			0,2297	0,2297		1674,79	1674,79	1080,51
, ул Жилина, д. 38	ЖФ	0,4532			0,4532	1120,36		1120,36	1120,36
, ул Жилина, д. 3А	ЖФ	0,1280			0,1280	316,43		316,43	316,43
, ул Жилина, д. 4	ЖФ	0,1020			0,1020	252,15		252,15	252,15
, ул Жилина, д. 40	ЖФ			0,2297	0,2297		1674,79	1674,79	1080,51
, ул Жилина, д. 40	ЖФ	0,4532			0,4532	1120,36		1120,36	1120,36
, ул Жилина, д. 42	ЖФ			0,2380	0,2380		1735,31	1735,31	1119,55
, ул Жилина, д. 42	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Жилина, д. 44	ЖФ			0,2500	0,2500		1822,80	1822,80	1176,00
, ул Жилина, д. 44	ЖФ	0,2792			0,2792	690,11		690,11	690,11
, ул Жилина, д. 46	ЖФ			0,0750	0,0750		546,84	546,84	352,80
, ул Жилина, д. 46	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
Жилина ул, дом № 54	ЖФ			0,2000	0,2000		1458,24	1458,24	940,80
Жилина ул, дом № 54	ЖФ	0,1900			0,1900	469,70		469,70	469,70
, ул Жилина, д. 56	ЖФ			0,2000	0,2000		1458,24	1458,24	940,80
, ул Жилина, д. 56	ЖФ	0,1900			0,1900	469,70		469,70	469,70
, ул Жилина, д. 58	ЖФ			0,2000	0,2000		1458,24	1458,24	940,80
, ул Жилина, д. 58	ЖФ	0,2427			0,2427	599,98		599,98	599,98
, ул Жилина, д. 5А	ЖФ	0,1820			0,1820	449,92		449,92	449,92
, ул Жилина, д. 6	ЖФ	0,0000			0,0000	0,02		0,02	0,02
, ул Жилина, д. 60	ЖФ			0,2000	0,2000		1458,24	1458,24	940,80
, ул Жилина, д. 60	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Жилина, д. 62	ЖФ			0,2000	0,2000		1458,24	1458,24	940,80
, ул Жилина, д. 62	ЖФ	0,2429			0,2429	600,35		600,35	600,35
, ул Жилина, д. 8	ЖФ	0,1020			0,1020	252,15		252,15	252,15
Зеленая ул, д. 5	ЖФ			0,1560	0,1560		1137,43	1137,43	733,82
, ул Зеленая, д. 5	ЖФ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67
, б-р Итальянский, д. 16	ЖФ			0,1292	0,1292		941,78	941,78	607,60
, б-р Итальянский, д. 16	ЖФ	0,4200			0,4200	1038,28		1038,28	1038,28
, б-р Итальянский, д. 18	ЖФ	0,3280			0,3280	810,85		810,85	810,85
, б-р Итальянский, д. 18	ЖФ			0,1200	0,1200		874,94	874,94	564,48
, б-р Итальянский, д. 20	ЖФ			0,1200	0,1200		874,94	874,94	564,48
, б-р Итальянский, д. 20	ЖФ	0,3720			0,3720	919,62		919,62	919,62
, б-р Итальянский, д. 22	ЖФ			0,1192	0,1192		869,11	869,11	560,72
, б-р Итальянский, д. 22	ЖФ	0,3730			0,3730	922,09		922,09	922,09
, б-р Итальянский, д. 24	ЖФ	0,7635			0,7635	1887,45		1887,45	1887,45
, б-р Итальянский, д. 24	ЖФ			0,1956	0,1956		1426,16	1426,16	920,10
Самарская обл, Тольятти г, Итальянский б-р, дом № 25	ЖФ	0,4000		0,1170	0,5170	988,84	853,07	1841,91	1539,21
, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, б-р Итальянский, д. 27	ЖФ	0,4097		0,0978	0,5075	1012,92	713,08	1726,00	1472,97

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Самарская обл, Тольятти г, Итальянский б-р, дом № 6	ЖФ	0,9328		0,1360	1,0688	2305,98	991,60	3297,58	2945,72
, ул Калмыцкая, д. 29	ЖФ			0,0683	0,0683		497,99	497,99	321,28
, ул Калмыцкая, д. 29	ЖФ	0,4427			0,4427	1094,40		1094,40	1094,40
Калмыцкая ул, дом № 31	ЖФ			0,0156	0,0156		113,74	113,74	73,38
Калмыцкая ул, дом № 31	ЖФ	0,3110			0,3110	768,82		768,82	768,82
, ул Калмыцкая, д. 31А	ЖФ	0,1605		0,0904	0,2509	396,77	658,91	1055,68	821,87
Калмыцкая ул, дом № 33	ЖФ	0,4120			0,4120	1018,51		1018,51	1018,51
Калмыцкая ул, дом № 33	ЖФ			0,0204	0,0204		148,38	148,38	95,73
, ул Калмыцкая, д. 34	ЖФ			0,2803	0,2803		2043,36	2043,36	1318,30
, ул Калмыцкая, д. 34	ЖФ	0,7151			0,7151	1767,79		1767,79	1767,79
, ул Калмыцкая, д. 36	ЖФ	0,7176			0,7176	1773,98		1773,98	1773,98
, ул Калмыцкая, д. 37	ЖФ	0,9340			0,9340	2308,94		2308,94	2308,94
, ул Калмыцкая, д. 37	ЖФ			0,2296	0,2296		1674,06	1674,06	1080,04
, ул Калмыцкая, д. 42	ЖФ			0,3750	0,3750		2734,20	2734,20	1764,00
, ул Калмыцкая, д. 42	ЖФ	0,6500			0,6500	1606,87		1606,87	1606,87
, ул Карбышева, д. 3	ЖФ			0,0750	0,0750		546,84	546,84	352,80
, ул Карбышева, д. 3	ЖФ	0,1854		26,6777	26,8631	458,33	194512,45	194970,77	125950,23
, ул Карла Маркса, влд. 71	ЖФ	0,1100			0,1100	271,93		271,93	271,93
, ул Карла Маркса, влд. 71	ЖФ			0,0980	0,0980		714,54	714,54	460,99
, ул Карла Маркса, д. 16	ЖФ			0,0975	0,0975		710,89	710,89	458,64
, ул Карла Маркса, д. 16	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46		424,46	424,46
Карла Маркса ул, д. 17	ЖФ			0,0708	0,0708		516,44	516,44	333,18
, ул Карла Маркса, д. 17	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46		424,46	424,46
, ул Карла Маркса, д. 18	ЖФ	0,3170			0,3170	783,66		783,66	783,66
, ул Карла Маркса, д. 18	ЖФ			0,1292	0,1292		942,02	942,02	607,76
Карла Маркса ул, д. 19	ЖФ			0,0957	0,0957		697,77	697,77	450,17
, ул Карла Маркса, д. 19	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Карла Маркса, д. 20	ЖФ	0,3172			0,3172	784,15		784,15	784,15
, ул Карла Маркса, д. 20	ЖФ			0,1292	0,1292		942,02	942,02	607,76
, ул Карла Маркса, д. 21	ЖФ			0,0949	0,0949		691,93	691,93	446,41
, ул Карла Маркса, д. 21	ЖФ	0,2278			0,2278	563,14		563,14	563,14
, ул Карла Маркса, д. 23	ЖФ	0,2570			0,2570	635,33		635,33	635,33
, ул Карла Маркса, д. 23	ЖФ			0,0845	0,0845		616,11	616,11	397,49
, ул Карла Маркса, д. 24	ЖФ	0,2572			0,2572	635,73		635,73	635,73
, ул Карла Маркса, д. 25А	ЖФ			0,2000	0,2000		1458,24	1458,24	940,80
, ул Карла Маркса, д. 25А	ЖФ	0,2300			0,2300	568,58		568,58	568,58
, ул Карла Маркса, д. 26	ЖФ	0,1073			0,1073	265,16		265,16	265,16
, ул Карла Маркса, д. 28	ЖФ	0,1618			0,1618	399,99		399,99	399,99
, ул Карла Маркса, д. 30	ЖФ	0,1143			0,1143	282,49		282,49	282,49

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Карла Маркса, д. 31	ЖФ	0,1335			0,1335	329,98		329,98	329,98
, ул Карла Маркса, д. 32	ЖФ	0,1335			0,1335	329,98		329,98	329,98
, ул Карла Маркса, д. 33	ЖФ	0,1335			0,1335	329,98		329,98	329,98
, ул Карла Маркса, д. 34	ЖФ	0,1335			0,1335	329,98		329,98	329,98
, ул Карла Маркса, д. 35	ЖФ	0,1100			0,1100	271,93		271,93	271,93
, ул Карла Маркса, д. 39	ЖФ	0,1450			0,1450	358,58		358,58	358,58
, ул Карла Маркса, д. 40	ЖФ			0,0723	0,0723		527,15	527,15	340,10
, ул Карла Маркса, д. 40	ЖФ	0,2050			0,2050	506,78		506,78	506,78
, ул Карла Маркса, д. 41	ЖФ	0,1190			0,1190	294,18		294,18	294,18
, ул Карла Маркса, д. 44	ЖФ			0,0723	0,0723		527,15	527,15	340,10
, ул Карла Маркса, д. 44	ЖФ	0,2050			0,2050	506,78		506,78	506,78
, ул Карла Маркса, д. 45	ЖФ	0,1195			0,1195	295,42		295,42	295,42
, ул Карла Маркса, д. 47	ЖФ	0,1710			0,1710	422,73		422,73	422,73
, ул Карла Маркса, д. 49	ЖФ	0,0925			0,0925	228,67		228,67	228,67
, ул Карла Маркса, д. 50	ЖФ	0,1718			0,1718	424,68		424,68	424,68
, ул Карла Маркса, д. 51	ЖФ	0,1090			0,1090	269,46		269,46	269,46
, ул Карла Маркса, д. 52	ЖФ	0,1815			0,1815	448,79		448,79	448,79
, ул Карла Маркса, д. 53	ЖФ	0,1342			0,1342	331,76		331,76	331,76
, ул Карла Маркса, д. 55	ЖФ	0,1090			0,1090	269,46		269,46	269,46
, ул Карла Маркса, д. 56	ЖФ			0,0875	0,0875		637,98	637,98	411,60
, ул Карла Маркса, д. 56	ЖФ	0,1825			0,1825	451,24		451,24	451,24
, ул Карла Маркса, д. 58	ЖФ	0,1050			0,1050	259,57		259,57	259,57
, ул Карла Маркса, д. 60	ЖФ	0,1977			0,1977	488,78		488,78	488,78
, ул Карла Маркса, д. 61	ЖФ	0,1342			0,1342	331,76		331,76	331,76
, ул Карла Маркса, д. 62	ЖФ	0,1739			0,1739	429,80		429,80	429,80
, ул Карла Маркса, д. 63	ЖФ	0,0925			0,0925	228,67		228,67	228,67
, ул Карла Маркса, д. 64	ЖФ	0,1775			0,1775	438,91		438,91	438,91
, ул Карла Маркса, д. 65	ЖФ	0,1629			0,1629	402,80		402,80	402,80
, ул Карла Маркса, д. 68	ЖФ	0,1886			0,1886	466,24		466,24	466,24
, ул Карла Маркса, д. 69	ЖФ	0,0975			0,0975	241,03		241,03	241,03
, ул Карла Маркса, д. 70	ЖФ	0,1577			0,1577	389,85		389,85	389,85
, ул Карла Маркса, д. 73	ЖФ	0,0915			0,0915	226,20		226,20	226,20
, ул Карла Маркса, д. 74	ЖФ	0,1556			0,1556	384,66		384,66	384,66
, ул Карла Маркса, д. 75	ЖФ	0,0915			0,0915	226,20		226,20	226,20
, ул Карла Маркса, д. 76	ЖФ	0,1030			0,1030	254,63		254,63	254,63
, ул Карла Маркса, д. 77	ЖФ	0,1625			0,1625	401,72		401,72	401,72
, ул Карла Маркса, д. 79	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
, ул Карла Маркса, д. 82	ЖФ	0,2230			0,2230	551,28		551,28	551,28
, ул Карла Маркса, д. 84	ЖФ	0,1610			0,1610	398,01		398,01	398,01
, ул Карла Маркса, двлд. 86	ЖФ	0,2020			0,2020	499,36		499,36	499,36

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Кирова, влд. 3Б	ЖФ	0,6300			0,6300	1557,42		1557,42	1557,42
, ул Кирова, влд. 3Б	ЖФ			0,3500	0,3500		2551,92	2551,92	1646,40
, ул Комзина, д. 2	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25		0,25	0,25
, ул Комзина, д. 27	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25		0,25	0,25
, ул Комзина, д. 29	ЖФ	0,3991			0,3991	986,70		986,70	986,70
Коммунистическая ул, дом № 13	ЖФ			0,3182	0,3182		2319,82	2319,82	1496,66
Коммунистическая ул, дом № 13	ЖФ	0,7630			0,7630	1886,21		1886,21	1886,21
, ул Коммунистическая, д. 17	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
Коммунистическая ул, д. 18	ЖФ	0,6800			0,6800	1681,03		1681,03	1681,03
, ул Коммунистическая, д. 18	ЖФ			0,1740	0,1740		1268,67	1268,67	818,50
, ул Коммунистическая, д. 18А	ЖФ			0,0663	0,0663		483,04	483,04	311,64
, ул Коммунистическая, д. 18А	ЖФ	0,2232			0,2232	551,72		551,72	551,72
, ул Коммунистическая, д. 19	ЖФ	0,1635			0,1635	404,07		404,07	404,07
, ул Коммунистическая, д. 21	ЖФ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
, ул Коммунистическая, д. 21	ЖФ			0,1083	0,1083		789,88	789,88	509,60
, ул Коммунистическая, д. 26	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
Коммунистическая ул, д. 26	ЖФ			0,1736	0,1736		1265,75	1265,75	816,61
Коммунистическая ул, дом № 28	ЖФ			0,0100	0,0100		73,22	73,22	47,24
Коммунистическая ул, дом № 28	ЖФ	0,1594			0,1594	393,95		393,95	393,95
, ул Коммунистическая, д. 2К	ЖФ	0,4400		0,1157	0,5557	1087,72	843,23	1930,95	1631,74
, ул Коммунистическая, д. 2Л	ЖФ	0,4103		0,0648	0,4751	1014,30	472,32	1486,63	1319,03
, ул Коммунистическая, д. 30	ЖФ	0,5100			0,5100	1260,77		1260,77	1260,77
, ул Коммунистическая, д. 30	ЖФ			0,1560	0,1560		1137,43	1137,43	733,82
Коммунистическая ул, дом № 45	ЖФ			0,2625	0,2625		1913,94	1913,94	1234,80
Коммунистическая ул, дом № 45	ЖФ	0,7640			0,7640	1888,69		1888,69	1888,69
, ул Коммунистическая, д. 53	ЖФ	0,2055			0,2055	508,02		508,02	508,02
, ул Коммунистическая, д. 87	ЖФ	0,1618			0,1618	399,99		399,99	399,99
Коммунистическая ул, дом № 9	ЖФ			0,1071	0,1071		780,89	780,89	503,80
Коммунистическая ул, дом № 9	ЖФ	0,2740			0,2740	677,36		677,36	677,36
, ул Комсомольская, д. 121	ЖФ	0,1340			0,1340	331,26		331,26	331,26
, ул Комсомольская, д. 133	ЖФ	0,1680			0,1680	415,31		415,31	415,31
, ул Комсомольская, д. 133	ЖФ			0,1000	0,1000		729,12	729,12	470,40
Комсомольская ул, дом № 40	ЖФ	0,2176			0,2176	537,93		537,93	537,93
Комсомольская ул, дом № 40	ЖФ			0,2000	0,2000		1458,24	1458,24	940,80
, ул Комсомольская, д. 42	ЖФ	0,2260			0,2260	558,70		558,70	558,70
, ул Комсомольская, д. 42	ЖФ			0,0833	0,0833		607,58	607,58	391,98
, ул Комсомольская, д. 44	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
, ул Комсомольская, д. 44	ЖФ			0,4000	0,4000		2916,48	2916,48	1881,60
, ул Комсомольская, д. 46	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Комсомольская, д. 46	ЖФ			0,2000	0,2000		1458,24	1458,24	940,80



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Комсомольская, д. 46А	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Комсомольская, д. 46А	ЖФ			0,2000	0,2000		1458,24	1458,24	940,80
, ул Комсомольская, д. 48	ЖФ	0,0901			0,0901	222,78		222,78	222,78
, ул Комсомольская, д. 50	ЖФ	0,0900			0,0900	222,49		222,49	222,49
, ш Комсомольское, д. 10	ЖФ	0,0370			0,0370	91,52		91,52	91,52
, ш Комсомольское, д. 12	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25		0,25	0,25
, ш Комсомольское, д. 13	ЖФ	0,0365			0,0365	90,23		90,23	90,23
, ш Комсомольское, д. 16	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
, ш Комсомольское, д. 18	ЖФ	0,0010			0,0010	2,47		2,47	2,47
Комсомольское ш, д. 2	ЖФ	0,0010			0,0010	2,47		2,47	2,47
, ш Комсомольское, д. 4	ЖФ	0,0370			0,0370	91,35		91,35	91,35
, ш Комсомольское, д. 6	ЖФ	0,0365			0,0365	90,16		90,16	90,16
, ш Комсомольское, д. 7	ЖФ			0,0403	0,0403		294,00	294,00	189,68
, ш Комсомольское, д. 7	ЖФ	0,2439			0,2439	602,87		602,87	602,87
, ш Комсомольское, д. 8	ЖФ	0,0359			0,0359	88,84		88,84	88,84
, ш Комсомольское, д. 9	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
, б-р Королева, д. 17	ЖФ			0,1500	0,1500		1093,68	1093,68	705,60
, б-р Королева, д. 17	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, б-р Космонавтов, д. 2	ЖФ	0,6390			0,6390	1579,67		1579,67	1579,67
, б-р Космонавтов, д. 2	ЖФ	0,6390		0,1483	0,7873	1579,67	1081,28	2660,96	2277,28
, б-р Космонавтов, д. 24	ЖФ			0,5175	0,5175		3773,20	3773,20	2434,32
, б-р Космонавтов, д. 24	ЖФ	1,4610			1,4610	3611,74		3611,74	3611,74
, б-р Космонавтов, д. 3	ЖФ	1,4610			1,4610	3611,74		3611,74	3611,74
, б-р Космонавтов, д. 3	ЖФ			0,5170	0,5170		3769,55	3769,55	2431,97
, б-р Космонавтов, д. 3Б	ЖФ	0,6330			0,6330	1564,84		1564,84	1564,84
, б-р Космонавтов, д. 3Б	ЖФ	0,6330		0,3400	0,9730	1564,84	2479,01	4043,85	3164,20
, ул Кошеля, д. 71	ЖФ	0,1014			0,1014	250,67		250,67	250,67
, ул Кошеля, д. 73	ЖФ			0,1050	0,1050		765,58	765,58	493,92
, ул Кошеля, д. 73	ЖФ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
Куйбышева ул, дом № 14	ЖФ			0,0033	0,0033		24,06	24,06	15,52
Куйбышева ул, дом № 14	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Куйбышева, д. 20	ЖФ	1,0370			1,0370	2563,57		2563,57	2563,57
, ул Куйбышева, д. 20	ЖФ			0,3792	0,3792		2764,58	2764,58	1783,60
Куйбышева ул, д. 42	ЖФ	0,1747			0,1747	431,97		431,97	431,97
, ул Куйбышева, д. 42	ЖФ			0,0859	0,0859		626,59	626,59	404,25
Куйбышева ул, д. 44	ЖФ	0,7685			0,7685	1899,86		1899,86	1899,86
, ул Куйбышева, д. 44	ЖФ			0,2625	0,2625		1913,94	1913,94	1234,80
, б-р Кулибина, д. 12	ЖФ	0,4480			0,4480	1107,50		1107,50	1107,50
, б-р Кулибина, д. 12	ЖФ	0,4480		0,1079	0,5559	1107,50	786,72	1894,22	1615,06
, б-р Кулибина, д. 19	ЖФ	1,8180		0,5920	2,4100	4494,28	4316,39	8810,67	7279,05

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Кулибина, д. 5	ЖФ	0,4960		0,2010	0,6970	1226,16	1465,53	2691,69	2171,67
, б-р Кулибина, д. 5	ЖФ	0,4960			0,4960	1226,16		1226,16	1226,16
, ул Ларина, д. 2б	ЖФ	0,4150			0,4150	1025,92		1025,92	1025,92
, ул Ларина, д. 2б	ЖФ			0,2388	0,2388		1740,77	1740,77	1123,08
Ларина ул, д. 4	ЖФ	0,2226			0,2226	550,29		550,29	550,29
Ларина ул, д. 4	ЖФ			0,3345	0,3345		2438,91	2438,91	1573,49
, б-р Ленина, д. 10	ЖФ			0,8000	0,8000		5832,96	5832,96	3763,20
, б-р Ленина, д. 10	ЖФ	1,0140			1,0140	2506,71		2506,71	2506,71
Ленина б-р, дом № 12	ЖФ			0,1435	0,1435		1046,29	1046,29	675,02
Ленина б-р, дом № 12	ЖФ	0,3434			0,3434	848,92		848,92	848,92
Ленина б-р, дом № 14	ЖФ			0,3444	0,3444		2511,09	2511,09	1620,06
Ленина б-р, дом № 14	ЖФ	0,3434			0,3434	848,92		848,92	848,92
, б-р Ленина, д. 15А	ЖФ			0,0825	0,0825		601,52	601,52	388,08
, б-р Ленина, д. 15А	ЖФ	0,3710	0,1610		0,5320	1315,16		1315,16	1315,16
Ленина б-р, дом № 18	ЖФ			0,4000	0,4000		2916,48	2916,48	1881,60
Ленина б-р, дом № 18	ЖФ	0,4530			0,4530	1119,86		1119,86	1119,86
Ленина б-р, дом № 20	ЖФ			0,4000	0,4000		2916,48	2916,48	1881,60
Ленина б-р, дом № 20	ЖФ	0,4530			0,4530	1119,86		1119,86	1119,86
, б-р Ленина, д. 21	ЖФ	0,1380			0,1380	341,15		341,15	341,15
, б-р Ленина, д. 22	ЖФ			0,8000	0,8000		5832,96	5832,96	3763,20
, б-р Ленина, д. 22	ЖФ	1,0140			1,0140	2506,71		2506,71	2506,71
, ул Ленина, влд. 35А	ЖФ			0,1537	0,1537		1120,66	1120,66	723,00
, ул Ленина, влд. 35А	ЖФ	0,1123			0,1123	277,62		277,62	277,62
, ул Ленина, влд. 69	ЖФ	0,2370			0,2370	585,89		585,89	585,89
, ул Ленина, влд. 69	ЖФ			0,0991	0,0991		722,56	722,56	466,17
, ул Ленина, д. 101	ЖФ	0,0943			0,0943	233,12		233,12	233,12
, ул Ленина, д. 103	ЖФ	0,1445			0,1445	357,28		357,28	357,28
, ул Ленина, д. 105	ЖФ	0,1445			0,1445	357,28		357,28	357,28
, ул Ленина, д. 107	ЖФ	0,1668			0,1668	412,33		412,33	412,33
, ул Ленина, д. 111	ЖФ	0,1668			0,1668	412,33		412,33	412,33
, ул Ленина, д. 113	ЖФ	0,0909			0,0909	224,70		224,70	224,70
, ул Ленина, д. 115	ЖФ	0,1668			0,1668	412,33		412,33	412,33
, ул Ленина, д. 119	ЖФ	0,1749			0,1749	432,40		432,40	432,40
, ул Ленина, д. 123	ЖФ	0,1345			0,1345	332,50		332,50	332,50
, ул Ленина, д. 125	ЖФ	0,1445			0,1445	357,28		357,28	357,28
, ул Ленина, д. 127	ЖФ	0,1445			0,1445	357,28		357,28	357,28
, ул Ленина, д. 129	ЖФ	0,1655			0,1655	409,13		409,13	409,13
, ул Ленина, д. 31	ЖФ			0,1667	0,1667		1215,44	1215,44	784,16
, ул Ленина, д. 31	ЖФ	0,4960			0,4960	1226,16		1226,16	1226,16
, ул Ленина, д. 33	ЖФ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ленина, д. 33	ЖФ			0,2600	0,2600		1895,71	1895,71	1223,04
, ул Ленина, д. 35	ЖФ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
, ул Ленина, д. 35	ЖФ			0,2600	0,2600		1895,71	1895,71	1223,04
, ул Ленина, д. 39	ЖФ			0,0963	0,0963		702,14	702,14	453,00
, ул Ленина, д. 39	ЖФ	0,0824			0,0824	203,78		203,78	203,78
, ул Ленина, д. 41	ЖФ			0,0963	0,0963		702,14	702,14	453,00
, ул Ленина, д. 41	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08		569,08	569,08
, ул Ленина, д. 43	ЖФ			0,0963	0,0963		702,14	702,14	453,00
, ул Ленина, д. 43	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08		569,08	569,08
, ул Ленина, д. 44	ЖФ	0,2555			0,2555	631,62		631,62	631,62
, ул Ленина, д. 47	ЖФ			0,0963	0,0963		702,14	702,14	453,00
, ул Ленина, д. 47	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08		569,08	569,08
, ул Ленина, д. 49	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08		569,08	569,08
, ул Ленина, д. 49	ЖФ			0,0963	0,0963		702,14	702,14	453,00
Ленина ул, д. 50	ЖФ			0,0963	0,0963		701,78	701,78	452,76
Ленина ул, д. 50	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08		569,08	569,08
, ул Ленина, д. 51	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08		569,08	569,08
, ул Ленина, д. 51	ЖФ			0,0963	0,0963		702,14	702,14	453,00
Ленина ул, д. 52	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08		569,08	569,08
Ленина ул, д. 52	ЖФ			0,0963	0,0963		701,78	701,78	452,76
, ул Ленина, д. 53	ЖФ			0,0842	0,0842		613,92	613,92	396,08
, ул Ленина, д. 53	ЖФ	0,2040			0,2040	504,31		504,31	504,31
, ул Ленина, д. 53А	ЖФ			0,1376	0,1376		1003,27	1003,27	647,27
, ул Ленина, д. 53А	ЖФ	0,3998			0,3998	988,35		988,35	988,35
, ул Ленина, д. 57	ЖФ			0,1011	0,1011		737,14	737,14	475,57
, ул Ленина, д. 57	ЖФ	0,1977			0,1977	488,73		488,73	488,73
, ул Ленина, д. 67	ЖФ	0,3986			0,3986	985,38		985,38	985,38
, ул Ленина, д. 67	ЖФ			0,1658	0,1658		1208,88	1208,88	779,92
, ул Ленина, д. 71	ЖФ	0,1947			0,1947	481,32		481,32	481,32
, ул Ленина, д. 71	ЖФ			0,0920	0,0920		670,79	670,79	432,77
, ул Ленина, д. 73	ЖФ	0,2050			0,2050	506,78		506,78	506,78
, ул Ленина, д. 73	ЖФ			0,0920	0,0920		670,79	670,79	432,77
, ул Ленина, д. 75	ЖФ			0,0920	0,0920		670,79	670,79	432,77
, ул Ленина, д. 75	ЖФ	0,1947			0,1947	481,32		481,32	481,32
450000, ул Ленина, д. 77	ЖФ	0,2422			0,2422	598,74		598,74	598,74
450000, ул Ленина, д. 77	ЖФ			0,0920	0,0920		670,79	670,79	432,77
, ул Ленина, д. 79	ЖФ			0,0920	0,0920		670,79	670,79	432,77
, ул Ленина, д. 79	ЖФ	0,1947			0,1947	481,32		481,32	481,32
, ул Ленина, д. 82	ЖФ	0,2428			0,2428	600,23		600,23	600,23
, ул Ленина, д. 83	ЖФ			0,1620	0,1620		1181,17	1181,17	762,05

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ленина, д. 83	ЖФ	0,4301			0,4301	1063,33		1063,33	1063,33
, ул Ленина, д. 89	ЖФ	0,1028			0,1028	254,13		254,13	254,13
, ул Ленина, д. 89А	ЖФ	0,1340			0,1340	331,26		331,26	331,26
, ул Ленина, д. 91	ЖФ	0,1770			0,1770	437,56		437,56	437,56
, ул Ленина, д. 93	ЖФ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, ул Ленина, д. 99	ЖФ	0,1100			0,1100	271,93		271,93	271,93
, ул Ленинградская, д. 11	ЖФ	0,0740			0,0740	182,94		182,94	182,94
, ул Ленинградская, д. 12	ЖФ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, ул Ленинградская, д. 18	ЖФ	0,1120			0,1120	276,88		276,88	276,88
, ул Ленинградская, д. 19	ЖФ	0,0501			0,0501	123,73		123,73	123,73
, ул Ленинградская, д. 20	ЖФ	0,1100			0,1100	271,93		271,93	271,93
, ул Ленинградская, д. 23	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
, ул Ленинградская, д. 23	ЖФ			0,0000	0,0000		0,00	0,00	0,00
, ул Ленинградская, д. 24	ЖФ			0,0625	0,0625		455,70	455,70	294,00
, ул Ленинградская, д. 24	ЖФ	0,1581			0,1581	390,94		390,94	390,94
, ул Ленинградская, д. 26	ЖФ			0,1042	0,1042		759,52	759,52	490,02
, ул Ленинградская, д. 26	ЖФ	0,2590			0,2590	640,27		640,27	640,27
Ленинградская ул, д. 27	ЖФ	0,1680			0,1680	415,31		415,31	415,31
Ленинградская ул, д. 27	ЖФ			0,0667	0,0667		486,32	486,32	313,76
, ул Ленинградская, д. 2А	ЖФ	0,2450			0,2450	605,67		605,67	605,67
, ул Ленинградская, д. 2А	ЖФ			0,0833	0,0833		607,36	607,36	391,84
, ул Ленинградская, д. 3	ЖФ	0,0560			0,0560	138,44		138,44	138,44
, ул Ленинградская, д. 30	ЖФ			0,0833	0,0833		607,58	607,58	391,98
, ул Ленинградская, д. 30	ЖФ	0,2620			0,2620	647,69		647,69	647,69
Ленинградская ул, д. 32	ЖФ			0,0970	0,0970		707,25	707,25	456,29
, ул Ленинградская, д. 32	ЖФ	0,2240			0,2240	553,75		553,75	553,75
Ленинградская ул, д. 34	ЖФ			0,0833	0,0833		607,36	607,36	391,84
Ленинградская ул, д. 34	ЖФ	0,2740			0,2740	677,36		677,36	677,36
, ул Ленинградская, д. 35	ЖФ			0,4590	0,4590		3346,66	3346,66	2159,14
, ул Ленинградская, д. 35	ЖФ	0,4753			0,4753	1174,99		1174,99	1174,99
, ул Ленинградская, д. 36	ЖФ			0,0833	0,0833		607,58	607,58	391,98
, ул Ленинградская, д. 36	ЖФ	0,2200			0,2200	543,86		543,86	543,86
, ул Ленинградская, д. 37	ЖФ			0,1583	0,1583		1154,20	1154,20	744,64
, ул Ленинградская, д. 37	ЖФ	0,3998			0,3998	988,35		988,35	988,35
, ул Ленинградская, д. 39	ЖФ			0,3920	0,3920		2858,15	2858,15	1843,97
, ул Ленинградская, д. 39	ЖФ	0,3975			0,3975	982,66		982,66	982,66
, ул Ленинградская, д. 40	ЖФ			0,0833	0,0833		607,58	607,58	391,98
, ул Ленинградская, д. 40	ЖФ	0,2181			0,2181	539,26		539,26	539,26
Ленинградская ул, д. 42	ЖФ			0,0830	0,0830		605,17	605,17	390,43
Ленинградская ул, д. 42	ЖФ	0,2550			0,2550	630,39		630,39	630,39

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ленинградская, д. 44	ЖФ			0,0417	0,0417		303,82	303,82	196,02
, ул Ленинградская, д. 44	ЖФ	0,1022			0,1022	252,68		252,68	252,68
, ул Ленинградская, д. 46	ЖФ	0,1195			0,1195	295,42		295,42	295,42
, ул Ленинградская, д. 47	ЖФ			0,2028	0,2028		1478,66	1478,66	953,97
, ул Ленинградская, д. 47	ЖФ	0,2105			0,2105	520,38		520,38	520,38
, ул Ленинградская, д. 49	ЖФ			0,2028	0,2028		1478,66	1478,66	953,97
, ул Ленинградская, д. 49	ЖФ	0,2040			0,2040	504,31		504,31	504,31
, ул Ленинградская, д. 5	ЖФ	0,0560			0,0560	138,44		138,44	138,44
, ул Ленинградская, д. 50	ЖФ	0,1355			0,1355	334,93		334,93	334,93
, ул Ленинградская, д. 51	ЖФ			0,2020	0,2020		1472,82	1472,82	950,21
, ул Ленинградская, д. 51	ЖФ	0,2040			0,2040	504,31		504,31	504,31
, ул Ленинградская, д. 52	ЖФ	0,1574			0,1574	389,11		389,11	389,11
, ул Ленинградская, д. 55	ЖФ			0,3000	0,3000		2187,36	2187,36	1411,20
, ул Ленинградская, д. 55	ЖФ	0,3394			0,3394	839,03		839,03	839,03
, ул Ленинградская, д. 56	ЖФ	0,1070			0,1070	264,51		264,51	264,51
, ул Ленинградская, д. 58	ЖФ	0,0944			0,0944	233,37		233,37	233,37
, ул Ленинградская, д. 64	ЖФ	0,1660			0,1660	410,37		410,37	410,37
Самарская обл, Тольятти г, Ленинградская ул, дом № 68Б	ЖФ	0,7226		0,3390	1,0616	1786,42	2471,72	4258,14	3381,08
, ул Ленинградская, д. 7	ЖФ	0,0560			0,0560	138,44		138,44	138,44
, ул Ленинградская, д. 8	ЖФ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, ул Ленинградская, д. 9	ЖФ	0,0980			0,0980	242,27		242,27	242,27
Ленинский пр-кт, д. 15	ЖФ	0,6180		0,5092	1,1272	1527,76	3712,68	5240,44	3923,04
Ленинский пр-кт, д. 15	ЖФ	1,3795			1,3795	3410,26		3410,26	3410,26
450000, пр-кт Ленинский, д. 19	ЖФ	0,2550		0,4267	0,6817	630,39	3111,16	3741,54	2637,58
450000, пр-кт Ленинский, д. 19	ЖФ	0,2550		0,4267	0,6817	630,39	3111,16	3741,54	2637,58
, пр-кт Ленинский, д. 3Б	ЖФ			0,1080	0,1080		787,45	787,45	508,03
, пр-кт Ленинский, д. 3Б	ЖФ	0,4770			0,4770	1179,19		1179,19	1179,19
, пр-кт Ленинский, д. 8	ЖФ	1,1200		0,4167	1,5367	2768,75	3038,24	5807,00	4728,91
, ул Лесная, д. 44	ЖФ	0,1796			0,1796	443,99		443,99	443,99
, ул Лесная, д. 46	ЖФ	0,2288			0,2288	565,62		565,62	565,62
, ул Лесная, д. 46	ЖФ			0,2000	0,2000		1458,24	1458,24	940,80
, ул Лесная, д. 54	ЖФ	0,1945			0,1945	480,82		480,82	480,82
, ул Лесная, д. 54	ЖФ			0,1723	0,1723		1256,27	1256,27	810,50
, ул Лесная, д. 56	ЖФ	0,2284			0,2284	564,63		564,63	564,63
, ул Лесная, д. 56	ЖФ			0,1783	0,1783		1300,02	1300,02	838,72
, ул Лесная, д. 58	ЖФ	0,3040			0,3040	751,52		751,52	751,52
, ул Лесная, д. 58	ЖФ			0,2635	0,2635		1921,23	1921,23	1239,50
, ул Лесная, д. 60	ЖФ	0,1632			0,1632	403,45		403,45	403,45
, ул Лесная, д. 60	ЖФ			0,1705	0,1705		1243,15	1243,15	802,03
Лесная ул, д. 62	ЖФ			0,0958	0,0958		698,50	698,50	450,64

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Лесная ул, д. 62	ЖФ	0,2387			0,2387	590,09		590,09	590,09
, ул Лесная, д. 64	ЖФ	0,2845			0,2845	703,31		703,31	703,31
, ул Лесная, д. 64	ЖФ			0,1900	0,1900		1385,33	1385,33	893,76
Лесопарковое ш, вл. 2, стр. 14	ЖФ			0,0000	0,0000		0,00	0,00	0,00
Лесопарковое ш, вл. 2, стр. 14	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Лизы Чайкиной ул, дом № 21	ЖФ			0,2708	0,2708		1974,70	1974,70	1274,00
Лизы Чайкиной ул, дом № 21	ЖФ	0,7480			0,7480	1849,13		1849,13	1849,13
Лизы Чайкиной ул, дом № 27	ЖФ			0,1223	0,1223		891,35	891,35	575,06
Лизы Чайкиной ул, дом № 27	ЖФ	0,5161			0,5161	1275,78		1275,78	1275,78
Лизы Чайкиной ул, дом № 33	ЖФ			0,1223	0,1223		891,35	891,35	575,06
Лизы Чайкиной ул, дом № 33	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
, ул Лизы Чайкиной, д. 34	ЖФ	0,9180			0,9180	2269,39		2269,39	2269,39
, ул Лизы Чайкиной, д. 34	ЖФ			0,2500	0,2500		1822,80	1822,80	1176,00
Лизы Чайкиной ул, дом № 35	ЖФ			0,1223	0,1223		891,35	891,35	575,06
Лизы Чайкиной ул, дом № 35	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
Лизы Чайкиной ул, дом № 41	ЖФ			0,1740	0,1740	1268,67		1268,67	818,50
Лизы Чайкиной ул, дом № 41	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
Лизы Чайкиной ул, дом № 43А	ЖФ			0,1223	0,1223		891,35	891,35	575,06
Лизы Чайкиной ул, дом № 43А	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
Лизы Чайкиной ул, дом № 45	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Лизы Чайкиной ул, дом № 45	ЖФ			0,0744	0,0744		542,76	542,76	350,17
, ул Лизы Чайкиной, д. 46	ЖФ			0,1371	0,1371		999,48	999,48	644,82
, ул Лизы Чайкиной, д. 46	ЖФ	0,5344			0,5344	1321,18		1321,18	1321,18
Лизы Чайкиной ул, дом № 49	ЖФ			0,4791	0,4791		3493,21	3493,21	2253,69
Лизы Чайкиной ул, дом № 49	ЖФ	1,4146			1,4146	3497,13		3497,13	3497,13
Лизы Чайкиной ул, дом № 55	ЖФ			0,1740	0,1740	1268,67		1268,67	818,50
Лизы Чайкиной ул, дом № 55	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
, ул Лизы Чайкиной, д. 63	ЖФ	1,2660			1,2660	3129,68		3129,68	3129,68
, ул Лизы Чайкиной, д. 63	ЖФ			0,4600	0,4600		3353,95	3353,95	2163,84
Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ЖФ			0,0317	0,0317		230,89	230,89	148,96
Лизы Чайкиной ул, дом № 66	ЖФ	0,4450			0,4450	1100,05		1100,05	1100,05
Лизы Чайкиной ул, дом № 85	ЖФ	2,2079			2,2079	5458,26		5458,26	5458,26
Лизы Чайкиной ул, дом № 85	ЖФ			0,5463	0,5463		3982,82	3982,82	2569,56
, ул Лизы Чайкиной, д. 91	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
Лизы Чайкиной ул, д. 91	ЖФ			0,0952	0,0952		694,12	694,12	447,82
Лизы Чайкиной ул, двл. 73	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
, ул Лизы Чайкиной, двлд. 89	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Лизы Чайкиной, двлд. 89	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
Лизы Чайкиной ул, здание № 43	ЖФ			0,1223	0,1223		891,35	891,35	575,06
Лизы Чайкиной ул, здание № 43	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Луначарского, д. 9А	ЖФ	0,1300		0,2063	0,3363	321,37	1504,17	1825,55	1291,81
, б-р Луначарского, д. 9А	ЖФ	0,1300			0,1300	321,37		321,37	321,37
, ул Магистральная, влд. 8Б	ЖФ	0,4156		0,1332	0,5488	1027,30	971,19	1998,49	1653,87
, проезд Майский, двлд. 1	ЖФ	0,3090			0,3090	763,87		763,87	763,87
, проезд Майский, двлд. 1	ЖФ			0,0374	0,0374		272,33	272,33	175,69
, ул Макарова, д. 10	ЖФ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, ул Макарова, д. 14	ЖФ	0,3641			0,3641	900,07		900,07	900,07
, ул Макарова, д. 16	ЖФ	0,2465			0,2465	609,37		609,37	609,37
, ул Маршала Жукова, д. 22	ЖФ			0,4221	0,4221		3077,62	3077,62	1985,56
, ул Маршала Жукова, д. 22	ЖФ	1,1860			1,1860	2931,91		2931,91	2931,91
, ул Маршала Жукова, д. 29А	ЖФ	0,1620		0,0425	0,2045	400,48	309,88	710,36	600,40
, ул Маршала Жукова, д. 32	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Маршала Жукова, д. 32	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, ул Маршала Жукова, д. 38	ЖФ			0,5154	0,5154		3757,88	3757,88	2424,44
, ул Маршала Жукова, д. 38	ЖФ	1,4590			1,4590	3606,80		3606,80	3606,80
, ул Маршала Жукова, д. 48	ЖФ	0,6400		0,0558	0,6958	1582,15	406,85	1988,99	1844,63
, ул Маршала Жукова, д. 52	ЖФ			0,2060	0,2060		1501,99	1501,99	969,02
, ул Маршала Жукова, д. 52	ЖФ	0,6740			0,6740	1666,20		1666,20	1666,20
Матросова ул, дом № 11	ЖФ			0,5333	0,5333		3888,40	3888,40	2508,64
Матросова ул, дом № 11	ЖФ	1,4890			1,4890	3681,02		3681,02	3681,02
Матросова ул, д. 18	ЖФ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67
, ул Матросова, д. 20	ЖФ	0,7480			0,7480	1849,13		1849,13	1849,13
, ул Матросова, д. 20	ЖФ			0,2625	0,2625		1913,94	1913,94	1234,80
, ул Матросова, д. 21А	ЖФ			0,2290	0,2290		1669,68	1669,68	1077,22
, ул Матросова, д. 21А	ЖФ	0,4028			0,4028	995,76		995,76	995,76
Матросова ул, дом № 25	ЖФ			0,1487	0,1487		1084,06	1084,06	699,39
Матросова ул, дом № 25	ЖФ	0,5318			0,5318	1314,75		1314,75	1314,75
Матросова ул, дом № 27	ЖФ	0,5318			0,5318	1314,75		1314,75	1314,75
Матросова ул, дом № 27	ЖФ			0,1371	0,1371		999,48	999,48	644,82
Матросова ул, дом № 47	ЖФ			0,1107	0,1107		806,84	806,84	520,54
Матросова ул, дом № 47	ЖФ	0,4260			0,4260	1053,12		1053,12	1053,12
Матросова ул, дом № 49	ЖФ			0,0775	0,0775		565,07	565,07	364,56
Матросова ул, дом № 49	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
, ул Матросова, д. 52	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Матросова ул, д. 52	ЖФ			0,0744	0,0744		542,47	542,47	349,98
Механизаторов ул, дом № 1	ЖФ			0,1250	0,1250		911,40	911,40	588,00
Механизаторов ул, дом № 1	ЖФ	0,2535			0,2535	626,68		626,68	626,68
Механизаторов ул, д. 16	ЖФ	0,6120			0,6120	1512,93		1512,93	1512,93
Механизаторов ул, д. 17	ЖФ	1,2325			1,2325	3046,87		3046,87	3046,87
, ул Механизаторов, д. 17	ЖФ			0,4250	0,4250		3098,76	3098,76	1999,20



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Механизаторов ул, д. 20	ЖФ	0,5780			0,5780	1428,88		1428,88	1428,88
, ул Механизаторов, д. 20	ЖФ			0,2167	0,2167		1579,76	1579,76	1019,20
Механизаторов ул, д. 25	ЖФ	0,5590			0,5590	1381,91		1381,91	1381,91
, ул Механизаторов, д. 29	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
, ул Механизаторов, д. 29	ЖФ			0,0775	0,0775		565,07	565,07	364,56
Механизаторов ул, д. 31	ЖФ	0,9350			0,9350	2311,42		2311,42	2311,42
Механизаторов ул, дом № 7	ЖФ			0,1252	0,1252		912,86	912,86	588,94
Механизаторов ул, дом № 7	ЖФ	0,5225			0,5225	1291,72		1291,72	1291,72
, ул Механизаторов, д. 9	ЖФ	0,3964			0,3964	979,94		979,94	979,94
, ул Механизаторов, д. 9	ЖФ			0,1042	0,1042		759,50	759,50	490,00
, ул Мира, влд. 60А	ЖФ	0,2300			0,2300	568,58		568,58	568,58
, ул Мира, влд. 60А	ЖФ			0,0833	0,0833		607,60	607,60	392,00
, ул Мира, д. 100	ЖФ			0,2583	0,2583		1883,56	1883,56	1215,20
, ул Мира, д. 100	ЖФ	0,6000			0,6000	1483,26		1483,26	1483,26
Мира ул, д. 102	ЖФ			0,2028	0,2028		1478,66	1478,66	953,97
, ул Мира, д. 102	ЖФ	0,5070			0,5070	1253,36		1253,36	1253,36
, ул Мира, д. 11	ЖФ	0,0990			0,0990	244,74		244,74	244,74
, ул Мира, д. 115	ЖФ	0,6002			0,6002	1483,76		1483,76	1483,76
, ул Мира, д. 127	ЖФ	0,4100			0,4100	1013,56		1013,56	1013,56
, ул Мира, д. 133	ЖФ			0,2454	0,2454		1789,26	1789,26	1154,36
, ул Мира, д. 133	ЖФ	0,9100			0,9100	2249,61		2249,61	2249,61
Мира ул, д. 137	ЖФ			0,4400	0,4400		3208,13	3208,13	2069,76
Мира ул, д. 137	ЖФ	2,0540			2,0540	5077,70		5077,70	5077,70
, ул Мира, д. 19	ЖФ	0,0900			0,0900	222,49		222,49	222,49
, ул Мира, д. 1А	ЖФ	0,0810			0,0810	200,24		200,24	200,24
, ул Мира, д. 21	ЖФ	0,1100			0,1100	271,93		271,93	271,93
, ул Мира, д. 23	ЖФ	0,1000			0,1000	247,21		247,21	247,21
, ул Мира, д. 25	ЖФ			0,0833	0,0833		607,58	607,58	391,98
, ул Мира, д. 25	ЖФ	0,1615			0,1615	399,24		399,24	399,24
, ул Мира, д. 27	ЖФ			0,0833	0,0833		607,58	607,58	391,98
, ул Мира, д. 27	ЖФ	0,1880			0,1880	464,76		464,76	464,76
, ул Мира, д. 29	ЖФ			0,0833	0,0833		607,58	607,58	391,98
, ул Мира, д. 29	ЖФ	0,1738			0,1738	429,60		429,60	429,60
, ул Мира, д. 3	ЖФ	0,0615			0,0615	152,03		152,03	152,03
, ул Мира, д. 31	ЖФ			0,0972	0,0972		708,70	708,70	457,23
, ул Мира, д. 31	ЖФ	0,1712			0,1712	423,16		423,16	423,16
, ул Мира, д. 33	ЖФ			0,0960	0,0960		699,96	699,96	451,58
, ул Мира, д. 33	ЖФ	0,1810			0,1810	447,45		447,45	447,45
, ул Мира, д. 35	ЖФ			0,0960	0,0960		699,66	699,66	451,40
, ул Мира, д. 35	ЖФ	0,1263			0,1263	312,23		312,23	312,23

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Мира ул, д. 37	ЖФ			0,0833	0,0833		607,36	607,36	391,84
, ул Мира, д. 37	ЖФ	0,1215			0,1215	300,36		300,36	300,36
, ул Мира, д. 39	ЖФ			0,0833	0,0833		607,36	607,36	391,84
, ул Мира, д. 39	ЖФ	0,1970			0,1970	487,00		487,00	487,00
, ул Мира, д. 41	ЖФ			0,0833	0,0833		607,58	607,58	391,98
, ул Мира, д. 41	ЖФ	0,1610			0,1610	398,00		398,00	398,00
, ул Мира, д. 43	ЖФ			0,0833	0,0833		607,36	607,36	391,84
, ул Мира, д. 43	ЖФ	0,1722			0,1722	425,70		425,70	425,70
, ул Мира, д. 45	ЖФ			0,0833	0,0833		607,58	607,58	391,98
, ул Мира, д. 45	ЖФ	0,1137			0,1137	281,08		281,08	281,08
, ул Мира, д. 47	ЖФ	0,0982			0,0982	242,76		242,76	242,76
, ул Мира, д. 48	ЖФ	0,4870			0,4870	1203,91		1203,91	1203,91
, ул Мира, д. 48	ЖФ			0,2146	0,2146		1564,69	1564,69	1009,48
, ул Мира, д. 49	ЖФ	0,0875			0,0875	216,26		216,26	216,26
, ул Мира, д. 5	ЖФ	0,4100			0,4100	1013,56		1013,56	1013,56
Мира ул, д. 50	ЖФ			0,0952	0,0952		694,36	694,36	447,98
Мира ул, д. 50	ЖФ	0,1910			0,1910	472,17		472,17	472,17
, ул Мира, д. 51	ЖФ	0,0861			0,0861	212,85		212,85	212,85
, ул Мира, д. 52	ЖФ			0,0833	0,0833		607,58	607,58	391,98
, ул Мира, д. 52	ЖФ	0,1550			0,1550	383,18		383,18	383,18
, ул Мира, д. 53	ЖФ	0,2080			0,2080	514,20		514,20	514,20
Мира ул, д. 54	ЖФ			0,0833	0,0833		607,58	607,58	391,98
, ул Мира, д. 54	ЖФ	0,1100			0,1100	271,93		271,93	271,93
, ул Мира, д. 54А	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
, ул Мира, д. 54Б	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
, ул Мира, д. 55	ЖФ	0,1956			0,1956	483,54		483,54	483,54
, ул Мира, д. 57	ЖФ	0,0875			0,0875	216,26		216,26	216,26
Мира ул, д. 58	ЖФ			0,0833	0,0833		607,36	607,36	391,84
, ул Мира, д. 58	ЖФ	0,2180			0,2180	538,92		538,92	538,92
, ул Мира, д. 59	ЖФ	0,2050			0,2050	506,78		506,78	506,78
, ул Мира, д. 60	ЖФ	0,2300			0,2300	568,58		568,58	568,58
, ул Мира, д. 60	ЖФ			0,1027	0,1027		748,81	748,81	483,10
, ул Мира, д. 61	ЖФ	0,0891			0,0891	220,21		220,21	220,21
, ул Мира, д. 64	ЖФ	0,1123			0,1123	277,68		277,68	277,68
, ул Мира, д. 65	ЖФ	0,1315			0,1315	325,08		325,08	325,08
, ул Мира, д. 66	ЖФ	0,1960			0,1960	484,53		484,53	484,53
, ул Мира, д. 68	ЖФ	0,1413			0,1413	349,26		349,26	349,26
, ул Мира, д. 69	ЖФ	0,1358			0,1358	335,71		335,71	335,71
, ул Мира, д. 70	ЖФ	0,1220			0,1220	301,60		301,60	301,60
, ул Мира, д. 71	ЖФ	0,1906			0,1906	471,18		471,18	471,18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Мира, д. 73	ЖФ	0,1971			0,1971	487,25		487,25	487,25
, ул Мира, д. 74	ЖФ	0,1160			0,1160	286,76		286,76	286,76
Мира ул, д. 76	ЖФ	0,1020			0,1020	252,15		252,15	252,15
, ул Мира, д. 82	ЖФ	0,1540			0,1540	380,70		380,70	380,70
, ул Мира, д. 84	ЖФ	0,0995			0,0995	246,03		246,03	246,03
, ул Мира, д. 86	ЖФ	0,1400			0,1400	346,09		346,09	346,09
Мира ул, д. 89	ЖФ			0,3167	0,3167		2309,12	2309,12	1489,76
, ул Мира, д. 89	ЖФ	0,8830			0,8830	2182,87		2182,87	2182,87
, ул Мира, д. 9	ЖФ	0,0410			0,0410	101,36		101,36	101,36
, ул Мира, двлд. 1	ЖФ	0,0810			0,0810	200,24		200,24	200,24
, ул Мира, двлд. 2	ЖФ	0,0291			0,0291	71,94		71,94	71,94
, ул Мира, двлд. 4	ЖФ	0,0000			0,0000	0,02		0,02	0,02
, ул Мичурина, влд. 81А	ЖФ	0,0748			0,0748	184,94		184,94	184,94
, б-р Молодежный, д. 10	ЖФ	0,1930			0,1930	477,12		477,12	477,12
, б-р Молодежный, д. 11	ЖФ	0,1668			0,1668	412,33		412,33	412,33
, б-р Молодежный, д. 12	ЖФ	0,1440			0,1440	355,98		355,98	355,98
, б-р Молодежный, д. 13	ЖФ			0,0883	0,0883		643,81	643,81	415,36
, б-р Молодежный, д. 13	ЖФ	0,2930			0,2930	724,33		724,33	724,33
, б-р Молодежный, д. 14	ЖФ	0,1111			0,1111	274,60		274,60	274,60
, б-р Молодежный, д. 15	ЖФ	0,1390			0,1390	343,62		343,62	343,62
, б-р Молодежный, д. 16	ЖФ	0,1073			0,1073	265,18		265,18	265,18
, б-р Молодежный, д. 2	ЖФ	0,1990			0,1990	491,95		491,95	491,95
, б-р Молодежный, д. 20	ЖФ	0,1073			0,1073	265,18		265,18	265,18
, б-р Молодежный, д. 5	ЖФ	0,1823			0,1823	450,57		450,57	450,57
, б-р Молодежный, д. 8	ЖФ	0,1970			0,1970	487,00		487,00	487,00
, б-р Молодежный, д. 9	ЖФ	0,1456			0,1456	359,82		359,82	359,82
, ул Морская, д. 3	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25		0,25	0,25
, ул Морская, д. 5	ЖФ	0,0359			0,0359	88,72		88,72	88,72
, пр-кт Московский, д. 1	ЖФ	0,8340			0,8340	2061,73		2061,73	2061,73
, пр-кт Московский, д. 1	ЖФ	0,8340		0,2775	1,1115	2061,73	2023,31	4085,04	3367,09
, пр-кт Московский, д. 11	ЖФ	1,3940		0,4925	1,8865	3446,11	3590,92	7037,03	5762,83
Мурысева ул, д. 42	ЖФ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67
, ул Мурысева, д. 53	ЖФ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
, ул Мурысева, д. 53	ЖФ			0,1040	0,1040		758,28	758,28	489,22
Мурысева ул, дом № 54	ЖФ			0,0823	0,0823		599,79	599,79	386,96
Мурысева ул, дом № 54	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
Мурысева ул, дом № 56	ЖФ			0,0229	0,0229		166,65	166,65	107,52
, ул Мурысева, д. 56	ЖФ	0,1900			0,1900	469,70		469,70	469,70
Мурысева ул, дом № 63	ЖФ			0,1978	0,1978		1441,83	1441,83	930,22
Мурысева ул, дом № 63	ЖФ	0,5198			0,5198	1284,97		1284,97	1284,97

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Мурысева, д. 66	ЖФ	0,3380			0,3380	835,57		835,57	
, ул Мурысева, д. 66	ЖФ			0,1120	0,1120		816,61	816,61	526,85
Мурысева ул, д. 71	ЖФ	0,9631			0,9631	2380,98		2380,98	2380,98
Мурысева ул, дом № 75	ЖФ	0,6120			0,6120	1512,93		1512,93	1512,93
Мурысева ул, дом № 75	ЖФ			0,1670	0,1670		1217,92	1217,92	785,76
, ул Мурысева, д. 76А	ЖФ			0,0000	0,0000		0,00	0,00	0,00
, ул Мурысева, д. 76А	ЖФ	0,1820			0,1820	449,92		449,92	449,92
Мурысева ул, д. 81	ЖФ	0,4420			0,4420	1092,67		1092,67	1092,67
, ул Мурысева, д. 81	ЖФ			0,1625	0,1625		1184,82	1184,82	764,40
, ул Мурысева, д. 82	ЖФ	0,2020			0,2020	499,36		499,36	499,36
Мурысева ул, д. 89	ЖФ	0,2340			0,2340	578,47		578,47	578,47
, ул Мурысева, д. 89	ЖФ			0,0775	0,0775		565,07	565,07	364,56
Мурысева ул, д. 91	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
, ул Мурысева, д. 91	ЖФ			0,1167	0,1167		850,64	850,64	548,80
Мурысева ул, д. 93А	ЖФ			0,1104	0,1104		805,07	805,07	519,40
, ул Мурысева, д. 93А	ЖФ	0,2456			0,2456	607,15		607,15	607,15
, ул Набережная, д. 1	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25		0,25	0,25
, ул Набережная, д. 11	ЖФ	0,0364			0,0364	90,06		90,06	90,06
, ул Набережная, д. 13	ЖФ	0,0366			0,0366	90,49		90,49	90,49
, ул Набережная, д. 15	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25		0,25	0,25
, ул Набережная, д. 17	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25		0,25	0,25
, ул Набережная, д. 19	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25		0,25	0,25
, ул Набережная, д. 3	ЖФ	0,0357			0,0357	88,26		88,26	88,26
, ул Набережная, д. 5	ЖФ	0,0397			0,0397	98,12		98,12	98,12
, ул Набережная, д. 7	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25		0,25	0,25
, ул Набережная, д. 9	ЖФ	0,0358			0,0358	88,53		88,53	88,53
, ул Никонова, д. 11	ЖФ	0,1400			0,1400	346,09		346,09	346,09
, ул Никонова, д. 14	ЖФ	0,0999			0,0999	246,96		246,96	246,96
, ул Никонова, д. 14	ЖФ			0,0080	0,0080		58,47	58,47	37,72
, ул Никонова, д. 21	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46		424,46	424,46
, ул Никонова, д. 21	ЖФ			0,0718	0,0718		523,33	523,33	337,63
Никонова ул, дом № 23	ЖФ			0,0673	0,0673		490,94	490,94	316,73
Никонова ул, дом № 23	ЖФ	0,1635			0,1635	404,07		404,07	404,07
, ул Никонова, д. 23А	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
, ул Никонова, д. 23А	ЖФ			0,1033	0,1033		753,42	753,42	486,08
, ул Никонова, д. 25	ЖФ	0,1977			0,1977	488,73		488,73	488,73
, ул Никонова, д. 25	ЖФ			0,1033	0,1033		753,42	753,42	486,08
, ул Никонова, д. 27	ЖФ			0,1033	0,1033		753,42	753,42	486,08
, ул Никонова, д. 27	ЖФ	0,1870			0,1870	462,17		462,17	462,17
Никонова ул, д. 38	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Никонова, д. 38	ЖФ			0,0992	0,0992		723,05	723,05	466,48
, ул Никонова, д. 5	ЖФ	0,1700			0,1700	420,26		420,26	420,26
, ул Новозаводская, влд. 55	ЖФ	0,0268			0,0268	66,20		66,20	66,20
, ул Новозаводская, влд. 55	ЖФ			0,0612	0,0612		446,22	446,22	287,88
, ул Новопромышленная, д. 11	ЖФ			0,0554	0,0554		403,93	403,93	260,60
, ул Новопромышленная, д. 11	ЖФ	0,2453			0,2453	606,41		606,41	606,41
Новопромышленная ул, д. 13	ЖФ			0,0554	0,0554		403,93	403,93	260,60
Новопромышленная ул, д. 13	ЖФ	0,2453			0,2453	606,41		606,41	606,41
Новопромышленная ул, дом № 15	ЖФ			0,1500	0,1500		1093,68	1093,68	705,60
Новопромышленная ул, дом № 15	ЖФ	0,4441			0,4441	1097,98		1097,98	1097,98
, ул Новопромышленная, д. 21	ЖФ	0,6056			0,6056	1497,11		1497,11	1497,11
, ул Новопромышленная, д. 21	ЖФ			0,2583	0,2583		1883,32	1883,32	1215,04
, ул Октябрьская, д. 30А	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
, ул Октябрьская, д. 30А	ЖФ			0,0001	0,0001		0,73	0,73	0,47
, ул Октябрьская, двлд. 14А	ЖФ			0,0001	0,0001		0,73	0,73	0,47
, ул Октябрьская, двлд. 14А	ЖФ	0,0000			0,0000	0,02		0,02	0,02
, ул Офицерская, д. 17	ЖФ	1,2600			1,2600	3114,85		3114,85	3114,85
, ул Офицерская, д. 17	ЖФ			0,2270	0,2270		1655,10	1655,10	1067,81
, ул Офицерская, д. 6а	ЖФ	0,2560		0,1310	0,3870	632,86	955,15	1588,01	1249,08
, ул Офицерская, д. 6а	ЖФ	0,2560			0,2560	632,86		632,86	632,86
, ул Павлова, д. 4	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25		0,25	0,25
, ул Пескалинская, двлд. 103	ЖФ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,05
, ул Пескалинская, двлд. 65	ЖФ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,05
, ул Пескалинская, двлд. 67А	ЖФ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,05
, ул Пескалинская, двлд. 69	ЖФ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,05
, ул Пескалинская, двлд. 83	ЖФ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,05
, ул Пескалинская, двлд. 85	ЖФ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,05
, ул Пескалинская, двлд. 87	ЖФ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,05
, ул Пескалинская, двлд. 91	ЖФ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,05
, ул Пескалинская, двлд. 93	ЖФ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,05
, ул Пескалинская, двлд. 95	ЖФ			0,0000	0,0000		0,07	0,07	0,05
Победы ул, д. 12	ЖФ			0,0833	0,0833		607,36	607,36	391,84
Победы ул, д. 12	ЖФ	0,1760			0,1760	435,09		435,09	435,09
Победы ул, д. 13	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
Победы ул, д. 13	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08		569,08	569,08
Победы ул, д. 14	ЖФ	0,1990			0,1990	491,95		491,95	491,95
Победы ул, д. 14	ЖФ			0,8333	0,8333		6075,76	6075,76	3919,84
Победы ул, д. 17	ЖФ			0,0958	0,0958		698,50	698,50	450,64
Победы ул, д. 17	ЖФ	0,2302			0,2302	569,08		569,08	569,08
, ул Победы, д. 18	ЖФ			0,0833	0,0833		607,36	607,36	391,84

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Победы, д. 18	ЖФ	0,1790			0,1790	442,51		442,51	442,51
Победы ул, д. 19	ЖФ	0,2140			0,2140	529,03		529,03	529,03
Победы ул, д. 19	ЖФ			0,0892	0,0892		650,38	650,38	419,60
Победы ул, д. 21	ЖФ			0,0892	0,0892		650,38	650,38	419,60
Победы ул, д. 21	ЖФ	0,2121			0,2121	524,33		524,33	524,33
Победы ул, д. 23	ЖФ	0,2532			0,2532	625,94		625,94	625,94
Победы ул, д. 23	ЖФ			0,0667	0,0667		486,32	486,32	313,76
Победы ул, д. 25	ЖФ			0,0667	0,0667		486,32	486,32	313,76
Победы ул, д. 25	ЖФ	0,2532			0,2532	625,94		625,94	625,94
, ул Победы, д. 9	ЖФ	0,2140			0,2140	529,03		529,03	529,03
, ул Победы, д. 9	ЖФ			0,0892	0,0892		650,13	650,13	419,44
Полякова ул, д. 24	ЖФ			0,3930	0,3930		2865,44	2865,44	1848,67
Полякова ул, д. 24	ЖФ	0,8170			0,8170	2019,71		2019,71	2019,71
, ул Полякова, д. 26	ЖФ	0,7830			0,7830	1935,66		1935,66	1935,66
, ул Полякова, д. 26	ЖФ			0,4080	0,4080		2974,81	2974,81	1919,23
, ул Полякова, д. 28	ЖФ	0,5720		0,2780	0,8500	1414,04	2026,95	3441,00	2721,75
, ул Полякова, д. 28	ЖФ	0,5720			0,5720	1414,04		1414,04	1414,04
, ул Полякова, д. 28А	ЖФ	0,4100			0,4100	1013,56		1013,56	1013,56
, ул Полякова, д. 28А	ЖФ			0,1292	0,1292		941,78	941,78	607,60
, ул Полякова, д. 28Б	ЖФ	0,3980			0,3980	983,90		983,90	983,90
, ул Полякова, д. 28Б	ЖФ			0,1129	0,1129		823,18	823,18	531,08
, ул Полякова, д. 30	ЖФ			0,4310	0,4310		3142,51	3142,51	2027,42
, ул Полякова, д. 30	ЖФ	0,8320			0,8320	2056,79		2056,79	2056,79
, б-р Приморский, д. 11	ЖФ			0,1908	0,1908		1391,16	1391,16	897,52
, б-р Приморский, д. 11	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, б-р Приморский, д. 19	ЖФ	0,9180			0,9180	2269,39		2269,39	2269,39
, б-р Приморский, д. 19	ЖФ	0,9180		0,3080	1,2260	2269,39	2245,69	4515,08	3718,22
, б-р Приморский, д. 21	ЖФ	0,7140			0,7140	1765,08		1765,08	1765,08
, б-р Приморский, д. 21	ЖФ	0,7140		0,2560	0,9700	1765,08	1866,55	3631,63	2969,30
, б-р Приморский, д. 23	ЖФ	0,6400		0,0529	0,6929	1582,15	385,85	1968,00	1831,08
, б-р Приморский, д. 23	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, б-р Приморский, д. 27	ЖФ	0,9180		0,3080	1,2260	2269,39	2245,69	4515,08	3718,22
, б-р Приморский, д. 27	ЖФ	0,9180			0,9180	2269,39		2269,39	2269,39
, б-р Приморский, д. 42	ЖФ			0,3238	0,3238		2360,89	2360,89	1523,16
, б-р Приморский, д. 42	ЖФ	0,7010			0,7010	1732,94		1732,94	1732,94
, б-р Приморский, д. 57	ЖФ	1,4813		0,6253	2,1066	3661,95	4559,19	8221,14	6603,36
, б-р Приморский, д. 9	ЖФ	0,9180		0,3080	1,2260	2269,39	2245,69	4515,08	3718,22
, ул Революционная, д. 11, к. 1	ЖФ			0,6365	0,6365		4640,85	4640,85	2994,10
, ул Революционная, д. 11, к. 1	ЖФ	2,9910			2,9910	7394,06		7394,06	7394,06
, ул Революционная, д. 11, к. 2	ЖФ			0,2200	0,2200		1604,06	1604,06	1034,88

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Революционная, д. 11, к. 2	ЖФ	0,9400			0,9400	2323,78		2323,78	2323,78
, ул Революционная, д. 11Б	ЖФ	0,6010		0,2658	0,8668	1485,73	1938,00	3423,73	2736,06
, ул Революционная, д. 18	ЖФ	0,7460		0,3090	1,0550	1844,19	2252,98	4097,17	3297,72
, ул Революционная, д. 2	ЖФ	0,5740		0,2330	0,8070	1418,99	1698,85	3117,84	2515,02
, ул Революционная, д. 3, к. 1	ЖФ			0,4163	0,4163		3035,33	3035,33	1958,28
, ул Революционная, д. 3, к. 1	ЖФ	2,0510			2,0510	5070,28		5070,28	5070,28
, ул Революционная, д. 3, к. 2	ЖФ	0,9400			0,9400	2323,78		2323,78	2323,78
, ул Революционная, д. 3, к. 2	ЖФ			0,2200	0,2200		1604,06	1604,06	1034,88
Революционная ул, д. 3а	ЖФ			0,1258	0,1258		917,23	917,23	591,76
Революционная ул, д. 3а	ЖФ	0,5950			0,5950	1470,90		1470,90	1470,90
Революционная ул, д. 56	ЖФ	3,6500			3,6500	9023,17		9023,17	9023,17
Революционная ул, д. 56	ЖФ	0,7300		1,0835	1,8135	1804,63	7900,02	9704,65	6901,42
, ул Революционная, д. 7, к. 1	ЖФ	2,0510		0,4163	2,4673	5070,28	3035,33	8105,61	7028,56
, ул Революционная, д. 7, к. 1	ЖФ			0,4163	0,4163		3035,33	3035,33	1958,28
Революционная ул, дом № 7, корпус 2	ЖФ	0,9400			0,9400	2323,78		2323,78	2323,78
Революционная ул, дом № 7, корпус 2	ЖФ			0,2208	0,2208		1609,90	1609,90	1038,64
Республиканская ул, д. 10	ЖФ	0,0851			0,0851	210,38		210,38	210,38
, ул Республиканская, д. 12	ЖФ	0,0897			0,0897	221,63		221,63	221,63
, ул Республиканская, д. 18	ЖФ			0,1504	0,1504		1096,60	1096,60	707,48
, ул Республиканская, д. 18	ЖФ	0,3350			0,3350	828,15		828,15	828,15
, ул Республиканская, д. 20	ЖФ	0,0725			0,0725	179,23		179,23	179,23
, ул Республиканская, д. 4	ЖФ	0,0000			0,0000	0,02		0,02	0,02
, ул Республиканская, д. 8	ЖФ	0,0560			0,0560	138,44		138,44	138,44
, ул Родины, д. 16	ЖФ	0,0597			0,0597	147,58		147,58	147,58
, ул Родины, д. 18	ЖФ	0,0600			0,0600	148,33		148,33	148,33
, ул Родины, д. 20	ЖФ	0,0900			0,0900	222,49		222,49	222,49
, ул Родины, д. 22	ЖФ	0,0592			0,0592	146,35		146,35	146,35
, ул Родины, д. 24	ЖФ	0,0410			0,0410	101,36		101,36	101,36
, ул Родины, д. 26	ЖФ	0,0410			0,0410	101,36		101,36	101,36
, ул Родины, д. 28	ЖФ	0,0410			0,0410	101,36		101,36	101,36
, ул Родины, д. 30	ЖФ	0,0592			0,0592	146,35		146,35	146,35
, ул Родины, д. 32	ЖФ	0,0592			0,0592	146,35		146,35	146,35
, ул Родины, д. 34	ЖФ	0,0592			0,0592	146,35		146,35	146,35
, ул Родины, д. 36	ЖФ	0,3400			0,3400	840,51		840,51	840,51
, ул Родины, д. 36	ЖФ	0,3400		0,0458	0,3858	840,51	334,18	1174,69	1056,11
, б-р Рябиновый, д. 5	ЖФ	0,2300			0,2300	568,58		568,58	568,58
, б-р Рябиновый, д. 5	ЖФ	0,2300		0,1470	0,3770	568,58	1071,81	1640,39	1260,07
, ул Садовая, д. 42	ЖФ	0,0950			0,0950	234,85		234,85	234,85
, ул Садовая, двлд. 28	ЖФ	0,0000			0,0000	0,02		0,02	0,02
, ул Санаторная, д. 57	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Санаторная ул, д. 75	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Санаторная ул, д. 75	ЖФ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,00
Санаторная ул, д. 81	ЖФ	0,0000			0,0000	0,02		0,02	0,02
Санаторная ул, д. 81	ЖФ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,00
Санаторная ул, д. 91	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Санаторная ул, д. 91	ЖФ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,00
, ул Санаторная, двлд. 55	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Санаторная ул, двл. 59	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Санаторная ул, двл. 59	ЖФ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,00
Санаторная ул, двл. 61	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Санаторная ул, двл. 61	ЖФ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,00
Санаторная ул, двл. 63	ЖФ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,00
Санаторная ул, двл. 63	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Санаторная ул, двл. 65	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Санаторная ул, двл. 65	ЖФ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,00
Санаторная ул, двл. 67	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Санаторная ул, двл. 67	ЖФ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,00
Санаторная ул, двл. 69	ЖФ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,00
Санаторная ул, двл. 69	ЖФ	0,0000			0,0000	0,02		0,02	0,02
Санаторная ул, двл. 71	ЖФ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,00
Санаторная ул, двл. 71	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Санаторная ул, двл. 83	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Санаторная ул, двл. 83	ЖФ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,00
Санаторная ул, двл. 89	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Санаторная ул, двл. 89	ЖФ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,00
, ул Санаторная, двлд. 93	ЖФ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,00
, ул Санаторная, двлд. 93	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Санаторная ул, двл. 95	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Санаторная ул, двл. 95	ЖФ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,00
Санаторная ул, двл. 97	ЖФ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,00
Санаторная ул, двл. 97	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
Санаторная ул, двл. 99	ЖФ			0,0000	0,0000		0,01	0,01	0,00
Санаторная ул, двл. 99	ЖФ	0,0000			0,0000	0,00		0,00	0,00
, ул Свердлова, д. 13	ЖФ			0,1590	0,1590		1159,30	1159,30	747,94
, ул Свердлова, д. 13	ЖФ	0,4600			0,4600	1137,17		1137,17	1137,17
Свердлова ул, д. 14	ЖФ			0,4542	0,4542		3311,66	3311,66	2136,56
, ул Свердлова, д. 14	ЖФ	1,3900			1,3900	3436,22		3436,22	3436,22
, ул Свердлова, д. 17	ЖФ			0,0787	0,0787		573,82	573,82	370,20
, ул Свердлова, д. 17	ЖФ	0,8340			0,8340	2061,73		2061,73	2061,73
, ул Свердлова, д. 1в	ЖФ	0,3680		0,1767	0,5447	909,73	1288,36	2198,09	1740,93

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Свердлова, д. 2	ЖФ			0,1080	0,1080		787,45	787,45	508,03
, ул Свердлова, д. 2	ЖФ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
, ул Свердлова, д. 22а	ЖФ	0,1920		0,1695	0,3615	474,64	1235,86	1710,50	1271,97
, ул Свердлова, д. 22а	ЖФ	0,1920		0,1695	0,3615	474,64	1235,86	1710,50	1271,97
, ул Свердлова, д. 41	ЖФ	2,9240			2,9240	7228,43		7228,43	7228,43
, ул Свердлова, д. 41	ЖФ			0,4580	0,4580		3339,37	3339,37	2154,43
, ул Свердлова, д. 42	ЖФ	1,1650			1,1650	2880,00		2880,00	2880,00
, ул Свердлова, д. 42	ЖФ	1,1650		0,4137	1,5787	2880,00	3016,37	5896,37	4826,04
, ул Свердлова, д. 47	ЖФ	0,9080		0,8425	1,7505	2244,67	6142,84	8387,50	6207,79
, ул Свердлова, д. 47	ЖФ	0,9080		1,0696	1,9776	2244,67	7798,67	10043,34	7276,07
, ул Свердлова, д. 6	ЖФ			0,1080	0,1080		787,45	787,45	508,03
, ул Свердлова, д. 6	ЖФ	0,3060			0,3060	756,46		756,46	756,46
, ул Свердлова, д. 74	ЖФ			0,2760	0,2760		2012,37	2012,37	1298,30
Свердлова ул, д. 74	ЖФ	1,1650			1,1650	2880,00		2880,00	2880,00
, ул Свердлова, д. 8	ЖФ			0,3300	0,3300		2406,10	2406,10	1552,32
, ул Свердлова, д. 8	ЖФ	0,9810			0,9810	2425,13		2425,13	2425,13
, ул Свердлова, д. 9а	ЖФ			0,1590	0,1590		1159,30	1159,30	747,94
, ул Свердлова, д. 9а	ЖФ	0,4600			0,4600	1137,17		1137,17	1137,17
, ул Свердлова, д. 9и	ЖФ	0,4000			0,4000	988,84		988,84	988,84
, ул Свердлова, д. 9и	ЖФ			0,0408	0,0408		297,48	297,48	191,92
, ул Севастопольская, д. 10	ЖФ	0,1730			0,1730	427,67		427,67	427,67
, ул Сиреневая, д. 2	ЖФ			0,0001	0,0001		0,73	0,73	0,47
, ул Сиреневая, двлд. 1	ЖФ			0,0001	0,0001		0,73	0,73	0,47
, ул Сиреневая, двлд. 11	ЖФ			0,0001	0,0001		0,73	0,73	0,47
, ул Сиреневая, двлд. 17	ЖФ			0,0001	0,0001		0,73	0,73	0,47
, ул Сиреневая, двлд. 6	ЖФ			0,0010	0,0010		7,29	7,29	4,70
, ул Сиреневая, двлд. 7	ЖФ			0,0001	0,0001		0,73	0,73	0,47
, ул Советская, д. 51	ЖФ			0,0833	0,0833		607,36	607,36	391,84
, ул Советская, д. 51	ЖФ	0,1550			0,1550	383,18		383,18	383,18
, ул Советская, д. 53	ЖФ			0,0625	0,0625		455,70	455,70	294,00
, ул Советская, д. 53	ЖФ	0,1190			0,1190	294,18		294,18	294,18
, ул Советская, д. 56	ЖФ	0,1545			0,1545	381,94		381,94	381,94
, ул Советская, д. 57	ЖФ			0,1042	0,1042		759,74	759,74	490,16
, ул Советская, д. 57	ЖФ	0,1822			0,1822	450,42		450,42	450,42
, ул Советская, д. 58	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Советская, д. 59	ЖФ			0,1042	0,1042		759,74	759,74	490,16
, ул Советская, д. 59	ЖФ	0,1863			0,1863	460,55		460,55	460,55
, ул Советская, д. 60	ЖФ	0,1650			0,1650	407,90		407,90	407,90
, ул Советская, д. 62	ЖФ	0,1540			0,1540	380,70		380,70	380,70

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Советская, д. 63	ЖФ			0,0833	0,0833		607,36	607,36	391,84
, ул Советская, д. 63	ЖФ	0,1583			0,1583	391,32		391,32	391,32
, ул Советская, д. 64	ЖФ	0,1270			0,1270	313,96		313,96	313,96
, ул Советская, д. 64А	ЖФ	0,1540			0,1540	380,70		380,70	380,70
, ул Советская, д. 65	ЖФ			0,1042	0,1042		759,74	759,74	490,16
, ул Советская, д. 65	ЖФ	0,2040			0,2040	504,31		504,31	504,31
, ул Советская, д. 67	ЖФ			0,1042	0,1042		759,74	759,74	490,16
, ул Советская, д. 67	ЖФ	0,1600			0,1600	395,43		395,43	395,43
, ул Советская, д. 69	ЖФ	0,4045			0,4045	999,97		999,97	999,97
, ул Советская, д. 69	ЖФ			0,3920	0,3920		2858,15	2858,15	1843,97
, ул Советская, д. 71	ЖФ	0,4045			0,4045	999,97		999,97	999,97
Советская ул, д. 71	ЖФ			0,3920	0,3920		2858,15	2858,15	1843,97
, ул Советская, д. 73	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Советская, д. 73	ЖФ			0,2380	0,2380		1735,31	1735,31	1119,55
, ул Советская, д. 73А	ЖФ	0,2050			0,2050	506,78		506,78	506,78
, ул Советская, д. 73А	ЖФ			0,2380	0,2380		1735,31	1735,31	1119,55
, ул Советская, д. 74	ЖФ	0,8000			0,8000	1977,68		1977,68	1977,68
, ул Советская, д. 74	ЖФ			0,4690	0,4690		3419,57	3419,57	2206,18
, ул Советская, д. 77	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Советская, д. 77	ЖФ			0,2380	0,2380		1735,31	1735,31	1119,55
, ул Советская, д. 78	ЖФ	0,1240			0,1240	306,54		306,54	306,54
Советская ул, д. 79	ЖФ			0,0990	0,0990		721,83	721,83	465,70
Советская ул, д. 79	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25		0,25	0,25
, ул Советская, д. 80	ЖФ	0,1670			0,1670	412,84		412,84	412,84
, ул Советская, д. 81	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Советская, д. 81	ЖФ			0,2380	0,2380		1735,31	1735,31	1119,55
, ул Советская, д. 83	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Советская, д. 83	ЖФ			0,2020	0,2020		1472,82	1472,82	950,21
, ул Советская, д. 85	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Советская, д. 85	ЖФ			0,2380	0,2380		1735,31	1735,31	1119,55
, ул Советская, д. 87	ЖФ	0,4045			0,4045	999,97		999,97	999,97
, ул Советская, д. 87	ЖФ			0,3920	0,3920		2858,15	2858,15	1843,97
Советская ул, д. 89	ЖФ			0,1633	0,1633		1190,65	1190,65	768,16
, ул Советская, д. 89	ЖФ	0,2812			0,2812	695,16		695,16	695,16
, ул Специалистов, д. 4	ЖФ	0,0359			0,0359	88,65		88,65	88,65
, ул Специалистов, д. 6	ЖФ	0,0358			0,0358	88,41		88,41	88,41
, ул Специалистов, д. 9	ЖФ	0,0392			0,0392	96,87		96,87	96,87
, ул Спортивная, д. 18	ЖФ			0,2942	0,2942		2144,83	2144,83	1383,76
, ул Спортивная, д. 18	ЖФ	0,8370			0,8370	2069,15		2069,15	2069,15
, ул Спортивная, д. 18А	ЖФ	0,2460		0,0842	0,3302	608,14	613,68	1221,82	1004,06

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Спортивная, д. 4а	ЖФ			0,0863	0,0863		628,87	628,87	405,72
, ул Спортивная, д. 4а	ЖФ	0,2410			0,2410	595,78		595,78	595,78
, ул Спортивная, д. 4б	ЖФ	0,2410		0,0858	0,3268	595,78	625,58	1221,36	999,38
, ул Ставропольская, д. 17	ЖФ	0,2574			0,2574	636,22		636,22	636,22
, ул Ставропольская, д. 17	ЖФ			0,1207	0,1207		880,05	880,05	567,77
, ул Ставропольская, д. 19А	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
, ул Ставропольская, д. 21	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
, ул Ставропольская, д. 21А	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
, ул Ставропольская, д. 23	ЖФ	0,2100			0,2100	519,14		519,14	519,14
, ул Ставропольская, д. 23	ЖФ			0,0625	0,0625		455,70	455,70	294,00
, ул Ставропольская, д. 25	ЖФ			0,0833	0,0833		607,58	607,58	391,98
, ул Ставропольская, д. 25	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46		424,46	424,46
, ул Ставропольская, д. 27	ЖФ			0,0958	0,0958		698,50	698,50	450,64
, ул Ставропольская, д. 27	ЖФ	0,1717			0,1717	424,46		424,46	424,46
, ул Ставропольская, д. 33	ЖФ	0,1530			0,1530	378,23		378,23	378,23
, ул Ставропольская, д. 33	ЖФ			0,0833	0,0833		607,58	607,58	391,98
, ул Ставропольская, д. 35	ЖФ	0,1550			0,1550	383,18		383,18	383,18
, ул Ставропольская, д. 35	ЖФ			0,0625	0,0625		455,70	455,70	294,00
, ул Ставропольская, д. 100	ЖФ	0,0011			0,0011	2,72		2,72	2,72
, пр-кт Степана Разина, д. 19	ЖФ	0,5000		0,1213	0,6213	1236,05	884,42	2120,47	1806,65
, пр-кт Степана Разина, д. 19	ЖФ	0,5000		0,1213	0,6213	1236,05	884,42	2120,47	1806,65
, пр-кт Степана Разина, д. 20	ЖФ	0,3810		0,1740	0,5550	941,87	1268,67	2210,54	1760,37
, пр-кт Степана Разина, д. 20	ЖФ	0,3810			0,3810	941,87		941,87	941,87
, пр-кт Степана Разина, д. 20	ЖФ	0,3810			0,3810	941,87		941,87	941,87
, пр-кт Степана Разина, д. 24	ЖФ			0,1740	0,1740		1268,67	1268,67	818,50
, пр-кт Степана Разина, д. 24	ЖФ	0,3810			0,3810	941,87		941,87	941,87
, пр-кт Степана Разина, д. 25	ЖФ			0,1221	0,1221		890,11	890,11	574,26
, пр-кт Степана Разина, д. 25	ЖФ	0,5400			0,5400	1334,94		1334,94	1334,94
, пр-кт Степана Разина, д. 33	ЖФ			0,1220	0,1220		889,53	889,53	573,89
, пр-кт Степана Разина, д. 33	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
, пр-кт Степана Разина, д. 35	ЖФ	1,4100		0,5110	1,9210	3485,66	3725,80	7211,47	5889,41
, пр-кт Степана Разина, д. 40	ЖФ	0,4450		0,1063	0,5513	1100,09	775,05	1875,14	1600,12
, пр-кт Степана Разина, д. 41	ЖФ	1,1500			1,1500	2842,92		2842,92	2842,92
, пр-кт Степана Разина, д. 41	ЖФ			0,4010	0,4010		2923,77	2923,77	1886,30
, пр-кт Степана Разина, д. 50	ЖФ	0,4480			0,4480	1107,50		1107,50	1107,50
, пр-кт Степана Разина, д. 50	ЖФ	0,4480		0,1100	0,5580	1107,50	802,03	1909,53	1624,94
, пр-кт Степана Разина, д. 59	ЖФ	0,9850			0,9850	2435,02		2435,02	2435,02
, пр-кт Степана Разина, д. 59	ЖФ	0,9850		0,3783	1,3633	2435,02	2758,26	5193,28	4214,54
, пр-кт Степана Разина, д. 67	ЖФ	0,8510		0,3225	1,1735	2103,76	2351,41	4455,17	3620,80
, пр-кт Степана Разина, д. 68	ЖФ	0,7140		0,2700	0,9840	1765,08	1968,62	3733,70	3035,16

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, пр-кт Степана Разина, д. 68	ЖФ	0,7140			0,7140	1765,08		1765,08	1765,08
, пр-кт Степана Разина, д. 70	ЖФ	0,7140			0,7140	1765,08		1765,08	1765,08
, пр-кт Степана Разина, д. 70	ЖФ	0,7140		0,2560	0,9700	1765,08	1866,55	3631,63	2969,30
, пр-кт Степана Разина, д. 72	ЖФ			0,5167	0,5167		3767,36	3767,36	2430,56
, пр-кт Степана Разина, д. 72	ЖФ	1,4760			1,4760	3648,82		3648,82	3648,82
, пр-кт Степана Разина, д. 74	ЖФ	0,9160			0,9160	2264,45		2264,45	2264,45
, пр-кт Степана Разина, д. 74	ЖФ	0,9160		0,3050	1,2210	2264,45	2223,82	4488,26	3699,17
, пр-кт Степана Разина, д. 79	ЖФ	0,9850			0,9850	2435,02		2435,02	2435,02
, пр-кт Степана Разина, д. 79	ЖФ			0,3788	0,3788		2761,91	2761,91	1781,88
, пр-кт Степана Разина, д. 80	ЖФ	0,5710		0,2121	0,7831	1411,57	1546,46	2958,03	2409,29
Степана Разина пр-кт, д. 81	ЖФ			0,1220	0,1220		889,53	889,53	573,89
Степана Разина пр-кт, д. 81	ЖФ	0,5050			0,5050	1248,41		1248,41	1248,41
, пр-кт Степана Разина, д. 87	ЖФ	2,0360		0,7151	2,7511	5033,20	5213,94	10247,14	8397,03
, пр-кт Степана Разина, д. 87	ЖФ	2,0360			2,0360	5033,20		5033,20	5033,20
, ул Строителей, д. 10	ЖФ	0,1150			0,1150	284,29		284,29	284,29
, ул Строителей, д. 11	ЖФ	0,1150			0,1150	284,29		284,29	284,29
, ул Строителей, д. 12	ЖФ	0,1230			0,1230	304,07		304,07	304,07
, ул Строителей, д. 14	ЖФ	0,1630			0,1630	402,95		402,95	402,95
, ул Строителей, д. 4	ЖФ	0,1730			0,1730	427,67		427,67	427,67
, ул Строителей, д. 8	ЖФ	0,1540			0,1540	380,70		380,70	380,70
Суворова проезд, д. 41А	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25		0,25	0,25
Суворова проезд, д. 41А	ЖФ			0,1008	0,1008		734,95	734,95	474,16
, б-р Татищева, д. 11	ЖФ			0,4200	0,4200		3062,30	3062,30	1975,68
, б-р Татищева, д. 11	ЖФ	1,0110			1,0110	2499,30		2499,30	2499,30
, б-р Татищева, д. 25	ЖФ	0,1670		0,0917	0,2587	412,84	668,60	1081,44	844,20
, ул Тимирязева, д. 74	ЖФ			0,2800	0,2800		2041,54	2041,54	1317,12
, ул Тимирязева, д. 74	ЖФ	0,7429			0,7429	1836,53		1836,53	1836,53
, ул Тимирязева, д. 81	ЖФ	0,0270			0,0270	66,75		66,75	66,75
, ул Тимирязева, д. 81	ЖФ			0,0104	0,0104		75,95	75,95	49,00
, ул Тимирязева, двлд. 83	ЖФ	0,0270			0,0270	66,75		66,75	66,75
, ул Тимирязева, двлд. 83	ЖФ			0,0104	0,0104		75,95	75,95	49,00
, ул Толстого, д. 10	ЖФ	0,2305			0,2305	569,75		569,75	569,75
, ул Толстого, д. 13	ЖФ	0,4438			0,4438	1097,12		1097,12	1097,12
, ул Толстого, д. 13	ЖФ			0,4000	0,4000		2916,48	2916,48	1881,60
, ул Толстого, д. 17	ЖФ	0,4438			0,4438	1097,12		1097,12	1097,12
, ул Толстого, д. 17	ЖФ			0,4000	0,4000		2916,48	2916,48	1881,60
, ул Толстого, д. 20А	ЖФ			0,2580	0,2580		1881,13	1881,13	1213,63
, ул Толстого, д. 20А	ЖФ	0,4700			0,4700	1161,89		1161,89	1161,89
, ул Толстого, д. 21	ЖФ			0,4000	0,4000		2916,48	2916,48	1881,60

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Толстого, д. 21	ЖФ	0,4438			0,4438	1097,12		1097,12	1097,12
, ул Толстого, д. 8	ЖФ			0,2887	0,2887		2105,12	2105,12	1358,14
, ул Толстого, д. 8	ЖФ	0,5991			0,5991	1481,04		1481,04	1481,04
, ул Толстого, д. 9	ЖФ			0,2090	0,2090		1523,86	1523,86	983,14
, ул Толстого, д. 9	ЖФ	0,4438			0,4438	1097,12		1097,12	1097,12
, ул Толстого, двлд. 20Б	ЖФ			0,2580	0,2580		1881,13	1881,13	1213,63
, ул Толстого, двлд. 20Б	ЖФ	0,4700			0,4700	1161,89		1161,89	1161,89
, ул Тополиная, д. 15	ЖФ	1,0630			1,0630	2627,84		2627,84	2627,84
, ул Тополиная, д. 15	ЖФ			0,4950	0,4950		3609,14	3609,14	2328,48
, ул Тополиная, д. 2	ЖФ	0,9350		0,2930	1,2280	2311,42	2136,32	4447,74	3689,69
, ул Тополиная, д. 2	ЖФ	0,9350		0,2930	1,2280	2311,42	2136,32	4447,74	3689,69
, ул Тополиная, д. 23	ЖФ			0,6900	0,6900		5030,93	5030,93	3245,76
, ул Тополиная, д. 23	ЖФ	1,3860			1,3860	3426,33		3426,33	3426,33
, ул Тополиная, д. 41	ЖФ			0,4300	0,4300		3135,22	3135,22	2022,72
, ул Тополиная, д. 41	ЖФ	0,7340			0,7340	1814,52		1814,52	1814,52
, ул Тополиная, д. 43	ЖФ			0,3930	0,3930		2865,44	2865,44	1848,67
, ул Тополиная, д. 43	ЖФ	0,7500			0,7500	1854,08		1854,08	1854,08
, ул Тополиная, д. 6	ЖФ			0,0638	0,0638		465,18	465,18	300,12
, ул Тополиная, д. 6	ЖФ	0,6570			0,6570	1624,17		1624,17	1624,17
, ул Тополиная, д. 8	ЖФ	0,5990		0,0633	0,6623	1480,79	461,53	1942,32	1778,55
Туполева б-р, д. 1	ЖФ			0,2670	0,2670		1946,75	1946,75	1255,97
Туполева б-р, д. 1	ЖФ	0,7430			0,7430	1836,77		1836,77	1836,77
, б-р Туполева, д. 13	ЖФ	2,0010			2,0010	4946,68		4946,68	4946,68
, б-р Туполева, д. 13	ЖФ			0,7000	0,7000		5103,84	5103,84	3292,80
, б-р Туполева, д. 15	ЖФ			0,5625	0,5625		4101,30	4101,30	2646,00
, б-р Туполева, д. 15	ЖФ	1,5260			1,5260	3772,43		3772,43	3772,43
, б-р Туполева, д. 17	ЖФ			0,3650	0,3650		2661,29	2661,29	1716,96
, б-р Туполева, д. 17	ЖФ	0,9470			0,9470	2341,08		2341,08	2341,08
, б-р Туполева, д. 5	ЖФ	0,6400		0,1500	0,7900	1582,15	1093,68	2675,83	2287,75
, б-р Туполева, д. 5	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, б-р Туполева, д. 7	ЖФ	1,0390			1,0390	2568,51		2568,51	2568,51
, б-р Туполева, д. 7	ЖФ			0,3200	0,3200		2333,18	2333,18	1505,28
, б-р Туполева, д. 8	ЖФ			0,5630	0,5630		4104,95	4104,95	2648,35
, б-р Туполева, д. 8	ЖФ	1,5260			1,5260	3772,43		3772,43	3772,43
Тюленина ул, дом № 4	ЖФ	0,0639			0,0639	158,05		158,05	158,05
, ул Ушакова, влд. 41	ЖФ	0,1160			0,1160	286,76		286,76	286,76
Ушакова ул, влд. 42	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
, ул Ушакова, влд. 42	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Ушакова, д. 36	ЖФ			0,0833	0,0833		607,58	607,58	391,98
, ул Ушакова, д. 36	ЖФ	0,1575			0,1575	389,37		389,37	389,37

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Ушакова, д. 39	ЖФ	0,1280			0,1280	316,43		316,43	316,43
, ул Ушакова, д. 40	ЖФ			0,0845	0,0845		616,11	616,11	397,49
, ул Ушакова, д. 40	ЖФ	0,1860			0,1860	459,84		459,84	459,84
Ушакова ул, д. 40А	ЖФ			0,0845	0,0845		616,11	616,11	397,49
, ул Ушакова, д. 40А	ЖФ	0,1860			0,1860	459,84		459,84	459,84
, ул Ушакова, д. 43	ЖФ	0,0770			0,0770	190,35		190,35	190,35
, ул Ушакова, д. 44	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
, ул Ушакова, д. 44	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
Ушакова ул, д. 46	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
, ул Ушакова, д. 46	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Ушакова, д. 48	ЖФ			0,0100	0,0100		72,91	72,91	47,04
, ул Ушакова, д. 48	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Ушакова, д. 49	ЖФ			0,0920	0,0920		670,79	670,79	432,77
, ул Ушакова, д. 49	ЖФ	0,2260			0,2260	558,70		558,70	558,70
, ул Ушакова, д. 51	ЖФ			0,0920	0,0920		670,79	670,79	432,77
, ул Ушакова, д. 51	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Ушакова, д. 52	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
, ул Ушакова, д. 52	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Ушакова, д. 53	ЖФ			0,0920	0,0920		670,79	670,79	432,77
, ул Ушакова, д. 53	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
Ушакова ул, д. 54	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
, ул Ушакова, д. 54	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
Ушакова ул, д. 55	ЖФ			0,0920	0,0920		670,79	670,79	432,77
, ул Ушакова, д. 55	ЖФ	0,2260			0,2260	558,70		558,70	558,70
Ушакова ул, д. 56	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
, ул Ушакова, д. 56	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
Ушакова ул, д. 58	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
, ул Ушакова, д. 58	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
Ушакова ул, д. 60	ЖФ			0,0992	0,0992		723,29	723,29	466,64
, ул Ушакова, д. 60	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Ушакова, д. 62	ЖФ			0,1458	0,1458		1063,06	1063,06	685,84
, ул Ушакова, д. 62	ЖФ	0,3966			0,3966	980,44		980,44	980,44
Ушакова ул, д. 64	ЖФ			0,1553	0,1553		1132,32	1132,32	730,53
Ушакова ул, д. 64	ЖФ	0,3435			0,3435	849,12		849,12	849,12
, ул Ушакова, двлд. 45	ЖФ	0,1100			0,1100	271,93		271,93	271,93
, ул Фрунзе, д. 10	ЖФ	1,1510		0,4030	1,5540	2845,39	2938,35	5783,74	4741,10
, ул Фрунзе, д. 10	ЖФ	1,1470			1,1470	2835,50		2835,50	2835,50
Фрунзе ул, д. 10А	ЖФ			0,1429	0,1429		1041,91	1041,91	672,20
Фрунзе ул, д. 10А	ЖФ	0,2920			0,2920	721,85		721,85	721,85
Фрунзе ул, д. 10Б	ЖФ			0,3912	0,3912		2852,32	2852,32	1840,20



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Фрунзе ул, д. 10б	ЖФ	0,8480			0,8480	2096,34		2096,34	2096,34
, ул Фрунзе, д. 10д	ЖФ	0,2920		0,1721	0,4641	721,85	1254,69	1976,55	1531,33
, ул Фрунзе, д. 13	ЖФ	0,9140		0,3204	1,2344	2259,50	2336,10	4595,60	3766,66
, ул Фрунзе, д. 13	ЖФ	0,9140			0,9140	2259,50		2259,50	2259,50
Фрунзе ул, д. 14	ЖФ			0,1246	0,1246		908,48	908,48	586,12
Фрунзе ул, д. 14	ЖФ	1,2360			1,2360	3055,52		3055,52	3055,52
, ул Фрунзе, д. 14в	ЖФ	0,4010		0,1310	0,5320	991,31	955,15	1946,46	1607,54
, ул Фрунзе, д. 16	ЖФ			0,0417	0,0417		304,04	304,04	196,16
, ул Фрунзе, д. 16	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Фрунзе, д. 20	ЖФ			0,1463	0,1463		1066,70	1066,70	688,20
, ул Фрунзе, д. 20	ЖФ	0,6270			0,6270	1550,01		1550,01	1550,01
, ул Фрунзе, д. 5	ЖФ	0,6400		0,0420	0,6820	1582,15	306,23	1888,38	1779,71
, ул Фрунзе, д. 5	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
, ул Фрунзе, д. 7	ЖФ	0,8510		0,3238	1,1748	2103,76	2360,89	4464,65	3626,91
, ул Фрунзе, д. 7	ЖФ	0,8510			0,8510	2103,76		2103,76	2103,76
, б-р Цветной, д. 23	ЖФ			0,1587	0,1587		1157,11	1157,11	746,52
, б-р Цветной, д. 23	ЖФ	0,4600			0,4600	1137,17		1137,17	1137,17
, пл Центральная, влд. 6	ЖФ	0,1870			0,1870	462,28		462,28	462,28
, пл Центральная, д. 8	ЖФ	0,2190			0,2190	541,39		541,39	541,39
Чапаева ул, д. 133	ЖФ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
Чапаева ул, д. 133	ЖФ			0,1050	0,1050		765,58	765,58	493,92
, ул Чапаева, д. 138	ЖФ	0,0001			0,0001	0,25		0,25	0,25
Чапаева ул, д. 147	ЖФ	0,2140			0,2140	529,03		529,03	529,03
Чапаева ул, д. 147	ЖФ			0,0667	0,0667		486,32	486,32	313,76
Чапаева ул, д. 149	ЖФ	0,2532			0,2532	625,84		625,84	625,84
Чапаева ул, д. 149	ЖФ			0,0667	0,0667		486,32	486,32	313,76
, ул Чапаева, двлд. 140	ЖФ	0,0000			0,0000	0,02		0,02	0,02
, ул Чуковского, д. 1	ЖФ	0,1322			0,1322	326,83		326,83	326,83
, ул Чуковского, д. 5	ЖФ	0,0935			0,0935	231,14		231,14	231,14
, ул Шлюзовая, д. 2	ЖФ	0,1856			0,1856	458,82		458,82	458,82
, ул Шлюзовая, д. 2	ЖФ			0,0750	0,0750		546,84	546,84	352,80
Шлюзовая ул, д. 25	ЖФ			0,1167	0,1167		850,64	850,64	548,80
Юбилейная ул, д. 29	ЖФ	0,5580			0,5580	1379,43		1379,43	1379,43
Юбилейная ул, д. 29	ЖФ			0,0175	0,0175		127,60	127,60	82,32
, ул Юбилейная, д. 39	ЖФ			0,2340	0,2340		1706,14	1706,14	1100,74
, ул Юбилейная, д. 39	ЖФ	0,5470			0,5470	1352,24		1352,24	1352,24
, ул Юбилейная, д. 4	ЖФ			0,4300	0,4300		3135,22	3135,22	2022,72
, ул Юбилейная, д. 4	ЖФ	0,9460			0,9460	2338,61		2338,61	2338,61
, ул Юбилейная, д. 65	ЖФ	0,7130		0,2550	0,9680	1762,61	1859,26	3621,86	2962,13
, ул Юбилейная, д. 65	ЖФ	0,7130			0,7130	1762,61		1762,61	1762,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
Юбилейная ул, д. 67	ЖФ	0,6400			0,6400	1582,15		1582,15	1582,15
Юбилейная ул, д. 67	ЖФ	0,6400		0,1270	0,7670	1582,15	925,98	2508,13	2179,55
, ул Юбилейная, д. 69	ЖФ	0,7140		0,2560	0,9700	1765,08	1866,55	3631,63	2969,30
, ул Юбилейная, д. 73	ЖФ	0,9180		0,3080	1,2260	2269,39	2245,69	4515,08	3718,22
, ул Юбилейная, д. 73	ЖФ	0,9180			0,9180	2269,39		2269,39	2269,39
, ул Юбилейная, д. 85	ЖФ	0,8750			0,8750	2163,09		2163,09	2163,09
, ул Юбилейная, д. 85	ЖФ			0,3100	0,3100		2260,27	2260,27	1458,24
, ул Юбилейная, д. 89	ЖФ			0,2350	0,2350		1713,43	1713,43	1105,44
, ул Юбилейная, д. 89	ЖФ	0,6020			0,6020	1488,21		1488,21	1488,21
, ш Южное, влд. 27а	ЖФ	0,0700			0,0700	173,05		173,05	173,05
, ш Южное, влд. 27а	ЖФ			0,0570	0,0570		415,60	415,60	268,13
, ш Южное, д. 35	ЖФ	1,7610		0,9460	2,7070	4353,37	6897,48	11250,85	8803,36
, ш Южное, д. 35	ЖФ	1,7610			1,7610	4353,37		4353,37	4353,37
, ш Южное, д. 37	ЖФ	1,4180			1,4180	3505,44		3505,44	3505,44
, ш Южное, д. 37	ЖФ	1,4180		0,4600	1,8780	3505,44	3353,95	6859,39	5669,28
, ш Южное, д. 39	ЖФ	0,6820			0,6820	1685,97		1685,97	1685,97
, ш Южное, д. 39	ЖФ			0,3770	0,3770		2748,78	2748,78	1773,41
Южное ш, д. 63	ЖФ			0,1188	0,1188		866,19	866,19	558,84
Южное ш, д. 63	ЖФ	0,5110			0,5110	1263,24		1263,24	1263,24
, ул Ярославская, д. 10	ЖФ			0,1436	0,1436		1047,02	1047,02	675,49
, ул Ярославская, д. 10	ЖФ	0,5924			0,5924	1464,41		1464,41	1464,41
, ул Ярославская, д. 11	ЖФ	0,3384			0,3384	836,56		836,56	836,56
, ул Ярославская, д. 11	ЖФ			0,1167	0,1167		850,64	850,64	548,80
, ул Ярославская, д. 27	ЖФ	0,5200			0,5200	1285,49		1285,49	1285,49
, ул Ярославская, д. 27	ЖФ			0,1223	0,1223		891,35	891,35	575,06
Ярославская ул, д. 29	ЖФ	0,4297			0,4297	1062,26		1062,26	1062,26
Ярославская ул, д. 57	ЖФ	0,2344			0,2344	579,46		579,46	579,46
Ярославская ул, д. 9	ЖФ	0,5225			0,5225	1291,72		1291,72	1291,72
, ул Матросова, д. 10	ОДЗ			0,0016	0,0016		3,65	3,65	2,21
, ул Голосова, д. 57	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
, ул Голосова, д. 59	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Голосова, д. 61	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Голосова, д. 65	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Голосова, д. 67	ЖФ	0,2378			0,2378	587,87		587,87	587,87
, ул Голосова, д. 69	ЖФ	0,1823			0,1823	450,66		450,66	450,66
, ул Голосова, д. 71	ЖФ	0,2427			0,2427	599,98		599,98	599,98
, ул Голосова, д. 77	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Голосова, д. 79	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
, ул Голосова, д. 81	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ул Голосова, д. 85	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Голосова, д. 87	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Голосова, д. 89	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Голосова, д. 91	ЖФ	0,3980			0,3980	983,90		983,90	983,90
, ул Мира, д. 104	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Новопромышленная, д. 27	ЖФ	0,3677			0,3677	908,87		908,87	908,87
, ул Новопромышленная, д. 27	ЖФ			0,1842	0,1842		1342,80	1342,80	866,32
Победы ул, дом № 38А	ЖФ			0,0845	0,0845		616,11	616,11	397,49
Победы ул, дом № 38А	ЖФ	0,2266			0,2266	560,18		560,18	560,18
, ул Победы, д. 44	ЖФ	0,2570			0,2570	635,33		635,33	635,33
, ул Победы, д. 50	ЖФ	0,2575			0,2575	636,57		636,57	636,57
, ул Победы, д. 52	ЖФ	0,1867			0,1867	461,54		461,54	461,54
, ул Победы, д. 54	ЖФ	0,2046			0,2046	505,79		505,79	505,79
, ул Победы, д. 60	ЖФ	0,1841			0,1841	455,11		455,11	455,11
, ул Победы, д. 62	ЖФ	0,1841			0,1841	455,11		455,11	455,11
, ул Победы, д. 66	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
, ул Победы, д. 68	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
, ул Победы, д. 70	ЖФ	0,2045			0,2045	505,54		505,54	505,54
, ул Победы, д. 72	ЖФ	0,3116			0,3116	770,41		770,41	770,41
, ул Победы, д. 74	ЖФ	0,2000			0,2000	494,42		494,42	494,42
, ул Победы, д. 78	ЖФ	0,4870			0,4870	1203,91		1203,91	1203,91
, проезд Майский, д. 13	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,09	1,09	0,66
, ул Вокзальная, зд. 100	ОДЗ	0,2100			0,2100	519,14		519,14	519,14
, ул Мурысева, влд. 64	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,66	0,66	0,40
, ул Коммунистическая, влд. 2Г	ОДЗ			0,0037	0,0037		8,46	8,46	5,11
Голосова ул, владение № 28А	ОДЗ			0,0014	0,0014		3,20	3,20	1,93
, ул Ярославская, д. 61	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,68	0,68	0,41
, ул Мира, д. 95	ОДЗ			0,0276	0,0276		63,89	63,89	38,61
Громовой ул, дом № 24	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
, ул Кирова, влд. 3Б	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,02	2,02	1,22
Лизы Чайкиной ул, дом № 68	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,20	1,20	0,73
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,30	0,30	0,18
, ул Лизы Чайкиной, д. 63	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Гидротехническая ул, дом № 40	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,14	0,14	0,08
Гидротехническая ул, дом № 40	ОДЗ			0,0012	0,0012		2,69	2,69	1,62
, ул Куйбышева, д. 32	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,12	0,12	0,07
, ул Куйбышева, д. 32	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Толстого, д. 20	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул Советская, д. 74	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, ш Автозаводское, д. 47	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,48	1,48	0,90
Матросова ул, дом № 56	ОДЗ			0,0017	0,0017		3,89	3,89	2,35
Коммунистическая ул, дом № 22	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
, ул Лесная, д. 52	ОДЗ			0,0040	0,0040		9,29	9,29	5,61
, ул Голосова, д. 77	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,09	1,09	0,66
Коммунистическая ул, дом № 28	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,65	0,65	0,39
, ул Мира, д. 127	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,14	0,14	0,08
, ул Мурысева, д. 77	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,09	1,09	0,66
, ул Мурысева, д. 76А	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,44	0,44	0,27
, б-р Ленина, д. 3	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,67	0,67	0,41
, ул Мурысева, д. 77	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
, ул Мира, д. 100	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,16	0,16	0,10
, ул Калмыцкая, д. 36	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,79	0,79	0,48
Лесная ул, дом № 36	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
, ул Железнодорожная, влд. 25	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,51	0,51	0,31
, б-р Ленина, д. 10	ОДЗ			0,0031	0,0031		7,25	7,25	4,38
, ул Советская, д. 74	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,72	0,72	0,43
, ул Баныкина, д. 32	ОДЗ			0,2500	0,2500		579,17	579,17	350,00
, ул Голосова, д. 26	ОДЗ			0,1460	0,1460		338,23	338,23	204,40
, ул Голосова, д. 40	ЖФ			0,1583	0,1583		1154,44	1154,44	744,80
, ул Советская, д. 74	ОДЗ			0,0000	0,0000		0,09	0,09	0,06
Коммунистическая ул, дом № 41	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,19	0,19	0,11
, ул Победы, д. 60	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,28	0,28	0,17
Железнодорожная ул, д. 33А	ОДЗ			0,0015	0,0015		3,48	3,48	2,10
Механизаторов ул, д. 18	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,34	1,34	0,81
Победы ул, вл. 44А	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,55	2,55	1,54
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
, ул Ленинградская, д. 47	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,88	0,88	0,53
, ул Победы, д. 74	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,45	1,45	0,88
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ			0,0024	0,0024		5,48	5,48	3,31
, ул Механизаторов, д. 9	ОДЗ			0,0005	0,0005		1,20	1,20	0,73
, ул Железнодорожная, влд. 21	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,25	0,25	0,15
Шлюзовая ул, дом № 33	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,23	0,23	0,14
Матросова ул, дом № 60	ОДЗ			0,0025	0,0025		5,79	5,79	3,50
, ул Жилина, д. 34	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,42	0,42	0,25
, ул Советская, д. 74А	ОДЗ			0,0009	0,0009		2,18	2,18	1,32
, ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ			0,0001	0,0001		0,32	0,32	0,20
, ул Мурысева, д. 77	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,65	0,65	0,39
Лизы Чайкиной ул, дом № 55	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
Мурысева ул, вл. 52А	ОДЗ			0,0006	0,0006		1,39	1,39	0,84

Адреса объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
, б-р Молодежный, д. 37	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,17		7,17	7,17
, б-р Молодежный, д. 37	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,79	0,79	0,48
, ул Ленинградская, д. 35	ОДЗ			0,0008	0,0008		1,85	1,85	1,12
, ул Никонова, д. 17	ЖФ	0,1977			0,1977	488,73		488,73	488,73
Гидротехническая ул, дом № 5	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,37	0,37	0,22
Лизы Чайкиной ул, дом № 67	ОДЗ			0,0002	0,0002		0,46	0,46	0,28
Гидротехническая ул, вл. 37	ОДЗ			0,0003	0,0003		0,70	0,70	0,42
Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ			0,0011	0,0011		2,57	2,57	1,55
, ул Мурысева, д. 102	ОДЗ			0,0016	0,0016		3,71	3,71	2,24
, ул Толстого, д. 20	ОДЗ			0,0010	0,0010		2,41	2,41	1,46
, ул Победы, д. 72	ОДЗ			0,0029	0,0029		6,72	6,72	4,06
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,95	0,95	0,57
, ул Лизы Чайкиной, д. 43А	ОДЗ			0,0004	0,0004		0,95	0,95	0,57
, ул Карбышева, д. 9	ОДЗ			0,0023	0,0023		5,21	5,21	3,15